ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-7-1

# ХЛОРАТОРНАЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 КГ ТОВАРНОГО ХЛОРА В ЧАС

АЛЬБОМ УП

## ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

16823-07.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Инв. № | | | | | |

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-7 - 1

# ХЛОРАТОРНАЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 КГ ТОВАРНОГО ХЛОРА В ЧАС.

## СОСТАВ ПРОЕКТА


Альбом I - Пояснительная записка

Альбом II - Технологическая и санитарно-техническая части. Вариант обеззараживания питьевых вод.

Альбом III - Технологическая и санитарно-техническая части. Вариант обеззараживания сточных вод.

Альбом IУ - Электротехническая часть.

Альбом У - Архитектурно-строительная часть

Альбом УI - Нестандартизированное оборудование

Альбом УII - Заказные спецификации

Альбом УIII - Сметы.


**Альбом УII**


РАЗРАБОТАН
Проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования

Техно-рабочий проект
Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 279 от 27 декабря 1979г.
Введен в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования
Приказ № 36 от 15.04 1980г.



Главный инженер института А.КЕТАОВ

Главный инженер проекта М.СИРОТА

ЦНИИЭП инженерного оборудования

## ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

| №№ пп | Наименование части проекта | № заказных спецификаций | №№ страниц |
|---|---|---|---|
| | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | | |
| I. | На подъемно-транспортное оборудование | НК-С1 | 3 |
| 2. | На насосное оборудование | НК-С2 | 4 |
| 3. | На технологическое оборудование | НК-С3 | 5 |
| 4. | На нестандартизированное оборудование | НК-С4 | 7 |
| 5. | На материалы | НК-С5 | I0 |
| 6. | На арматуру | НК-С6 | I3 |
| | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | | |
| 7. | На оборудование | ВК-С1 | I6 |
| 8. | На материалы | ВК-С2 | I7 |
| 9. | На арматуру | ВК-С3 | I9 |
| I0. | На оборудование | ОВ-С1 | 2I |
| II. | На изделия | ОВ-С2 | 23 |
| | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | | |
| I2. | На силовое электрооборудование и материалы | ЭМ-С1 | 25 |
| I3. | На электрооборудование и материалы электроосвещения | ЭМ-С2 | 3I |
| I4. | На приборы и средства автоматизации | ЭМ-С3 | 35 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта технологическая

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № НК-СI от "____" 19___г

Всего листов I / I

Лист № _____

на подъемно-транспортное оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. | 2 | Таль ручная передвижная грузоподъемностью I т | ГОСТ 1106-74 | Красногвардейский крановый | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | Главный инженер проекта | | | | | Сирота | | | | | | | | | | | |
| | | Начальник отдела | | | | | Гольдман | | | | | | | | | | | |
| | | Составил | | | | | Михеенкова | | | | | | | | | | | |
| | | Проверил | | | | | Левина | | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Коды

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Технологическая

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № НК-С2 от "____" 19___г

Всего листов I

на насосное оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

| № п.п. | № позиций по технологической схеме место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. по складу | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | Принятая потребность на 19: в том числе по кварталам I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Вариант подачи хлорной воды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | I4 | Насос Q =I,I-3,7 м³/ч; H= 40-I4м с электродвигателем N= I,5 кВт, n= I450 об/мин. | НК-I/I6 АОЛ2-22 -4 | Ливгидромаш | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 2 | I2 | Компрессор Q=0,5 м³/мин. H= 60м с электродвигателем N= 4 кВт, n=2900 об/мин. | СО-7А АОЛ2- -32-2 | Вильнюсский строительно-отделочных машин | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| | | Главный инженер проекта | | | | | Сирота | | | | | | | | | | | |
| | | Начальник отдела | | | | | Гольдман | | | | | | | | | | | |
| | | Составил | | | | | Михеенкова | | | | | | | | | | | |
| | | Проверил | | | | | Левина | | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Технологическая

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № НК-СЗ от "____" 19___г

Всего листов 2

на технологическое оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

| № п.п. | №позиции по технологической схеме место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа, № типового листа материала оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Вариант подачи хлорной воды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | I3 | Хлоратор производительностью 2,5 кг/ч с расходомером РС (поплавок стальной) | ЛОНИИ-I00К | Кременчугский ремонтно-экспериментальный комунального оборудования | шт | | | 6/2 | | | | | | | | | | |
| 2 | I | Весы товарные шкальные 0,5 тонны | РП-500Ш3Б | ПО "Точмашприбор" Армавирский приборостроительный | " | | | I | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | Подогреватель водоводяной скоростной Ру I0 кг/см². Площадь поверхности нагрева 0,65м | 03 ОСТ 34-588-68 | - | секц. | | | I | | | | | | | | | | |

# Заказная спецификация № НК-СЗ

Предприятие _____ (наименование)

Всего листов 2

Лист № 2

Объект (производственная мощность) _____

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, месту установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | В т.ч. ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Вариант подачи хлор-газа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | I | Весы товарные шкальные 0,5 тонны | РП 500Ш3Б | ПО "Точмаш-прибор" Армавирский приборостроительный | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Подогреватель водоводяной скоростной Ру 10 кг/м2 Площадь поверхности нагрева 0,65 | ОЗ ОСТ 34-588-68 | - | секц. | | | I | | | | | | | | | | |

Примечание: В числителе приведена потребность для варианта обеззараживания питьевой воды, в знаменателе - для варианта обеззараживания сточной воды.

| | | |
|---|---|---|
| Главный инженер проекта | | Сирота |
| Начальник отдела | | Гольдман |
| Составил | | Михеенкова |
| Проверил | | Левина |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"___" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Технологическая

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № НК-С4 от "___" _____ 19___г

Всего листов 3

Лист № I

на нестандартизированное оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа, материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Вариант подачи хлорной воды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 3 | Испаритель F = 0,6 м2 | Чертеж 825.00 000.ВО сталь | | кг / шт | | | 480 / 2 | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | Грязевик | Чертеж 864.00 000.ВО сталь | | " | | | 278 / 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | Футляр для поврежденных баллонов | Чертеж 808.00 000.190 сталь | | " | | | 130 / I | | | | | | | | | | |
| 4 | 7 | Подставка под баллоны на весах | Чертеж 828.00 000.ВО сталь | | " | | | 27 / I | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

# Заказная спецификация № НК-С4

Предприятие _____ (наименование)

Всего листов 3

Лист № 2

Объект (производственная мощность) _____

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, месту установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования. | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов. | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | 8 | Стойка под баллоны на 3 штуки | Чертеж 825.00 000.ВО сталь | | кг / шт | | | 40 / 2 | | | | | | | | | | |
| 6 | 9 | Стойка под баллоны на 4штуки | -"- | | " | | | 125 / 5 | | | | | | | | | | |
| 7 | 10 | Захват для подъема баллонов | Чертеж 830.00 000.ВО сталь | | " | | | 7,0 / 1 | | | | | | | | | | |
| 8 | 11 | Тележка для перевозки баллонов | Чертеж 829.00 000.ВО сталь | | " | | | 33 / 1 | | | | | | | | | | |
| 9 | 15 | Влагоотделитель | Чертеж 860.00 000.ВО | | | | | 125 / 1 | | | | | | | | | | |
| 10 | 16 | Бак разрыва струи | Т-2092 | | " | | | 100 / 1 | | | | | | | | | | |
| | | Вариант подачи хлор-газа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Испаритель F = 0,6 м2 | Чертеж 825.00 000.ВО сталь | | кг / шт | | | 480 / 2 | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

# Заказная спецификация № НК-С4

Предприятие _____ (наименование)

Всего листов 3

Лист № 3

Объект (производственная мощность) _____

| № п.п. | №позиции потехнологической схеме место установки. | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, №чертежа, №опросного листа материала оборудования. | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов. | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 4 | Грязевик | Чертеж 864.00 000.ВО сталь | | | кг<br>шт | | 278<br>2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | Футляр для поврежденных баллонов | Чертеж 808.00 000.ВО сталь | | | " | | 130<br>I | | | | | | | | | | |
| 4 | 7 | Подставка под баллоны на весах | Чертеж 828.00 000.ВО сталь | | | " | | 27<br>I | | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | Стойка под баллоны на 3 штуки | Чертеж 826.00 000.ВО сталь | | | " | | 40<br>2 | | | | | | | | | | |
| 6 | 9 | Стойки под баллоны на 4 штуки | -"- | | | " | | 125<br>5 | | | | | | | | | | |
| 7 | 10 | Захват для подъема баллонов | Чертеж 850.00 000.ВО сталь | | | " | | 7<br>I | | | | | | | | | | |
| 8 | 11 | Тележка для перевозки баллонов | Чертеж 829.00 000.ВО сталь | | | " | | 33<br>I | | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта Сирота

Начальник отдела Гольдиен

Составил Левина

Проверил Машинская

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19__ г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта технологическая

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № НК-С5 от "____" 19__ г

Всего листов 3

на материалы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № 1

| № п.п. | № позиции по технологической схеме места установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | В том числе на складе | Ожидаемое наличие на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность 19: Всего | Принятая потребность 19: в том числе по кварталам I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I | | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали 10Г2 18х3 | ГОСТ 8734-75 4543-71 | | п.м кг | | | 88 / 97,7 (54/60) | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Труба 32 | ГОСТ 3262-75 | | " | | | 3 / (9,27) | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Труба 25 | -"- | | " | | | 19 / 45,10 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Труба 20 | -"- | | " | | | 11 / 18,26 (6/9,96) | | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

901-7-1 (УП) II

Заказная спецификация № НК-С5 Предприятие

Всего листов 3 (наименование)

Лист № 2 Объект (производственная мощность)

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, месту установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | | Труба I5 | ГОСТ 3262-75 | | п.м | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | | кг | | | 32,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (I8 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 23,04) | | | | | | | | | | |
| 6 | | Труба из непластифицированного поливинилхлорида ø 50 | ТУ 6-05-I573-77 | Владимирский химический НПО "Пластполимер" | п.м | | | II | | | | | | | | | | |
| | | | | | кг | | | I9,I4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | II,04) | | | | | | | | | | |
| 7 | | -"- -"- ø 25 | -"- | -"- | " | | | 60 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 29,4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | II,76) | | | | | | | | | | |
| 8 | | Труба асбесто-цементная для безнапорных трубопроводов Ду I00 | ГОСТ I839-72 | Алексеевский комбинат асбестоцем. изделий | " | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I2) | | | | | | | | | | |
| 9 | | Рукав резино-тканевый напорный Б-I,5 ø 25 | I8698-73 | | п.м | | | 30 | | | | | | | | | | |
| I0 | | Компенсатор I4х2-I5 длиной I.8 м с ниппелями и накидными гайками | ГОСТ 3262-75 чертеж НК-I4 НГ-I2 | | шт | | | 9(5) | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

# Заказная спецификация № НК-С5

Предприятие _____ (наименование)

Всего листов 3 Лист № 3

Объект (производственная мощность) _____

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, месту установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II | | Переход 50х18 | Изготов по месту | | шт | | | 4 | | | | | | | | | | |
| I2 | | То же, 32х25 | -"- | | " | | | 2 | | | | | | | | | | |
| I3 | | То же, 25х18 | -"- | | " | | | 2 | | | | | | | | | | |
| I4 | | Фланец стальной приварной плоский 50-25 | ГОСТ I255-67 | | " | | | 8 | | | | | | | | | | |
| I5 | | Заглушка I8 | ГОСТ I7379-72 | | " | | | 3 | | | | | | | | | | |
| I6 | | Болт из стали - I0Г2 | ГОСТ 7798-70 8731-74 | | " | | | 60 | | | | | | | | | | |

Примечание: Потребность в материалах поз. 1,4,5,6,7,8 и 10 в скобках приведена для варианта обеззараживания сточных вод, без скобок для обеззараживания питьевых вод, в остальных позициях - для обоих вариантов.

Главный инженер проекта Сирота

Начальник отдела Гольдман

Составил Левина

Проверил Машинская

ЦИЛИЭП инженерного оборудования

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Технологическая

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № НК-С6 от "____" _____ 19___г

Всего листов 3

Лист № I

на арматуру

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

| № п.п. | №позиции по технологической схеме место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Вариант подачи хлорной воды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | I7 | Вентиль запорный фланцевый Ру 64 Ду I5 | I5с27нж | Курганский арматурный | шт | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 2 | I8 | Вентиль запорный муфтовый Ру I6 Ду 32 | I5кч I8р2 | ПО "Кролевецпромарматура" | " | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | I9 | То же, Ду 25 | -"- | -"- | " | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 4 | 20 | То же, Ду 20 | -"- | -"- | " | | | 6<br>2 | | | | | | | | | | |
| 5 | 2I | То же, Ду I5 | -"- | -"- | " | | | 6<br>2 | | | | | | | | | | |

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № НК-С6 Предприятие (наименование)

Всего листов 3 Лист № 2 Объект (производственная мощность)

ЦНИИЭП инженерного оборудования

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования. | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6 | 22 | Клапан обратный поворотный муфтовый Ру I6 Ду 25 | I6кч I1р | ПО "Кролевецпромарматура" | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 7 | 23 | Редуктор давления кислородный Ру 200 Ду 6 | ДКП-I-65 | Барнаульский аппаратно-механический | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 8 | 24 | Регулятор давления прямого действия фланцевый рычажный с мембранным механизмом типа 3 диаметром 380 мм Ду 50 | 2Ic I0нж | ПО "Волгограднефтемаш" | шт | | | 2 - I | | | | | | | | | | |
| | | Вариант подачи хлор-газа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | I7 | Вентиль запорный фланцевый Ру 64 Ду I5 | I5с 27нж | Курганский арматурный | шт | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 2 | I9 | Вентиль запорный муфтовый Ру I6 Ду 25 | I5кч I8р2 | ПО "Кровелецпромарматура" | шт | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 3 | 20 | То же, Ду 20 | -"- | -"- | " | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | 2I | То же, Ду I5 | -"- | -"- | " | | | 2 | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

# Заказная спецификация № НК-С6

Предприятие

Всего листов 3

Лист № 3

Объект (производственная мощность) (наименование)

| № п п. | Позиция по технологической схеме, место установки. | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материального оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов. | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | | Регулятор давления прямого действия фланцевый рычажный с мембранным механизмом типа 3 диаметром 380 мм Ду 50 | 21с 10нж | ПО "Волгограднефтемаш" | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |

В числителе приведена потребность для варианта обеззараживания питьевой воды, в знаменателе – для варианта обеззараживания сточной воды

Главный инженер проекта Сирота

Начальник отдела Гольдман

Составил Левина

Проверил Машинская

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Коды

Утверждаю

Начальник _____

"____" _____ 19__ г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Внутренний водопровод и канализация

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № ВК-С1 от "____" 19__ г

Всего листов 1

на оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № 1

| № п.п. | № позиции по технологической схеме | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | | Водомерная вставка с водомером | ВВ-32 | | шт | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | Манометр общего типа | 8625-77 | | " | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 3 | | Умывальник керамический | ГОСТ 14360-69 | | " | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 4 | | Трап чугунный ТП-100 | 1811-73 | | " | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 5 | | Трап чугунный ТП-50 | -"- | | " | | | 1 | | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта Сирота

Начальник отдела Гольдман

Составил Левина

Проверил Машинская

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Коды

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Внутренний водопровод и канализация

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № ВК-С2 от "____" _____ 19___г

Всего листов 2

на материалы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

| № п.п. | № позиции по технологической схеме и месту установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа и № протокольного листа материала для оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 | | | | | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Всего | в том числе по кварталам I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I | | Труба ЧНР 80 | ГОСТ 9583-75 | | п.м | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 2 | | Труба 50 | 3262-75 | | " | | | 23<br>28 | | | | | | | | | | |
| 3 | | Труба ОЦ-25 | -"- | | " | | | I0 | | | | | | | | | | |
| 4 | | Труба ОЦ-I5 | -"- | | " | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | | Труба ТЧК I50-А-I000 | 69423-69 | | " | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | Труба ТЧК I00-А-I000 | 6942-3-69 | | " | | | 20 | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

# Заказная спецификация № ВК-С2

Предприятие _____ (наименование)

Всего листов 2

Лист № 2

Объект (производственная мощность) _____

| № п.п. | № позиций по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в т.ч. на складе | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | | Труба ТЧК 50-А-1000 | 6942.3-69 | | п.м | | | 1,5 | | | | | | | | | | |
| 8 | | Отвод О-135-100-А | 6942.12-69 | | " | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | Патрубок ПП 150/100-А | 69428-69 | | " | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 10 | | Тройник ТП-100/100-А | 6942.17-69 | | " | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 11 | | Тройник ТП-100/50-А | -"- | | " | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 12 | | Крестовики К 100 | 6942.24-69 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта Сирота

Начальник отдела Гольдман

Составил Левина

Проверил Машинская

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Коды

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Внутренний водопровод и канализация

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № ВК-СЗ от "____" 19___г

Всего листов 2

на арматуру

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

| № п.п. | № позиции по технологической схеме место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб | Потребность на пусковой комплекс | В т.ч. ожидаемое наличие на начало планируемого года на складе | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I | | Задвижка Ду 50 Ру 6 | 30ч 47бр | | шт | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 2 | | Вентиль Ду 25 | I5кч I8п2 | | " | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 3 | | Вентиль запорный пожарный | IBIр | | " | | | I | | | | | | | | | | |
| 4 | | Головка соединительная | 2217-76 | | " | | | I | | | | | | | | | | |
| 5 | | Пожарный рукав Ду 50 $\ell$=I0 | 472-75 | | " | | | I | | | | | | | | | | |
| 6 | | Ствол пожарный ручной | 9923-67 | | " | | | I | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

# Заказная спецификация № ВК-СЗ

Всего листов 2
Лист № 2

Предприятие _____ (наименование)
Объект (производственная мощность) _____

| № п. п. | № позиции по технологической схеме, место установки. | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Типы, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | | Спускной кран Ду 15 | 10Б86к | | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 8 | | Поливочный кран Ду 25 | 18161-72 | | " | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 9 | | Водоразборный кран Ду 15 | 20275-74 | | " | | | I | | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта Сирота
Начальник отдела Гольдман
Составил Левина
Проверил Машинская

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Генеральная проектная организация

Проектная организация-разработчик

Комплектующая организация

Отрасль народного хозяйства

Министерство (ведомство)-заказчик

Главное управление министерства (объединение)

Предприятие

Объект (производственная мощность)

ГУМТС (УМТС)

Часть (раздел) проекта

Срок ввода объекта в эксплуатацию

# Заказная спецификация № ОВ-СI от "____" _____ 19___г

Всего листов 2

на оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

| № п.п. | № позиции по технологической схеме | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. | | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор центробежный ЦЧ-70 № 2,5 положение "ПРО°" исполнение I электродвигатель N =0,6 квт n= 2800 об/мин на виброосновании. | А2,5095-2а | Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск Тульской обл. | комп. | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 2 | | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор центробежный ЦЧ-70 № 32 положение "ПРО°", исполнение I Электродвигатель N =0,4 квт, n= 1400 об/мин. на виброосновании | А3,2105-I АОЛ22-4 | -"- | комп. | | | I | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

# Заказная спецификация № ОВ-СI

Предприятие _____ (наименование)

Всего листов 2
Лист № 2

Объект (производственная мощность) _____

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, место установки. | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материала оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3. | | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор центробежный №3,2 ЦЧ-70, положение "ЛО" исполнение I, электродвигатель N = 0,4 квт, n= 1400 об/мин на виброосновании. | А3,2105-I<br>АОЛ22-4 | Учреждение УК-400/4 г.Плавск Тульской обл. | комп. | | | I | | | | | | | | | | |
| 4. | | Агрегат вентиляторный комплектно: Вентилятор центробежный ЦЧ-70 № 2,5, положение "ПрО" исполнение I, электродвигатель N = 0,12 квт, n= 1400 об/мин | А2,5095-I<br>АОЛII-4 | -"- | -"- | | | I | | | | | | | | | | |
| 5. | | Заслонка воздушная с электроприводом КРУ600х1000Э Пр-1м | 3.904-15 вып.I-8 | Вентспилский вентиляторный завод | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 6 | | Калорифер КВС6-П $t_н$=-20° стальной | | Учреждение ЯЛ-61/4 | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | пластинчатый КВБ6-П $t_н$ = -30° | | -"- | " | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | многоходовой КВБ7-П $t_н$ = -40° | | -"- | " | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 7. | | Дверь герметическая утепленная | 4.904-62 Ду0,5х х1,25 | | шт | | | I | | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта — Нарцисова
Начальник отдела — Платонов
Составила — Куркова

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____ Коды

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта _____

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № ОВ-С2 от "____" 19___г

на изделия

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 2

Лист № 1

| № п.п. | № позиции по технологической схеме | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | | Вентиль запорный фланцевый d 25 | 15ч9п2 | Уральский арматурный завод | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 2 | | Вентиль запорный муфтовый $t_н = -20^0$ d 15 | 15ч8п2 | -"- | " | | | 15 | | | | | | | | | | |
| 3 | | То же, $t_н = -30^0$ d 20 | -"- | -"- | " | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 4 | | Воздушный кран d 15 | 15кч18п | -"- | " | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 5 | | Спускной кран d 15 | 10Б86к1 | -"- | -"- | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 6 | | Манометр показывающий общего назначения, предел измерения от $0^0$ до 10 кг/см2 Среда - вода | ГОСТ 8629-75 | Манометрический завод г.Томск | шт | | | 3 | | | | | | | | | | |

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ОВ-С2 Предприятие

Всего листов 2
Лист № 2

(наименование)

Объект (производственная мощность)

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7. | | Термометр- среда - вода Температура от 0° до 150° | П5216066 | Колченский термометровый з-д | шт | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 8. | | Клапан регулирующий с исполнительным механизмом Пр-1м d = 15мм | 25ч931 нж | Арматурный завод Гусь-Хрустальный | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта Нарцисова

Начальник отдела Платонов

Составил Куркова

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭП инженерного оборудования

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Электротехническая часть

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № ЭЛ-СI от "____" _____ 19___г

Всего листов 6

на силовое электрооборудование и материалы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

| № п.п. | № позиции по технологической схеме | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Включаемое на начало планируемого года на складе | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | I. Аппараты низкого напряжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | Магнитный пускатель нереверсивный, защищенный с тепловым реле, с катушкой на номинальное напряжение 220 В, 50 Гц с 2з+2р контактами, с тепловыми элементами реле на номинальный ток 2,5 А | ПМЕ-I22 ОСТ I6. 0.536. 00I-72 | г.Фрунзе завод им.Ленина | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| I.2 | | Пакетный выключатель 3-х полюсный, номинальный ток I0А | ВПК-3-I0 ОСТ I6. 0526 00I-72 | г.Ташкент "Электроаппарат" | шт | | | I | | | | | | | | | | |

Заказная спецификация № ЭЛ-СI Предприятие

Всего листов 6 Лист № 2 (наименование)

Объект (производственная мощность)

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I.3 | | Пост для крепления к поверхности со степенью защиты IP54, пластмассовыми корпусными деталями (кожух, крышка) с двумя цилиндрическими толкателями черного и красного цвета с надписью на табличках "Пуск", "Стоп" категории размещения 3, с отверстием для ввода проводов I/2 | ПКЕ-222-2У3 ТУ16-526-216-71 | г.Вильнюс учреждение 04-12/1 | шт | | | 4 | | | | | | | | | | |
| I.4 | | Пост для крепления к поверхности со степенью защиты IP40 пластмассовыми корпусными деталями (кожух крышка) с двумя цилиндрическими толкателями черного и красного цвета с надписями на табличках "Пуск", "Стоп" категории размещения 3 с отверстием для ввода проводов I/2 | ПКЕ-212-2У3 ТУ16-526 216-69 | Октябрьский завод низковольтной аппаратуры | шт | | | 4 | | | | | | | | | | |
| I.5 | | Сирена сигнальная 220В, 50Гц | СС-I ТУ16-539 383-70 | Константиновский з-д высковольтной аппаратуры | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| I.6 | | Табло световое 2-х ламповое с лампой накаливания | ТСБ РНЦ-220-10 | Гагаринский завод "Светотехника" | шт | | | 3<br>25 | | | | | | | | | | |
| I.7 | | Диод германиевый | Д226Б | Заводы Главрадиосбыта | шт | | | 3 | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Заказная спецификация № ЭЛ-СI Предприятие

Всего листов 6 (наименование)

Лист № 3 Объект (производственная мощность)

| № п.п. | № позиции потехнологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования. | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I.8 | | Розетка штепсельная настенная | РШП0-4 | г.Зеленокумск завод "Электроаппарат" | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| | | 2. Шкафы управления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.I | | Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения (ввод кабелей снизу) с одним рубильником 400А на вводе с 8-ю группами предохранителей 8х60А Плавкие вставки: 5х6А, 2х10А, 1х25А | СП62-5/I | Грозненский электромеханический завод | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | Шкаф релейный | ШР2-2I0 Опросный лист ЭЛ-I9 | | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | Шкаф релейный | ШРII07--67 Опросный лист ЭЛ-I9 | | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | Шкаф релейный | ШРIII6--69 Опросный лист ЭЛ-I9 | | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |

Заказная спецификация № ЭП-С1 Предприятие (наименование)

Всего листов 6 Лист № 4 Объект (производственная мощность)

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования. | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов. | Потребность по проекту. | Цена единицы Тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3. Щитки, ящики | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 1,25 А, номинальное напряжение главной цепи 380В, цепей управления 220В | ЯУ5113-03А2Д | Ангарский электромеханический завод | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 4,0А, номинальное напряжение главной цепи 380В, цепей управления 220В | ЯУ5113-03А2Л | Ангарский электромеханический завод | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | Щиток электропитания на 3 группы | ЭЩПК-3 ТУ 36 1270-73 | РОЗ | шт | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | Ящик однофидерный с трехполюсным блоком "предохранитель-выключатель" плавкая вставка 30А | ЯБП-1 | Казанский завод электроконструкций | шт | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | Ящик однофидерный с трехполюсным блоком "предохранитель-выключатель" плавкая вставка 30А | ЯБП-1 | Казанский завод электроконструкций | шт | | | 1 | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Заказная спецификация № ЭЛ-СI Предприятие (наименование)

Всего листов 6 Объект (производственная мощность)

Лист № 5

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования. | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов. | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4. Кабельные изделия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Кабель силовой с алюминиевыми жилами до 0,66 кВ сечением | ГОСТ 16442-70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | 2х2,5 кВ.мм | АВВГ | | км | | | 0,014 | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | 3х2,5 кВ.мм | АВВГ | | км | | | 0,046 | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | 3х2,5+1х1,5 кВ.мм | АВВГ | | км | | | 0,036 | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | 3х4+1х2,5 кВ.мм | АВВГ | | км | | | 0,021 | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | 3х6+1х4 кВ.мм | АВВГ | | км | | | 0,005 | | | | | | | | | | |
| | | Кабель силовой с алюминиевыми жилами до 0,66 кВ сечением | ГОСТ 433-73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | | 1х4 кВ.мм | АНРГ | | км | | | 0,014 | | | | | | | | | | |
| 4.7 | | 3х4 кВ. | АНРГ | | км | | | 0,014 | | | | | | | | | | |
| | | Кабель контрольный сечением: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | | 4х2,5 кВ.мм | АКБВГ | | км | | | 0,197 | | | | | | | | | | |
| 4.9 | | 5х2,5 кВ.мм | АКВВГ | | км | | | 0,091 | | | | | | | | | | |
| 4.10 | | 7х2,5 кВ.мм | АКВВГ | | км | | | 0,016 | | | | | | | | | | |
| 4.11 | | 10х2,5 кВ.мм | АКВВГ | | км | | | 0,016 | | | | | | | | | | |
| | | 5. Защитные средства по технике безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Мегаомметр переносный магнито-электрический до 1000В | М4100/4 | | шт | | | 1 | | | | | | | | | | |

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ЭМ-СI Предприятие (наименование)

Всего листов 6
Лист № 6

Объект (производственная мощность)

| № п п | № позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5.2 | | Указатель переносный низкого напряжения | ИН-90 | | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 5.3 | | Клещи измерительные | Ц-90 | | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 5.4 | | Дорожки диэлектрические | | | м | | | I5 | | | | | | | | | | |
| 5.5 | | Перчатки диэлектрические | | | пара | | | I | | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта — И.Павлова
Начальник отдела — В.Гольцман
Составил — А.Пукова
Проверил — И.Станкевич

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭП инженерного оборудования

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта электротехническая

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № ЭЛ-С2 от "____" 19___г

на электрооборудование и материалы электроосвещения
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 4

Лист № 1

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | Принятая потребность на 19: в том числе по кварталам I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | I. Электрооборудование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | Щиток осветительный с автоматом А3II4/7 на вводе, с 6-ю групповыми автоматами А3I6I с тепловыми расцепителями I5А (для питьевых вод) | ОЩВ-6 | Укр.Главэлектромонтаж | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| I.2 | | -"- ( для сточных вод) | ОЩВ-6 | -"- | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| I.3 | | Ящик с понизительным трансформатором 250ВА 220/36В(для питьевых вод | ЯТП-0,25 | Главэлектромонтаж | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| I.4 | | -"- (для сточных вод ) | ЯТП-0,25 | -"- | шт | | | I | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Заказная спецификация № ЭД-С2 Предприятие _____ (наименование)

Всего листов 4
Лист № 2

Объект (производственная мощность) _____

| № п.п. | № позиции потехнологической схемы, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования. | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | В т.ч. подлежащее накоплению на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2. Оборудование светотехническое | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Светильники подвесные для ламп накаливания мощностью до: 200 Вт (для питьевых вод) | ППР-200 | п/о "Ватра" г.Тернополь | шт | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | -"- 200 Вт (для сточных вод) | ППР-200 | -"- | шт | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | -"- 100 Вт (для питьевых вод) | ППР-100 | -"- | шт | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | -"- 100 Вт (для сточных вод) | ППР-100 | -"- | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | Светильники потолочные для ламп накаливания, мощностью до: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | 100Вт (для питьевых вод) | НППОЗх 100/П58 | | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 2.6 | | -"- 100 Вт (для сточных вод) | НППОЗх 100/П58 | | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 2.7 | | Лампа ручная переносная (для питьевых вод) | ПЛ-64 | | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 2.8 | | -"- (для сточных вод) | ПЛ-64 | | шт | | | I | | | | | | | | | | |

Заказная спецификация № ЭЛ-С2 Предприятие (наименование)

Всего листов 4 Лист № 3 Объект (производственная мощность)

| № п.п. | №№ позиций потехнологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | В т.ч. ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.9 | | Лампа накаливания общего назначения 220В, с цоколем Р-27 Гост 2239-70 мощностью 150 Вт (для питьевых вод) | Г220-150-1 | | шт | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 2.10 | | 150Вт (для сточных вод) | Г220-150-1 | | шт | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 2.11 | | -"- 100 Вт (для питьевых вод) | Б220-100-1 | | шт | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 2.12 | | -"- 100 Вт (для сточных вод) | Б220-100-1 | | шт | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 2.13 | | Лампа накаливания местного освещения 36В, с цоколем Р-27 Гост 1182-72 мощностью 40 Вт (для питьевых вод) | М036-40 | | шт | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2.14 | | -"- 40 Вт (для сточных вод) | М036-40 | | шт | | | 1 | | | | | | | | | | |

ЗИМЗП в инженерного сооружения

Заказная спецификация № ЭЛ-С2

Всего листов 4
Лист № 4

Предприятие (наименование)

Объект (производственная мощность)

| № п.п. | Позиция по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования. | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту. | Цена единицы Тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3. Кабельные изделия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Кабель 660В, Гост 16442-70, сечением: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | 3х4+1х2,5 кв.мм (для питьевых вод) | АВВГ | | км | | | 0,01 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | -"- 3х4+1х2,5 кв.мм (для сточных вод) | -"- | | км | | | 0,01 | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | -"- 2х2,5 кв.мм (для питьевых вод) | -"- | | км | | | 0,07 | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | -"- 2х2,5 кв.мм (для сточных вод) | -"- | | км | | | 0,07 | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | -"- 3х2,5 кв.мм (для питьевых вод) | -"- | | км | | | 0,01 | | | | | | | | | | |
| 3.6 | | -"- 3х2,5 кв.мм (для сточных вод) | -"- | | км | | | 0,01 | | | | | | | | | | |

Начальник отдела — Тольцман
Составил — Панфилова
Проверил — Смердова

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Электротехническая

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

# Заказная спецификация № ЭЛ-СЗ от "____" 19___г

Всего листов 5

на приборы и средства автоматизации
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

| № п.п. | № позиции по технологической схеме | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий | Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа, № опросного листа материала оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования материалов | Потребность по проекту | Цена единицы, тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I | Камера перед калорифером | Термометр манометрический электроконтактный, показывающий газовый. Длина дистанционного капилляра 4 м, глубина погружения термобаллона 160 мм Шкала -50°- +50°С. Предельное значение параметра +30°С Среда - воздух | ТПГ-СК | г.Казань Завод "Теплоконтроль" | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| I | Камера перед калорифером | Термометр манометрический электроконтактный, показывающий, газовый. Длина дистанционного капилляра 2,5 м, глубина погружения термобаллона 160 мм Шкала -50° - +50°С. Предельное значение параметра +30°С Среда- воздух | ТПГ-СК | -"- | " | | | I | | | | | | | | | | |

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ЭЛ-СЗ Предприятие (наименование)

Всего листов 5
Лист № 2

Объект (производственная мощность)

| № п.п. | №№ позиций по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | Трубопровод обратного теплоносителя | Термометр манометрический электроконтактный, показывающий газовый. Длина дистанционного капилляра 4 м, глубина погружения термобаллона 160 мм. Шкала 0-150°С. Предельное значение параметра +25°С. Среда - вода | ТПГ-СК | г. Казань завод "Теплоконтроль" | шт | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2. | Трубопровод обратного теплоносителя | Термометр манометрический электроконтактный показывающий, газовый. Длина дистанционного капилляра 2,5 м, глубина погружения термобаллона 160 мм. Шкала 0-150°С. Предельное значение параметра +25°С. Среда - вода | ТПГ-СК | -"- | " | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 3 | По месту. Приточный воздуховод | Полупроводниковый пропорциональный регулятор температуры. Диапазон регулирования температуры +5 - +35°С. Предельное значение параметра 16°С. Среда: воздух | ПТР-П-04 | г. Орел Завод приборов | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Заказная спецификация № ЭЛ-СЗ Предприятие (наименование)

Всего листов 5 Лист № 3 Объект (производственная мощность)

| № п.п. | №позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования. | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов. | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | в том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | Трубопровод нагретой воды к испарителю № I | Термометр манометрический сигнализирующий. Глубина погружения баллона в измеряемую среду 160 мм. Длина дистанционного капилляра 2,5 м | ТСМ-100 | г. Сафоново завод "Теплоконтроль" | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 5 | Трубопровод охлажденной воды из испарителя № I | Термометр манометрический сигнализирующий. Глубина погружения баллона в измеряемую среду 160 мм. Длина дистанционного капилляра 2,5 м | ТСМ-100 | г. Сафоново завод "Теплоконтроль" | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| 6 | Трубопроводы к испарителю № 2 | Термометр манометрический сигнализирующий. Глубина погружения баллона в измеряемую среду 160 мм. Длина дистанционного капилляра 2,5 м | ТСМ-100 | г. Сафоново завод "Теплоконтроль" | шт | | | I | | | | | | | | | | |

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ЭЛ-СЗ Предприятие (наименование)

Всего листов 5
Лист № 4

Объект (производственная мощность)

| № п.п. | № позиции по технологической схеме, место установки | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования. | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов. | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на нач. планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | Трубопровод охлажденной воды из испарителя № 2 | Термометр манометрический сигнализирующий. Глубина погружения баллона в измеряемую среду 130 мм, длина дистанционного капилляра 2,5 м | ТСМ-100 | г.Сафоново завод "Теплоконтроль" | шт | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 8 | Трубопровод горячей воды | Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой | П52240 66 ГОСТ 2823-73 ГОСТ 3029-75 | г.Клин Термометровый завод | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 9. | Трубопровод обратного теплоносителя | Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой | П4I240 66 ГОСТ 2823--73 ГОСТ 3029--75 | г.Клин Термометровый завод | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| I0 | Камера перед калорифером | Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой | П2I240--I03 ГОСТ 2823--73 ГОСТ 3029-75 | г.Клин Термометровый завод | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

Заказная спецификация № ЭЛ-СЗ Предприятие

Всего листов 5 (наименование)

Лист № 5 Объект (производственная мощность)

| № п.п. | №позиции потехнологической схеме место установки. | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. | Типи марка оборудования, каталог, №чертежа, №опросного листа. Материал оборудования. | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код оборудования, материалов | Потребность по проекту. | Цена единицы тыс. руб. | Потребность на пусковой комплекс | Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года | Заявленная потребность на планируемый год | Принятая потребность на 19 г.: Всего | В том числе по кварталам: I | II | III | IV | Стоимость всего тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| II | Канал приточного воздуха | Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой | ПЗ1240--103 ГОСТ 2823-73 ГОСТ 3029-75 | г.Клин Термометровый завод | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| I2 | Помещение | Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой | П2I240--103 ГОСТ 2823-73 ГОСТ 3029-75 | г.Клин Термометровый завод | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| I3 | Трубопровод хлор-газа № I | Манометр показывающий сигнализирующий. Предел измерения 0-I6 кгс/см2 Среда: хлор-газ Предельное значение параметра I6 кгс/см2 | ЭКМ-IУ | г.Томск Манометровый завод | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| I4 | Трубопровод хлор-газа № 2 | Манометр показывающий сигнализирующий. Предел измерения 0-I6 кгс/см2 Среда: хлор-газ Предельное значение параметра I6 кгс/см2 | ЭКМ-IУ | г.Томск Манометровый завод | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| I5 | Вытяжная венткамера I | Фотометр универсальный ленточный | ФЛ550IМ Опросный лист | | шт | | | I | | | | | | | | | | |
| | | Вентиль запорный | ЗВ-2М | | шт | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | Главный инженер проекта | | И.Павлова | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Начальник отдела | | В.Гольцман | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Составил | | А.Пукова | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Проверил | | И.Станкевич | | | | | | | | | | | | | | |

Госстрой СССР
...АЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
...20062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 573 Инв.№6823-с7 тираж 1300
Сдано в печать 14.01 1981г цена 1-56

gost.e-ecolog.ru