ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

904 - 02-5

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР ТИПА 1ПК10÷1ПК150

## УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## АЛЬБОМ XIV

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА,
ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ,
С ДВУМЯ /РАБОЧИМ И РЕЗЕРВНЫМ/ ВЕНТИЛЯТОРАМИ И
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

gost.e-ecolog.ru

КФ ЦИТП инв № 17333-15

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

904-02-5

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР ТИПА 1ПК10÷1ПК150

## УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## АЛЬБОМ XIV

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА,
ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ,
С ДВУМЯ /РАБОЧИМ И РЕЗЕРВНЫМ/ ВЕНТИЛЯТОРАМИ И
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА


РАЗРАБОТАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
„ЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Л.Е. ФЕДОРОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА М.И. ЯЛОВЕЦКИЙ



УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 1 АВГУСТА 1981 Г.
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТОМ ГОССТРОЯ СССР
ПРИКАЗ № 45 ОТ 10 ИЮЛЯ 1981 Г.



К ф ЦИТП инв N 17333-15

## Содержание альбома


| Обозначение | Наименование | Страница |
|---|---|---|
| Э1 | Общие данные | 2 |
| Э2 | Схема электрическая принципиальная №14П | 3÷9 |
| Э3 | Схема электрическая принципиальная №22П | 10÷15 |
| Э4 | Диаграмма замыкания контактов реле времени РВП | 16 |
| Э5 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 17 |
| Э6 | Щит управления [ ] Клеммник | 18 |
| Э7 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 19 |
| Э8 | Щит управления [ ] Клеммник | 20 |
| Э9 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 21 |
| Э10 | Щит управления [ ] Клеммник | 22 |
| Э11 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 23 |
| Э12 | Щит управления [ ] Клеммник | 24 |
| Э13 | Опросный лист | 25 |


1 Аппаратура управления, включая силовые блоки, размещается в щите управления приточной венткамеры шкафного исполнения одностороннего обслуживания.

2 Принципиальные электрические схемы управления

2.1. Обеспечивают 3 вида управления:
- дистанционное из диспетчерского пункта или обслуживаемого помещения,
- местное сблокированное со щита управления приточной венткамеры,
- опробование кнопками, расположенными у механизмов (для производства пуско-наладочных и ремонтных работ)

2.2 Отвечают необходимым требованиям, предъявляемым к управлению приточной венткамерой.

2.3 Обеспечивают возможность сочетания со следующими схемами:

| Наименование схемы | Наименование проекта | Наименование проектной организации | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регулирование | Автоматизация Типовое проектное решение Шифр 904-02-4 | | В графе 3 указывается наименование организации, которая привязывает типовое, проектное решение, разработанное ГПИ Сантехпроект |
| Управление вытяжными вентсистемами | | | |
| Передача команд на расстоянии | | | |
| Противопожарная автоматика | | | |
| | | | |

17333-15

2

Привязан

Инв.№

| | | |
|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | |
| Рук.гр. | Гинодман | |
| Инж | Глотова | |
| Н.контр. | Хоперскова | |

904-02-5 Э1

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК15

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 24 |

Общие данные

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

ТПР 904-02-5 Альбом XIV


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГПИ САНТЕХПРОЕКТ
Должность | Фамилия | Подпись | Дата
Нач. отд. | Фингерев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

# ОБЩИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

~220В




## 1. Пояснение работы контактов датчиков:

- A — контакт разомкнут при аварии (например, при падении давления воды в теплосети, при пожаре и т.п.)
- ТР7 — контакт замкнут при значениях температуры воздуха ниже расчетной
- G — контакт разомкнут при отсутствии потока воздуха
- ТР2 — контакт разомкнут при значениях температуры воздуха равных или меньших 0°С (перед воздухонагревателем)
- ТР3 — контакт разомкнут при значениях температуры обратной воды ниже расчетной

## 2. Расшифровка условного обозначения

- ● зажим реле времени РВП
- (14) маркировка зажима реле времени
- ◐ клемма блока управления РБУ5100
- [17] маркировка клеммы блока управления
- ○ клемма щита управления, используемая для унификации технических решений

20-1 — маркировка клеммы (генеральная)

2Р — маркировка цепи из схемы регулирования

Привязан

Инв. №

Гл. спец. Яловецкий
Рук. гр. Гиндман
Ст. инж. Кавелова
Н. контр. Яловецкий
Гип

17333-15 Приточная вентсистема


Схема электрическая принципиальная №14П

904-02-5 Э2

Управление и силовое электрооборудование двухскоростных вентиляторов ЦАГИ-ЦНИИЭП

Стадия | Лист | Листов
Р | 1 | 2

ГПИ Сантехпроект Минска




Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. спец. | Хавецкий | | |
| Рук. гр. | Гинодман | | |
| Ст. инж. | Павлова | | |
| Н. контр. | Коперсткова | | |

17333-15 Приточная вентсистема

Схема электрическая принципиальная №1ЦП (продолжение)


Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа ЦКЮ ÷ ЦКК 150

904-02-5 32

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 3 | |

ГПИ Электропроект

4




ГПР-904-02-5 Альбом XIV

17333-15 Приточная система 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | 904-02-592 |
| Рук.гр. | Гинодман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10-1ПК150 |
| Ст.инж. | Савелова | | |
| Н.контр. | Хоперсткова | | Схема электрическая принципиальная №14П (продолжение) |

Стадия Р | Лист 4 | Листов


ГПИ Электропроект

Привязан:


Инв.№


## Электронагреватель клапана наружного воздуха

~ 220 В




## Свободные контакты




17333-15 Приточная вентсистема 6

| | | |
|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | |
| Рук.гр. | Гиндман | |
| Ст.инж. | Савелова | |
| Н.контр. | Хоперская | |

904-02-5 ЭО

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10–1ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 5 | |

Схема электрическая принципиальная № 47 (продолжение)

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА









Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


ТПР 904-02-5 Альбом

## Контакты реле (пакеты ключа), предусматриваемые таблица 1
## схемой управления приточной венткамерой


| Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты) | № цепи | Контакты (пакеты) | Назначение контактов (пакетов) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Сигнализация (на диспетчерском пункте или на одиночном посту в помещении, обслуживаемом приточной венткамерой) | 75 |   | Перевод приточной венткамеры на дистанционное управление | |
| | 76 |   | Перевод приточной венткамеры на опробование или местное управление | |
| | 77 |   | Срабатывание защиты от замерзания | |
| | 78 |   | Включение электронагревателя | |
| | 79 |   | Включение рабочего режима | |
| | 80 |   | Включение дежурного режима | |
| | 81 |   | Авария приточного вентилятора | |
| Управление вытяжными вентиляторами | 82 |   | Включение вытяжных вентиляторов, сблокированных с приточной венткамерой | |
| Регулирование | 83 |   | См. проект регулирования | |

## Диаграмма замыкания контактов

### Конечные выключатели исполнительного механизма ИМ4, ИМ5, ИМ6




* не используется




* не используется

### Ключ избирания КИ

ПКУ3-12С1204

| Соединение контактов | Местное | Опробование | Дистанционное |
|---|---|---|---|
| | М | О | Д |
| | -45° | 0° | +45° |
| 1-2 | X | — | — |
| 3-4 | — | — | X |
| 5-6 | X | — | — |
| 7-8 | — | — | X |
| 9-10 | X | — | — |
| 11-12 | — | — | X |
| * 13-14 | X | — | — |
| 15-16 | — | — | X |
| 17-18 | X | — | — |
| 19-20 | — | — | X |
| 21-22 | X | — | — |
| 23-24 | — | — | X |
| 25-26 | X | — | — |
| * 27-28 | — | — | X |
| 29-30 | X | — | — |
| 31-32 | — | — | X |
| 33-34 | — | X | — |
| 35-36 | — | X | — |
| 37-38 | — | X | — |
| * 39-40 | — | X | — |
| * 41-42 | — | X | — |
| 43-44 | — | X | — |
| * 45-46 | — | X | — |
| * 47-48 | — | X | — |

* не используется

### Ключ избирания КИ1, КИ2

ПКУ3-12С5008

| Соединение контактов | Резервный | Опробование | Рабочий |
|---|---|---|---|
| | Рез. | О | Раб |
| | -45° | 0° | +45° |
| 1-2 | — | — | X |
| 3-4 | X | — | — |
| * 5-6 | — | — | X |
| 7-8 | X | — | — |
| * 9-10 | — | — | X |
| 11-12 | X | — | — |
| 13-14 | — | X | — |
| 15-16 | X | — | X |
| 17-18 | — | X | — |
| 19-20 | X | — | X |

* не используется

### Ключ сезона КС

ПКУ3-16И2014

| Соединение контактов | Зима | Лето |
|---|---|---|
| | З | Л |
| | 0° | +45° |
| 1-2 | X | — |
| 3-4 | — | X |
| 5-6 | X | — |
| 7-8 | — | X |

Приточная вентсистема [ ] 7

17333-15

| | | |
|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | |
| Рук. гр. | Гинодман | |
| Ст. инж. | Савёлова | |
| Н. контр. | Хлеростова | |

Привязан

Инв. №

904-02-5 ЭЗ

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 6 | |

Схема электрическая принципиальная №14П (продолжение)

ГПИ Электропроект Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | ТПР 904-02-5 Альбом XIV

Таблица 2

## Вид дистанционного управления вентилятора





| № п/п | Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры, предусматривается только один из видов дистанционного управления) | Расшифровка условного обозначения контактов, указанных в схеме: Пуск 1 (рабочий режим) | Пуск 2 (дежурный режим) | Стоп | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Управление с диспетчерского пункта |  | | | |
| 2 | Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста) |  | | | |

Таблица 3

## Вид дистанционного управления электронагревателя

| № п/п | Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры предусматривается только один из видов дистанционного управления) | Расшифровка условного обозначения контактов, указанных в схеме: Пуск | Стоп | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Управление с диспетчерского пункта |  | | |
| 2 | Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста) |  | | |

## Таблица применения

Таблица 6

| Наименование механизма | Мощность электродвигателя, кВт | Блок управления: Тип | Автомат: Тип | Автомат: Jн расцепителя, А | Пускатель | Тепловое реле: Тип | Тепловое реле: Jн.э., А | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приточный вентилятор** | 1,5 | РБУ5101-03А2Л | АП50-3МТ | 6,4 | ПМЕ-111 | ТРН-10 | 4 | |
| | 2,2 | РБУ5101-03А2М | | 10 | | | 5 | |
| | 3 | РБУ5101-03А2П | | 16 | | | 8 | |
| | 4 | РБУ5101-03А2П | | 16 | | | 8 | |
| | 5,5 | РБУ5101-03Б2Д | | 25 | ПМЕ-211 | ТРН-25 | 12,5 | |
| | 7,5 | РБУ5101-03Б2Е | | 25 | | | 16 | |
| | 10 | РБУ5101-03Б2Ж | | 40 | | | 20 | |
| | 11 | РБУ5101-03Б2И | | 40 | | | 25 | |
| | 13 | РБУ5101-13А2Г | | 40 | ПАЕ-312 | ТРН-40 | 25 | |
| | 15 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 17 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 18,5 | РБУ5101-13А2П | | 50 | | | 32 | |
| | 22 | РБУ5101-13Д2В | АЕ2046-10 | 50 | ПАЕ-412 | ТРП-60 | 40 | Два однополюсных тепловых реле |
| | 30 | РБУ5101-13Д2Д | АЕ2056-10 | 80 | | | 60 | |
| | 37 | РБУ5101-23Г2В | | 100 | ПАЕ-512 | ТРП-150 | 80 | |
| | 40 | РБУ5101-23Г2В | | 100 | | | 80 | |
| | 45 | РБУ5101-23Г2В | | 100 | | | 80 | |
| | 55 | РБУ5101-33Г2А | А3716ф33 | 125 | ПАЕ-612 | | 100 | |

| Наименование механизма | Мощность, кВт | Блок управления: Тип | Автомат: Тип | Автомат: Jн.расцепителя А | Пускатель | Тепловое реле: Тип | Тепловое реле: Jн.э. А | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Электронагреватель | 0,6 | РБУ5101-03А2Г | АП50-3МТ | 1,6 | ПМЕ-111 | ТРН-10 | 1 | |
| | 0,8 | РБУ5101-03А2Е | | 2,5 | | | 1,6 | |
| | 1,068 | РБУ5101-03А2Е | | 2,5 | | | 1,6 | |
| | 1,2 | РБУ5101-03А2И | | 4 | | | 2,5 | |
| | 1,6 | РБУ5101-03А2И | | 4 | | | 2,5 | |
| | 1,806 | РБУ5101-03А2И | | 4 | | | 2,5 | |
| | 2,4 | РБУ5101-03А2Л | | 6,4 | | | 4 | |
| | 3,6 | РБУ5101-03А2Н | | 10 | | | 6,3 | |
| | 4,4 | РБУ5101-03А2Н | | 10 | | | 6,3 | |
| | 5,6 | РБУ5101-03А2Р | | 16 | | | 10 | |
| | 6,6 | РБУ5101-03А2Р | | 16 | | | 10 | |
| | 8,4 | РБУ5101-03Б2Г | | 16 | ПМЕ-211 | ТРН-25 | 10 | |

** Для электродвигателя рабочего вентилятора мощностью 75 кВт – блок управления РБУ5101-33Г2В

## Расшифровка условного обозначения контактов ИМ6

Таблица 4










| Тип электрического привода исполнительного механизма | Расшифровка условного обозначения контакта |
|---|---|
| |  |
| МЭО-4 |  |
| МЭО-10 |  |
| МЭО-0.63 |  |
| ЕСПА-02ПВ(НРБ) |  |

Таблица 5

| Тип электрического привода исполнительного механизма | Расшифровка условного обозначения контакта |
|---|---|
| |  |
| МЭО-4 |  |
| МЭО-10 |  |
| МЭО-0,63 |  |
| ЕСПА-02ПВ(НРБ) |  |

17333-15 Приточная вентсистема 8

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Яловецкий | |
| Рук.гр. | Гинодман | |
| Ст.инж. | Савелова | |
| Н.контр. | Хоперетков | |

904-02-5-32

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10 ÷ 1ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 7 | |

Схема электрическая принципиальная № 14П (продолжение)

ГПИ Электропроект

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом XIV

ТПР 904-02-5

# Перечень элементов принципиальной схемы


| Поз. обозначение | Наименование и техническая характеристика | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | **Посты управления механизма** | | | |
| КПВ1 КСВ1 | | | | |
| КПВ2 КСВ2 | | | | |
| КО1 КЗ1 | | | | |
| КО2 КЗ2 | | | | |
| | **Помещение, обслуживаемое венткамерой** | | | |

| Поз. обозначение | Наименование и техническая характеристика | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | **Переключатели универсальные** | | | |
| КС | 2 секции | ПКУ3-16И2014 | 1 | |
| КИ1, КИ2 | 5 секций | ПКУ3-12А5208 | 2 | |
| КИ | 12 секций | ПКУ3-12С42Д4 | 1 | |
| РСВ | Реле сигнальное 0,015А 131р | РЭ 21 0,015 | 1 | |
| | **Кнопки управления** | | | |
| КПМ1 | 2з | КМЕ-4110 | 1 | На двери щита ЩУП |
| КПМ2 | 1з | КМЕ-4110 | 1 | |
| КПМ3 | 1з | КМЕ-4110 | 1 | |
| КСМ, КОМ3 | 1р | КМЕ-6101 | 2 | |
| | **Арматура сигнальная** | | | |
| ЛРР, ЛДР, ЛСВ, ЛКН1, ЛКН2, ЛСЭ, ЛРВ1, ЛРВ2, | ~ 220В | АЕ 32.5 2212У2 | 8 | |
| ЛГВ1, ЛГВ2 | ~ 220В | АЕ 323-2212У2 | 2 | |
| | **У механизма** | | | |
| ДВ1, ДВ2 | Электродвигатель ~ 380В | см. табл.6 | 2 | Поставляются комплектно с оборудованием |
| Э | Электронагреватель ~ 380В | | 1 | |
| | **Механизмы исполнительные** | | | |
| ИМ6 | ~ 220В | М90-4 | 1 | Поставляются комплектно с клапаном |
| | | М90-10 | | |
| | | М90-0,63 | | |
| | | ЕСПА-02ЛВ(МРБ) | | |
| ИМ4, ИМ5 | ~ 220В | М90-0,63 | 2 | |

| Поз. обозначение | Наименование и техническая характеристика | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | **Щит управления ЩУП** | | | |
| АВ1, АВ2, АЭ | Выключатель автоматический | см. табл.6 | 3 | Блоки управления |
| ЛВ1, ЛВ2, ЛЭ | Пускатель магнитный | | 3 | |
| РТВ1, РТВ2 РТЭ | Реле тепловое | | 3 | |
| ТТ1, ТТ2 | Трансформатор тока 200/5* | ТК-20 | 2 | |
| | **Предохранители** | | | |
| ПВ1, ПВ2, ПЭ | ~ 380В, ПВД-6 | ПРС-6-П | 3 | |
| П | ~ 380В, ПВД-16 | ПРС-20-П | 1 | |
| П1, П2 | ~ 380В, ПВД-25 | ПРС-63-П | 2 | |
| П3 | ~ 250В, ВТФ6 | ППТ-10 | 1 | |
| Р1, Р2 | Рубильник ~ 660В | РИ-31320 РИ-35320 | 2 | |
| ПП | Переключатель пакетный | ПП3-25Ж2 | 1 | |
| | **Реле времени** | | | |
| РВП | ~ 220В 6П | ВС-10-63 (ВС-56) | 1 | |
| РРР1, РРР РД Р1, РДР | ~ 110В, 3з, 1р, выд. вр. 0,5÷1,5 сек. | РЭВ-816 | 4 | 0,5 сек |
| РВЛ | ~ 220В, 3з, 1р, выд. вр. 5÷10 сек. | РЭВ-884 | 1 | 10 сек |
| РК1, РК2 | ~ 220В, 2з, 2р, выд. вр. 5÷10 сек. | РЭВ-884 | 2 | 10 сек |
| РВВ, РПА1 | ~ 110В, 2з, 2р, выд. вр. 0,5÷1,5 сек. | РЭВ-816 | 2 | 0,5 сек |
| 1Д÷10Д, 11Д1÷14Д1, 11Д2÷14Д2 | Диод 400В, 0,3А | Д226Б | 18 | |
| | **Реле промежуточные** | | | |
| РПЛ2 | ~ 220В, 8з. | РПУ-1-368 | 1 | |
| РПЛ1, РФП | ~ 220В, 6з. 2р | РПУ-1-362 | 2 | |
| РВД, РПЛ3, РН81, РПА4 | ~ 220В, 4з. 4р | РПУ-1-364 | 4 | |
| РРО1, РР31, РРО2, РР32, РН82, РПА РМ | ~ 220В, 2з 2р | РПУ-1-362 | 7 | |

* Только для блока РБУ5101-33Г2А

## Технологическая схема (упрощенная)




Альбом XIV ТПР 904-02-5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

17333-15

Приточная вентсистема

9

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГА. СПЕЦ. | Хлобецкий | | |
| Рук. гр. | Гиндман | | |
| Ст. инж. | Савелова | | |
| Привязан | | | |
| Н. контр. | Хоперсткова | | |

904-02-5 32

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 8 | |

Схема электрическая принципиальная №14П (окончание)

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Электропроект Москва

## Общие цепи управления вентиляторами ~ 220В

см. л. 10

А21 П2 — А11 П1 — 1 — 2 — РН — РН — П — А40

Питание щита регулирования

3-1 — КСМ — 4 — КИ (м о д) — 2-1

КПМ1 — 5 — 6 — РРР1

КПМ2 — 12 — РДР1

17 — Стоп — 18 — Пуск 1 — РРР1

4-3 — Пуск 2 — РДР1

См. табл. 2

Пуск 1 — 19 — 20 — РРР1 — 21 — РФП

8-7 — КПМ1 — 23 — РФП

6-5

РН — N

1Д — 10 — РРР — 2Д — 11 — РРР1 — ЛРР

РДР1 — 9 — ЛДР

3Д — 15 — РДР — 4Д — 16 — РДР1

РРР1 — 13 — 14 — 10р 4р — из схемы регулирования

РВП — 22 — (4) (5) — ЭМ (12) Д (1) — КВ (13) (2) — РФП

КС — 3 Л — 24 — РВП — 25 — РПА1 — 26-1 — А — 27 — 5Д — 28 — РВВ

1-2 — (6) РВП (7) — 29 — 13-4 — РРР (9) (10) РВЛ 26-2 — 30

Из схемы регулирования

РВД — 31 — 8р 9р — РПЛ3

РПЛ4 — 34 — 6Д 7Д — 35 — 8Д 9Д — 36 — РВЛ

РПЛ2

РПЛ1

РРР — 33 — РВЛ — 37 — РВД

ТР7 — Т° — 38 — РДР — 39

4р 5р — Из схемы регулирования

РВЛ — РФП — 41 — ЛСВ

Узел I — 43 — ки (м о д) — 45 — 15-16

Из схемы управления вытяжными вентиляторами, сблокированными с приточной венткамерой

3-2 — П3 — 40-1

Узел I

43 — 43-1 — 43-2 — 43-3 — 43-4 — 43-5

41 — 43-7 — 43-6

ТР2 — Т° — 40-2 — 47 — РВД — 48 — 10Д — 49 — РПА1 — РПА

РВП — 1р 2р — ТР3 — Т° — 3р — 50 — (14) РПЛ1 — (15)

Из схемы регулирования

РВП — 51 — (17) РПА1 (18) — 52 — РСВ — 53 — РСВ

N

см. л. 11

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Резервирование питания | З 3 / Р 3 | |
| 2 | Включение рабочего режима | З 18, 21, 79 / Р / З 7, 11, 14 / Р 5 | |
| 3 | Сигнал: „Рабочий режим" | Щит управления ЩУП | |
| 4 | Сигнал: „Дежурный режим" | | |
| 5 | Включение дежурного режима | З 22, 80 / Р 83 / З 9, 13 / Р 3 | |
| 6–13 | Вид управления: | Местный; Дистанционный (см. табл. 2 графа 2) | |
| 14–18 | Рабочий режим | Пуск приточной венткамеры; Включение вентилятора | П 14, 16, 17, 26, 28 / З 14, 15, 23, 83, 83, 83 / Р 83 / З 32, 42 / Р 36, 46 |
| 19 | Дежурный режим | | |
| 20–21 | Рабочий режим | Работа вентилятора | З 18, 21, 23 / Р / З 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82 / З 27, 29, 83, 83, 83 / Р 83, 83 |
| 22 | Дежурный режим | Пуск приточной венткамеры | З 19, 83, 83, 83 / Р 25, 83, 83, 83 |
| 23 | Рабочий режим. Сигнализация: „Приточная венткамера работает" | Щит управления ЩУП | |
| 25–27 | Защита от замерзания | | З 16 / Р 28 / З 83, 83 / Р 83 |
| 28–29 | Сигнализация: „Замерзание" | Щит управления ЩУП | З 77 / Р 28 |

1 Пояснение работы контактов датчиков:

- А — Контакт разомкнут при аварии (например, при падении давления воды в теплосети, при пожаре и. т. п.)
- ТР7 — Контакт замкнут при значениях температуры воздуха ниже расчетной
- G — Контакт разомкнут при отсутствии потока воздуха
- ТР2 — Контакт разомкнут при значениях температуры воздуха равных или меньших 0°С (перед воздухонагревателем)
- ТР3 — Контакт разомкнут при значениях температуры обратной воды ниже расчетной.

2. Расшифровка условного обозначения:

- ♦ Зажим реле времени РВП
- (14) Маркировка зажима реле времени
- ⌀ Клемма блока управления РБУ5100
- [17] Маркировка клеммы блока управления
- ○ Клемма щита управления, используемая для унификации технических решений
- 20-1 – Маркировка клеммы (генеральная)
- 2р – Маркировка цепи из схемы регулирования

Привязан

Инв. №

17333-15

Приточная вентсистема

10

Схема электрическая принципиальная № 220 (начало)

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа ПК 1/5; ПК 1/50


904-02-5 ЭЗ

Стадия Р | Лист 9 | Листов

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Ввод №1 ~ 380/220В

## Электродвигатель 1го приточного вентилятора ~ 220В





| | |
|---|---|
| 30 | Включение силовой цепи |
| 31 | Вид управления опробование |
| 32 | Включение вентилятора |
| 33 | |
| 34 | Сигнал „готовность резерва" |
| 35 | Контроль |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | Работа вентилятора |
| 39 | Сигнал „работа вентилятора" |

| | |
|---|---|
| З | 37, 38 |
| Р | 66 |
| З | 32, 45 |
| Р | 43, 81 |
| З | 20, 39 |
| Р | |

Ввод №2 ~ 380/220В

## Электродвигатель 2го приточного вентилятора ~ 220В




| | |
|---|---|
| 40 | Включение силовой цепи |
| 41 | Вид управления опробование |
| 42 | Включение вентилятора |
| 43 | |
| 44 | Сигнал „Готовность резерва" |
| 45 | Контроль |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | Работа вентилятора |
| 49 | Сигнал „работа вентилятора" |

| | |
|---|---|
| З | 47, 48 |
| Р | 66 |
| З | 35, 42 |
| Р | 33, 81 |
| З | 20, 49 |
| Р | |

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Гл. спец. | Яковицкий | |
| Рук. гр. | Гинодман | |
| Ст. инж. | Савелова | |
| Н. контр. | Хотеровская | |

11332-15

Схема электрическая принципиальная № 227

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа ПК40-ПК125


904-02-5 ЭЗ

Стадия: Р | Лист: 10 | Листов: 11


ГПИ Электропроект

Приточная вентсистема



11




## Свободные контакты




Узел IV (в зависимости от соединения нагревательных элементов.)

| | |
|---|---|
| Смешанное соединение |  |
| Параллельное соединение |  |



17333-15

Приточная вентсистема

12

| | | |
|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | |
| Рук. гр. | Гинодман | |
| Ст. инж. | Савелова | |
| Н. контр. | Хоперсткова | |

Привязан

Инв. №

904-02-5 ЭЗ

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа ПК10÷ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 11 | |

Схема электрическая принципиальная № 22П (продолжение)

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Таблица 1

## Диаграмма замыкания контактов

### Ключ избирания КИ


| ПКУ3-12С1204 | | | |
|---|---|---|---|
| Соединение контактов | Местное | Опробование | Дистанционное |
| | М | О | Д |
| | -45° | 0° | +45° |
| 1-2 | × | — | — |
| 3-4 | — | — | × |
| 5-6 | × | — | — |
| 7-8 | — | — | × |
| 9-10 | × | — | — |
| * 11-12 | — | — | × |
| * 13-14 | × | — | — |
| 15-16 | — | — | × |
| * 17-18 | × | — | — |
| 19-20 | — | — | × |
| 21-22 | × | — | — |
| 23-24 | — | — | × |
| * 25-26 | × | — | — |
| 27-28 | — | — | × |
| 29-30 | × | — | — |
| * 31-32 | — | — | × |
| * 33-34 | — | × | — |
| 35-36 | — | × | — |
| * 37-38 | — | × | — |
| * 39-40 | — | × | — |
| * 41-42 | — | × | — |
| 43-44 | — | × | — |
| * 45-46 | — | × | — |
| * 47-48 | — | × | — |









* не используется

### Ключ сезона КС

| ПКУ3-16И2014 | | |
|---|---|---|
| Соединение контактов | Зима | Лето |
| | З | Л |
| | 0° | +45° |
| 1-2 | × | — |
| 3-4 | — | × |
| 5-6 | × | — |
| 7-8 | — | × |

## Контакты реле (пакеты ключа), предусматриваемые схемой управления приточной венткамерой

| Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты) | № цепи | Контакты (пакеты) | Назначение контактов (пакетов) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Регулирование | 83 |   | См. проект регулирования | |

| Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты) | № цепи | Контакты (пакеты) | Назначение контактов (пакетов) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Сигнализация (на диспетчерском пункте или на одиночном посту в помещении, обслуживаемом приточной венткамерой) | 75 |   | Перевод приточной венткамеры на дистанционное управление | |
| | 76 |   | Перевод приточной венткамеры на опробование или местное управление | |
| | 77 |   | Срабатывание защиты от замерзания | |
| | 78 |   | Включение электронагревателя | |
| | 79 |   | Включение рабочего режима | |
| | 80 |   | Включение дежурного режима | |
| | 81 |   | Авария приточного вентилятора | |
| Управление вытяжными вентиляторами | 82 |   | Включение вытяжных вентиляторов, сблокированных с приточной венткамерой | |

### Ключ избирания КИ1, КИ2

| ПКУ3-12С 5008 | | | |
|---|---|---|---|
| Соединение контактов | Резервный | Опробован. | Рабочий |
| | Рез | О | Раб |
| | -45° | 0 | +45° |
| 1-2 | — | — | × |
| 3-4 | × | — | — |
| * 5-6 | — | — | × |
| 7-8 | × | — | — |
| * 9-10 | — | — | × |
| 11-12 | × | — | — |
| 13-14 | — | × | — |
| 15-16 | × | — | × |
| 17-18 | — | × | — |
| 19-20 | × | — | × |

* не используется

Приточная вентсистема 13

17333-15

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | | |
| Рук. гр. | Гинодман | | |
| Ст. инж. | Савелова | | |
| Н. контр. | Хоперсткова | | |

Привязан

Инв. №

904-02-5 ЭЗ

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа ПК 70-ПК 150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 12 | |

Схема электрическая принципиальная № 22П (продолжение)

СПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | ТПР 904-02-5 Альбом XIV

Таблица 2

## Вид дистанционного управления вентилятора





| № п/п | Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры предусматривается только один из видов дистанционного управления) | Расшифровка условного обозначения контактов, указанных в схеме: пуск 1 (рабочий режим) | пуск 2 (дежурный режим) | стоп | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Управление с диспетчерского пункта |  |  |  | |
| | |  |  |  | |
| | |  |  |  | |
| 2 | Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста) |  |  |  | |

Таблица 3

## Вид дистанционного управления электронагревателя





| № п/п | Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры предусматривается только один из видов дистанционного управления) | Расшифровка условного обозначения контактов, указанных в схеме: пуск | стоп | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Управление с диспетчерского пункта |  |  | |
| | |  |  | |
| | |  |  | |
| 2 | Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста) |  |  | |

Таблица применения


| Наименование механизма | Мощность электродвигателя кВт | Блок управления: Тип | Автомат: Тип | Автомат: Ун. расцепителя А | Пускатель | Тепловое реле: Тип | Тепловое реле: Ун. Э А | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приточный вентилятор** | 1,5 | РБУ5101-03А2Л | АП50-3МТ | 6,4 | ПМЕ-111 | ТРН-10 | 4 | |
| | 2,2 | РБУ5101-03А2М | | 10 | | | 5 | |
| | 3 | РБУ5101-03А2П | | 16 | | | 8 | |
| | 4 | РБУ5101-03А2П | | 16 | | | 8 | |
| | 5,5 | РБУ5101-03Б2Д | | 25 | ПМЕ-211 | ТРН-25 | 12,5 | |
| | 7,5 | РБУ5101-03Б2Е | | 25 | | | 16 | |
| | 10 | РБУ5101-03Б2Ж | | 40 | | | 20 | |
| | 11 | РБУ5101-03Б2И | | 40 | | | 25 | |
| | 13 | РБУ5101-13А2Г | | 40 | ПАЕ-312 | ТРН-40 | 25 | |
| | 15 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 17 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 18,5 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 22 | РБУ5101-13Д2Б | АЕ2046-10 | 50 | ПАЕ-412 | ТРП-60 | 40 | Два однополюсных тепловых реле |
| | 30 | РБУ5101-13Д2Д | | 80 | | | 60 | |
| | 37 | РБУ5101-23Г2В | АЕ2056-10 | 100 | ПАЕ-512 | ТРП-150 | 80 | |
| | 40 | РБУ5101-23Г2В | | 100 | | | 80 | |
| | 45 | РБУ5101-23Г2В | | 100 | | | 80 | |
| | 55 | РБУ5101-33Г2А | А3716ФУЗ | 125 | ПАЕ-612 | | 100 | |

** Для электродвигателя рабочего вентилятора мощностью 75 кВт -блок управления РБУ5101-33Г2В

Таблица 6

| Наименование механизма | Мощность кВт | Блок управления: Тип | Автомат: Тип | Автомат: Ун. расцепителя А | Пускатель | Тепловое реле: Тип | Тепловое реле: Ун. Э А | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Электронагреватель | 0,6 | РБУ5101-03А2Г | АП50-3МТ | 1,6 | ПМЕ-111 | ТРН-10 | 1 | |
| | 0,8 | РБУ5101-03А2Е | | 2,5 | | | 1,6 | |
| | 1,068 | РБУ5101-03А2Е | | 2,5 | | | 1,6 | |
| | 1,2 | РБУ5101-03А2И | | 4 | | | 2,5 | |
| | 1,6 | РБУ5101-03А2И | | 4 | | | 2,5 | |
| | 1,806 | РБУ5101-03А2И | | 4 | | | 2,5 | |
| | 2,4 | РБУ5101-03А2Л | | 6,4 | | | 4 | |
| | 3,6 | РБУ5101-03А2Н | | 10 | | | 6,3 | |
| | 4,4 | РБУ5101-03А2Н | | 10 | | | 6,3 | |
| | 5,6 | РБУ5101-03А2Р | | 16 | | | 10 | |
| | 6,6 | РБУ5101-03А2Р | | 16 | | | 10 | |
| | 8,4 | РБУ5101-03Б2Г | | 16 | ПМЕ-211 | ТРН-25 | 10 | |

## Технологическая схема (упрощенная)




## Перечень элементов принципиальной схемы

| Поз. обозначение | Наименование и техническая характеристика | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | *переключатели универсальные* | | | |
| КС | 2 секции | ПКУ3-16Ш2014 | 1 | |
| КИ1, КИ2 | 5 секций | ПКУ3-12С5008 | 2 | |
| КИ | 12 секций | ПКУ3-12С12О4 | 1 | |
| РСВ | Реле сигнальное 0,015А 1з 1р | РУ21/0,015 | 1 | |
| | *Кнопки управления* | | | |
| КПМ1 | 2з | КМЕ-4120 | 1 | |
| КПМ2 | 1з | КМЕ-4110 | 1 | На двери щита ЩУП |
| КПМЭ | | | 1 | |
| КСМ КСМЭ | 1р | КМЕ 6101 | 2 | |
| | *Арматура сигнальная* | | | |
| ЛРР ЛДР ЛСВ ЛКН1 ЛКН2 ЛСЭ ЛРВ1 ЛРВ2 | ~ 220В | АЕ325 221242 | 8 | |
| ЛГВ1 ЛГВ2 | ~ 220В | АЕ323 221242 | 2 | |
| | *У механизма* | | | |
| ДВ1, ДВ2 | Электродвигатель ~ 380В | См. табл.4 | 2 | Поставляются комплектно с оборудованием |
| Э | Электронагреватель ~ 380В | | 1 | |
| | *Посты управления у механизма* | | | |
| КПВ1 КСВ1 | | | | |
| КПВ2 КСВ2 | | | | |
| | *Помещение, обслуживаемое венткамерой.* | | | |

| Поз. обозначение | Наименование и техническая характеристика | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | *Щит управления ЩУП* | | | |
| АВ1; АВ2; АЭ | Выключатель автоматический | См. табл. 4 | 3 | Блоки управления |
| ЛВ1; ЛВ2; ЛЭ | Пускатель магнитный | | 3 | |
| РТВ1; РТВ2; РТЭ | Реле тепловое | | 3 | |
| ТТ1 ТТ2 | Трансформатор тока 200/5 * | ТК-20 | 2 | |
| | *Предохранители* | | | |
| ПВ1; ПВ2; ПЭ | ~ 380В, ПВД-6 | ПРС-6-П | 4 | |
| П | ~ 380В, ПВД-16 | ПРС-20-П | 1 | |
| П1; П2 | ~ 380В, ПВД-25 | ПРС-63-П | 2 | |
| ПЗ | ~ 250В, ВТФ6 | ППТ-10 | 1 | |
| Р1; Р2 | Рубильник ~ 660В | Р11-31320 Р11-35320 | 2 | |
| ПП | Переключатель пакетный | ПП3-25/Н2 | 1 | |
| | *Реле времени* | | | |
| РВП | ~ 220В 6П | ВО-10-63 (ВО-56) | 1 | |
| РРР1; РРР РДР1; РДР | - 110В; 3з, 1р, выд. вр. 0,5 ÷ 1,5сек. | РЭВ-816 | 4 | 0,5 сек. |
| РВЛ * | - 220В; 3з, 1р, выд. вр. 5 ÷ 10сек. | РЭВ-884 | 1 | 10 сек |
| РК1; РК2 | - 220В; 2з, 2р, выд. вр. 5 ÷ 10сек. | РЭВ-884 | 2 | 10 сек |
| РВВ РПА1 | - 110В; 2з, 2р, выд. вр. 0,5 ÷ 1,5сек. | РЭВ-816 | 2 | 0,5 сек |
| 1Д ÷ 10Д 11Д1 ÷ 14Д1 11Д2 ÷ 14Д2 | Диод, 400В, 0,3А | Д226Б | 18 | |
| | *Реле промежуточные* | | | |
| РПЛ2 | ~ 220В, 8з. | РПУ-1-361 | 1 | |
| РПЛ1 РФП | ~ 220В, 6з, 2р | РПУ-1-362 | 2 | |
| РВД РПА3, РПА4 | ~ 220В, 4з, 4р | РПУ-1-363 | 3 | |
| РПА РН | ~ 220В, 2з, 2р | РПУ-1-365 | 2 | |

* только для блока РБУ5101-33Г2А

Приточная вентсистема

15

17333-15

| | | |
|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | |
| Рук. гр. | Гинодман | |
| Ст. инж. | Савелова | |
| Н. контр. | Хоперсткова | |

Привязан

Инв. №

904-02-5 ЭЗ

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 14 | |

Схема электрическая принципиальная № 22П (окончание)

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Инв. № подл. | Подпись и дата

| Обозначение контакта | Назначение контакта | Начало пуска венткамеры — Окончание пуска венткамеры |
|---|---|---|
| (9) (10) | Включение приточного вентилятора летом (после открытия клапана наружного воздуха) | $t_1$ |
| (20) (21) | Не используется | |
| (14) (15) | Подключение датчика ТРЗ для контроля прогрева воздухонагревателя перед включением вентилятора | $t_3$ |
| (6) (7) | Включение приточного вентилятора зимой (после прогрева воздухонагревателя) | $t_4$ |
| (17) (18) | Контроль пуска венткамеры | $t_5$ |
| (4) (5) | Окончание пуска венткамеры | $t_6$ |

Условное обозначение

контакт замкнут

| | |
|---|---|
| $t_1$ = | 30 ÷ 120 сек * |
| $t_2$ – | не используется |
| $t_3$ = | $t_4$ – 15сек |
| $t_4$ = | 60 ÷ 180 сек * |
| $t_5$ = | $t_4$ + 15сек |
| $t_6$ = | $t_4$ + $t_1$ |

* уточняется при наладке


17333-15 Приточная вентсистема 16

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭЗ |
| Рук. гр. | Гинодман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| Инж. | Глотова | | |
| Привязан | | | Стадия Р; Лист 15; Листов |
| Инв. № | | | |
| Н. контр | Хоперсткова | | Диаграмма замыкания контактов реле времени РВП — ГПИ Электропроект Москва |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Справ. №


Вид спереди

Двери не показаны




Левая и правая двери шкафа

Вид спереди





1 Щит защищенный (шкаф) однорядный одностороннего обслуживания, глубиной 600 мм с верхним (нижним) токоподводом, типа ЩУП1-39

2 * Размеры для справок

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | | 17333-15 | 17 |
| Рук.гр. | Журавлев | | | 904-02-5 ЭЗ | |
| Рук.гр. | Гинодман | | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 | |
| Инж. | Халанский | | | | |
| Привязан | | | | Стадия | Лист 16 | Листов |
| | | | | Щит управления | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ |
| Н.контр. | Хоперсткова | | | Чертеж ЭБ1103-03 | |
| Инв.№ | | | | | |

Альбом XIV ТПР 904-02-5

Подпись и дата | Взам. инв.№





17333-15 18


| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭО |
| Рук.гр. | Гинодман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10 ÷ 1ПК 150 |
| Инж. | Травинова | | Стадия Р; Лист 17; Листов |
| Привязан. | | | Щит управления — Клеммник |
| Инв. № | Н.контр. | Хоперетков | ГПИ Электропроект Москва |

Подпись и дата

Вид спереди
Двери не показаны
М1:20




Двери щита
Вид спереди
М1:10




1 Щит защищенный однорядный одностороннего обслуживания, глубиной 600мм с верхним (нижним) токоподводом типа ЩУП1-40.

2* Размеры для справок.


17333-15

19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | | 904-02-5 ЭТ | |
| Рук. гр. | Журавлев | | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 | |
| Рук. гр. | Гинодман | | | | Стадия / Лист / Листов |
| Инж. | Халанский | | | | / 18 / |
| Привязан | | | | Щит управления — Чертеж общего вида | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА |
| Н.контр. | Хотерстков | | | | |
| Инв. № | | | | | |

Тип 904-02-5 Альбом XIV

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




Инв. №

Привязан.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Гл. спец. | Зиновецкий | | | |
| Рук. гр. | Тимофеева | | | |
| Инж. | Давыдова | | | |
| Н. контр. | Коростелова | | | |

904-02-5 38

Щит управления. Клеммник

Управляющие и силовые электрооборудование приточных вентиляционных камер типа ПК40-1/ПК50


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 19 | |

ГПИ Электропроект Москва

17333-15

20

Вид спереди
Двери не показаны
м1:20





Двери щита
Вид спереди
м1:10

Панель1

Левая

Правая

Панель2





1. Щит защищенный однорядный одностороннего обслуживания, глубиной 600мм. с верхним (нижним) такоподводом, типа ЩУП1-63
2. * Размеры для справок

17333-15

21

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭЭ |
| Рук.гр. | Журавлев | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| Рук.гр. | Гимадиан | | |
| Инж. | Тимашкина | | |
| | | | Стадия: — Лист: 20 Листов: — |
| Привязан | | | Щит управления |
| Инв.№ | | Н.контр. | Тепрозкова | | Чертеж | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№




Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Гл. спец. | Здровецкий | |
| Рук. гр. | Синодкин | |
| ГИП | Кашкинцев | |
| Н. контр. | Коваленкова | |

904-02-5 310

Управление шкафное электроприводом приточных вентиляторов: конвер. типа КПВ-50

Щит управления

Клеммник

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 21 | |

ЭЛЕКТРОПРОЕКТ
МОСКВА


17333-15

22

Альбом XIV

ТПР 904-02-5


Вид спереди
Двери не показаны
м1:20




Двери щита
Вид спереди
м1:10

Панель1
Левая
Правая

Панель2
Левая
Правая





1. Щит защищенный однорядный одностороннего обслуживания, глубиной 600мм. с верхним (нижним) такелаждадом, типа ЩУП1-64
2. * Размеры для справок

17333-15

23

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | 904-02-5 Э11 |
| Рук.гр. | Куровлев | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10-1ПК150 |
| Рук.гр. | Гинадман | | |
| Инж. | Тимошкина | | Стадия: Р; Лист: 22; Листов: |
| Привязан | | | Щит управления |
| Н.контр. | Гаперстков | | Чертеж |
| Инв.№ | | | ГПИ Электропроект |

Подпись и дата | Взам.инв.№




Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | | |
| Спец. | Яловецкий | |
| Рук. гр. | Тиходман | |
| Инж. | Кашкинская | |
| Н. контр. | Ковекторов | |

Щит управления

Калачник

904-02-5 Э12

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа ПК10-ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 23 | |

ГСИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Форма

## Опросный лист N
## на щит типа ЩУП1

1. Наименование и адрес предприятия _____

2 Наименование объекта _____

3. Наименование и адрес заказчика _____

4 Наименование и адрес проектной организации _____

5. Количество приведенных панелей _____

6 Исполнение щита — ЩУП1 — □□-□□□□□□□□

7. Переменные технические данные принципиальной схемы управления

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(ненужные вычеркиваются)

8. Обозначение щита по проекту электрической части объекта _____

9. Степень защищенности щита IP31 по ГОСТ 14254-69.

10 Завод-изготовитель - Ангарский электромеханический завод

Главный инженер проекта ..... /...../

„..." ..... 198.. г.

Форма

## Опросный лист N
## на щит типа ЩУП1

1 Наименование и адрес предприятия _____

2 Наименование объекта _____

3 Наименование и адрес заказчика _____

4 Наименование и адрес проектной организации _____

5 Количество приведенных панелей _____

6 Исполнение щита — ЩУП1 — □□-□□□□□□□□

7 Переменные технические данные принципиальной схемы управления

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(ненужные вычеркиваются)

8. Обозначение щита по проекту электрической части объекта _____

9 Степень защищенности щита IP31 по ГОСТ 14254-69

10 Завод-изготовитель - Ангарский электромеханический завод

Главный инженер проекта ..... /...../

„..." ..... 198..г.

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 904-02-5 Альбом XIV

17333-15

25

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Клавецкий | | 904-02-5 ЭТ3 |
| Рук. гр. | Гиндман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| Инж. | Рябова | | Стадия Р; Лист 24; Листов |
| Привязан | | | Опросный лист |
| Инв № | | | ГПИ Электропроект Москва |
| Н. контр. | Колерстков | | |

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г.Киев-57, ул Эжена Потье, № 12

777
Заказ № 449 инв № 17333-15 тираж 1600
Сдано в печать 20 I 1982 г. цена 2-05

gost.e-ecolog.ru