ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

904 - 02 - 5

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР ТИПА 1ПК10÷1ПК150

## УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## АЛЬБОМ XI

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА,
ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ,
С ОДНИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ И
СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ

gost.e-ecolog.ru

КФ ЦИТП инв № 17333 - 12

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

904 - 02 - 5

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР ТИПА 1ПК10÷1ПК150

## УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## АЛЬБОМ XI

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА,
ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ,
С ОДНИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ И
СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ


**РАЗРАБОТАНЫ**

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
„ЭЛЕКТРОПРОЕКТ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Л.Е. ФЕДОРОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА М.И. ЯЛОВЕЦКИЙ



УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 1 АВГУСТА 1981 Г.
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТОМ ГОССТРОЯ СССР
ПРИКАЗ № 45 ОТ 10 ИЮЛЯ 1981 Г.



КФ ЦИТП инв N 17333-12

## Содержание альбома


| Обозначение | Наименование | Страница |
|---|---|---|
| ЭI | Общие данные | 2 |
| Э2 | Схема электрическая принципиальная №1ПП | 3÷8 |
| Э3 | Схема электрическая принципиальная №19П | 9÷12 |
| Э4 | Диаграмма замыкания контактов реле времени РВП | 13 |
| Э5 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 14 |
| Э6 | Щит управления [ ] Клеммник | 15 |
| Э7 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 16 |
| Э8 | Щит управления [ ] Клеммник | 17 |
| Э9 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 18 |
| Э10 | Щит управления [ ] Клеммник | 19 |
| Э11 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 20 |
| Э12 | Щит управления [ ] Клеммник | 21 |
| Э13 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 22 |
| Э14 | Щит управления [ ] Клеммник | 23 |
| Э15 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 24 |
| Э16 | Щит управления [ ] Клеммник | 25 |
| Э17 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 26 |
| Э18 | Щит управления [ ] Клеммник | 27 |
| Э19 | Щит управления [ ] Чертеж общего вида | 28 |
| Э20 | Щит управления [ ] Клеммник | 29 |
| Э21 | Опросный лист | 30 |


1 Аппаратура управления, включая силовые блоки, размещается в щите управления приточной венткамеры шкафного исполнения одностороннего обслуживания.

2 Принципиальные электрические схемы управления обеспечивают 3 вида управления:
- дистанционное из диспетчерского пункта или обслуживаемого помещения,
- местное сблокированное со щита управления приточной венткамеры,
- опробование кнопками, расположенными у механизмов (для производства пуско-наладочных и ремонтных работ)

2.2. Отвечают необходимым требованиям, предъявляемым к управлению приточной венткамерой

2.3. Обеспечивают возможность сочетания со следующими схемами:


| Наименование схемы | Наименование проекта | Наименование проектной организации | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регулирование | Автоматизация Типовые проектные решения Шифр 904-02-4 | | В графе 3 указывается наименование организации, которая привязывает типовое, проектное решение, разработанное ГПИ Сантехпроект |
| Управление вытяжными вентсистемами | | | |
| Передача команд на расстоянии | | | |
| Противопожарная автоматика | | | |
| | | | |

17333-12

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инв.№ | | | Привязан |
| Гл.спец. | Яловецкий | | |
| Рук.гр. | Гинодман | | 904-02-5 ЭI |
| Инж. | Глотова | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| | | | Стадия Р; Лист 1; Листов 29 |
| Н.контр. | Коперетков | | Общие данные |
| | | | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Москва |

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Т.Ш. 904-02-5 Альбом XI




1. Пояснение работы контактов датчиков:

А — контакт разомкнут при аварии (например, при падении давления воды в теплосети, при пожаре и т. п.)

ТР7 — контакт замкнут при значениях температуры воздуха ниже расчетной

G — контакт разомкнут при отсутствии потока воздуха

ТР2 — контакт разомкнут при значениях температуры воздуха равных или меньших 0°С (перед воздухонагревателем)

ТР3 — контакт разомкнут при значениях температуры обратной воды ниже расчетной

ТР6 — контакт разомкнут при значениях температуры ниже расчетной

2. Расшифровка условного обозначения:

♦ зажим реле времени РВП

(14) маркировка зажима реле времени

[17] клемма блока управления РБУ5100 маркировка клеммы блока управления

○ клемма щита управления, используемая для унификации технических решений

20-1 — маркировка клеммы (генеральная)

2р — маркировка цепи из схемы регулирования

Приточная вентсистема

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГСИ Гамтех

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Фингерин | | |
| Гл. спец. | Яковенький | | |
| Рук. гр. | Диодман | | |
| Инж. | Галкова | | |
| Н. контр. | Конеткова | | |

Схема электрическая принципиальная (начало)

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа ЦКПО-40К150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 2 | |


904-02-5 32

ГПИ Электропроект Москва

Инв. № 17333-12

## Клапан наружного воздуха

~ 220 В





| | | |
|---|---|---|
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | Вид управления: Местный дистанционный | Опробование |
| 36 | | Открытие – Закрытие |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |

| | |
|---|---|
| З | 34, 37, 38 |
| Р | 26, 35, 37, 38 |
| З | 36 |
| Р | 5 |

## Клапаны рециркуляционного воздуха

~ 220 В





| | | |
|---|---|---|
| 42 | Вид управления: Местный дистанционный | Опробование: Открытие |
| 43 | | Закрытие |
| 44 | | Открытие |
| 45 | | Закрытие |

| | |
|---|---|
| З | 42 |
| Р | 20 |
| З | 43 |
| Р | 3 |
| З | 44 |
| Р | 20 |
| З | 45 |
| Р | 3 |

см. л. 4


Узел III (в зависимости от типа исполнительного механизма)

МЭО-4





Узел III (в зависимости от типа исполнительного механизма)

МЭО-10




Узел III (в зависимости от типа исполнительного механизма)

| ЕСПА-02ПВ (НРБ) | МЭО-0,63 |
|---|---|






Приточная вентсистема

| | | |
|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | |
| Рук. гр. | Синдаман | |
| Инж. | Глотова | |
| Н. контр. | Хоперсткова | |

904-02-5 32

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10 ÷ 1ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 3 | |

Схема электрическая принципиальная № 11П (продолжение)

ГПИ Электропроект Москва


Привязан:

Инв. №


Альбом XI

ТПР 904-02-5


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




## Свободные контакты




## Технологическая схема (упрощенная)




17333 - 12

5

Приточная вентсистема

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | |
| Рук.гр. | Симовман | | |
| Инж. | Злотова | | |

904-02-5 ЭО

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10-1 ... 1ПК10-7

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 4 | |

Схема электрическая принципиальная № 111П

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Привязан

Инв. №








Н. контр. Хоперскова

ТПР 904-02-5 Альбом XI

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

## Таблица 1

### Контакты реле (пакеты ключа), предусматриваемые схемой управления приточной венткамерой

| Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты) | № цеп. | Контакты (пакеты) | Назначение контактов (пакетов) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Сигнализация (на диспетчерском пункте или на одиночном посту в помещениях, обслуживаемом приточной венткамерой) | 55 |  | Перевод приточной венткамеры на дистанционное управление | |
| | 56 |  | Перевод приточной венткамеры на опробование или местное управление | |
| | 57 |  | Срабатывание защиты от замерзания | |
| | 59 |  | Включение рабочего режима | |
| | 60 |  | Включение дежурного режима | |
| Управление вытяжными вентиляторами | 61 |  | Включение вытяжных вентиляторов, сблокированных с приточной венткамерой | |
| Регулирование | 62 |  | См. проект регулирования | |

## Диаграмма замыкания контактов

### Ключ избирания КИ


| Пкуз-12С1204 | | | |
|---|---|---|---|
| Соединение контактов | Местное | Опробование | Дистанционное |
| | М | О | Д |
| | -45° | 0° | +45° |
| 1-2 | × | — | — |
| 3-4 | — | — | × |
| 5-6 | × | — | — |
| 7-8 | — | — | × |
| 9-10 | × | — | — |
| 11-12 | — | — | × |
| * 13-14 | × | — | — |
| 15-16 | — | — | × |
| 17-18 | × | — | — |
| 19-20 | — | — | × |
| 21-22 | × | — | — |
| * 23-24 | — | — | × |
| 25-26 | × | — | — |
| 27-28 | — | — | × |
| 29-30 | × | — | — |
| * 31-32 | — | — | × |
| 33-34 | — | × | — |
| 35-36 | — | × | — |
| 37-38 | — | × | — |
| 39-40 | — | × | — |
| 41-42 | — | × | — |
| 43-44 | — | × | — |
| * 45-46 | — | × | — |
| * 47-48 | — | × | — |

* не используется


### Ключ сезона КС

| Пкуз-16П2014 | | |
|---|---|---|
| Соединение контактов | Зима | Лето |
| | З | Л |
| | 0° | +45° |
| 1-2 | × | — |
| 3-4 | — | × |
| 5-6 | × | — |
| 7-8 | — | × |

### Конечные выключатели исполнительного механизма ИМ4, ИМ5, ИМ6.




* не используется




* не используется

17333-12

6

Приточная вентсистема

| | | |
|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | |
| Рук. гр. | Гинсдман | |
| Инж. | Слотава | |

Привязан

Н. контр. Коперткова

904-02-5 ЭО2

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК 10 ÷ 1ПК 150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 5 | |

Схема электрическая принципиальная №11П

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Альбом XI

ТПР 904-02-5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Таблица 2

## Вид дистанционного управления вентилятора












| № п/п | Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры предусматривается только один из видов дистанционного управления) | Расшифровка условного обозначения контактов, указанных в схеме | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | пуск 1 (рабочий режим) | пуск 2 (дежурный режим) | стоп | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Управление с диспетчерского пункта |  |  |  | |
| | |  |  |  | |
| | |  |  |  | |
| 2 | Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста) |  |  |  | |

Таблица 3

отсутствует

## Расшифровка условного обозначения контакта ИМ6

Таблица 4









| Тип электрического привода исполнительного механизма | Расшифровка условного обозначения контакта |
|---|---|
| МЭО-4 |  |
| МЭО-10 |  |
| МЭО-0,63 |  |
| ЕСПА-02ПВ(НРБ) |  |

Таблица 5

| Тип электрического привода исполнительного механизма | Расшифровка условного обозначения контакта |
|---|---|
| МЭО-4 |  |
| МЭО-10 |  |
| МЭО-0,63 |  |
| ЕСПА-02ПВ(НРБ) |  |

17333-12

7

Приточная вентсистема

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. спец. | Ловецкий | | 904-02-5 ЭО |
| Рук. гр. | Гинзбман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| Инж. | Глотова | | Стадия Р; Лист 6; Листов |
| Н. контр. | Хоперсков | | Схема электрическая принципиальная №1П (продолжение) |

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 904-02-5 Альбом XI

## Таблица применения

Таблица 6

| Наименование механизма | Мощность электродвигателя, квт. | Блок управления: Тип | Автомат: Тип | Автомат: Iн расцепителя, А | Пускатель | Тепловое реле: Тип | Тепловое реле: Iн.з. А | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приточный вентилятор** | 1,5 | РБУ5101-03А2Л | АП50-3МТ | 6,4 | ПМЕ-111 | ТРН-10 | 4 | |
| | 2,2 | РБУ5101-03А2М | | 10 | | | 5 | |
| | 3 | РБУ5101-03А2П | | 16 | | | 8 | |
| | 4 | РБУ5101-03А2П | | 16 | | | 8 | |
| | 5,5 | РБУ5101-03Б2Д | | 25 | ПМЕ-211 | ТРН-25 | 12,5 | |
| | 7,5 | РБУ5101-03Б2Е | | 25 | | | 16 | |
| | 10 | РБУ5101-03Б2Ж | | 40 | | | 20 | |
| | 11 | РБУ5101-03Б2И | | 40 | | | 25 | |
| | 13 | РБУ5101-13А2Г | | 40 | ПАЕ-312 | ТРН-40 | 25 | |
| | 15 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 17 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 18,5 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 22 | РБУ5101-13Д2В | АЕ2046-10 | 50 | ПАЕ-412 | ТРП-60 | 40 | Два однополюсных тепловых реле |
| | 30 | РБУ5101-13Д2Д | | 80 | | | 60 | |
| | 37 | РБУ5101-23Г2В | АЕ2056-10 | 100 | ПАЕ-512 | ТРП-150 | 80 | |
| | 40 | РБУ5101-23Г2В | | 100 | | | 80 | |
| | 45 | РБУ5101-23Г2В | | 100 | | | 80 | |
| | 55 | РБУ5101-33Г2А | А3716Фуз | 125 | ПАЕ-612 | | 100 | |
| Насос | 1,1 | РБУ5101-03А2И | АП50-3МТ | 4 | ПМЕ-111 | ТРН-10 | 2,5 | |
| | 1,5 | РБУ5101-03А2Л | | 6,4 | | | 4 | |
| | 2,2 | РБУ5101-03А2М | | 10 | | | 5 | |
| | 3 | РБУ5101-03А2Н | | 10 | | | 6,3 | |
| | 4 | РБУ5101-03А2П | | 16 | | | 8 | |
| | 5,5 | РБУ5101-03Б2Г | | 16 | ПМЕ-211 | ТРН-25 | 10 | |
| | 7,5 | РБУ5101-03Б2Е | | 25 | | | 16 | |
| | 10 | РБУ5101-03Б2Ж | | 40 | | | 20 | |
| | 11 | РБУ5101-03Б2И | | 40 | | | 25 | |
| | 15 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | ПАЕ-312 | ТРН-40 | 32 | |
| | 17 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 18,5 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 21 | РБУ5101-13Д2В | АЕ2046-10 | 50 | ПАЕ-412 | ТРП-60 | 40 | Два однополюсных тепловых реле |
| | 22 | РБУ5101-13Д2В | | 50 | | | 40 | |
| | 30 | РБУ5101-13Д2Д | | 80 | | | 60 | |
| | 37 | РБУ5101-23Г2В | АЕ2056-10 | 100 | ПАЕ-512 | ТРП-150 | 80 | |

** Для электродвигателя мощностью 75 квт - блок управления РБУ5101-33Г2В

## Перечень элементов принципиальной схемы

| Поз. обозначение | Наименование и техническая характеристика | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | **У механизма** | | | |
| ДВ, ДН | Электродвигатель ~380В | См. табл.6 | 2 | Поставляются комплектно с оборудованием |
| | **Механизмы исполнительные** | | | |
| ИМ6 | ~220В | МЭО-4 | 1 | Поставляются комплектно с клапаном |
| | | МЭО-10 | 1 | |
| | | МЭО-063 | 1 | |
| | | ЕСПА-020В(НРБ) | 1 | |
| ИМ4 ИМ5 | ~220В | МЭО-063 | 2 | |
| | **Посты управления у механизма** | | | |
| КПВ КСВ КПН КСН КО1 КЗ1 КЗ2 КЗ2 | | | | |
| | **Помещение, обслуживаемое венткамерой** | | | |

| Поз. обозначение | Наименование и техническая характеристика | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | **Щит управления ЩУП** | | | |
| АВ, АН | Выключатель автоматический | См табл.6 | 2 | Блоки управления |
| ЛВ, ЛН | Пускатель магнитный | | 2 | |
| РТВ, РТН | Реле тепловое | | 2 | |
| ТТ | Трансформатор тока 200/5 * | ТК-20 | 1 | |
| | **Предохранители** | | | |
| ПВ, ПН | ~380В ПВД-6 | ПРС-6-П | 2 | |
| П | ~380В ПВД-16 | ПРС-20-П | 1 | |
| П1 | ~250В ВТФ6 | ППТ-10 | 1 | |
| Р | Рубильник ~660В | РП-31320 РП-33320 | 1 | |
| РВП | Реле времени ~220В 6П | ВС-10-63 (ВС-56) | 1 | |
| | **Реле промежуточные** | | | |
| РПЛ2 | ~220В. 8З | РПУ-1-361 | 1 | |
| РДР, РДР РФП, РПП1 | ~220В 6З. 2р | РПУ-1-362 | 4 | |
| РВД, РПА РНВ1 | ~220В 4з. 4р | РПУ-1-363 | 3 | |
| РР01, РР31 РР02, РР32 РНВ2 | ~220В 2з. 2р | РПУ-1-365 | 5 | |
| РУН | ~220В. 3П | РПУ-0-961 | 1 | |
| | **Переключатели универсальные** | | | |
| КС | 2 секции | ПКУ3-16И2014 | 1 | На двери щита ЩУП |
| КИ | 12 секций | ПКУ3-12С1204 | 1 | |
| РСВ | Реле сигнальное 0,015А 1з. 1р. | РУ21/0,015 | 1 | |
| | **Кнопки управления** | | | |
| КПМ1 | 2з | КМЕ 4120 | 1 | |
| КПМ2 | 1з | КМЕ 4110 | 1 | |
| КПМН | | | 1 | |
| КСМ КСМН | 1р | КМЕ 6101 | 2 | |
| ЛКН ЛРР ЛДР ЛСВ ЛСН | Арматура сигнальная ~220В | АЕ325 2212У2 | 5 | |

* Только для блока РБУ5101-33Г2А

Приточная вентсистема

8

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭО |
| Рук. гр. | Симойман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК50 |
| Инж. | Злотова | | Стадия Р; Лист 7; Листов |
| Н. контр. | Хоперсткова | | Схема электрическая принципиальная №1417 (окончание) |

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Привязан

Инв. №

17333-12

Альбом XI ТПР 904-02-5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ |
|---|---|---|

| ПТИ Сантехпроект | | | |
|---|---|---|---|
| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
| Нач. отд. | Фингеров Н. | | |

ТП.Р 904-02-5 Альбом XI

## Электродвигатель приточного вентилятора

~380В ~220В

A B C P A1 B1 C1 П A2 Питание щита регулирования

A1 B1 C1 см. л. 9

Т, Т° АВ A3 B2 C2 ПВ 1 [1] КСМ 2 КСВ

ЛВ A4 C3 РТВ

A5 B3 C5 ДВ

ТТ 1а2 1а1

см. перечень элементов

КУ н о д

КПМ1 4 5 РРР 2-1 3

КПМ2 РДР 9

Стоп 12 Пуск1 13 4-3 РРР Пуск2 РДР

см. табл 2

Пуск1 14 15 РРР 16 8-7 РФП

КПМ1 18 6-5 РФП

РВП (4) (5) 17 РВП ЭМ (12) Д (11) КВ (13) (2) РФП

КС 3 Л 19 РВП 20-1 РПА 21 А 22 [15] РТВ 23 ЛВ 24 РТВ (2)

1-2 (6) РВП (7) 25 3-4 (9) (10)

см. табл 4

РРР 26 ЛВ [5] [7] 20-2

РВД 27 ВР ДР

Из схемы регулирования

КПВ 29 33-34

ЛВ [17] [19] РРР 30 31 РПЛ1 РПЛ2

Из схемы регулирования

ТР7 Чр 5р 32 РДР 33 РВД

РПЛ1 РФП 34 ЛСВ

Узел I 35 36 Б КУ м о д 38 15-16

Из схемы управления вытяжными вентиляторами, сблокированными с приточной венткамерой

Из схемы регулирования

ЛН [17] [19] 39 ЛСН

ТР2 1Р 2Р 40-2 41 РВД 42 РПА

РВП (14) (15) 43 ТР3 3Р

РПЛ1

РВП (17) (18) 44 РПА 45 РСВ 46

РПЛ1

Н см. л. 9

Узел I

35 35-1 35-2 35-3 35-4 35-5 35-6 36

А1-1 П1 40-1

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 7,11,14,19,23,59 | |
| Р | 5 | |
| 3 | 9,13,24,60 | |
| Р | 3,62 | |
| Л | 14,16,17,20,31 | |
| 3 | 14,16,25,62,62 | |
| Р | 62 | |
| 3 | 19,23 | |
| Р | | |
| 3 | 25,30,32,62,62 | |
| Р | 62,62 | |
| 3 | 51,61,61,61 | |
| | 61,61,61,61 | |
| 3 | 20,62,62,62 | |
| Р | 28,62,62,62 | |
| 3 | 16,62,62 | |
| Р | 31,62 | |
| 3 | 57 | |
| Р | 31 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Включение главной цепи | | |
| 2 | Включение рабочего режима | | |
| 3 | Дистанционно: рабочий режим | щит управления | |
| 4 | Дежурный режим | щит | |
| 5 | Включение дежурного режима | | |
| 6–13 | Вид управления | Местный | |
| 10–12 | | дистанционный (см. табл. 2 дробно) | |
| 14–19 | Рабочий режим | Пуск приточной вентокамеры | |
| 16–19 | | Включение вентилятора | |
| 20 | Дежурный режим | | |
| 22 | Вид управления | „отработано" | |
| 23 | Рабочий режим | Работа вентилятора | |
| 24 | Дежурный режим | Пуск приточной вентокамеры | |
| 25–26 | Рабочий режим. Сигнализация: „Приточной вентокамерой работает" | Щит управления щуп | |
| 27 | Сигнализация на щите управления щуп: Насос работает | | |
| 28–30 | Защита от замерзания | | |
| 31–32 | Сигнализация: „Замерзание" | Щит управления щуп | |

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. констр. проекта Ковешников
Рук. гр. Ананьин
Нач. отд. Фингеров
Нач. сект. Кудрявцев

904-02-5 ЭЗ

Управление и силовое электрооборудование двух тепловых завес и приточных вентиляторов конво типа ПТК10-1/ПТК80

Стадия Р | Лист 8 | Листов

Схема электрическая принципиальная (начало)

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Приточная вентсистема 9

1. Пояснение работы контактов датчиков

А — Контакт разомкнут при аварии (например, при падении давления воды в тепловой сети, при пожаре и т.п.)

ТР7 — Контакт замкнут при значениях температуры воздуха ниже расчетной

Б — Контакт разомкнут при отсутствии потока воздуха

ТР2 — Контакт разомкнут при значениях температуры воздуха равных или меньших 0°С (перед воздухонагревателем)

ТР3 — Контакт разомкнут при значениях температуры обратной воды ниже расчетной

ТР6 — Контакт разомкнут при значениях температуры ниже расчетной.

2. Расшифровка условного обозначения:

♦ Зажим реле времени РВП

(14) Маркировка зажима реле времени

● Клемма блока управления РБУ 5100


[17] Маркировка клеммы блока управления

○ Клемма щита управления, используемая для унификации технических решений.


2а-1 – Маркировка клеммы (генеральная)

2Р – Маркировка цепи из схемы регулирования.

## Электродвигатель насоса ~220В
















## Свободные контакты




## Таблица 2


### Вид дистанционного управления вентилятора

| № п/п | Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры предусматривается только один из видов дистанционного управления) | Расшифровка условного обозначения контактов, указанных в схеме. Пуск 1 (рабочий режим) | Пуск 2 (дежурный режим) | Стоп | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Управление с диспетчерского пункта |  |  |  | |
| | |  |  |  | |
| | |  |  |  | |
| 2 | Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста) |  |  |  | |

## Таблица 3

отсутствует

## Технологическая схема (упрощенная)




11333-12 10

Приточная вентсистема

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл спец | Яловецкий | | 904-02-5 ЭЗ |
| Рук гр | Гинодман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| Ст инж | Булавина | | Стадия Р; Лист 9; Листов |
| Н.контр | Хоперская | | Схема электрическая принципиальная №19П (продолжение) |

Привязан

Инв. №

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГПИ 904-02-5 Альбом VI

## Диаграмма замыкания контактов

### Ключ избирания КИ

ПКУ3-12С12О4

| Соединение контактов | Местное М −45° | Опробование О 0° | Дистанционно Д +45° |
|---|---|---|---|
| 1-2 | × | — | — |
| 3-4 | — | — | × |
| 5-6 | × | — | — |
| 7-8 | — | — | × |
| 9-10 | × | — | — |
| * 11-12 | — | — | × |
| * 13-14 | × | — | — |
| 15-16 | — | — | × |
| * 17-18 | × | — | — |
| 19-20 | — | — | × |
| * 21-22 | × | — | — |
| * 23-24 | — | — | × |
| 25-26 | × | — | — |
| 27-28 | — | — | × |
| 29-30 | × | — | — |
| * 31-32 | — | — | × |
| 33-34 | — | × | — |
| 35-36 | — | × | — |
| * 37-38 | — | × | — |
| 39-40 | — | × | — |
| * 41-42 | — | × | — |
| 43-44 | — | · | — |
| * 45-46 | — | × | — |
| * 47-48 | — | × | — |

* не используется


### Ключ сезона КС

ПКУ3-16И2014







| Соединение контактов | Зима З 0° | Лето Л +45° |
|---|---|---|
| 1-2 | × | — |
| 3-4 | — | × |
| 5-6 | × | — |
| 7-8 | — | × |

## Контакты реле (пакеты ключа), предусматриваемые схемой управления приточной венткамерой

Таблица 1

| Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты) | № цепи | Контакты (пакеты) | Назначение контактов (пакетов) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Регулирование | 62 |  | См. проект регулирования | |



| Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты) | № цепи | Контакты (пакеты) | Назначение контактов (пакетов) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Сигнализация (на диспетчерском пункте или на диспетчерском посту в помещении, обслуживаемом приточной венткамерой) | 55 |  | Перевод приточной венткамеры на дистанционное управление | |
| | 56 |  | Перевод приточной венткамеры на опробование или местное управление | |
| | 57 |  | Срабатывание защиты от замерзания | |
| | 59 |  | Включение рабочего режима | |
| | 60 |  | Включение дежурного режима | |
| Управление вытяжными вентиляторами. | 61 |  | Включение вытяжных вентиляторов, сблокированных с приточной венткамерой. | |



17333-12 11

Приточная вентсистема

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭЗ |
| Рук. гр. | Сикорман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК15 |
| Ст. инж. | Булавина | | Стадия Р; Лист 10; Листов |
| Н. контр. | Хоперскова | | Схема электрическая принципиальная №219П (продолжение) |
| | | | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА |

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 904-02-5 Альбом XI

## Таблица 4

### Таблица применения

| Наименование механизма | Мощность электродвигателя, квт | Блок управления: Тип | Автомат: Тип | Автомат: Ін. расцепителя, А | Пускатель | Тепловое реле: Тип | Тепловое реле: Jн.э. А | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приточный вентилятор** | 1,5 | РБУ5101-03А2Л | АП50-3МТ | 6,4 | ПМЕ-111 | ТРН-10 | 4 | |
| | 2,2 | РБУ5101-03А2М | | 10 | | | 5 | |
| | 3 | РБУ5101-03А2П | | 16 | | | 8 | |
| | 4 | РБУ5101-03А2П | | 16 | | | 8 | |
| | 5,5 | РБУ5101-03Б2Д | | 25 | ПМЕ-211 | ТРН-25 | 12,5 | |
| | 7,5 | РБУ5101-03Б2Е | | 25 | | | 16 | |
| | 10 | РБУ5101-03Б2Ж | | 40 | | | 20 | |
| | 11 | РБУ5101-03Б2И | | 40 | | | 25 | |
| | 13 | РБУ5101-13А2Г | | 40 | ПАЕ-312 | ТРН-40 | 25 | |
| | 15 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 17 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 18,5 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 22 | РБУ5101-13Д2В | АЕ2046-10 | 50 | ПАЕ-412 | ТРП-60 | 40 | Два однополюсных тепловых реле |
| | 30 | РБУ5101-13Д2Д | | 80 | | | 60 | |
| | 37 | РБУ5101-23Г2В | АЕ2056-10 | 100 | ПАЕ-512 | ТРП-150 | 80 | |
| | 40 | РБУ5101-23Г2В | | 100 | | | 80 | |
| | 45 | РБУ5101-23Г2В | | 100 | | | 80 | |
| | 55 | РБУ5101-33Г2А | А3716ФУ3 | 125 | ПАЕ-612 | | 100 | |

** Для электродвигателя мощностью 75 квт -блок управления РБУ 5101-33Г2В

## Перечень элементов принципиальной схемы

| Поз. обозначение | Наименование и техническая характеристика | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | У механизма | | | |
| ДВ ДН | Электродвигатель ~ 380В | См. табл. 4 | 2 | Поставляются комплектно с оборудованием |
| | Посты управления у механизма | | | |
| КПВ КСВ КПН КСН | | | | |
| | Помещение, обслуживаемое венткамерой | | | |

### Таблица применения

| Наименование механизма | Мощность электродвигателя, квт | Блок управления: Тип | Автомат: Тип | Автомат: Ін. расцепителя, А | Пускатель | Тепловое реле: Тип | Тепловое реле: Jн.э. А | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Насос | 1,1 | РБУ5101-03А2И | АП50-3МТ | 4 | ПМЕ-111 | ТРН-10 | 2,5 | |
| | 1,5 | РБУ5101-03А2Л | | 6,4 | | | 4 | |
| | 2,2 | РБУ5101-03А2М | | 10 | | | 5 | |
| | 3 | РБУ5101-03А2Н | | 10 | | | 6,3 | |
| | 4 | РБУ5101-03А2П | | 16 | | | 8 | |
| | 5,5 | РБУ5101-03Б2Г | | 16 | ПМЕ-211 | ТРН-25 | 10 | |
| | 7,5 | РБУ5101-03Б2Е | | 25 | | | 16 | |
| | 10 | РБУ5101-03Б2Ж | | 40 | | | 20 | |
| | 11 | РБУ5101-03Б2И | | 40 | | | 25 | |
| | 15 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | ПАЕ-312 | ТРН-40 | 32 | |
| | 17 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 18,5 | РБУ5101-13А2Д | | 50 | | | 32 | |
| | 21 | РБУ5101-13Д2В | АЕ2046-10 | 50 | ПАЕ-412 | ТРП-60 | 40 | Два однополюсных тепловых реле |
| | 22 | РБУ5101-13Д2В | | 50 | | | 40 | |
| | 30 | РБУ5101-13Д2Д | АЕ2056-10 | 80 | | | 60 | |
| | 37 | РБУ5101-23Г2В | | 100 | ПАЕ-512 | ТРП-150 | 80 | |

| Поз обозначение | Наименование и техническая характеристика | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Щит управления щуп | | | Блоки управления |
| ДВ ДН | Выключатель автоматический | См. табл. 4 | 2 | |
| ЛВ ЛН | Пускатель магнитный | | 2 | |
| РТВ РТН | Реле тепловое | | 2 | |
| ТТ | Трансформатор тока 200/5 * | ТК-20 | 1 | |
| | Предохранители | | | |
| ПВ, ПН | ~ 380В ПВД-6 | ПРС-6-П | 2 | |
| П | ~ 380В ПВД-16 | ПРС-20-П | 1 | |
| П1 | ~ 250В ВТФ.6 | ППТ-10 | 1 | |
| Р | Рубильник ~ 660В | Р11-3132П Р11-3532П | 1 | |
| | | | | |
| РВП | Реле времени ~220В 6П | ВС-10-63 (ВС-56) | 1 | |
| | | | | |
| | Реле промежуточные | | | |
| РПЛ2 | ~ 220В. 8з | РПУ-1-361 | 1 | |
| РРР, РДР РФП, РПЛ1 | ~ 220В 6з. 2р | РПУ-1-362 | 4 | |
| РВД, РПА | ~ 220В 4з 4р | РПУ-1-363 | 2 | |
| РУН | ~ 220В 3П | РПУ-0-361 | 1 | |
| | Переключатели универсальные | | | |
| КС | 2 секции | ПКУ3-16И2014 | 1 | |
| КИ | 12 секций | ПКУ3-12С1204 | 1 | На двери щита щуп |
| | | | | |
| РСВ | Реле сигнальное 0,015А 1з. 1р. | РУ21/0,015 | 1 | |
| | Кнопки управления | | | |
| КПМ1 | 2з | КМЕ 4120 | 1 | |
| КПМ2 КПМН | 1з | КМЕ 4110 | 1 1 | |
| КСМ КСМН | 1р | КМЕ 6101 | 2 | |
| ЛКН ЛРР ЛДР ЛСВ ЛСН | Арматура сигнальная ~ 220В | АЕ325 2212У2 | 5 | |

* Только для блока РБУ5101-33Г2А

17333-12.

12

Приточная вентсистема

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭЗ |
| Рук. гр. | Гинодман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| Ст. инж. | Булавина | | Стадия Р; Лист 11; Листов 6 |
| Н. контр. | Хаперскова | | Схема электрическая принципиальная №19П |

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 904-02-5 Альбом XI

| Обозначение контакта | Назначение контакта | Начало пуска Венткамеры — Окончание пуска Венткамеры |
|---|---|---|
| (9) (10) | Включение приточного вентилятора летом (после открытия клапана наружного воздуха) | $t_1$ |
| (20) (21) | Не используется | |
| (14) (15) | Подключение датчика ТРЗ для контроля прогрева воздухонагревателя перед включением вентилятора | $t_3$ |
| (6) (7) | Включение приточного вентилятора зимой (после прогрева воздухонагревателя) | $t_4$ |
| (17) (18) | Контроль пуска Венткамеры | $t_5$ |
| (4) (5) | Окончание пуска Венткамеры | $t_6$ |

Условное обозначение

контакт замкнут

| |
|---|
| $t_1$ = 30 ÷ 120 сек* |
| $t_2$ — НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| $t_3$ = $t_4$ − 15 сек |
| $t_4$ = 60 ÷ 180 сек* |
| $t_5$ = $t_4$ + 15 сек |
| $t_6$ = $t_4$ + $t_1$ |

* уточняется при наладке

ТПР 904-02-5 Альбом XI

ГПИ Электропроект

| Должность | Подпись | Дата |
|---|---|---|
| Гл. спец | Яловецкий | |
| Рук. гр. | Гинодман | |
| Инж. | Глотова | |
| Н. контр | Уоперетков | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17333-12

13

Приточная вентсистема

904-02-5 ЭЧ

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 12 | |


Диаграмма замыкания контактов реле времени РВП

ГПИ Электропроект Москва


Альбом XI ТПР 904-02-5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

## Вид спереди
Двери не показаны





## Левая и правая двери шкафа
Вид спереди




1 Щит защищенный (шкаф) однорядный одностороннего обслуживания, глубиной 600мм с верхним (нижним) токопадводом, типа ЩУП1-29
2 *Размеры для справок


17333-12 | 14

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭЭ |
| Рук. гр. | Журавлев | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10-1ПК150 |
| Рук гр. | Гинзбург | | |
| Инж. | Фролов | | Стадия: — Лист: 13 Листов: — |
| Привязан | | | Щит управления. Чертеж общего вида |
| Инв. № | Н.контр | Хоперскова | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА |



К1
А1
А1-1
А2
1
2
3
3
3
3
4
5
5
5
6
7
К2
8
9
9
9
10
11
12
12
13
14
14
15
15
К3
19
20Н
20-2
21
21
21
22
27
28
29
29
32
34-1
34-2
К4
34-3
38
38
40-1
40-2
40-3
40-3
40-3
40-3
40-3
45
45
48
48
К5
58-1
58-2
63
63
65
68
72
88
88
89
92
93-1
К6
94
94
95
100
101
102
103
104
105
106
107
110
111
112
К7
К8
35
35-1
35-2
35-3
35-4
35-5
35-6
36
36
37
37
К9
39
41
43
47
50
50
52
54
54
55
К10
56
57
60
61
62
66
66
69
70
71
73
75
76
85
К11
86
86
87
89
93-1
93-2
200
201
202
203
204
К12
205
206
207
208
209
210
211
212
213
301
301
302
303
К13
305
312
313
313
342
N
N

| | | |

## Вид спереди
Двери не показаны




## Левая и правая двери шкафа
Вид спереди




1 Щит защищенный (шкаф) однорядный одностороннего обслуживания, глубиной 600мм с верхним (нижним) такоподводом, типа ЩУП1-30.
2 * Размеры для справок.
3 Размеры, приведенные в скобках, даны для щита (шкафа) с нижним такоподводом.
4 Силовые клеммы, обозначенные:
- K14 - предназначены только для верхнего такоподвода
- (K14) - только для нижнего такоподвода

ТПР 904-02-5 Альбом XI

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17333-12 16

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Гл.спец | Яловецкий | | 904-02-5 ЭТ | |
| Рук.гр. | Журавлев | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 | |
| Рук.гр. | Гиндман | | | |
| Инж. | Фролов | | | Стадия: — Лист: 15 Листов: — |
| Привязан | | | | |
| Инв. № | | Н.контр | Хоперсткова | Щит управления — Чертеж общего вида — ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА |

Только для верхнего трубопровода

Только для нижнего трубопровода

| | |
|---|---|
| Гл спец | Яковецкий |
| Рук гр | Гинадман |
| Инж. | Кишкинская |
| Н контр | Хоперсткова |

Привязан

Инв №

17333 - 12

17

904 - 02 - 5 ЭВ

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10 ÷ 1ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 16 | |


Щит управления

Клеммник

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА


ТПР 904 - 0 - 5 Альбом XI

Двери не показаны




Левая и правая двери шкафа

Вид спереди




1 Щит защищенный (шкаф) однорядный одностороннего обслуживания, глубиной 600мм с верхним (нижним) токоподводом, типа ЩУП1-31

2* Размеры для справок

3 Размеры, приведенные в скобках, даны для щита (шкафа) с нижним токоподводом.

4 Силовые клеммы обозначенные.
- К14, К15 - предназначены только для верхнего токоподвода
- (К14) (К15) - только для нижнего токоподвода.


ТПР 904-02-5 Альбом XI

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17333-12

18

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГА.спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭЭ |
| рук. гр. | Журавлев | | |
| рук гр. | Гинодман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| инж. | Хаханский | | |
| Привязан | | | Стадия Р, Лист 17, Листов |
| Н.контр. | Хоперскова | | Щит управления. Чертеж общего вида |
| Инв. № | | | ГПИ Электропроект Москва |





17333-12

19


| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭТ0 |
| Рук гр | Гинодман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| Инж. | Кишкинская | | Стадия Р; Лист 18; Листов |
| Н.контр | Хоперскова | | Щит управления / Клеммник |
| Привязан | | | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Москва |
| Инв.№ | | | |

Инв.№подл | Подпись и дата | Взам инв.№

## Вид спереди
Двери не показаны




## Левая и правая двери шкафа
Вид спереди




1 Щит защищенный (шкаф) однорядный одностороннего обслуживания, глубиной 600 мм с верхним (нижним) токоподводом, типа ЩУП1-32

2 * Размеры для справок.


17333-12

20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭО1 | |
| Рук.гр. | Журавлев | | | |
| Рук.гр. | Гинодман | | | |
| Инж. | Тимошкина | | Управление и силовое электрооборудование прецизионных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 | |
| Привязан | | | | стадия: — / лист: 19 / листов: — |
| Инв. № | | Н.контр. | Хоперсткова | Щит управления / Чертеж общего вида | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА |

Альбом XI ТПР 904-02-5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




17333-12

21

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭТ2 |
| Рук. гр. | Гиндман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| Инж. | Кишкинская | | Стадия: Р; Лист: 20; Листов: |
| Н контр. | Хоперсткова | | Щит управления / Клеммник |
| | | | ГПИ Электропроект Москва |


Привязан

Инв №


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам инв. №

ТПР 904-02-5 Альбом XI

## Вид спереди
Двери не показаны




## Левая и правая двери шкафа
Вид спереди




1 Щит защищенный (шкаф) однорядный одностороннего обслуживания, глубиной 600мм с верхним (нижним) токоподводом, типа ЩУП1-53

2 *Размеры для справок



| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | |
| Рук.гр. | Журавлев | | |
| Рук.гр. | Гинодман | | |
| Инж. | Халанский | | |
| Н.контр. | Халерсткава | | |

Привязан

Инв №

904 - 02 - 5 Э13

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 21 | |


Щит управления

Чертеж общего вида

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА


Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв №

ТПР 904 - 02 - 5 Альбом XI



К1
А1
А1-1
А2
1
2
2
3
3
3
4
4
5
5
8
9
9
К2
9
10
11
12
12
13
14
14
15
15
18
20-1
20-2
К3
21
21
21
22
27
29
29
32
34
34
34
К4
38
38
45
45
88
88
88
89
92
93-1
94
94
95
К5
100
101
102
103
104
105
106
107
110
111
112
113
N
N
К6
35
35-1
35-2
35-3
35-4
35-5
35-6
36
36
39
К7
40-1
40-2
40-2
41
43
85
85
86
86
87
89
93-1
93-2
К8
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
К9
212
213
301
302
303
305
312
314
316
319
325
327
329
330
К10
341
343
N
N

| | | |

## Вид спереди
Двери не показаны




## Левая и правая двери шкафа
Вид спереди




1 Щит защищенный (шкаф) однорядный аднастороннего обслуживания, глубиной 600мм с верхним (нижним) токоподводом, типа ЩУП1-54.
2 * Размеры для справок
3 Размеры, приведенные в скобках, даны для щита (шкафа) с нижним токоподводом.
4 Силовые клеммы, обозначенные:
- K11- предназначены только для верхнего токоподвода
-(K11)- только для нижнего токоподвода.

17333 - 12 24


| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл спец | Яловецкий | | 904 - 02 - 5 Э15 |
| Рук гр | Журовлев | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10-1ПК150 |
| Рук гр. | Гинадман | | Стадия: — Лист: 23 Листов: — |
| Инж | Фролов | | Щит управления. Чертеж общего вида |
| Н контр | Хаперскова | | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА |

Привязан

Инв №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 904-02-5 Альбом XI




17333 - 12

25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | | 904-02-5 ЭТ6 |
| Рук. гр. | Гинодман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10 ÷ 1ПК150 |
| Инж. | Кишкинская | | Стадия: Р; Лист: 24; Листов: |
| Привязан | | | Щит управления — Клеммник |
| Н. контр. | Холерстова | | ГПИ Электропроект Москва |
| Инв. № | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


ТПР 904-02-5 Альбом XI

Альбом XI


ТПР 904 - 02 - 5

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

## Вид спереди
Двери не показаны




## Левая и правая двери шкафа
Вид спереди




1 Щит защищенный (шкаф) однорядный одностороннего обслуживания, глубиной 600мм с верхним (нижним) токоподводом, типа ЩУП1-55

2 * Размеры для справок.


3 Размеры, приведенные в скобках, даны для щита (шкафо) с нижним токоподводом

4. Силовые клеммы, обозначенные:
- К11;К12 - предназначены только для верхнего токоподвода.
- (К11;К12) - только для нижнего токоподвода.

17333 - 12



| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл спец. | Яловецкий | | 904 - 02 - 5 Э17 |
| Рук. гр. | Журавлев | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| Рук гр. | Гинодман | | |
| Инж. | Халонский | | Стадия: — Лист: 25 Листов: — |
| Привязан | | | Щит управления — Чертеж общего вида |
| Инв.№ | Н.контр | Хотерстков | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Москва |




ТПР 904-02-5 Альбом XI

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

17333 - 12

27

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | | 904-02-5 Э18 |
| Рук.гр. | Гинодман | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| Инж. | Кишкунская | | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 26 | |

Привязан

Инв.№

Н.контр. Холерстова


Щит управления

Клеммник

ГПИ Электропроект Москва


Вид спереди

Двери не показаны




Левая и правая двери шкафа

Вид спереди




1 Щит защищенный (шкаф) однорядный одностороннего обслуживания, глубиной 600мм с верхним (нижним) токоподводом, типа ЩУП1-56.

2 *Размеры для справок.


17333-12

28

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. спец. | Яловецкий | | 904-02-5 Э19 |
| Рук. гр. | Журавлев | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150 |
| Рук. гр. | Гинадман | | |
| Инж | Халанский | | Стадия: — Лист: 27 Листов: — |
| Привязан | | | Щит управления. Чертеж общего вида |
| Н. контр. | Хоперсткова | | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА |
| Инв. № | | | |

Альбом XI ТПР 904-02-5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




ТПР 904-02-5 Альбом XI

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17333-12

29

| | | |
|---|---|---|
| ГА. СПЕЦ. | Жловецкий | |
| РУК. ГР. | Гиндман | |
| Инж. | Кишкинская | |
| Н. КОНТР. | Хоперстков | |

Привязан

Инв. №

**904-02-5 320**

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10÷1ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 28 | |

Щит управления

Клеммник

ГПИ Электропроект Москва

Форма

## Опросный лист N
## на щит типа ЩУП1

1 Наименование и адрес предприятия _____

2 Наименование объекта _____

3 Наименование и адрес заказчика _____

4 Наименование и адрес проектной организации _____

5 Количество приведенных панелей _____

6. Исполнение щита — ЩУП1 — □□-□□□□□□□□

7 Переменные технические данные принципиальной схемы управления

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(ненужные вычеркиваются)

8 Обозначение щита по проекту электрической части объекта _____

9. Степень защищенности щита IP31 по ГОСТ 14254-69

10. Завод-изготовитель - Ангарский электромеханический завод

Главный инженер проекта ..... / ..... /

„..." ..... 198.. г

Форма

## Опросный лист N
## на щит типа ЩУП1

1 Наименование и адрес предприятия _____

2 Наименование объекта _____

3 Наименование и адрес заказчика _____

4 Наименование и адрес проектной организации _____

5 Количество приведенных панелей _____

6 Исполнение щита — ЩУП1 — □□-□□□□□□□□

7 Переменные технические данные принципиальной схемы управления

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(ненужные вычеркиваются)

8. Обозначение щита по проекту электрической части объекта _____

9 Степень защищенности щита IP31 по ГОСТ 14254-69

10 Завод-изготовитель - Ангарский электромеханический завод

Главный инженер проекта ..... / /

„..." ..... 198.. г.



17333-12

| | | |
|---|---|---|
| Гл.спец. | Яловецкий | |
| Рук.гр. | Гинодман | |
| Инж. | Гавтова | |

Привязан

Инв. №

Н.контр. Алексеенков

904-02-5 Э21

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер типа 1ПК10 ÷ 1ПК150

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 29 | |

Опросный лист

ГПИ Электропроект Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

904-02-5 Альбом XI

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г.Киев-57, ул.Эжена Потье, № 12

Зак. № 446 инв. № 17333-12 тираж 1600

Сдано в печать 20.I 1982г., цена 2-43

gost.e-ecolog.ru