ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

904-02-13

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ТИПА КТЦ-125÷КТЦ-250

АВТОМАТИЗАЦИЯ

## АЛЬБОМ 5

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

## ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНА 1-52

КФ ЦИТП инв № 8338/5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
Киев-57, ул. Эжена Потье № 12

63/5
Заказ № 4706 Тираж 230
Сдано в печать 21/7 1983г Цена 1-52

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

# 904-02-13

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ТИПА КТЦ-125÷КТЦ-250

АВТОМАТИЗАЦИЯ

# АЛЬБОМ 5

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

# ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ:

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Альбом 1. Электрическая и пневматическая системы регулирования. Общие положения
Альбом 2. Электрическая система регулирования. Схемы функциональные и принципиальные Нестандартизированные конструкции
Альбом 3. Электрическая система регулирования. Щиты автоматизации.
Альбом 4. Пневматическая система регулирования. Схемы функциональные и принципиальные Нестандартизированные конструкции
Альбом 5. Пневматическая система регулирования. Щиты автоматизации

УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Альбом 6. Общие положения.
Альбом 7. Схемы принципиальные. Релейные щиты и силовые панели

РАЗРАБОТАНЫ
государственным проектным институтом
ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ
главный инженер института В.А. Слюсарев
главный инженер проекта Ю.Г. Надточий

УТВЕРЖДЕНЫ
и введены в действие
Главпромстройпроектом Госстроя СССР
приказ №19/5-2540 от 3.07.79

КФ ЦИТП инв. №8338/5

| Обозначение | Наименование | Страницы |
|---|---|---|
| | | |
| А 501 | Опись чертежей | 2 |
| А 502 | Щит автоматизации централь- | |
| | ной части унифицированный | |
| | одноконтурный | |
| | Общий вид | 3÷11 |
| А 503 | Щит автоматизации централь- | |
| | ной части унифицированный | |
| | двухконтурный | |
| | Общий вид | 12÷20 |
| А 504 | Щит автоматизации цент- | |
| | ральной части двухконтурный | |
| | Общий вид | 21÷26 |
| А 505 | Щит автоматизации | |
| | зональных доводчиков. Вариант 1 | |
| | Общий вид. | 27÷32 |
| А 506 | Щит автоматизации | |
| | зональных доводчиков вариант 2 | |
| | Общий вид | 33÷38 |
| | | |
| | | |

| Обозначение | Наименование | Страницы |
|---|---|---|
| | | |

8338/5 2

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Евтушенко | |
| Гл. спец. | Кростошевская | |
| Рук. гр. | Зингерман | |
| Вед. инж. | Лазаренко | |
| Ст. инж. | Клименко | |

ТП 904-02-13 А501

Автоматизация центральных кондиционеров типа КТЦ-125 ÷ КТЦ-250

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

Опись чертежей

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| | | Прочие изделия | | |
| 7 | У1 | Узел бойлера черт. N А427 | 1 | |
| 8 | У2; У3 | Узел калорифера 1подогрева черт. N А428 | 2 | |
| 9 | У4 | Узел воздушных клапанов черт. N А 429 | 1 | |
| 10 | УР | Узел реверса черт. N А430 | 1 | |
| 11 | У5 | Узел клапана на холодной воде/холодоносителе/ черт. N А431 | 1 | |
| 12 | 1БП | Панель дистанционного управления БПДУ-А ТУ25-04.2720-75 | 1 | |
| 13 | 1Э | Клапан электропневматический 3х ходовой ЭПК-1/4" н.з. Ду6, ТУ25-15.606-74 | 1 | |
| | | Манометр МТ-1 ТУ25-03.72-75 | | |
| 14 | | Шкала 0÷10 кгс/см2 | 1 | |
| 14а | | Шкала 0÷2,5 кгс/см2 | 1 | |
| 15 | 1Ф, 2Ф | Фильтр воздуха ФВ-6 ГОСТ 5.800-71 | 2 | |
| 16 | СД | Стабилизатор давления воздуха СД8-6 ГОСТ 5.793-71 | 1 | |

1. Настоящий чертеж применен для установок кондиционирования

2. По данному чертежу изготовить ☐ щитов.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | ТК3-100-77 | Рейка Р1 | 16 | |
| 2 | ТК3-101-77 | Рейка Р4 | 1 | |
| 3 | ТК3-105-77 | Кронштейн К1 | 2 | |
| 4 | ТК3-106-77 | Кронштейн К | 9 | |
| | | Стандартные изделия | | |
| 5 | | Шкаф щита ЩШ-ЗД-600х600 УЧ УР30 ОСТ 36.13-76 | 1 | |
| 6 | 1В | Вентиль игольчатый ВИ-160, Ду15 ГОСТ 3149-70 | 1 | |

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

8338/5 3

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Евтушенко | |
| Гл.спец. | Красношевский | |
| Рук.гр. | Зингерман | |
| Вед.инж. | Лазаренко | |
| Ст.инж. | Клименко | |

ТП 904-02-13 А502

Автоматизация центральных кондиционеров типа КТЦ-125÷КТЦ-250.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |


Щит автоматизации центральных систем унифицированных кондиционеров. Принципиальные электрические схемы.

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч |
|---|---|---|---|---|
| 31 | | Рамка 66х26 ТУ36.1130-74 | 1 | |
| | | | | |
| | | Материалы | | |
| | | | | |
| 32 | | Провод ПВ1х1,0 380 | | |
| | | ГОСТ 6323-71 | 10м | |
| 33 | | Труба ПНП 8х1,6 | | |
| | | ТУ6-05-1759-76 | 100м | |


| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | А | Выключатель автоматический переменного тока, расцепитель 1А, отсечка 1,3 Iном. Тип А 63-М ТУ16-522.110-74 | 1 | ТМ3-14-77, У2 |
| 18 | 181÷381, 182÷382; 183÷383; 184÷384; 185÷285; 28 | Вентиль диафрагмовый ВПД-4; Ду4 ТУ 26-07-1085-74 | 15 | |
| 19 | ХТ1 | Блок зажимов БЗ-10 ТУ 36.1750-74 | 1 | |
| 20 | | Упор ТУ36.1751-74 | 3 | |
| 21 | 1П÷9П | Соединитель переборочный ПСП 8х8 ТУ36.1124-74 | 9 | |
| 22 | | Соединитель тройниковый ПСТ8 ТУ36.1124-74 | 15 | |
| 23 | | Соединитель тройниковый ПСТП8 ТУ36.1124-74 | 1 | |
| 24 | | Соединитель СШВ22-К труб 1/2" | 1 | |
| 25 | | Соединитель СМ88-К труб 1/2" ТУ36.1133-74 | 1 | |
| 26 | | Соединитель СМ88-М14 ТУ36.1133-74 | 6 | |
| 27 | | Соединитель СМ88-1/4" ТУ36.1133-74 | 30 | |
| 28 | | Соединитель ПС8 8х К 1/4" ТУ36.1124-74 | 2 | |
| 29 | | Наконечник ТУ36.1121-74 | 40 | |
| 30 | | Шайба 8 ТУ36.1121-74 | 40 | |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№





1. * Размеры для справок.
2. Покрытие - вариант 9 ОСТ 36.13-76
3. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании схем NN А423/

## Вид на внутренние плоскости щита (развёрнут)





## I

М 1:5





## Поз. 6

1В





## Поз. 18

1В1÷3В1...2В





## Поз. 13

1Э





## Поз. 12

1БП




## Поз. 15

1Ф; 2Ф





## Поз. 17

А




## Поз. 16

СД




## Поз. 14 (14а)

1М (2М)




Таблица 2

## Соединения проводок

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Л | XT1/4 | A/1 | | |
| 149 | A/2 | XT1/6 | | |
| 151 | XT1/7 | | | П |
| 143 | | XT1/9 | ПВ1х1,0 | |
| 147 | XT1/8 | 1Э/А | | |
| О | 1Э/В | XT1/2 | | |
| О | XT1/2 | XT1/1 | | П |
| **Узел II секции калорифера первого подогрева** | | | | |
| О | XT1/1 | У2/В | ПВ1х1,0 | |
| 145 | У2/А | XT1/10 | | |
| **Узел I секции калорифера первого подогрева** | | | | |
| О | XT1/1 | У3/В | ПВ1х1,0 | |
| 145 | У3/А | XT1/10 | | |
| **Узел реверса** | | | | |
| О | XT1/2 | УР/В | ПВ1х1,0 | |
| 153 | УР/А | XT1/5 | | |



Таблица 1
надписи на табло и в рамках

| N надписи | Надпись | Кол. | N надписи | Надпись | Кол. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Рамка 66 х 26** | | | | |
| 1 | 1 контур. выбор режима | 1 | | | |
| | **Упор** | | | | |
| 2 | Питание схемы Iрасц = 1А | 1 | | | |

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Продолжение табл. 2

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 184/1 | 185/1 | | |
| | Узел бойлера | | | |
| 1-01 | 381/2 | У1/3 | Труба ПНП 8х1,6 | |
| 1-02 | 181/2 | У1/1 | | |
| 1-05 | 281/2 | У1/2 | | |
| 1-09 | 4П/1 | У1/4 | | |
| | Узел II секции калорифера первого подогрева | | | |
| 2-01 | 382/2 | У2/3 | Труба ПНП 8х1,6 | |
| 2-02 | 182/2 | У2/1 | | |
| 2-05 | 282/2 | У2/2 | | |
| 2-09 | 5П/1 | У2/4 | | |
| | Узел I секции калорифера первого подогрева | | | |
| 3-01 | 383/2 | У3/3 | Труба ПНП 8х1,6 | |
| 3-02 | 183/2 | У3/1 | | |
| 3-05 | 283/2 | У3/2 | | |
| 3-09 | 6П/1 | У3/4 | | |



Продолжение табл. 2

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Трубопровод сжатого воздуха | 1В/1 | Труба Ду20 | |
| 02 | 1В/2 | 1М/1 | | Тр |
| 02 | 1М/1 | 2Ф/1 | Труба ПНП 8х1,6 | Тр |
| 02 | 2Ф/1 | 1Ф/1 | | |
| 03 | 1Ф/2 | СД/1 | | |
| 05 | 2М/1 | СД/3 | | |
| 05 | СД/2 | 1Э/1 | | Тр |
| 05 | 1Э/1 | 383/1 | | Тр |
| 05 | 383/1 | 382/1 | | Тр |
| 05 | 382/1 | 381/1 | | |
| 04 | 2Ф/2 | 16П/4 | | Тр |
| 04 | 16П/4 | 1П/1 | | |
| 06 | 1Э/2 | 28/1 | | |
| 06 | 28/1 | 285/1 | | Тр |
| 06 | 285/1 | 384/1 | | Тр |
| 06 | 384/1 | 284/1 | | Тр |
| 06 | 284/1 | 283/1 | Труба ПНП 8х1,6 | Тр |
| 06 | 283/1 | 282/1 | | Тр |
| 06 | 282/1 | 281/1 | | Тр |
| 07 | 28/2 | 2П/1 | | |
| 08 | 3П/1 | 16П/2 | | |
| 09 | 16П/1 | 181/1 | | |
| 09 | 181/1 | 182/1 | | Тр |
| 09 | 182/1 | 183/1 | | Тр |
| 09 | 183/1 | 184/1 | | Тр |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

## Таблица 3
## Подключения проводок

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | А | | |
| Л | 1 | | 2 | 149 |
| | | ХТ1 | | |
| О | 1П | | П7 | 151 |
| О* | 2П | | 8 | 147 |
| Л | 4 | | П9 | 143 |
| 149 | 6 | | 10 | 145 |
| **Узел бойлера** | | | | |
| | | У1 | | |
| 1-02 | 1 | | 3 | 1-01 |
| 1-05 | 2 | | 4 | 1-09 |
| | | 1В1 | | |
| 09** | 1 | | 2 | 1-02 |
| | | 2В1 | | |
| 06 | 1 | | 2 | 1-05 |
| | | 3В1 | | |
| 05 | 1 | | 2 | 1-01 |
| | | 4П | | |
| | | | 1 | 1-09 |

## Продолжение табл 3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| **Узел II секции калорифера первого подогрева** | | | | |
| | | У2 | | |
| 145 | А | К | В | О |
| 2-02 | 1 | | 3 | 2-01 |
| 2-05 | 2 | | 4 | 2-09 |
| | | 1В2 | | |
| 09** | 1 | | 2 | 2-02 |
| | | 2В2 | | |
| 06** | 1 | | 2 | 2-05 |
| | | 3В2 | | |
| 05** | 1 | | 2 | 2-01 |
| | | 5П | | |
| | | | 1 | 2-09 |
| | | ХТ1 | | |
| | | | 1 | О |
| | | | 10 | 145 |

** цепь присоединяется через тройник



## Продолжение табл. 2

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| **Узел воздушных клапанов** | | | | |
| 4-01 | У4/6 | У4/7 | | 7* |
| 4-02 | 1В4/2 | У4/1 | | |
| 4-05 | 2В4/2 | У4/2 | Труба | |
| 4-08 | 7П/1 | У4/4 | ПНП 8х1,6 | |
| 4-09 | 8П/1 | У4/5 | | |
| 4-010 | 3В4/2 | У4/3 | | |
| **Узел реверса** | | | | |
| 4-01 | УР/1 | У4/6 | Труба | |
| 4-07 | УР/2 | У4/7 | ПНП 8х1,6 | |
| **Узел клапана на холодной воде (холодоносителе)** | | | | |
| 5-02 | 1В5/2 | У5/1 | | |
| 5-05 | 2В5/2 | У5/2 | Труба | |
| 5-09 | 9П/1 | У5/3 | ПНП 8х1,6 | |

* - при отсутствии узла реверса УР

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

## Продолжение табл.3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| **Узел реверса** | | | | |
| | | УР | | |
| 153 | А | К | В | 0 |
| 4-01 | 1 | | 2 | 4-07 |
| | | У4 | | |
| | | | 6 | 4-01 |
| | | | 7 | 4-07 |
| | | ХТ1 | | |
| | | | 2 | 0 |
| | | | 5 | 153 |
| **Узел клапана на холодной воде (холодоносителе)** | | | | |
| | | У5 | | |
| 5-02 | 1 | | 3 | 5-09 |
| 5-05 | 2 | | | |
| | | 155 | | |
| 09 | 1 | | 2 | 5-02 |
| | | 285 | | |
| 06** | 1 | | 2 | 5-05 |

## Продолжение табл.3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Провод |
|---|---|---|---|---|
| | | 9П | | |
| | | | 1 | 5-09 |
| | | 16П | | |
| 09 | 1 | | 4 | 04** |
| 08 | 2 | | | |
| | | 28 | | |
| 06** | 1 | | 2 | 07 |
| | | 1П | | |
| | | | 1 | 04 |
| | | 2П | | |
| | | | 1 | 07 |
| | | 3П | | |
| | | | 1 | 08 |
| | | 18 | | |
| 01 | 1 | | 2 | 02 |
| | | 1Э | | |
| 147 | А | К | В | 0 |
| 05** | | | 2 | 06 |



## Продолжение табл.3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| **Узел I секции калорифера первого подогрева** | | | | |
| | | У3 | | |
| 145 | А | К | В | 0 |
| 3-02 | 1 | | 3 | 3-01 |
| 3-05 | 2 | | 4 | 3-09 |
| | | 183 | | |
| 09** | 1 | | 2 | 3-02 |
| | | 283 | | |
| 06** | 1 | | 2 | 3-05 |
| | | 383 | | |
| 05** | 1 | | 2 | 3-01 |
| | | 6П | | |
| | | | 1 | 3-09 |
| | | ХТ1 | | |
| | | | 1 | 0 |
| | | | 10 | 145 |

## Продолжение табл.3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| **Узел воздушных клапанов** | | | | |
| | | У4 | | |
| 4-02 | 1 | | 5 | 4-09 |
| 4-05 | 2 | | П6 | 4-01 |
| 4-010 | 3 | | П7 | 4-01 |
| 4-08 | 4 | | | |
| | | 184 | | |
| 09** | 1 | | 2 | 4-02 |
| | | 284 | | |
| 06** | 1 | | 2 | 4-05 |
| | | 384 | | |
| 06** | 1 | | 2 | 4-01 |
| | | 7П | | |
| | | | 1 | 4-08 |
| | | 8П | | |
| | | | 1 | 4-09 |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Таблица 3

Подключения проводок

Продолжение табл. 3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | СД | | |
| 03 | 1 | | 3 | 05 |
| 05 | 2 | | | |
| | | | | |
| | | 1Ф | | |
| 02 | 1 | | 2 | 03 |
| | | | | |
| | | 2Ф | | |
| 02** | 1 | | 2 | 04 |
| | | | | |
| | | 2М | | |
| | | | 1 | 05 |
| | | | | |
| | | 1М | | |
| | | | 1 | 02** |

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| | | Прочие изделия | | |
| 7 | У1 | Узел байлера черт. N А427 | 1 | |
| 8 | У2; У3 | Узел калорифера I подогрева черт. N А428 | 2 | |
| 9 | У4 | Узел воздушных клапанов черт. N А429 | 1 | |
| 10 | УР | Узел реверса черт. N А430 | 1 | |
| 11 | У5 | Узел клапана на холодной воде /холодоносителе/ черт. N А431 | 1 | |
| 12 | 1БП, 2БП | Панель дистанционного управления БПДУ-А ТУ 25-04.2720-75 | 2 | |
| 13 | 13 | Клапан электропневматический 3х-ходовой ЭПК-1/4" н.з. Ду 6, ТУ 25-15.606-74 | 1 | |
| | | Манометр МТ-I ТУ 25-03.72-75 | | |
| 14 | | Шкала 0–10 кгс/см² | 1 | |
| 14а | | Шкала 0÷2.5 кгс/см² | 1 | |
| 15 | 1Ф, 2Ф | Фильтр воздуха ФВ-6 ГОСТ 5.800-71 | 2 | |
| 16 | СД | Стабилизатор давления воздуха СДВ-6. ГОСТ 5.793-71 | 1 | |



1. Настоящий чертеж применен для установок кондиционирования

2. По данному чертежу изготовить ☐ щитов.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | ТК3-100-77 | Рейка Р1 | 16 | |
| 2 | ТК3-101-77 | Рейка Р4 | 1 | |
| 3 | ТК3-105-77 | Кронштейн К1 | 2 | |
| 4 | ТК3-106-77 | Кронштейн К | 10 | |
| | | Стандартные изделия | | |
| 5 | | Шкаф щита ЩШ-3Д-600×600 У4 УРЗО ОСТ 36.13-76 | 1 | |
| 6 | 18 | Вентиль игольчатый ВИ-160, Ду 15 ГОСТ 3149-70 | 1 | |

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.


8338/5 12

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Евтушенко | | ТП 904-02-13 А503 |
| Гл. спец. | Мостошевский | | |
| Рук. гр. | Зингерман | | |
| Вед. инж. | Лазаренко | | Автоматизация центральных кондиционеров типа КТЦ-125÷КТЦ-250 |
| Ст. инж. | Клименко | | Стадия Р; Лист 1; Листов 16 |
| | | | Щит автоматизации центральной части унифицированный двухконтурный общий вид. |
| | | | Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект |

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| 31 | | Рамка 66×26 ТУ36.1130-74 | 2 | |
| | | | | |
| | | Материалы | | |
| | | | | |
| 32 | | Провод ПВ1 1×1.0 380 | | |
| | | ГОСТ 6323-71 | 10м | |
| 33 | | Труба ПНП8×1.6 | | |
| | | ТУ6-05-1759-76 | 100м | |

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | А | Выключатель автоматический | | |
| | | переменного тока, расцепитель 1А, | | |
| | | отсечка 1.3 Iном. Тип А63-М | | |
| | | ТУ16-522.110-74 | 1 | ТМЗ-74-77, У2 |
| 18 | 181÷381; 182÷382; | Вентиль диафрагмовый | | |
| | 183÷383; 184-384; | ВЛД-4 Ду4 | | |
| | 185÷285; 28; 38 | ТУ 26-07.1085-74 | 16 | |
| 19 | ХТ1 | Блок зажимов БЗ-10 | | |
| | | ТУ36.1750-74 | 1 | |
| 20 | | Упор ТУ36.1751-74 | 3 | |
| 21 | 1П÷12П | Соединитель переборочный | | |
| | | ПСП 8×8 ТУ36.1124-74 | 12 | |
| 22 | | Соединитель тройниковый | | |
| | | ПСТ8 ТУ36.1124-74 | 17 | |
| 23 | | Соединитель тройниковый | | |
| | | ПСТП8 ТУ36.1124-74 | 1 | |
| 24 | | Соединитель СШВ22-КТруб1/2" | 1 | |
| 25 | | Соединитель СМВ8-КТруб1/2" | | |
| | | ТУ36.1133-74 | 1 | |
| 26 | | Соединитель СМВ8-М14 | | |
| | | ТУ36.1133-74 | 6 | |
| 27 | | Соединитель СМВ8-1/4" | | |
| | | ТУ36.1133-74 | 32 | |
| 28 | | Соединитель ПСВ8×К1/4" | | |
| | | ТУ36.1124-74 | 2 | |
| 29 | | Наконечник ТУ36.1121-74 | 45 | |
| 30 | | Шайба 8 ТУ36.1121-74 | 45 | |

Инв.№подл. | Подп.и дата | Взам.инв.№






1* Размеры для справок

2. Покрытие – вариант 5 ОСТ 36.13-76


3. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании схем NN А423/ [ ], А425/ [ ]

## Вид на внутренние плоскости щита (развернуто)






### Поз. 6
1В





### Поз. 18
181÷381...38





### Поз. 13
1Э




### Поз. 12
1БП; 2БП





### Поз. 15
1Ф; 2Ф




### Поз. 17
А




### Поз. 16
СД




### Поз. 14 (14а)
1М (2М)




Таблица 2

## Соединения проводок

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Л | XT1/4 | A/1 | | |
| 149 | A/2 | XT1/6 | | |
| 151 | XT1/7 | | | П |
| 143 | | XT1/9 | ПВ1х1.0 | |
| 147 | XT1/8 | 1Э/А | | |
| О | 1Э/В | XT1/2 | | |
| О | XT1/2 | XT1/1 | | П |
| | *Узел II секции калорифера первого подогрева* | | | |
| О | XT1/1 | У2/В | ПВ1х1.0 | |
| 145 | У2/А | XT1/10 | | |
| | *Узел I секции калорифера первого подогрева* | | | |
| О | XT1/1 | У3/В | ПВ1х1.0 | |
| 145 | У3/А | XT1/10 | | |
| | *Узел реверса* | | | |
| О | XT1/2 | УР/В | ПВ1х1.0 | |
| 153 | УР/А | XT1/5 | | |



Таблица 1

## Надписи на табло и в рамках

| N надписи | Надпись | Кол. | N надписи | Надпись | Кол. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Рамка 66х26 | | | | |
| 1 | 1 контур. Выбор режима | 1 | | | |
| 2 | 2 контур. выбор режима | 1 | | | |
| | Упор | | | | |
| 3 | Питание схема Уроса=1А | 1 | | | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 2

| Провод-ник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|
| 01 | трубопровод сжатого воздуха | 1В/1 | Труба Ду20 | |
| 02 | 1В/2 | 1М/1 | | Тр |
| 02 | 1М/1 | 2Ф/1 | Труба ПНП 8х1,6 | Тр |
| 02 | 2Ф/1 | 1Ф/1 | | |
| 03 | 1Ф/2 | СД/1 | | |
| 05 | 2М/1 | СД/3 | | |
| 05 | СД/2 | 1Э/1 | | Тр |
| 05 | 1Э/1 | 3В3/1 | | Тр |
| 05 | 3В3/1 | 3В2/1 | | Тр |
| 05 | 3В2/1 | 3В1/1 | | |
| 04 | 2Ф/2 | 2БП/4 | | Тр |
| 04 | 2БП/4 | 1БП/4 | | Тр |
| 04 | 1БП/4 | 1П/1 | | |
| 06 | 1Э/2 | 3В/1 | | Тр |
| 06 | 3В/1 | 2В/1 | | Тр |
| 06 | 2В/1 | 2В5/1 | Труба ПНП 8х1,6 | Тр |
| 06 | 2В5/1 | 3В4/1 | | Тр |
| 06 | 3В4/1 | 2В4/1 | | Тр |
| 06 | 2В4/1 | 2В3/1 | | Тр |
| 06 | 2В3/1 | 2В2/1 | | Тр |
| 06 | 2В2/1 | 2В1/1 | | |
| 07 | 2В/2 | 2П/1 | | |
| 08 | 3П/1 | 1БП/2 | | |
| 09 | 1БП/1 | 1В1/1 | | Тр |
| 09 | 1В1/1 | 1В2/1 | | Тр |

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Продолжение табл. 2

| Провод-ник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 1В2/1 | 1В3/1 | | Тр |
| 09 | 1В3/1 | 1В4/1 | | Тр |
| 09 | 1В4/1 | 1В5/1 | Труба ПНП тип 8х1,6 | |
| 010 | 3В/2 | 4П/1 | | |
| 011 | 5П/1 | 2БП/2 | | |
| 012 | 2БП/1 | БП/1 | | |
| | | | | |
| | Узел баблера | | | |
| 1-01 | 3В1/2 | У1/3 | | |
| 1-02 | 1В1/2 | У1/1 | Труба ПНП тип 8х1,6 | |
| 1-05 | 2В1/2 | У1/2 | | |
| 1-09 | 7П/1 | У1/4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Узел II секции калорифера первого подогрева | | | |
| 2-01 | 3В2/2 | У2/3 | | |
| 2-02 | 1В2/2 | У2/1 | Труба ПНП тип 8х1,6 | |
| 2-05 | 2В2/2 | У2/2 | | |
| 2-09 | 8П/1 | У2/4 | | |
| | | | | |

Продолжение табл. 2.

| Провод-ник | Откуда идёт | Куда поступает | Данные провода | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Узел клапана на холодной воде** | | | | |
| | | (холодоносителе) | | |
| 5-02 | 185/2 | У5/1 | Труба ПНП 8×1,6 | |
| 5-05 | 285/2 | У5/2 | | |
| 5-09 | 12П/1 | У5/3 | | |



Продолжение табл. 2

| Провод-ник | Откуда идёт | Куда поступает | Данные провода | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Узел I секции калорифера первого подогрева** | | | | |
| 3-01 | 3В3/1 | У3/3 | | |
| 3-02 | 183/2 | У3/1 | Труба ПНП 8×1,6 | |
| 3-05 | 2В3/2 | У3/2 | | |
| 3-09 | 9П/1 | У3/4 | | |
| **Узел воздушных клапанов** | | | | |
| 4-01 | У4/6 | У4/7 | | П* |
| 4-02 | 1В4/2 | У4/1 | | |
| 4-05 | 2В4/2 | У4/2 | Труба ПНП 8×1,6 | |
| 4-08 | 10П/1 | У4/4 | | |
| 4-09 | 11П/1 | У4/5 | | |
| 4-010 | 3В4/2 | У4/3 | | |
| **Узел реверса** | | | | |
| 4-01 | УР/1 | У4/6 | Труба ПНП 8×1,6 | |
| 4-07 | УР/2 | У4/7 | | |

* – при отсутствии узла реверса УР

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл.3

| Провадник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Провадник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Узел I секции калорифера первого подогрева | | | | |
| | | У3 | | |
| 145 | А | К | В | 0 |
| 3-02 | 1 | | 3 | 3-01 |
| 3-05 | 2 | | 4 | 3-09 |
| | | 1В3 | | |
| 09** | 1 | | 2 | 3-02 |
| | | 2В3 | | |
| 06** | 1 | | 2 | 3-05 |
| | | 3В3 | | |
| 05** | 1 | | 2 | 3-01 |
| | | 9П | | |
| | | | 1 | 3-09 |
| | | ХТ1 | | |
| | | | 1 | 0 |
| | | | 10 | 145 |

Продолжение табл.3

| Провадник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Провадник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Узел воздушных клапанов | | | | |
| | | У4 | | |
| 4-02 | 1 | | 5 | 4-09 |
| 4-05 | 2 | | П6 | 4-01 |
| 4-010 | 3 | | П7 | 4-01 |
| 4-08 | 4 | | | |
| | | 1В4 | | |
| 09** | 1 | | 2 | 4-02 |
| | | 2В4 | | |
| 06** | 1 | | 2 | 4-05 |
| | | 3В4 | | |
| 06** | 1 | | 2 | 4-01 |
| | | 10П | | |
| | | | 1 | 4-08 |
| | | 11П | | |
| | | | 1 | 4-09 |



Таблица 3
подключения проводок

| Провадник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Провадник |
|---|---|---|---|---|
| | | А | | |
| Л | 1 | | 2 | 149 |
| | | ХТ1 | | |
| 0 | 1п | | п7 | 151 |
| 0* | 2п | | 8 | 147 |
| Л | 4 | | п9 | 143 |
| 149 | 6 | | 10 | 145 |
| Узел бойлера | | | | |
| | | У1 | | |
| 1-02 | 1 | | 3 | 1-01 |
| 1-05 | 2 | | 4 | 1-09 |
| | | 1В1 | | |
| 09** | 1 | | 2 | 1-02 |
| | | 2В1 | | |
| 06 | 1 | | 2 | 1-05 |
| | | 3В1 | | |
| 05 | 1 | | 2 | 1-01 |
| | | 7П | | |
| | | | 1 | 1-09 |

Продолжение табл.3

| Провадник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Провадник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Узел II секции калорифера первого подогрева | | | | |
| | | У2 | | |
| 145 | А | К | В | 0 |
| 2-02 | 1 | | 3 | 2-01 |
| 2-05 | 2 | | 4 | 2-09 |
| | | 1В2 | | |
| 09** | 1 | | 2 | 2-02 |
| | | 2В2 | | |
| 06** | 1 | | 2 | 2-05 |
| | | 3В2 | | |
| 05** | 1 | | 2 | 2-01 |
| | | 8П | | |
| | | | 1 | 2-09 |
| | | ХТ1 | | |
| | | | 1 | 0 |
| | | | 10 | 145 |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

8338/5

Продолжение табл. 3

| Проводник | вывод | вид контакта | вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | 4П | | |
| | | | 1 | 010 |
| | | 5П | | |
| | | | 1 | 011 |
| | | 6П | | |
| | | | 1 | 012 |
| | | 1В | | |
| 01 | 1 | | 2 | 02 |
| | | 1Э | | |
| 147 | А | К | В | 0 |
| 05** | 1 | | 2 | 06 |
| | | 4Д | | |
| 03 | 1 | | 3 | 05 |
| 05 | 2 | | | |
| | | 1Ф | | |
| 02 | 1 | | 2 | 03 |
| | | 2Ф | | |
| 02** | 1 | | 2 | 04 |

Продолжение табл. 3

| Проводник | вывод | вид контакта | вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | 2М | | |
| | | | 1 | 05 |
| | | 1М | | |
| | | | 1 | 02** |



Продолжение табл. 3

| Проводник | вывод | вид контакта | вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| Узел реверсо | | | | |
| | | УР | | |
| 153 | А | К | В | 0 |
| 4-01 | 1 | | 2 | 4-07 |
| | | У4 | | |
| | | | 6 | 4-01 |
| | | | 7 | 4-07 |
| | | ХТ1 | | |
| | | | 2 | 0 |
| | | | 5 | 153 |
| Узел клапана на холодной воде (холодоносителе) | | | | |
| | | У5 | | |
| 5-02 | 1 | | 3 | 5-09 |
| 5-05 | 2 | | | |
| | | 185 | | |
| 09 | 1 | | 2 | 5-02 |
| | | 285 | | |
| 08** | 1 | | 2 | 5-05 |

Продолжение табл. 3

| Проводник | вывод | вид контакта | вывод | Провод |
|---|---|---|---|---|
| | | 12П | | |
| | | | 1 | 5-09 |
| | | 16П | | |
| 09 | 1 | | 4 | 04** |
| 08 | 2 | | | |
| | | 26П | | |
| 012 | 1 | | 4 | 04** |
| 011 | 2 | | | |
| | | 2В | | |
| 06** | 1 | | 2 | 07 |
| | | 3В | | |
| 06** | | | 2 | 010 |
| | | 1П | | |
| | | | 1 | 04 |
| | | 2П | | |
| | | | 1 | 07 |
| | | 3П | | |
| | | | 1 | 08 |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| | | Прочие изделия | | |
| 7 | 1БП; 2БП | Панель дистанционного управления БПДУ-А ТУ25-04.2720-75 | 2 | |
| 8 | РП3 | Реле переключения ПП2.5 ТУ25-03.1369-72 | 1 | ТМ3-77-77, У10 |
| 9 | 1Э; 3Э | Клапан электропневматический 3х-ходовой ЭПК-1/4" Н.З Ду6 ТУ25-15.606-74 | 2 | |
| | | Манометр МТ-1 ТУ25-0372-75 | | |
| 10 | 1М | Шкала 0÷10 кгс/см² | 1 | |
| 10а | 2М | Шкала 0÷2,5 кгс/см² | 1 | |
| 11 | 1Ф | Фильтр воздуха ФВ-6 ГОСТ 5.800-71 | 1 | |
| 12 | СД | Стабилизатор давления воздуха СДВ-6 ГОСТ 5793-71 | 1 | |
| 13 | А | Выключатель автоматический переменного тока, расцепитель 1А отсечка 1,3 Iном. Тип А63-м ТУ16-522.110-74 | 1 | ТМ3-74-77, У2 |
| 14 | 1В3÷3В3; 2В; 3В | Вентиль диафрагмовый ВПД-4, Ду4 ТУ 26-07,1085-74 | 5 | |
| 15 | ХТ1 | Блок зажимов Б310 ТУ36.1750-74 | 1 | |
| 16 | | Упор ТУ36.1751-74 | 3 | |

1. Настоящий чертеж применён для установок кондиционирования

2. По данному чертежу изготовить ☐ щитов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | ТК3-100-77 | Рейка Р1 | 8 | |
| 2 | ТК3-101-77 | Рейка Р4 | 1 | |
| 3 | ТК3-105-77 | Кронштейн К1 | 2 | |
| 4 | ТК3-106-77 | Кронштейн К | 3 | |
| | | Стандартные изделия | | |
| 5 | | Шкаф щита ЩШ-ЗД-600×600 УЧ УР30 ОСТ 36.13-76 | 1 | |
| 6 | 1В | Вентиль угольчатый ВИ-160 Ду15 ГОСТ 3149-70 | 1 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Евтушенко | |
| Гл. спец. | Хростошевский | |
| Рук. гр. | Зингерман | |
| Вед. инж. | Лазаренко | |
| Ст. инж. | Клименко | |

8338/5

ТП 904-02-13 А504

Автоматизация центральных кондиционеров типа КТЦ-125÷КТЦ-250

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 10 |

Щит автоматизации центральной части двухконтурный. Общий вид.

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

## Таблица 1
Надписи на табло и в рамках


| N надписи | Надпись | Кол. | N надписи | Надпись | Кол. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Рамка 66×26 | | | | |
| 1 | 1 контур. Выбор режима | 1 | | | |
| 2 | 2 контур. Выбор режима | 1 | | | |
| | Упор | | | | |
| 3 | Питание схемы; Iрасц=1А | 1 | | | |





| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1П ÷ 7П | Соединитель переборочный | | |
| | | ПСП8×8 ТУ36.1124-74 | 7 | |
| 18 | | Соединитель тройниковый | | |
| | | ПСТ8 ТУ36.1124-74 | 6 | |
| 19 | | Соединитель тройниковый | | |
| | | ПСТП8 ТУ36.1124-74 | 1 | |
| 20 | | Соединитель СШВ22-К труб 1/2" | 1 | |
| 21 | | Соединитель СМВ8-К труб 1/2" | | |
| | | ТУ36.1133-74 | 1 | |
| 22 | | Соединитель СМВ8-М14 | | |
| | | ТУ36.1133-74 | 4 | |
| 23 | | Соединитель СМВ8-1/4" | | |
| | | ТУ36.1133-74 | 10 | |
| 24 | | Соединитель ПСВ8×К1/4" | | |
| | | ТУ36.1124-74 | 4 | |
| 25 | | Наконечник ТУ36.1121-74 | 21 | |
| 26 | | Шайба 8 ТУ36.1121-74 | 21 | |
| 27 | | Рамка 66×26 ТУ36.1130-74 | 2 | |
| | | Материалы | | |
| 28 | | Провод ПВ 1×1,0 380 | | |
| | | ГОСТ 6323-71 | 10м | |
| 29 | | Труба ПНП 8×1,6 | | |
| | | ТУ6-05-1759-76 | 100м | |

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№





1.* Размеры для справок.

2. Покрытие - вариант 5 ОСТ 36.13-76.

3. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании схем NN А424/ [ ], А425/ [ ].

## Вид на внутренние плоскости щита (развернуто)



Продолжение табл.2

| Провод-ник | Откуда идёт | Куда поступает | Данные провода | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 5П/1 | 2БП/2 | | |
| 012 | 2БП/1 | 6П/1 | | |
| 3-01 | 3В3/2 | РП3/2-1 | | |
| 3-03 | РП3/2-2 | 1В3/2 | Труба | |
| 3-05 | 2В3/2 | РП3/3 | ПНП 8×1.6 | |
| 3-07 | РП3/1 | Э3/1 | | |
| 3-09 | Э3/2 | 7П/1 | | |

А504 Лист 8

Таблица 2

Соединения проводок

| Провод-ник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Л | хТ1/4 | А/1 | | |
| 149 | А/2 | хТ1/6 | | |
| 145 | хТ1/8 | Э3/А | ПВ 1×1.0 | |
| О | Э3/В | 1Э/В | | |
| О | 1Э/В | хТ1/2 | | |
| 147 | хТ1/7 | 1Э/А | | |
| | | | | |
| 01 | Трубопровод сжатого воздуха | 1В/1 | Труба Ду20 | |
| 02 | 1В/2 | 1М/1 | | Тр |
| 02 | 1М/1 | 1Ф/1 | | |
| 04 | 1Ф/2 | СД/1 | Труба | Тр |
| 04 | СД/1 | 2БП/4 | ПНП 8×1.6 | Тр |
| 04 | 2БП/4 | 1БП/4 | | Тр |
| 04 | 1БП/4 | 1П/1 | | |
| 05 | 2М/1 | СД/3 | | |
| 05 | СД/2 | 3В3/1 | | Тр |
| 05 | 3В3/1 | 1Э/1 | | |
| 06 | 1Э/2 | 3В/1 | | Тр |
| 06 | 3В/1 | 2В/1 | | Тр |
| 06 | 2В/1 | 2В3/1 | Труба | |
| 07 | 2В/2 | 2П/1 | ПНП 8×1.6 | |
| 08 | 3П/1 | 1БП/2 | | |
| 09 | 1БП/1 | 1В3/1 | | |
| 010 | 3В/2 | 4П/1 | | |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

8338/5

25

ТП 904-02-13 А504

## Продолжение табл. 3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | 7П | | |
| 3-09 | 1 | | | |
| | | | | |
| | | РПЗ | | |
| 3-07 | 1 | | 2-1 | 3-01 |
| 3-05 | 3 | | 2-2 | 3-03 |
| | | | | |
| | | ЭЗ | | |
| 145 | А | К | В | 0 |
| 3-07 | 1 | | 2 | 3-09 |
| | | | | |
| | | СД | | |
| 04** | 1 | | 3 | 05 |
| 05 | 2 | | | |
| | | 2М | | |
| 05 | 1 | | | |
| | | | | |
| | | 1Ф | | |
| 02 | 1 | | 2 | 04 |
| | | | | |
| | | 13 | | |
| 147 | А | К | В | 0* |
| 05 | 1 | | 2 | 06 |
| | | | | |
| | | | | |

## Продолжение табл. 3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | 1М | | |
| 02** | 1 | | | |
| | | | | |
| | | 1В | | |
| 01 | 1 | | 2 | 02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

А 504 Лист 10

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

## Таблица 3
## подключения проводок

## Продолжение табл. 3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | А | | |
| Л. | 1 | | 2 | 149 |
| | | | | |
| | | ХТ1 | | |
| 0 | 2 | | 7 | 147 |
| Л | 4 | | 8 | 145 |
| 149 | 6 | | | |
| | | | | |
| | | 1БП | | |
| 09 | 1 | | 4 | 04** |
| 08 | 2 | | | |
| | | | | |
| | | 2БП | | |
| 012 | 1 | | 4 | 04** |
| 011 | 2 | | | |
| | | | | |
| | | 1ВЗ | | |
| 09 | 1 | | 2 | 3-03 |
| | | | | |
| | | 2ВЗ | | |
| 06 | 1 | | 2 | 3-05 |
| | | | | |
| | | 2В | | |
| 06** | 1 | | 2 | 07 |
| | | | | |

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | 3В | | |
| 06** | 1 | | 2 | 010 |
| | | | | |
| | | 3ВЗ | | |
| 05** | 1 | | 2 | 3-01 |
| | | | | |
| | | 1П | | |
| 04 | 1 | | | |
| | | | | |
| | | 2П | | |
| 07 | 1 | | | |
| | | | | |
| | | 3П | | |
| 08 | 1 | | | |
| | | | | |
| | | 4П | | |
| 010 | 1 | | | |
| | | | | |
| | | 5П | | |
| 011 | 1 | | | |
| | | | | |
| | | 6П | | |
| 012 | 1 | | | |
| | | | | |

** Цепь присоединяется через тройник

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

8338/5

ТП 904-02-13 А 504

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| | | Прочие изделия | | |
| 7 | 1БП÷5БП | Панель дистанционного управления БПДУ-А ТУ25-04.2720-75 | 5 | |
| 8 | 1Э | Клапан электропневматический 3х-ходовой ЭПК-1/4" н.з. Ду6 ТУ25-15.606-74 | 1 | |
| | | Манометр МТ-1 ТУ25-03.72-75 | | |
| 9 | 1М | Шкала 0÷10 кгс/см² | 1 | |
| 9а | 2М | Шкала 0÷2,5 кгс/см² | 1 | |
| 10 | 1Ф | Фильтр воздуха ФВ-6 ГОСТ 5800-71 | 1 | |
| 11 | СД | Стабилизатор давления воздуха СДВ-6 ГОСТ 5793-71 | 1 | |
| 12 | А | Выключатель автоматический переменного тока, расцепитель 1А, отсечка 1,3 Iном. Тип А63-М ТУ16-522.110-74 | 1 | ТМВ.14-77, У2 |
| 13 | 1В÷5В | Вентиль диафрагмовый ВПД-4, Ду4 ТУ 26-07.1085-74 | 5 | |
| 14 | ХТ1 | Блок зажимов БЗ 10 ТУ 36.1750-74 | 1 | |
| 15 | | Упор ТУ36.1751-74 | 3 | |
| 16 | 1П÷15П | Соединитель переборочный ПСП 8х8 ТУ36.1124-74 | 15 | |



1. Настоящий чертеж применен для зональных доводчиков

2. По данному чертежу изготовить ☐ щитов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | ТКЗ-100-77 | Рейка Р1 | 5 | |
| 2 | ТКЗ-101-77 | Рейка Р4 | 1 | |
| 3 | ТКЗ-105-77 | Кронштейн К1 | 2 | |
| 4 | ТКЗ-106-77 | Кронштейн К | 3 | |
| | | Стандартные изделия | | |
| 5 | | Шкаф щита ЩШ-3Д-600х600 УЧ УРЗО ОСТ 36.13-76 | 1 | |
| 6 | В | Вентиль игольчатый ВИ-16П.Ду15. ГОСТ 3149-70 | 1 | |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

8338/5 27

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Евтушенко | | ТП 904-02-13 А505 |
| Гл.спец. | Хрестовецкий | | |
| Рук.гр. | Зингерман | | Автоматизация центральных кондиционеров типа КТЦ-125÷КТЦ-250. |
| Ведущ. | Лазаренко | | |
| Стинж. | Клименко | | Стадия Р; Лист 1; Листов 10 |
| | | | Щит автоматизации зональных доводчиков. Вариант 1 Общий вид |
| | | | Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект |


## Таблица 1
## Надписи на табло и в рамках

| N надписи | Надпись | Кол. | N надписи | Надпись | Кол. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Рамка 66х26 | | | | |
| 1 | 1 доводчик. Выбор режима | 1 | | | |
| 2 | 2 доводчик. Выбор режима | 1 | | | |
| 3 | 3 доводчик. Выбор режима | 1 | | | |
| 4 | 4 доводчик. Выбор режима | 1 | | | |
| 5 | 5 доводчик. Выбор режима | 1 | | | |
| | Упор | | | | |
| 6 | Питание схемы Iрасц=1А | 1 | | | |



| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | | Соединитель тройниковый ПСТ 8 ТУ36.1124-74 | 9 | |
| 18 | | Соединитель тройниковый ПСТП 8 ТУ36.1124-74 | 1 | |
| 19 | | Соединитель СШВ22-К труб 1/2" ТУ36.1133-74 | 1 | |
| 20 | | Соединитель СМВ8-К труб 1/2" ТУ36.1133-74 | 1 | |
| 21 | | Соединитель СМВ8-М14 ТУ36.1133-74 | 4 | |
| 22 | | Соединитель СМВ8-1/4" ТУ36.1133-74 | 10 | |
| 23 | | Соединитель ПСВ8х К1/4" ТУ36.1124-74 | 2 | |
| 24 | | Наконечник ТУ36.1121-74 | 30 | |
| 25 | | Шайба 8 ТУ36.1121-74 | 30 | |
| 26 | | Рамка 66х26 ТУ36.1130-74 | 5 | |
| | | Материалы | | |
| 27 | | Провод ПВ 1х1,0 380 ГОСТ 6323-71 | 10м | |
| 28 | | Труба ПНП 8х1,6 ТУ6-05-1759-76 | 100м | |


Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N




1. * Размеры для справок.
2. Покрытие - вариант 5 ОСТ36.13-76.
3. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании схем NN А426/ [ ].


## Вид на внутренние плоскости щита (развернуто)

Левая стенка | Передняя стенка | Правая стенка





I


М1:5





### Поз. 6
В





### Поз. 13
1В ÷ 5В





### Поз. 8
1Э




### Поз 7
1БП ÷ 5БП





### Поз. 10
1Ф





### Поз. 12
А




### Поз. 11
СД




### Поз. 9 (9а)
1М (2М)




Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 2

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1-06 | 1В/2 | 1П/1 | | |
| 1-07 | 2П/1 | 1БП/2 | | |
| 1-08 | 1БП/1 | 3П/1 | | |
| | | | | |
| 2-06 | 2В/2 | 4П/1 | | |
| 2-07 | 5П/1 | 2БП/2 | | |
| 2-08 | 2БП/1 | 6П/1 | | |
| | | | | |
| 3-06 | 3В/2 | 7П/1 | | |
| 3-07 | 8П/1 | 3БП/2 | Труба | |
| 3-08 | 3БП/1 | 9П/1 | ПНП 8х1,6 | |
| | | | | |
| 4-06 | 4В/2 | 10П/1 | | |
| 4-07 | 11П/1 | 4БП/2 | | |
| 4-08 | 4БП/1 | 12П/1 | | |
| | | | | |
| 5-06 | 5В/2 | 13П/1 | | |
| 5-07 | 14П/1 | 5БП/2 | | |
| 5-08 | 5БП/1 | 15П/1 | | |



Таблица 2

Соединения проводок

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Л | ХТ1/4 | А/1 | | |
| 101 | А/2 | ХТ1/6 | ПВ1х1,0 | |
| 103 | ХТ1/7 | 1Э/А | | |
| О | 1Э/В | ХТ1/2 | | |
| | | | | |
| 01 | трубопровод сжатого воздуха | В/1 | Труба Ду 20 | |
| 02 | В/2 | 1М/1 | | Тр |
| 02 | 1М/1 | 1Ф/1 | | |
| 03 | 1Ф/2 | СД/1 | | Тр |
| 03 | СД/1 | 5БП/4 | Труба | Тр |
| 03 | 5БП/4 | 4БП/4 | ПНП 8х1,6 | Тр |
| 03 | 4БП/4 | 3БП/4 | | Тр |
| 03 | 3БП/4 | 2БП/4 | | Тр |
| 03 | 2БП/4 | 1БП/4 | | |
| 04 | 2М/1 | СД/3 | | |
| 04 | СД/2 | 1Э/1 | | |
| 05 | 1Э/2 | 5В/1 | | Тр |
| 05 | 5В/1 | 4В/1 | | Тр |
| 05 | 4В/1 | 3В/1 | Труба | Тр |
| 05 | 3В/1 | 2В/1 | ПНП 8х1,6 | Тр |
| 05 | 2В/1 | 1В/1 | | |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Продолжение табл. 3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | 5П | | |
| 2-07 | 1 | | | |
| | | 6П | | |
| 2-08 | 1 | | | |
| | | 7П | | |
| 3-06 | 1 | | | |
| | | 8П | | |
| 3-07 | 1 | | | |
| | | 9П | | |
| 3-08 | 1 | | | |
| | | 10П | | |
| 4-06 | 1 | | | |
| | | 11П | | |
| 4-07 | 1 | | | |
| | | 12П | | |
| 4-08 | 1 | | | |
| | | 13П | | |
| 5-06 | 1 | | | |

Продолжение табл. 3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | 14П | | |
| 5-07 | 1 | | | |
| | | 15П | | |
| 5-08 | 1 | | | |
| | | СД | | |
| 03** | 1 | | 3 | 04 |
| 04 | 2 | | | |
| | | 2М | | |
| 04 | 1 | | | |
| | | 1Ф | | |
| 02 | 1 | | 2 | 03 |
| | | 1М | | |
| 02** | 1 | | | |
| | | 1Э | | |
| 103 | А | К | В | D |
| 04 | 1 | | 2 | 05 |
| | | В | | |
| 01 | 1 | | 2 | 02 |



Таблица 3
Подключения проводок

Продолжение табл. 3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | А | | |
| Л | 1 | | 2 | 101 |
| | | ХТ1 | | |
| О | 2 | | 6 | 101 |
| Л | 4 | | 7 | 103 |
| | | 1БП | | |
| 1-08 | 1 | | 4 | 03 |
| 1-07 | 2 | | | |
| | | 2БП | | |
| 2-08 | 1 | | 4 | 03** |
| 2-07 | 2 | | | |
| | | 3БП | | |
| 3-08 | 1 | | 4 | 03** |
| 3-07 | 2 | | | |
| | | 4БП | | |
| 4-08 | 1 | | 4 | 03** |
| 4-07 | 2 | | | |
| | | 5БП | | |
| 5-08 | 1 | | 4 | 03** |
| 5-07 | 2 | | | |

Продолжение табл. 3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | 1В | | |
| 05 | 1 | | 2 | 1-06 |
| | | 2В | | |
| 05** | 1 | | 2 | 2-06 |
| | | 3В | | |
| 05** | 1 | | 2 | 3-06 |
| | | 4В | | |
| 05** | 1 | | 2 | 4-06 |
| | | 5В | | |
| 05** | 1 | | 2 | 5-06 |
| | | 1П | | |
| 1-06 | 1 | | | |
| | | 2П | | |
| 1-07 | 1 | | | |
| | | 3П | | |
| 1-08 | 1 | | | |
| | | 4П | | |
| 2-06 | 1 | | | |

** Цепь присоединяется через трубник.

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| | | Прочие изделия | | |
| 7 | 1БП ÷ 3БП | Панель дистанционного управления БПДУ-А ТУ25-04.2720-75 | 3 | |
| 8 | 1Э | Клапан электропневматический 3-ходовой ЭПК-1/4" Н.З. Ду6 ТУ25-15.606-74 | 1 | |
| | | Манометр МТ-1 ТУ25-03.7275 | | |
| 9 | 1М | Шкала 0÷10 кгс/см² | 1 | |
| 9а | 2М | Шкала 0÷25 кгс/см² | 1 | |
| 10 | 1Ф | Фильтр воздуха ФВ-6 ГОСТ 5800-71 | 1 | |
| 11 | СД | Стабилизатор давления воздуха СД8-6 ГОСТ 5.793-71 | 1 | |
| 12 | А | Выключатель автоматический переменного тока, расцепитель 1А, отсечка 1,3 Iном. Тип А63-М ТУ16-522.110-74 | 1 | ТМЗ-14-77, У2 |
| 13 | 1В ÷ 3В | Вентиль диафрагмовый ВПД-4, Ду4 ТУ 26-07.1085-74 | 3 | |
| 14 | ХТ1 | Блок зажимов Б310 ТУ 36.1750-74 | 1 | |
| 15 | | Упор ТУ36.1751-74 | 3 | |
| 16 | 1П ÷ 9П | Соединитель переборочный ПСП8х8 ТУ36.1124-74 | 9 | |



1. Настоящий чертеж применен для зональных доводчиков

2. По данному чертежу изготовить ☐ щитов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| | | Детали | | |
| 1 | ТК3-100-77 | Рейка Р1 | 5 | |
| 2 | ТК3-101-77 | Рейка Р4 | 1 | |
| 3 | ТК3-105-77 | Кронштейн К1 | 2 | |
| 4 | ТК3-106-77 | Кронштейн К | 2 | |
| | | Стандартные изделия | | |
| 5 | | Шкаф щита ЩШ-3Д-600х600 УЧ ЭР30 ОСТ36.13-76 | 1 | |
| 6 | В | Вентиль игольчатый ВИ-160, Ду15 ГОСТ 3149-70 | 1 | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

8338/5 33

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Евтушенко | |
| Гл. спец. | Красношевский | |
| Рук. гр. | Зингерман | |
| Ведущ. инж. | Лазаренко | |
| Ст. инж. | Клименко | |

ТП 904-02-13 А506

Автоматизация центральных кондиционеров типа КТЦ-125 ÷ КТЦ-250.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 10 |

Щит автоматизации зональных доводчиков. Вариант 2. Общий вид


Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Таблица 1
Надписи на табло и в рамках

| N надписи | Надпись | Кол. | N надписи | Надпись | Кол. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Рамка 66×26 | | | | |
| 1 | 1 доводчик. Выбор режима | 1 | | | |
| 2 | 2 доводчик. Выбор режима | 1 | | | |
| 3 | 3 доводчик. Выбор режима | 1 | | | |
| | Упор | | | | |
| 4 | Питание схемы Iрасц=1А | 1 | | | |


| Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | | Соединитель тройниковый | | |
| | | ПСТ8 ТУ36.1124-74 | 5 | |
| 18 | | Соединитель тройниковый | | |
| | | ПСТП8 ТУ36.1124-74 | 1 | |
| 19 | | Соединитель СШВ22-К труб 1/2" | 1 | |
| 20 | | Соединитель СМВ8-К труб 1/2" | | |
| | | ТУ36 1133-74 | 1 | |
| 21 | | Соединитель СМВ8-М14 | | |
| | | ТУ36 1133-74 | 4 | |
| 22 | | Соединитель СМВ8-1/4" | | |
| | | ТУ36.1133-74 | 6 | |
| 23 | | Соединитель ПСВ8×К 1/4" | | |
| | | ТУ36.1124-74 | 2 | |
| 24 | | Наконечник ТУ36.1121-74 | 90 | |
| 25 | | Шайба 8 ТУ36.1121-74 | 20 | |
| 26 | | Рамка 66×26 ТУ36.1130-74 | 3 | |
| | | Материалы | | |
| 27 | | Провод ПВ1×1.0 380 | | |
| | | ГОСТ 6323-71 | 10м | |
| 28 | | Труба ПНП8×1,6 | | |
| | | ТУ6-05-1759-76 | 100м | |


Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.





1.* Размеры для справок.
2. Покрытие - Вариант 5 ОСТ 36.13-76
3. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании схем NN А426/

## Вид на внутренние плоскости щита (развернуто)






Поз. 7
1БП ÷ 3БП





Поз. 6
В





Поз. 13
18 ÷ 3В





Поз. 8
1Э





Поз. 10
1Ф





Поз. 12
А




Поз. 11
СД




Поз. 9(9а)
1М(2М)



Продолжение табл. 2

| Проводник | Откуда идёт | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1-06 | 1В/2 | 1П/1 | | |
| 1-07 | 2П/1 | 1БП/2 | | |
| 1-08 | 1БП/1 | 3П/1 | | |
| | | | | |
| 2-06 | 2В/2 | 4П/1 | | |
| 2-07 | 5П/1 | 2БП/2 | Труба | |
| 2-08 | 2БП/1 | 6П/1 | ПНП 8×1.6 | |
| | | | | |
| 3-06 | 3В/2 | 7П/1 | | |
| 3-07 | 8П/1 | 3БП/2 | | |
| 3-08 | 3БП/1 | 9П/1 | | |



Таблица 2

Соединения проводок

| Проводник | Откуда идёт | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Л | ХТ1/4 | А/1 | | |
| 101 | А/2 | ХТ1/6 | ПВ 1×1.0 | |
| 103 | ХТ1/7 | 1Э/А | | |
| 0 | 1Э/В | ХТ1/2 | | |
| | | | | |
| 01 | Трубопровод сжатого воздуха | В/1 | Труба Ду20 | |
| 02 | В/2 | 1М/1 | | Тр |
| 02 | 1М/1 | 1Ф/1 | | |
| 03 | 1Ф/2 | СД/1 | | Тр |
| 03 | СД/1 | 3БП/4 | Труба | Тр |
| 03 | 3БП/4 | 2БП/4 | ПНП 8×1.6 | Тр |
| 03 | 2БП/4 | 1БП/4 | | |
| 04 | 2М/1 | СД/3 | | |
| 04 | СД/2 | 1Э/1 | | |
| 05 | 1Э/2 | 3В/1 | | Тр |
| 05 | 3В/1 | 2В/1 | Труба | Тр |
| 05 | 2В/1 | 1В/1 | ПНП 8×1.6 | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл.3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | 8П | | |
| 3-07 | 1 | | | |
| | | 9П | | |
| 3-08 | 1 | | | |
| | | СД | | |
| 03** | 1 | | 3 | 04 |
| 04 | 2 | | | |
| | | 2М | | |
| 04 | 1 | | | |
| | | 1Ф | | |
| 02 | 1 | | 2 | 03 |
| | | 1М | | |
| 02** | 1 | | | |
| | | 1Э | | |
| 103 | А | К | В | 0 |
| 04 | 1 | | 2 | 05 |
| | | В | | |

Продолжение табл.3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|

gost.e-ecolog.ru



Таблица 3
Подключения проводок

Продолжение табл.3

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | А | | |
| Л | 1 | | 2 | 101 |
| | | ХТ1 | | |
| О | 2 | | 6 | 101 |
| Л | 4 | | 7 | 103 |
| | | 1БП | | |
| 1-08 | 1 | | 4 | 03 |
| 1-07 | 2 | | | |
| | | 2БП | | |
| 2-08 | 1 | | 4 | 03** |
| 2-07 | 2 | | | |
| | | 3БП | | |
| 3-08 | 1 | | 4 | 03** |
| 3-07 | 2 | | | |
| | | 1В | | |
| 05 | 1 | | 2 | 1-06 |
| | | 2В | | |
| 05** | 1 | | 2 | 2-06 |

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | 3В | | |
| 05** | 1 | | 2 | 3-06 |
| | | 1П | | |
| 1-06 | 1 | | | |
| | | 2П | | |
| 1-07 | 1 | | | |
| | | 3П | | |
| 1-08 | 1 | | | |
| | | 4П | | |
| 2-06 | 1 | | | |
| | | 5П | | |
| 2-07 | 1 | | | |
| | | 6П | | |
| 2-08 | 1 | | | |
| | | 7П | | |
| 3-06 | 1 | | | |

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

** Цепь присоединяется через тройник

8338/5

38