Государственный ордена Трудового Красного Знамени
проектный и конструкторский институт
"ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА"

Картотека серийных приборов и средств автоматизации

Раздел 48

Кабели

Том 2

(взамен раздела 48 издания 1985г.)

Москва
1990

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Копировал Формат А4

gost.e-ecolog.ru

1

Государственный ордена Трудового Красного Знамени
проектный и конструкторский институт
"ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА"

Картотека серийных приборов и средств автоматизации

Раздел 48

Кабели

Том 2

(взамен раздела 48 издания 1985г.)

Главный инженер Н.А.Рыков
Начальник отдела В.С.Клечкин
Ведущий инженер Н.В.Шилейко

Москва
1990

Ф2 105(А4)
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
Копировал Формат А4

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Опись 6
Алфавитный указатель 10

ТОМ I

Кабели контрольные 48100
Кабели силовые 48200
Кабели теплостойкие 48300
Кабели термоэлектродные 48400

ТОМ 2

Кабели судовые 48500
Кабели монтажные 48600
Кабели управления 48700
Кабели связи 48800
Кабели радиочастотные 48900

Ф2.105(А4)
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
Копировал
Формат А4

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая картотека представляет собой номенклатурный перечень с основными техническими характеристиками электрических кабелей, серийно выпускаемых заводами-изготовителями.

Картотека составлена на основании данных, полученных от изготовителей.

В сборнике приняты следующие сокращения:

ТУ - технические условия

Т - том

КЭО ВНИИЭМ - каталог электротехнических изделий "Электротехника СССР" Всесоюзного научно-исследовательского института информации и технико-экономических исследований в электротехнике ("Информэлектро")

Справочник Белоруссов - книга Н.И.Белоруссова и др. "Электрические кабели, провода и шнуры", "Энергоатомиздат", 1987.

В картотеку введен код ОКП (по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции). Полное кодовое обозначение продукции включает 10 цифровых десятичных знаков и дополняется контрольным разрядом (1 или 2 цифровых знака - контрольное число КЧ) обеспечивающее защиту кода.

В связи с введением в настоящую картотеку кодов ОКП частично изменялась форма карточек.

Карточка выполняется на листах формата А4 по форме, приведенной на последующем листе.

Поле 1 - наименование и технические характеристики (параметры), которые необходимы при заказе изделия.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Ф2.405(А4)

Копировал

Формат А4

Указывается конкретная величина требуемого параметра, либо дается ссылка на соответствующую графу, из которой следует выбрать нужную величину.

Поле 2 - номер карточки (первые две цифры обозначают номер раздела картотеки, последующие три цифры - порядковый номер карточки).

Поле 3 - код ОКП. Изделия кодируются в одну строку, где печатается 10-ти разрядный код и 2-х разрядное контрольное число (КЧ), т. е. XXXXXXXXXXXX (это код ОКП).

Так как изделия не кодируются по классификатору Союзглавкомплектавтоматики, во второй строке вместо 6-ти разрядного числа ставится сплошная линия по длине 6-ти знаков, т. е. ------.

Поле 4 - тип, модель изделия, обозначение документа (технических условий, ГОСТ и т.д.), которые необходимы при заказе изделия.

Поле 5 - технические характеристики изделия, габариты, масса, завод-изготовитель, библиотечный шифр и т. д.

Форма заказа включает данные поля 1 и 4.

Пример заказа: (карточка № 48804 кабеля низкочастотного телефонного однородного с кордельно-бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Бп, с семью четверками, с токопроводящими жилами ⌀ 1,2 мм.

Кабель ТЗАБп 7х4х1,2 ТУ16.К78-03-88.

Настоящий раздел выпущен взамен раздела 48 "Кабели" издания 1985 г.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Ф2 405(А4)

Копировал

Формат А4

5

I	2
	Код ОКП 3
	4

5

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 5
			Листов

Начальник отдела

Составил

279-2 Л-17-04-90

1720.001 (А4)

ОПИСЬ

Номер карточки	Наименование изделия	Тип изделия	ГОСТ или ТУ
1	2	3	4
		ТОМ 2	
		КАБЕЛИ СУДОВЫЕ	
48501	Кабель	МРШН	ГОСТ 7866.1-76
		МЭРШН-100	
		МЭРШНЭ-100	
		НГРШМ	
		КНР	
		КНРП	
		КНРУ	
		КНРЭ	
		НРШМ	
		КНРТ	
		КНРЭТ	
		КНРТЭ	
		КНРЭТЭ	
		КНРТП	
		КНРЭТП	
		КНРТУ	
		КНРЭТУ	
		КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	
48601	Кабель	МКШ	ГОСТ 10348-80
		МКЭШ	
48602	Кабель	КМВ	ТУ16-505.444-83

Ф2 405(А4)

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

7

Картотека серийных приборов и средств автоматизации	Раздел 48
	Лист 7

I	2	3	4
		КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	
48701	Кабель	КУПР КУПР-П КУПР-Пм КУПР-Пн	ГОСТ I8404.2-73
48702	Кабель	КУПВ КУПВ-П КУПВ-Пм КУПВ-Пн	ГОСТ I8404.3-73
48709	Кабель	КУГВВ КУГВВЭ КУГВЭВ	ТУI6-505.856-75
48712	Кабель	КУПЭВ КУПЭВ-П КУПЭР	ТУI6-705.096-79

Ф2-405(А4)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
279-2	17.04.80			15.05.82

I	2	3	4
		КАБЕЛИ СВЯЗИ	
48801	Кабель	ТТ	ТУ16.К71-008-87
		ТБ	
		ТБГ	
48802	Кабель	ТШ	ГОСТ 22498-88
		ТШБ	
		ТШБГ	
		ТШэп	
		ТШВ	
		ТШВБГ	
		ТШБбШп	
		ТШэпЗ	
		ТШэпБ	
		ТШэпБГ	
48803	Кабель	ТСВ	ТУ16.К71-005-87
48804	Кабель	ТЗГ	ТУ16.К78-03-88
		ТЗБл	
		ТЗБлГ	
		ТЗАШп	
		ТЗАБп	
		ТЗАБпГ	
48806	Кабель	КММ	ОСТ160.505.026-87
48810	Кабель	ТЗПАШп	ТУ16-505.715-75
		ТЗПАБп	

Инв.№ подл. 279-2 | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Ф2 405(А4)

Копировал

Формат А4

1	2	3	4
		КАБЕЛИ СВЯЗИ	
48815	Кабель	ЗКАШп	ТУ16-505.233-78
		ЗКПБ	
		ЗКП	
		МКШЬ	
		МКШп	
		ЗКАБп	
48817	Кабель	ПРШМ	ТУ16-705.450-86
		ПРША	
48820	Кабель	ОК-50-2-5-4	ТУ16-705-296-86
		ОК-50-2-5-8	
		ОН-50-I-5-I	
		КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ	
48901	Кабель	РК50	ГОСТ II326.I-79
		РК75	II326.85-79
		РКI00	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Ф2.406(А4)

Копировал

Формат А4

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Тип изделия	Номер карточки	Тип изделия	Номер карточки
I	2	I	2
		ТОМ 2	
ЗКАБп	488I5	КУПВ-Пм	48702
ЗКАШп	488I5	КУПВ-Пн	48702
ЗКП	"	КУПР	4870I
ЗКПБ	"	КУПР-П	"
КМВ	48602	КУПР-Пм	"
КММ	48806	КУПР-Пн	"
КНР	4850I	КУПЭВ	487I2
КНРП	"	КУПЭВ-П	"
КНРТ	"	КУПЭР	487I2
КНРТП	"	МККШв	488I5
КНРТУ	"	МККШп	"
КНРТЭ	"	МКШ	4860I
КНРУ	"	МКЭШ	4860I
КНРЭ	"	МРШН	4850I
КНРЭТ	"	МЭРШН-I00	"
КНРЭТП	"	МЭРШНЭ-I00	"
КНРЭТУ	"	НГРШМ	"
КНРЭТЭ	"	НРШМ	"
КУГВВ-	48709	ОК-50-2-5-4	48820
КУГВВЭ	"	ОК-50-2-5-8	"
КУГВЭВ	"	ОН-50-I-5-I	"
КУПВ	48702	ПРППА	488I7
КУПВ-П	"	ПРППМ	"

Инв.№ подл. 279-2 | Подп. и дата 2.17.04.82 | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата 11.05.82

Ф2405(А4)

11

Картотека серийных приборов
и средств автоматизации

Раздел 48

Лист 11

I	2	I	2
РК-50-2-II	4890I	РК-75-9-I2	4890I
РК-50-2-I3	"	РК-75-9-I3	"
РК-50-3-I3	"	РК-75-I3-I5	"
РК-50-4-II	"	РК-75-I3-I7	"
РК-50-4-I3	"	РК-75-I3-I8	"
РК-50-7-II	"	РК-75-24-I5	"
РК-50-7-I2	"	РК-75-24-I7	"
РК-50-7-I5	"	РК-75-24-I8	"
РК-50-9-II	"	РК-75-33-I5	"
РК-50-9-I2	"	РК-75-33-I7	"
РК-50-II-II	"	РК-75-44-I5	"
РК-50-II-I3	"	РК-75-44-I7	"
РК-50-I3-I5	"	РК-I00-7-II	"
РК-50-I3-I7	"	РК-I00-7-I3	")
РК-50-24-I5	"	ТБ	4880I
РК-50-24-I6	"	ТБГ	"
РК-50-24-I7	"	ТГ	"
РК-50-33-I5	"	ТЗАБп	48804
РК-50-44-I5	"	ТЗАБпГ	"
РК-50-44-I7	"	ТЗАШп	"
РК-75-4-II	"	ТЗБл	"
РК-75-4-I2	"	ТЗБлГ	"
РК-75-4-I5	"	ТЗГ	"
РК-75-4-I6	"	ТЗПАБп	488I0
РК-75-7-I2	"	ТЗПАШп	"
РК-75-7-I6	"	ТПВ	48802

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Ф2-105(А4)

Копировал

Формат А4

Картотека серийных приборов и средств автоматизации

Раздел 48

Лист 12

1	2		
ТПВБГ	48802		
ТПЩ	"		
ТПЛБ	"		
ТПЛБГ			
ТПЛБбШп	"		
ТПЛэп	"		
ТПЛэпБ	"		
ТПЛэпБГ	"		
ТПЛэпЗ	"		
ТСВ	48803		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

ФС405(А4)

13

Картотека серийных приборов и средств автоматизации

48500

КАБЕЛИ СУДОВЫЕ

Ф2.405(А4)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
279-2	17.04.90			

Копировал

Формат А4

14

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)х(23) ГОСТ 7866.1-76

Кабели судовые с экранированными или неэкранированными жилами, предназначены для неподвижной прокладки и присоединения к подвижным токоприемникам, эксплуатируемым на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях.

Кабели предназначены для эксплуатации при переменном напряжении до 690 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1200 В и передачи электрических сигналов управления малой мощности переменного напряжения до 400 В частотой до 1200 Гц или 500 В постоянного напряжения.

Таблица 1

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
МРШН	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения	В цепях управления, эксплуатируемых в воздушной среде при изгибах с одновременным закручиванием при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в морской воде при воздействии радиального гидростатического давления до 4,9 МПа (50 кгс/см2)
МЭРШН-100	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, с экранированными жилами	
МЭРШНЭ-100	То же, в общем экране из медных луженых проволок	В силовых и осветительных сетях, в цепях управления, сигнализации и межприборных соединений, для неподвижной прокладки внутри помещений и открытой палубы при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в том числе при воздействии радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20кгс/см2)
КНР	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения	
КНРЭ	То же, в общем экране из медных луженых проволок	

ГПИ и ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 1
			Листов 2

Начальник отдела | Составил

279-2 ... 17.04.90

1120.001 (А4)

15

Кабель	48501 Код ОКП (70) (5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы I

(5)		
КНРП	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, оболочка из маслостойкой резины не распространяющей горения, защитная оболочка из стальных оцинкованных проволок	То же, в том числе в местах, где возможны механические воздействия
КНРУ	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, усиленная	
НРШМ	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения	В силовых и осветительных сетях, в цепях управления, для подключения к подвижным и переносным токоприемникам, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, а также для неподвижной прокладки в морской воде при воздействии радиального гидростатического давления до I,96 МПа (20 кгс/см2)
КНРТ	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения	В цепях контроля и телефонной связи для неподвижной прокладки внутри помещений и открытой палубы, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в том числе при воздействии радиального гидростатического давления до I,96 МПа (20 кгс/см2)
КНРЭТ	То же, с экранированными жилами	
КНРТЭ	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, общий экран из медных луженых проволок	

ГПИСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 28

Начальник отдела
Составил

279-2 L 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

16

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)х(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы I

(5)		
КНРЭТЭ	То же, с экранированными жилами, в общем экране из медных луженых проволок	То же, в том числе при воздействии радиального гидростатического давления до I,96 МПа (20 кгс/см2)
КНРТП	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, защитная оплетка из стальных оцинкованных проволок	В цепях контроля и телефонной связи для неподвижной прокладки внутри помещений и открытой палубы в местах, где возможны механические воздействия, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в том числе при воздействии радиального гидростатического давления до I,96 МПа (20 кгс/см2)
КНРЭТП	То же, с экранированными жилами	
КНРТУ	Кабель с медными жилами, с резиновой изоляцией, оболочка из маслостойкой резины не распространяющей горения, усиленная	
КНРЭТУ	То же, с экранированными жилами	
НГРШМ	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения	В цепях управления, эксплуатируемых в воздушной среде при изгибах с одновременным закручиванием, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, а также для неподвижной прокладки в морской воде при воздействии радиального гидростатического давления до I,96 МПа (20 кгс/см2)

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 3
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 L 17.04.90

1720.001 (А4)

17

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 2

Марка	Код ОКП	Число жил (22) / Сечение, мм2 (23)	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)		
КНР	35 8675 0301 07	IxI,0	8,8
	35 8675 0319 07	2xI,0	I2,0
	35 8675 0332 07	3xI,0	I2,5
	35 8675 0349 07	4xI,0	I3,3
	35 8675 0352 07	5xI,0	I4,2
	35 8675 0355 07	7xI,0	I6,2
	35 8675 0358 07	I0xI,0	I9,4
	35 8675 0361 07	I2xI,0	I9,9
	35 8675 0364 07	I4xI,0	20,7
	35 8675 0367 07	I6xI,0	2I,6
	35 8675 0370 07	I9xI,0	22,6
	35 8675 0373 07	24xI,0	25,8
	35 8675 0376 07	27xI,0	26,3
	35 8675 0379 07	30xI,0	27,I
	35 8675 0382 07	33xI,0	28,0
	35 8675 0385 07	37xI,0	29,0
	35 8675 0302 07	IxI,5	9,I
	35 8675 0320 07	2xI,5	I2,6
	35 8675 0333 07	3xI,5	I3,I

ГПИСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 4
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 л 17.04.90

П20.001 (А4)

18

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.1-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
КНР	35 8675 0350 07	4x1,5	14,0
	35 8675 0353 07	5x1,5	16,1
	35 8675 0356 07	7x1,5	17,1
	35 8675 0359 07	10x1,5	20,6
	35 8675 0362 07	12x1,5	21,1
	35 8675 0365 07	14x1,5	22,0
	35 8675 0368 07	16x1,5	23,1
	35 8675 0371 07	19x1,5	24,1
	35 8675 0374 07	24x1,5	27,6
	35 8675 0377 07	27x1,5	28,1
	35 8675 0380 07	30x1,5	29,0
	35 8675 0383 07	33x1,5	30,1
	35 8675 0386 07	37x1,5	32,1
	35 8675 0303 07	1x2,5	9,6
	35 8675 0321 07	2x2,5	13,6
	35 8675 0335 07	3x2,5	14,2
	35 8675 0351 07	4x2,5	16,3
	35 8675 0354 07	5x2,5	17,4
	35 8675 0357 07	7x2,5	18,6
	35 8675 0360 07	10x2,5	22,6
	35 8675 0363 07	12x2,5	23,2
	35 8675 0366 07	14x2,5	24,3
	35 8675 0369 07	16x2,5	25,5

Начальник отдела

Составил

279-2 2 17.04.90

1ПЭ0.001 (А4)

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 5
			Листов 27

19

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.1-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
КНР	35 8675 0372 07	19x2,5	26,7
	35 8675 0375 07	24x2,5	30,7
	35 8675 0378 07	27x2,5	32,3
	35 8675 0381 07	30x2,5	33,3
	35 8675 0384 07	33x2,5	34,5
	35 8675 0387 07	37x2,5	35,7
КНРП	35 8661 0301 00	1x1,0	10,0
	35 8661 0319 00	2x1,0	13,2
	35 8661 0332 00	3x1,0	13,7
	35 8661 0349 00	4x1,0	14,5
	35 8661 0352 00	5x1,0	15,4
	35 8661 0355 00	7x1,0	17,4
	35 8661 0358 00	10x1,0	20,6
	35 8661 0302 00	1x1,5	10,3
	35 8661 0320 00	2x1,5	13,8
	35 8661 0334 00	3x1,5	14,3
	35 8661 0350 00	4x1,5	15,2
	35 8661 0353 00	5x1,5	17,3
	35 8661 0356 00	7x1,5	18,3
	35 8661 0358 00	10x1,5	21,8
	35 8661 0362 00	12x1,5	22,3
	35 8661 0365 00	14x1,5	23,2
	35 8661 0368 00	16x1,5	24,3

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 6
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 л 17-04-90

П20.001 (А4)

20

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.1-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
КНРП	35 8661 0371 00	19x1,5	25,3
	35 8661 0374 00	24x1,5	28,8
	35 8661 0377 00	27x1,5	29,3
	35 8661 0380 00	30x1,5	30,2
	35 8661 0383 00	33x1,5	31,3
	35 8661 0386 00	37x1,5	33,3
	35 8661 0303 00	1x2,5	10,8
	35 8661 0321 00	2x2,5	14,8
	35 8661 0335 00	3x2,5	15,4
	35 8661 0351 00	4x2,5	17,5
	35 8661 0358 00	5x2,5	18,6
	35 8661 0357 00	7x2,5	19,8
	35 8661 0360 00	10x2,5	23,8
	35 8661 0363 00	12x2,5	24,4
	35 8661 0365 00	14x2,5	25,5
	35 8661 0368 00	16x2,5	26,7
	35 8661 0372 00	19x2,5	27,9
	35 8661 0369 00	24x2,5	31,9
	35 8661 0378 00	27x2,5	33,5
	35 8661 0381 00	30x2,5	34,5
	35 8661 0384 00	33x2,5	35,7
	35 8661 0387 00	37x2,5	36,9

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 7
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 К 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

21

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
КНРУ	35 8666 0201 00	IxI,0	I0,0
	35 8666 0219 00	2xI,0	I3,2
	35 8666 0233 00	3xI,0	I3,7
	35 8666 0249 00	4xI,0	I4,5
	35 8666 0252 00	5xI,0	I5,4
	35 8666 0255 00	7xI,0	I7,4
	35 8660 0258 00	I0xI,0	20,6
	35 8660 0261 00	I2xI,0	2I,I
	35 8660 0264 00	I4xI,0	2I,9
	35 8660 0267 00	I6xI,0	22,8
	35 8660 0270 00	I9xI,0	23,8
	35 8660 0273 00	24xI,0	27,0
	35 8660 0276 00	27xI,0	27,5
	35 8660 0279 00	30xI,0	28,3
	35 8660 0282 00	33xI,0	29,2
	35 8660 0285 00	37xI,0	30,2
	35 8666 0202 00	IxI,5	I0,3
	35 8666 0220 00	2xI,5	I3,8
	35 8666 0234 00	3xI,5	I4,3
	35 8666 0250 00	4xI,5	I5,2
	35 8666 0253 00	5xI,5	I7,3
	35 8666 0256 00	7xI,5	I8,3
	35 8666 0260 00	I0xI,5	2I,8
	35 8666 0262 00	I2xI,5	22,3

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 8
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 К-1704-80

ИПВО.001 (А4)

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
КНРУ	35 8666 0265 00	I4xI,5	23,2
	35 8666 0268 00	I6xI,5	24,3
	35 8666 0270 00	I9xI,5	25,3
	35 8666 0274 00	24xI,5	28,8
	35 8666 0277 00	27xI,5	29,3
	35 8666 0280 00	30xI,5	30,2
	35 8666 0283 00	33xI,5	3I,3
	35 8666 0286 00	37xI,5	33,3
	35 8666 0203 00	Ix2,5	I0,8
	35 8666 022I 00	2x2,5	I4,8
	35 8666 0235 00	3x2,5	I5,4
	35 8666 025I 00	4x2,5	I7,5
	35 8666 0254 00	5x2,5	I8,6
	35 8666 0257 00	7x2,5	I9,8
	35 8666 0260 00	I0x2,5	23,8
	35 8666 0263 00	I2x2,5	24,4
	35 8666 0266 00	I4x2,5	25,5
	35 8666 0269 00	I6x2,5	26,7
	35 8666 0272 00	I9x2,5	27,0
	35 8666 0275 00	24x2,5	3I,9
	35 8666 0278 00	27x2,5	33,5
	35 8666 0281 00	30x2,5	34,5
	35 8666 0284 00	33x2,5	35,7

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 9
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 К-17-04-90

ПП20.001 (А4)

Кабель	48501 Код ОКП (70) (5) (22)x(23) ГОСТ 7866.1-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
КНРУ	35 8666 0287 00	37x2,5	36,9
КНРТ	35 8675 0201 10	2x1,0	11,9
	35 8675 0202 10	3x1,0	12,3
	35 8675 0203 10	4x1,0	13,1
	35 8675 0204 10	5x1,0	14,1
	35 8675 0206 10	7x1,0	15,0
	35 8675 0208 10	10x1,0	19,1
	35 8675 0299 10	12x1,0	19,6
	35 8675 0210 10	14x1,0	20,4
	35 8675 0211 10	16x1,0	21,3
	35 8675 0212 10	19x1,0	22,3
	35 8675 0214 10	24x1,0	25,4
	35 8675 0215 10	27x1,0	25,9
	35 8675 0217 10	30x1,0	26,7
	35 8675 0219 10	33x1,0	27,6
	35 8675 0220 10	37x1,0	28,5
	35 8675 0222 10	41x1,0	32,6
	35 8675 0223 10	44x1,0	32,6
	35 8675 0224 10	48x1,0	33,1
КНРТУ	35 8666 0101 03	2x1,0	13,1
	35 8666 0102 03	3x1,0	13,5
	35 8666 0103 03	4x1,0	14,3
	35 8666 0104 03	5x1,0	15,3

Начальник отдела

Составил

ТП20.00: (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 10 Листов 27

24

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.1-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
КНРТУ	35 8666 0106 10	7x1,0	16,2
	35 8666 0108 10	10x1,0	20,3
	35 8666 0109 10	12x1,0	20,8
	35 8666 0110 10	14x1,0	21,6
	35 8666 0111 10	16x1,0	22,5
	35 8666 0112 10	19x1,0	23,5
	35 8666 0114 10	24x1,0	26,6
	35 8666 0115 10	27x1,0	27,1
	35 8666 0117 10	30x1,0	27,9
	35 8666 0118 10	33x1,0	28,8
	35 8666 0120 10	37x1,0	29,7
	35 8666 0122 10	41x1,0	33,8
	35 8666 0123 10	44x1,0	33,8
	35 8666 0124 10	48x1,0	34,3
КНРТП	35 8661 0101 06	2x1,0	13,1
	35 8661 0102 06	3x1,0	13,5
	35 8661 0103 06	4x1,0	14,3
	35 8661 0104 06	5x1,0	15,3
	35 8661 0106 06	7x1,0	16,2
	35 8661 0108 06	10x1,0	20,3
	35 8661 0109 06	12x1,0	20,8
	35 8661 0110 06	14x1,0	21,6
	35 8661 0111 06	16x1,0	22,5

ГПИ и ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 11
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 к 17.04.90

П20.001 (А4)

25

Кабель	48501 Код ОКП (70) (5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
КНРТП	35 866I 0II2 06	I9xI,0	23,5
	35 866I 0II4 06	24xI,0	26,6
	35 866I 0II5 06	27xI,0	27,I
	35 866I 0II7 06	30xI,0	27,9
	35 866I 0II8 06	33xI,0	28,8
	35 866I 0I20 06	37xI,0	29,7
	35 866I 0I22 06	4IxI,0	33,8
	35 866I 0I23 06	44xI,0	33,8
	35 866I 0I24 06	48xI,0	34,3
НРШМ	35 8675 040I 04	IxI,0	8,9
	35 8675 04I9 04	2xI,0	I2,2
	35 8675 0433 04	3xI,0	I2,7
	35 8675 0449 04	4xI,0	I3,6
	35 8675 0452 04	5xI,0	I4,6
	35 8675 0455 04	7xI,0	I6,5
	35 8675 0458 04	I0xI,0	I9,8
	35 8675 046I 04	I2xI,0	20,3
	35 8675 0464 04	I4xI,0	2I,2
	35 8675 0467 04	I6xI,0	22,I
	35 8675 0470 04	I9xI,0	23,I
	35 8675 0473 04	24xI,0	26,4
	35 8675 0476 04	27xI,0	26,9
	35 8675 0479 04	30xI,0	27,8

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист I2 Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 в 17.04.90

1720.001 (А4)

26

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
НРШМ	35 8675 0482 04	33xI,0	28,7
	35 8675 0485 04	37xI,0	29,7
	35 8675 0402 04	IxI,5	9,2
	35 8675 0420 04	2xI,5	I2,8
	35 8675 0434 04	3xI,5	I3,3
	35 8675 0450 04	4xI,5	I4,3
	35 8675 0453 04	5xI,5	I6,3
	35 8675 0456 04	7xI,5	I7,4
	35 8675 0459 04	I0xI,5	2I,0
	35 8675 0482 04	I2xI,5	2I,5
	35 8675 0465 04	I4xI,5	22,5
	35 8675 0468 04	I6xI,5	23,5
	35 8675 0471 04	I9xI,5	24,6
	35 8675 0473 04	24xI,5	28,2
	35 8675 0477 04	27xI,5	28,7
	35 8675 0480 04	30xI,5	29,7
	35 8675 0482 04	33xI,5	30,7
	35 8675 0486 04	37xI,5	32,8
	35 8675 0403 04	Ix2,5	I0,3
	35 8675 042I 04	2x2,5	I6,I
	35 8675 043.5 04	3x2,5	I6,8
	35 8675 045I 04	4x2,5	I8,I
	35 8675 0454 04	5x2,5	I9,4

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист I3
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 к 17.09.90

П20.001 (А4)

27

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
НРШМ	35 8675 0456 04	7x2,5	20,8
	35 8675 0460 04	I0x2,5	25,6
	35 8675 0463 04	I2x2,5	26,2
	35 8675 0466 04	I4x2,5	27,5
	35 8675 0469 04	I6x2,5	28,9
	35 8675 0472 04	I9x2,5	30,3
	35 8675 0475 04	24x2,5	36,0
	35 8675 0478 04	27x2,5	36,8
	35 8675 0481 04	30x2,5	38,0
	35 8675 0484 04	33x2,5	39,4
	35 8675 0487 04	37x2,5	40,8
НГРШМ	35 8675 0549 0I	4xI,0	I3,0
	35 8675 0552 0I	5xI,0	I4,I
	35 8675 0555 0I	7xI,0	I5,I
	35 8675 0558 0I	I0xI,0	I8,7
	35 8675 056I 0I	I2xI,0	20,2
	35 8675 0564 0I	I4xI,0	2I,I
	35 8675 0567 0I	I6xI,0	22,I
	35 8675 0570 0I	I9xI,0	23,2
	35 8675 0573 0I	24xI,0	26,7
	35 8675 0576 0I	27xI,0	27,3
	35 8675 0579 0I	30xI,0	28,2
	35 8675 0582 0I	33xI,0	29,2
	35 8675 0585 0I	37xI,0	3I,3

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист I4
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 17.04.90

ПЕО.001 (А4)

28

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
НГРШМ	35 8675 0550 0I	4xI,5	I3,8
	35 8675 0553 0I	5xI,5	I4,9
	35 8675 0556 0I	7xI,5	I6,0
	35 8675 0559 0I	I0xI,5	20,9
	35 8675 0562 0I	I2xI,5	2I,4
	35 8675 0565 0I	I4xI,5	22,4
	35 8675 0568 0I	I6xI,5	23,6
	35 8675 057I 0I	I9xI,5	24,7
	35 8675 0574 0I	24xI,5	28,5
	35 8675 0577 0I	27xI,5	29,I
	35 8675 0580 0I	30xI,5	3I,I
	35 8675 0583 0I	33xI,5	32,2
	35 8675 0586 0I	37xI,5	33,4
МРШН	35 8674 070I 00	2xI,0	I2,I
	35 8674 0703 00	4xI,0	I3,5
	35 8674 0706 00	7xI,0	I5,4
	35 8674 0709 00	I2xI,0	I9,2
	35 8674 07II 00	I6xI,0	22,0
	35 8674 07I2 00	I9xI,0	23,0
	35 8674 07I4 00	24xI,0	26,3
	35 8674 07I5 00	27xI,0	26,9
	35 8674 07I9 00	33xI,0	28,6
	35 8674 0720 00	37xI,0	29,6

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист I5
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 л 17.04.90

ПП20.001 (А4)

29

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 2

	(70)	(22)x(23)	
МРШН	35 8674 0729 00	2xI,5	I2,7
	35 8674 0730 00	4xI,5	I4,2
	35 8674 073I 00	7xI,5	I6,3
	35 8674 0732 00	I2xI,5	2I,4
	35 8674 0733 00	I6xI,5	23,4
	35 8674 0734 00	I9xI,5	24,5
	35 8674 0735 00	24xI,5	28,I
	35 8674 0736 00	27xI,5	28,6
	35 8674 0737 00	33xI,5	30,6
	35 8674 0738 00	37xI,5	32,7
	35 8674 0739 00	2x2,5	I5,0
	35 8674 0740 00	4x2,5	I8,3
	35 8674 074I 00	7x2,5	I9,7
	35 8674 0742 00	I2x2,5	25,5
	35 8674 0743 00	I6x2,5	27,7

Начальник отдела

Составил

279-2 к 17.04.90

:П20.00: (А4)

ГПИСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист I6
			Листов 27

30

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Кабели с экранированными жилами

Таблица 3

Марка	Код ОКП	Число жил (22) / Сечение, мм2 (23)	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)		
МЭРШНЭ-I00	35 8674 0901 05	2xI,0	I4,5
	35 8674 0903 05	4xI,0	I6,I
	35 8674 0906 05	7xI,0	I8,4
	35 8674 0909 05	I2xI,0	23,9
	35 8674 09II 05	I6xI,0	26,0
	35 8674 09I2 05	I9xI,0	27,2
	35 8674 09I4 05	24xI,0	3I,I
	35 8674 09I5 05	27xI,0	3I,7
	35 8674 09I9 05	33xI,0	34,8
	35 8674 0920 05	37xI,0	36,0
	35 8674 0929 05	2xI,5	I5,I
	35 8674 0930 05	4xI,5	I6,8
	35 8674 093I 05	7xI,5	I9,3
	35 8674 0932 05	I2xI,5	25,I
	35 8674 0933 05	I6xI,5	27,4
	35 8674 0934 05	I9xI,5	28,7
	35 8674 0935 05	24xI,5	33,9
	35 8674 0936 05	27xI,5	34,5

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист I7 / Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 L 17.04.90

П20.00: (А4)

31

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 3

	(70)	(22)x(23)	
МЭРШНЭ-I00	35 8674 0937 05	33xI,5	36,8
	35 8674 0938 05	37xI,5	38,I
	35 8674 0939 05	2x2,5	I7,4
	35 8674 0940 05	4x2,5	I9,6
	35 8674 0941 05	7x2,5	23,7
	35 8674 0942 05	I2x2,5	29,9
	35 8674 0943 05	I6x2,5	33,8
МЭРШН-I00	35 8674 060I 03	2xI,0	I3,3
	35 8674 0603 03	4xI,0	I4,9
	35 8674 0606 03	7xI,0	I7,2
	35 8674 0609 03	I2xI,0	22,7
	35 8674 06II 03	I6xI,0	24,8
	35 8674 06I2 03	I9xI,0	26,0
	35 8674 06I4 03	24xI,0	29,9
	35 8674 06I5 03	27xI,0	30,5
	35 8674 06I9 03	33xI,0	33,6
	35 8674 0620 03	37xI,0	34,8
	35 8674 0629 03	2xI,5	I3,9
	35 8674 0630 03	4xI,5	I5,6
	35 8674 063I 03	7xI,5	I8,I
	35 8674 0632 03	I2xI,5	23,9
	35 8674 0633 03	I6xI,5	26,2

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист I8
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 6 17.04.90

ПЛ20.001 (А4)

32

Кабель

48501

Код ОКП (70)

(5) (22)x(23)
ГОСТ 7866.1-76

Продолжение таблицы 3

	(70)	(22)x(23)	
МЭРШН-100	35 8674 0634 03	I9xI,5	27,5
	35 8674 0635 03	24xI,5	32,7
	35 8674 0636 03	27xI,5	33,3
	35 8674 0637 03	33xI,5	35,6
	35 8674 0638 03	37xI,5	36,9
	35 8674 0639 03	2x2,5	I6,2
	35 8674 0640 03	4x2,5	I8,4
	35 8674 0641 03	7x2,5	22,5
	35 8674 0642 03	I2x2,5	28,7
	35 8674 0643 03	I6x2,5	32,6
КНРЭ	35 8663 0201 04	IxI,0	I0,0
	35 8663 0219 04	2xI,0	I3,2
	35 8663 0233 04	3xI,0	I3,7
	35 8663 0249 04	4xI,0	I4,8
	35 8663 0252 04	5xI,0	I5,7
	35 8663 0255 04	7xI,0	I7,7
	35 8663 0258 04	I0xI,0	2I,0
	35 8663 0202 04	IxI,5	I0,3
	35 8663 0220 04	2xI,5	I3,8
	35 8663 0234 04	3xI,5	I4,3
	35 8663 0250 04	4xI,5	I5,5
	35 8663 0253 04	5xI,5	I7,5

Начальник отдела

Составил

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА

Дата выпуска октябрь 1989

Взамен карточки

Лист I9

Листов 27

5720.00-1 (А4)

33

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 3

	(70)	(22)x(23)	
КНРЭ	35 8663 0256 07	7xI,5	I8,6
	35 8663 0259 07	I0xI,5	22,2
	35 8663 026I 07	I2xI,5	22,7
	35 8663 0265 07	I4xI,5	23,7
	35 8663 0268 07	I6xI,5	24,7
	35 8663 027I 07	I9xI,5	25,8
	35 8663 0274 07	24xI,5	29,4
	35 8663 0277 07	27xI,5	29,9
	35 8663 0280 07	30xI,5	30,9
	35 8663 0283 07	33xI,5	3I,9
	35 8663 0286 07	37xI,5	34,0
	35 8663 0203 07	Ix2,5	I0,8
	35 8663 02:2I 07	2x2,5	I4,8
	35 8663 02:35 07	3x2,5	I5,4
	35 8663 025I 07	4x2,5	I7,4
	35 8663 0254 07	5x2,5	I8,6
	35 8663 0257 07	7x2,5	I9,8
	35 8663 0260 07	I0x2,5	23,8
	35 8663 0263 07	I2x2,5	24,4
	35 8663 0266 07	I4x2,5	25,4
	35 8663 0269 07	I6x2,5	26,6
	35 8663 0272 07	I9x2,5	27,8
	35 8663 0275 07	24x2,5	3I,8

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 20
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

ПП20.001 (А4)

279-2 к-17.04.90

34

Кабель	48501 Код ОКП (70) (5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 3

	(70)	(22)x(23)	
КНРЭ	35 8663 0278 04	27x2,5	33,4
	35 8663 0281 04	30x2,5	34,4
	35 8663 0283 04	33x2,5	35,6
	35 8663 0285 04	37x2,5	36,8
КНРЭТ	35 8664 0101 02	2x1,0	12,4
	35 8664 0102 02	3x1,0	12,9
	35 8664 0103 02	4x1,0	13,8
	35 8664 0104 02	5x1,0	14,8
	35 8664 0105 02	7x1,0	16,8
	35 8664 0108 02	10x1,0	20,2
	35 8664 0109 02	12x1,0	20,8
	35 8664 0110 02	14x1,0	21,6
	35 8664 0111 02	16x1,0	22,6
	35 8664 0112 02	19x1,0	23,7
	35 8664 0114 02	24x1,0	27,1
	35 8664 0115 02	27x1,0	27,6
	35 8664 0117 02	30x1,0	28,5
	35 8664 0118 02	33x1,0	29,5
	35 8664 0120 02	37x1,0	30,5
	35 8664 0122 02	41x1,0	34,9
	35 8664 0123 02	44x1,0	34,9
	35 8664 0124 02	48x1,0	35,4

Начальник отдела

Составил

279-2 Л 1704-90

1720.001 (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 21 Листов 27

Кабель	48501 Код ОКП (70) (5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 3

	(70)	(22)x(23)	
КНРЭТЭ	35 8665 0201 05	2xI,0	I3,6
	35 8665 0202 05	3xI,0	I4,I
	35 8665 0203 05	4xI,0	I5,0
	35 8665 0204 05	5xI,0	I6,0
	35 8665 0206 05	7xI,0	I8,0
	35 8665 0208 05	I0xI,0	2I,4
	35 8665 0209 05	I2xI,0	22,0
	35 8665 02I0 05	I4xI,0	22,8
	35 8665 02II 05	I6xI,0	23,8
	35 8665 02I2 05	I9xI,0	24,9
	35 8665 02I4 05	24xI,0	28,3
	35 8665 02I5 05	27xI,0	28,8
	35 8665 02I7 05	30xI,0	29,7
	35 8665 02I9 05	33xI,0	30,7
	35 8665 0220 05	37xI,0	3I,7
	35 8665 0222 05	4IxI,0	36,I
	35 8665 0223 05	44xI,0	36,I
	35 8665 0224 05	48xI,0	36,6
КНРТЭ	35 8663 0I0I 07	2xI,0	I3,I
	35 8663 0I02 07	3xI,0	I3,5
	35 8663 0I03 07	4xI,0	I4,3
	35 8663 0I04 07	5xI,0	I5,3
	35 8663 0I05 07	7xI,0	I6,2

Начальник отдела

Составил

ИП20.001 (А4)

ГПСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 22 Листов 27

36

Кабель	48501
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 78661-76

Продолжение таблицы 3

	(70)	(22)x(23)	
КНРТЭ	35 8663 0108 07	10x1,0	20,3
	35 8663 0109 07	12x1,0	20,8
	35 8663 0110 07	14x1,0	21,6
	35 8663 0111 07	16x1,0	22,5
	35 8663 0114 07	24x1,0	26,6
	35 8663 0115 07	27x1,0	27,1
	35 8663 0117 07	30x1,0	27,9
	35 8663 0118 07	33x1,0	28,8
	35 8663 0120 07	37x1,0	29,7
	35 8663 0122 07	41x1,0	33,8
	35 8663 0123 07	44x1,0	33,8
	35 8663 0124 07	48x1,0	34,3
КНРЭТУ	35 8665 0101 08	2x1,0	13,6
	35 8665 0102 08	3x1,0	14,1
	35 8665 0103 08	4x1,0	15,0
	35 8665 0104 08	5x1,0	16,0
	35 8665 0106 08	7x1,0	18,0
	35 8665 0108 08	10x1,0	21,4
	35 8665 0109 08	12x1,0	22,0
	35 8665 0110 08	14x1,0	22,8
	35 8665 0111 08	16x1,0	23,8
	35 8665 0112 08	19x1,0	24,9
	35 8665 0114 08	24x1,0	28,3

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 23
			Листов 27

Начальник отдела

Составил

ИП20.001 (А4)

279-2 2/70 к.20

Кабель	48501 Код ОКП (70) (5) (22)x(23) ГОСТ 7866.1-76

Продолжение таблицы 3

	(70)	(22)x(23)	
КНРЭТУ	35 8665 0115 08	27x1,0	28,8
	35 8665 0117 08	30x1,0	29,7
	35 8665 0119 08	33x1,0	30,7
	35 8665 0120 08	37x1,0	31,7
	35 8665 0122 08	41x1,0	36,1
	35 8665 0123 08	44x1,0	36,1
	35 8665 0124 08	48x1,0	36,6
КНРЭТП	35 8661 0201 03	2x1,0	13,6
	35 8661 0202 03	3x1,0	14,1
	35 8661 0203 03	4x1,0	15,0
	35 8661 0204 03	5x1,0	16,0
	35 8661 0206 03	7x1,0	18,0
	35 8661 0208 03	10x1,0	21,4
	35 8661 0209 03	12x1,0	22,0
	35 8661 0210 03	14x1,0	22,8
	35 8661 0211 03	16x1,0	23,8
	35 8661 0212 03	19x1,0	24,9
	35 8661 0214 03	24x1,0	28,3
	35 8661 0215 03	27x1,0	28,8
	35 8661 0217 03	30x1,0	29,7
	35 8661 0219 03	33x1,0	30,7
	35 8661 0220 03	37x1,0	31,7
	35 8661 0222 03	41x1,0	36,1

Начальник отдела

Составил

ТП20.001 (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 24 Листов 27

38

Кабель	4850I Код ОКП (70) (5) (22)x(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 3

	(70)	(22)x(23)	
КНРЭТП	35 866I 0223 03	44xI,0	36,I
	35 866I 0224 03	48xI,0	36,6

Температура окружающей среды, °С:

для кабелей неподвижной прокладки ..... от -40 до +45

для кабелей, подключенным к подвижным токоприемникам и для кабелей в морской воде.. от -30 до +45

Относительная влажность при температуре +35°С,% ..... до I00

Наработка кабелей, ч I00000

Для кабелей при неподвижной прокладке, ч 50000

Минимальный срок службы кабелей, лет 25

Срок сохраняемости кабелей, не менее, лет 5

Гарантийный срок эксплуатации, мес 60

Примечание: коды ОКП взяты из ГОСТа.

Таблица 4

Марка	Изготовитель	Источник информации
I	2	3
МРШН	Хабаровский кабельный завод 2-37 жил сеч.I-2,5 мм2 Код по ОКПО - 5758723	ГОСТ 7866.I-76, справочник "Кабели и провода", т.I КЭО ВНИИЭМ I9.75.02-80
МЭРШНЭ-I00	"Верхневолжсккабель", г.Рыбинск 2-37 жил сеч.I-2,5 мм2 Код по ОКПО - 5758702	

ГПИСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 25 Листов 27

Начальник отдела

Составил

279-2 к 17.04.90

ФП20.001 (А4)

39

Кабель	48501 Код ОКП (70) (5) (22)х(23) ГОСТ 7866.I-76

Продолжение таблицы 4

I	2	3
МЭРШН-I00	"Верхневолжсккабель", г.Рыбинск 2-37 жил сеч.I-2,5 мм2 Код по ОКПО - 5758702	ГОСТ 7866.I-76, справочник "Кабели и провода", т.I КЭО ВНИИЭМ I9.75.02-80
	Хабаровский кабельный завод 2-37 жил сеч.I-2,5 мм2 Код по ОКПО - 5758723	
НРШМ	"Азовкабель", г.Бердянск I жил.сеч.I-400 мм2 2 жил сеч.I-70 мм2 3 жил сеч.I-I20 мм2 4-37 жил сеч.I-2,5мм2 Код по ОКПО - 02I45I3	ГОСТ 7866.I-76, справочник "Кабели и провода", т.3 справочник "Кабельные изделия" (руководство по выбору и применению) справочник Белоруссов КЭО ВНИИЭМ I9.75.02-80
	"Верхневолжсккабель", г.Рыбинск I,2,3 жил сеч.I0-70мм2 Код по ОКПО - 5758702	
	Хабаровский кабельный завод I-3 жил сеч.I-240 мм2 4-37 жил сеч.I-2,5 мм2 Код по ОКПО - 5758723	
НГРШМ	"Верхневолжсккабель", г.Рыбинск 4-37 жил сеч.I-I,5 мм2 Код по ОКПО - 5758702	
КНРП КНР	"Азовкабель",г.Бердянск I жил сеч.I-400 мм2 2 жил сеч.I-I20 мм2 3 жил сеч.I-240 мм2 4-37 жил сеч.I,0-2,5мм2 Код по ОКПО - 02I45I3	ГОСТ 7866.I-76 справочник "Кабели и провода", т.3 справочник "Кабельные изделия" (руководство по выбору и применению), КЭО ВНИИЭМ I9.75.0I-80

ГПИСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 26 Листов 27

Начальник отдела

Составил

ФП20.001 (А4)

279-2 К/7 04.80

40

Кабель

48501

Код ОКП (70)

(5) (22)х(23)
ГОСТ 7866.1-76

Продолжение таблицы 4

I	2	3
КНРУ	"Азовкабель", г.Бердянск 1 жил сеч.1-400 мм2 2 жил сеч.1-120 мм2 3 жил сеч.1-185 мм2 4-37 жил сеч.1-2,5 мм2 Код по ОКП0 - 02145I3	ГОСТ 7866.1-76 справочник "Кабели и провода", т.3 справочник "Кабельные изделия" (руководство по выбору и применению), КЭО ВНИИЭМ 19.75.01-80
КНРЭ	"Азовкабель", г.Бердянск 1 жил сеч.1-120 мм2 2 жил сеч.1-50 мм2 3 жил сеч.1-120 мм2 4-10 жил сеч.1,0 мм2 4-37 жил сеч.1,5-2,5мм2 Код по ОКП0 - 02145I3	
КНРТ КНРТП КНРТУ КНРТЭ КНРЭТУ КНРЭТ КНРЭТЭ КНРЭТП	"Азовкабель", г.Бердянск 2-48 жил сеч.1,0 мм2 Код по ОКП0 - 02145I3	ГОСТ 7866.1-76, справочник "Кабели и провода", т.3, справочник "Кабельные изделия" (руководство по выбору и применению), справочник Белоруссов, КЭО ВНИИЭМ 19.75.04-80

Начальник отдела

Составил

ЭП20.001 (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 27 Листов 27

41

Картотека серийных приборов и средств автоматизации

48600

КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ

Ф2 105(А4)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
279-2	4.17.04.30			

Копировал

Формат А4

42

Кабель	48601
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 10348-80

Кабели монтажные, многожильные работающие при напряжении 500В переменного тока частоты до 400 Гц или 750 В постоянного тока.

Таблица I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
МКШ	Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката	Для фиксированного межприборного монтажа электроустройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750В
МКЭШ	То же, экранированный	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 2

Марка	Код ОКП	Число жил (22) / Сечение мм2 (23)	Наружный диаметр кабеля, мм2
	(70)		
МКШ	35 4833 0101 09	2x0,35	6,7
	35 4833 0104 06	3x0,35	6,9
	35 4833 0107 03	5x0,35	8,2
	35 4833 0110 08	7x0,35	8,8
	35 4833 0113 05	10x0,35	11,6
	35 4833 0116 02	14x0,35	12,4
	35 4833 0102 08	2x0,5	7,0
	35 4833 0105 05	3x0,5	7,2
	35 4833 0108 02	5x0,5	8,5

ГПИСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист I
			Листов 3

Начальник отдела

Составил

279-2 2-17.07.90

ЛП20.001 (А4)

43

Кабель	48601
	Код ОКП (70)
	(5) (22)x(23) ГОСТ 10348-80

Продолжение табл.2

	(70)	(22)x(23)	
МКШ	35 4833 0111 07	7x0,5	9,2
	35 4833 0114 04	10x0,5	12,2
	35 4833 0117 01	14x0,5	13,1
	35 4833 0103 07	2x0,75	7,5
	35 4833 0106 04	3x0,75	7,7
	35 4833 0109 01	5x0,75	9,2
	35 4833 0112 06	7x0,75	10,0
	35 4833 0115 03	10x0,75	13,2
	35 4833 0118 00	14x0,75	14,2
МКЭШ	35 4833 0201 06	2x0,35	7,5
	35 4833 0204 03	3x0,35	7,7
	35 4833 0207 00	5x0,35	9,0
	35 4833 0210 05	7x0,35	9,6
	35 4833 0213 02	10x0,35	12,4
	35 4833 0216 10	14x0,35	13,2
	35 4833 0202 05	2x0,5	7,8
	35 4833 0205 02	3x0,5	8,0
	35 4833 0208 10	5x0,5	9,5
	35 4833 0211 04	7x0,5	10,0
	35 4833 0214 01	10x0,5	13,0
	35 4833 0217 09	14x0,5	13,9
	35 4833 0203 04	2x0,75	8,3
	35 4833 0206 01	3x0,75	8,5
	35 4833 0209 09	5x0,75	10,0
	35 4833 0212 03	7x0,75	10,8
	35 4833 0215 00	10x0,75	14,0
	35 4833 0218 08	14x0,75	15,0

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 2
			Листов 3

Начальник отдела

Составил

279-2 L 17.04.90

ПП20.001 (А4)

44

Кабель	48601
	Код ОКП (70)
	(5) (22)х(23) ГОСТ 10348-80

Температура окружающей среды, °С ..... от -50 до +50

Относительная влажность при температуре 35°С,% ..... до 98

Наработка кабелей, ч 10000

Срок службы кабелей, лет 15

Срок сохраняемости, лет 15

Гарантийный срок эксплуатации, мес 72

Примечание: коды ОКП взяты из Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции
Кабельная продукция
Класс 35 Том 2

Таблица 3

Марка	Изготовитель	Источник информации
МКШ МКЭШ	Подольский кабельный завод 2-14 жил сеч.0,35-0,75мм2 Код по ОКПО	ГОСТ 10348-80, справочник Белоруссов, справочник "Кабельные изделия" (руководство по выбору и применению); КЭО ВНИИЭМ 19.54.01-88
	"Уралкабель", г.Свердловск 2-7 жил сеч. 0,75 мм2 Код по ОКПО - 0212769	

Начальник отдела

Составил

2792 к 17.04.90

:П20.001 (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 3 Листов 3

Кабель	48602
	Код ОКП (70)
	КМВ (22)х(23) ТУ16-505.444-83

Кабели монтажные, работающие при напряжении до 380В переменного тока частотой 50 Гц или 550В постоянного тока и до 50 В переменного тока частотой до 1000 Гц.

Таблица 1

Марка	Наименование кабеля	Область применения
КМВ	Кабель многожильный с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой	Для фиксированного монтажа схем и аппаратов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 2

Код ОКП	Число жил в кабеле	Сечение, мм2	Наружный диаметр, мм
(70)	(22)	(23)	
35 8321 0401	2	0,75	7,6
35 8321 0402	3		8,0
35 8321 0403	5		9,4
35 8321 0404	7		9,8
35 8321 0405	10	0,5	11,0
35 8321 0406	12		11,1
35 8321 0407	14		11,5

Температура окружающей среды, °С ..... от -60 до +70

Относительная влажность при температуре 40°С, % 98

Начальник отдела

Составил

:720.00: (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 1 Листов 2

46

Кабель	48602
	Код ОКП (70)
	КМВ (22)х(23) ТУ16-505.444-83

Гарантийная наработка (ресурс), ч 500

Срок службы, лет 12

Срок сохраняемости, лет 12

Примечание. Коды ОКП взяты из Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции

Кабельная продукция

Класс 35

Том 7

Изготовитель: "Подольсккабель", г.Подольск,
Код по ОКПО -

Источник информации: библ.ТУ НИИКП/19 ;
справочник "Кабели и провода" т.I

ГПИСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 2
			Листов 2

Начальник отдела

Составил

279-2 L 17.04.90

:П20.001 (А4)

47

Картотека серийных приборов и средств автоматизации

48700

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
279-2	17.04.90			

Ф2.405(А4)

48

Кабель	48701
	Код ОКП (70)
	(5) - (22)х(23)-250 ГОСТ 18404.2-73

Кабели управления предназначены для работы при напряжении до 250В переменного тока частотой до 1000 Гц или до 350В постоянного тока.

Таблица 1

Марка	Напряжение, В	Наименование кабеля	Область применения
(5)			
КУПР	250	Кабель с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке с неэкранированными жилами или со всеми экранированными жилами	Для передачи электрических сигналов управления малой мощности
КУПР-Пн	250	То же, но в панцирной оплетке из стальных нержавеющих проволок	
КУПР-П	250	Кабель с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке с неэкранированными жилами или со всеми экранированными жилами в панцирной оплетке из стальных оцинкованных проволок	
КУПР-Пм	250	То же, но в панцирной оплетке из медных луженых проволок	

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 1
			Листов 11

Начальник отдела

Составил Куркина

279-2 Г 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

49

Кабель	48701
	Код ОКП (70)
	(5)-(22)х(23)-250 ГОСТ 18404.2-73

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Число жил и сечение в кабелях с экранированными и неэкранированными жилами

Таблица 2

Номинальное сечение, мм2	Число жил	
	неэкранированных	экранированных
0,35 и 0,5	4,7,14,19,27,30,37, 52,61,91,108	4,7,14,19,27,30, 37,52
0,75; 1,0; 1,5	4,7,14,19,27,30,37	4,7,14,19

Таблица 3

Марка	Код ОКП	Число жил (22) Сечение, мм2 (23)	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)		
	Кабели с неэкранированными жилами		
КУПР	35 6123 0701 09	4х0,35	7,3
	35 6123 0702 09	7х0,35	8,3
	35 6123 0703 09	14х0,35	10,5
	35 6123 0704 09	19х0,35	11,3
	35 6123 0706 09	27х0,35	13,7
	35 6123 0707 09	30х0,35	14,5
	35 6123 0708 09	37х0,35	14,8
	35 6123 0709 09	52х0,35	17,4
	35 6123 0710 09	61х0,35	18,3
	35 6123 0711 09	91х0,35	21,7
	35 6123 0712 09	108х0,35	23,8

ГПИСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 2
			Листов 11

Начальник отдела

Составил

Курнина

П20.00 (А4)

279-2 от 17.04.90

50

Кабель	48701
	Код ОКП (70)
	(5)-(22)x(23)-250 ГОСТ 18404.2-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)x(23)	
КУПР	35 6123 0713 09	4x0,5	7,5
	35 6123 0714 09	7x0,5	8,7
	35 6123 0715 09	14x0,5	10,9
	35 6123 0716 09	19x0,5	12,3
	35 6123 0718 09	27x0,5	14,4
	35 6123 0719 09	30x0,5	15,2
	35 6123 0720 09	37x0,5	16,0
	35 6123 0721 09	52x0,5	18,3
	35 6123 0722 09	61x0,5	19,6
	35 6123 0723 09	91x0,5	23,3
	35 6123 0724 09	108x0,5	25,0
	35 6123 0725 09	4x0,75	8,6
	35 6123 0726 09	7x0,75	10,2
	35 6123 0727 09	14x0,75	13,9
	35 6122 0728 09	19x0,75	15,1
	35 6123 0730 09	27x0,75	18,2
	35 6123 0731 09	30x0,75	18,6
	35 6123 0732 09	37x0,75	20,2
	35 6123 0733 09	4x1,0	9,0
	35 6123 0734 09	7x1,0	10,9
	35 6123 0735 09	14x1,0	14,7
	35 6123 0736 09	19 x1,0	16,6
	35 6123 0738 09	27x1,0	19,5
	35 6123 0739 09	30x1,0	20,3
	35 6123 0740 09	37x1,0	21,8
	35 6123 0741 09	4x1,5	10,3
	35 6123 0742 09	7x1,5	11,9
	35 6123 0743 09	14x1,5	16,7
	35 6123 0744 09	19x1,5	18,3

ГПИСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 3
			Листов 11

Начальник отдела

Составил

279-2 Ш 17.04.90

:П20.001 (А4)

51

Кабель	48701 Код ОКП (70)	(5)-(22)х(23)-250 ГОСТ 18404.2-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)х(23)	
КУПР	35 6123 0746 09	27х1,5	21,8
	35 6123 0747 09	30х1,5	22,5
	35 6123 0748 09	37х1,5	24,5
КУПР-Пн	35 6123 0801 06	4х0,35	8,5
	35 6123 0802 06	7х0,35	9,5
	35 6123 0803 06	14х0,35	11,7
	35 6123 0804 06	19х0,35	12,5
	35 6123 0806 06	27х0,35	14,9
	35 6123 0807 06	30х0,35	15,7
	35 6123 0808 06	37х0,35	16,0
	35 6123 0809 06	52х0,35	18,6
	35 6123 0810 06	61х0,35	19,5
	35 6123 0811 06	91х0,35	22,9
	35 6123 0812 06	108х0,35	25,0
	35 6123 0813 06	4х0,5	8,7
	35 6123 0814 06	7х0,5	9,9
	35 6123 0815 06	14х0,5	12,1
	35 6123 0816 06	19х0,5	13,5
	35 6123 0818 06	27х0,5	15,6
	35 6123 0819 06	30х0,5	16,4
	35 6123 0820 06	37х0,5	17,2
	35 6123 0821 06	52х0,5	19,5
	35 6123 0822 06	61х0,5	20,8
	35 6123 0823 06	91х0,5	24,5
	35 6123 0824 06	108х0,5	26,2
	35 6123 0825 06	4х0,75	9,8
	35 6123 0826 06	7х0,75	11,4
	35 6123 0827 06	14х0,75	15,1
	35 6123 0828 06	19х0,75	16,3

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 4 Листов 11

Начальник отдела
Составил

2ЭМ-2К/1708.80 ТП20.00: (А4)

52

Кабель	48701
	Код ОКП (70)
	(5)-(22)x(23)-250 ГОСТ 18404.2-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)x(23)	
КУПР-Пн	35 6123 0830 06	27x0,75	19,4
	35 6123 0831 06	30x0,75	19,8
	35 6123 0832 06	37x0,75	21,4
	35 6123 0833 06	4x1,0	10,2
	35 6123 0834 06	7x1,0	12,1
	35 6123 0835 06	14x1,0	15,9
	35 6123 0836 06	19x1,0	17,8
	35 6123 0838 06	27x1,0	20,7
	35 6123 0839 06	30x1,0	21,5
	35 6123 0840 06	37x1,0	23,0
	35 6123 0841 06	4x1,5	11,5
	35 6123 0842 06	7x1,5	13,1
	35 6123 0843 06	14x1,5	17,9
	35 6123 0844 06	19x1,5	19,5
	35 6123 0846 06	27x1,5	23,0
	35 6123 0847 06	30x1,5	23,7
	35 6123 0848 06	37x1,5	25,7
КУПР-П	35 6123 0901 03	4x0,35	8,5
	35 6123 0902 03	7x0,35	9,5
	35 6123 0903 03	14x0,35	11,7
	35 6123 0904 03	19x0,35	12,5
	35 6123 0906 03	27x0,35	14,9
	35 6123 0907 03	30x0,35	15,7
	35 6123 0908 03	37x0,35	16,0
	35 6123 0909 03	52x0,35	18,6
	35 6123 0910 03	61x0,35	19,5
	35 6123 0911 03	91x0,35	22,9
	35 6123 0912 03	108x0,35	25,0

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 5
			Листов 11

Начальник отдела

Составил

279-2 и 17.04.90

П20.001 (А4)

53

Кабель	48701
	Код ОКП (70)
	(5)-(22)x(23)-250 ГОСТ 18404.2-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)x(23)	
КУПР-П	35 6123 0913 03	4x0,5	8,7
	35 6123 0914 03	7x0,5	9,9
	35 6123 0915 03	14x0,5	12,1
	35 6123 0916 03	19x0,5	13,5
	35 6123 0918 03	27x0,5	15,6
	35 6123 0919 03	30x0,5	16,4
	35 6123 0920 03	37x0,5	17,2
	35 6123 0921 03	52x0,5	19,5
	35 6123 0922 03	61x0,5	20,8
	35 6123 0923 03	91x0,5	24,5
	35 6123 0924 03	108x0,5	26,2
	35 6123 0925 03	4x0,75	9,8
	35 6123 0926 03	7x0,75	11,4
	35 6123 0927 03	14x0,75	15,1
	35 6123 0928 03	19x0,75	16,3
	35 6123 0930 03	27x0,75	19,4
	35 6123 0931 03	30x0,75	19,8
	35 6123 0932 03	37x0,75	21,4
	35 6123 0933 03	4x1,0	10,2
	35 6123 0934 03	7x1,0	12,1
	35 6123 0935 03	14x1,0	15,9
	35 6123 0936 03	19x1,0	17,8
	35 6123 0938 03	27x1,0	20,1
	35 6123 0939 03	30x1,0	21,5
	35 6123 0940 03	37x1,0	23,0
	35 6123 0941 03	4x1,5	11,5
	35 6123 0942 03	7x1,5	13,1
	35 6123 0943 03	14x1,5	17,9

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 6
			Листов 11

Начальник отдела

Составил

279-2 Л 17.04.80

ЛП20.001 (А4)

Кабель	48701 Код ОКП (70) (5)-(22)х(23)-250 ГОСТ 18404.2-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)х(23)	
КУПР-П	35 6123 0944 03	19х1,5	19,5
	35 6123 0946 03	27х1,5	23,0
	35 6123 0947 03	30х1,5	23,7
	35 6123 0948 03	37х1,5	25,7
КУПР-Пм	35 6123 1001 04	4х0,35	8,5
	35 6123 1002 04	7х0,35	9,5
	35 6123 1003 04	14х0,35	11,7
	35 6123 1004 04	19х0,35	12,5
	35 6123 1006 04	27х0,35	14,9
	35 6123 1007 04	30х0,35	15,7
	35 6123 1008 04	37х0,35	16,0
	35 6123 1009 04	52х0,35	18,6
	35 6123 1010 04	61х0,35	19,5
	35 6123 1011 04	91х0,35	22,9
	35 6123 1012 04	108х0,35	25,0
	35 6123 1013 04	4х0,5	8,7
	35 6123 1014 04	7х0,5	9,9
	35 6123 1015 04	14х0,5	12,1
	35 6123 1016 04	19х0,5	13,5
	35 6123 1018 04	27х0,5	15,6
	35 6123 1019 04	30х0,5	16,4
	35 6123 1020 04	37х0,5	17,2
	35 6123 1021 04	52х0,5	19,5
	35 6123 1022 04	61х0,5	20,8
	35 6123 1023 04	91х0,5	24,5
	35 6123 1024 04	108х0,5	26,2
	35 6123 1025 04	4х0,75	9,8
	35 6123 1026 04	7х0,75	11,4
	35 6123 1027 04	14х0,75	15,1

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 7 Листов 11

Составил

Начальник отдела

Инв.№ подл.

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

2ТМ-2К/17.04-ТМ

Т.30.33 (А4)

55

Кабель	48701 Код ОКП (70) (5)-(22)х(23)-250 ГОСТ 18404.2-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)х(23)	
КУПР-Пм	35 6123 1028 04	19х0,75	16,3
	35 6123 1030 04	27х0,75	19,4
	35 6123 1031 04	30х0,75	19,8
	35 6123 1032 04	37х0,75	21,4
	35 6123 1033 04	4х1,0	10,2
	35 6123 1034 04	7х1,0	12,1
	35 6123 1035 04	14х1,0	15,9
	35 6123 1036 04	19х1,0	17,8
	35 6123 1038 04	27х1,0	20,7
	35 6123 1039 04	30х1,0	21,5
	35 6123 1040 04	37х1,0	23,0
	35 6123 1041 04	4х1,5	11,5
	35 6123 1042 04	7х1,5	13,1
	35 6123 1043 04	14х1,5	17,9
	35 6123 1044 04	19х1,5	19,5
	35 6123 1046 04	27х1,5	23,0
	35 6123 1047 04	30х1,5	23,7
	35 6123 1048 04	37х1,5	25,7
	Кабели с экранированными жилами		
КУПР	35 6113 1802 08	7э х0,35	11,0
	35 6113 1803 08	14э х0,35	14,9
	35 6113 1804 08	19э х0,35	16,8
	35 6113 1806 08	27э х0,35	20,0
	35 6113 1807 08	30э х0,35	20,4
	35 6113 1808 08	37э х0,35	21,9
	35 6113 1809 08	52э х0,35	26,0

ГПКСИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуске октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 8 Листов 11

Начальник отдела

Составил

АТП-2 к 1ХОМ-8

1720.00-1 (А4)

56

Кабель	48701
	Код ОКП (70)
	(5)-(22)x(23)-250 ГОСТ 18404.2-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)x(23)	
КУПР	35 6113 1811 08	7эх0,5	11,8
	35 6113 1812 08	14эх0,5	15,4
	35 6113 1813 08	19эх0,5	17,3
	35 6113 1815 08	27эх0,5	20,7
	35 6113 1816 08	30эх0,5	21,1
	35 6113 1817 08	37эх0,5	22,6
	35 6113 1818 08	52эх0,5	27,0
КУПР-Пн	35 6113 1902 05	7эх0,35	12,2
	35 6113 1903 05	14эх0,35	16,1
	35 6113 1904 05	19эх0,35	18,0
	35 6113 1906 05	27эх0,35	21,2
	35 6113 1907 05	30эх0,35	21,6
	35 6113 1908 05	37эх0,35	23,1
	35 6113 1909 05	52эх0,35	27,2
	35 6113 1911 05	7эх0,5	13,0
	35 6113 1912 05	14эх0,5	16,6
	35 6113 1913 05	19эх0,5	18,5
	35 6113 1915 05	27эх0,5	21,9
	35 6113 1916 05	30эх0,5	22,9
	35 6113 1917 05	37эх0,5	23,8
	35 6113 1918 05	52эх0,5	28,2
КУПР-П	35 6113 2002 06	7эх0,35	12,2
	35 6113 2003 06	14эх0,35	16,1
	35 6113 2004 06	19эх0,35	18,0
	35 6113 2006 06	27эх0,35	21,2
	35 6113 2007 06	30эх0,35	21,6
	35 6113 2008 06	37эх0,35	23,1
	35 6113 2009 06	52эх0,35	27,2

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 9
			Листов 11

Начальник отдела

Составил

279-2 L 17.04.90

П20.001 (А4)

57

Кабель	48701
	Код ОКП (70)
	(5)-(22)x(23)-250 ГОСТ 18404.2-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)x(23)	
КУПР-П	35 6113 2011 06	7эх0,5	13,0
	35 6113 2012 06	14эх0,5	16,6
	35 6113 2013 06	19эх0,5	18,5
	35 6113 2015 06	27эх0,5	21,9
	35 6113 2016 06	30эх0,5	22,9
	35 6113 2017 06	37эх0,5	23,8
	35 6113 2018 06	52эх0,5	28,2
КУПР-Пм	35 6113 2102 03	7эх0,35	12,2
	35 6113 2103 03	14эх0,35	16,1
	35 6113 2104 03	19эх0,35	18,0
	35 6113 2106 03	27эх0,35	21,2
	35 6113 2107 03	30эх0,35	21,6
	35 6113 2108 03	37эх0,35	23,1
	35 6113 2109 03	52эх0,35	27,2
	35 6113 2111 03	7эх0,5	13,0
	35 6113 2112 03	14эх0,5	16,6
	35 6113 2113 03	19эх0,5	18,5
	35 6113 2115 03	27эх0,5	21,9
	35 6113 2116 03	30эх0,5	22,9
	35 6113 2117 03	37эх0,5	23,8
	35 6113 2118 03	52эх0,5	28,2

Температура окружающей среды, °С ..... от -50 до 70

Относительная влажность воздуха при температуре 35°С,% 98

95%-ный ресурс кабелей составляет не менее,ч.... 17000

Гарантийный срок эксплуатации, лет 15

Гарантийный срок хранения, лет 15

ГПИСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 10
			Листов 11

Начальник отдела

Составил Куркина

2792 к 17.04.90

П20.001 (А4)

58

Кабель	48701
	Код ОКП (70)
	(5)-(22)х(23)-250 ГОСТ I8404.2-73

Гарантийная наработка, ч:
при температуре 70°С I0000
при температуре 60°С 33000
при температуре 40°С I00000

Примечание: коды ОКП взяты из Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции
Кабельная продукция
Класс 35
Том 3 стр.I0,I2, 28,38

Таблица 4

Марка	Изготовитель	Источник информации
I	2	3
КУПР КУПР-Пн КУПР-П КУПР-Пм	"Верхневолжскккабель", г.Рыбинск 4-I08 жил сеч.0,35-0,5мм2 4-37 жил сеч. 0,75-I,5 мм2 Код по ОКПО - 5758702	ГОСТ I8404.2-73 ГОСТ I8404.0-78 Справочник Белоруссов КЭО ВНИИЭМ I9.30.04-83
	"Укркабель", г.Киев 7-I08 жил сеч.0,35-0,5мм2 7э-52э жил сеч.0,35-0,5мм2 Код по ОКПО -	Справочник "Кабели и провода", том I

Начальник отдела
Составил

59

Кабель	48702
	Код ОКП (70)
	(5)-(22)х(23)-250 ГОСТ I8404.3-73

Кабели управления предназначены для работы при напряжении до 250 В переменного тока частотой до I000 Гц или до 350 В постоянного тока.

Таблица I

Марка	Напряжение, В	Наименование кабеля	Область применения
(5)			
КУПВ	250	Кабель с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке с неэкранированными жилами, со всеми экранированными жилами	Для передачи электрических сигналов управления малой мощности
КУПВ-Пн	250	То же, но в панцирной оплетке из стальных нержавеющих проволок	
КУПВ-П	250	Кабель с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке с неэкранированными жилами, со всеми экранированными жилами, в панцирной оплетке из стальных оцинкованных проволок	
КУПВ-Пм	250	То же, но в панцирной оплетке из медных луженых проволок	

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист I
			Листов 8

Начальник отдела

Составил

279-2 к 17.04.90

ИП20.001 (А4)

60

Кабель	48702 Код ОКП (70) (5)-(22)x(23)-250 ГОСТ I8404.3-73

Техническая характеристика

Число жил и сечение в кабелях с экранированными и неэкранированными жилами

Таблица 2

Номинальное сечение, мм^2	Число жил	
	неэкранированных	экранированных
0,35 и 0,5	7,I4,I9,27,37,52, 6I, 9I, I08	7,I4,I9,27,37,52

Таблица 3

Марка	Код ОКП	Число жил (22) Сечение мм^2 (23)	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)		
	Кабели с неэкранированными жилами		
КУПВ	35 6I22 040I 0I	7x0,35	7,5
	35 6I22 0402 0I	I4x0,35	8,9
	35 6I22 0403 0I	I9x0,35	9,7
	35 6I22 0405 0I	27x0,35	I2,3
	35 6I22 0406 0I	37x0,35	I4,I
	35 6I22 0407 0I	52x0,35	I6,2
	35 6I22 0408 0I	6Ix0,35	I7,I
	35 6I22 0409 0I	9Ix0,35	20,5
	35 6I22 04I0 0I	I08x0,35	22,6
	35 6I22 04II 0I	7x0,5	7,8
	35 6I22 04I2 0I	I4x0,5	I0,2
	35 6I22 04I3 0I	I9x0,5	II,I
	35 6I22 04I5 0I	27x0,5	I3,0

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 8

Начальник отдела

Составил

279-2 2 1704.30

ЛП20.001 (А4)

61

Кабель	48702 Код ОКП (70)
	(5)-(22)x(23)-250 ГОСТ I8404.3-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)x(23)	
КУПВ	35 6I22 04I6 0I	37x0,5	I4,8
	35 6I22 04I7 0I	52x0,5	I7,5
	35 6I22 04I8 0I	6Ix0,5	I9,0
	35 6I22 04I9 0I	9Ix0,5	22,I
	35 6I22 0420 0I	I08x0,5	23,8
КУПВ-Пн	35 6I22 050I 09	7x0,35	8,7
	35 6I22 0502 09	I4x0,35	I0,7
	35 6I22 0503 09	I9x0,35	II,6
	35 6I22 0505 09	27x0,35	I3,5
	35 6I22 0506 09	37x0,35	I5,3
	35 6I22 0507 09	52x0,35	I7,4
	35 6I22 0508 09	6Ix0,35	I8,3
	35 6I22 0509 09	9Ix0,35	2I,7
	35 6I22 05I0 09	I08x0,35	23,8
	35 6I22 05II 09	7x0,5	9,0
	35 6I22 05I2 09	I4x0,5	II,4
	35 6I22 05I3 09	I9x0,5	I2,3
	35 6I22 05I5 09	27x0,5	I4,2
	35 6I22 05I6 09	37x0,5	I6,0
	35 6I22 05I7 09	52x0,5	I8,7
	35 6I22 05I8 09	6Ix0,5	20,2
	35 6I22 05I9 09	9Ix0,5	23,3
	35 6I22 0520 09	I08x0,5	25,0
КУПВ-П	35 6I22 060I 06	7x0,35	8,7
	35 6I22 0602 06	I4x0,35	I0,7
	35 6I22 0603 06	I9x0,35	II,6
	35 6I22 0605 06	27x0,35	I3,5
	35 6I22 0606 06	37x0,35	I5,3
	35 6I22 0607 06	52x0,35	I7,4

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 3 Листов 8

Начальник отдела

Составил

:720.00: (А4)

62

Кабель

48702

Код ОКП (70)

(5)-(22)х(23)-250
ГОСТ I8404.3-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)х(23)	
КУПВ-П	35 6I22 0608 06	6Iх0,35	I8,3
	35 6I22 0609 06	9Iх0,35	2I,7
	35 6I22 06I0 06	I08х0,35	23,8
	35 6I22 06II 06	7х0,5	9,0
	35 6I22 06I2 06	I4х0,5	II,4
	35 6I22 06I3 06	I9х0,5	I2,3
	35 6I22 06I5 06	27х0,5	I4,2
	35 6I22 06I6 06	37х0,5	I6,0
	35 6I22 06I7 06	52х0,5	I8,7
	35 6I22 06I8 06	6Iх0,5	20,2
	35 6I22 06I9 06	9Iх0,5	23,3
	35 6I22 0620 06	I08х0,5	25,0
КУПВ-Пм	35 6I22 070I 03	7х0,35	8,7
	35 6I22 0702 03	I4х0,35	I0,7
	35 6I22 0703 03	I9х0,35	II,6
	35 6I22 0705 03	27х0,35	I3,5
	35 6I22 0706 03	37х0,35	I5,3
	35 6I22 0707 03	52х0,35	I7,4
	35 6I22 0708 03	6Iх0,35	I8,3
	35 6I22 0709 03	9Iх0,35	2I,7
	35 6I22 07I0 03	I08х0,35	23,8
	35 6I22 07II 03	7х0,5	9,0
	35 6I22 07I2 03	I4х0,5	II,4
	35 6I22 07I3 03	I9х0,5	I2,3
	35 6I22 07I5 03	27х0,5	I4,2
	35 6I22 07I6 03	37х0,5	I6,0
	35 6I22 07I7 03	52х0,5	I8,7
	35 6I22 07I8 03	6Iх0,5	20,2
	35 6I22 07I9 03	9Iх0,5	23,3
	35 6I22 0720 03	I08х0,5	25,0

Начальник отдела

Составил

ПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА

Дата выпуска октябрь I989

Взамен карточки

Лист 4

Листов 8

2.39-2 К 17.90.80

Т20.30: (А4)

G3

Кабель

48702

Код ОКП (70)

(5)-(22)х(23)-250
ГОСТ I8404.3-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)х(23)	
	Кабели с экранированными жилами		
КУПВ	35 6II2 II0I 0I	7эх0,35	I0,I
	35 6II2 II02 0I	I4эх0,35	I3,4
	35 6II2 II03 0I	I9эх0,35	I4,9
	35 6II2 II05 0I	27эх0,35	I8,3
	35 6II2 II06 0I	37эх0,35	20,6
	35 6II2 II07 0I	52эх0,35	24,7
	35 6II2 II08 0I	7эх0,5	I0,4
	35 6II2 II09 0I	I4эх0,5	I3,9
	35 6II2 III0 0I	I9эх0,5	I6,0
	35 6II2 III2 0I	27эх0,5	I9,I
	35 6II2 III3 0I	37э0,5	2I,4
	35 6II2 III4 0I	52эх0,5	25,6
КУПВ-Пн	35 6II2 I20I 09	7эх0,35	II,3
	35 6II2 I202 09	I4эх0,35	I4,6
	35 6II2 I203 09	I9эх0,35	I6,I
	35 6II2 I205 09	27эх0,35	I9,5
	35 6II2 I206 09	37эх0,35	2I,8
	35 6II2 I207 09	52эх0,35	25,9
	35 6II2 I208 09	7эх0,5	II,6
	35 6II2 I209 09	I4эх0,5	I5,I
	35 6II2 I2I0 09	I9эх0,5	I7,2
	35 6II2 I2I2 09	27эх0,5	20,3
	35 6II2 I2I3 09	37эх0,5	22,6
	35 6II2 I2I4 09	52эх0,5	26,8
КУПВ-П	35 6II2 I30I 06	7эх0,35	II,3
	35 6II2 I302 06	I4эх0,35	I4,6
	35 6II2 I303 06	I9эх0,35	I6,I
	35 6II2 I305 06	27эх0,35	I9,5
	35 6II2 I306 06	37эх0,35	2I,8

Начальник отдела

Составил

729-2 К 17 ОВ.80

729.00-1 (А4)

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 5
			Листов 8

64

Кабель	48702 Код ОКП (70) (5)-(22)x(23)-250 ГОСТ I8404.3-73

Продолжение табл.3

	(70)	(22)x(23)	
КУПВ-П	35 6II2 I307 06	52эх0,35	25,9
	35 6II2 I308 06	7эх0,5	II,6
	35 6II2 I309 06	I4эх0,5	I5,I
	35 6II2 I3I0 06	I9эх0,5	I7,2
	35 6II2 I3I2 06	27эх0,5	20,3
	35 6II2 I3I3 06	37эх0,5	22,6
	35 6II2 I3I4 06	52эх0,5	26,8
КУПВ-Пм	35 6II2 I40I 03	7эх0,35	II,3
	35 6II2 I402 03	I4эх0,35	I4,6
	35 6II2 I403 03	I9эх0,35	I6,I
	35 6II2 I405 03	27эх0,35	I9,5
	35 6II2 I406 03	37эх0,35	2I,8
	35 6II2 I407 03	52эх0,35	25,9
	35 6II2 I408 03	7эх0,5	II,6
	35 6II2 I409 03	I4эх0,5	I5,I
	35 6II2 I4I0 03	I9эх0,5	I7,2
	35 6II2 I4I2 03	27эх0,5	20,3
	35 6II2 I4I3 03	37эх0,5	22,6
	35 6II2 I4I4 03	52эх0,5	26,8

Температура окружающей среды, °С ..... от -50 до+70

Относительная влажность воздуха при температуре 35°С, % 98

Срок службы, лет I5

95%-ный ресурс кабелей составляет, не менее, ч I7000

Гарантийный срок эксплуатации, лет I5

ГПИ и ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 6 Листов 8

Начальник отдела

Составил

279-2 К 1704-90

ТП20.001 (М1)

65

Кабель	48702
	Код ОКП (70)
	(5)-(22)x(23)-250 ГОСТ I8404.3-73

Гарантийный срок хранения, лет I5

Гарантийная наработка, ч:

при температуре 70°С I0000

при температуре 60°С 33000

при температуре 40°С I00000

Примечание: коды ОКП взяты из Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции

Кабельная продукция

Класс 35

том 3 стр. 9,-I2, 27

Начальник отдела	Составил

279-2 к 17.04.90

П20.001 (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 7
			Листов 8

66

Кабель	48702 Код ОКП (70) (5)-(22)х(23)-250 ГОСТ I8404.3-73

Таблица 4

Марка	Изготовитель	Источник информации
I	2	3
КУПВ КУПВ-П КУПВ-Пм	"Верхневолжскабель", г.Рыбинск 7-I08 жил сеч.0,35; 0,5 мм^2 7э-52э жил сеч.0,35; 0,5 мм^2 Код по ОКПО - 5758702	ГОСТ I8404.3-73, ГОСТ I8404.0-78, справочник "Кабели и провода", том I; справочник Белоруссов; справочник "Кабельные изделия" (руководство по выбору и применению); КЭО ВНИИЭМ I9.30.05-83
	Подольский кабельный завод, 7-I08 жил сеч.0,35; 0,5 мм^2 7э-52э жил сеч.0,35; 0,5 мм^2 Код по ОКПО -	
КУПВ КУПВ-П КУПВ-Пн КУПВ-Пм	"Укркабель", г.Киев 7-I08 жил сеч.0,35; 0,5 мм^2 7э-52э жил сеч.0,35; 0,5 мм^2 Код по ОКПО -	
	Хабаровский кабельный завод 7-6I жил сеч.0,35; 0,5 мм^2 Код по ОКПО - 5758723	

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 8 Листов 8

Начальник отдела

Составил

279-2 к 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

Кабель

48709

Код ОКП (70)

(5)(22)х(23)
ТУ16-505.856-75

Кабели управления и контроля гибкие предназначены для работы при напряжении до 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 500 В постоянного тока.

Таблица I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
КУГВВ	Кабель с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой	Для фиксированного монтажа цепей управления и контроля
КУГВЭВ	То же, с экранированными жилами	
КУГВВЭ	Кабель с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в общем экране, в наружной поливинилхлоридной оболочке	

Начальник отдела

Составил

:720.00: (А4)

68

Кабель	48709 Код ОКП (70) (5)(22)x(23) ТУ16-505.856-75

Техническая характеристика

Таблица 2

Марка	Код ОКП	Число жил (22) / Сечение мм² (23)	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)		
КУГВВ	35 6I29 0I0I 07	7x0,35	8,7
	35 6I29 0I02 06	I4x0,35	II,6
	35 6I29 0I03 05	24x0,35	I5,I
	35 6I29 0I04 04	37x0,35	I7,I
	35 6I29 0I05 03	6Ix0,35	2I,7
КУГВВЭ	35 6II9 020I I0	7x0,35	9,4
	35 6II9 0202 09	I4x0,35	I2,3
	35 6II9 0203 08	24x0,35	I6,4
	35 6II9 0204 07	37x0,35	I8,4
	35 6II9 0205 06	6Ix0,35	23,0
	35 6II9 0206 05	7x0,5	9,7
	35 6II9 0207 04	I4x0,5	I2,7
	35 6II9 0208 03	24x0,5	I7,0
	35 6II9 0209 02	37x0,5	I9,7
	35 6II9 02I0 0I	6Ix0,5	23,9
КУГВЭВ	35 6II9 0I0I 02	7x0,35	I0,2
	35 6II9 0I02 0I	I4x0,35	I4,2
	35 6II9 0I03 00	24x0,35	I8,9
	35 6II9 0I04 I0	37x0,35	2I,4
	35 6II9 0I05 09	7x0,5	I0,5
	35 6II9 0I06 08	I4x0,5	I4,7
	35 6II9 0I07 07	24x0,5	I9,5
	35 6II9 0I08 06	37x0,5	22,I

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 3

Начальник отдела

Составил

279-2 к 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

69

Кабель	48709
	Код ОКП (70)
	(5)(22)x(23) ТУ16-505.856-75

Температура окружающей среды, °С ..... от -50 до +60

Относительная влажность при температуре +40°С, % 98

Срок службы, лет 20

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

Примечание: Коды ОКП взяты из технических условий

Изготовитель: Подольский кабельный завод
Код по ОКПО -

Источник информации: ТУ $\frac{\text{НИИКП}}{8}$; КЭО ВНИИЭМ 19.30.09-84;

справочник Белоруссов

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 3
			Листов 3

Начальник отдела

Составил

279-2 ф 17.04.90

П20.001 (А4)

70

Кабель	487I2
	Код ОКП (70)
	(5)-(24х23)э-250 ТУI6-705.096-79

Кабели управления парной скрутки экранированные предназначены для работы при номинальном напряжении до 250 В частоты до 5000 Гц и постоянном напряжении до 350 В.

Таблица I

Марка	Напряжение, В	Наименование кабеля	Область применения
(5)			
КУПЭВ	250	Кабель с медными жилами с изоляцией из полиэтилена в общем экране в оболочке из поливинилхлоридного пластиката	При температуре от -50 до +70°С
КУПЭВ-П	250	То же, в панцирной оплетке из стальных оцинкованных проволок	
КУПЭР	250	Кабель с медными жилами с изоляцией из полиэтилена в общем экране в оболочке из резины	

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист I
			Листов 5

Начальник отдела

Составил

279-2 к 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

Кабель

487I2

Код ОКП (70)

(5)-(24х23)э-250
ТУI6-705.096-79

Техническая характеристика

Таблица 2

Марка	Код ОКП	Число пар (24) / Сечение мм² (23)	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)		
КУПЭВ	35 6I42 600I I0	2х2х0,35	9,2
	35 6I42 6002 I0	4х2х0,35	I0,3
	35 6I42 6003 I0	7х2х0,35	II,8
	35 6I42 6004 I0	I0х2х0,35	I4,4
	35 6I42 6005 I0	I4х2х0,35	I6,0
	35 6I42 6006 I0	I9х2х0,35	I8,0
	35 6I42 6007 I0	27х2х0,35	2I,0
	35 6I42 6008 I0	37х2х0,35	23,5
	35 6I42 6009 I0	52х2х0,35	27,I
	35 6I42 60I0 I0	2х2х0,5	9,6
	35 6I42 60II I0	4х2х0,5	I0,7
	35 6I42 60I2 I0	7х2х0,5	I2,3
	35 6I42 60I3 I0	I0х2х0,5	I5,I
	35 6I42 60I4 I0	I4х2х0,5	I6,8
	35 6I42 60I5 I0	I9х2х0,5	I8,8
	35 6I42 60I6 I0	27х2х0,5	22,0
	35 6I42 60I7 I0	37х2х0,5	24,7
	35 6I42 60I8 I0	52х2х0,5	28,6
КУПЭВ-П	35 6I42 6I0I 07	2х2х0,35	I0,4
	35 6I42 6I02 07	4х2х0,35	II,5
	35 6I42 6I03 07	7х2х0,35	I3,0
	35 6I42 6I04 07	I0х2х0,35	I5,6
	35 6I42 6I05 07	I4х2х0,35	I7,2
	35 6I42 6I06 07	I9х2х0,35	I9,2
	35 6I42 6I07 07	27х2х0,35	22,2
	35 6I42 6I09 07	37х2х0,35	24,7
	35 6I42 6I09 07	52х2х0,35	28,3

Начальник отдела

Составил

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА

Дата выпуска октябрь I989

Взамен карточки

Лист 2

Листов 5

2Э9-2-1Х.17.00.00 (А4)

72

Кабель	487I2 Код ОКП (70) (5)-(24x23)э-250 ТУI6-705.096-79

Продолжение табл.2

	(70)	(22)x(23)	
КУПЭВ-П	35 6I42 6II0 07	2x2x0,5	I0,2
	35 6I42 6III 07	4x2x0,5	II,9
	35 6I42 6II2 07	7x2x0,5	I3,5
	35 6I42 6II3 07	I0x2x0,5	I6,3
	35 6I42 6II4 07	I4x2x0,5	I8,0
	35 6I42 6II5 07	I9x2x0,5	20,0
	35 6I42 6II6 07	27x2x0,5	23,2
	35 6I42 6II7 07	37x2x0,5	25,9
	35 6I42 6II8 07	52x2x0,5	29,8
КУПЭР	35 6I43 650I 0I	2x2x0,35	9,5
	35 6I43 6502 0I	4x2x0,35	II,0
	35 6I43 6503 0I	7x2x0,35	I3,2
	35 6I43 6504 0I	I0x2x0,35	I5,0
	35 6I43 6505 0I	I4x2x0,35	I7,0
	35 6I43 6506 0I	I9x2x0,35	I9,I
	35 6I43 6507 0I	27x2x0,35	2I,6
	35 6I43 6508 0I	37x2x0,35	24,2
	35 6I43 6509 0I	52x2x0,35	28,0
	35 6I43 65I0 0I	2x2x0,5	9,6
	35 6I43 65II 0I	4x2x0,5	II,4
	35 6I43 65I2 0I	7x2x0,5	I3,7
	35 6I43 65I3 0I	I0x2x0,5	I5,6
	35 6I43 65I4 0I	I4x2x0,5	I7,7
	35 6I43 65I5 0I	I9x2x0,5	20,0
	35 6I43 65I6 0I	27x2x0,5	22,7
	35 6I43 65I7 0I	37x2x0,5	25,8
	35 6I43 65I8 0I	52x2x0,5	29,4

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 3 Листов 5

Начальник отдела

Составил

279-2 L-17.04.80

П20.001 (А4)

73

Кабель	48712
	Код ОКП (70)
	(5)-(24х23)э-250 ТУ16-705.096-79

Относительная влажность воздуха при температуре 35°С, % ..... до 98

Гарантийная наработка кабелей, ч 10000

Минимальный срок службы кабелей, лет 22

Гарантийный срок хранения, лет 22

Гарантийный срок эксплуатации, лет 22

Примечание. Коды ОКП взяты из технических условий

Таблица 3

Марка	Изготовитель	Источник информации
1	2	3
КУПЭВ	Подольский кабельный завод (2-52)х2 жил сеч. 0,35 и 0,5 мм^2 Код по ОКПО - 5758702	ТУ НИИКП 44
	"Верхневолжсккабель", г.Рыбинск (4-52)х2 жил сеч. 0,35 и 0,5 мм^2 Код по ОКПО - 5758702	
КУПЭВ-П	Подольский кабельный завод (2-52)х2 жил сеч. 0,35 и 0,5 мм^2 Код по ОКПО - 5758702	
	"Верхневолжсккабель", г.Рыбинск (4-52)х2 жил сеч. 0,35 и 0,5 мм^2 Код по ОКПО - 5758702	

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 4
			Листов 5

Начальник отдела

Составил

279-2 К 17.04.80

ПП20.001 (А4)

74

Кабель	487I2 Код ОКП (70) (5)-(24х23)э-250 ТУI6-705.096-79

Продолжение табл.3

I	2	3
КУПЭР	"Верхневолжсккабель", г.Рыбинск (4-52)х2 жил сеч. 0,35 и 0,5 мм^2 Код по ОКПО - 5758702	ТУ НИИКП / 44

Начальник отдела	Составил

279 2 L 17.04.80

:П20.00: (А4)

ГПИСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 5 Листов 5

75

Картотека серийных приборов и средств автоматизации

48800

КАБЕЛИ СВЯЗИ

Ф2 405(А4)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
279-2	[illegible]			

76

Кабель	48801
	Код ОКП (70)
	(5)(24)х(27) ТУ16.К71-008-87

Кабели связи телефонные с медными токопроводящими жилами, предназначены для эксплуатации в местных телефонных сетях при рабочем переменном напряжении не более 145 В частотой 50 Гц или постоянном напряжении не более 200 В.

Таблица I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
ТГ	Кабель с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке	Для прокладки в канализации, в коллекторах, по стенам зданий, подвески на опорах, в среде нейтральной по отношению к свинцовой оболочке в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием
ТБ	Кабель с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б	Для прокладки в группах, нейтральных по отношению к свинцовой оболочке, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влияниям
ТБГ	То же, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БГ	Для прокладки в пожароопасных помещениях, в шахтах, тоннелях, коллекторах, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием

ГПСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист I
			Листов 4

Начальник отдела

Составил

279-2 № 17.04.80

ЛП20.001 (М)

77

Кабель	48801 Код ОКП (70) (5)(24)x(27) ТУ16.К71-008-87

Техническая характеристика

Таблица 2

Марка	Код ОКП	Число пар	Диаметр жилы, мм	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)	(24)	(27)	
ТТ	35 7224 0II9 07	I0x2	0,5	I0,0
	35 7224 0I20 07	20x2		I2,0
	35 7224 0I2I 07	30x2		I4,0
	35 7224 0I22 07	50x2		I6,0
	35 7224 0I23 07	I00x2		22,0
	35 7224 0I24 07	I50x2		26,0
	35 7224 0I25 07	200x2		30,0
	35 7224 0I26 07	300x2		37,0
	35 7224 0I27 07	400x2		42,0
	35 7224 0I28 07	500x2		47,0
	35 7224 0I29 07	600x2		5I,0
	35 7224 0I30 07	700x2		56,0
	35 7224 0I3I 07	800x2		59,0
	35 7224 0I38 07	30x2	0,64	I7,0
	35 7224 0I39 07	50x2		2I,0
	35 7224 0I40 07	I00x2		29,0
	35 7224 0I4I 07	I50x2		34,0
	35 7224 0I42 07	200x2		39,0
	35 7224 0I43 07	300x2		48,0
	35 7224 0I44 07	400x2		55,0
	35 7224 0I45 07	500x2		62,0
	35 7224 0I46 07	600x2		67,0
ТБ	35 7224 02I9 04	I0x2	0,5	I8,0
	35 7224 0220 04	20x2		20,0
	35 7224 022I 04	30x2		22,0
	35 7224 0222 04	50x2		25,0
	35 7224 0223 04	I00x2		3I,0

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 4

Начальник отдела

Составил

2722 К/17 0К/80

Т20.001 (А4)

78

Кабель	48801
	Код ОКП (70)
	(5)(24)x(27) ТУ16.К71-008-87

Продолжение табл.2

	(70)	(24)	(27)	
ТБ	35 7224 0224 04	150x2	0,5	35,0
	35 7224 0225 04	200x2		38,0
	35 7224 0226 04	300x2		45,0
	35 7224 0238 04	30x2	0,64	26,0
	35 7224 0239 04	50x2		29,0
	35 7224 0240 04	100x2		37,0
	35 7224 0241 04	150x2		42,0
	35 7224 0244 04	200x2		49,0
	35 7224 0245 04	300x2		56,0
ТБГ	35 7224 0319 01	10x2	0,5	14,0
	35 7224 0320 01	20x2		16,0
	35 7224 0321 01	30x2		18,0
	35 7224 0322 01	50x2		21,0
	35 7224 0323 01	100x2		27,0
	35 7224 0324 01	150x2		31,0
	35 7224 0325 01	200x2		34,0
	35 7224 0326 01	300x2		41,0
	35 7224 0337 01	20x2	0,64	20,0
	35 7224 0338 01	30x2		22,0
	35 7224 0339 01	50x2		26,0
	35 7224 0340 01	100x2		33,0
	35 7224 0341 01	150x2		39,0
	35 7224 0342 01	200x2		44,0
	35 7224 0343 01	300x2		52,0

Температура окружающей среды, °С ..... от -50 до +50

Относительная влажность при температуре до 35°С, % 98

Минимальный срок службы, лет 25

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

ГПКИ ПРОЕКТГАЗАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 3 Листов 4

Начальник отдела

Составил

2ТМ-2 К 17.04-89

1720.00-1 (А4)

79

Кабель	48801
	Код ОКП (70)
	(5)(24)x(27) ТУ16.К71-008-87

Примечание. Коды ОКП взяты из технических условий

Марка	Изготовитель	Источник информации
ТГ	Куйбышевский завод кабелей связи (10-800) пар Ø 0,5 мм^2 Код по ОКПО - 5758676	Справочник Белоруссов
	"Электрокабель", г.Кольчугино (30-600) пар Ø 0,64 мм^2 (100-600) пар Ø 0,5 мм Код по ОКПО - 5758697	
ТБ ТБГ	Куйбышевский завод кабелей связи (10-300) пар Ø 0,5 мм Код по ОКПО - 5758676	
	"Электрокабель", г.Кольчугино (300x2) пар Ø 0,5 мм (30-100) пар Ø 0,64 мм Код по ОКПО - 5758697	

Начальник отдела

Составил

279-2 Л 17.04.90

1П20.001 (А4)

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 4
			Листов 4

80

Кабель	48802 Код ОКП (70) (5)(24)х(27) ГОСТ 22498-88

Кабели городские телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке, предназначенные для эксплуатации на местных телефонных сетях при рабочем переменном напряжении не более I45 В или постоянного напряжения не более 200 В.

Таблица I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
ТПП	Кабель телефонный, с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном	Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи
ТППБ	То же, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом	Для прокладки в грунтах всех категорий, не характеризующихся повышенной коррозионной активностью по отношению к стальной броне не подверженных мерзлотным деформациям
ТППБГ	То же, с противокоррозионным покрытием	Для прокладки в коллекторрах, тоннелях, шахтах
ТППэп	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке с алюмополиэтиленовым экраном	Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи
ТППэпЗ	То же, с гидрофобным заполнением	То же, в условиях повышенной влажности

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист I Листов 8

Начальник отдела
Составил

279-2 № 1704-80

:П20.00: (А4)

81

Кабель	48802 Код ОКП (70) (5)(24)х(27) ГОСТ 22498-88

Продолжение табл.

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
ТППэпБ	Кабель телефонный, с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке с алюмополиэтиленовым экраном, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом	Для прокладки в грунтах всех категорий, не характеризующихся повышенной коррозионной активностью по отношению к стальной броне, не подверженных мерзлотным деформациям
ТППэпБГ	Кабель телефонный, с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюмополиэтиленовым экраном, бронированный стальными лентами с противокоррозионным покрытием	Для прокладки в коллекторах, тоннелях, шахтах
ТПВ	Кабель телефонный, с полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым экраном, в поливинилхлоридной оболочке	Для прокладки по наружным и внутренним стенам зданий, внутри помещений и подвески на опорах
ТПВБГ	То же, бронированный стальными лентами с противокоррозионным покрытием	Для прокладки внутри помещений, в сухих тоннелях
ТППБбШп	Кабель телефонный, с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевым экраном, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена	Для прокладки в грунтах всех категорий (кроме механизированной прокладки в скальных грунтах), не подверженных мерзлотным деформациям

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 8

Начальник отдела

Составил

279-2 лет 17.04.86

П20.001 (А4)

89

Кабель	48802 Код ОКП (70) (5)(24)х(27) ГОСТ 22498-88

Техническая характеристика

Таблица 2

Марка	Код ОКП	Число пар	Диаметр жилы, мм	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)	(24)	(27)	
ТПП	35 72II 0I0I06	I0х2	0,32	8,0
	35 72II 0I02 06	20х2		9,6
	35 72II 0I03 06	30х2		II,2
	35 72II 0I04 06	50х2		I3,2I
	35 72II 0I05 06	I00х2		I7,6
	35 72II 0I07 06	200х2		24,I5
	35 72II 0I08 06	300х2		29,6I
	35 72II 0I09 06	400х2		33,I
	35 72II 0II0 06	500х2		36,I
	35 72II 0III 06	600х2		39,9
	35 72II 0II2 06	700х2		42,4
	35 72II 0II3 06	800х2		44,8
	35 72II 0II4 06	900х2		47,0I
	35 72II 0II5 06	I000х2		49,I
	35 72II 0II6 06	I200х2		53,0
	35 72II 0II7 06	I400х2		57,6
	35 72II 0II8 06	I600х2		6I,4
	35 72II 0II9 06	I800х2		64,6
	35 72II 0I20 06	2000х2		67,6
	35 72II 0I2I 06	2400х2		73,I
	35 72II 0I22 06	I0х2	0,4	8,44
	35 72II 0I23 06	20х2		I0,6
	35 72II 0I24 06	30х2		I2,26
	35 72II 0I25 06	50х2		I5,4I
	35 72II 0I26 06	I00х2		20,7
	35 72II 0I28 06	200х2		28,I2
	35 72II 0I29 06	300х2		32,85
	35 72II 0I30 06	400х2		38,52

ГПСИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 3 Листов 8

Начальник отдела

Составил

I739.00I (А4)

2I9-2 ки I-I0-I0

83

Кабель	48802
	Код ОКП (70)
	(5)(24)x(27) ГОСТ 22498-88

Продолжение табл.2

	(70)	(24)	(27)	
ТПП	35 72II 0I3I 06	500x2	0,4	42,I2
	35 72II 0I32 06	600x2		45,32
	35 72II 0I33 06	700x2		49,32
	35 72II 0I34 06	800x2		52,I2
	35 72II 0I35 06	900x2		54,72
	35 72II 0I36 06	I000x2		57,I2
	35 72II 0I43 06	I0x2	0,5	II,0
	35 72II 0I44 06	20x2		I4,0
	35 72II 0I45 06	30x2		I7,2
	35 72II 0I46 06	50x2		22,0
	35 72II 0I47 06	I00x2		29,8
ТППБ	35 72II 0543 05	I0x2	0,5	2I,I4
	35 72II 0544 05	20x2		23,43
	35 72II 0545 05	30x2		25,33
	35 72II 0546 05	50x2		29,36
	35 72II 0547 05	I00x2		36,7I
ТППБГ	35 72II 0243 03	I0x2	0,5	I5,64
	35 72II 0244 03	20x2		I7,93
	35 72II 0245 03	30x2		I9,83
	35 72II 0246 03	50x2		23,86
	35 72II 0247 03	I00x2		3I,2I
ТППБбШп	35 72II 0422 05	I0x2	0,4	I7,40
	35 72II 0423 05	20x2		I9,39
	35 72II 0424 05	30x2		22,5I
	35 72II 0425 05	50x2		25,62
	35 72II 0426 05	I00x2		3I,67
ТППэп	35 72II 3022 00	I0x2	0,4	I0,93
	35 72II 3023 00	20x2		I3,42
	35 72II 3024 00	30x2		I5,46
	35 72II 3025 00	50x2		I8,88
	35 72II 3026 00	I00x2		24,27

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 4
			Листов 8

Начальник отдела

Составил

279-2 лс 17.04.90

ПП20.001 (А4)

Кабель

48802

Кол ОКП (70)

(5)(24)х(27)
ГОСТ 22498-88

Продолжение табл.2

	(70)	(24)	(27)	
ТШЭп	35 72II 3043 00	I0х2	0,5	I2,25
	35 72II 3044 00	20х2		I5,65
	35 72II 3045 00	30х2		I7,75
	35 72II 3046 00	50х2		22,I7
	35 72II 3047 00	I00х2		29,39
ТШЭпБ	35 72II I222 I0	I0х2	0,4	I9,94
	35 72II I223 I0	20х2		2I,I3
	35 72II I224 I0	30х2		23,25
	35 72II I225 I0	50х2		26,36
	35 72II I226 I0	I00х2		3I,8I
	35 72II I243 I0	I0х2	0,5	2I,I4
	35 72II I244 I0	20х2		23,43
	35 72II I245 I0	30х2		25,33
	35 72II I246 I0	50х2		29,36
	35 72II I247 I0	I00х2		36,7I
ТШЭпБГ	35 72II I322 07	I0х2	0,4	I4,I4
	35 72II I323 07	20х2		I5,63
	35 72II I324 07	30х2		I7,75
	35 72II I325 07	50х2		20,86
	35 72II I326 07	I00х2		26,3I
	35 72II I343 07	I0х2	0,5	I5,64
	35 72II I344 07	20х2		I7,93
	35 72II I345 07	30х2		I9,83
	35 72II I346 07	50х2		23,86
	35 72II I347 07	I00х2		3I,2I
ТШЭпЗ	35 72II 3222 02	I0х2	0,4	I0,62
	35 72II 3223 02	20х2		I3,08
	35 72II 3224 02	30х2		I5,I8
	35 72II 3225 02	50х2		I8,93
	35 72II 3226 02	I00х2		24,86

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА | Дата выпуска октябрь 1989 | Взамен карточки | Лист 5 | Листов 8

Начальник отдела

Составил

Обратная

2ТЭ.00I (А4) -

2ТЭ-2 лис 1х04.90

85

Кабель	48802 Код ОКП (70) (5)(24)x(27) ГОСТ 22498-88

Продолжение табл.2

	(70)	(24)	(27)	
ТПВ	35 72I2 0I22 0I	I0x2	0,4	I0,93
	35 72I2 0I23 0I	20x2		I3,I2
	35 72I2 0I24 0I	30x2		I5,46
	35 72I2 0I25 0I	50x2		I8,88
	35 72I2 0I26 0I	I00x2		24,87
	35 72I2 0I43 0I	I0x2		I2,25
	35 72I2 0I44 0I	20x2		I5,65
	35 72I2 0I45 0I	30x2	0,5	I7,75
	35 72I2 0I46 0I	50x2		22,I7
	35 72I2 0I47 0I	I00x2		29,39
ТПВБГ	35 72I2 0222 09	I0x2	0,4	I4,44
	35 72I2 0223 09	20x2		I5,63
	35 72I2 0224 09	30x2		I7,75
	35 72I2 0225 09	50x2		20,86
	35 72I2 0226 09	I00x2		26,3I
	35 72I2 0243 09	I0x2	0,5	I5,64
	35 72I2 0244 09	20x2		I7,93
	35 72I2 0245 09	30x2		I9,83
	35 72I2 0246 09	50x2		23,86
	35 72I2 0247 09	I00x2		3I,2I
	35 72I2 0264 09	I0x2	0,64	I7,08
	35 72I2 0265 09	20x2		I9,96
	35 72I2 0266 09	30x2		22,33
	35 72I2 0267 09	50x2		28,68
	35 72I2 0268 09	I00x2		36,46

Температура окружающей среды, °С:

кабели в полиэтиленовой оболочке ..... от -50 до +60

кабели в поливинилхлоридной оболочке ..... от -40 до +60

кабели в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением ..... от -I0 до +50

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 6 Листов 8

Начальник отдела

Составил

279-2 кол 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

86

Кабель	48802 Код ОКП (70) (5)(24)x(27) ГОСТ 22498-88

Максимальный срок службы, лет: 20

для кабеля ТППэпЗ 25

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

Таблица 3

Марка	Изготовитель	Источник информации
I	2	3
ТПП	Хабаровский кабельный завод, г.Хабаровск I0-I00 пар Ø 0,5 мм Код по ОКПО - 5758723	ГОСТ 22498-88; справочник Белоруссов; КЭО ВНИИЭМ I9.4I.0I-80
	"Одесскабель", г.Одесса I0-2400 пар Ø 0,32 мм I0-I000 пар, Ø 0,4 мм Код по ОКПО - 5758739	
	ПО "Средазкабель", г.Ташкент Код по ОКПО - 5755738 I0-I00 пар Ø 0,4 мм	
ТППБ ТППБГ	Хабаровский кабельный завод, г.Хабаровск I0-I00 пар Ø 0,5 мм Код по ОКПО - 5758723	
ТППБбШп	"Одесскабель", г.Одесса I0-I00 пар Ø 0,4 мм Код по ОКПО - 5758739	
	ПО "Средазкабель", г.Ташкент I0-I00 пар Ø 0,4 мм Код по ОКПО - 5755738	

Начальник отдела

Составил

279-2 лис 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 7 Листов 8

87

Кабель	48802 Код ОКП (70) (5)(24)x(27) ГОСТ 22498-88

Продолжение табл.3

I	2	3
ТППэп	Куйбышевский завод кабелей связи I0-I00 пар Ø 0,5 и 0,4 мм Код по ОКПО - 5758676	ГОСТ 22498-88; справочник Белоруссов; КЭО ВНИИЭМ I9.4I.0I-80
ТПВБГ	Куйбышевский завод кабелей связи I0-I00 пар Ø 0,4 - 0,64 мм Код по ОКПО - 5758676	
ТПВ	Куйбышевский завод кабелей связи I0-I00 пар Ø 0,4 и 0,5 мм Код по ОКПО - 5758676	

Примечание: коды ОКП взяты из ГОСТа

ГПИ и ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 8 Листов 8

Начальник отдела

Составил

279-2 лет 17.04.90

П20.001 (А4)

88

Кабель	48803
	Код ОКП (70)
	ТСВ (24)х(27) ТУ16.К71-005-87

Кабели телефонные станционные

Таблица I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
ТСВ	Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката	Предназначен для монтажа низкочастотного станционного оборудования

Техническая характеристика

Таблица 2

Код ОКП	Число пар	Число троек	Диаметр жилы, мм	Наружный диаметр кабеля, мм
(70)	(24)		(27)	
35 74I2 0I0I 09	5х2	-	0,4	7,0
35 74I2 0I02 09	I0х2	-		8,9
35 74I2 0I03 09	20х2	-		II,0
35 74I2 0I04 09	30х2	-		I3,2
35 74I2 0I05 09	4Iх2	-		I4,8
35 74I2 0I06 09	I03х2	-		23,2
35 74I2 0I07 09	-	5х3		8,2
35 74I2 0I08 09	-	I0х3		I0,3
35 74I2 0I09 09	-	20х3		I3,I
35 74I2 0II0 09	5х2	-	0,5	7,5
35 74I2 0III 09	I0х2	-		9,5
35 74I2 0II2 09	20х2	-		I2,0
35 74I2 0II6 09	-	5х3		8,8
35 74I2 0II7 09	-	I0х3		II,2
35 74I2 0II8 09	-	20х3		I4,6

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист I
			Листов 2

Начальник отдела

Составил

279-2 ЛЛ 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

89

Кабель	48803 Код ОКП (70) ТСВ (24)х(27) ТУ16.К71-005-87

Температура окружающей среды, °С ..... от -20 до +50

Относительная влажность при температуре до +35°С, % 98

Минимальный срок службы, лет 15

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

Примечание. Коды ОКП взяты из технических условий

Таблица 3

Марка	Изготовитель	Источник информации
1	2	3
ТСВ	"Одесскабель", г.Одесса (5-20) пар, (5-20) троек Ø 0,5 мм Код по ОКПО - 5758739	Справочник Белоруссов, КЭО ВНИИЭМ 19.43.02-81
	"Сарансккабель", г.Саранск (5-103) пар, (5-20) троек Ø 0,4 мм Код по ОКПО - 5014306	

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 2

Начальник отдела

Составил

279-2 ЛЕ 17.04.90

ТП20.001 (А4)

30

Кабель	48804
	Код ОКП (70)
	(5)(24)х(27) ТУ16.К78-03-88

Кабели связи симметричные низкочастотные однородные с медными токопроводящими жилами, кордельно-бумажной изоляцией.

Однородные кабели могут быть использованы для соединительных линий с использованием отдельных цепей в диапазоне частот до 552 кГц (для передачи до 120 каналов тональной частоты).

Однородные кабели предназначены для каблирования телефонных и телеграфных узлов, устройств кабельных вводов и вставок в воздушные линии связи, устройств соединительных линий между АТС, а также АТС и МТС.

Таблица 1

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
ТЗГ	Однородный телефонный кабель с кордельно-бумажной изоляцией, звездными четверками, в свинцовой оболочке, без защитного покрова	Для прокладки в телефонной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях и внутри помещений при отсутствии механических воздействий на кабель, в среде нейтральной по отношению к оболочке
ТЗБл	Однородный телефонный кабель с кордельно-бумажной изоляцией, звездными четверками, в свинцовой оболочке, с защитным покровом Бл	Для прокладки в грунтах, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям в среде с низкой и средней коррозионной активностью по отношению к оболочке

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 1
			Листов 7

Начальник отдела

Составил

279-2 кн 17.04-90

П20.001 (А4)

91

Кабель	48804 Код ОКП (70) (5)(24)х(27) ТУ16.К78-03-88

Продолжение табл.I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
ТЗБлГ	Однородный телефонный кабель с кордельно-бумажной изоляцией, звездными четверками, в свинцовой оболочке, с защитным покровом БлГ	Для прокладки в грунтах, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям в среде с низкой и средней коррозионной активностью по отношению к оболочке
ТЗАШп	Однородный телефонный кабель с кордельно-бумажной изоляцией, звездными четверками в алюминиевой оболочке, с защитным покровом Шп	Для прокладки в телефонной канализации, трубах, блоках при отсутствии механических воздействий на кабель, а также для прокладки по мостам и в грунтах, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям
ТЗАБп	Однородный телефонный кабель с кордельно-бумажной изоляцией, звездными четверками, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом Бп	Для прокладки в грунтах, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, для прокладки в районах, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 7

Начальник отдела

Составил

279-2 Ле 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

92

Кабель	48804
	Код ОКП (70)
	(5)(24)x(27) ТУI6.К78-03-88

Продолжение табл.I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5) ТЗАБпГ	Однорядный телефонный кабель с кордельно-бумажной изоляцией, звездными четверками, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом БпГ	Для прокладки в пожароопасных помещениях, шахтах, тоннелях, каналах, коллекторах если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, для прокладки в районах, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием

Техническая характеристика

I. Кабели в свинцовой оболочке

Таблица 2

Марка	Код ОКП	Число четверок	Диаметр жилы, мм	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)	(24)	(27)	
ТЗГ	35 7I84 0II4 00	3x4	0,9	I3,2
	35 7I84 0II5 00	4x4		I4,3
	35 7I84 0II6 00	7x4		I7,0
	35 7I84 0II7 00	I2x4		2I,8
	35 7I84 0II8 00	I4x4		23,0
	35 7I84 0II9 00	I9x4		25,7
	35 7I84 0I20 00	27x4		3I,0
	35 7I84 0I2I 00	37x4		34,9
	35 7I84 0I22 00	52x4		4I,5

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 3
			Листов 7

Начальник отдела

Составил

279-2 Ле 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

93

Кабель

48804

Код ОКП (70)

(5)(24)х(27)
ТУ16.К78-03-88

Продолжение табл.2

Марка	Код ОКП	Число четверок	Диаметр жилы, мм	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)	(24)	(27)	
ТЗГ	35 7184 0127 00	3х4	1,2	14,1
	35 7184 0128 00	4х4		16,2
	35 7184 0129 00	7х4		19,4
	35 7184 0130 00	12х4		25,1
	35 7184 0131 00	14х4		26,2
	35 7184 0132 00	19х4		30,2
	35 7184 0133 00	27х4		35,4
	35 7184 0134 00	37х4		41,0
ТЗБм	35 7184 1414 09	3х4	0,9	24,4
	35 7184 1415 09	4х4		25,5
	35 7184 1416 09	7х4		28,2
	35 7184 1417 09	12х4		32,8
	35 7184 1418 09	14х4		34,0
	35 7184 1419 09	19х4		36,6
	35 7184 1420 09	27х4		41,8
	35 7187 1421 09	37х4		45,8
	35 7184 1422 09	52х4		52,2
	35 7184 1427 09	3х4	1,2	25,9
	35 7184 1428 09	4х4		27,4
	35 7184 1429 09	7х4		30,5
	35 7184 1430 09	12х4		36,2
	35 7184 1431 09	14х4		37,1
	35 7184 1432 09	19х4		41,0
	35 7184 1433 09	27х4		46,3
	35 7184 1434 09	37х4		51,8
ТЗБмГ	35 7184 1614 03	3х4	0,9	20,0
	35 7184 1615 03	4х4		21,1
	35 7184 1616 03	7х4		23,8
	35 7184 1617 03	12х4		28,4

Начальник отдела

Составил

ГПКИ ПРОЕКТГАЗОНЕФТЕАВТОМАТИКА

Дата выпуска октябрь 1989

Взамен карточки

Лист 4

Листов 7

1720.30-1 (44)

24-8 Ле 12.01.90

94

Кабель	48804 Код ОКП (70) (5)(24)x(27) ТУ16.К78-03-88

Продолжение табл.2

Марка	Код ОКП	Число четверок	Диаметр жилы, мм	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)	(24)	(27	
ТЗБлГ	35 7184 1618 03	14x4	09	29,6
	35 7184 1619 03	19x4		32,2
	35 7184 1620 03	27x4		37,4
	35 7184 1621 03	37x4		41,4
	35 7184 1622 03	52x4		47,8
	35 7184 1627 03	3x4	1,2	21,5
	35 7184 1628 03	4x4		23,0
	35 7184 1629 03	7x4		26,1
	35 7184 1630 03	12x4		31,8
	35 7184 1631 03	14x4		32,7
	35 7184 1632 03	19x4		36,6
	35 7184 1633 03	27x4		41,9
	35 7184 1634 03	37x4		47,4

П. Кабели в алюминиевой оболочке

Таблица 3

Марка	Код ОКП	Число четверок	Диаметр жилы, мм	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)	(24)	(27)	
ТЗАШп	35 7185 0116 06	7x4	0,9	21,2
	35 7185 0117 06	12x4		25,8
	35 7185 0118 06	14x4		27,1
	35 7185 0119 06	19x4		29,7
	35 7185 0120 06	27x4		37,1
	35 7185 0121 06	37x4		40,7

Начальник отдела

Составил

279-2 ... 17.04.90

1120.001 (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 5 Листов 7

95

Кабель	48804
	Код ОКП (70)
	(5)(24)x(27) ТУ16.К78-03-88

Продолжение табл. 3

	(70)	(24	(27)	
ТЗАШп	35 7I85 0I28 06	4x4	I,2	20,3
	35 7I85 0I29 06	7x4		23,5
	35 7I85 0I30 06	I2x4		29,3
	35 7I85 0I3I 06	I4x4		30,2
	35 7I85 0I32 06	I9x4		34,6
	35 7I85 0I33 06	27x4		40,4
ТЗАБп	35 7I85 02I6 03	7x4	0,9	30,6
	35 7I85 02I7 03	I2x4		35,2
	35 7I85 02I8 03	I4x4		36,5
	35 7I85 02I9 03	I9x4		39,I
	35 7I85 0220 03	27x4		46,5
	35 7I85 022I 03	37x4		50,3
	35 7I85 0228 03	4x4	I,2	29,7
	35 7I85 0229 03	7x4		32,9
	35 7I85 0230 03	I2x4		38,7
	35 7I85 023I 03	I4x4		39,6
	35 7I85 0232 03	I9x4		44,0
	35 7I85 0233 03	27x4		49,8
ТЗАБпГ	35 7I85 I8I6 03	7x4	0,9	26,2
	35 7I85 I8I7 03	I2x4		30,8
	35 7I85 I8I8 03	I4x4		32,I
	35 7I85 I8I9 03	I9x4		34,7
	35 7I85 I820 03	27x4		42,I
	35 7I85 I82I 03	37x4		45,9
	35 7I85 I828 03	4x4	I,2	25,3
	35 7I85 I829 03	7x4		28,5
	35 7I85 I830 03	I2x4		34,3
	35 7I85 I83I 03	I4x4		35,2
	35 7I85 I832 03	I9x4		39,6
	35 7I85 I833 03	27x4		45,4

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 6
			Листов 7

Начальник отдела

Составил

279-2 Ле 17.04.90

П20.001 (А4)

96

Кабель	48804 Код ОКП (70) (5)(24)х(27) ТУ16.К78-03-88

Температура окружающей среды, °С ..... от -45 до +45

Минимальный срок службы, лет 30

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

Таблица 4

Марка	Изготовитель	Источник информации
I	2	3
ТЗГ ТЗБл ТЗБлГ	"Азовкабель", г.Бердянск (3х4)-(52х4) четверок Ø 0,9 мм (3х4)-(37х4) четверок Ø I,2 мм. Код по ОКПО -02I45I3	Номенклатура завода; справочник Белоруссов; КЭО ВНИИЭМ I9.06.25-79
ТЗАШп ТЗАБп ТЗАБпГ	"Азовкабель", г.Бердянск (7х4)-(37х4) четверок Ø 0,9 мм (4х4)-(27х4) четверок Ø I,2 мм Код по ОКПО - 02I45I3	

Примечание. I. С I990 г. указанные кабели с токопроводящими жилами диаметром I,2 мм снимаются с производства

2. Коды ОКП взяты из технических условий

Начальник отдела

Составил

279-2 ие/7.04.80

ЛП20.001 (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 7 Листов 7

97

Кабель	48806
	Код ОКП (70)
	КММ (22)х(23)"(33)" ОСТ I60.505.026-87

Кабели микрофонные малогабаритные применяются для соединения отдельных блоков, входящих в комплектацию микрофонов, для соединения микрофонов с усилительным устройством, магнитофоном, а также в качестве цепей питания и монтажа микрофонных линий.

Таблица I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
КММ	Кабель с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, экранированный, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката	Для подключения микрофонов, для монтажа микрофонных линий

Техническая характеристика

Таблица 2

Код ОКП	Число жил (22) / Сечение, мм (23)	Цвет оболочки	Наружный диаметр кабеля, мм
(70)		(33)	
35 8III I40I 02	Ix0,I2	Ч	3,5
35 8III I402 0I	2x0,I2	Ч	4,8
35 8III I403 00	3x0,I2	Ч	5,0
35 8III I404 I0	4x0,I2	Ч	5,7
35 8III I405 09	5x0,I2	Ч	6,5
35 8III I406 08	7x0,I2	Ч	6,9
35 8III I407 07	9x0,I2	Ч	8,2
35 8III I408 06	2x0,35	Ч	6,8
35 8III I409 05	3x0,35	Ч	7,2
35 8III I4I0 0I	4x0,35	Ч	7,6

Начальник отдела

Составил

I720.00: (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист I
			Листов 5

98

Кабель

48806

Код ОКП (70)

КММ (22)х(23)"(33)"
ОСТ 160.505.026-87

Продолжение таблицы 2

(70)	(22)х(23)	(33)	
35 8III I4II 00	5х0,35	Ч	9,0
35 8III I4I2 I0	7х0,35	Ч	9,5
35 8III I4I3 09	9х0,35	Ч	I0,5
38 8III I4I4 08	Iх0,I2	С	3,5
38 8III I4I5 07	2х0,I2	С	4,8
38 8III I4I6 06	3х0,I2	С	5,0
38 8III I4I7 05	4х0,I2	С	5,7
38 8III I4I8 04	5х0,I2	С	6,5
35 8III I4I9 03	7х0,I2	С	6,9
35 8III I420 I0	9х0,I2	С	8,2
35 8III I42I 09	2х0,35	С	6,8
35 8III I422 08	3х0,35	С	7,2
35 8III I423 07	4х0,35	С	7,6
35 8III I424 06	5х0,35	С	9,0
35 8III I425 05	7х0,35	С	9,5
35 8III I426 04	9х0,35	С	I0,5
35 8III I427 03	Iх0,I2	З	3,5
35 8III I428 02	2х0,I2	З	4,8
35 8III I429 0I	3х0,I2	З	5,0
35 8III I430 08	4х0,I2	З	5,7
35 8III I43I 07	5х0,I2	З	6,5
35 8III I432 06	7х0,I2	З	6,9
35 8III I433 05	9х0,I2	З	8,2
35 8III I434 04	2х0,35	З	6,8
35 8III I435 03	3х0,35	З	7,2
35 8III I436 02	4х0,35	З	7,6
35 8III I437 0I	5х0,35	З	9,0
35 8III I438 00	7х0,35	З	9,5
35 8III I439 I0	9х0,35	З	I0,5

Начальник отдела

Составил

ТПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА

Дата выпуска октябрь I989

Взамен карточки

Лист 2

Листов 5

2Т9-2 Кв.12.04.90

ТП20.00: (А4)

99

Кабель

48806

Код ОКП (70)

КММ (22)х(23)"(33)"
ОСТ I60.505.026-87

Продолжение табл.2

(70)	(22)х(23)	(33)	
35 8III I440 06	Ix0,I2	Кч	3,5
35 8III I44I 05	2x0,I2	Кч	4,8
35 8III I442 04	3x0,I2	Кч	5,0
35 8III I443 03	4x0,I2	Кч	5,7
35 8III I444 02	5x0,I2	Кч	6,5
35 8III I445 0I	7x0,I2	Кч	6,9
35 8III I446 00	9x0,I2	Кч	8,2
35 8III I447 I0	2x0,35	Кч	6,8
35 8III I448 09	3x0,35	Кч	7,2
35 8III I449 08	4x0,35	Кч	7,6
35 8III I450 04	5x0,35	Кч	9,0
35 8III I45I 03	7x0,35	Кч	9,5
35 8III I452 02	9x0,35	Кч	I0,5
35 8III I453 0I	Ix0,I2	Ср	3,5
35 8III I454 00	2x0,I2	Ср	4,8
35 3III I455 I0	3x0,I2	Ср	5,0
35 8III I456 09	4x0,I2	Ср	5,7
35 8III I457 08	5x0,I2	Ср	6,5
35 8III I458 07	7x0,I2	Ср	6,9
35 8III I459 06	9x0,I2	Ср	8,2
35 8III I460 02	2x0,35	Ср	6,8
35 8III I46I 0I	3x0,35	Ср	7,2
35 8III I462 00	4x0,35	Ср	7,6
35 8III I463 I0	5x0,35	Ср	9,0
35 8III I464 09	7x0,35	Ср	9,5
35 8III I465 08	9x0,35	Ср	I0,5
35 8III I466 07	Ix0,I2	Ск	3,5
35 8III I467 06	2x0,I2	Ск	4,8
35 8III I468 05	3x0,I2	Ск	5,0
35 8III I469 04	4x0,I2	Ск	5,7

Начальник отдела

Составил

179-2 ме 12.ОМ.90

:720.00: (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 3
			Листов 5

100

Кабель	48806
	Код ОКП (70)
	КММ (22)х(23)"(33)" ОСТ I60.505.026-87

Продолжение табл.2

(70)	(22)х(23)	(33)	
35 8III I470 00	5х0,I2	Ск	6,5
35 8III I47I I0	7х0,I2	Ск	6,9
35 8III I472 09	9х0,I2	Ск	8,2
35 8III I473 08	2х0,35	Ск	6,8
35 8III I474 07	3х0,35	Ск	7,2
35 8III I475 06	4х0,35	Ск	7,6
35 8III I476 05	5х0,35	Ск	9,0
35 8III I477 04	7х0,35	Ск	9,5
35 8III I478 03	9х0,35	Ск	I0,5

Расцветка оболочки кабелей

Таблица 3

Цвет оболочки	Условное обозначение
Серый	Ср
Зеленый	З
Коричневый	Кч
Синий, голубой	С
Черный	Ч
Слоновой кости	Ск

Температура окружающей среды, °С ..... от -40 до +60

Относительная влажность при температуре 35°С, % 98

Минимальный срок службы, лет 8

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24

Примечание. Коды ОКП взяты из технических условий

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 4
			Листов 5

Начальник отдела | Составил

279-2 ме 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

101

Кабель	48806 Код ОКП (20) КММ (22)х(23)"(33)" ОСТ I60.505.026-87

Таблица 4

Марка	Изготовитель	Источник информации
КММ	"Подольсккабель", г.Подольск 2-9 жил сеч. 0,35 мм^2 Код по ОКПО -	Справочник Белоруссов; справочник "Кабельные изделия" (руководство по выбору и применению)
	"Одесскабель", г.Одесса 2-5 жил сеч. 0,I2 мм^2 Код по ОКПО - 5758739	
	"Уфимкабель", г.Уфа I-9 жил сеч. 0,I2 мм^2 Код по ОКПО -	

Начальник отдела

Составил

:720.00: (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 5 Листов 6

102

Кабель	48810
	Код ОКП (70)
	(5)(24)х(27) ТУ16-505.715-75

Кабели связи низкочастотные, предназначенные для каблирования телефонных и телеграфных узлов, для устройства кабельных вводов и вставок в воздушные линии, в том числе содержащие цепи ЦМ, уплотняемые в спектре до 150 кГц, для устройства соединительных линий АТС, а также между АТС и МТС.

Таблица I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
ТЗПАШп	Кабель телефонный, с медными жилами, звездной скрутки, с пористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Шп	В телефонной канализации, коллекторах, тоннелях, шахтах по мостам и в устойчивых грунтах без каменистых включений (при прокладке кабеля кабелеукладчиками), без плывунов и не в районах вечной мерзлоты и т.п., в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием и опасностью повреждения грызунами
ТЗПАБп	Кабель телефонный, с медными жилами, звездной скрутки, с пористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Бп	В грунтах всех категорий, не характеризующихся повышенной коррозионной активностью по отношению к стальной броне и не подверженных мерзлотным деформациям (выпучивание, морозобойные трещины)

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист I
			Листов 2

Начальник отдела | Составил

279-2 ЛЕ 17.04.80

ЛП20.001 (А4)

103

Кабель	48810 Код ОКП (70) (5)(24)x(27) ТУ16-505.715-75

Техническая характеристика

Таблица 2

Марка	Код ОКП	Число четверок	Диаметр жилы, мм	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)	(24)	(27)	
ТЗПАШп	35 7195 0401 02 35 7195 0402 02	4x4 7x4	0,9 0,9	21,6 24,3
ТЗПАБп	35 7195 0801 01 35 7195 0802 01	4x4 7x4	0,9 0,9	29,4 32,6

Температура окружающей среды, мм ..... от -50 до+50

Срок службы кабелей, лет 20

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

Гарантийный срок хранения, мес. 6

Примечание. Коды ОКП взяты из технических условий

Изготовитель: завод кабелей связи, г.Куйбышев;
код по ОКПО - 5758676

Источник информации: ТУ $\frac{\text{НИИКП}}{26}$; КЭО ВНИИЭМ 19.40.04-83

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 2

Начальник отдела

Составил

2492 лет 17.04.90

1120.001 (А4)

104

Кабель Экран (55)[X]	48815 Код ОКП (70) (5) ТУ16-505.233-78

Кабели связи высокочастотные одночетверочные с полиэтиленовой изоляцией, предназначенны для кабельных линий зоновой связи с уплотнением цепей системы К-60 (для частот до 250 кГц).

Кабели обеспечивают передачу дистанционного питания до 690 В переменного тока частоты 50 Гц.

Таблица I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
МКСШа	Кабель зоновой связи с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката	Для прокладки вдоль магистральных трубопроводов
МКСШп	То же, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками в защитном шланге из светостабилизированного полиэтилена	То же
ЗКП	Кабель зоновой связи с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена без защитного покрова	Для прокладки в телефонной канализации, трубах, блоках при отсутствии механических воздействий на кабель, по мостам, в грунтах I-III категорий (при прокладке кабелеукладчиком), без плывунов, и не в районах вечной мерзлоты и т.п. в районах, не характеризующихся повышенными электромагнитными влияниями и опасностью повреждения грызунами

Начальник отдела

Составил

ГПКИ ПРОЕКТГАЗАВТОМАТИКА | Дата выпуска октябрь 1989 | Взамен карточки | Лист I | Листов 4

7820.00-1 (А4)

105

Кабель Экран (55)[x]	48815 Код ОКП (70) (5) ТУ16-505.233-78

Продолжение табл. I

(5)		
ЗКАШп	То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Шп	То же, но в районах, характеризующихся электромагнитными влияниями
ЗКПБ	То же, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена с защитным покровом типа Б	В грунтах всех категорий, в районах, характеризующихся опасностью повреждения грызунами; в районах, характеризующихся электромагнитными влияниями для пересечения несудоходных и несплавных рек с незаболоченными пологими берегами и спокойным течением воды
ЗКАБп	То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Бп	Для прокладки в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям (пучинистые, морозобойные трещины), в районах, характеризующихся повышенными электромагнитным влиянием, и в воде при пересечении неглубоких болот несудоходных и несплавных рек со спокойным течением воды

Начальник отдела

Составил

:720.00: (14)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 4

106

Кабель Экран (55)[x]	488I5 Код ОКП (70) (5) ТУI6-505.233-78

Техническая характеристика

Таблица 2

Марка	Код ОКП	Экран	Число четверок Диаметр жилы	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)	(55)[x]		
ЗКП	35 7I3I 020I 08 35 7I3I 0202 07	Медный Алюминиевый	Ix4xI,2	I6,7 I6,9
ЗКПБ	35 7I3I 030I 05 35 7I3I 0302 04	Медный Алюминиевый		23,9 24,I
ЗКАБп	35 7I35 I402 00	-		26,I
ЗКАШп	35 7I35 I30I 03	-		I8,9
МККШв	35 7I32 0I0I 06 35 7I32 0I02 05	Медный Алюминиевый		2I,0 2I,2
МККШп	35 7I3I 0I0I 00 35 7I3I 0I02 I0	Медный Алюминиевый		2I,0 2I,2

[x] Экран медный или алюминиевый указывать только для кабелей марок: ЗКП, ЗКПБ, МККШв, МККШп

Срок службы кабелей, лет 20

Гарантийный срок, мес. 36

Начальник отдела

Составил

279-2 ле 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 3 Листов 4

107

Кабель Экран (55)[x]	48815 Код ОКП (70) (5) ТУ16-505.233-78

Таблица 3

Марка	Изготовитель	Источник информации
1	2	3
ЗКП ЗКПБ ЗКАШп ЗКАБп	Завод кабелей связи, г.Куйбышев Код по ОКПО - 5758676	ТУ НИИКП/25 ; справочник Белоруссов
ЗКП МККШв МККПп	По "Средазкабель", г.Ташкент Код по ОКПО - 5755738	

Примечание. Коды ОКП взяты из классификатора "Союзглавкомплектавтоматика" т.8

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска	Взамен карточки	Лист 4 Листов 4

Начальник отдела

Составил

279-2 м/7.04.80

1720.001 (А4)

108

Кабель	488I7
	Код ОКП (70)
	(5)(24)x(27) ТУI6-705.450-87

Кабели телефонной связи и радиофикации, однопарные, предназначены для эксплуатации при напряжении до 380 В частотой до I0 кГц.

Таблица I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
ПРППА	Кабель с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевыми жилами	Кабели предназначены для прокладки в грунте, телефонной канализации, коллекторах по стенам зданий
ПРППМ	Кабель с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, с медными жилами	То же, допускается прокладка кабелей на опорах воздушных линий в районах, не подверженных сильным гололедом и ветром

Техническая характеристика

Таблица 2

Марка	Код ОКП	Число пар	Диаметр жилы, мм	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)	(24)	(27)	
ПРППМ	35 77II 0302 07	2	0.9	3,7x7,6
	35 77II 0303 06	2	I,2	4,4x9,0
ПРППА	35 77II 0I0I 07	2	I,6	4,8x9,8

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист I
			Листов 2

Начальник отдела | Составил

279-2 к-17.04.80

ЛТ20.001 (А4)

109

Кабель	48817 Код ОКП (70)
	(5)(24)х(27) ТУ16-705.450-87

Температура окружающей среды, °С :

для кабеля ПРШМ ..... от -60 до +50

для кабелей ПРШМА ..... от -40 до +50

Относительная влажность при температуре до 35°С, % 98

Минимальный срок службы, лет 10

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

Примечание. Коды ОКП взяты из технических условий

Начальник отдела

Составил

Изготовитель: завод "Эстикабель", г.Таллинн;
ПО "Белоруськабель", г.Мозырь (ПРШМ);
Код по ОКПО - 5758643

Источник информации: номенклатура завода, КЭО ВНИИЭМ
19.44.02-88

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 3

7.120.00-1 (А4)

110

Кабель	48820
	Код ОКП (70)
	(5) ТУ16-705.296-86

Кабели оптические для городских линий связи

Расшифровка наименования:

ОК - кабель оптический линейный;
50 - диаметр оптического волокна в Мкм;
2 - с гидрофобным заполнением сердечника;
5 - затухание волокна до 5 дБ/км; 4 или 8 - количество оптических волокон;
ОН - кабель оптический станционный;
50 - диаметр оптического волокна, Мкм;
I - разработки I, защитой оптического волокна полимерным покрытием общей фторопластовой трубкой с наружной оболочкой из ПВХ пластиката;
5 - затухание, не более 5 дБ/км;
I - количество оптических волокон.

Таблица I

Марка	Наименование кабеля	Область применения
(5)		
ОК-50-2-5-4	Кабель линейный оптический на основе оптического волокна с диаметром сердцевины 50 Мкм, с гидрофобным заполнением межмодульного пространства, с центральным силовым элементом, вокруг которого скручены оптические волокна в полимерном покрытии, каждое из которых защищено пластмассовой трубкой с диаметром модуля 2,5 м (разработки 2), с наружной	Линейный кабель предназначен для городских телефонный сетей, для прокладки в телефонной канализации, трубах, блоках и коллекторах ручным и механизированным способом, и работы в стационарных условиях при температуре окружающего воздуха от -40 до +55 °С

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист I
			Листов 3

Начальник отдела
Составил
279-2 Лист 17.04.90
1.720.001 (А4)

111

Кабель	48820 Код ОКП (70) (5) ТУ16-705.296-86

Продолжение табл.I

(5)		
ОК-50-2-5-4	оболочкой из полиэтилена с коэффициентом затухания до 5 дБ/км, с количеством оптических волокон - 4	Линейный кабель предназначен для городских телефонных сетей, для прокладки в телефонной канализации, трубах, блоках и коллекторах ручным и механизированным способом, и работы в стационарных условиях при температуре окружающего воздуха от -40 до +55 °С
ОК-50-2-5-8	То же, с затуханием до 5 дБ/км с количеством оптических волокон - 8	
ОН-50-I-5-I	Кабель станционный оптический на основе оптического волокна с диаметром сердцевины 50 Мкм, разработки I, с защитой оптического волокна в полимерном покрытии общей фторопластовой трубкой, с наружной оболочкой из поливинилхлорида с коэффициентом затухания до 5 дБ/км, с количеством оптических волокон - I	Станционный кабель предназначен для работы в помещениях телефонных станций в стационарных условиях при температуре окружающего воздуха от -I0 до +55 °С

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 3

Начальник отдела

Составил

279-2 ... 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

112

Кабель	48820
	Код ОКП (70)
	(5) ТУ16-705.296-86

Техническая характеристика

Таблица 2

Марка	Код ОКП	Кол-во световодов	Диаметр оптического волокна, Мкм	Наружный диаметр кабеля, мм
	(70)			
ОК-50-2-5-4	35 8712 0103 06	4	50±3	13,0±1,0
ОК-50-2-5-8	35 8712 0104 05	8		
ОН-50-1-5-1	35 8722 0103 04	1		4,5±0,3

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % 98

Минимальная наработка на отказ, ч 200000

Срок службы, не менее, лет 25

Срок сохраняемости кабеля, лет 25

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

Примечание: коды ОКП взяты из технических условий

Таблица 3

Марка	Изготовитель	Источник информации
1	2	3
ОН-50-1-5-1	"Одесскабель", г.Одесса Код по ОКПО - 5758739	ТУ НИИКП 60
ОК-50-2-5-4 ОК-50-2-5-8	"Одесскабель", г.Одесса Код по ОКПО - 5758739	
	ПО "Средазкабель", г.Ташкент Код по ОКПО - 5755738	

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 3
			Листов 3

Начальник отдела

Составил

279-2 Ле 17.04.90

1:720.001 (А4)

48900

КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ

Ф2 408(А4)
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
Копировал
Формат А4

114

Кабель	48901
	Код ОКП (70)
	(5) ГОСТ (26)

Кабели радиочастотные разделяются:

I) по номинальным волновым сопротивлениям:
50; 75; I00;

2) номинальный диаметр по изодяции:
0,60; 0,87; I,0; I,5; 2,2; 2,95; 3,7; 4,6; 4,8; 9,0;
II,5; I3,0; I7,3; 24,0; 33,0; 44,0; 60,0; 78,0; I20,0 мм;

3) по группе изоляции и категории ее нагревостойкости:

сплошная изоляция обычной теплостойкости I
сплошная изоляция повышенной теплостойкости 2
полувоздушная изоляция обычной теплостойкости 3
полувоздушная изоляция повышенной теплостойкости 4
воздушная изоляция обычной теплостойкости 5
воздушная изоляция повышенной теплостойкости 6
изоляция высокой теплостойкости 7

Кабелю присваивают условное обозначение, состоящее из марки кабеля и трех чисел, разделенных двумя тире, из которых первое число указывает величину номинального волнового сопротивления второе - величину номинального диаметра изоляции, округленную для диаметров более 2 мм до меньшего числа, и третье - двух или трехзначное число, первая цифра которого обозначает группу изоляции и категорию ее теплостойкости по ГОСТ II326-0-78, а последующие - порядковый номер разработки кабеля.

Начальник отдела | Составил | Куркина

279-2 ... 17.04.80

:П20.00: (А4)

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь 1989 г.	Взамен карточки	Лист I
			Листов 9

279-2 от 17.04.90

Начальник отдела	[signature]
Составил	Куркина

ЛП20.001 (А4) [signature]

ГПСИ ПРОЕКТИОНГАЗ-АВТОМАТИКА

Дата выпуска октябрь 1989

Взамен карточки

Лист 2

Листов 9

Кабель

Код ОКП (70) 48901

(5) ГОСТ (26)

Техническая характеристика

Таблица I

Марка	Волновое сопротивление, Ом	Емкость, пФ/м	Наружный диаметр кабеля, мм	ГОСТ	Температурный диапазон использования, °С	Завод-изготовитель
(5)				(26)		
РК50-2-II	50±2,5	I00	3,7±0,25	II326.I-79	-60 до +85	"Верхневолжскабель, г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
						"Чувашкабель", г.Чебоксары Код по ОКПО-02I4499
РК50-2-I3	50±2,5	I00	3,7±0,25	II326.I5-79	-40 до +70	"Верхневолжскабель", г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
РК50-3-I3	50±4	I00	4,4±0,25	II326.I6-79	-40 до +70	"Электропровод", г.Москва Код по ОКПО - 5758634
РК50-4-II	50±2	I00	9,6±0,6	II326.3-79	-60 до +85	"Верхневолжскабель", г.Рыбинск Код по ОКПО 5758702
РК50-4-I3	50±2	I00	9,6±0,6	II326.I7-79	-40 до +70	

279-2 Ln 17.04.90

Начальник отдела

Составил Куркина

ЛП20.001 (А4)

116

Продолжение табл.I

(5)				(26)		
РК50-7-II	50±2	I00	I0,3±0,6	II326.4-79	-60 до 85	"Верхневолжск-кабель", г.Рыбинск Код по ОКПО-5758702
						"Одесскабель", г.Одесса Код по ОКПО - 5758739
						"Электропровод", г.Москва Код по ОКПО - 5758634
РК50-7-I2	50±2	I00	II,2±0,7	II326.5-79	-60 до +85	"Одесскабель", г.Одесса Код по ОКПО - 5758739
РК50-7-I5	50±2	I00	I0,3±0,6	II326.I8-79	-40 до +70	"Верхневолжск-кабель, г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
РК50-9-II	50±2	I00	I2,2±0,8	II326.6 -79	-60 до +85	
РК50-9-I2	50±2	I00	I2,2±0,8	II326.20-79	-40 до +70	"Электропровод, г.Москва Код по ОКПО - 5758634
РК50-II-II	50±2	I00	I4,5±0,8	II326.7-79	-60 до +85	"Верхневолжск-кабель", г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
РК50-II-I3	50±2	I00	I4,5±0,8	II326.2I-79	-40 до +70	
РК50-I3-I5	50±2	I00	I8,0±0,7	II326.47-79	-60 до +85	ПО "Севкабель", г.Ленинград Код по ОКПО -

Кабель

Код ОКП (70) 48901

(5) ГОСТ (26)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА

Дата выпуска октябрь 1989

Взамен карточки

Лист 3

Листов 9

279-2 Ле 17-04-90

Начальник отдела		
Составил	Куркина	

ЛП20.001 (А4)

Продолжение табл.I

(5)				(26)		
РК50-I3-I7	50±2	I00	I7,2±0,7	II326.48-79	-60 до +85	"Верхневолжск-кабель, г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
						ПО "Севкабель", г.Ленинград Код по ОКПО -
РК50-24-I5	50±2	I00	28,8±I,I	II326.50-79	-60 до +85	ПО "Севкабель", г.Ленинград Код по ОКПО -
РК50-24-I6	50±2	I00	28,0±I,I	II326.5I-79	-60 до +85	
РК50-24-I7	50±2	I00	29,0±I,I	II326.52-79	-60 до +85	
РК50-33-I5	50±2	I00	38,6±I,5	II326.53-79	-60 до +85	
РК50-44-I5	50±2	I00	49,6±2,0	II326.54-79	-60 до +85	
РК50-44-I7	50±2	I00	50,4±I,7	II326.55-79	-60 до +85	
РК75-2-22	75±5	64	3,2±0,25	II326.77-79	-60 до +200	"Чувашкабель", г.Чебоксары Код по ОКПО - 0214499
РК75-4-II	75±2,5	67	7,3±0,4	II326.8-79	-60 до +85	"Верхневолжск-кабель", г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
РК75-4-I2	75±2,5	67	7,3±0,4	II326.9-79	-60 до +85	"Одесскабель", г.Одесса Код по ОКПО - 5758739

Кабель

Код ОКП (70) 48901

(5) ГОСТ (26)

ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА

Дата выпуска октябрь 1989

Взамен карточки

Лист 4

Листов 9

279-2 к 17.04.90

Начальник отдела	[signature]
Составил	Куркина

ЛП20.001 (А4)

Продолжение табл.I

(5)				(26)		
РК75-4-I2	75±2,5	67	7,3±0,4	II326.9-79	-60 до +85	"Электропровод", г.Москва Код по ОКПО - 5758634
РК75-4-I5	75±2,5	67	7,3±0,4	II326.22-79	-40 до +70	"Верхневолжск-кабель", г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
РК75-4-I6	75±2,5	67	7,3±0,4	II326.23-79	-40 до +70	"Электропровод", г.Москва Код по ОКПО - 5758634
РК75-7-I2	75±2,5	67	I0,3±0,6	II326.II-79	-60 до +85	"Верхневолжск-кабель", г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702 "Одесскабель", г.Одесса Код по ОКПО - 5758739 "Электропровд", г.Москва Код по ОКПО - 5758634
РК75-7-I6	75±2,5	67	I0,3±0,6	II326.25-79	-40 до +70	"Верхневолжск-кабель", г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
РК75-9-I2	75±2,5	67	I2,2±0,8	II326.26-79	-40 до +70	"Электропровод", г.Москва Код по ОКПО - 5758634

Кабель

(5) ГОСТ (26)

Код ОКП (70) 48901

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА

Дата выпуска октябрь 1989

Взамен карточки

Лист 5

Листов 9

279-2 ле 17.04.90

ЛП20.001 (А4)

Начальник отдела	
Составил	Курган

Продолжение табл.I

(5)				(26)		
РК75-9-I3	75±2,5	67	I2,2±0,8	II326.I2-79	-60 до +85	"Верхневолжск-кабель",г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
						"Одесскабель" г.Одесса Код по ОКПО - 5758739
						"Электропровод" г.Москва Код по ОКПО - 5758634
РК75-I3-I5	75±3	67	I8,0±0,7	II326.56-79	-60 до +85	ПО "Севкабель" г.Ленинград Код по ОКПО -
РК75-I3-I7	75±3	67	I7,7±0,7	II326.78-79	-60 до +85	"Верхневолжск-кабель",г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
						ПО "Севкабель" г.Ленинград Код по ОКПО -
РК75-I3-I8	75±3	67	I7,4±0,7	II326.84-79	-50 до +70	ПО "Севкабель", г.Ленинград Код по ОКПО
РК75-24-I8	75±3	67	29,0±I,I	II326.85-79	-50 до +70	
РК75-33-I5	75±3	67	38,6±I,5	II326.58-79	-60 до +85	

Кабель

Код ОКП (70) 48901

(5) ГОСТ (26)

ГПСИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА

Дата выпуска октябрь 1989

Взамен карточки

Лист 6

Листов 9

378-2 1-2 17.04.90	Начальник отдела	
ЭП20.001 (А4)	Составил	

Продолжение табл.I

(5)				(26)		
РК75-33-I7	75±3	67	39,0±I,5	II326.8I-79	-60 до +85	ПО "Севкабель" г.Ленинград Код по ОКПО -
РК75-44-I5	75±3	67	49,6±2,0	II326.59-79	-60 до +85	
РК75-44-I7	75±3	67	5I,0±2,0	II326.82-79	-60 до +85	
РКI00-7-II	I00±5	5I	9,7±0,6	II326.I4-79	-60 до +85	"Верхневолжск-кабель", г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
						"Одесскабель", г.Одесса Код по ОКПО - 5758739
						"Электропровод" г.Москва Код по ОКПО - 5758634
РКI00-7-I3	I00±5	5I	9,7±0,6	II326.27-79	-60 до +70	"Верхневолжск-кабель", г.Рыбинск Код по ОКПО - 5758702
						"Электропровод" г.Москва Код по ОКПО - 5758634

Относительная влажность при температуре до 35°С, % 98

(Степень жесткости УП)

Источник информации: сборник ГОСТов II326.I-79 - II326.92-79; справочник "Кабели радиочастотные" том 4

Кабель

Код ОКП (70) 48901

(5) ГОСТ (26)

ГПКИ ПРОЕКТИОНГАЗ-АВТОМАТИКА

Дата выпуска октябрь 1989

Взамен карточки

Лист 7

Листов 9

121

Кабель	48901
	Код ОКП (70)
	(5) ГОСТ (26)

Таблица 2

Код ОКП	Марка кабеля	Срок службы, лет	Срок сохраняемости, лет	Минимальная наработка, ч
(70)				
35 88II 3I02	РК50-4-II	I3	I3(6)	I0000
35 88II 3202	РК50-7-II			
35 88II 3203	РК50-7-I2			
35 88II 3302	РК50-9-II			
35 88II 3303	РК50-II-II			
35 886I 020I	РК50-I3-I5			
35 886I I50I	РК50-I3-I7			
35 886I 050I	РК50-24-I5			
35 886I 080I	РК50-24-I6	I2	I2(5)	I0000
35 886I 4307	РК50-24-I7			
35 886I 090I	РК50-33-I5			
35 886I I20I	РК50-44-I5			
35 886I I80I	РК50-44-I7			
35 88II 3I03	РК75-4-II			
35 88II 3I04	РК75-4-I2	I3	I3(6)	I0000
35 88II 3205	РК75-7-I2			
35 88II 3304	РК75-9-I3			
35 886I I90I	РК75-I3-I5	I2	I2(5)	I0000
35 886I 4I05	РК75-I3-I7			
35 886I 250I	РК75-33-I5			
35 886I 4402	РК75-33-I7			
35 886I 280I	РК75-44-I5			
35 886I 340I	РК75-44-I7			
35 88II 3206	РКI00-7-II	I3	I3(6)	I000
35 88II 2202	РК50-2-II			
35 88I2 3I02	РК50-4-I3	8	8(5)	3000

ГПИИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска октябрь I989	Взамен карточки	Лист 8
			Листов 9

Начальник отдела

Составил

279-2 Ле 17.04.90

П20.001 (А4)

122

Кабель	48901
	Код ОКП (70)
	(5) ГОСТ (26)

Продолжение табл.2

(70)				
35 8812 3302 35 8812 3303 35 8812 3304 35 8861 3601 35 8861 3701	РК50-9-12 РК50-11-13 РК75-9-12 РК75-13-18 РК75-24-18	8	8(5)	5000
35 8812 3202 35 8812 3203 35 8812 3206	РК50-7-15 РК50-7-16 РК100-7-13	8	8(5)	4000
35 8812 3103 35 8812 3104	РК75-4-15 РК75-4-16	8	8(5)	3000
35 8812 2202 35 8812 2302	РК50-2-13 РК50-3-13	8	8(5)	2000
35 8835 2203	РК75-2-22	15	15(6)	1000 при t -200°С 25000 при t -125°С 100000 при t -100°С

Примечание. Коды ОКП взяты из сборника ГОСТов "Кабели радиочастотные ГОСТ 11326.1-79 - ГОСТ 11326.92-79

Начальник отдела | Составил

273 1 ЛЛ 17.04.90

Л20.001 (А4)

Проектмонтаж-автоматика	Дата выпуска октябрь 1989	Взамен карточки	Лист 9
			Листов 9

gost.e-ecolog.ru