МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

127994, Российская Федерация, город Москва, ГСП-4, Садовая-Сухаревская улица, дом 10/23 строение 1
Тел. 694-35-55; факс 699-38-41

Творческое производственное объединение «Резерв»

123001 г. Москва,
Благовещенский пер., д.3, стр.1

14.07.2009, № 21927-КП/08

На № _____ *от* _____

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение Творческого производственного объединения «Резерв» от 02.07.2009 № 0/983-09 и сообщается следующее.

С 1 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 Статья 151 Регламента со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.

В случае, приведенном в обращении ТПО «Резерв», пункт 9 статьи 89 Регламента подтверждает требования пункта 6.11 (абз.2) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В соответствии с пунктами 3,4,5 статьи 89 Регламента определяются части зданий, сооружений, строений, которые могут быть использованы в качестве эвакуационных выходов.

С учетом изложенного, по мнению Минрегиона России, пункт 1 разъяснения Госстроя России от 23.07.2002 № 9-18/570 не противоречит требованиям Регламента.

Директор
Департамента регулирования
градостроительной деятельности И.В. Пономарев

Исп. Бондарь Л.Ф.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru