ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

119991, ГСП, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2
тел.: (095) 930-12-31, факс (095) 930-03-63

от 27.06.2007 № М-14/07

На № 05/06 от 05.06.2007г

Президенту НП
«Межрегиональное
содружество сметчиков»
Носенко И.Ю.
109012, г. Москва,
ул. Варварка, 14, офис 212

О применении норм Сборника ГЭСНп №3 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха»

Уважаемый Игорь Юрьевич!

По поручению Управления строительных программ Росстроя (№1614/02 от 08.06.2007г.) ФГУ ФЦЦС подготовлено разъяснение по Вашему запросу о порядке применения норм Сборника ГЭСНп – 2001 №3 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха».

При выполнении пусконаладочных работ по системам вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях различного назначения, включая здания и помещения офисного типа, необходимо использовать сметные нормы отдела 01 «Пусконаладочные работы по системам вентиляции и кондиционирования воздуха».

Что касается норм отдела 02 «Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде», то они предназначены для работ, которые не относятся к комплексу пусконаладочных работ и выполняются только на действующих предприятиях, зданиях, сооружениях по отдельному договору с заказчиком.

Нормы отдела 02 могут использоваться при проведении работ в зданиях различного назначения, в том числе офисного типа.

Зам. начальника
ФГУ ФЦЦС М.Ю. Матвеев

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru