ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1-275.89

# КОТЕЛЬНАЯ С 6 КОТЛОАГРЕГАТАМИ „БРАТСК – М" ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ТОПЛИВОПОДАЧА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА. ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГЛИ. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ЗАКРЫТАЯ.

АЛЬБОМ 15

Щиты автоматизаций.

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 19 1990 года

Заказ № 4605 Тираж 1000 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1-275.89

# КОТЕЛЬНАЯ С 6 КОТЛОАГРЕГАТАМИ „БРАТСК - М" ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТОПЛИВОПОДАЧА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА.
ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГЛИ. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ЗАКРЫТАЯ.

## АЛЬБОМ 15

## Щиты автоматизации

РАЗРАБОТАН
ГПИ „Горьковский Сантехпроект"

УТВЕРЖДЕН
и введён в действие ГПКНИИ Сантехниипроект, протокол №11 от 27.02.89г.

Главный инженер института Ю.П.Фалалеев
Главный инженер проекта Т.Г.Гусева

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

Привязан:

Инв.№

# Содержание альбома


| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| ——— | Титульный лист | 1 |
| ——— | Содержание альбома | 2 |
| тп 903-1-275.89 | Перечень технической доку- | 3 |
| АТМ.Н-001 | ментации для задания заво- | |
| | ду изготовителю - щитов | |
| тп 903-1-275.89 АТМ.Н-002 | Спецификация щитов | 4 |
| тп 903-1-275.89 | Щит сигнализации | 6 |
| АТМ.Н-002 | Общий вид | |
| тп 903-1-275.89 | Щит сигнализации | 10 |
| АТМ.Н-003 | Таблица соединений | |
| тп 903-1-275.89 | Щит сигнализации | 12 |
| АТМ.Н-004 | Таблица подключения | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Схема электрическая принци- | тп903-1-275.89АТМ | 1 | 2 |
| пиальная сигнализации | лист 33 | | |
| (начало) | | | |
| Схема электрическая прин- | тп903-1-275.89 АТМ | 1 | 2 |
| ципиальная сигнализации | лист 34 | | |
| (окончание) | | | |
| ≠42 Вентиль дренчерных завес. | тп903-1-275.89 ЭМ | 1 | 2 |
| Принципиальная электричес- | лист 21 | | |
| кая схема | | | |

| Наименование | Обозначение | Кол. листов | Кол. экз. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перечень технической документа- | тп903-1-275.89 | 1 | 1 |
| ции для задания заводу - изго- | АТМ.Н-001 | | |
| товителю щитов | | | |
| Спецификация щитов | тп903-1-275.89 АТМ.Н-002 | 2 | 3 |
| Щит сигнализации | тп903-1-275.89 | 6 | 3 |
| Общий вид. | АТМ.Н-002 | | |
| Щит сигнализации | тп903-1-275.89 | 4 | 3 |
| Таблица соединений | АТМ.Н-003 | | |
| Щит сигнализации | тп903-1-275.89 | 6 | 3 |
| Таблица подключения | АТМ.Н-004 | | |

Задание заводу-изготовителю щитов комплектовать согласно перечню технической документации, приведённому на данном чертеже.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТП903-1-275.89 | АТМ.Н 001 | |
| Привязан: | | | | | | |
| | ГИП | Гусева | | Котельная с 6 котлоагрегатами „Братск-М" для сельскохозяйственного строительства | Стадия | Лист | Листов |
| | Нач.отд. | Борисов | | | Рп | | 1 |
| | Н.контр. | Корчкова | | Перечень технической документации для задания заводу-изготовителю щитов | ГПИ Горьковский САНТРХПРОЕКТ | | |
| | Нач. гр | Колесова | | | | | |
| Инв. № | Инж. | Крапина | | | | | |

23947-18 4

Формат А3

Копировал: Исаева

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | I Щиты | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Щит сигнализации | тп 903-1-275.89 | шт | 796 | | | | 1/1 | |
| | ЩШМ-1000×600×350 УХЛ4-УР30 ОСТ 36.13-76 | АТМ.Н-002 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Коммутация - электрическая | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан:

Инв №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| Нач.отд | Борисов | |
| Н.контр | Корчкава | |
| Рук.гр | Колосова | |
| Инж. | Крапина | |

ТП 903-1-275.89 -АТМ.Н-С02

Котельная с 6 котлоагрегатами "Братск-М" для сельскохозяйственного строительства

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Спецификация щитов

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23947-18 5

Формат А3

Копировал: Исаева

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы оборудования Тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| | II Аппаратура и приборы, поставляемые комплектно со щитом | | | | | | | | |
| | 1. Переключатель универсальный, рукоятка овальной формы | УП5311-А23 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Переключатель универсальный, рукоятка овальной формы | УП5311-С33 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Табло | ТСМ | шт | 796 | | | | 27 | |
| | 4. Лампа к табло ~220в; 10вт; цоколь В 15/18 | Ц-215-225-10-1 | шт | 796 | | | | 27 | |
| | 5. Реле промежуточное, ~220в с передним присоединением проводов. | ПЭ-37-22У3 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 6. Реле тока двустабильное, ~220в с передним присоединением проводов. | РТД 12-01-220 УХЛ4 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 7. Кнопка, штифт чёрный „Пуск", исп.4. | КЕ-011У3 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 8. Звонок громкого боя ~220в. | МЗ-1 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 9. Резистор, 2500 ом. | ПЭ-25 | шт | 796 | | | | 1 | |

Альбом 15

Перечень составных частей Таблица №1

| Позиция | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | **Документация** | | |
| | тп903-1-275.89 АТМ.Н-003 | Таблица соединений | | |
| | тп903-1-275.89 АТМ.Н-004 | Таблица подключения | | |
| | | **Стандартные изделия** | | |
| 1 | | Щит шкафной малогабаритный | 1 | |
| | | ЩШМ-1000×600×350 УХЛ4 | | |
| | | ЭР30 ОСТ36 13-76 | | |
| 2 | | Угольник УЗМ 600 | 5 | ТМ3-26-85 |
| | | ТК3-128-83 | | |
| 3 | | Рейка Р3-16-600 | 1 | ТМ3-164-85 |
| | | ТК3-264-85 | | |
| 4 | | Уголок УП 42×25 ℓ=430 | 1 | |
| | | ТК4-2222-74 | | |
| | | **Прочие изделия** | | |
| 5 | HL1...HL27 | Табло однолампловое ТСМ | 27 | |

Привязан:

Инв. №

При привязке вычеркнуть маркировки не относящиеся к данному варианту.

ТП 903-1-275.89 АТМ.Н-002

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Борисов | | Котельная с 6 котлоагрегатами „Братск-М" для сельскохозяйственного строительства | Стадия | Лист | Листов |
| Н.контр. | Корчкова | | | Р П | 1 | 6 |
| Нач.гр. | Кадесова | | Общий вид. Щит сигнализации | ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ | | |
| Инж. | Щербицкая | | | | | |
| Инж. | Колпина | | | | | |

Копировал: Усаева Формат А4

Продолжение таблицы №1


| Позиц. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 6 | SA1 | Переключатель универсальный | 1 | |
| | | УП 5311-А23 | | |
| 7 | SA2 | Переключатель универсальный | 1 | |
| | | УП 5311-С33 | | |
| 8 | 42SB3 | Кнопка управления КЕ-011У3 | 1 | |
| | | исп.4 цвет толкателя - | | |
| | | -чёрный. Надпись - „пуск" | | |
| 9 | KA | Реле тока двухстабильное ~220В | 1 | У562 ТМ3-13-85 |
| | | РТД 12-01-220-УХЛ4 | | |
| 10 | RBx | Резистор ПЭ-25ом | 1 | У11 ТМ3-19-84 |
| | | ГОСТ 6513-75 | | |
| 11 | HA1 | Звонок МЗ-1 ~220В | 1 | У5 ТМ3-15-83 |
| | | Блок зажимов БЗН-23-25; | | |
| 12 | XT1÷XT5 | На 50 клемм | 1 | |
| 13 | XT6 | На 10 клемм | 1 | |
| 14 | K1 | Реле промежуточное с передним | 1 | У539 ТМ3-13-83 |
| | | присоединением ПЭ-37-22У3~220В | | |
| 15 | | Перемычка ПР2-2У | 16 | |
| 16 | | Рамка для надписи РПМ66×26 | 30 | |
| | | **Материалы:** | | |
| 16 | | Провод ГОСТ 6323-79 | 85м | |
| | | ПВ1 1.0 ЗВО | | |
| 17 | | Провод НВМ-0.5 IV 500 | 25м | |
| | | ГОСТ 17515-72 | | |
| 18 | | Провод ПВ1 2.5 ЗВО | 10м | |
| | | ГОСТ 6323-79 | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП 903-1-275.89 АТМ.Н-002 Лист 2

23947-18 7

Копировал: Усаева Формат А4




Надпись на ключах





1. Размеры для справок.
2. Покрытие - вариант 2 ОСТ 36.13-76.
3. Надпись на щите выполнить шрифтом ПО-40 ГОСТ 2930-62 и окрасить в черный цвет.
4. По данному чертежу изготовить один щит.


## Указания к привязке

Для варианта бурые угли табло HL-20 - резервное.

Для применяемого т. пр 903-1-274.89 (со скребковым конвейером), кнопка 42 SB3 - резервная.

## Вид на внутренние плоскости (развернуто)



Надпись на табло и рамках

Таблица №2

| № рамки | Надпись | Кол. |
|---|---|---|
| | | |
| | Табло ТСМ | |
| | | |
| 1 | Уровень в бункере над котлом №1 | 1 |
| 2 | Уровень в бункере над котлом №2 | 1 |
| 3 | Уровень в бункере над котлом №3 | 1 |
| 4 | Уровень в бункере над котлом №4 | 1 |
| 5 | Уровень в бункере над котлом №5 | 1 |
| 6 | Уровень в бункере над котлом №6 | 1 |
| 7 | Давление обратной сетевой воды низко | 1 |
| 8 | Давление обратной сетевой воды высока | 1 |
| 9 | Давление воды Г.В в сеть низко | 1 |
| 10 | Уровень в баках-аккумуляторах высок | 1 |
| 11 | Уровень в баках аккумуляторах низок | 1 |
| 12 | Уровень стоков в приямке канала шлакозолоудаления высок | 1 |
| 13 | Уровень в дренажном приямке высок | 1 |
| 14 | Уровень в резервуаре производственных сточных вод высок | 1 |
| 15 | Уровень в баке взрыхляющей промывки низок. | 1 |
| 16 | Приточная система П-1 Авария. | 1 |
| 17 | Насос сетевой воды №1 | 1 |
| 18 | Насос сетевой воды №2 | 1 |
| 19 | Насос сетевой воды №3 | 1 |
| 20 | Насос сетевой воды №4 | 1 |
| 21 | Насос приготовления исходной воды №1 | 1 |
| 22 | Насос приготовления исходной воды №2 | 1 |



Альбом 15

Продолжение надписей на табло и рамках

| № рамки | Надпись | Кол. |
|---|---|---|
| 23 | Сетевой насос контура котлов Г.В. №1 | 1 |
| 24 | Сетевой насос контура котлов Г.В №2 | 1 |
| 25 | Насос горячего водоснабжения №1 | 1 |
| 26 | Насос горячего водоснабжения №2 | 1 |
| 27 | Насос горячего водоснабжения №3 | 1 |
| | | |
| | | |
| | Рамка РПМ 66×26 | |
| | | |
| 28 | Ключ звуковой сигнализации | 1 |
| 29 | Вентиль дренчерных завес | 1 |
| 30 | Ключ световой сигнализации | 1 |
| | | |
| | | |
| | Надпись на ключах | |
| | | |
| 31 | 1. Съем звука | |
| | 2. Включено | |
| | 3. Опробование звука | |
| | | |
| 32 | 1. Работа | |
| | 2. Отключено | |
| | 3. Проверка | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

## Таблица N3

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 1. Таблица соединений выполнена | на основании | схем: | |
| | тп903-1-275.89 - АТМ | лист 33 тп 903-1-275.89 | - АТМ лист | 34 |
| | тп903-1-275.89 - ЭМ | лист 21 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | XT1:1 | KA:13 | ПВ1 1×1 | |
| 0 | KA:13 | KA:19 | ПВ1 1×1 | n |
| 0 | KA:19 | KA1:2 | ПВ1 1×1 | |
| 0 | HA1:2 | XT1:2 | ПВ1 1×1 | |
| 0 | XT1:2 | SA2:3 | НВМ 0,5 | |
| | | | | |
| ASO1 | SA1:1 | XT2:8 | НВМ 0,5 | |
| ASO1 | XT2:8 | XT2:7 | ПВ1 1×1 | n |
| ASO1 | XT2:7 | XT2:6 | ПВ1 1×1 | n |
| ASO1 | XT2:6 | XT2:5 | ПВ1 1×1 | n |
| ASO1 | XT2:5 | XT2:4 | ПВ1 1×1 | n |
| ASO1 | XT2:4 | XT2:3 | ПВ1 1×1 | n |
| ASO1 | XT2:3 | XT2:2 | ПВ1 1×1 | n |
| ASO1 | XT2:2 | XT2:1 | ПВ1 1×1 | n |
| ASO1 | XT2:1 | XT1:10 | ПВ1 1×1 | n |

Привязан:

Инв №

ТП903-1-275.89 АТМ.Н-003

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач.отд | Борисов | | Котельная с 6 котлоагрегатами "Братск-М" для сельскохозяйственного строительства | Стадия | Лист | Листов |
| Н.контр | Корчкова | | | РП | 1 | 4 |
| Нач.гр | Колосова | | Щит сигнализации. Таблица соединений | ГПИ Горьковский Сантехпроект | |
| Инж. | Кропина | | | | |

Копировал: Исаева Формат А4

Альбом 15

## Продолжение таблицы N3

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ASO1 | XT1:10 | XT1:9 | | |
| ASO1 | XT1:9 | XT1:8 | | n |
| ASO1 | XT1:8 | XT1:7 | | n |
| ASO1 | XT1:7 | XT1:6 | | n |
| ASO1 | XT1:6 | XT1:5 | | n |
| ASO1 | XT1:5 | XT1:4 | | n |
| ASO1 | XT1:4 | XT1:3 | ПВ1 1×1 | n |
| ASO1 | XT1:3 | K1:33 | | |
| ASO1 | K1:33 | KA:1 | | |
| ASO1 | KA:1 | KA:11 | | n |
| 501 | XT2:10 | HL1:1 | | |
| 503 | HL2:1 | XT3:1 | | |
| 505 | XT3:4 | HL3:1 | | |
| 507 | HL4:1 | XT3:6 | | |
| 509 | XT3:8 | HL5:1 | | |
| 511 | HL6:1 | XT3:10 | | |
| 513 | XT4:2 | HL7:1 | НВМ 0,5 | |
| 515 | HL8:1 | XT4:3 | | |
| 517 | XT4:4 | HL9:1 | | |
| 519 | HL10:1 | XT4:5 | | |
| 521 | XT4:6 | HL11:1 | | |
| 591 | HL13:1 | XT4:10 | | |
| 523 | XT4:7 | K1:A | ПВ1 1×1 | |
| 525 | K1:34 | XT2:9 | ПВ1 1×1 | |
| 525 | XT2:9 | HL12:1 | | |
| 527 | HL14:1 | XT5:1 | | |
| 529 | XT5:2 | HL15:1 | | |
| 533 | HL16:1 | XT5:3 | НВМ 0,5 | |
| 537 | XT5:4 | HL17:1 | | |
| 541 | HL18:1 | XT5:5 | | |

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ТП903-1-275.89 АТМ.Н-003 Лист 2

23947-18 11

Копировал: Исаева Формат А4

Продолжение таблицы №3

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 545 | XT6:1 | HL19:1 | | |
| 549 | HL20:1 | XT6:2 | | |
| 553 | XT5:6 | HL21:1 | | |
| 557 | HL22:1 | XT5:9 | | |
| 561 | XT5:7 | HL23:1 | НВМ 0,5 | |
| 565 | HL24:1 | XT5:10 | | |
| 569 | XT5:8 | HL25:1 | | |
| 573 | HL26:1 | XT6:3 | | |
| 577 | XT6:4 | HL27:1 | | |
| 579 | HL27:2 | HL26:2 | | |
| 579 | HL26:2 | HL25:2 | | |
| 579 | HL25:2 | HL24:2 | | |
| 579 | HL24:2 | HL23:2 | | |
| 579 | HL23:2 | HL17:2 | ПВ1 1×1 | |
| 579 | HL17:2 | HL18:2 | | |
| 579 | HL18:2 | HL19:2 | | |
| 579 | HL19:2 | HL20:2 | | |
| 579 | HL20:2 | HL21:2 | | |
| 579 | HL21:2 | HL22:2 | | |
| 579 | HL22:2 | HL16:2 | | |
| 579 | HL16:2 | HL15:2 | | |
| 579 | HL15:2 | HL14:2 | | |
| 579 | HL14:2 | HL13:2 | | |
| 579 | HL13:2 | HL12:2 | | |
| 579 | HL12:2 | HL11:2 | | |
| 579 | HL11:2 | HL5:2 | | |
| 579 | HL5:2 | HL6:2 | | |
| 579 | HL6:2 | HL7:2 | | |
| 579 | HL7:2 | HL8:2 | | |
| 579 | HL8:2 | HL9:2 | | |







Продолжение таблицы №3

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 579 | HL9:2 | HL10:2 | ПВ1 1×1 | |
| 579 | HL10:2 | HL4:2 | ПВ1 1×1 | |
| 579 | HL4:2 | HL3:2 | ПВ1 1×1 | |
| 579 | HL3:2 | HL2:2 | ПВ1 1×1 | |
| 579 | HL2:2 | HL1:2 | ПВ1 1×1 | |
| 579 | HL1:2 | SA2;4а | ПВ1 1×1 | |
| 579 | SA2:4а | XT3:3 | НВМ 0,5 | |
| 579 | XT3:3 | K1:6 | ПВ1 1×1 | |
| 581 | SA2:4 | XT6:7 | НВМ 0,5 | |
| 581 | XT6:7 | KA1:21 | ПВ1 1×1 | |
| 581 | KA:21 | Rвх:2 | ПВ1 1×1 | |
| 583 | Rвх:1 | XT6:8 | ПВ1 1×1 | |
| 583 | XT6:8 | SA1:2 | НВМ 0,5 | |
| 585 | SA1:4 | XT6:9 | НВМ 0,5 | |
| 585 | XT6:9 | KA:15 | ПВ1 1×1 | |
| 587 | KA:17 | XT6:10 | ПВ1 1×1 | |
| 587 | XT6:10 | SA1:3 | НВМ 0,5 | |
| 589 | KA:3 | HA1:1 | ПВ1 1×1 | |
| 205 | XT6:5 | 42SB3:13 | НВМ 0,5 | |
| 207 | 42SB3:14 | XT6:6 | НВМ 0,5 | |
| 101 | XT4:9 | K1:43 | ПВ1 1×1 | |
| 107 | K1:44 | XT4:9 | ПВ1 1×1 | |
| | | | | |
| ⏚ | XT3:2 | XT3:5 | ПВ1 1×2,5 | |
| ⏚ | XT3:5 | XT3:7 | ПВ1 1×2,5 | |
| ⏚ | XT3:7 | XT3:9 | ПВ1 1×2,5 | |
| ⏚ | XT3:9 | XT4:1 | ПВ1 1×2,5 | |
| ⏚ | XT4:1 | Рейка: ⏚ | ПВ1 1×2,5 | |
| Земля | Рейка: ⏚ | Стойка ⏚ | ПВ1 1×2,5 | |

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 15

**Таблица №4 Подключение проводок**

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1. | Таблица подключения | | | |
| | ТП 903-1-275.89 АТМ1-1, | | | |
| | ТП 903-1-275.89 - ЭМ-21 | | | |
| | и таблицы соединений | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Дверь | | | |
| | | | | |
| | | HL4 | | |
| | | | | |
| 507 | 1 | | 2 | 579* |
| | | | | |
| | | HL3 | | |
| | | | | |
| 505 | 1 | | 2 | 579* |
| | | | | |
| | | HL2 | | |
| | | | | |
| 503 | 1 | | 2 | 579* |

**Продолжение таблицы №4**

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Выполнена на основании схем: | | | | |
| ТП 903-1-275.89 АТМ1-2, | | | | |
| | | | | |
| 903-1-275.89 - АТМ.Н-003 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | HL1 | | |
| | | | | |
| 501 | 1 | | 2 | 579* |
| | | | | |
| | | HL10 | | |
| | | | | |
| 519 | 1 | | 2 | 579* |
| | | | | |
| | | HL9 | | |
| | | | | |
| 517 | 1 | | 2 | 579* |

**Продолжение таблицы №4**

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | HL8 | | |
| 515 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL7 | | |
| 513 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL6 | | |
| 511 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL5 | | |
| 509 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL16 | | |
| 533 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL15 | | |
| 529 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL14 | | |
| 527 | 1 | | 2 | 579* |

**Продолжение таблицы №4**

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | HL13 | | |
| 591 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL12 | | |
| 525 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL11 | | |
| 521 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL22 | | |
| 557 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL21 | | |
| 553 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL20 | | |
| 549 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL19 | | |
| 545 | 1 | | 2 | 579* |

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 903-1-275.89 АТМ.Н-004

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач. отд | Борисов | | | |
| Н. контр | Корчкова | | | |
| Нач. гр | Колосова | | | |
| ГИП | Кропина | | | |

Котельная с 6 котлоагрегатами „Братск-М" для сельскохозяйственного строительства

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 6 |

Щит сигнализации
Таблица подключения

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

ТП 903-1-275.89 АТМ.Н-004 Лист 2

23947-18 13

Копировал: Усаева Формат А4

Копировал: Усаева Формат А4

## Продолжение таблицы №4

| Правадник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Правадник |
|---|---|---|---|---|
| | | HL18 | | |
| 541 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL17 | | |
| 537 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL27 | | |
| 577 | 1 | | 2 | 579 |
| | | HL26 | | |
| 573 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL25 | | |
| 569 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL24 | | |
| 565 | 1 | | 2 | 579* |
| | | HL23 | | |
| 561 | 1 | | 2 | 579* |

## Продолжение таблицы №4

| Правадник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Правадник |
|---|---|---|---|---|
| | | SA2 | | |
| 0 | 3 | | 4а | 579* |
| 581 | 4 | | | |
| | | 42SB3 | | |
| 205 | 13 | | 14 | 207 |
| | | SA1 | | |
| A501 | 1 | | 2 | 583 |
| 587 | 3 | | 4 | 585 |

ТП 903-1-275.89 АТМ.Н-004 Лист 3

Копировал: Усаева Формат А4

Альбом 15

## Продолжение таблицы №4

| Правадник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Правадник |
|---|---|---|---|---|
| | | Задняя | стенка | |
| | | HA1 | | |
| 589 | 1 | | 2 | 0* |
| | | KA | | |
| 584* | 21 | | 19п | 0* |
| 585 | 15 | | 17 | 587 |
| A501 | 11п | | 13п | 0* |
| A501* | 1п | | 3 | 589 |
| | | RBx | | |
| 583 | 1 | | 2 | 581 |
| | | K1 | | |
| A501* | 33 | ½ | 34 | 525 |
| 101 | 43 | ½ | 44 | 107 |
| 525 | A | K | Б | 579 |
| | | XT1 | | |
| 0 | 1п | | 2п | 0* |
| A501* | 3п | | 4п | A501* |
| A501* | 5п | | 6п | A501* |

## Продолжение таблицы №4

| Правадник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Правадник |
|---|---|---|---|---|
| A501* | 7п | | 8п | A501* |
| A501* | 9п | | 10п | A501* |
| | | XT2 | | |
| A501* | 1п | | 2п | A501* |
| A501* | 3п | | 4п | A501* |
| A501* | 5п | | 6п | A501* |
| A501* | 7п | | 8п | A501* |
| 525 | 9 | | 10 | 501 |
| | | XT3 | | |
| 503 | 1 | | 2 | ½ |
| 579* | 3 | | 4 | 505 |
| ½* | 5 | | 6 | 507 |
| ½* | 7 | | 8 | 509 |
| ½* | 9 | | 10 | 511 |
| | | XT4 | | |
| ½* | 1 | | 2 | 513 |
| 515 | 3 | | 4 | 517 |
| 519 | 5 | | 6 | 521 |
| 523 | 7 | | 8 | 101 |
| 107 | 9 | | 10 | 591 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП 903-1-275.89 АТМ.Н-004 Лист 4

23947-18 14

Копировал: Усаева Формат А4

Продолжение таблицы №4

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | XT5 | | |
| 527 | 1 | | 2 | 529 |
| 533 | 3 | | 4 | 537 |
| 541 | 5 | | 6 | 553 |
| 561 | 7 | | 8 | 569 |
| 557 | 9 | | 10 | 565 |
| | | XT6 | | |
| 545 | 1 | | 2 | 549 |
| 573 | 3 | | 4 | 577 |
| 205 | 5 | | 6 | 207 |
| 581* | 7 | | 8 | 583* |
| 585* | 9 | | 10 | 587* |

Продолжение таблицы №4

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|

gost.e-ecolog.ru



Копировал: Исаева Формат А4

Альбом 15

Поз. 7
SA2




Поз. 8
42SB3




Поз. 6
SA1




Поз. 5
HL1...HL27




Поз. 11
HA1




Поз. 10
RB2




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



23947-18 (15)
Копировал: Исаева Формат А4