901-4-90С

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-4-50С

Резервуар цилиндрический для воды емкостью 250 м3 для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

Альбом II

Состав проекта

Альбом I	Строительная часть и оборудование
Альбом II	Заказные спецификации
Альбом III	С м е т ы

Утвержден Госстроем СССР
протокол № 40 от 12 апреля 1976г.
и введен в действие В/О Союзводоканалниипроект с 30 сентября 1976г.
приказ № 176 от 27 июля 1976 г.

gost.e-ecolog.ru

Союзводоканалниипроект
Харьковский
Водоканалпроект
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Резервуар цилиндрический для технической воды емкостью 250 м3 для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛЫ

2-ОВ Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиц. по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Един. изм.	Количество	Материал	Вес в кг.		Стоимость по смете	
									един.	общий	един. (руб.)	общий (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Дефлектор ϕ 200	4.904-I2			шт	I	от	7,4	7,4		
2		Асбестоцементная труба ϕ 200	ГОСТ 539-73			пм	I	асб	5I	5I		

Начальник сектора Донец

Составил Шептун

Союзводоканалниипроект
Харьковский
Водоканалпроект
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Резервуар цилиндрический для воды емкостью 250 м3 для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

сантехнической части

0-В

Листов I Лист I

№№ пп	Наименование заказных спецификаций	Шифр спецификации	Количество листов
I.	Материалы для оборудования резервуара питьевой воды	I-В	

Главный инженер проекта Тахтамышева

Начальник отдела Герасимов

Союзводоканалниипроект
Харьковский
Водоканалпроект
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Резервуар цилиндрический для воды емкостью 250 м3 для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалы I-В

Листов 2 Лист I

№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиц. по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Един. изм.	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость по смете	
									един.	общий	един. (руб.)	общий (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Трубы стальные бесшовные 273х7	ГОСТ 8732-70*			пм	I,5	ст	45,92	68,9		
2.		То же, стальные бесшовные II4х4,5	ГОСТ 8732-70*			пм	3,55	ст	I2,I5	44,38		
3.		Трубы стальные бесшовные I59х5	ГОСТ 8732-70*			пм	3,85	ст	I8,99	73,I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4		Отвод, д=I50	МН 2880-62			шт	2	ст	I0,0	20,0		
5		То же, д=I00	МН 2880-62			шт	3	ст	3,80	II,40		
6		Воронка эксцентрическая 426/274	Серия 4.90I-I8			шт	I	ст	I8,3	I8,3		
7		Переход I00хI50	МН 2883-62			шт	I	ст	2,32	2,32		
8		Воронка 235/II4	Серия 4.90I-I8			шт	I	ст	I,9	I,9		
9		Кронштейн для труб ⌀ I59	Серия 4.90I-I8			шт	2	ст	I,2	2,4		
I0		То же, для труб ⌀ II4	Серия 4.90I-I8			шт	2	ст	I,I	2,2		
II		Клапан запорный д=I00	ВС 02-29			шт	I	ст	30,0	30,0		

Начальник отдела Герасимов

Составила Пендрак

Союзводоканалниипроект
Харьковский
Водоканалпроект
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Резервуар цилиндрический для воды емкостью 250 м3 для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

сантехнической части

0-ОВ

Листов I Лист I

№№ пп	Наименование заказных спецификаций	Шифр спецификации	Количество листов
I	Материалы для вентиляции резервуара питьевой воды	I-ОВ	3
2	Материалы для вентиляции резервуара технической воды	2-ОВ	I

Главный инженер проекта

Начальник сектора Тахтамышева

Донец

Союзводоканалниипроект
Харьковский
Водоканалпроект
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Резервуар цилиндрический для питьевой воды емкостью 250 м3 для районов с сейсмичностью 8-9 баллов

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалы

Фильтр-поглотитель типа I-А

I-ОВ Листов 3 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Един. изм.	Количество	Материал	Вес в кг.		Стоимость по смете	
									един.	общий	един. (руб.)	общий (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Вытяжной колпак ø 200	ТС-4 чертеж М-695			шт	I	ст	55	55		
2		Клапан избыточного давления ø200 Р-20 мм в.ст.	ТС-4 чертеж М-70I			"	I	ст	9I,5	9I,5		
3		Клапан избыточного давления ø 200 Р-50 мм в.ст.	ТС-4 чертеж М-700			шт	I	ст	94,0	94,0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4		Металлическая решетка	ТС-4 чертеж М-699			шт	I	ст	56,0	56,0		
5		Труба стальная б=8мм ø 200	ГОСТ 8732-75			пм	2,50	ст	4I,63	I04,07		
6		Труба стальная водогазопроводная ø 25	ГОСТ 3262-75			пм	5,0	"	2,42	I2,I0		
7		Вентиль чугунный муфтовый ø 25	I5ч8р			шт	I	чуг	I,75	I,75		
8		Труба железобетонная ø I000	ГОСТ 8020-56			пм	I,20	ж/б	-	-		
9		Зонт для корпуса фильтра-поглотителя	ТС-4 чертеж М-693			шт	I	ст	65	65		

Госстрой СССР
Тбилисский филиал ЦИТП
Типовой проект (серия)
№ 901-4-5062
Альбом № 841/842

Начальник сектора Донец
Составил Шептун

gost.e-ecolog.ru

Цена ..... руб. 14 коп
Тираж 1900
Дата "22" ..... I978г.