ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

А-ДУ-600-0480.90

Сооружение встроенное в здание

Альбом 8 часть 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭМ, АВК, ЭО, СС

СФ1009-10

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

А-IУ-600-0480.90

Сооружение встроенное в здание

Альбом 8 часть 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭМ, АВК, ЭО СС

Разработан ГПИ "Зарубежпроект"

Утвержден штабом ГО СССР
Протокол от I2 декабря I990 г.
Введен в действие ГПИ "Зарубежпроект"
Приказ № 493 от I4.I2.90 г.

Главный инженер А.Т.Даниленко

Главный инженер проекта Г.И.Шелудько

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 8 ЧАСТЬ 2

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа		Стр.
I...I0	А-IУ-600-0480.90 Спецификация оборудования	ЭМ.С0I	3
I...I0	А-IУ-600-0480.90 Спецификация оборудования (для водонасыщенных грунтов)	ЭМ.С02	I3
I...5	А-IУ-600-0480.90 Спецификация оборудования	АВК.С0I	23
I...8	А-IУ-600-0480.90 Спецификация оборудования	ЭО.С0	28
I...4	А-IУ-600-0480.90 Спецификация оборудования	СС.С0	36

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед измерения: Наименование	Ед измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
I	Пускатель магнитный нереверсивный 380В, с кнопками "П+Р", с тепловым реле РТЛ на максимальное значение тока I4А	ПМЛ222002 ТУI6-644. 00I-83	шт	796		3427000000		I	
	Пускатель магнитный нереверсивный 220В, без кнопок с тепловым реле РТЛ на максимальное значение теплового элемента								
2	2,6А	ПМЛI2I002 ТУI6-644. 00I-83	шт	796		3427000000		I	
3	6А (для климатических зон I,2)	ПМЛI2I002 ТУI6-644. 00I-83	шт	796		3427000000		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Конорева	
Гл.спец.	Малинская	
Нач.гр.	Сарычева	
Исполн.	Сырова	
Провер.	Сарычева	
Н.контр.	Малинская	

А-IУ-600-0480.90 ЭМ.СОI

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	IO

ВПО ЗАРУБЕЖСТРОЙ
ЗАРУБЕЖПРОЕКТ
г Волжский

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения наименование	Ед. измерения код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приставка контактная (для климатических зон I,2)	ПКЛ II04	шт	796		3425I00000		2	
	(для климатических зон 3,4)	ПКЛ II04	шт	796		3425I00000		I	
		ТУI6-523.554-							
		-78							
	Пускатель магнитный нереверсивный 380В, с кнопками "П+Р",								
	с тепловым реле РТЛ на максимальное значение тока теплового								
	элемента								
4	IA	ПМЛI22002	шт	796		3427000000		I	
5	6A	ПМЛI22002	шт	796		3427000000		I	
6	8A (для климатических зон I,2,3)	ПМЛI22002	шт	796		3426000000		I	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Пускатель магнитный нереверсивный 380В, с кнопками "П+Р",								
	с сигнальной лампой, с тепловым реле РТЛ на максимальное								
	значение тока								
7	2,6A (для климатических зон I,2,4)	ПМЛI23002	шт	796		3427000000		I	
8	2,6A (для климатической зоны 3)	ПМЛI23002	шт	796		3427000000		2	
9	4A (для климатических зон I,2,4)	ПМЛI23002						I	
		ТУI6-644.00I-							
		83							
I0	Пускатель магнитный нереверсивный 380В, с кнопками "П+Р",	ПМЛ222002	шт	796		3427000000		I	
	с тепловым реле РТЛ на максимальное значение тока	ТУI6-644.00I-							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I9А (для климатической зоны 4)	-83							
II	Пускатель магнитный нереверсивный 220В, без кнопок,								
	с тепловым реле РТЛ на максимальное значение тока								
	I4А (для климатических зон 3,4)	ПМЛ22I002	шт	796		3427000000		I	
		ТУ I6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ II04	шт	796		3425I00000		I	
		ТУ I6-523.554-							
		-78							
I2	Пост управления	ПКУ I5-2I.I3I-	шт	796		3428450000		2	
	I-"КЕ08I" исп.2 "Ч" "Пуск"	-54У2							
	2-"КЕ08I" исп.2 "К" "Стоп"	ТУ I6-526.333-							
	3-"АЕ I22I2I" "220В" "Включено"	-83							
I3	Пост управления	ПКУ I5-2I.I4I-	шт	796		3428450000		I	
	I-"АЕ I22I2I" "220В" "Включено	-54У2							
	2-"АЕ I22I2I" "220В" "Включено"	ТУ I6-526.333-							
	3-"КЕ08I" исп.2 "Ч" "Пуск"	-83							
	4-"КЕ08I" исп.2 "Ч" "Пуск"								

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед измерения: наименование	Ед измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Пост управления	ПКУI5-2I.III-	шт	796		3428450000		I	
	I-"АЕI22I2I" "220В" "Авар.ур. в канал.трубе № I"	-54У2							
		ТУI6-526.333-							
		-83							
I5	Розетка трехполюсная с заземляющим контактом, 380В, 25А	А700КОМ	шт	796				I	
		ГОСТII292-65							
I6	Вилка штепсельная, 380В, 25А	А700КМБ	шт	796				I	
		ГОСТII292-65							
I7	Выключатель переменного тока 8хI2, СКI3IР	АК63-2МГУ3	шт	796		342I600000		I	
		ТУI6-522.I40-							
		-78							
I8	Вводно-распределительное устройство с номинальным током	ВРУI-2I-I0	шт	796		34343623II		I	
	вводного аппарата 250А и предохранителями 2х63+4хI00	ТУ36-I002-80							
	на отходящих линиях	Опросный лист							
		ЭМ.Л0 л.I							
	Ящик управления однофидерный, реверсивный, номинальное								
	напряжение главной цепи 380В, цепей управления - 220В,								
	ток фидера:								
I9	IА	Я54II-2074	шт	796		343I7854II		2	
		УХЛ4							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-ЦУ-600-0480.90 ЭМ.С0I

Лист 4

СФ1009-10 7

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Ящик наборный (ЗЯ)	по чертежу	шт	796				1	
		А-IУ-600							
		ЭМ.КУ1.2							
		лист 1							
22	Вводное устройство на номинальный ток 70А, напряжение 380В	ВУ-IУ3	шт	796		343436I0II		1	
		ТУ16-536.454-							
		-80							
23	Ящик силовой однофидерный с рубильником и тремя	ЯВ3-32	шт	796				1	
	предохранителями до 200А Iп.вст=100А								
24	Ящик силовой однофидерный с рубильником на ток 300А	ЯВ3-23-1	шт	796				1	
	Шкаф силовой распределительный с рубильником на 400А	ТУ36-2242-80							
	и предохранителями 8х63								
25	Iп.вст=1х6+2х10+3х16+1х25+1х32	ШРС1-23У3	шт	796		34343I304I		1	
	(для климатической зоны 1)								
26	Iп.вст=1х6+1х10+4х16+1х25+1х32	ШРС1-23У3	шт	796		34343I304I		1	
	(для климатической зоны 2)								
27	Iп.вст=3х6+2х16+1х25+2х	ШРС1-23У3	шт	796		34343I304I		1	
	(для климатической зоны 3)								
28	Iп.вст=2х6+2х16+2х32+1х50	ШРС1-23У3	шт	796		34343I306I		1	
	(для климатической зоны 4)	ТУ36-2242-80							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-IУ-600 -0480.90 ЭМ.С0I

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Ящик вводно-учетный на 250А	ЯВУ 220	шт	796				I	

Альбом 8 часть 2

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-IУ-600-0480.90 ЭМ.СОI

Лист 6

СФ1009-10 9

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова	ГОСТ16442-80							
	сечением, мм2:								
30	2х2,5	АВВГ	км	008		3522221109		0,195	
31	4х2,5	АВВГ	км	008		3522221125		0,165	
32	3х6+1х4 (для климатических зон 1,2)	АВВГ	км	008		3522221151		0,010	
33	3х10+1х6 (для климатических зон 3,4)	АВВГ	км	008		3522221155		0,010	
34	3х16+1х10	АВВГ	км	008				0,085	
	Кабель силовой с медными жилами сечением, мм2	ГОСТ 442-80							
35	2х70-1,0	ВВГ	км	008		3533712700		0,015	
	Провод установочный с медной жилой, сечением, мм2	ГОСТ6323-79							
36	1	ПВ1	км	008		3551130117		0,030	
	Провод установочный с алюминиевой жилой, сечением, мм2	ГОСТ 6323-79							
37	2,5	АПВ	км	008		3551330111		0,135	
	Кабель контрольный с медными жилами экранированный,	ГОСТ1508-78^{ХЛ}							
	сечением, мм2								
38	4х2,5	КВВГЭ	км	008		3563140000		0,015	
39	10х1	КВВГЭ	км	008		3563140000		0,015	

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв №

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова	ГОСТ1508-78 ^{X}Е							
	сечением, мм2:								
40	I0xI	КВВГ	км	008		3563I40II4		0,020	
4I	I4xI	КВВГ	км	008		3563I40II5		0,0I0	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,без защитного	ГОСТ1508-78 ^{X}Е							
	покрова, сечением, мм2:								
42	4x2,5	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,I70	
43	I0x2,5	АКВВГ	км	008		3563440I34		0,020	
44	I4x2,5	АКВВГ	км	008		3563440I35		0,030	
	Металлорукава								
46	Металлорукав гибкий, герметичный Ду=20	РI-Ц-А	км	008				0,0I0	
		ГОСТ 3575-75							

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-IУ-600 -0480.90 ЭМ.СОI

Лист 8

СФ1009-10 11

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Прокат черных металлов								
47	Полоса 40х4	ГОСТ 103-76	т	168				0,040	
	Трубы пластмассовые								
48	Труба из поливинилхлорида типа "У" из вторичного сырья	ТУ6-19-215-							
	с раструбом Дн=25 мм ПВХ-В-Р-ЭП25У	-83	км	008				0,040	
			т	168				0,010	
49	Труба электросварная прямошовная длиной не менее 5 м,	Т25х1,6	км	008				0,010	
	термически обработанная, с частично удаленным или	ГОСТ10704-76	т	168				0,016	
	сплющенным гратом								

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв №

А-ЦУ-600 -0480.90 ЭМ.С01

Лист 9

СФ1009-10 12

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Изделия, поставляемые НПО Электромонтаж								
50	Стойка кабельная высотой 400 мм	КII50У3	шт	796				5I	
		ТУ36-I496-85							
5I	Полка кабельная длиной	КII6I	шт	796				5I	
		ТУ36-I496-85							
52	Лоток для прокладки кабелей	НЛ20-II87У3	шт	796				27	
		ТУ36-2486-82							
53	Профиль монтажный ℓ=2000	К239	шт	796				8	
		ТУ36-I434-82							
54	Коробка ответвительная	У994У2	шт	796				7	
		ТУ36-24I5-8I							
	Коробка с клеммными зажимами								
55	на 8 клемм	КЗН-8	шт	796				I	
56	на I6 клемм	КЗН-I6	шт	796				5	
		ТУ36-2685-85							
57	на 32 клеммы	КЗН-32	шт	796				I	
		ТУ36-2685-85							
58	Муфта	ТР-4У3	шт	796				20	
		ТУ36-I447-82							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

юа

Привязан

Инв. №

А-IУ-600-0480.90 ЭМ.СОI

Лист I0

СФ1009-10 13

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: Наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, оборудования тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
I	Пускатель магнитный, нереверсивный, 220В, без кнопок и теплового реле	ПМЛIII002 ТУI6-644.00I-83	шт	796		3427000000		2	
	Пускатель магнитный, нереверсивный, 220В, без кнопок, с тепловым реле РТЛ на максимальное значение теплового элемента								
2	2,6А	ПМЛI2I002	шт	796		3427000000		I	
3	6А (для климатических зон I,2)	ПМЛI2I002 ТУI6-644.00I-83	шт	796		3427000000		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Шелудько

Нач.отд.Конорев

Гл.спец.Малинская

Нач.гр.Сарычева

Исполн.Сырова

Провер.Сарычева

Н.контр.Малинская

А-IУ-600-0480.90 ЭМ.С02

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I0

ВПО ЗАРУБЕЖСТРОЙ
ЗАРУБЕЖПРОЕКТ
г Волжский

СФ1009-10 14

ПРО-[illegible] ЗРП [illegible] Тир 500

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приставка контактная								
	(для климатических зон I,2)	ПКЛ II04	шт	796		3425I00000		2	
	(для климатических зон 3,4)	ПКЛ II04	шт	796		3425I00000		I	
		ТУI6-523.554-							
		-78							
	Пускатель магнитный нереверсивный 380В, с кнопками "П+Р",								
	с тепловым реле РТЛ на максимальное значение тока теплового								
	элемента								
4	IA	ПМЛI22002	шт	796		3427000000		I	
5	6A	ПМЛI22002	шт	796		3427000000		I	
6	8A (для климатических зон I,2,3)	ПМЛI22002	шт	796		3427000000		I	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Пускатель магнитный нереверсивный 380В, с кнопками "П+Р",								
	с сигнальной лампой, с тепловым реле РТЛ на максимальное								
	значение тока								
7	2,6A (для климатических зон I,2,4)	ПМЛI23002	шт	796		3427000000		I	
8	2,6A (для климатической зоны 3)	ПМЛI23002	шт	796		3427000000		2	
9	4A (для климатических зон I,2,4)	ПМЛI23002	шт	796		3427000000		I	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

Привязан

Инв №

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатель магнитный, нереверсивный, 380В, с кнопками								
	"П+Р", с тепловым реле РТЛ на максимальное значение тока								
I0	I9А (для климатической зоны 4)	ПМЛ222002	шт	796		3427000000		I	
		ТУ I6-644.00I-							
		-83							
II	Пускатель магнитный, нереверсивный, 220В, без кнопок,								
	с тепловым реле РТЛ на максимальное значение тока								
	I4А (для климатических зон 3,4)	ПМЛ22I002	шт	796		3427000000		I	
		ТУ I6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ II04	шт	796		3425I00000		I	
		ТУ I6-523.554-							
		-78							
I2	Пост управления	ПКУ I5-2I.I3I-	шт	796		3428450000		2	
	I-"КЕ08I" исп.2 "Ч" "Пуск"	-54У2							
	2-"КЕ08I" исп.2 "К" "Стоп"	ТУ I6-526.333-							
	3-"АЕ I22 I2 I" "220В" "Включено"	-83							
I3	Пост управления	ПКУ I5-2I.I4I-	шт	796		3427450000		I	
	I-"АЕ I22 I2 I" "220В" "Включено"	-54У2							
	2-"АЕ I22 I2 I" "220В" "Включено"	ТУ I6-526.333-							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3-"КЕ08I" исп.2 "Ч" "Пуск"	-83							
	4-"КЕ08I" исп.2 "Ч" "Пуск"								
I4	Пост управления	ПКУI5-2I.III-	шт	796		3428450000		I	
	I-"АЕI22I2I" "220В" "Авар.ур. в канал трубе № I"	-54У2							
		ТУI6-526.333-							
		-83							
I5	Пост управления	ПКУI5-2I.I2I-	шт	796		3428450000		I	
	I-"КЕ08I" исп.2 "Ч" "УАI. Открыть"	-54У2							
	2-"КЕ08I" исп.2 "Ч" "УА2 . Открыть"	ТУI6-526.333-							
		-83							
I6	Пост управления	ПКУI5-2I.I2I-	шт	796		3428450000		I	
	I-"АЕI22I2I" "220В" "Авар.ур. в приямке № 3"	-54У2							
	2-"АЕI22I2I" "Насос привод I0. Вкл."	ТУI6-526.333-							
		-83							
I7	Выключатель переменного тока 8хI2, С.К I3IР	АК63-2МIУ3	шт	796		342I600000		I	
		ТУI6-522.I40-							
		-78							
I8	Вводно-распределительное устройство с номинальным током	ВРУI-2I-I0	шт	796		343436231I		I	
	вводного аппарата 250А и предохранителями 2х63+4хI00	ТУ36-I002-80							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на отходящих линиях	Опросный лист							
		ЭМ.ЛО л.I							
I9	Ящик управления однофидерный реверсивный номинальное								
	напряжение главной цепи 380В, цепей управления - 220В,								
	ток фидера								
	IA	Я54II-2074-	шт	796		343I7854II		2	
		-УХЛ4							
20	Ящик управления однофидерный нереверсивный номинальное								
	напряжение главной цепи 380В, управления - 220В,								
	ток фидера								
	I2,5A	Я5III-3I74-	шт	796				I	
		-УХЛ4							
2I	Ящик наборный (3Я)	по черт.	шт	796				I	
		А-IУ-600							
		ЭМ.КУI.2							
		лист I							
22	Вводное устройство на номинальный ток 70А,	ВУ-IУ3	шт	796				I	
	напряжение 380В	ТУI6-536,454-							
		-80							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-600 -0480.90 ЭМ.С02

Лист 5

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ящик силовой однофидерный с рубильником и тремя	ЯВ3-32	шт	796				I	
	предохранителями до 200А								
	Iп.вст=I00А								
24	Ящик силовой однофидерный с рубильником на ток 300А	ЯВ3-23-I	шт	796				I	
	Шкаф силовой распределительный с рубильником на 400А								
	и предохранителями 8х63								
25	Iп.вст=Iх6+2хI0+3хI6+Iх25+Iх32	ШРСI-23У3	шт	796		34343I304I		I	
	(для климатической зоны I)	ТУ36-2242-80							
26	Iп.вст=Iх6+IхI0+4хI6+Iх25+Iх32	ШРСI-23У3	шт	796		34343I304I		I	
	(для климатической зоны 2)	ТУ36-2242-80							
27	Iп.вст=3х6+2хI6+Iх25+2х32	ШРСI-23У3	шт	796		34343I304I		I	
	(для климатической зоны 3)	ТУ36-2242-80							
28	Iп.вст=2х6+2хI6+2х32+Iх50	ШРСI-23У3	шт	796		34343I306I		I	
	(для климатической зоны 4)	ТУ36-2242-80							
29	Ящик вводно-учетный на 250А	ЯВУ-220	шт	796				I	

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-ЦУ-600-0480.90 ЭМ.С02

Лист 6

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова	ГОСТ16442-80							
	сечением, мм2:								
30	2х2,5	АВВГ	км	008				0,230	
31	4х2,5	АВВГ	км	008				0,195	
32	3х6+1х4 (для климатических зон 1,2)	АВВГ	км	008				0,010	
33	3х10+1х6 (для климатических зон 3,4)	АВВГ	км	008				0,010	
34	3х16+1х10	АВВГ	км	008				0,085	
35	Кабель силовой с медными жилами, сечением, мм2	ГОСТ 442-80							
	2х70-1,0	ВВГ	км	008		3533712700		0,015	
36	Провод установочный с медной жилой, сечением, мм2	ГОСТ6323-79							
	1	ПВ1	км	008		3551130117		0,030	
37	Провод установочный с алюминиевой жилой, сечением, мм2	ГОСТ6323-79							
	2,5	АПВ	км	008		3551330111		0,150	
	Кабель контрольный с медными жилами экранированный,	ГОСТ1508-78 Е							
	сечением, мм2:								
38	4х2,5	КВВГЭ	км	008		3563140000		0,015	
39	10х1	КВВГЭ	км	008		3563140000		0,015	

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-IУ-600 -0480.90 ЭМ.С02

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова	ГОСТ1508-78Х							
	сечением, мм2:								
40	10х1	КВВГ	км	008		3563140114		0,020	
41	14х1	КВВГ	км	008		3563140115		0,010	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного	ГОСТ1508-78Х							
	покрова, сечением, мм2:								
42	4х2,5	АКВВГ	км	008		3563440131		0,245	
43	10х2,5	АКВВГ	км	008		3563440134		0,025	
44	14х2,5	АКВВГ	км	008		3563440135		0,030	
45	7х2,5	АКВВГ	км	008		3563440133		0,015	
	Металлорукава								
46	Металлорукав гибкий, герметичный Ду 20	РЗ-Ц-А ГОСТ3575-75	км	008				0,010	

Альбом 8 часть 2

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-ЦУ-600 -0480.90 ЭМ.С02

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Прокат черных металлов								
47	Полоса 40х4	ГОСТ 103-76	т	168				0,040	
	Трубы пластмассовые								
48	Труба из поливинилхлорида типа "У" из вторичного сырья	ТУ6-19-215-	км	008				0,040	
	с раструбом Дн=25 мм ПВХ-В-Р-ЭП25У	-83	т	168				0,010	
49	Труба электросварная прямошовная длиной не менее 5 м,	Т25х1,6	км	008				0,010	
	термически обработанная, с частично удаленным или	ГОСТ10704-76	т	168				0,016	
	сплющенным гратом								

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-IУ-600 -0480.90 ЭМ.С02

Лист 9

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Изделия, поставляемые НПО Электромонтаж								
50	Стойка кабельная высотой 400 мм	КП50У3	шт	796				51	
		ТУ36-1496-85							
51	Полка кабельная длиной 250 мм	КП61	шт	796				51	
		ТУ36-1406-85							
52	Лоток для прокладки кабелей	НЛ20-П187У3	шт	796				27	
		ТУ36-2486-82							
53	Профиль монтажный ℓ=2000	К239	шт	796				8	
		ТУ36-1434-82							
54	Коробка ответвительная	У994У2	шт	796				7	
		ТУ36-2415-81							
	Коробка с клеммными зажимами								
55	на 8 клемм	КЗН-8	шт	796				1	
56	на 16 клемм	КЗН-16	шт	796				6	
		ТУ36-2685-85							
57	на 32 клеммы	КЗН-32	шт	796				1	
		ТУ36-2685-85							
58	Муфта	ТР-4У3	шт	796				20	
		ТУ36-1447-82							

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл

ка

Привязан

Инв. №

А-ЦУ-600 -0480.90 ЭМ.С02

Лист 10

СФ1009-10 23

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, оборудования тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
	Стоки ☐ м								
	Труба бытовой канализации								
I	Датчик-реле уровня на температуру среды до ☐ °С,	РОС-30I	шт	796				I	
	давление до ☐ кгс/см2 с датчиком длиной	ТУ25.2408.							
	ℓ = ☐ м	0009-88							
	Водонасыщенные грунты								
	Стоки ☐ м								
	Труба бытовой канализации								
I	Датчик-реле уровня на температуру среды до ☐ °С,	РОС-30I	шт	796				I	
	давление до ☐ кгс/см2 с датчиком длиной	ТУ25.2408.							
	ℓ = ☐ м	0009-88							

☐ - Заполняется при привязке проекта

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Коноров	
Нач.гр.	Орешкина	
Вед.инж.	Богданова	
Исполн.	Богданова	
Провер.	Орешкина	
Гл.спец.	Малинская	
Н.контр.	Малинская	

Привязан

А-IУ-600-0480.90 АВК.00I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ВПО ЗАРУБЕЖСТРОЙ
ЗАРУБЕЖПРОЕКТ
г Волжский

Альбом 8. Часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоки [ ] м								
	Приямок дренажный № I, № 3								
2,3	Датчик-реле на температуру среды до [ ] °С,	РОС-30I	шт	796				2	
	давление до [ ] кгс/см2 с датчиком длиной	ТУ25.2408.							
	ℓ I= [ ] м, ℓ 2= [ ] м	0009-88							
	Стоки [ ]								
	Приямок дренажный № 2								
4	Датчик-реле уровня на температуру среды до [ ] °С,	РОС-30I	шт	796				I	
	давление до [ ] кгс/см2 с датчиком длиной	ТУ25.2408.							
	ℓ I= [ ] м	0009-88							

Взам инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-IУ-600-0480.90 АВК.СОI

Лист 2

СФ1009-10 25

Альбом 8. Часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с медными жилами, сечением 4хI,0 мм2	КВВГ	км	008		3563I40I00		-/I	II5,0
		ГОСТI508-78Е						0,0I0	
	2. Провод установочный с медными жилами, сечением IхI,0 мм2	ПВ3	км	008		355II30300		0,0I5/	
								0,080	

В заказной спецификации в графе "количество" через дробь дано:
в числителе - для сухих грунтов,
в знаменателе - для водонасыщенных грунтов.

Привязан

Инв. №

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

Альбом 8. Часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Монтажные материалы								
	I. Металлорукав гибкий	РЗ-Ц-Х-Ш-I5	м	006				3/I5	
		РЗ-Ц-Х-Ш-20	м	006				I/7	
		ТУ22.5570-83							

В заказной спецификации в графе "количество" через дробь дано:
в числителе - для сухих грунтов,
в знаменателе - для водонасыщенных грунтов.

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

Альбом 8. Часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Серийные изделия								
	Изделия заводов НПО МА								
	I. Коробка соединительная	КСК-8	шт	796				I/4	
		ТУ36-1753-75							
	2. Кронштейн универсальный	КУ-I	шт	796				I/4	
		ТУ36-2588-84							
	3. Профиль	℄П2000	м	006				I/I	
		ТУ36-1113-							
		-84Е							
	Изделия индивидуального изготовления								
	Узлы установки приборов и средств автоматизации								
	I. Скоба	ССК-9	шт	796				I/4	
		ТК4-3442-82							
	2. Кронштейн	К-2	шт	796				-/3	
		ТК4-3459-74							

В заказной спецификации в графе "количество" через дробь дано:
в числителе - для сухих грунтов,
в знаменателе - для водонасыщенных грунтов.

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-IУ-600-0480.90 АВК.СОI

Лист 5

СФ1009-10 28

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: Наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, оборудования тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
I	Переключатель кулачковый IOA, 380В	ПКУ3-58-II-0I0IУ2 ТУI6-642.046-86	шт	796		342825805I		7	
2	Розетка штепсельная двухполюсная, с плоскими контактами, IOA, 42В для открытой установки, брызгозащищенная	РШ-П-2-0-IP43-0I-I0/42 ГОСТ7396.0-90	шт	796		3464420000		4	
3	Щиток осветительный групповой, навесного исполнения на 380/220В переменного тока с вводным аппаратом типа ПВ3-I00 и автоматическими выключателями в групповых	ЯОУ8502У3 IP54 ТУI6-536.683-	шт	796		3434I40000		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Конорев	
Гл.спец.	Малинская	
Нач.гр.	Липатова	
Вед.инж.	Зевакина	
Исполн.	Камшукова	
Провер.	Зевакина	
Н.контр.	Малинская	

А-IУ-600-0480.90 ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	8

ВПО ЗАРУБЕЖСТРОЙ
ЗАРУБЕЖПРОЕКТ
г Волжский

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	линиях I2-АЕ-I03I-I-I6А	-8I							
	Надпись на щитке - ЩОI								
4	Светильники для ламп накаливания								
	до I00 Вт	НПО20-I00/	шт	796		346III0000		6	
		Р2'0-02УХЛ4							
		ТУI6-535.825-							
		-74							
5	до I00 Вт	НШП03-I00-	шт	796		346III0000		87	
		00IМ							
		ТУI6-535.99I-							
		-75							
6	до I00 Вт	НСШIIхI00-234	шт	796		346IIIIII3I		I8	
		ТУI6-545.340-							
		-8I							
7	до I00 Вт	НБ006хI00/	шт	796		346III0000		2	
		Р2'0-0IУХЛ4							
		ТУI6-535.825-							
		-74							

Взам инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв №

А-IУ-600 -0480.90 ЭО.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Ед измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Светильник переносной, 42В	РВО-42-У2	шт	796		346IIII600		4	
		ТУI6-545.I32-							
		-77							
9	Светильник аккумуляторный взрывонепроницаемый, переносной:	НРПО,9х3,75/	шт	796		346III0000		I2	
		/П-56-0I-0М3							
		ТУI6-545.079-							
		-76							
I0	Световой указатель	СУП-МУ2	шт	796		34499520II		I	
II	"Выход"	СУВ-МУ3	шт	796		34499520II		2	
I2	"Вход"	СУВ-МУ3	шт	796		34499520II		2	
		36-I0I-82							
	Лампы								
	Лампы накаливания 230-240В общего назначения:								
I3	I00 Вт	Б230-240-I00	шт	796		3466I5I09		78	
		ГОСТ 2239-79							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв №

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова	ГОСТ16442-80							
I4	2х2,5-660	АВВГ	км	008		352222II09		0,360	98
I5	3х2,5-660		км	008		352222III7		0,200	I09
I6	2х4 -660		км	008		352222III0		0,060	I22
I7	3х6+Iх4-660		км	008		352222II5I		0,0I5	253
	Провод с алюминиевыми жилами	ГОСТ 6323-79							
I8	2,5-660	АПВ	км	008		35II330II2		0,060	I6
I9	4- 660		км	008		35II330II3		0,380	I9,I

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-IУ-600-0480.90 ЭО.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Лампы накаливания общего назначения 230-240В:	ГОСТ 2239-79							
20	25 Вт	В230-240-25	шт	796		3466IIIII6		I5	
2I	40 Вт	Б230-240-40	шт	796		3466II2I09		3	
22	60 Вт	Б230-240-60	шт	796		3466II3I09		I9	
23	75 Вт	Б230-240-75	шт	796		3466II4I05		8	
	Лампы накаливания для местного освещения 36В:								
24	40 Вт	М036-40	шт	796		3466I5320I		4	
		ТУ16-87ИЖУЦ.							
		6753I6.00ITУ							
	Лампы накаливания для местного освещения 24В:								
25	25 Вт	М024-25	шт	796		3466I52204		2	
		ТУ16-87ИЖУЦ.							
		6753I6.00ITУ							

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв №

А-IУ-600-0480.90 ЭО.СО

Лист 5

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед измерения		Код завода--изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Трубы винипластовые								
	Труба ПВХ-В-Р-ЭП типа "У" с раструбом, изготовленная	ТУ6-19.215-							
	из вторичного сырья, наружным диаметром	-83							
26	25		км	008				0,085	
			т	168				0,016	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-IУ-600-0480.90 ЭО.СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные изделия								
27	Выключатель однополюсный, с поворотным приводом 220В,	0-4-IP44-	шт	796				27	
	6,3А, для открытой установки, брызгозащищенный	0I-6/220							
		ГОСТ 7397-88							
28	Выключатель однополюсный с клавишным приводом 220В,	0-I-23-6/220	шт	796				I4	
	6,3А, для открытой установки	ГОСТ 7397-88							
29	Розетка штепсельная для открытой установки 220В; 6,3А	РШ-2-0-09-	шт	796				3	
		-6/220							
30	Патрон настенный 220В, 4А	Е27Фн-П-	шт	796				2	
		02УХЛ4							
		ГОСТ2746.4-80							
	Изделия заводов НПО "Электромонтаж"								
3I	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В; 0,25 кВа,	ЯТП-0,25-	шт	796				4	
	с автоматическим выключателем	-23У3							
32	Коробка	У409	шт	796				20	
		ТУ36-I834-75							
33	Коробка	У75У3	шт	796				I30	
		ТУ36-I689-78							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Полоса	УСЭК56У3	шт	796				I	
		ТУ36-2355-80							
35	Швеллер	К235У2	шт	796				5	
		ТУ36-1434-82							
36	Лоток	НЛ5-П2,87У3	шт	796				I9	
		ТУ36-2486-82							
37	Лоток	НЛ10-П1,87У3	шт	796				4	
		ТУ36-2486-82							

Альбом 8 часть 2

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв №

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: Наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, оборудования тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и аппаратура								
	I. Телефонный аппарат серии "Спектр"	ТА-II32I	шт	796		6654II320		2	I,0
		РТ2.I84.I26-							
		-I0							
	2. Громкоговоритель абонентский 0,I5 Вт	"Обь-305"	шт	796				3	I,0
		ГОСТ 596I-84							
	3. Пост управления кнопочный с двумя замыкающими контактами	ПКЕ-2I2-IУ3	шт	796				2	0,23
	4. Пост управления: I-"АЕI2II2I", 220В, откр.дверь I,	ПКУ-I5-2I.	шт	796				I	2,0
	2-"АЕI2II2I", 220В, откр.дверь 2	I2I-54У3							
	5. Звонок электрический $U_к \sim$ 220В	ЗВП-УI	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Конорев	
Гл.спец.	Малинская	
Нач.гр.	Липатова	
Исполн.	Тучко	
Провер.	Липатова	
Н.контр.	Малинская	

А-IУ-600 -0480.90 СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

ВПО ЗАРУБЕЖСТРОЙ
ЗАРУБЕЖПРОЕКТ
г Волжский

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Тумблер	ТВ1-1	шт	796				1	

Привязан

Инв. №

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	1. Провод телефонный распределительный емкостью: 1х2х0,5	ТРП	км	008		3575110102		0,065	10,0
		ГОСТ 20575-75							
	2. Провод трансляционный сечением, мм2: 2х1,2	ПТПЖ	км	008		3575510102		0,06	27,0
		ТУ16.К03-01-87							
	3. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией	АВВГ							
	сечением, мм2: 2х2,5	ГОСТ 16442-80	км	008		3522221100		0,018	75,0
	4х2,5		км	008				0,048	110,0

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв №

А-ЦУ-600 -0480.90 СС.СО

Лист 3

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения наименование	Ед. измерения код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Коробка телефонная распределительная	КРТУ-I0	шт	796				I	0,45
		ТУ46-86.6е0.							
		362.0I6							
	2. Коробка ответвительная	УК-П	шт	796				I	0,04
		ТУ45-88.6е0.							
		362.0I7							
	3. Коробка ограничительная	УК-Р	шт	796				3	0,06
		ТУ45-88.6е0.							
		362.0I7							
	4. Радиорозетка штепсельная	РШО-2	шт	796				3	0,04
		ТУ45-2I0-364-							
		-0II							
	5. Коробка соединительная	КСК-I6	шт	796				I	
		ТУ36.I753-75							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

юа

А-IУ-600 -0480.90 СС.СО

Лист 4

СФ 1009-10

gost.e-ecolog.ru