МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

17.03.2014 № 1124оп-15-1-13

На № 17 от 14.02.2014

Директору
ООО ДЕВЕЛОПМЕНТ-ПРОЕКТ
Мех В.Г.
Зиповская ул., д.3, г. Краснодар
(862)274-46-16, gost.e-ecolog.ru

В ответ на Ваше обращение, сообщаем, что требования пожарной безопасности к материалам на путях эвакуации следует определять в соответствии с табл.28 ФЗ №117-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 10.07.2012г. Одновременно сообщаем, что для покрытий полов группа горючести в настоящее время не определяется (табл.27 ФЗ №117-ФЗ).

П.4.3.2 СП 1.13130.2009 при переработке предполагается исключить.

Заместитель начальника института -
начальник НИЦ ПП и ПЧСП И.Р. Хасанов

gost.e-ecolog.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ДЕВЕЛОПМЕНТ-ПРОЕКТ

Юр. Адрес: Зиповская ул., д.3, г. Краснодар, 350010,
факт. Адрес: Московская, 59/1, г. Краснодар, 350075
Тел. /факс (861) 274-46-16, сайт: gost.e-ecolog.ru почта: gost.e-ecolog.ru
ИНН 2310078963 КПП 231001001 ОКПО 13632285 ОГРН 1022301619669

От 14.02.2014 № 12

на _____ от _____

Начальнику ФГБУ ВНИИПО МЧС России
генерал-майору внутренней службы
В.И. Климкину

**О разъяснении требований п. 4.3.2,
СП 1.13130.2009 и ст. 134 123-ФЗ**

Уважаемый Виктор Иванович!

Просим Вас разъяснить, по какому документу следует определять требования пожарной безопасности к материалам на путях эвакуации – по СП 1.13130.2009 (п. 4.3.2) или по 123-ФЗ (п. 6 ст.134)?

Рассмотрим, в качестве примера, требования пожарной безопасности к материалу покрытия пола в лестничной клетке 20-этажного многоквартирного жилого дома:

- по п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 требования таковы - **Г2**, **РП2**, Д2, Т2;
- по п. 6 и табл. 28 123-ФЗ для заданного типа здания и этажности – КМ1, что по табл. 3 123-ФЗ соответствует - **Г1**, **В1**, Д2, Т2, **РП1**.

Как видно из примера, есть несоответствия между п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 и п. 6 ст.134 123-ФЗ.

Если проводить подобное сравнение дальше, то выявится ещё некоторое количество несоответствий.

Предложение: п.4.3.2 СП 1.13130.2009 – исключить.

С уважением,
Директор В.Г. Мех

gost.e-ecolog.ru

Аргунов М.Я.
8(861) 274-46-41