МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
"ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33; факс: (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru; http:www.vniipo.ru

28.06.2010 № 13-5-02-3608/6
На № 22/4921 от 04.06.2010 г.

Зам. генерального директора по ПР
ООО «НК «РОСНЕФТЬ» - НТЦ»
В.В. Протопопову

ф. (861) 262-64-01

По существу затронутых в Вашем письме вопросов сообщаю мнение специалистов института.

1. В соответствии с текстом, изложенным в п. 6.1.3 СП 4.13130.2009, учитывать свободную площадь контура застройки не требуется.

2. Ведомственные нормы (ВНТП 3-85, ВНТП 03/170/567-87) могут быть применены при проектировании объектов в части, не противоречащей ФЗ № 123 и нормативным документам по пожарной безопасности, утвержденным в исполнение указанного ФЗ (в частности, не противоречащей СП 4.13130.2009).

3. В связи с тем, что требования СП 8.13130.2009 не распространяются на объекты нефтегазодобывающей промышленности, следует руководствоваться положениями п. 2 статьи 78 и п. 1 статьи 151 ФЗ №123.

Начальник Н.П. Копылов

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru