МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01, факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: gost.e-ecolog.ru

12 АВГ 2009 № 19-2-4-5303

На № 05/03/142234 от 05.08.09

Заместителю генерального директора
ЗАО «Ямалгазинвест»
О.Н. Сергееву

пр. Вернадского, 41, стр. 1
Москва, 119991

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев обращение о разъяснении некоторых положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сообщает, что к объектам, строительство которых в настоящее время не завершено, или к объектам, проектирование которых началось до 1 мая 2009 г., применяются действовавшие на момент начала проектирования или строительства нормы.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности А.Н. Гилетич

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru