ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
(ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»)

Фуркасовский пер., д.12/5, Москва, 101990
Тел.(495) 625-75-46. Факс: (495) 624-67-49
E-mail: gost.e-ecolog.ru

Заместителю
генерального директора
ЗАО «Ямалгазинвест»

О.Н.Сергееву

пр.Вернадского, д.41, стр.1,
г.Москва, 119991

18.06.09 № **14-1/1150**

На № Д05/03/184 от 06.05.2009

По вопросам, поставленным в Вашем обращении, ФГУ «Главгосэкспертиза России» сообщает.

Требования к составу проектной документации объектов капитального строительства установлены частями 12 и 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Требования к составу и содержанию разделов проектной документации установлены «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87. Пункты 26, 37 и 41 указанного Положения устанавливают требования к составу и содержанию раздела проектной документации «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности». Все вышеперечисленные положения нормативных документов, которые регулируют состав и содержание проектной документации по вопросам пожарной безопасности, не содержат требований по включению декларации пожарной безопасности в состав и содержание проектной документации.

В перечне документов, которые должны быть представлены для проведения государственной экспертизы, установленном пунктом 13 Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, декларация пожарной безопасности не указана.

Заместитель начальника Н.В.Богомолова

Коробко
(495) 624-11-53

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru