ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

127994, Российская Федерация, город Москва, ГСП-4, Садовая-Самотечная улица, дом 10/23, строение 1
Тел. 694-33-55; факс 699-38-41

Российский союз промышленников и предпринимателей
Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия

11.08.2009 № 17135-ОГ/08

На № _____ от _____

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено письмо Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия от 7 августа 2009 г. №380 относительно вопросов практического применения Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – федеральный закон) и сообщается следующее.

1. Частью 3 статьи 6 федерального закона определено, что в случаях, когда требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности выполнены, расчет пожарного риска не требуется.

Положительное заключение государственной экспертизы является подтверждением того, что все необходимые требования, предъявляемые к объекту защиты, в проекте выполнены. Принятие в эксплуатацию объекта также означает его соответствие требованиям норм, в том числе противопожарных.

Таким образом, для объектов защиты, введенных в эксплуатацию с соблюдением требований законодательства, расчет пожарного риска не требуется, в том числе для объектов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу федерального закона.

2. Частью 1 статьи 64 федерального закона определено, что декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации.

В этой связи, несмотря на то, что к объектам, не имеющим признаков пожарной опасности, требования пожарной безопасности минимальны, либо отсутствуют, если законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности для них предусмотрено проведение

gost.e-ecolog.ru

государственной экспертизы проектной документации, то для таких объектов потребуется составление декларации пожарной безопасности.

Вместе с тем, при подготовке поправок к федеральному закону Минрегионом России будет проработан вопрос об исключении необходимости составления декларации пожарной безопасности для объектов, не имеющих признаков пожарной опасности, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе.

С.И. Кругляк

gost.e-ecolog.ru