ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# 904-02-29.86

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В

АВТОМАТИЗАЦИЯ

## АЛЬБОМ VII

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА ПРЯМОТОЧНАЯ
С ДВУМЯ СЕКЦИЯМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

ц. 0-61

gost.e-ecolog.ru

КФ ЦИТП инв. № 21761-08

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# 904-02-29.86

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

АВТОМАТИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ VII

## Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя секциями воздухонагревателя

## Регулирование температуры приточного воздуха

## Электрическая система регулирования


РАЗРАБОТАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
САНТЕХПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Ю.И. Шиллер
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.И. Фингер



УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЕМ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 15.09.1986 г.

КФ ЦИТП инв. № 21761-08

## Ведомость ссылочных и примененных документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| ОСТ 36.13-76 | Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов Общие технические условия | |
| ГОСТ 21.404-85 | Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. | |
| ГОСТ 2.710-81 | ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. | |
| ГОСТ 2.721-74 | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения. | |
| ГОСТ 2.728-74 | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. | |
| ГОСТ 2.755-74 | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения. | |
| ГОСТ 2.780-68 | ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и пневматических сетей. | |
| ГОСТ 2.782-68 | ЕСКД. Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравлические и пневматические. | |

## Ведомость чертежей альбома

| Листа | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Ведомости ссылочных и примененных документов и чертежей | |
| 2 | Схема автоматизации | |
| 3...5 | Схема электрическая принципиальная регулирования | |
| 6...10 | Щит регулирования Щ3.3 Общий вид | |
| 11...13 | Щит регулирования Щ3.3 Таблица соединений | |
| 14...17 | Щит регулирования Щ3.3 Таблица подключения | |
| 18 | Схема подключения внешних проводок | |
| | | |
| | | |

21761-08 2

Привязан

Инв.N

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Фингер | | 08.86 |
| Н.контр. | Евтеева | | 08.86 |
| Нач.отд. | Романов | | 08.86 |
| Гл.спец. | Рубчинский | | 08.86 |
| Рук.гр. | Мендзержецкая | | 08.86 |
| Ст.техн. | Печникова | | 08.86 |

904-02-29.86 АОВ

Автоматизация приточных камер


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 18 |

Ведомости ссылочных и примененных документов и чертежей

САНТЕХПРОЕКТ

Копировал: Крапивина Формат А3

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N




Предусматривается:

1. Регулирование температуры приточного воздуха изменением теплопроизводительности I и II секций воздухонагревателя;
2. Автоматический прогрев воздухонагревателя перед включением приточного вентилятора;
3. Автоматическое подключение схемы регулирования при включении приточного вентилятора;
4. Защита воздухонагревателя от замерзания.

Исполнительные механизмы поставляются комплектно с воздушными и регулирующими клапанами.

21761-08 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Фингер | | 08.86 |
| Н. контр. | Евтеева | | 08.86 |
| Нач. отд. | Романов | | 08.86 |
| Гл. спец. | Рувчинский | | 08.86 |
| Рук. гр. | Менаэерцева | | 08.86 |
| Инженер | Ляховицкая | | 08.86 |

904-02-29.86 АОВ

Автоматизация приточных камер

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 2 | |

Схема автоматизации


САНТЕХПРОЕКТ

| Обозначение (№-№) системы | |
|---|---|
| | Без резервного вентилятора |
| | С резервным вентилятором |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




Дополнительные клеммы щита, предусмотренные для унификации схемных решений

21761-08 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Фингер | | 02.86 |
| Н.контр. | Втеева | | 03.86 |
| Нач.отд. | Романов | | 03.86 |
| Гл.спец. | Рубчинский | | 03.86 |
| Рук.гр. | Менделеева | | 03.86 |
| Инженер | Луховицкая | | 03.86 |

Привязан

Инв. №

904-02-29.86 АОВ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 3 | |


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ (НАБОРНАЯ)


САНТЕХПРОЕКТ


Согласовано ГИП Фингер 15.10.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

904-02-29.86 Альбом VII









## Диаграммы замыкания контактов


### Регулятор температуры РВ1




### Датчик температуры SK2




### Датчик температуры SK3




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

21761-08 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Фингер | | 08.86 |
| Н. контр. | Евтеева | | 08.86 |
| Нач. отд. | Романов | | 08.86 |
| Гл. спец. | Рубчинский | | 08.86 |
| Рук. гр. | Менделевич | | 08.86 |
| Ст. техн. | Печникова | | 08.86 |

904-02-29.86 АОВ

Автоматизация приточных камер

Привязан

Инв. №

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 4 | |

Схема электрическая принципиальная регулирования (продолжение)

САНТЕХПРОЕКТ

| Позиционное обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| | **Аппаратура по месту** | | |
| BK1 | Термопреобразователь сопротивления медный | | номинальная статическая характеристика 50М |
| | ТСМ 0879 ТУ 25-08792288-80 | 1 | |
| SK2 | Устройство терморегулирующее | | |
| | электрическое ТУДЭ-1-2 ТУ25-02.281074-78 | 1 | контакт „3" |
| SK3 | Устройство терморегулирующее | | |
| | электрическое ТУДЭ-4 ТУ25-02.281074-78 | 1 | контакт „3" |
| MB1 | Исполнительный механизм | | |
| MB2 | МЭО-6,3 ГОСТ 7192-82 | 2 | комплектно с клапаном |
| | или исполнительный механизм | | |
| | ЕСПА-02ПВ | 2 | комплектно с клапаном |

| Позиционное обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| | **Щит регулирования** | | |
| PB1 | Регулятор температуры электрический трехпозиционный ТЭ2П3 | 1 | |
| | ТУ 25-02.200166-82 | 1 | |
| K1...K3 | Реле промежуточное ПЭ-37-4Д3~220В | | |
| | 4з+4р ТУ16-523.622-82 | 3 | |
| QF1 | Выключатель автоматический | | |
| | А63-МУ3 ~220В $I_н$-0,6А | | |
| | $I_{отс}$-1,3$I_н$ ТУ16.522.110-74 | 1 | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

21761-08 6

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Фингер | | 08.86 |
| Н. контр. | Евтеева | | 08.86 |
| Нач. отд. | Романов | | 08.86 |
| Гл. спец. | Рубчинский | | 08.86 |
| Рук. гр. | Неидзерхешвая | | 08.86 |
| Ст. техн. | Печникова | | 08.86 |

904-02-29.86 АОВ

Автоматизация приточных камер

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 5 | |

Схема электрическая принципиальная регулирования (окончание)

САНТЕХПРОЕКТ

| Поз. | Обозначение | Наименование | К-во | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| | | **Документация** | | |
| | АОВ 11...13 | Таблица соединений | | |
| | АОВ 14...17 | Таблица подключения | | |
| | | **Стандартные изделия** | | |
| 1 | | Шкаф щита ЩШМ 600×400×250 | 1 | |
| | | УХЛ4 IP30 ОСТ 36.13-76 | | |
| 2 | | Угольник УЗМ 400 ТК3-128-83 | 3 | У5 ТМ3-26-83 |
| 3 | | Рейка РМ 400 ТК3-101-83 | 1 | У3 ТМ3-1-83 |
| 4 | | Угольник УР ТК3-245-83 | 1 | У1 ТМ3-245-83 |
| | | **Прочие изделия** | | |
| 5 | РВ1 | Регулятор температуры электрический Т32П3 | 1 | |
| 6 | SF1 | Автомат ~220В $I_н$ -0,6 А | 1 | У350 |
| | | отсечка 1,3$I_н$ крепление на | | ТМ3-13-83 |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Фингер | | 08.86 |
| Н. контр. | Евтеева | | 08.86 |
| Нач. отд. | Романов | | 08.86 |
| Гл. спец. | Рубчинский | | 08.86 |
| Рук. гр. | Мендзерженко | | 08.86 |
| Инженер | Пяловицкая | | 08.86 |

904-02-29.86 АОВ

Автоматизация приточных камер

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 6 | |

Щит регулирования Щ3.3 Общий вид.

САНТЕХПРОЕКТ

Альбом VII

904-02-29.86


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Поз. | Обозначение | Наименование | К-во | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| | | панели А63-МУ3 | | |
| 7 | К1...К3 | Реле ПЭ-37-44У3 ~220В 4з+4р | 3 | |
| 8 | | Блок Б3-10 | 4 | |
| 9 | | Упор | 2 | |
| 10 | | Перемычка П | 7 | |
| 11 | | Рамка РПМ 66×26 | 1 | |
| 12 | | Рамка РПМ 30×15 | 1 | |
| | | **Материалы** | | |
| 13 | | Провод ПВ1 0,75 380 ГОСТ 6323-79 | 15 | м |
| 14 | | Провода ПВ3 1,5 380 ГОСТ 6323-79 | 5 | м |
| 15 | | Провод ПВ3 1,0 380 ГОСТ 6323-79 | 10 | м |
| 16 | | Провод НВЭ-0,75 II 380 ГОСТ 17517-72 | 3 | м |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


21761-08 7

904-02-29.86 АОВ Лист 7




1.* Размеры для справок


2. Покрытие - вариант 2 ОСТ36.13-76






Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вид на внутренние плоскости (развернуто)






Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

## Надписи на табло и в рамках

| № надписи | Текст надписи | Кол. | № надписи | Текст надписи | Кол. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Рамка 66×26 | | | | |
| 1 | Температура приточного воздуха | 1 | | | |
| | Рамка 30×15 | | | | |
| 2 | Ввод ~220В | 1 | | | |

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Технические | требования | | |
| | Таблица соединений выполнена на основании | | | |
| | схем, приведенных на листах 3...5 и 18 | | | |
| N | XT2:8 | XT2:9 | перемычка блока | |
| N | XT2:9 | XT2:10 | перемычка блока | |
| N | XT2:10 | K1:8 | ПВ1 0,75 | |
| N | K1:8 | K2:8 | | |
| N | K2:8 | K3:8 | | |
| N | K3:8 | XT2:10 | | |
| 301 | XT1:1 | XT1:2 | перемычка блока | |
| 301 | XT1:2 | XT1:3 | перемычка блока | |
| 301 | XT1:3 | XT3:6 | ПВ1 0,75 | |
| 301 | XT3:6 | XT3:7 | перемычка блока | |
| 301 | XT3:7 | SF1:2 | ПВ1 0,75 | |
| 303 | XT1:5 | XT1:6 | перемычка блока | |
| 303 | XT1:6 | K1:A | ПВ1 0,75 | |
| 305 | XT1:7 | K1:73 | ПВ1 0,75 | |

Привязан

Инв. N

21761-08 10

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Фингер | | 08.86 |
| Н.контр. | Евтеева | | 08.86 |
| Нач.отд. | Романов | | 08.86 |
| Гл.спец. | Рубчинский | | 08.86 |
| Рук.гр. | Мендзерецкая | | 08.86 |
| Ст.техн. | Печникова | | 08.86 |

904-02-29.86 АОВ

Автоматизация приточных камер

Щит регулирования Щ3.3

Таблица соединений

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 11 | |

САНТЕХПРОЕКТ

Альбом VII

904-02-29.86

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 305 | К1:73 | К1:31 | | П |
| 305 | К1:31 | К1:11 | | П |
| 306 | ХТ4:3 | К1:74 | ПВ1 0,75 | |
| 309 | ХТ4:1 | К2:73 | | |
| 309 | К2:73 | К2:31 | | П |
| 312 | ХТ3:1 | ХТ3:2 | перемычка блока | |
| 312 | ХТ3:2 | К3:31 | | |
| 312 | К3:31 | К1:54 | | |
| 315 | ХТ3:3 | К3:32 | | |
| 316 | ХТ1:8 | К3:73 | | |
| 316 | К3:73 | К1:53 | | |
| 317 | К1:32 | К2:53 | | |
| 317 | К2:53 | К2:74 | ПВ1 0,75 | П |
| 318 | ХТ3:4 | К2:54 | | |
| 319 | ХТ3:5 | К2:А | | |
| 320 | ХТ3:8 | К3:А | | |
| 321 | ХТ3:9 | К3:74 | | |
| 322 | К1:12 | К2:32 | | |
| 322 | К2:32 | ХТ3:10 | | |
| 2Р | ХТ1:10 | ХТ2:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Земля | Угольник для установки аппаратов : ⏚ | Стойка щита : ⏚ | | |
| | | | | |
| Земля | Скоба : ⏚ | Стойка щита : ⏚ | ПВ3 1,5 | |
| | | | | |
| Земля | Рейка : ⏚ | Стойка щита : ⏚ | | |
| | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Дверь | | |
| N | ХТ2 : 8 | РВ1-Х4 : 1Б | | |
| 302 | ХТ1 : 4 | РВ1-Х4 : 6Б | | |
| 303 | ХТ1 : 5 | РВ1-Х4 : 7Б | ПВ3 1,0 | |
| 306 | ХТ4 : 3 | РВ1-Х4 : 2Б | | |
| 307 | РВ1-Х4 : 3Б | РВ1-Х4 : 4А | | П |
| 307 | РВ1-Х4 : 4А | РВ1-Х4 : 8А | | П |
| 308 | РВ1-Х4 : 4Б | РВ1-Х4 : 2А | ПВ1 0,75 | П |
| 308 | РВ1-Х4 : 2А | РВ1-Х4 : 6А | | П |
| 310 | ХТ4 : 2 | РВ1-Х4 : 5А | ПВ3 1,0 | |
| 310 | РВ1-Х4 : 5А | РВ1-Х4 : 7А | ПВ1 0,75 | П |
| 312 | ХТ3 : 1 | РВ1-Х4 : 1А | ПВ3 1,0 | |
| 312 | РВ1-Х4 : 1А | РВ1-Х4 : 3А | ПВ1 0,75 | П |
| | | | | |
| | | | | |
| 201 | ХТ4 : 8 | РВ1-Х2 : 1Б | | Измерительные цепи |
| 202 | ХТ4 : 9 | РВ1-Х2 : 2Б | НВ3 1х0,75 | |
| 203 | ХТ4 : 10 | РВ1-Х2 : 3Б | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Земля | РВ1 : ⏚ | Рейка : ⏚ | | |
| | | | ПВ3 1,5 | |
| Земля | Рейка : ⏚ | Стойка щита : ⏚ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

904-02-29.86
Альбом VII

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Технические | | | |
| | | | | |
| | Таблица подключения выполнена на основании | | | |
| | схем и таблицы соединений, приведенных соответственно | | | |
| | на листах 3...5 и 11...13 | | | |
| | | | | |
| | | К1 | | |
| 303 | А | К | В | N* |
| 305 | 11 п | Р | 12 | 322 |
| 305* | 31 п | Р | 32 | 317 |
| 316 | 53 | З | 54 | 312 |
| 305* | 73 п | З | 74 | 306 |
| | | | | |
| | | К2 | | |
| 319 | А | К | В | N* |
| 309 | 31 п | Р | 32 | 322* |
| 317* | 53 п | З | 54 | 318 |
| 309* | 73 п | З | п 74 | 317 |
| | | | | |

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| Технические | | | | |
| | | | | |
| требования | | | | |
| | | | | |
| | | К3 | | |
| 320 | А | К | В | N* |
| 312* | 31 | Р | 32 | 315 |
| 316* | 73 | З | 74 | 321 |
| | | | | |
| | | SF1 | | |
| | 1 | | 2 | 301 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Фингер | | 08.86 |
| Н. контр. | Евтеева | | 08.86 |
| Нач. отд. | Романов | | 08.86 |
| Гл. спец. | Рубчинский | | 08.86 |
| Рук. гр | Менделеевская | | 08.86 |
| Инженер | Пяховицкий | | 08.86 |

904-02-29.86 АОВ

Автоматизация приточных камер

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 14 | |

Щит регулирования Щ3.3
Таблица подключения

САНТЕХПРОЕКТ


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | XT1 | | |
| 301 | 1п | | п2 | 301* |
| 301* | 3п | | 4 | 302 |
| 303* | 5п | | п6 | 303* |
| 305 | 7 | | 8 | 316 |
| 1р | 9 | | 10 | 2р |
| | | | | |
| | | XT2 | | |
| 2р | 1 | | 2 | 3р |
| | 3 | | 4 | |
| | 5 | | 6 | |
| | 7 | | п8 | N* |
| N* | 9п | | п10 | N* |
| | | | | |
| | | XT3 | | |
| 312* | 1п | | п2 | 312* |
| 315 | 3 | | 4 | 318 |
| 319 | 5 | | п6 | 301* |
| 301 | 7п | | 8 | 320 |
| 321 | 9 | | 10 | 322 |
| | | | | |
| | | XT4 | | |
| 309 | 1 | | 2 | 310 |
| 306* | 3 | | 4 | |
| | 5 | | 6 | |
| | 7 | | 8 | 201 |
| 202 | 9 | | 10 | 203 |
| | | | | |
| | | | | |

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | Дверь | | | |
| | | | | |
| | | РВ1 | | |
| | | Х4 | | |
| 312 * | 1А п | | п 2А | 308 * |
| 312 | 3А п | | п 4А | 307 * |
| 310 * | 5А п | | п 6А | 308 |
| 310 | 7А п | | п 8А | 307 |
| N | 1Б | | 2Б | 306 |
| 307 | 3Б п | | п 4Б | 308 |
| | 5Б | | 6Б | 302 |
| 303 | 7Б | | | |
| | | | | |
| | | Х2 | | |
| 201 | 1Б | | 2Б | 202 |
| 203 | 3Б | | | |

| Проводник | Вывод | Вид контакта | Вывод | Проводник |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |




Привязан

Инв. N

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Филиппов | | |
| Н. контр. | Гатеева | | |
| Нач. отд. | Романова | | |
| Гл. спец. | Рубчинский | | |
| Рук. гр. | Жендарская | | |
| Инженер | Лопатина | | |

904-02-29.86 А В

Автоматизация приточных кам

Схема подключения внешних проводок

| Стадия | Л. | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | |

САНТЕХПРОЕКТ

21161-06

gost.e-ecolog.ru