МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

18.10.2013 №4789-13-4-03

на № 01/364 от 09.09.2013

О разъяснении требований нормативных документов

Руководителю
ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»
В.А. Татаринову

Северная ул. 324, литер К,
г. Краснодар, 350000

На Ваш запрос сообщаю, что в п. 6.11.3 СП 4.13130.2013 допущена опечатка, следует читать «п. 6.11.3 Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений на предприятиях (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) …». Указанная опечатка будет скорректирована в последующих редакциях документа.

Заместитель начальника И.Р. Хасанов

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru