типовые проектные решения

903-4-0183.95

# АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ СБОРА И ПЕРЕКАЧКИ КОНДЕНСАТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 Т/Ч.

## А Л Ь Б О М V, ЧАСТЬ 2

## СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 10 ДО 20 Т/Ч.

Р А З Р А Б О Т А Н:
АО " ГИПРОИВ ", г. Мытищи.
Главный инженер института Н.А. Ширяева
Главный инженер проекта Л.С. Бондарец

Утвержден и введен в действие
Комитетом Российской Федерации
по химической и нефтехимической
промышленности
Решением от 24.11.1995 № 09/1-11-98

gost.e-ecolog.ru

# СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА V

## ЧАСТЬ 2


| №№ листов | Наименование и обозначение документов. Наименование листа. | №№ стр. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Обложка | |
| | Титульный лист | 1 |
| | Содержание альбома | 2 |
| 1-11 | Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ТХ2 | 3÷13 |
| | – ТХ2.СО | |
| 1,2 | Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ВК2 | 14,15 |
| | – ВК2.СО | |
| 1-3 | Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ЭМ2 | 16÷18 |
| | – ЭМ2.СО | |
| 1-3 | Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ЭО2 | 19÷21 |
| | – ЭО2.СО | |
| 1-10 | Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АТХ2 | 22÷31 |
| | (приборы и средства автоматизации) – АТХ2.СО-1 | |
| 1-3 | Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АТХ2 | 32÷34 |
| | (щиты) АТХ2.СО-2 | |
| | | |


Типовые проектные решения 903-4-0183.95

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Арматура из серого чугуна | | | | | | | | |
| 1. | Клапан обратный поворотный Ру=16, Ду=50 | 19ч21бр | шт. | | | | | 1 | 2.40 |
| | в комплекте : | | | | | | | | |
| | Фланец 1-50-16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | | | | | 2 | |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| 2. | Клапан обратный поворотный Ру=16, Ду=100 | 19ч21бр | шт. | | | | | 2 | 6.00 |
| | в комплекте : | | | | | | | | |
| | Фланец 1-100-16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | | | | | 4 | |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| | Арматура из ковкого чугуна | | | | | | | | |
| 3. | Вентиль запорный Ру=25, Ду=65 | 15кч16п1 | шт. | | | | | 1 | 25.00 |
| | в комплекте : | | | | | | | | |
| | Фланец 1-65-25 | ГОСТ12820-80 | шт. | | | | | 2 | |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

Привязан

Инв. N°

Листов

903-4-0183.95-ТХ2.СО

Автоматизированные станции сбора и перекачки конденсата до 30 т/ч.

| Изм. | Кол.уч | Лист | N°док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Бондарец | | | |
| Н.контр. | | Калякин | | | |
| Нач. отд. | | Лопухина | | | XI.95 |
| Нач. гр. | | Калякин | | | |
| Инж. 1кат. | | Лысикова | | | |
| Инж. 3кат. | | Авдеева | | | |

Станция производительностью от 10 до 20 т/ч.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 11 |

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ТХ

АО "ГИПРОИВ" г. Мытищи

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Вентиль запорный Ру=16, Ду=15 | 15кч18п1,п2 | шт. | | | | | 24 | 0.70 |
| 5 | Вентиль запорный Ру=16, Ду=25 | 15кч19п1,п2 | шт. | | | | | 6 | 2.70 |
| | в комплекте : | | | | | | | | |
| | Фланец 1-25-16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | | | | | 8 | 1.17 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| 6. | Вентиль запорный Ру=16, Ду=50 | 15кч19п1,п2 | шт. | | | | | 4 | 8.00 |
| | в комплекте : | | | | | | | | |
| | Фланец 1-50-16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | | | | | 8 | 2.58 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| | Арматура стальная | | | | | | | | |
| 7. | Клапан предохранительный пружинный полноподъемный Ру=16, Ду=50, | 17с28нж | шт. | | | | | 2 | 18.00 |
| | Ру=6, Ду=80 | | | | | | | | |
| | в комплекте : | | | | | | | | |
| | Фланец 1-50-16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | | | | | 2 | |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| | Фланец 1-80-10 | ГОСТ 12821-80 | шт. | | | | | 2 | |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| | Задвижки чугунные | | | | | | | | |
| 8. | Задвижка Ру=10, Ду= 80 | 31ч6бр | шт. | | | | | 1 | 28.00 |
| | в комплекте : | | | | | | | | |
| | Фланец 1-80 -10 | ГОСТ 12821-80 | шт. | | | | | 2 | 3.19 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| 9. | Задвижка Ру=10, Ду= 100 | 31ч6бр | шт. | | | | | 29 | 37.00 |
| | в комплекте : | | | | | | | | |

Привязан

Инв. N°

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Фланец 1-100-10 | ГОСТ 12820-80 | шт. | | | | | 58 | 3.96 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| 10. | Задвижка Ру=10, Ду=125 | 31ч6бр | шт. | | | | | 2 | 54.50 |
| | в комплекте : | | | | | | | | |
| | Фланец 1-125-10 | ГОСТ 12820-80 | шт. | | | | | 4 | 5.40 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| 11. | Задвижка Ру=10, Ду=150 | 31ч6бр | шт. | | | | | 6 | 76.00 |
| | в комплекте : | | | | | | | | |
| | Фланец 1-150-10 | ГОСТ 12820-80 | шт. | | | | | 12 | 6.92 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| | Задвижки стальные | | | | | | | | |
| 12. | Задвижка эл/привод во в/б исполнении Ру=16, Ду=100 | 30с941нж3 | шт. | | | | | 6 | 118.00 |
| | в комплекте : | | | | | | | | |
| | Фланец 1-100-16 | ГОСТ12821-80 | шт. | | | | | 12 | 4.90 |
| | | ст.20 | | | | | | | |
| | шпилька БМ 16х90.32.20х13.IV.2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | | | | | 96 | 0.13 |
| | гайка БМ 16.20х13.IV.2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | | | | | 192 | 0.04 |
| 13. | Регулятор уровня Ру=16. Ду=80 | 11с-2 | шт. | | | | | 3 | 175.00 |
| | в комплекте ; | | | | | | | | |
| | Фланец 1-80-16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | | | | | 6 | |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| 14. | Насос с эл. двигателем 4А100L2 n=2900 об/мин, N=3.6 кВт, G=12 м3/ч, | Кс-12-50 | шт. | | | | | 1 | 305.00 |
| | Н=50м. вод.ст. | | | | | | | | |
| 15. | Насос с эл. двигателем 4А112М2 n=2900 об/мин, N=5.0 кВт, G=20 м3/ч,Н=50м | Кс-20-50 | шт. | | | | | 2 | 340.00 |

Привязан

Инв. N

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

| позиции | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов (вод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | Фланец 3-65-63 | ГОСТ 12821-80 | шт. | | | | | 1 | |
| | | Ст 20 | | | | | | | |

Привязан

Инв. N



400448-06 7

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа. | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | II. Изделия, поставляемые подрядчиком. | | | | | | | | |
| | Трубы из углеродистой и низколегированной стали. | | | | | | | | |
| | 1. Труба 159х4 | ГОСТ 10704-91 | м | | | | | 17 | 15.28 |
| | | Ст 10 | | | | | | | |
| | 2. Труба 127х4 | ГОСТ 10704-91 | м | | | | | 2 | 12.13 |
| | | Ст10 | | | | | | | |
| | 3. Труба 108х4 | ГОСТ 10704-91 | м | | | | | 99 | 10.25 |
| | | Ст10 | | | | | | | |
| | 4. Труба 89х3 | ГОСТ 10704-91 | м | | | | | 1 | 6.36 |
| | | Ст10 | | | | | | | |
| | 5. Труба 76х3 | ГОСТ 10704-91 | м | | | | | 15 | 5.40 |
| | | Ст10 | | | | | | | |
| | 6. Труба 57х2.5 | ГОСТ 10704-91 | м | | | | | 4 | 3.36 |
| | | Ст10 | | | | | | | |
| | 7. Труба 45х2 | ГОСТ 10704-91 | м | | | | | 4 | 2.12 |
| | | Ст10 | | | | | | | |
| | 8. Труба 38х2 | ГОСТ 10704-91 | м | | | | | 10 | 1.77 |
| | | Ст10 | | | | | | | |
| | 9. Труба 32х2 | ГОСТ 10704-91 | м | | | | | 15 | 1.48 |
| | | Ст10 | | | | | | | |
| | 10. Труба 25х2 | ГОСТ 10704-91 | м | | | | | 10 | 1.13 |
| | | Ст10 | | | | | | | |
| | 11. Труба 18х2 | ГОСТ 10704-91 | м | | | | | 20 | 0.79 |
| | | Ст10 | | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Детали труб-ов из углеродистой и низколегирован. стали | | | | | | | | |
| | 12. Отвод П 45 159х4 | ГОСТ 17375-83 | шт. | | | | | 2 | 2.80 |
| | | Ст20 | | | | | | | |
| | 13. Отвод П 90 159х4 | ГОСТ 17375-83 | шт. | | | | | 11 | 5.50 |
| | | Ст20 | | | | | | | |
| | 14. Отвод П 90 133х4 | ГОСТ 17375-83 | шт. | | | | | 2 | 3.80 |
| | | Ст20 | | | | | | | |
| | 15. Отвод П 90 108х4 | ГОСТ 17375-83 | шт. | | | | | 47 | 2.50 |
| | | Ст20 | | | | | | | |
| | 16. Отвод П 90 76х3.5 | ГОСТ 17375-83 | шт. | | | | | 2 | 1.00 |
| | | Ст20 | | | | | | | |
| | 17. Отвод П 90 45х2.5 | ГОСТ 17375-83 | шт. | | | | | 3 | 0.30 |
| | | Ст20 | | | | | | | |
| | 18. Переход П Э 159х4.5-133х4 | ГОСТ 17378-83 | шт. | | | | | 2 | 2.60 |
| | | Ст20 | | | | | | | |
| | 19. Переход П Э 159х4.5-108х4 | ГОСТ 17378-83 | шт. | | | | | 1 | 2.40 |
| | | Ст20 | | | | | | | |
| | 20. Переход П Э 159х4.5-89х3.5 | ГОСТ 17378-83 | шт. | | | | | 2 | 1.80 |
| | | Ст20 | | | | | | | |
| | 21. Переход П Э 133х5-108х4 | ГОСТ 17378-83 | шт. | | | | | 1 | 1.70 |
| | | Ст20 | | | | | | | |
| | 22. Переход П К 133х5-108х4 | ГОСТ 17378-83 | шт. | | | | | 1 | 1.70 |
| | | Ст20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. N

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 23. Переход П К 108х4-89х3.5 | ГОСТ 17378-83 | шт. | | | | | 1 | 1.00 |
| | | Ст 20 | | | | | | | |
| | 24. Переход П К 57х4-45х2.5 | ГОСТ 17378-83 | шт. | | | | | 1 | 0.20 |
| | | Ст 20 | | | | | | | |
| | Фланцы | | | | | | | | |
| | 25. Фланец 1-25-16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | | | | | 2 | 1.17 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| | 26. Фланец 1-50-16 | ГОСТ 12817-80 | шт. | | | | | 2 | |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| | Опоры трубопроводов. | | | | | | | | |
| | 27. Опора 219-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 | шт. | | | | | 2 | 2.70 |
| | | Вст3сп3 | | | | | | | |
| | 28. Опора 159-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 | шт. | | | | | 5 | 1.50 |
| | | Вст3сп3 | | | | | | | |
| | 29. Опора 108-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 | шт. | | | | | 23 | 1.50 |
| | | Вст3сп3 | | | | | | | |
| | 30. Опора 76-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 | шт. | | | | | 6 | 1.30 |
| | | Вст3сп3 | | | | | | | |
| | 31. Опора 45-ТП-АС10 | ОСТ 36-146-88 | шт. | | | | | 2 | 0.70 |
| | | Вст3сп3 | | | | | | | |
| | 32. Опора 32-ТП-АС10 | ОСТ 36-146-88 | шт. | | | | | 6 | 0.70 |
| | | Вст3сп3 | | | | | | | |
| | 33. Опора 25-ТП-АС10 | ОСТ 36-146-88 | шт. | | | | | 5 | 0.70 |
| | | Вст3сп3 | | | | | | | |

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Привязан

Инв. N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия по чертежам. | | | | | | | | |
| 17 | 34. Гидрозатвор G=10м3/час | ТХ2Н-2 | шт. | | | | | 2 | 272.00 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| | 35. Заглушка плоская приварная Ду=200, Ру=10 ТС-595.000-28 | ТД с.5-903-13 в.1 | шт. | | | | | 2 | 7.50 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| | 36. Заглушка плоская приварная Ду=150, Ру=16 ТС-595.000-24 | ТД с.5-903-13 в.1 | шт. | | | | | 4 | 3.80 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| | 37. Заглушка плоская приварная Ду= 65, Ру=16 ТС-595.000-13 | ТД с.5-903-13 в.1 | шт. | | | | | 5 | 0.9 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| 18 | 38. Пробоотборник | ТХ2Н-1 | шт. | | | | | 3 | 19.3 |
| | | Ст 10 | | | | | | | |
| 19 | 39. Коллектор Ф 159х4 L=2м | ГОСТ10704-91 | шт. | | | | | 1 | 30.5 |
| | | Ст 10 | | | | | | | |
| 20 | 40. Коллектор Ф 219х5 L=2м | ГОСТ 10704-91 | шт. | | | | | 1 | 53.0 |
| | | Ст 10 | | | | | | | |
| 21 | 41. Бак V=5м3 А-16В 099.000-05 | ТД с.5.904-13 в.0,1 | шт. | | | | | 1 | 670.00 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| 22 | 42. Бак конденсатный V= 2 м3 I-2-Т37.02 (с одной лестницей) | сер. 903-3-04с.91 | шт. | | | | | 2 | 669.70 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| 23 | 43. Бак расширительный V=0.125 м3 0.125-Т 36.01 | сер.903-3-05с.91 | шт. | | | | | 1 | 112 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| 24 | 44. Бак расширительный V=0.250 м3 0.125-Т 36.02 | сер. 903-3-05с.91 | шт. | | | | | 1 | 166 |
| | | Вст3сп5 | | | | | | | |
| | 45. Брусок 200х200х1600 | антисептированное дерево | шт. | | | | | 6 | |

Привязан

Инв. N

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N



Ц00448-06 11

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа. | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Закладные конструкции КИП и А из углеродистой стали | | | | | | | | |
| | 46. Бобышка | ЗК4-1-87 | шт. | | | | | 1 | 0.33 |
| | 47. Бобышка установка 7 | ЗК4-1-87 | шт. | | | | | 6 | 0.55 |
| | 48. Бобышка установка 9 | ЗК4-1-87 | шт. | | | | | 2 | 0.72 |
| | 49. Бобышка установка 10 | ЗК4-1-87 | шт. | | | | | 1 | 1.10 |
| | 50. Бобышка установка 4 | ЗК4-5-87 | шт. | | | | | 2 | |
| | 51. Отборное устройство давления установка 3 | ЗК4-275.00-90 | шт. | | | | | 8 | 0.89 |
| | 52. Отборное устройство давления установка 4 | ЗК4-275.00-90 | шт. | | | | | 5 | 0.89 |
| | 53. Отборное устройство давления установка 1 | ЗК4-282.00-90 | шт. | | | | | 1 | 0.75 |
| | 54. Отборное устройство давления установка 3 | ЗК4-282.00-90 | шт. | | | | | 6 | 0.75 |
| | 55. Отборное устройство установка 2 | ЗК4-223-89 | шт. | | | | | 2 | |
| | 56. Отборное устройство 16-225 П | 36.22.19.05.005-85 | шт. | | | | | 5 | 0.8 |
| | 57. Отборное устройство 16-225-У | 36.22.19.05.005-85 | | | | | | 6 | 0.9 |
| | | | | | | | | | |
| | Антикоррозионное покрытие | | | | | | | | |
| | 58. Грунт ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 | кг/м2 | | | | | 6.99/88 | |
| | 59. Лак битумный БТ-577 (покрытие в 2 слоя) | ГОСТ 5631-79 | кг/м2 | | | | | 18.3/88 | |
| | 60. Покрытие баков органосиликатное ( типа ОС-51-03 ) в 4 слоя с отвердителем естественной сушки (поверхность-39.4м2 ) | ТУ 84-725-83 | кг/м2 | | | | | 34.6/39.4 | |

Привязан

Инв. N



Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа. | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | III Изоляция оборудования и трубопроводов | | | | | | | | |
| | 1. Плиты минераловатные на синтетическом связующем : | | | | | | | | |
| | а) марки 125, толщиной 40 мм, в материале 50 мм | ГОСТ 9573-82 | м3 | | | | | 1.00 | |
| | б) марки 125, толщиной 90 мм, | ГОСТ 9573-82 | м3 | | | | | 0.33 | |
| | в) марки 125, толщиной 80 мм, в материале 90 мм | ГОСТ 9573-82 | м3 | | | | | 2.20 | |
| | г) марки 75, толщиной 50 мм, в материале 60 мм | ГОСТ 9573-82 | м3 | | | | | 3.40 | |
| | д) марки 75, толщиной 60 мм, | ГОСТ 9573-82 | м3 | | | | | 0.77 | |
| | е) марки 75, толщиной 60 мм, в материале 70 мм | ГОСТ 9573-82 | м3 | | | | | 3.40 | |
| | ж) марки 75, толщиной 70 мм, в материале 90 мм | ГОСТ 9573-82 | м3 | | | | | 0.17 | |
| | и) марки 75, толщиной 80 мм, в материале 100 мм | ГОСТ 9573-82 | м3 | | | | | 0.26 | |
| | 2. Маты минераловатные прошивные на стеклоткани : | | | | | | | | |
| | а) 2М-125-100.50.4 | ГОСТ 21880-86 | м3 | | | | | 0.15 | |
| | б) 2М-125-100.50.5 | ГОСТ 21880-86 | м3 | | | | | 0.30 | |
| | в) 2М-125-100.50.6 | ГОСТ 21880-86 | м3 | | | | | 2.90 | |
| | г) 2М-125-100.50.7 | ГОСТ 21880-86 | м3 | | | | | 0.68 | |
| | 3. Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна | ТУ-6-11-454- | м2 | | | | | 301.60 | |
| | марки ХПС-Т-5 | 77 | | | | | | | |
| | 4. Материалы лакокрасочные : | | | | | | | | |
| | а) краски масляные густотертые | ГОСТ 8292-75 | кг | | | | | 3.80 | |
| | б) лак ХВ-784 | ГОСТ 7313-75 | кг | | | | | 1.50 | |
| | в) растворитель Р-4 | ГОСТ 7827-74 | кг | | | | | 4.90 | |
| | 5. Прокат алюминиевый : | | | | | | | | |
| | а) лист алюминиевый АД1.Н 1 | ГОСТ 21631-76 | кг | | | | | 60.70 | |
| | б) лист алюминиевый АД1.Н 0.8 | ГОСТ 21631-76 | кг | | | | | 71.90 | |

Привязан

Инв. N

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | в) лист алюминиевый АД1.Н 0.5 | ГОСТ 21631-76 | кг | | | | | 7.70 | |
| | г) лист алюминиевый АД1.Н 0.3 | ГОСТ 21631-76 | кг | | | | | 225.80 | |
| | 6. Металлоизделия промышленного назначения (метизы ): | | | | | | | | |
| | а) проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения 0.8-5.0-0-ч | ГОСТ 3282-74 | кг | | | | | 50.30 | |
| | б) лента стальная упаковочная М-0.7х20 | ГОСТ 3560-73 | кг | | | | | 104.50 | |
| | 7. Нить стеклянная крученая марки БС-10-160х1х3(50) | ГОСТ 8325-93 | кг | | | | | 0.62 | |
| | 8. Пудра алюминиевая марки ПАП-2 | ГОСТ 5494-71 | кг | | | | | 1.30 | |

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Привязан

Инв. N



400448-06 14

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Водопровод оборотной воды В4 | | | | | | | | |
| | 1. Вентиль запорный муфтовый $P_y$=1.6МПа $Ø_y$20мм | 15ч8р2 | шт. | | | | | 1 | 0.9 |
| | 2. Кран поливочный $Ø_y$ 15мм /комплект/ | | | | | | | | |
| | а/ вентиль запорный муфтовый $P_y$=1.6МПа $Ø_y$ 15мм | 15ч8р2 | шт. | | | | | 1 | 0.75 |
| | б/ рукав резиновый с текстильным каркасом $Ø_y$ 16мм | ГОСТ 18698-79 | п.м. | | | | | 20 | |
| | Канализация дождевых и нормативно-чистых вод К2 | | | | | | | | |
| | 1. Рукав резиновый с текстильным каркасом $Ø_y$ 50мм | ГОСТ 18698-79 | п.м. | | | | | 20 | |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. | | | | | | | | |
| | Водопровод оборотной воды В4, В5. | | | | | | | | |
| | 1. Трубы стальные электросварные $Ø_y$ 18 х 2 | ГОСТ 10704-91 | п.м. | | | | | 20 | 0.79 |
| | 2. Трубы стальные электросварные $Ø_y$ 25 х 2 | ГОСТ 10704-91 | п.м. | | | | | 3 | 1.13 |

Инв. N

| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Бондарец | | | |
| Н. контр. | | Усова | | | |
| Нач. отд. | | Лопухина | | | |
| Нач. сект. | | Усова | | | |
| Нач. гр. | | Терещенко | | | |

Привязан

Листов

903-4-0183.95-ВК2.СО

Автоматизированные станции сбора и перекачки конденсата до 30т/ч

Станция производительностью от 10 до 20т/ч.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ВК2

АО "ГИПРОИВ" г. Мытищи

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Канализация дождевых и нормативно-чистых вод К2 | | | | | | | | |
| | 1. Трубы чугунные канализационные $\varnothing_у$ 100мм | ГОСТ 6942.3-80 | п.м. | | | | | 4 | 12.5 |
| | 2. Трап чугунный эмалированный с косым выпуском $\varnothing_у$ 100мм | ГОСТ 1811-81 | шт. | | | | | 1 | 16.0 |
| | 3. Отвод чугунный 135° $\varnothing_у$ 100мм | ГОСТ 6942.9-80 | шт. | | | | | 1 | 7.7 |
| | 4. Переход стальной сварной $\varnothing$ 50 х 100 | ГОСТ 17378-83 | шт. | | | | | 1 | 0.9 |

Привязан

Инв. N

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа. | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Электрооборудование и материалы поставки заказчика | | | | | | | | |
| | I. Низковольтная аппаратура. | | | | | | | | |
| I.I | Пункт силовой распределительный на 380в переменного тока с вводным выключателем А3726 фУЗ вверху на ток 250а с фидерными выключателями АЕ 2046 с тепловыми и электромагнитными расцепителями на ток: 1×20а+1×16а+8×10а ТУ I6-536.6I0-82 | ПРII-7078-54УЗ | шт | 796 | | | | 2 | |
| I.2 | Пускатель магнитный 380в, ТУ I6-523.549-82 н.э. = I9а | ПМЛ-2210026Б | шт | 796 | | | | 2 | |
| I.3 | н.э. = I4а | -"- | шт | 796 | | | | I | |
| I.4 | Пускатель магнитный 220в, ТУ I6-523.549-82 н.э. = I0а | ПМЛ-I5II02А | шт | 796 | | | | 6 | |

Инв. N°

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N°док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Бондарец | | | |
| Н.контр. | | Кржибанек | | | |
| Нач. отд. | | Молчанов | | | |
| Гл.спец. | | Кржибанек | | | |
| Вед.инж. | | Баскакова | | | |

Привязан

Листов

903-4-0183.95-ЭМ2-СО

Автоматизированные станции сбора и перекачки конденсата до 30 т/ч.

Станция производительностью от 10 до 20 т/ч

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки

АО "ГИПРОИВ" г. Мытищи

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.5 | Пост управления кнопочный с двумя встроенными толкателями | ПКУ I5-2I.12I- | шт | 796 | | | | 3 | |
| | № I - "КЕ-08I" "и" "исп.2", "ПУСК" | -54У2 | | | | | | | |
| | № 2 - "КЕ-08I" "к" "исп.2", "СТОП" | | | | | | | | |
| | ТУ 07.I2.08-87 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I.6 | Пост управления кнопочный с тремя встроенными толкателями | ПКУ I5-2I.13I- | шт | 796 | | | | 6 | |
| | № I - "КЕ-08I" "и", "исп.2", "ПУСК" | -54У2 | | | | | | | |
| | № 2 - "КЕ-08I" "к", "исп.2", "СТОП" | | | | | | | | |
| | № 3 - АЕ125I2I 220в "ВКЛЮЧЕНО" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| I.7 | Провода | | | | | | | | |
| | Провод установочный с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной | ГОСТ 6323-79Е | км | | | | | I,8 | |
| | изоляцией сеч.в мм2 | АПВ | | | | | | | |
| | I х 2,5 мм2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I.8 | Провод установочный с медной жилой с поливинилхлоридной | ГОСТ 6323-79Е | | | | | | 0,I8 | |
| | изоляцией сечением в мм2 | ПВ-1 | | | | | | | |
| | I х I мм2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

903-4-0183.95-ЭМ2-СО

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

400448-06 18

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа. | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Изделия заводов ГЭМ | | | | | | | | |
| 2.1 | Коробка ответвительная с зажимами наборными | У615У2 | шт | 796 | | | | 6 | |
| 2.2 | Ввод гибкий | К108I | шт | 796 | | | | 3 | |
| 2.3 | Профиль | К101/У2 | шт | 796 | | | | 7 | |
| 2.4 | Стойка | К305М | шт | 796 | | | | 15 | |
| | 3. Ведомость материалов | | | | | | | | |
| 3.1 | Полоса 4 х 40 | ГОСТ 103-76 | т | | | | | 0,008 | |
| | Трубы | | | | | | | | |
| 3.2 | Труба стальная водогазопроводная легкая с условным проходом 25 мм2 | ГОСТ 3262-75 | м | | | | | 180 | |

Привязан

Инв. N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа. | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые | | | | | | | | |
| | Заказчиком. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Оборудование светотехническое. | | | | | | | | |
| | Светильники для производственных помещений | | | | | | | | |
| | с люминесцентными лампами | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I.I | Подвесной, пылезащищённый, в комплекте с ПРА, | ПВЛМ-2х40 | шт. | | | | | 9 | |
| | / Cos φ = 0,92 /, УР 53, без штанг, 2х40 Вт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Лампы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I.2 | Люминесцентная, белая; 220 В, | ГОСТ 6825-74 " | | | | | | I8 | |
| | мощностью 40 Вт | ЛБ-40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

903-4-0183.95-ЭО2.СО

Привязан

Инв. N

Изм. Колуч Лист N док Подп. Дата

ГИП Бондарец

Н.контр. Кривенек

Нач. отд. Молчанов

Гл.спец. Кривенек

Вед.инж. Стрекалова 9.11. 95г.

903-4-0183.95-ЭО2.СО

Автоматизированные станции сбора и перекачки конденсата до 30 т/ч.

Станция производительностью от 10 до 20 т/ч.

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки „ЭО"

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

Листов

АО "ГИПРОИВ" г. Мытищи

Ц00448-06 20

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридными | | | | | | | | |
| | изоляцией и оболочкой, сечением: | | | | | | | | |
| I.3 | 2 х 2,5 мм2 | АВВГ-660 | км | | | | | 0,I | |
| I.4 | 3 х 2,5 мм2 | -"- | " | | | | | 0,02 | |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком | | | | | | | | |
| | а) Установочные изделия | | | | | | | | |
| 2.I | Выключатель однополюсный: герметич. исполн., | индекс | шт. | | | | | 3 | |
| | для открытой установки, 220В, 6,3А, УР44 | 02.I.I-03 | | | | | | | |
| 2.2 | Розетка штепсельная двухполюсная для открытой | индекс | | | | | | | |
| | установки, герметич. исполн., 42В, IOА; УР43 | 05.2.2-0I | шт. | | | | | 3 | |
| 2.3 | Коробка ответвительная | КОР-73 | шт. | | | | | 5 | |
| | б) Изделия ГЭМа | | | | | | | | |
| 2.4 | Ящик с однофазным понижающим трансформатором, автоматич. | ЯТП-0,25-23 | шт. | | | | | I | |
| | выключат. и штепсельной розеткой, 220/36В, 250ВА; УР30 | | | | | | | | |
| 2.5 | Профиль, $\ell$ = 2000 мм | К235 | шт. | | | | | 9 | |

Привязан

Инв. N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | 3. Ведомость материалов | | | | | | | | |
| 3.1 | Лента 3 х 30, ГОСТ 6009-74 | | т | | | | | 0,025 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ведомость рабочих чертежей | | | | | | | | |
| | на листе ЭО2-1. | | | | | | | | |

Привязан

Инв. N°

903-4-0183.95-ЭО2.СО

Лист 3

903-4-0183.95-ЭО2.СО

Ц60448-06 22

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Приборы и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| 202,210 | Термометр технический стеклянный ртутный прямой | ТТ.П6.2240 | шт. | | | | | 2 | |
| | Пределы шкалы $0^{\circ}$-$200^{\circ}$С. Цена деления $2^{\circ}$С | I63 ОСТ | | | | | | | |
| | Длина верхней части - 240 мм, нижней - I63 мм | 2528I-8I | | | | | | | |
| Запас | То же | | шт. | | | | | I | |
| - | Оправа прямая. Длина верхней части - 285 мм, нижней - I60 мм | № 3 | шт. | | | | | 2 | |
| 204, 205, 206 | Термометр технический стеклянный ртутный угловой $90^{\circ}$С. Пределы шкалы $0^{\circ}$ - $200^{\circ}$С. Цена деления 2. Длина верхней части - 240 мм, нижней - I04 мм | ТТ.У6.I240 I04 ОСТ 2528I-87 | шт. | | | | | 3 | |
| Запас | То же | | шт. | | | | | I | |

Привязан

Инв. №

Изм. Колуч Лист N док. Подп. Дата

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Бондарец | |
| Н.контр. | Молчанов | |
| Нач. отд | Молчанов | |
| Нач. гр. | Нигрофанова | |
| Вед. инж. | Шалавенко | |
| Инж. | Харитонов | |

Листов

903-4-0183.95-АТХ2.СО1

Автоматизированные станции сбора и перекачки конденсата до 30 т/ч.

Станция производительностью от 10 до 20 т/ч.

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АТХ2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 10 |

АО "ГИПРОИВ" г. Мытищи

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| – | Оправа угловая. Длина верхней части – 285 мм, нижней – 100 мм | № 2 | шт. | | | | | 3 | |
| | Термометр технический стеклянный ртутный прямой | ТТ.П6.2240 | шт. | | | | | 1 | |
| 211 | Пределы шкалы 0–200°С. Цена деления 2°С | 103 ОСТ | | | | | | | |
| | Длина верхней части – 240 мм, нижней – 103 мм | 25281-87 | | | | | | | |
| Запас | То же | | шт. | | | | | 1 | |
| – | Оправа прямая. Длина верхней части – 285 мм, нижней – 100 мм | № 2 | шт. | | | | | 1 | |
| 201-I | Термометр манометрический показывающий газовый | ТГП-100-МI- | шт. | | | | | 3 | |
| 203-I | Предел измерения 0... +150°С | (0...150)-I,5- | | | | | | | |
| 212-I | Класс точности – I,5 | -2,5-500 | | | | | | | |
| | Длина соединительного капилляра – 2,5 м | ТУ 311-022. | | | | | | | |
| | Длина погружения термобаллона – 500 мм | .5626.117-91 | | | | | | | |
| | Термометр манометрический показывающий газовый | ТГП-100-МI | шт. | | | | | 1 | |
| | Предел измерений 0... +200°С | (0...200)-I,5- | | | | | | | |
| 209-I | Класс точности – I,5 | -6-160 | | | | | | | |
| | Длина соединительного капилляра – 6 м | ТУ311-022. | | | | | | | |
| | Длина погружения термобаллона – 160 мм | .5626.117-91 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов авод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 207-1, | Термометр манометрический показывающий газовый | ТГП-100-МI | шт. | | | | | 2 | |
| 208-1 | Предел измерений 0... +200°С | (0...200)-I,5- | | | | | | | |
| | Класс точности - I,5 | -6-200 | | | | | | | |
| | Длина соединительного капилляра - 6 м | ТУ3II-022. | | | | | | | |
| | Длина погружения термобаллона - 200 мм | .5626.II7-9I | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2I3, | Манометр показывающий | МП3-У-0,6 | шт. | | | | | 3 | |
| 2I6, | Верхний предел измерения 0,6 кгс/см2 | | | | | | | | |
| 2I8-2 | Класс точности I,5 | | | | | | | | |
| | Корпус без фланца, штуцер радиальный | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2I4,2I9 | Манометр показывающий | МП4-У-I0 | шт. | | | | | 6 | |
| 220,224, 225,226 | Верхний предел измерения I0 кгс/см$^2$ | | | | | | | | |
| | Класс точности I,5 | | | | | | | | |
| | Корпус без фланца, штуцер радиальный | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2I5,2I7, | Манометр показывающий | МП4-У-4 | шт. | | | | | 3 | |
| 222 | Верхний предел измерения 4 кгс/см2 | | | | | | | | |
| | Класс точности I_5 | | | | | | | | |
| | Корпус без фланца, штуцер радиальный | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2I8-I | Регулятор расхода и давления | УРРД-М-25-0,04 | шт. | | | | | I | |
| | Ду = 25 мм | ТУ 25-02. | | | | | | | |
| | Верхний предел настройки 0,04 МПа | I60I4I-8I | | | | | | | |

Привязан

Инв. N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа. | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 221, | Мановакуумметр показывающий | МВП4-У-0,6 | шт. | | | | | 3 | |
| 227 | Пределы измерений - I + 0,6 кгс/см2 | | | | | | | | |
| | Класс точности I,5 | | | | | | | | |
| | Корпус без фланца, штуцер радиальный | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 228-I, 228-I | Манометр показывающий сигнализирующий | ДМ 2005 Сг | шт. | | | | | 3 | |
| | Верхний предел измерения I0 кгс/см2 | исп.УI | | | | | | | |
| | Класс точности I,5 | | | | | | | | |
| | Корпус без фланца, штуцер радиальный | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 229 | Счетчик воды с $t$ = I50°С | ВСГ-50 | шт. | | | | | I | |
| | Ду = 50 мм | | | | | | | | |
| | Номинальный расход 20 м³/час. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Преобразователь измерительный уровня буйковый | Сапфир-22ДУ-Вн | шт. | | | | | I | |
| | Состоит из: | -2620-0I | | | | | | | |
| 230-I | - измерительного блока | УХЛ*3.I | | | | | | | |
| 230-2 | - электронного преобразователя | I.0/I000-05 | | | | | | | |
| | Рабочее давление до 4 МПа | | | | | | | | |
| | Климатическое исполнение УХЛ*3.I | | | | | | | | |
| | Предел допускаемой основной погрешности ±I,0% | | | | | | | | |
| | Верхний предел измерений - I,0 м | | | | | | | | |
| | Выходной сигнал 0-5 мА | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 230-3 | Блок питания | 4БП36 | шт. | | | | | I | |
| | | УХЛ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 230-4 | Амперметр постоянного тока узкопрофильный трехпозиционный | МI730К | шт. | | | | | I | |
| | Диапазоны измерения 0... 5 мА | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 230-5 | Блок трехпозиционный сигнализации и регулирования | Щ730 | шт. | | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | Датчик-реле уровня, состоит из: | | | | | | | | |
| 234-I | - датчика, исполнение I | РОС-30I | шт. | | | | | I | |
| | Монтаж вертикальный | УХЛ 3. | | | | | | | |
| | Длина погружаемой части электрода 0,6 м; | | | | | | | | |
| 234-2 | - преобразователя передающего | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | контролируемой среды до 200°С | | | | | | | | |
| | Р контролируемой среды до 2,5 МПа | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Анализатор, состоящий из: | АКК-М-0,I | | | | | | | |
| 235-I; 236-I; 237-I | - проточного датчика с постоянной I см | | шт. | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| 235-2; 236-2; 237-2 | - преобразователя | | шт. | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. N°

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.2. Электроаппаратура | | | | | | | | |
| | I. Лампа накаливания электрическая ~220 В, 60 Вт | Б-220-60 | шт. | | | | | I | |
| | 2. Выключатель автоматический ~220 В $I_{расц.}$ = 0,5 А $I_{отс}$ = I,3 Iм | ВАI4-26-I4--20 УХЛ4 | шт. | | | | | 4 | |
| | 3: То же, I расц. = 2 А | ВАI4-26-I4--20 УХЛ4 | шт. | | | | | I | |
| | 4. То же, I расц. = 8 А | ВАI4-26-I4--20 УХЛ4 | шт. | | | | | I | |

Привязан

Инв. N°

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.3. Трубы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Труба стальная, Ст. 20 | Тр I4х2 | м | | | | | I6 | |
| | | ГОСТ 8734-75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Металлорукава | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Металлорукав ТУ22.5570-83 | РЗ-Ц-Х-Ш-20- | м | | | | | 4 | |
| | | -У | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Металлорукав ТУ22.5570-83 | РЗ-Ц-Х-Ш-I5- | м | | | | | I0 | |
| | | -У | | | | | | | |

Привязан

Инв. N°

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.4. Провод и кабель | | | | | | | | |
| | 1. Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ изоляции в ПВХ оболочке | КВВГ 4хI ГОСТ I508-78 | м | | | | | 80 | |
| | 2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции в ПВХ оболочке | АКВВГ 4х2,5 | м | | | | | 95 | |
| | 3 То же | АКВВГ I0х2,5 | м | | | | | 90 | |
| | 4. Кабель коаксиальный с однопроволочным внутренним проводником в ПЭ оболочке | РК 85-4-II ГОСТ II326.8-79 | м | | | | | I20 | |
| | 5. Провод ГОСТ 6323-79Е | ПВ3 IхI | м | | | | | I0 | |

Привязан

Инв. N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | II. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ | | | | | | | | |
| | ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| I | Коробка соединительная ТУ36.I829.0I-2I-88 | КЗНС 8У2 | шт. | | | | | I | |
| 2 | Труба электросварная углеродистая тонкостенная с полностью | Тр.26хI,6 | м | | | | | 90 | |
| | сплющенным гратом | ГОСТ I0704-9I | | | | | | | |
| 3 | Труба для трубных проводок (для стоек) | Тр.50х3,5 | м | | | | | 50 | |
| | | ГОСТ 3262-75 | | | | | | | |
| 4 | Лоток ТУ36.22.2I.000I8-90 | ЛП 50х25 | шт. | | | | | 5 | |
| 5 | Лоток ТУ36.22.2I.000I8-90 | ЛП I50х25 | шт. | | | | | I3 | |
| 6 | Уголок перфорированный ТУ 36.III3-84Е | УП 35х35 | м | | | | | 50 | |
| 7 | Швеллер ГОСТ 8240-89 | | | | | | | | |
| | Швеллер № I0 (для установки щитов) | | кг | | | | | 50 | |
| 8 | Стойка | СП-24 | шт. | | | | | 6 | |
| | | ТК4-3542-8I | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. | Стойка | СП-I8 | шт. | | | | | 3 | |
| | | ТК4-3544-8I | | | | | | | |
| I0 | Стойка | СП-35 | шт. | | | | | I | |
| | | ТК4-3576-82 | | | | | | | |
| II | Кронштейн | КП-45 | шт. | | | | | I | |
| | | ТК4-468-8I | | | | | | | |
| I2 | Соединители разные | | шт. | | | | | 40 | |
| I3 | Металл черный | | кг | | | | | 80 | |
| I4 | Коврик диэлектрический 600 х 800 | | шт. | | | | | 6 | |

Привязан

Инв. N°

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма). | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Щиты | | | | | | | | | |
| | Щит КИП, состоящий из щитов по ОСТ 36I3-90 | | | | | | | | | |
| I. | Щита I<br>ЩП-3П-ОП-I-2200х600х600<br>УХЛ 3.I | Соединения электрические | | шт. | | | | | 1 | |
| 2. | Щита 2<br>ЩП-3П-ОЛ-I-2200х600х600<br>УХЛ 3.I | Соединения электрические | | шт. | | | | | 1 | |

Привязан

Инв. N°

Изм. Колуч Лист N док Подп. Дата

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Бондарец | |
| Н.контр. | Молчанов | |
| Нач. отд. | Молчанов | |
| Нач. гр. | Митрофанова | |
| Вед. инж. | Балавеюс | |
| Инж. | Харитонова | |

Листов

903-4-0183.95-АТХ2.СО-2

Автоматизированные станции сбора и перекачки конденсата до 30 т/ч.

Станция производительностью от 10 до 20 т/ч.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АТХ2

АО "ГИПРОИВ" г. Мытищи

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом КИП | | | | | | | | |
| 223-2 | I. Переключатель малогабаритный | ПМОФ45-II2222/шт. /ЩI | | | | | | 1 | |
| | 2. Переключатель пакетный трехполюсный ~220 В, I0 А | ПП3-I0/Н2 | шт. | | | | | 3 | |
| | 3. Выключатель пакетный ~220 В, I6А | ПВ2-I6 | шт. | | | | | 1 | |
| 256 | 4. Кнопка сигнальная исп. I с толкателем черного цвета | КЕ-0II | шт. | | | | | 2 | |
| 235-3, 236-3, 237-3, 234-3, 234-4, 230-6, 230-7, 228-2, 223-3 | 5. Арматура сигнальной лампы с линзой красного цвета ~220 В | АС-220 | шт. | | | | | 9 | |
| 238...243 | 6. Арматура сигнальной лампы с линзой зеленого цвета ~220 В | АС-220 | шт. | | | | | 6 | |
| 244...249 | 7. Арматура сигнальной лампы с линзой синего цвета ~220 В | АС-220 | шт. | | | | | 6 | |
| 250...255 | 8. Арматура сигнальной лампы с линзой желтого цвета ~220 В | АС-220 | шт. | | | | | 6 | |
| 257 | 9. Сирена сигнальная ~220 В | СС-I | шт. | | | | | 1 | |
| | I0. Реле электромагнитное ~220 В | ПЭ-36-I44 УЗ | шт. | | | | | 18 | |

Привязан

Инв. N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | II. Реле тока двустабильное 220 В | РТД-I2-0I | шт. | | | | | 1 | |
| | присоединение проводов переднее | | | | | | | | |
| | I2. Лампа накаливания электрическая в цилиндрическом | | | | | | | | |
| | баллоне с цоколем 2Ш15-I; 220 В, I0 ВТ | Ц220-I0 | шт. | | | | | 27 | |
| Запас | I3. То же | Ц220-I0 | шт. | | | | | 3 | |
| | I4. Розетка одноместная 6/220 В | РШ-Ц-2-0-06 | шт. | | | | | I | |
| | I5. Патрон пластмассовый | Ц27 | шт. | | | | | I | |

Привязан

Инв. N

903-4-0183.95-АТХ2.С0-2

Лист 3

gost.e-ecolog.ru