ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-21.86

ИНЖЕКТОРНАЯ

МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 5000 КУБ.М

АЛЬБОМ Ш

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

21515-03

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет - накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-21.86

ИНЖЕКТОРНАЯ

МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 5000 КУБ.М

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден МЖКХ РСФСР
приказ № III от 4 марта 1986г.

Введен в действие институтом
"Гипрокоммунводоканал"
приказ № 40 от 12 марта 1986 г.

Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр

21515-03 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

		стр.
I.	Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей марки ТХ	3-8
2.	То же марки ОВ	9-II
3.	То же марки ЭМ	I2-I7
4.	То же марки АВК	I8-20

Альбом Ш

Типовой проект 902-5-2I.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
К5.I.I	Задвижка Ду 200 мм Ру I0 кгс/см2	30ч6бр							
		ГОСТ8437-75	шт	796		372I25I005		2	I29
К5.6.2	Задвижка Ду 250 мм Ру I0 кгс/см2	30ч6бр							
К5.7.I		ГОСТ8437-75	шт	796		372I25I006		4	I68,50
К5.2.I	Задвижка Ду 300 мм Ру I0 кгс/см2	30ч6бр							
К5.4.2		ГОСТ8437-75	шт	796		372I25I007		4	242,50
К5.5.I									
К5.4.I	Задвижка Ду 300 Ру I0 кгс/см2	30ч906брБ	шт	796		372I257007		I	292
		ГОСТ8437-75							
	Электропривод ВЗГ тип Б Б099.099-05М с	ТУ26-07 -							
		-0I5-74	шт	796		379II32029		I	77
	Электродвигателем N =I,5 квт	ВАОА-I3-4У2	шт	796		379II32029		I	
К5.3.I	Задвижка Ду 400 Ру I0 кгс/см2	30ч906брБ	шт	796		372I257009		I	5I0
		ГОСТ8437-75							
	Электропривод ВЗГ тип Б Б099.099-05М с	ТУ26-07-							
		-0I5-74	шт	796		379II32029		I	77
	Электродвигателем N =I,5 квт	ВАОА-I3-4У2	шт	796		379II32029		I	
Т7.I	Вентиль запорный Ду 80 Ру I6 кгс/см2	I5ч14бр							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-2I.86 ТХ.СО

Ст.инж.	Арешина	
Рук.гр.	Силюков	
ГИП	Дегтяр	
Н.контр	Гецин	
Нач.отд.	Григоров	

Инжекторная метантенков объемом 5000 куб.м. Инжекторная № I
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипрокоммунводоканал г.Москва

21515-03 4

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ5761-74	шт	796		3722151007		2	26,70
Т7.2	Клан обратный подъемный Ду 80 Ру 25 кгс/см2	16кч9п							
		ГОСТ1950-74	шт	796		373234I023		2	24,70
	Кран I - 8,I	ГОСТ7413-80Е	шт	796		3159112I0705		I	475
К5.6.I	Подогреватель инжекторный Ду 250	ТХН-I,ТХН-2	шт	796				2	336,5

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-21.86 ТХ.СО

Лист 2

21515-03 5

Формат А3

Типовой проект 902-5-21.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом III

Типовой проект 902-5-21.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
К5.1.1	Задвижка Ду 200 мм Ру 10 кгс/см2	30ч6бр							
		ГОСТ8437-75	шт	796		3721251005		1	129
К5.6.2	Задвижка Ду 250 Ру 10 кгс/см2	30ч6бр							
		ГОСТ8437-75	шт	796		3721251006		4	168,50
К5.2.1	Задвижка Ду 300 Ру 10 кгс/см2	30ч6бр							
К5.4.2		ГОСТ8437-75	шт	796		3721251007		5	242,50
К5.5.1									
К5.4.1	Задвижка Ду 300 Ру 10 кгс/см2	30ч906брБ	шт	796		3721257007		1	292
		ГОСТ8437-75							
	Электропривод ВЗГ типБ Б099.099-05М с	ТУ26-07 -							
		- 015-74	шт	796		3791132029		1	77
	Электродвигателем N =1,5 квт	ВА0А-13-4У2	шт	796		3791132029		1	
К5.3.1	Задвижка Ду 400 Ру 10 кгс/см2	30ч906брБ	шт	796		3721257009		1	510
		ГОСТ8437-75							
	Электропривод ВЗГ типБ Б099.099-05М с	ТУ26-07 -							
		-015-74	шт	796		3791132029		1	77
	Электродвигателем N 1,5 квт	ВА0А-13-4У2	шт	796		3791132029		1	
Т7.1	Вентиль запорный Ду 80 Ру 16 кгс/см2	15ч14бр							

Примечание: Спецификация дана на одну инжекторную

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ст.инж.	Арешина	
Рук.гр.	Силюков	
ГИП	Дегтяр	
Н.контр.	Гецин	
Нач.отд.	Григоров	

ТП 902-5-21.86 ТХ.СО

Инжекторная метантенков объемом 5000 куб.м. Инжекторная № 2,3 Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипрокоммунводоканал г.Москва

21515-03 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ5761-74	шт	796		3722151007		2	26,70
Т7.2	Клапан обратный подъемный Ду 80 Ру 25 кгс/см2	16кч9п							
		ГОСТ1950-74	шт	796		3732341023		2	24,70
	Кран 1-8,1	ГОСТ7413-80Е	шт	796		3159112105		1	475
К5.6.1	Подогреватель инжекторный Ду -250	ТХН-1,ТХН-2	шт	796				2	336,5

Альбом III

Типовой проект 902-5-21.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-21.86 ТХ.СО

Лист 2

21515-03 7

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
К5.1.1	Задвижка Ду 200 мм Ру 10 кгс/см2	30ч6бр							
		ГОСТ8437-75	шт	796		372125I005		2	129
К5.6.2	Задвижка Ду 250 мм Ру 10 кгс/см2	30ч6бр							
К5.7.1		ГОСТ8437-75	шт	796		372125I006		4	168,50
К5.2.1	Задвижка Ду 300 мм Ру 10 кгс/см2	30ч6бр							
К5.4.2		ГОСТ8437-75	шт	796		372125I007		4	242,50
К5.5.1									
К5.4.1	Задвижка Ду 300 Ру 10 кгс/см2	30ч906брБ	шт	796		372125I007		I	292
		ГОСТ8437-75							
	Электропривод ВЗГ типБ Б099.099-05Мс	ТУ26 - 07 -							
		-0I5-74	шт	796		379II32029		I	77
	Электродвигателем N =1,5 квт	ВА0А-I3-4У2	шт	796		379II32029		I	
К5.3.1	Задвижка Ду 400 мм Ру 10 кгс/см2	30ч906брБ	шт	796		372125I009		I	5I0
		ГОСТ8437-75							
	Электропривод ВЗГ типБ Б099.099-05Мс	ТУ26 -07 -							
		-0I5-74	шт	796		379II32029		I	77
	Электродвигателем N =1,5 квт	ВА0А-I3-4У2	шт	796		379II32029		I	
Т7.1	Вентиль запорный Ду 80 Ру I6 кгс/см2	I5чI4бр							

Типовой проект 902-5-2I.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ст.инж.	Арешина	
Рук.гр.	Силюков	
ГИП	Дегтяр	
Н.контр.	Гецин	
Нач.отд.	Григоров	

ТП 902-5-2I.86 ТХ.СО

Инженерная метантенков объемом 5000 куб.м. Инженерная № 4 Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипрокоммунводоканал г.Москва

21515-03 8

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ576I-74	шт	796		3722I5I007		2	26,70
Т7.2	Клапан обратный подъемный Ду80 Ру 25 кгс/см2	I6кч9п							
		ГОСТI950I-74	шт	796		373234I023		2	24,70
	Кран I-8,I	ГОСТ74I3-80Е	шт	796		3I59II2I0705		I	475
К5.6.I	Подогреватель инжекторный Ду 250	ТХН-I.ТХН-2	шт	796				2	336,5

Альбом III

Типовой проект 902-5-2I.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-2I.86 ТХ.СО

Лист 2

21515-03 9

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Отопление								
	I.I Вентиль запорний муфтовый ∅ I5	I5кчI8п							
		каталог ЦКБА	шт	796		3732III027		6	
	I.2 То же ∅ 20	I5кчI8п							
		каталог ЦКБА	шт	796		3732III028		2	
	2. Вентиляция								
	2.I Центробежный вентилятор № 6,3 исполнение I, положение Пр0° - Iшт, Л0°- Iшт с электродвигателем № 2,2 квт n= 950 об/мин	В-Ц4-70ИI-0I ВI00L6	компл	67I		486I2I7600		2	205,0

Типовой проект 902-5-2I.86

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-2I.86 ОВ.СО

Ст.инж	Беспалько	
Инж.	Лукоянова	
Ст.инж	Королев	
н.контр.	Березинский	
Гл.спец.	Березинский	
Нач.отд.	Завьялов	

Инжекторная метантенков объемом 5000 куб.м. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
	I	3

Гипрокоммунводоканал г.Москва

21515-03 10

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I.Отопление								
	I.I. Трубопровод из стальных электросварных труб Ø I5xI,6	ГОСТI0704-76	м	006				82,0	
	I.2. То же Ø 20x2,0	ГОСТI0704-76	м	006				22,0	
	I.3. Радиатор чугунный Тн = -20°С	МI40-А	экм	084				3I,0	
		ГОСТ8690-75	секц	796				I00	
	Тн = -30°С	МI40-А	экм	084				40,92	
		ГОСТ8690-75	секц	796				I32	
	Тн = -40°С	МI40-А	экм	084				45,88	
		ГОСТ8690-75	секц	796				I48	
	2.Вентиляция								
	2.I. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали								
	б=0,6 мм Ø 3I5	ГОСТI9904-74	м	006				50,0	
	2.2.То же б=0,7 мм Ø 500	ГОСТI9904-74	м	006				22,0	
	2.3. То же 400x400	ГОСТI9904-74	м	006				8,0	
	2.4. Клапан обратный искробезопасный Ø 500	АЗЕ028.000-							
		-06							
		3.904-I8 в.I	шт.	796				2	
	2.5. Зонт Ø 500	ЗК.00-000-05							
		I.494-32	шт.	796				I	
	2.6. Кронштейн для установки вентагрегата на кирпичной	Б7А0I3.000-							
		02							
		I.494-30 в.2	шт.	796				I	46,2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.7 Дефлектор Ø 500	Д00.000-03							
		I.494-32	шт	796				2	35,4
	2.8 Вставка гибкая	ВВ-2I							
		5.904-5	шт	796				2	
	2.9 Вставка гибкая	ВН-I4							
		5.904-5	шт	796				2	
	2.I0 Узел прохода вентиляционных шахт через	УП-06							
	покрытие Ø 500	5.904-I0	шт	796				2	III,0
	2.II Решетка щелевая регулирующая	Р200							
		I.494-I0	шт	796				I2	

902-5-2I.86 Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

III 902-5-2I.86 ОВ.СО

Лист 3

21515-03 12

Альбом III

Типовой проект 902-5-2I.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I.Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Выключатель автоматический двухполюсный, номинальный ток расцепителя IOA, уставка тока мгновенного срабатывания (отсечка) 3,5Iн в пластмассовой оболочке	АП50Б-2МТ3У.2 ТУI6-522.I39-78	шт.	796		342I40		I	I,0
	I.I.2. Пост кнопочный, 3/4", № I-Ц, Ч , Iз+Iр "Пуск"; № 2-Ц, К, Iз+Iр "Стоп"	ПКЕ222-2У2 ТУI6-526.2I6-78	шт.	796		342844		2	0,4I
	I.I.3. Пост управления кнопочный взрывозащищенный	КУ-93-ВЗГ-У2 ТУI6-526.20I--75	шт.	796		342840		4	I,7
	I.I.4. Переключатель универсальный	УП5406-С70У2 ТУI6-524.074-75	шт.	796		342822		2	5,5
	I.I.5. Переключатель универсальный	УП5408-Б327У2 ТУI6-524.074-							

I. Спецификация дана на одну инжекторную

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 902-5-2I.86 ЭМ.СО

Вед.инж	Стауне	
Рук.гр	Буробина	
Гл.спец	Некрасов	
Н.контр	Некрасов	
Нач.отд.	Кулагин	

Инжекторная метантенков объемом 5000 куб.м
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Гипрокоммунводоканал г.Москва

21515-03 13

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-75	шт.	796		342822		2	6
	I.I.6. Выключатель пакетный, исполнение IУ	ПВ2-I0ХЛI							
		ОСТI6.0.526.							
		00I-77	шт.	796		342829		2	0,6
	I.I.7. Светильник	Н4БН-I50-I							
		ТУI6.535.200-							
		-68	шт.	796		346III		7	7
	I.I.8. Светильник	НСПIIхI00-							
		-33IУ3							
		ТУI6-545.340-							
		-8I	шт.	796		346IIIII35		I	2,8
	I.I.9. Светильник	НПП03-I00-							
		00IУ3							
		ТУI6-535.99I-							
		75	шт.	796		346III		3	3,6
	I.I.I0. Светильник переносной	СЗГ-I4							
		ТУ36-I7	шт.	796		346I8I		I	3,I
	I.I.II. Лампа накаливания общего назначения,	Б220-230-I00							
	220В, мощностью I00 Вт, I00 Вт	ГОСТ2239-79	шт.	796		34660I		8	0,035

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-2I.86 ЭМ.СО

Лист 2

21515-03 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с поливинил-								
	хлоридной изоляцией, без защитного покрова:	ГОСТ16442-80							
I.I.I2.	3х4+1х2,5-660	АВВГ	км	008		352222II48		0,03	I69
I.I.I3.	3х4-660	АВВГ	км	008		352222III8		0,0I8	I40
I.I.I4.	3х2,5-660	АВВГ	км	008		352222III7		0,025	I09
I.I.I5.	2х2,5-660	АВВГ	км	008		352222II09		0,005	98
	Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной								
	изоляцией, без защитного покрова:	ГОСТ16442-80							
I.I.I6.	3хI,5-I	ВВГ	км	008		35377I		0,06	I39
	Кабель контрольный с медными жилами, без защит-								
	ного покрова:	ГОСТ1508-78							
I.I.I7	7хI	КВВГ	км	008		3563I40II3		0,092	I68
I.I.I8	4хI	КВВГ	км	008		3563I40III		0,048	II5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-21.86 ЭМ.СО

Лист 3

21515-03 15

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	I.2.I. Лампа накаливания общего назначения, 220В, 60 Вт	Б220-230-60							
		ГОСТ2239-79	шт.	796		346601		3	0,035

Типовой проект 902-5-21.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-21.86 ЭМ.СО

Лист 4

21515-03 16

Альбом III

Типовой проект 902-5-2I.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком								
	Сталь полосовая сечением, мм2:	ГОСТ I03-76							
	2.I.I. 40х4		т	I68		093300		0,0882	
	2.I.2. 25х4		т	I68		093300		0,0I98	
	2.I.3. Сталь листовая δ=I мм, II00х850	ГОСТ I9903-74	шт.	796		097300		2	3,3
	Труба стальная водогазопроводная диаметром,мм:								
	2.I.4. 40		км/т	008 / I68		I30260		0,006 / 0,023	
	2.I.5. 25		км/т	008 / I68		I30200		0,I24 / 0,296	
	2.I.6. 20		км/т	008 / I68		I30200		0,002 / 0,0033	
	2.2. Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.2.I. Выключатель однополюсный для открытой установки, 220В, 6,3А	Индекс 02.I.I-03							
		ГОСТ 7397-76	шт.	796		346421		4	0,I38
	2.3. Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.3.I. Кронштейн	У116У3	шт.	796		3464731021		7	3
	23.2. Коробка проходная	КПЛ-25У1,5	шт.	796		3464743521		I5	I,9
	2.3.3. Коробка	У6I4У3	шт.	796		34647420II		2	2,6
	2.3.4. Коробка	У6I5У3	шт.	796		3464742021		4	3,9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-2I.86 ЭМ.СО

Лист 5

21515-03 17

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3.5. Профиль монтажный	К238У2	шт.	796		3449626I8I		7	3,09
	2.3.6. Полоса монтажная	КI06У2	шт.	796		3449626ЗII		4	2,06
	2.3.7. Лоток сварной	НЛ40-П2У3	шт.	796		34496I424I		3	7,5
	2.3.8. Прижим для лотков	НЛ-ПРУ3	шт.	796		34496I445I		6	0,03
	2.3.9. Накладка	НТ-IУ2	шт.	796		344965550I		42	0,06

Типовой проект 902-5-2I.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-2I.86 ЭМ.СО

Лист 6

21515-03 18

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I5	Термометр манометрический показывающий, предел измерения 0-50°С, глубина погружения термобаллона I00 мм. Исполнение обыкновенное. Казанский завод "Теплоконтроль"	ТКП-I60	шт.	796		42III30II0		I	I,8
	Сигнализатор термохимический в комплекте:	СТХ-3У4	компл	67I		42I5II4054		I	6,4
I7а	Датчик ДТХ-I07У4	Опросный лист № I	шт.	796				I	0,4
I7б	Блок питания и сигнализации БПС-I07У4		шт.	796				I	6,0
	ОПКБА г.Харьков 7I								

Типовой проект 902-5-2I.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Инж.	Лашкина	
Вед.инж.	Резник	
Гл.спец.	Некрасов	
Н.контр	Некрасов	
Нач.отд	Кулагин	

Привязан

Т.П. 902-5-2I.86 АВК.СО

Инжекторная метантенков объёмом 5000 куб.м

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипрокоммунводоканал г.Москва

21515-03 19

Формат А3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № I

на сигнализатор термохимический СТХ-3У4 (5В2.840.323)

I.	Наименование предприятия (с указанием министерства, ведомства, совнаркома), для которого нужен газоанализатор	
2.	Цех, процесс производства и технологическая точка отбора газовой смеси (желательно приложить упрощенную схему технологического процесса производства с указанием точки отбора)	
3.	Анализируемый компонент (компоненты или сумма компонентов) газовой смеси	Наличие газа метана в производственных помещениях
4.	Нормальная (рабочая) концентрация и интервал ее нормальных (рабочих) значений (в процентах по объему или в мг/л) анализируемого компонента	
5.	Предельные возможные минимальная и максимальная концентрации в процентах по объему или в мг/л анализируемого компонента и периодичность крайних значений	30% +20 -25
6.	Полный состав газовой смеси (в процентах по объему или в мг/л) и возможные колебания концентрации неизмеряемых компонентов	Метан 60-65% Угл.газ I6-34% Азот 0-3% Кислород 0,3-0,5% Водород 0-3%
7.	Влагосодержание газовой смеси (в г/нм3)	92-97%
8.	Давление или разрежение газовой смеси (в кгс/см2 или в мм вод.ст.) и его колебания в месте отбора	
9.	Температура газовой смеси и ее колебания в месте отбора	I0-I5°C
I0.	Наличие в газовой смеси агрессивных примесей (сероводорода, сернистый газ, аммиак и др.) и углеводородов (легкие и тяжелые, предельные и непредельные) и их содержание (в кг/л, г/нм3)	
II.	Наличие механических примесей (пыли, смолы, масла и др.) в газовой смеси, их характер и содержание (в мг/л или в г/нм3)	Пыль производственного помещения в соответствие с ГОСТ II882-73
I2.	Температура окружающей среды и ее колебания в месте установки приемника газоанализатора	+I8°C
I3.	Относительная влажность (в %) окружающей среды и ее колебания в месте установки в приемнике газоанализатора	
I4.	Наличие агрессивных газов и паров в воздухе помещения, где будут смонтированы приемник и измерительные приборы газоанализатора их состав и концентрация (в г/нм3)	нет
I5.	Шкала газоанализатора (в процентах) по объему или в мг/л сухого газа	5-50%
I6.	Допустимая по технологическим требованиям основная погрешность измерения (в % анализируемого компонента)	
I7.	Допустимое время запаздывания показаний газоанализатора внести с газозаборным устройством и газоподводящей линией (в минутах)	I-2 мин.
I8.	Тип газоанализатора (стационарный или переносной)	стационарный

Инв.№подл | Подпись, дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ТП 902-5-21.86 АВК.СО

Инж.	Лашкина	
Вед.инж	Резник	
Гл.спец.	Некрасов	
Н.конто.	Некрасов	
Нач.отд.	Кулагин	

Инжекторная метантенков объемом 5000 куб.м
Опросный лист № I на сигнализатор термохимический СТХ-3У4

Стад.	Лист	Листов
Р	I	2

Гипрокоммунводоканал г.Москва

19. Режим работа газоанализатора (непрерывность или периодичность действия)	непрерывный
20. Наличие сети переменного и постоянного тока для питания газоанализатора. Наличие стабилизированного направления. Величина напряжения (в вольтах) и частоты (в герцах)	220в, 50гц
21. Возможные колебания имеющихся напряжений питания (в вольтах) и частоты переменного тока (в герцах)	220^{+22}_{-33} в, 50±1гц
22. Наличие на месте установки приемника газоанализатора редукцирующих устройств, их параметры (создаваемое ими давление или разрежение, колебания давления и пр.)	
23. Наличие на месте газоочистительных устройств для анализируемой газовой смеси и наличие этих устройств на месте отбора газовой смеси	
24. Наличие линии сжатого азота или линии сжатого воздуха. Давление (в кгс/см2)	
25. Наличие водопроводной и канализационной линий в месте установки газоанализатора. Давление воды (в кг/см2)	
26. Количество и тип показывающих и самопишущих приборов к газоанализатору	Сигнализатор СТХ-3У4 с датчиком ДТХ-107У и блок БПС-107У4
27. Место установки показывающих или самопишущих приборов (по месту на щите отдельном или общем и т.д.)	на отдельном щите
28. Необходимость сигнализации и точная характеристика предъявляемых к ней требований	Сигнализация опасной концентрации (загазованности помещения)
29. Расстояние между приемников газоанализатора и измерительными приборами (самопишущими и показывающими) в метрах	25м
30. Расстояние между приемником газоанализатора и местом отбора газовой смеси (в метрах)	1м
31. Категория взрывоопасности помещения для установки приемника газоанализатора и измерительных приборов (самопишущего и показывающего)	
32. Расстояние ближайшего взрывоопасного помещения от точки отбора газовой смеси (в метрах)	2м
33. Особые требования к газоанализатору и вторичным приборам (брызгозащищенность, водонепроницаемость, виброустойчивость, тряскоустойчивость и др.)	
34. Применяемый заказчиком в настоящее время метод контроля содержания анализируемого компонента и его точность	
35. Потребное количество газоанализаторов по данному заказу и в целом для данной отрасли, и сроки поставки или разработки	
36. Наименование предприятия, заполнившего опросный лист. Адрес (почтовый и телефонный). Расчетный счет, с которого подлежит оплата	Ин-т "Типрокоммунводоканал" ул.Володарского,35
37. Станция и дорога назначения	

Составила Резник тел. 924-82-50

Привязан

Инв.№

ТП 902-5-21.86 АВК.СО

ЛИСТ 2

Взам.инв.№ | Подпись, дата | Инв.№ подл.

gost.e-ecolog.ru