ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

№ 407-0-150

Охранное освещение и сигнализация на понижающих подстанциях

АЛЬБОМ П

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗРАБОТАНЫ
Южным отделением института
"Энергосетьпроект"
Минэнерго СССР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
институтом "Энергосетьпроект"
с..I.июня.....1976 г
Решение №51 от 23 марта 1976г.

Г.А.НЕВЕДРОВ
А.П.ЛЕОНОВ
А.И.КАРПОВ

10205пк т 2 л 1

№ 7649тм-П

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

№ 407-0-150

Охранное освещение и сигнализация на понижающих подстанциях

АЛЬБОМ П

Перечень заказных спецификаций - ПЗС

Листов I лист I

№ № п/п	Часть проекта	Марка	Количество листов	№ № стр.
I	Сигнализация	ЭЛ-I	2	3-4
2	Охранное освещение	ЭЛ-2	3	5-7

1649тм-т2-2

10205пк т 2 л 2

ед

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Охранное освещение и сигнализация на понижающих подстанциях

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛ-I

Сигнализация

Листов 2 Лист I

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектного оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг: единицы	Вес в кг: общий	Стоимость по смете: единицы (руб)	Стоимость по смете: общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Концентратор малой ёмкости	комар-сигнал-I2АМ		п/я А-I325 г.Калуга	шт	I				I54	0,I54
2		Блок пятилучевой	комар-сигнал-I2БМ		-"-	шт	I				63	0,063
3		Устройство сигнальное фотоэлектрическое	"Луч"		"Электроточприбор" г.Кишинев	комп.	6				850	5,II

10205ак т 2 л 3

7649ТМ-т2-3

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Охранное освещение и сигнализация на понижающих подстанциях

А Л Ь Б О М II

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛ-2

Охранное освещение Листов 3 лист 1

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектного оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг: единицы	Вес в кг: общий	Стоимость по смете: единицы (руб)	Стоимость по смете: общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Пускатель магнитный, катушка 380 В	ПМЕ-22I		п/я В-8843 г.Фрунзе	шт	I		2,3	2,3	6,90	0,007
2		Кнопка управления	ПКЕ-22-2		"Электроаппарат" г.Гомель	шт	I		0,5I8	0,5I8	I,40	0,00I
3		Опора железобетонная ℓ=I0 м	ШВ-$\frac{I0}{70}$		-	шт	26	-	-	-	-	-

10205пк т 2 л 5

7649ТМ-72-5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4		Светильник наружного освещения	СПО-2--200		"Электроарматура" г.Тернополь	шт	26	-	4,3	III,8	I,80	0,047
5		Лампа наклививания 220В, 200 Вт	Б-220--200		Рижский электролампсвый	шт	26	-	-	-	0,85	0,022
6		Коробка ответвительная	А-I220		Г Э М	шт	2	-	-			
7		Кабель с алюминиевыми жилами на напр.I кВ, сеч. 3хI0кв.мм	ААШв-I		-	м	I00	-	0,46	46	0,560	0,056
		Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напр.до 500В, сеч.:										
8		3 х I0 кв.мм	АНРГ-500		-	м	I5		0,406	6,09	0,345	0,005
9		2 х 4 кв.мм	АНРГ-500		-	м	I0	-	0,23	2,3	0,I4	0,00I

10205 тк т 2 л 6

7649ТМ-72-8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0		Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сеч. 4 х 2,5	АКНРГ		-	м	2	-	0,29	0,58	0,I70	-
II		Провод алюминиевый голый сеч. I6 кв.мм	А-I6		-	м / кг	I300 / 80	-	-	80	0,86	I,55
I2		Труба асбоцементная Ø I00, ℓ=3м	ГОСТ I839-72		-	шт	3	-	2I,36	64,08	2,I9	0,007

10205пк на 2 л 7

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА Л.ГРИБЧЕНКОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ А.ПАЛЕЦКАЯ

СОСТАВИЛ С.ЛЕСОВАЯ

764 ГМ-Т2-(7)

gost.e-ecolog.ru

6I2.76-80кальк.50бум.ЭСП.

ед