МЧС России

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телетайп: 340417 "Наука". Телефон: (495) 521-23-33. Телефакс: (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru
http:www.vniipo.ru

14.04.08 № 43/4.2/1390

На № 495 от 07.04.08 г.

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»
И.А. Бабанову

г. Королев Московской обл.,
ул. Пионерская, д. 4
Факс: 777-4020

О пожарных аналоговых извещателях

В связи с положениями «Закона о Техническом Регулировании» (27.12.2006 г. № 184-ФЗ) внесение изменений и дополнений в нормативные документы, регламентирующие требования к техническим устройствам систем пожарной сигнализации и проектированию данных систем на объектах различного назначения, было не допустимо. В соответствии с изменениями, внесенные в данный закон от 01.05.2007 г. № 65-ФЗ, корректировка нормативных документов может быть легитимна.

Специалисты института считают, что применение адресно-аналоговых технических средств обнаружения пожара по сравнению с пороговыми, позволяет обеспечивать надежное обнаружение возгораний при значительном снижении вероятности ложной тревоги. В процессе корректирования нормативных документов в области проектирования систем пожарной автоматики, данный факт будет учтен.

В соответствии с выше сказанным, считаем допустимым осуществление формирования сигнала на запуск установок дымоудаления и оповещения (1-4 типов) при срабатывании одного адресно-аналогового пожарного извещателя типа ДИП-34А и С2000-ИП.

Ваши предложения по корректировке нормативных документов будут учтены в процессе проведения работ по внесению изменений в эти документы.

Начальник Н.П. Копылов

Злов

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru