МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телетайп: 346417 "Наука". Телефон: (095) 521-23-33. Телефакс: (095) 529-82-52
E-mail: firecio@fire-science.msk.ru
http:www.vniipo.ru

8.07.2004 № 43/2.2 1327
на № 487 от 01.06.2004г.

Техническому директору
ЗАО НВП «БОЛИД»
И.А.Бабанову
141070, Московская обл.,
г. Королёв, ул. Пионерская, д.4

Приборы С2000-АСПТ и С2000-КПБ сертифицированы на соответствие требованиям НПБ 75-98 и соответствуют НПБ 77-98 в части требований к приборам управления, что позволяет применять их в системах пожарной автоматики для управления световыми и звуковыми оповещателями.

Начальник Н.П.Копылов

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru