**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: gost.e-ecolog.ru

16 ДЕК 2008 № 19-2-5-4376

На № 0292 от 28.11.08

Генеральному директору
ООО НПП «Спецкабель»

А.В. Лобанову

107076, г. Москва, ул. Стромынка, 18

Об использовании огнестойких кабелей

Департамент надзорной деятельности МЧС России - центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации (далее - Система) рассмотрев Ваше письмо, сообщает следующее.

На оснавании п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (далее - СОУЭ) с учетом характеристик кабелей, изложенных в сертификате пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП001.Н00551, кабели марки КПСЭнг-FRLS, КПСЭнг-FRHF, КПСЭСнг-FRLS, КПСЭСнг-FRHF могут применятьсяв СОУЭ без использования негорючих коробов и кабельных каналов.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности –
заместитель руководителя
центрального органа Системы А.Н. Гилетич

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru