МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Тел.: (495) 521-23-33; факс (495) 529-82-52
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

09.06.2009 г. №15-1-04/2061

На № 254 от 15.05.2009 г.

О разъяснениях по
сводам правил

Заместителю генерального
директора по ПМ и СО
ЗАО «НПП Импалс»

А.А. Буданов

Суворовский проспект, д. 65,
г. Санкт-Петербург, 191124;
факс: (812) 710 3322

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» с 1 мая 2009 г. в области пожарной безопасности обязательные требования содержатся только в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Применение нормативных документов по пожарной безопасности, национальных стандартов и сводов правил, согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» носят добровольный характер. НПБ и другие отраслевые нормативные документы (СНиПы, ВНПП, ВУПП и т.д.) в области пожарной безопасности с 1 мая 2009 г. не применяются, так как их применение не подтверждает требований технического регламента.

Начальник Н.П. Копылов

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru