МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
"ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail:vniipo@mail.ru; http:gost.e-ecolog.ru

01.10.2010 № 12-4-02-1995

На № исх. 185 от 21.09.2010 г.

Об установке точечных пожарных извещателей на подвесном потолке

Требования по установке точечных пожарных извещателей (далее - ПИ) изложены в п. 13.3.4 СП 5.13130.2009. В вашем случае подвесной потолок выполняет функцию перекрытия, и установка ПИ должна производиться на ребрах жесткости, которые являются несущими конструкциями подвесного потолка.

Начальник Н.П. Копылов

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru