МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
"ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Тел.: (495) 521-23-33, факс (495) 529-82-52
E-mail:vniipo@mail.ru,
http://www.vniipo.ru

8 12 2009 №12-4014/5876

на № 936 от 13.11.2009 г.

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»

И.А. Бабанову

ул. Пионерская, д. 4, г. Королев
Московской обл., 141070

О применении пожарного извещателя

Специалисты института считают, что применение адресно-аналоговых технических средств обнаружения пожара, таких как ДИП-34А-01-01 и ДИП 34А-01-02, а также тепловых извещателей С2000-ИП, позволяет обеспечивать надежное обнаружение возгораний при значительном снижении вероятности ложной тревоги. При условии соответствия технических характеристик выпускаемых на Вашем производстве извещателей требованиям Приложения Р СП5.13130.2009, считаем допустимым установку одного извещателя в помещении при выполнении требований п. 13.3.3 СП.5.13130.2009.

Начальник Н.П. Копылов

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru