МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

10.08.2011 № 13-403-4650

На № 020611 от 02.06.2011

Генеральному директору
«Альянс Пожарной Безопасности»
В.В. Лебедеву
ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н,
г. Санкт-Петербург, 192220

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщаю, что в общественных и жилых зданиях высотой более 28 метров, вход в лестничную клетку типа Н3 должен осуществляться через тамбур-шлюз 1 типа.

Требования к элементам тамбур-шлюза изложены в таблицах 24-25 Федерального закона от 22.07.08 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заместитель начальника И.Р. Хасанов

М.В. Фомин
(495) 524-81-74

gost.e-ecolog.ru

**«Альянс Пожарной Безопасности»**
Некоммерческое Партнерство

Адрес: 192220, Санкт-Петерубрг, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н
Тел./факс: **(812)248-91-39** E-mail: gost.e-ecolog.ru йт: gost.e-ecolog.ru

Исх. № 02/06/11

**Директору Департамента Надзорной деятельности МЧС России**
**Дешевых Ю.И.**

121357 г. Москва, ул. Ватутина, д.1
Тел./факс: (495) 212-05-99, 212-09-94
(оригинал почтой)

О тамбур - шлюзах у лестничных клеток Н3
в гражданских зданиях высотой более 28 м.

Уважаемый Юрий Иванович!

Какого типа должен быть тамбур-шлюз у лестничных клеток типа Н3 в общественных и жилых зданиях высотой более 28 м. В статье 88 и таблицах 23 и 25 приложения к ФЗ №123 от 22.08.2008 выбор тамбур-шлюза зависит от типа противопожарной преграды, где требуется тамбур-шлюз.

Однако, в указанных зданиях у лестничных клеток типа Н3 отсутствуют противопожарные преграды, т.к. к этим лестничным клеткам примыкают только коридоры, фойе и вестибюли, т.е. не пожароопасные помещения. С учетом выше изложенного, допускается ли в таких тамбур-шлюзах у лестничных клеток типа Н3 устанавливать простые герметичные двери, не огнестойкие?

Генеральный директор
НП «АПБ» В.В. Лебедев

Исп.: Решетникова А.И.
gost.e-ecolog.ru 91-39