МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

27.06.2011 № 13403-3315

На № 10/05/11 от _____

Генеральному директору
НП «Альянс Пожарной Безопасности»
В.В. Лебедеву
ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н
г. Санкт-Петербург, 192220

О разъяснении требований
нормативных документов

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

По существу Вашего обращения сообщаю, что согласно распоряжению правительства от 21.06.2010 г. №1047-р СНиП 31-06-2009 разработан в обеспечение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и не действует в части, регламентирующей требования пожарной безопасности.

Вместе с тем, сообщаю, что при проектировании путей эвакуации статья 53 Федерального закона от 22.07.08 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должна выполняться в полном объеме.

Заместитель начальника
НИЦ ППиПЧСП А. А. Косачев

М.В. Фомин
(495) 524-81-74

gost.e-ecolog.ru

Исх. № 10/05/11

от 10 мая 2011 года

Директору Департамент
Надзорной деятельности МЧС России
Дешевых Ю.И.
ул. Ватутина, д. 1, г. Москва, 121357
факс (495) 212-05-99, (495) 212-09-94

О применении 53 статьи ФЗ №123 от 22.07.2008 г. при проектировании зданий и сооружений различного назначения

Уважаемый Юрий Иванович!

В соответствии с требованиями части 3 статьи 53 экспертиза требует расчет необходимого времени эвакуации из всех зданий и сооружений, в том числе из пятиэтажных многоквартирных домов, где вообще по СП 5.13130.2009 не требуется предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.

Однако, в соответствии с требованиями п.п. 5.20. 5.21 СНиП 31-06-2009 только при проектировании зальных помещений следует определять необходимое время эвакуации (для обеспечения ее своевременности) с учетом их объема и расстояний от наиболее удаленной точки зала до ближайшего эвакуационного выхода. При этом для обеспечения безопасной эвакуации людей достаточно выполнение требований части 1 и 2 статьи 53 ФЗ №123 от 22.07.2008.

В связи с вышеизложенным, просим разъяснить достаточно ли при проектировании путей эвакуации из обычных помещений только выполнение требований частей 1и 2 статьи 53 и статьи 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г., без определения необходимого времени эвакуации людей в безопасную зону по части 3 статьи 53 ФЗ №123 от 22.07.2008.

Генеральный директор
НП «АПБ» В.В. Лебедев

Исп. Решетникова А.И.
8 (812) 248-91-39

gost.e-ecolog.ru