МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

9 11 2011 № 13-4-03/6182

На № 21/09/11-1 от 21.09.2011

Генеральному директору
НП «Альянс Пожарной Безопасности»
В.В. Лебедеву
ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н,
г. Санкт-Петербург, 195220

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщаю, что в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 ноября 2009 г. №247-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся, в том числе, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности.

Следовательно, в настоящее время при проектировании объектов пожарной охраны, в части, не противоречащей Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», можно руководствоваться НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Заместитель начальника И.Р. Хасанов

М.В. Фомин
(495) 524-81-74

gost.e-ecolog.ru

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Альянс Пожарной Безопасности»

ИНН 7804183357 КПП 780401001
195 220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н
Тел./факс: **(812)248-91-39** E-mail: apb@apbez.ru Сайт: gost.e-ecolog.ru

Исх. № 21/09/11-1
от 21 сентября 2011 года

Начальнику ФГУ ВНИИПО
МЧС России
Климкину В.И.
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха
143903, Московская область
Тел./факс: (495) 521-23-33
(495) 529-82-52

О проектировании пожарных депо

Уважаемый Виктор Иванович!

В соответствии с требованиями п. 2 статьи 78 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. экспертизы требует разработки специальных технических условий при проектировании пожарных депо, так как требования нормативных документов (СП) рекомендованных к применению не распространяются на здания класса функциональной пожарной опасности Ф 4.4 (пожарное депо), а в перечне нормативных документов отраженных в приказе Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573 (ред. от 01.07.2010) "Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" отсутствует НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Исходя из вышеуказанного, просим Вас разъяснить правомерность использования НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» при проектировании противопожарной защиты вновь строящихся пожарных депо.

Генеральный директор
НП «АПБ» В.В. Лебедев

gost.e-ecolog.ru

Исп.: Решетникова А.И.
тел.: 248-91-39