МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: gost.e-ecolog.ru

04 ОКТ 2012 № 19-16-967

На № _____ от _____

Гр. Светушенко С.Г.

Электроприборовский проезд,
д. 2а, оф. 5, г. Владимир, 600005

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России Ваше обращение рассмотрено и сообщается следующее.

1. К объектам с ночным пребыванием людей относятся объекты с помещениями, в которых в ночное время возможно пребывание людей, за исключением жилых домов и объектов с персоналом, осуществляющим охрану.

2. Количество рабочих мест на объекте определяется в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

3. Согласно пункту 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее - Правила), объекты, на которых одновременно находится 50 и более человек относятся к объектам с массовым пребыванием людей.

4. Под листовым металлом в Правилах понимается металлическое изделие, представляющее собой тонкий лист из металла с обрезной или необрезной кромкой, поставляемый в рулонах или в виде листов. При этом к основным категориям металлических листов относятся: горячекатаный, холоднокатаный, просечно-вытяжной, оцинкованный и профилированный листы.

5. К сгораемым перекрытиям относятся перекрытия, в конструкции которых используются материалы, относящиеся к группе горючести Г1-Г4.

6. Вывод сигнала о пожаре на пульт государственной противопожарной службы является требованием рекомендательного характера. Прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны может предусматриваться посредством снятия микротелефона без набора номера на телефонный аппарат, номер которого заранее сообщается абонентом на коммутационной станции, т.е. в так называемом режиме «прямой связи». При этом сообщается, что в настоящее время в

gost.e-ecolog.ru

Правилах «прямая телефонная связь с подразделениями пожарной охраны» заменена на «телефонная связь с подразделениями пожарной охраны». Каналы GSM/GPRS сотовой связи, это один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть и использование их для передачи тревожных извещений (как альтернатива телефонной связи) не допускается.

7. В соответствии с пунктом 12 Правил, на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (без исключений).

8. Требованиями пункта 16 Правил установлено, что территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должны обеспечиваться звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре. При этом типы оповещателей, размещение и количество нормативными правовыми документами не регламентировано.

9. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - это жидкости, способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки не выше 61 °С и выше 61 °С соответственно. При заправке баллонов горючими газами (метан, бутан, пропан, ацетилен, водород и т.д.) хранение их не допускается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

10. Пунктом 1 Правил устанавливаются правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. При этом, требования изложенные в Правилах, являются обязательными для исполнения.

11. К противопожарным преградам, согласно части 35 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относятся строительные конструкции с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, объемные элементы здания или иные инженерные решения, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения, в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями.

12. Пунктом 33 Правил установлено, что при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обязан обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в соответствии с требованиями которых они были запроектированы и построены (СНиП, НПБ, ГОСТ и т.д.).

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности С.П. Воронов

Исп.: Карамышев В.В.
тел.: (495) 212-07-21

Текст запроса

Просим разъяснить положения Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

На смену Правилам Пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 (утвержденных ранее Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации) пришли Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

В тексте правил противопожарного режима есть положения которые непонятно как исполнять:

1. Какие объекты относятся к объектам перечисленным в статье 8 (какие классы функциональной пожарной опасности по терминологии статьи 32 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").
2. Что имеется ввиду под понятием рабочие места, и всегда ли это объективно. Выдержка из текста - "рабочими местами на этаже для 10 и более человек" (ст. 7). Примечание - рабочих место может быть 2, а людей 100, например на дискотеке.
3. Термины "объекте с ночным пребыванием людей" (ст. 8) – не определены критерии объектов относимых к режиму работы с ночным пребыванием людей (производства, больницы, интернаты).
4. Какие объекты относятся к объектам перечисленным в статье 12 "объекте с массовым пребыванием людей" (ст. 12). Например в церкви - в будние дни мало людей, в выходные дни и тогда когда служба много.
5. Какие конструкции имелись ввиду в ст. 23 "помещения из … листового металла", (а что если есть профилированный металл и в чем разница какой металл у антресоли профилированный или листовой), подобные термины – нигде не оговорены, нет им определения, потому коррупционная составляющую маятника при проверке может качнуться не в сторону доводов проверяемых.
6. Какие конструкции имелись ввиду в ст. 31 "в зданиях со сгораемыми перекрытиями" (какого класса по терминологии таб. 6 по терминологии ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). (имелись ввиду степени огнестойкости ?).
7. В ст. 7 - "На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов)"); ст. 8 - "На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего детского отдыха)"; ст. 9 - На объекте с ночным пребыванием … - имелись ввиду особые объекты социально-бытового назначения, критически важные объекты или как определять объекты которые подпадают под требования данных положений правил.
8. В ст. 7 и в ст. 10 ("руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей") сделано исключение для общежитий ?.
9. Термин "телефонная связь" (ст. 5, 11, 16, 65, 67, 251). Что имелось ввиду сотовая или проводная связь ? А ведь о возможности использования сотовой связи в свое время пестрил интернет на тему "прямая телефонная связь" через сотового мобильного оператора. Вот если бы написали что телефонная /подвижная, мобильная и другая связь по телефону (интернету, GSM шлюзу), то тогда мы бы знали как эти замечания устранять !
10. Ст. 12 пункт ("На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте"), руководитель вынужден будет привлечь для

тренировки эвакуации всех лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (повара детских садов, дворники, сантехники)?

11.В статье 16 указаны требования "На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи ..." - требования о выполнении звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре не описаны ни в одном нормативном документе. Какие требования по оповещению людей на территории (децибелы, климатическое исполнение, аккумуляторы и микрофоны). В своде правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" такие требования не описаны.

12.Не ясен 18-ый пункт ("Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами"), что подпадает под запрет (баллонный газ и канистра масла в гараже)?

13.В ст. 23 указаны капитальные мероприятия ("устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток"). Надо ли на существующем и построенном задолго до вступления в силу указанных правил выполнять изоляцию выходи из подвала от общих лестничных клеток. И как понимать фразу изолирован – то есть отделен противопожарной дверью или глухой перегородкой или тамбур-шлюзом.

14.В статье 33 положения - "При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности ...", ставят нас в неразрешимую дилемму, о том что все ранее построенные объекты должны одновременно выполнить два условия - обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности ("новых")? Марш лестничной клетки расширим до 1,35, соблюдая нормы, но противореча "старому" проекту здания школы/ детского сада. Как можно выполнить сразу два противоречивых требования, проект старый а нормы новые, соответственно размеры путей эвакуации и их конфигурация не соответствуют последним требованиям пожарной безопасности по большинству существующих зданий детских садов и школ и других зданий.

Ответ просим выслать по электронной почте gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru