МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52. 524-98-99
E-mail:vniipo@mail.ru; gost.e-ecolog.ru

23 01 2012 № 14-2-02/253

на № 188 от 29.11.2011

Заместителю руководителя службы эксплуатации ГК, ГМ, РЦ и АТП по вопросам пожарной безопасности департамента эксплуатации ЗАО «Тандер»

О.А. Золотухину

ул. Солнечная, 15/2,
г. Краснодар, 350072

О требованиях пожарной безопасности

На Ваш запрос сообщаю следующее.

В нормативных документах по пожарной безопасности отсутствуют обязательные требования по изготовлению планов эвакуации людей при пожаре в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации при пожаре могут быть выполнены на обычных (несветящихся) материалах, в том числе на бумаге. Согласование планов эвакуации людей при пожаре с органами ГПН не требуется.

В случае сомнений в правомерности действия (бездействия) и решения государственного инспектора по пожарному надзору Вы можете обжаловать их в установленном порядке.

В соответствии с приказом МЧС РФ от 1 октября 2007 г. № 517 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными

gost.e-ecolog.ru

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте в Минюсте РФ 31 октября 2007 г., регистрационный № 10424) обжалование осуществляется к вышестоящему в порядке подчиненности государственному инспектору по пожарному надзору.

Информация о порядке подачи жалобы и ее примерная форма размещаются на информационных стендах в помещениях органов ГПН.

Заместитель начальника –
начальник НИЦ УИТ ПСС А.В. Матюшин

gost.e-ecolog.ru