ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА**

ул. Зодчего Росси, д. 1/3, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 576-15-04, 576-15-12, факс (812) 576-15-13
E-mail: gne@gov.spb.ru http://gost.e-ecolog.ru

31.08.11 № 01-12-2814/11-1-0

На № 05/08/11 от 05 августа 2011 г

**Генеральному директору
НП «АПБ»
В.В. Лебедеву**

Ул. Гжатская д. 9 лит. А пом. 5Н
Санкт-Петербург, 195220

О способах обеспечения работоспособности кабельных линий

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что в части 2 статьи 82, части 7 статьи 84, части 2 статьи 103 и части 4 статьи 143 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности», введённого в действие Федеральным Законом РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ (далее – Технический регламент) содержатся обязательные требования по обеспечению работоспособности кабелей, проводов и электрических систем противопожарной защиты в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

В п. 4.15 Свода правил СП 6.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» установлен порядок определения времени сохранения работоспособности кабельных линий по ГОСТ Р 53316. В п. 3.1 указанного ГОСТа даётся определение кабельных линий и способы их прокладки. Также в указанном документе перечислены методы проведения их испытаний.

В соответствии с частью 3 и 4 статьи 145 Технического регламента при применении огнестойких кабельных линий последние подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.

Вместе с тем, в соответствии с п. 3.15.7 СП 5.13130.2009, пожаростойкость проводов и кабелей систем противопожарной защиты обеспечивается выбором их типа а также способами их прокладки, которые определяются организацией-проектировщиком.

Начальник отдела В.В. Пономарев

Исполнитель:
Иванов М.А.
сл. тел. 576-15-57
Иванов А.А.
сл.тел. 576-15-95

gost.e-ecolog.ru

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Альянс Пожарной Безопасности»

ИНН 7804183357 КПП 780401001
195 220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н
Тел./факс: **(812)248-91-39** E-mail: apb@apbez.ru Сайт: gost.e-ecolog.ru

Исх. № 05/08/11
От 05 августа 2011 года

Начальнику
Службы государственного
строительного надзора
экспертизы Санкт-Петербурга
А.И. Орту
ул. Зодчего Росси, 1/3,
Санкт-Петербург, 191023
тел.: (812) 576-15-00, 576-15-12
факс: (812) 576-15-13

Уважаемый Александр Иванович!

Из Вашего ответа (исх. №04-07-2814/11-0п от 27.05.2011) следует, что положения ст. 82, 84 и 103 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ) являются обязательными для исполнения и подлежат контролю при проведении проверок объектов капитального строительства, проводимых Вашей организацией.

Просим Вас разъяснить: какие конкретно способы обеспечения огнестойкости линий связи являются обязательными с позиции Службы и требуется ли при этом наличие сертификатов на кабельные линии Согласно ГОСТ 53316.

Генеральный директор
НП «АПБ» В.В. Лебедев

gost.e-ecolog.ru

Исполнитель: Решетникова А.И.
тел.:248-91-39