ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
252-2-29.1С.89

АКУШЕРСКИЙ КОРПУС НА 40 КОЕК
(В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-2С)

АЛЬБОМ 10
ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

gost.e-ecolog.ru

				Привязан
Инв №				

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
252-2-29.1с.89

АКУШЕРСКИЙ КОРПУС НА 40 КОЕК

АЛЬБОМ IO

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ 1	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ. 0.000
АЛЬБОМ 2	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000
АЛЬБОМ 3	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЛЕЧЕБНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
АЛЬБОМ 4	ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ 5	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
АЛЬБОМ 6	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ 7	АВТОМАТИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ 8	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ 9	ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
АЛЬБОМ 10	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 11	СМЕТЫ
АЛЬБОМ 12	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
	ВАРИАНТ ПРОЕКТА С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ
АЛЬБОМ 13	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЛЕЧЕБНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ 14	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 15	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 16	СМЕТЫ
АЛЬБОМ 17	ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПЕРЕВОД ПРИСПОСАВЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОД ПРУ

Разработан
Киевским филиалом
Гипрониздрава
Главный инженер Граб Н.М.
Главный архитектор
проекта Скороход В.П.

Утвержден на стадии „Проект"
Госгражданстроем при Госстрое СССР
приказом №254 от 11 августа 1987 года
Рабочая документация введена в
действие Минздравом СССР
приказом №233 от 7 апреля 1989 года

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	Стр.	Примечание
Обложка		1	
Титульный лист		2	
Перечень спецификаций			
борудования		3	
Технологическое обору-			
ование (то.со)		4	
Лечебное газоснабжение			
(лг.со)		23	
Отопление, вентиляция			
кондиционирование			
оздуха (во.со)		28	
Водопровод и канализа-			
ия (вк.со)		46	
Электрооборудование			
(э.со)		56	
Автоматизация			
оборудование (аио.со1)		81	
- щиты (аио.со2)		90	
Связь и сигнализация			
(сс.со)		94	

Привязан

Инв. №

252-2-29.1с.89 СО

Перечень спецификаций оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ГИПРОНИИЗДРАВ Киевский филиал

Нач. ВСМ Загниборода

ГАП Скороход

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А-12	КИПЯТИЛЬНИК ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ; ДЕЗИНФЕКЦИЯ КИПЯЧЕНИЕМ В ВОДЕ ХИРУРГИЧ.ИНСТРУМЕНТОВ; РАЗМЕР РАБ.КАМЕРЫ: 670Х280Х180 ММ; ГАБАРИТ:790Х480Х890; 380/220 В; 6 КВТ; ФАЗ. 3; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ СЕТЕВОЙ ЩИТОК,ВСТРОЕННЫЙ В КИПЯТИЛЬНИК; ИМЕЕТСЯ БОЛТ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ; ПОДВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=15,РАСХОД - 150 Л/Ч; ОТВОД В КАНАЛИЗАЦИЮ Д=15	Э-67; ТУ 64-1-513-82	КОМПЛ	671		94 5115 0038		2,00	65.0
КГ-3	ЭЛЕКТРОУТЕРОСТИМУЛЯТОР; ЛЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ И РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДАХ; ГАБАРИТ:265Х250Х88; 220 В; 30ВА КВТ; ФАЗ. 1	"УТЕРОТОН-1"	ШТ.	796				2.00	4.0

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ГАП	Скороход	
Нач.от	Кравцов	
Гл.техн.	Ноженко	
Рук.гр.	Шур	
Ст.инж.	Коломиец	
Н.контр.	Денисенко	

252-2-29.1С.89 ТО.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	19

ГИПРОНИИЗДРАВ

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N

2	3	4	5	6	7	8	9	10
КИПЯТИЛЬНИК ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ; ДЕЗИНФЕКЦИЯ КИПЯЧЕНИЕМ В БОКЕ МЕД.ИНСТРУМЕНТОВ; ВМЕСТИМОСТЬ-4Л; ГАБАРИТ:438Х199Х153; 220 В; 1 КВТ; ФАЗ. 1; УСТАНАВЛ.НА СТОЛЕ; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	Э-40; ТУ 64-1-324- 76	ШТ	796		94 5115 0032		39.00	4,6
СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ; СТЕРИЛИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧ.ИНСТРУМЕНТОВ,ТЕРМОСТОЙКИХ ПРИПРИЦЕВ И ИГЛ К НИМ,СТЕКЛЯННОЙ И МЕТАЛЛИЧ.ПОСУДЫ; ВРЕМЯ РАЗОГРЕВА ДО 180 ГРАД-60 МИН; ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ СТЕРИЛИЗАЦ.КАМЕРЫ- 370Х370Х600 ММ; ГАБАРИТ:570Х830Х1390; 220 В; 2,5 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛ.КОНТАКТОМ; УСТАНАВЛ.НА ПОДСТАВКЕ	ГП-80; ТУ 64-1-3434- 80	КОМПЛ	671		94 5122 1013		7.00	65.0
АКВАДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - 4 КУБ.ДМ/Ч; 220 В; 3 КВТ; ФАЗ. 1; УСТАНАВЛ.НА СТОЛЕ ИЛИ КРЕПИТСЯ К СТЕНЕ; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ СЕТЕВОЙ ЩИТОК; ИМЕЕТСЯ БОЛТ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ; ПОДВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ D=15; ОТВОД В КАНАЛИЗАЦИЮ D=15; ПОДВОД И ОТВОД ВОДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕЗИНОВЫМИ ШЛАНГАМИ	ДЭ-4-2; ТУ 64-1-721- 79	КОМПЛ	671		94 5243 0006		2.00	18.0
АКВАДИСТИЛЛЯТОР; ГАБАРИТ:300Х520Х610							2.00	
ЭЛЕКТРОЩИТ; ГАБАРИТ:160Х116Х175							2.00	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.№ ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.№

252-2-29.1С.89 ТО.СО

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В-86	ПРИБОР "ПЕДИМЕТАТЕСТ-1"; ИЗМЕРЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ ОБ'ЕМОВ ДЫХАНИЯ И ПОТРЕБЛЯЕМОГО КИСЛОРОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА; ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ОБ'ЕМОВ ДЫХАНИЯ И ПОТРЕБЛЯЕМОГО КИСЛОРОДА ОТ 10 ДО 150 МЛ; СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НОСИТЕЛЯ ЗАПИСИ 250 ММ/МИН; ГАБАРИТ:380Х325Х222; 220 В; 0,03 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛ.КОНТАКТОМ	ТУ 64-1-3106-79	ШТ	796		94 4162 1024		2.00	15.0
В-104	КАРДИОКОМПЛЕКС-05 (БЕЗ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА ДИ-С-04); КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ И ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ СЕРДЦА; ГАБАРИТ:740Х760Х1310; 220 В; 0,35 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ 2-ПОЛОСНУЮ РОЗЕТКУ; ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	ТУ 4-83 ЕХ 2.893-059	КОМПЛ	671		94 4351 0011		2.00	100.0
В-116	ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 3-КАНАЛЬНЫЙ С ТЕПЛОВОЙ ЗАПИСЬЮ; ИЗМЕРЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРИЧ.ПОЛЯ СЕРДЦА ОТ ВРЕМЕНИ ПРИ ИССЛЕД.СЕРДЕЧНО-СОСУД.СИСТЕМЫ; ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРИСТАВОК МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В КАЧЕСТВЕ УСИЛИТЕЛЯ РЕГИСТРАТОРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИОЛОГ.ПРОЦЕССОВ; ПЕРЬЕВОЙ,С ЗАПИСЬЮ НА ТЕПЛОЧУВСТВ.БУМАГЕ; ШИРИНА БУМАГИ:90ММ; 170ММ; 250ММ; ГАБАРИТ:560Х224Х233; 220 В; 0,1 КВТ; ФАЗ. 1; УСТАНАВЛ.НА ТЕЛЕЖКЕ; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ	ЭК 34-01; ТУ 64-1-3057-78	КОМПЛ	671		94 4111 0036		2.00	20.0
Г-3	ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ДЕТЕЙ; ДИАПАЗОН ИЗМЕР. 1-20 КГ; ГАБАРИТ:585Х305Х220; УСТАНАВЛ.НА СТОЛЕ	ВМ-20; ТУ 64-1-1067-78	ШТ	796		94 4121 0003		31.00	8.0

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N

ИНВ.N			

252-2-29.1С.89 ТО.СО

ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Г-8	КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ; ГАБАРИТ:800Х400Х990	КН-2; ОСТ 64-1-3762-83	КОМПЛ	671		94 5213 9008		28.00	15.0
Г-9	КРОВАТЬ АКУШЕРСКАЯ ТИПА РАХМАНОВА; РАЗМЕЩЕНИЕ РОЖЕНИЦ ВО ВРЕМЯ РОДОВОГО АКТА; ГАБАРИТ:1960Х1038Х1400	КА-4; ТУ 64-1-608-75	ШТ	796		94 5213 4002		4.00	73.0
Г-13	СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 2-РЕФЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ; ОСВЕЩ. ОПЕРАЦ.ПОЛЯ ПРИ ДИАГНОСТИЧ.ИССЛЕД.И ГИНЕКОЛОГИЧ.ОПЕРАЦИЯХ; ПРИ D=100 E=5000ЛК; ИСТОЧНИК СВЕТА -ЛАМПА МАТИРОВАННАЯ 34-0304-0; ГАБАРИТ:900Х700Х1900; 220 В; 0,11 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛ.КОНТАКТОМ	СГ-39; ТУ 64-1-483-77	ШТ	796		94 5255 3002		6.00	36.0
Г-14	СТОЛ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ НОВОРОЖДЕННЫХ; РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ,ОСМОТРА,ПЕЛЕНАНИЯ,ИЗМЕРЕНИЯ РОСТА И ДР.ПРОЦЕДУРЫ; ГАБАРИТ:1804Х812Х1800; 220 В; 1,5 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	"АИСТ"; ТУ 64-1-3338-79	ШТ.	796		94 5216 9020		7.00	80.0
Г-49	МОНИТОР ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ; ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ЧАСТОТЫ ДЫХАНИЯ; ИНДИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА И ПНЕВМОГРАММЫ (КРИВОЙ ДЫХАНИЯ); АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ТАХИКАРДИИ,БРАДИКАРДИИ И ПЕРИОДОВ ОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ; ЧИСЛО НАБЛЮДАЕМЫХ БОЛЬНЫХ - 1; 220 В; 0,1 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СЕТИ ЧЕРЕЗ 2-ПОЛЮСНУЮ ШТЕПСЕЛЬНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	МП-01; ТУ 64-1-3808-84	КОМПЛ	671		94 4182 0037		2.00	50.0

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N

ИНВ.N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Г- 149А	БЛОК ИНДИКАЦИИ; ГАБАРИТ:540Х540Х1610; УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПОДВИЖНОМ ПОВОРОТНОМ ШТАТИВЕ У ПОСТЕЛИ (КЮВЕЗА)							2.00	40.0
Г- 49Б	ПУЛЬТ СИГНАЛИЗАЦИИ; ГАБАРИТ:305Х120Х187; РАЗМЕЩАЕТСЯ НА СТОЛЕ ДЕЖУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ							2.00	6.0
Г- 100	ОБЛУЧАТЕЛЬ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННЫХ; ФОТОТЕРАПИЯ НЕПРЯМОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ; МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЛУЧЕННОСТЬ 400-500 ВТ/М2; ГАБАРИТ:1540Х780Х805; 220 В; 0,2 КВТ; ФАЗ. 1; РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ПОЛУ, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СЕТИ ЧЕРЕЗ 2-ПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ВОА-11; ТУ 64-1-3801-84	КОМПЛ	671		94 4432 0062		2.00	40.0
Г- 101	АМНИОСКОП ОПТИЧЕСКИЙ С ВОЛОКОННЫМ СВЕТОВОДОМ (С ОСВЕТИТЕЛЕМ ОС-250); ОСМОТР СОДЕРЖИМОГО ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ; УВЕЛИЧЕНИЕ-3 КРАТ; ОСВЕЩЕННОСТЬ ИССЛЕД.ОБЪЕКТА,РАСПОЛОЖ.НА РАСС1,16 ММ ОТ ЗАЩИТ.СТЕКЛА ТРУБКИ,НЕ МЕНЕЕ 55000 ЛК; ГАБАРИТ:340Х35Х185	АМ-ЗС-2; ТУ64-1-3168-77	КОМПЛ	671		94 4215 0010		3.00	3.0
Г- 150	ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА; КОНТРОЛЬ БИЕНИЯ СЕРДЦА ПЛОДА; ОПРЕДЕЛ.МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ; УСТАНОВЛ.МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ; РАБОЧАЯ ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКА 3 МГЦ; ВОЗМ.ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ,МАГНИТОФОНА ИЛИ САМОПИСЦА; ГАБАРИТ:154Х145Х204; ПИТАНИЕ ОТ 6 ЭЛЕМЕНТОВ "А-343"	УФ-21АМ "МАЛЫШ"; ТУ 25-06-1813-77	КОМПЛ	671		94 4281 0028		3,00	2.8
Г-4	Кресло гинекологическое с ручным приводом Габарит. 1605×925×900	КГ-1 ТУ64-1-787-77	К-Т	671		94 5214 3004		5.00	79.0

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N

ИНВ.N

252-2-29.1С.89 ТО.СО

ЛИСТ 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Г- 430	ИНКУБАТОР ПО ИНТЕНСИВНОМУ УХОДУ ЗА НЕДОНОШЕННЫМИ ДЕТЬМИ; ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В РЕЖИМАХ:"ВОЗДУХ"-ОТ 28 ДО 37 ГРАД.С; "КОЖА"-ОТ 36 ДО 37 ГРАД.С; ДИАПАЗОН КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА - ОТ 20,9 ДО 65 %; ГАБАРИТ:1010Х496Х1440; 220 В; 0,3 (УСТАНОВЛЕННАЯ) КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ ШТЕПСЕЛЬНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	"АЛМА-100"; ТУ НКО 283110	КОМПЛ	671				4.00	72.0
А- 47	СТОЛ ДЛЯ ДЕТСКИХ ВЕСОВ; ГАБАРИТ:595Х386Х762	ПРОЕКТ9013-16; ИНД.ОН-7-376/16	ШТ	796				31.00	6.0
А- 94	СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ; ГАБАРИТ:750Х750Х980	Р%9013-03; ИНД.ОН-7-376/3,7 ВАРИАНТ	ШТ	796		56 2313 0002		30.00	10.0
А- 302	СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-МЕСТНЫЙ; ГАБАРИТ:1200Х500Х660-780	ИНД.ОН-1-549/12	ШТ.	796		56 2211 0010		4.00	15.0
К-1	КОМПЛЕКТ ЧЕТЫРЕХМЕСТНОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ		КОМПЛ	671				7.00	35.0
К- 1А	СТОЛ; ГАБАРИТ:800Х800Х800	ИНД.ОН-10-294/2						7.00	15.0
К- 1Б	СТУЛ; ГАБАРИТ:440Х390Х760	ИНД.ОС-5-1141						7.00	5.0
К- 112	ЭЛЕКТРОПЛИТА БЫТОВАЯ; ВАРКА,ЖАРЕНИЕ,ТУШЕНИЕ ОВОЩНЫХ,МЯСНЫХ И РЫБНЫХ БЛЮД,ВЫПЕЧКА МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ,СУШКА ГРИБОВ,ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ; ИМЕЮТСЯ 3 КОНФОРКИ И ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ; ГАБАРИТ:500Х600Х850; 220 ИЛИ 380/220 В; 5,8 КВТ; ФАЗ. 1 ИЛИ 3; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ ШТЕПСЕЛЬНУЮ РОЗЕТКУ	"ЛЫСЬВА-11"ЭЧШ-5-3-5,8/220; ГОСТ 14919-83'Е	КОМПЛ	671		34 6812 4203		4.00	60.0

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N

ИНВ.N

252-2-29.1С.89 ТО.СО

ЛИСТ 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-123	ЭЛЕКТРОПЛИТКА БЫТОВАЯ ДВУХКОНФОРОЧНАЯ; ГАБАРИТ:500Х250Х100; 220 В; 0,1 (КАЖДОЙ КОНФОРКИ) КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ	ТАКТАЙ-1; ГОСТ 14919-83'Е	ШТ	796				2,00	1,5
К-124	ЭЛЕКТРОПЛИТКА БЫТОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ; ДИАМ.КОНФОРКИ 180ММ; ГАБАРИТ:237Х305Х106; 220 В; 0,8 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ	ЭПШ-1-0,8/ 220; ГОСТ 14919-83'Е	ШТ	796				4,00	
К-608	СТОЛ ПОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛИРОВАННЫЙ; РАЗДЕЛКА МЯСА,РЫБЫ И ДР.ПРОДУКТОВ,ХРАНЕНИЕ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ; ПЛОЩАДЬ РАБОЧ.ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА-0,96 КВ.М; ПЛОЩАДЬ ПОЛОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ-0,36 КВ.М; ГАБАРИТ:1200Х800Х900	СП-1200; ТУ 27-51-3584-82	КОМПЛ	671		51 5158 0148		13,00	65,0
К-222	ЭЛЕКТРОКАРТОФЕЛЕЧИСТИТЕЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ С АВТОМАТИКОЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ-25Л/Ч; ГАБАРИТ:450Х350Х675; 220/380 В; 3 КВТ; ФАЗ. 3; ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СЕТИ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО; ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ; ПОДВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ DУ=15 ММ; ТРАП	КНЭ-25М1; ТУ 27-51-3632-82	КОМПЛ	671		51 5125 1007		3,00	20,0
К-660	СТЕЛЛАЖ 5-ЯРУСНЫЙ АЛЮМИНЕВЫЙ; ГАБАРИТ:1500Х690Х1100	ТУ 400-19-23-81	ШТ	796				9,00	23,0
К-672	ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ; ГАБАРИТ:1200Х600Х1850	ИНД.ОН-10-878/2	ШТ,	796		56 2433 0001		3,00	180,0

ОП.10

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N

ИНВ.N

252-2-29.1С.89 ТО.СО

ЛИСТ 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К- 7291	ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ СЕКЦИОННАЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА (ВАННА); ГАБАРИТ:630Х630Х860; ПОДВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ; ПОДВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ; РАСХОД-0,3Л/СЕК; ОТВОД В КАНАЛИЗАЦИЮ	МСМ-1; ТУ 27-07-3094-75	ШТ	796		61 5153 0041		11.00	38.0
Л- 157	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ СУХОВОЗДУШНЫЙ; ПОЛУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ВНУТРИ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ СТАБИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ И СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ; ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ РАБ.КАМЕРЫ:395Х400Х500ММ; ДИАПАЗОН РАБ.ТЕМПЕРАТУР: ОТ 28 ДО 55 ГРАД.; ГАБАРИТ:546Х52?Х1360; 220 В; 0,2 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ.К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ; РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ПОЛУ	ТС-80М-2; ТУ 64-1-1367-83	КОМПЛ	671		94 5241 0118		1.00	65.0
Л- 175	ШКАФ СУШИЛЬНО-СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ; СУШКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПОСУДЫ И ИНСТРУМЕНТА; РАЗМЕР РАБ.КАМЕРЫ 400Х400Х500ММ; ОБ'ЕМ РАБ.КАМЕРЫ-80Л; Т=50-220 ГРАД; ГАБАРИТ:680Х64?Х1370; 220 В; 2,2 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ СЕТЕВОЙ ЩИТОК; ИМЕЕТСЯ БОЛТ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ШСС-80Ш; ТУ 64-1-909-80	ШТ	796		94 5241 0042		1.00	85.0
Л- 431	МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ; ГАБАРИТ:900Х800Х?300; ПОДВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ D=20; РАСХОД ВОДЫ 0.?5 Л/СЕК; ПОДВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ D=15; РАСХОД ВОДЫ 0.? Л/СЕК ; РАЗВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ И ВОДОСТР.НАСОСОВ D=15; ОТВОД В КАНАЛИЗАЦИЮ D=50(РАКОВИНА ЛАБОРАТ.РОЗОХО, 60 ФРМ); ДАВЛ.ВОДЫ ВОДОСТР.НАСОСА-2,5 КГС/КВ.СМ	ЛМ-2; ИНА.ОН-11-915/11; ПРОЕКТ 811м 10/11(ЧЕРТЕЖЕЙ 134706/1-119)	КОМПЛ	671				1.00	190.0

ОА.10

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N

ИНВ.N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Л-712	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ПРИСТЕННЫЙ; ГАБАРИТ:1200Х800Х800; 380/220 В; 4 КВТ; ФАЗ, 3; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОЩИТ; ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ; ПОДВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ D=20; РАЗВОДКА ДЛЯ ВОДОСТРУЙНЫХ НАСОСОВ И ХОЛОДИЛЬНИКОВ D=15; РАСХОД ВОДЫ СООТВ.0.15 И 0.034 Л/СЕК; ДАВЛ.ВОДЫ У ВОДОСТРУЙНЫХ НАСОСОВ-25М; ПОДВОД ГАЗА D=15; НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА 2000 ККАЛ/Ч; 2 НИППЕЛЯ; ПОДВОД СЖАТОГО ВОЗДУХА D=15; РАСХОД СЖАТОГО ВОЗДУХА 2 КУБ.М/Ч; ПОДВОД АЗОТА D=15; РАСХОД АЗОТА 1 КУБ.М/Ч; ОТВОД В КАНАЛИЗАЦИЮ D=50 (2 РАКОВИНЫ Р015Х030 ФКГ И Р015Х015 ФВ)	СТХ-2; ИНД.ОН-11-918/2; ПРОЕКТ 811-10/2(ИНВ.N ЧЕРТЕЖЕЙ 134697/1-4)	КОМПЛ	671					1.00	290.0
М-5	КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ-120КГ; ГАБАРИТ:2265Х890-1110	КФН-2; ТУ 64-1-217-75	КОМПЛ	671					12.00	71.0
М-9	ПОДСТАВКА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК; ГАБАРИТ:520Х550Х100	ПСК; ТУ 64-1-3154-78	ШТ.	796		94 5219 0004			15.00	7.0
М-10	ПОДСТАВКА ДЛЯ ТАЗОВ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ - 15 КГ; ГАБАРИТ:450Х520Х900	ПТ; ТУ 64-1-3154-78	ШТ.	796		94 5219 0077			12.00	6.0
М-14	СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ; РАЗМЕЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ,МАТЕРИАЛОВ И МЕДИКАМЕНТОВ; МАССА НАГРУЗКИ-25 КГ; ГАБАРИТ:710Х515Х870	СИ-5; ТУ 64-1-3916-85	КОМПЛ	671		94 5216 1034			70.00	18.0
М-33	СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ; РАЗМЕЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ,МАТЕРИАЛОВ И МЕДИКАМЕНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ; ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 10 КГ; ГАБАРИТ:610Х560Х(890-1450)	СХ-2; ТУ 25-1919, 016-86	ШТ.	796		94 5216 1021			4.00	12.0

ОЛ_10

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N

ИНВ.N				

2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ,С ПОД- ЕМНОЙ ПАНЕЛЬЮ; ЕРЕВОЗКА БОЛЬНЫХ В ОПЕРАЦ.,РЕНТГЕН. И ПРОЦЕДУР- ЫЕ КАБИНЕТЫ И ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ ИХ НА ОПЕРАЦ. СТО- Ы,КРОВАТИ И Т.П.; РУЗОПОДЪЕМНОСТЬ - 120КГ; АБАРИТ:1860Х560Х(555-943)	ТБП; ОСТ 64-1-185- 81	ШТ.	796		94 5152 0001		2.00	75.0
КАФ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ; РАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИБОРОВ; ПОЛКИ,КАЖДАЯ НА 15 КГ; АБАРИТ:450Х440Х1650	ШМ-1; ТУ 64-1-3055- 78	ШТ.	796		94 5212 0007		27.00	55.0
ТАТИВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВЛИВАНИЙ; РЕПЛЕНИЕ ФЛАКОНОВ С КРОВЬЮ ИЛИ КРОВОЗАМЕНИТЕЛЕЙ РИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВЛИВАНИЯХ; А 2 БОЛЬНЫХ; АБАРИТ:650Х650Х2130	ШАБ-2; ТУ 64-1-650- 79	ШТ.	796		94 5219 0011		16.00	8.0
ППАРАТ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ; СКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ ПРИ ХРОНИЧ.ДЫХАТ.НЕДОСТАТО- НОСТИ; СКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ КИСЛОРОДОМ,КИС- ОР.-ВОЗД.СМЕСЬЮ; АБАРИТ:630Х520Х1135; 20 В; ;37 КВТ; А3, 1; ОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ; МЕЕТСЯ КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ДП-8; ТУ64-1-3472- 80	КОМПЛ	671		94 4462 0013		3.00	85.0
ТСАСЫВАТЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ; ТСАСЫВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ,ЧАСТИЦ ТКАНЕЙ И ГАЗОВ ИЗ ПЕРАЦ.РАН И ДР.ПОЛОСТЕЙ,ОТСАСЫВАНИЕ СЕКРЕТА ИЗ ЫХАТ.ПУТЕЙ ПРИ НАРКОЗЕ И ПАРАЛИЧАХ,ПРИ ОТСУТСТ- ИИ КАШЛЕВОГО РЕФЛЕКСА; РОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - ПО ВОЗДУХУ 10 Л/МИН,ПО ВОДЕ Л/МИН; АБАРИТ:350Х230Х630; 20 В; ,1 КВТ; А3, 1; ОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ; МЕЕТСЯ КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ОХ-10; ТУ 64-1-2941- 81	КОМПЛ	671		94 4471 0024		11.00	20.0
Шкаф для приборов *габарит. 886×443×1870*	*инв.ОН-7-1136/14* *проект КДЛ-423-14*	*шт*	*796*				*2.00*	

ПРИВЯЗАН:			

Н ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N
		ИНВ.N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0- 32	ДЕФИБРИЛЛЯТОР; ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА; ГАБАРИТ:510Х400Х140; 220 В; 0,18 КВТ; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛ.КОНТАКТОМ	ДИ-С-04 (КОМПЛЕКТ 2); ТУ 64-1-3550-81	КОМПЛ	671		94 4412 0053		3,00	
0- 36	СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ 6-РЕФЛЕКТОРНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ И АВАРИЙНЫМ ПИТАНИЕМ; ОСВЕЩЕНИЕ ОПЕРАЦ.ПОЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ХИРУРГИЧ.ОПЕРАЦИЯХ В СТАЦИОНАРАХ; В ОСН.РЕЖИМЕ ПРИ D ПОЛЯ СВЕТОВОГО ПЯТНА=100 ММ Е=30000 ЛК,ПРИ D=250 ММ Е=10000 ЛК; В АВАР.РЕЖИМЕ СООТВ.Е=20000 И 5000 ЛК; ИСТОЧНИК СВЕТА ЛАМПА РН-12-50; 127/220 В; 0,725 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛ.КОНТАКТОМ	СРА-6; ОСТ 64-1-124-75	КОМПЛ	671		94 5255 3005		1,00	160,0
0- 36А	СВЕТИЛЬНИК; ГАБАРИТ:D=850							1,00	80,0
0- 36Б	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ; ГАБАРИТ:450Х400; УСТАНАВЛ.НА СТОЛЕ							1,00	80,0
0- 37	СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ 4-РЕФЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ; ОСВЕЩ.ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ И ПОДСВЕТКА В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГ.ПРИБОРА ПРИ ХИРУРГИЧ.ОПЕРАЦИЯХ В СТАЦИОНАРЕ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ; ИСТОЧНИК СВЕТА-АВТОМОБ.ЛАМПЫ А12-50+21; ПРИ D ПОЛЯ СВЕТОВОГО ПЯТНА= 100 ММ Е=1000 ЛК; ГАБАРИТ:Н-1900; D-550; L ОСН.=550; L ШТАНГИ С ПРОТИВОВЕСОМ И КОЖУХОМ =1750 ММ; 220 В; 0,17 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛ.КОНТАКТОМ	СМ-28; ТУ 64-1-483-77	КОМПЛ	671		94 5255 3008		6,00	58,0

ПРИВЯЗАН;

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N
ИНВ.N		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ;	ОУ;	КОМПЛ	671		94 5211		3.00	280.0
9	РАЗМЕЩЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ БОЛЬНОГО В ПОЛОЖЕНИИ,СОЗДА-	ТУ 64-1-227-				1002			
	ЮЩЕМ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ ДОСТУП К РАЗЛИЧНЫМ ОРГАНАМ	77							
	И УЧАСТКАМ ТЕЛА ПРИ ОБСЛЕД.ИЛИ ХИРУРГИЧ.ВМЕШАТЕ-								
	ЛЬСТВАХ								
-	СТОЛ;							3.00	165.0
9А	ГАБАРИТ:2000Х607Х(750-1050)								
-	ШКАФ;							3.00	90,0
9Б	ГАБАРИТ:1012Х400Х1055								
-	АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ;	"ВДОХ" РП3;	КОМПЛ	671		94 4462		1.00	15.0
4	ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ ДЛИТЕЛЬНАЯ УПРАВ-	ТУ 92-368-79				0058			
	ЛЯЕМАЯ У ДЕТЕЙ ОТ 6 ~~ДО~~ 15 ЛЕТ;								
	УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ~~ДЫХАНИЯ~~ АВТОМАТИЧЕСКОЕ И РУЧ-								
	НОЕ,МОЖЕТ РАБОТАТЬ С ЛЮБЫМ АППАРАТОМ ИНГАЛЯЦИОН-								
	НОГО НАРКОЗА;								
	ГАБАРИТ:468Х320Х132;								
	220 В;								
	0,07 КВТ;								
	ФАЗ. 1;								
	ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ;								
	ИМЕЕТСЯ КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
-	АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕБНОГО ЭЛЕКТРОНАРКОЗА;	"ЛЕНАР"(БАРИ-	КОМПЛ	671		94 4419		3.00	5.0
4	РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ	АНТ-II);				0004			
	НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ	ТУ 11-79-3.							
	ПРЕПАРАТОВ ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ-	549.014-01							
	АНАЛЬГЕЗИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЯХ;								
	ГАБАРИТ;320Х250Х225;								
	220 В;								
	0,2 КВТ;								
	ФАЗ. 1;								
	РАЗМЕЩ.НА СТОЛЕ;								
	ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ								
-	АППАРАТ ДЛЯ АНАЛЬГЕЗИИ ПОРТАТИВНЫЙ;	АП-1 "ТРИН-	ШТ,	796		94 4461		3.00	0.0
9	ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛЬГЕЗИЧЕСКОГО НАРКОЗА,ПРИ НЕБОЛЬШИХ	ГАЛ";				0009			
	ОПЕРАЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ,А ТАКЖЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ	ТУ 64-1-1307-							
	ПРИ ПЕРЕВЯЗКАХ И ТРАВМАХ;	79							
	ВРЕМЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ НА ВЫХОДЕ								
	АППАРАТА (ПРИ ВЕНТИЛЯЦИИ 8 Л/МИН) ~20 МИН;								
	ГАБАРИТ:ДЛИНА 162 ММ,ДИАМЕТР 44 ММ								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.№ ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.№
ИНВ.№		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-97	АППАРАТ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ПЕРЕНОСНЫЙ; НАРКОЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФИРА,ФТОРОТАНА,ХЛОРОФОРМА, ТРИХЛОРЭТИЛЕНА,ИНГАЛАНА; КОЛИЧ,ЗАЛИВАЕМОГО АНЕСТЕТИКА=100 МЛ; ГАБАРИТ:400Х190Х376; ИМЕЕТСЯ КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ	НАРКОН-2(ТИП 4); ТУ 64-1-2886-81	КОМПЛ	671		94 4461 0037		2.00	20.0
0-106	АППАРАТ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ПРЕРЫВИСТОГО ПОТОКА) ПРОВЕДЕНИЕ НАРКОЗА (ЗАКИСЬЮ АЗОТА,ФТОРОТАНОМ И ТРИХЛОРЭТИЛЕНОМ) ПРИ ОБЕЗБОЛИВАНИИ РОДОВ,МАЛЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ,В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ АНЕС-ТЕЗИИ,СТОМАТОЛОГИИ,ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ ИНГАЛЯЦИИ; ДАВЛЕНИЕ КИСЛОРОДА И ЗАКИСИ АЗОТА 400 КПА; ГАБАРИТ:230Х160Х440	НАПП-4 "СПИ-РОНАРКОН-П"; ТУ 64-1-3728-83	КОМПЛ	671		94 4461 0064		10.00	13.0
0-108	АППАРАТ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ (РУЧНОЙ); ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ АСФИКСИИ; ОТСАСЫВАНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ; ГАБАРИТ:1390Х60Х60	РДА-1; ТУ 64-1-1917-82	ШТ	796		94 4462 0003		3.00	
0-123	СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ 3-РЕФЛЕКТОРНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ; ОСВЕЩЕНИЕ ОПЕРАЦ.ПОЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ХИРУРГИЧ,ОПЕРАЦИЯХ В СТАЦИОНАРАХ; ИСТОЧНИК СВЕТА ЛАМПА РН-12-50,12 В,50 ВТ; ПРИ Д ПОЛЯ СВЕТОВОГО ПЯТНА=100ММ Е=24000ЛК; ПРИ Д=150ММ Е=9600ЛК; ГАБАРИТ:D КОРПУСА=600,L=1220; 220 В; 0,17 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ; КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ; ТРЕБ,ПОВТОРНОЕ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	СР-3; ОСТ 64-1-124-75	КОМПЛ	671		94 5255 3018		2.00	52.0

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

252-2-29.10.89 ТО.СО

ЛИСТ I3

2	3	4	5	6	7	8	9	10
АРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ;	ЭХ64-500-5;	КОМПЛ	671		94 4421		2.00	38.0
АНИЕ МЯГКИХ БИОЛОГИЧ.ТКАНЕЙ И КОАГУЛЯЦИЯ КРО-	ТУ64-928-82				0029			
ОСНЫХ СОСУДОВ ТОКОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ ПРИ ПРО-								
.ХИРУРГИЧ.ОПЕРАЦИЯ;								
ЮЧ.ТОКА АВТОМАТИЧ.ПРИ ПРИКОСН.ЭЛЕКТРОДОМ К ПА-								
НТУ ИЛИ С НОЖНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ;								
АРИТ:534X204X510;								
В;								
КВТ;								
. I;								
КЛЮЧ.К СЕТИ ЧЕРЕЗ 2-ПОЛЮСН.РОЗЕТКУ;								
ЕТСЯ КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
АРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ;	"СПИРОН-501";	КОМПЛ	671		94 4462		2.00	12.0
ВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ,РОДИВШИХСЯ В СОСТОЯНИИ	ТУ 64-1-5729-;				0064 1			
ИКЦИИ;	83							
ПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ МИНУТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ОТ 0								
3 Л/МИН;								
АРИТ;260X270X210								
АРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У ГРУДНЫХ	"МЛАДА";	КОМПЛ	671		94 4462		8.00	10.0
ЕЙ;	ТУ 5.95 8-				0055			
УСТВ.УПРАВЛЯЕМАЯ И ВСПОМОГ.ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ	8292-78							
ОВОРОЖД.И ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ;								
Л.СЖАТОГО ГАЗА 0,4 КГС/КВ.СМ;								
УТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 0.4 Л/МИН;								
ХОД ГАЗА 7 Л/МИН;								
АРИТ:405X270X330;								
АРАТ РАБОТАЕТ ОТ БАЛЛОНОВ С КИСЛОРОДОМ ИЛИ								
ВОСЕТИ ПРИ ДАВЛЕНИИ 0.4 КГС/КВ.СМ								
Л ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ;	П-1;	КОМПЛ	671		94 5211		4.00	36.0
РАДИ И ПЕРЕВЯЗКИ;	ТУ 64-1-				2214			
РУЗКА ДО 150 КГ;	3021-78							
ВОД ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЕДАЛЬНЫЙ;								
АРИТ:2000X500X850								
МПА "СОЛЛЮКС" НАСТОЛЬНАЯ;	ЛСН-1;	ШТ	796		94 4434		2.00	5.0
УЧ.ИНФРАКРАСНЫМИ ЛУЧАМИ;	ТУ 64-1-245-				3001			
ЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ -ЛАМПА НГ-127-200 ИЛИ НГ-220-	77							
);								
АРИТ:360X220X500;								
) В;								
2 КВТ;								
. 1;								
МЕЩ.НА СТОЛЕ;								
КЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ;								
ЕТСЯ КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ								

ПРИВЯЗАН:

ПОДЛ. | ДАТА И ПОДП. | ВЗАМЕН ИНВ.N | ИНВ.N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П-903	СТОЛ-ДОСКА ДЛЯ УТЮЖНЫХ РАБОТ; ГАБАРИТ:1500Х400Х825	ТО 021.74; ТУ 201 РСФСР 11-180-76	ШТ	796				1.00	7.0
Х-204	ХОЛОДИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ; V=260 КУБ.ДМ; ГАБАРИТ:650Х590Х1385; 220 В; 0.135 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ	"ЗИЛ-64" КШ-260П; ТУ 27-56-1046-85	КОМПЛ	671		51 5621 1658		27.00	93.0
Ю-103	БАЧОК ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ; ГАБАРИТ:270Х185Х335	ТУ 16.539.220-69	ШТ	796				41.00	1.0
Ю-122	ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ,ДВУХДВЕРНЫЙ,С ДВУМЯ ПОЛКАМИ; ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ЦЕННОСТЕЙ; БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ; ГАБАРИТ:460Х370Х1000	2ЭМО-2; РСТ РСФСР 328-78; ТО 65-100-23-4 80	КОМПЛ	671		96 9311 01		5.00	48.0
Ю-231	ЭЛЕКТРОУТЮГ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ И ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЕМ; ГАБАРИТ:200Х120Х120; 220 В; 1 КВТ; ФАЗ. 1	УТП-1000-2; ГОСТ 307-81Е	ШТ	796		51 5531 6002		3.00	2.0
Ю-302	МАШИНА ШВЕЙНАЯ БЫТОВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ; ГАБАРИТ:ДЛИНА 370,ШИРИНА 180; 220 В; 0,27 КВТ; ФАЗ. 1	132М-33 УХЛ4; ТУ 27-15-1110-83	ШТ	796		51 5713 0058		1.00	15.0
Ш-6	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ; ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЯ; ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ-ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ ДБ30-1, ОБ'ЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЕМОГО ВОЗДУХА ПРИ РАБОТЕ ЭКРАНИР.ЛАМП-30КУБ.М; ПРИ РАБОТЕ ОТКРЫТОЙ И ЭКРАНИР.ЛАМП ОДНОВРЕМЕННО-60КУБ.М; ГАБАРИТ:1070Х140Х80; 220 В; 0,1 КВТ; ФАЗ. 1; ПОДКЛЮЧ.К СЕТИ ЧЕРЕЗ 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ДЛЯ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЛАМПЫ ТРЕБУЕТСЯ ПОВТОРНОЕ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ)	ОБН-150; ТУ 64-1-1445-78	КОМПЛ	671		94 4431 0004		110.00	5.0

ДЛ.10

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N

ИНВ.N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9-7	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ;	СЬПЕ-450;	КОМПЛ	671		94 4431		6.00	25.0
	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ;	ТУ 64-1-1445-78				0003			
	ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ-ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ ДБ30-1,								
	ОБЪЕМ ДЕЗИНФИЦИР.ВОЗДУХА-100 КУБ.М;								
	ГАБАРИТ:D=510;								
	H=1140;								
	220 В;								
	0,6 КВТ;								
	ФАЗ. 1;								
	ПОДКЛЮЧ. К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С ЗА-								
	ЗЕМЛ.КОНТАКТОМ								
9-	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК;	ЭРА 0,71/1,0	ШТ.	796		34 6878		7.00	3.2
82	ТЕМПЕРАТУРА ВЫХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА 60 ГРАД. С;	"ВЕЧДИС-5";				0011			
	ГАБАРИТ:305X115X235;	ТУ 16-739,							
	220 В;	319-82							
	1,05 КВТ;								
	ФАЗ. 1;								
	ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДВУХПОЛЮСНУЮ РОЗЕТКУ С								
	ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ								
9	СТОЛ МЕДСЕСТРЫ;	ПРОЕКТ МОН	ШТ	796		56 2112		8.00	30.0
	ИМЕЕТСЯ ПОДСТОЛЬЕ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ И ШИТ-ЭК-	404-12;				0010			
	РАН;	ИНД. ОН-7-							
	КРЫШКА И ПЕРЕДНИЕ СТЕНКИ ЯЩИКОВ ПОКРЫТЫ ПЛАСТИ-	301/2,(1 ВА-							
	КОМ;	РИАНТ)							
	ГАБАРИТ:1100X630X740								
10	СТОЛ ПАЛАТНЫЙ;	ПРОЕКТМОН-	ШТ	796		56 2111		34.00	12.0
	КРЫШКА ПОКРЫТА ПЛАСТИКОМ;	404-03;				0009			
	НА ПОДСТОЛЬЕ ИЗ 2 БОКОВИН,СОЕДИНЕННЫХ ПРОДОЛЬНЫМИ	ИНД.ОН-7-301/							
	ЦАРГАМИ;	3,(2 ВАРИАНТ)							
	ГАБАРИТ:550X630X740								
24	СТУЛ ВИНТОВОЙ;	СВ;	ШТ	796		94 5258		6.00	4.6
	ЛЕЧЕБНЫЕ,САНИТАРНЫЕ,ЗООВЕТЕРИНАРНЫЕ,НИИ И ДР.,УЧ-	ТУ 46-22-693-				0001			
	РЕЖДЕНИЯ)	83							
	ГАБАРИТ:D=320,H=430-545								
30	КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МЯГКОЕ;	ИНД.ОН-7-301/	ШТ	796		56 1223		1.00	15.0
	НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ С ЖЕСТКИМИ ПОДЛОКОТНИ-	9;				0500			
	КАМИ;	ПРОЕКТ МОН-							
	ОБТЯНУТО ВИНИЛИСКОЖЕЙ;	404-09,5 ВА-							
	ГАБАРИТ:510X600X500	РИАНТ							

ПРИВЯЗАН;

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N
ИНВ.N		

252-2-29.1С.89 ТО.СО

ЛИСТ 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	КУШЕТКА СМОТРОВАЯ; ПОЛУМЯГКАЯ,С ПОДГОЛОВНИКОМ,НА ДЕРЕВЯННОМ ИЛИ МЕ- ТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ; ГАБАРИТ:1900Х650Х500	ГОСТ 19917- 85; ПРОЕКТ ЧОН 404-12; ИНД. ОН-7- 301/12	ШТ	796		56 2131 0007		18.00	15.0
54	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ; НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ; СИДЕНЬЕ И СПИНКА ОБИТЫ МАТЕРИАЛОМ; НАСТИЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ - ПОРОЛОН ИЛИ ЛАТЕКС; ГАБАРИТ:430Х440Х770	ИНД,ОН-7-301/ 17; ПРОЕКТ ЧОН- 404-07	ШТ	796		56 2921 0011		83.00	8.0
56	ШИРМА 3-СТВОРЧАТАЯ; ГАБАРИТ:2135Х392Х1700	ПРОЕКТ ЧМТ6. 150,002	ШТ	796				9.00	17.0
85	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ; ГАБАРИТ:1540Х750Х740	ИНД.ОН-4-895/ 22*	ШТ	796				1.00	40.0
86	ШКАФ КНИЖНЫЙ С АНТРЕСОЛЬНОЙ СЕКЦИЕЙ; ГАБАРИТ:976Х436Х1502	ИНД, Н18- 2234/3	ШТ	796				5.00	40.0
126	СТОЛ ВРАЧА; ОДНОТУМБОВЫЙ,НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ; ТУМБА С ПОЛКОЙ ЗА РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ И НАРУЖНЫМ ЯЩИКОМ С ЗАДНИМ ЩИТОМ; ГАБАРИТ:(1102-1150)Х630Х(730-750)	ПРОЕКТ ЧОН 421-04; ИНД,ОН-7-921/ 4А; (2 ВАРИАНТ	ШТ	796		56 2112 0021		8.00	30.0
134	КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА; С НАВЕСНЫМИ ЩИТОВЫМИ БОКОВИНАМИ И ЖЕСТКИМИ ПОДЛО- КОТНИКАМИ; НАСТИЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ-ПОРОЛОН ИЛИ ЛАТЕКС; ГАБАРИТ:510Х610Х800	ПРОЕКТ ЧОН 421-14; ИНД,ОН-7-921/ 14	ШТ	796				4.00	12.0
139	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ; ИМЕЕТ НИШУ ПОД КРЫШКОЙ,НАРУЖНЫЙ ЯЩИК И ОТДЕЛЕНИЕ С ПОЛКОЙ ЗА ОТКИДНОЙ ДВЕРЬЮ; ГАБАРИТ:500Х470Х850	ПРОЕКТ ЧОН 421-08А; ИНД,ОН-7-921/ 8А,2 ВАРИАНТ	ШТ	796		56 2141 0005		55.00	15.0
163	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ; ГАБАРИТ:1132Х692Х750	ИНД,ОН-4-895/ 22А	ШТ	796				6.00	27.0
250	ТАБУРЕТ КУХОННЫЙ; НА 4 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОЖКАХ,ПОКРЫТЫХ ПЛАСТИКОМ; ГАБАРИТ:320Х320Х450	Т-40; ИНД,Н-2-224- 12	ШТ.	796				3.00	2.0

ОЛ 10

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N
		ИНВ.N

252-2-29.1С.89 ТО.СО

2	3	4	5	6	7	8	9	10
КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОСПАЛЬНАЯ; СПИНКИ ДЕРЕВЯННЫЕ,ОБЛИЦОВАНЫ ПЛАСТИКОМ,СЕТКА (МАГРАЦ) КОМБИНИРОВАННАЯ С БУГЕЛЯМИ,С КОНИЧЕСКИМИ ПРУЖИНАМИ,СОЕДИНЕННЫМИ ВИТЫМИ СПИРАЛЯМИ; ГАБАРИТ:1900Х800Х980	С4-1; ТУ 24-1429-76; ХАРТ.04-63	ШТ	796				38.00	37.0
ШКАФ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ; ГАБАРИТ:590Х524Х1696	ТО.022.73; ТУ 201 РСФСР 11-351-79	ШТ	796				6.00	90.0
ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ; ИЗДЕЛИЕ СБОРНО-РАЗБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ,НА МЕТАЛЛИЧ.СКАМЕЙКЕ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ПО ВЫСОТЕ, СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СЕКЦИЙ ,КАЖДАЯ СЕКЦИЯ ИМЕЕТ 2 ПЕРЕСТАВНЫЕ ПОЛКИ ЗА РАСПАШНЫМИ ДВЕРЬМИ С ЗАМКОМ,НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ШКАФА ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА; ГАБАРИТ:866Х443Х1870	ПРОЕКТ 440-5; УНД,ОХ-4-1307/3 (СВАРИАНТ)	ШТ.	796		56 2127 0004		30.00	45.0
БАНКЕТКА ТРЕХМЕСТНАЯ; ОБОРУДОВАНИЕ РЯДОВ БИБЛИОТЕК И ДР.ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ; ГАБАРИТ:1500Х450Х390	РБ-10А; УНД.ОС-8-782/3	ШТ	796		56 2624 0005		5.00	16.0
СТОЛ ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ; ГАБАРИТ:635Х1125Х1625; 220 В; 0,5 КВТ; ФАЗ. 1	"КУРАВУШКА"; ТУ 64-1-3513-81	ШТ.	796		94 5211 2907		2.00	
АППАРАТ ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ ВЛИВАНИЙ	"ЛИНЕОМАТ"	ШТ.	796				3.00	
АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ; ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И МНОГОПРОФИЛЬНЫХ БОЛЬНИЦ И КЛИНИК; ГАБАРИТ:340Х184Х500; 220 В; 450ВТ КВТ; ФАЗ. 1; В К-Т ВХОДЯТ: СТОЧНЫЙ ТВЧ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НОЖНОЙ, ЭЛЕКТРОДЕРЖАТЕЛЬ МОНОПОЛЯРНЫЙ,ЭЛЕКТРОДЕРЖАТЕЛЬ БИПОЛЯРНЫЙ,ЭЛЕКТРОД ПАССИВНЫЙ,КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОДОВ;	ЭХВЧ-150-1	К-Т	671				2,00	18.0

ПРИВЯЗАН:

В.Ч ПОДЛ.	ДАТА И ПОДП.	ВЗАМЕН ИНВ.N				252-2-29.1С.89 ТО.СО	ЛИСТ 18
		ИНВ.N					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КЛ-13	ФОТОМЕТР ПЛАМЕННЫЙ	ФПА-2	ШТ.					1.00	40.0
КЭ-16	КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПАЛАТ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ; ГАБАРИТ:185Х445Х65	"КАРДИОКОМП-ЛЕКС-06"	К-Т					1.00	37.0
КМ-1	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛ ХРАНЕНИ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА	МА-25.4; ГОСТ 22414-77	ШТ.					10.00	
НС	ГАРНИТУР МЕБЕЛИ ДЛЯ ОТДЫХА; В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:4 КРЕСЛА ДЛЯ ОТДЫХА ГАБ. 820Х700Х880ММ,1 КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА ГАБ. 820Х840Х840ММ,1 КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА ГАБ. 475Х840Х840,СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ ГАБ.430Х1200Х880ММ	ГМ "СИМОНА"	К-Т	671				4.00	
0-116	Респиратор объемно-частотный детский „Вита-1" В комплект входят: респиратор габ. 300х230х350 спирометр габ. 250х280х105, столик передвижной габ. 655х305х700 Подключ. к сети через двухполюсную розетку с заземл. контактом	ТУ64-1-431-80	К-Т	671				4.00	50.0
В-20	Ростомер складной для взрослых Габарит. 530х420х2200	ДРМ-1 ТУ213 УССР 7-79	шт	796				2.00	12.0
В-5	Электрокардиограф Габарит. 270х200х100 220В, 1ф; 0,025 кВт Подключ. к сети через двухполюсную розетку имеется клемма защитного заземления	ЭКРТ-03 „Биос" ТУ92-299-76	шт					2.00	2.0
В-9	Весы медицинские Габарит. 500х515х1300	РП-150-МГ ТУ25-06-1307-76	шт					2.00	38.0
11	Доска классная Габарит. 2000х1120	ИЗО ХО-14-887/1	шт					1.00	10.0
Ю-310	Телевизор цветного изображения Габарит. 792х540х546; 220В 1ф; 0,25 кВт Подключ. к сети через двухполюсную розетку.	„ТЕМП-733" ТУИ-80-9Х2,025. 130	К-Т	671				2.00	60.0

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ. | ДАТА И ПОДП. | ВЗАМЕН ИНВ.N

ИНВ.N

252-2-29.1С.89 ТО.СО

ви-я	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Лечебное газоснабжение								
	I.I. Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума в т.ч.:	ЦСР-I							
	I.I.I блок кислорода	ТП5.I39.006	шт	796		945I490002		I	
	I.I.2 блок закиси азота	ТП5.I39.007	шт	796		945I490002		I	
	I.I.3 вакуумная установка	ТП2.950.002	шт	796		945I490002		2	
	I.I.3.I ресивер	ТП5.887.000	шт	796		945I490002		4	
	I.I.3.2 блок вакуумных насосов	ТП5.I39.008	шт	796		945I490002		2	
	I.I.4 клапан запорный для кислорода	ТП5.889.000	шт	796		945I490003		9	
	I.I.5 клапан запорный для закиси азота	ТП5.889.00I	шт	796		945I490004		4I	
	I.I.6 клапан запорный для вакуума	ТП5.889.002	шт	796		945I490005		34	
	I.I.7 рампа для пяти баллонов с кислородом	ТП5.885.003	шт	796		945I490007		2	
	I.I.8 рампа для трех баллонов с кислородом	ТП5.885.004	шт	796		945I490008		2	
	I.I.9 рампа для трех баллонов с закисью азота	ТП5.885.005	шт	796		945I490009		4	
	I.I.I0 регулятор вакуума	ТП5.I58.00I	шт	796		945I4900I2		9	
	I.I.II панель дублирующей сигнализации	ТП6.638.002	шт	796		945I4900I4		I2	

Привязан

Инв. №

252-2-29.IC.89 ЛГ.СО

ГАП	Скороход	
Нач.отд.	Кравцов	
Рук.гр.	Гриншпат	
Исп.	Дмитриева	
Проверил	Гриншпат	
Н.контр.	Денисенко	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ГИПРОНИИЗДРАВ Киевский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	ед. об. в
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	I.I.I2 ловушка отсасываемых масс	ТЛ2.950.00I	шт	796		945I490013		I4	
	I.I.I3 приставка для отсасывания	ТЛ5.I58.003	шт	796		945I490015		2	
	I.I.I4 шланг соединительный ∠ - 2 м	ТЛ6.438.00I	шт	796		945I490006		70	
	I.I.I5 шланг соединительный ∠ - 3 м	ТЛ6.438.00I-0I	шт	796		945I490006		I0	
	I.I.I6 шланг соединительный ∠ - 4 м	ТЛ6.438.00I-02	шт	796		945I490006		I0	
	I.I.I7 шланг соединительный ∠ - 4 м	ТЛ6.438.006	шт	796		945I490006		I0	
	I.I.I8 шланг соединительный	ТЛ6.438.003	шт	796		945I490006		4	
	I.2. Кислородная стационарная станция в т.ч.	КСС-2				9444640012			
	I.2.I рампа кислородная на 6 баллонов	9Г2.933.020	шт	796				4	
	I.2.2 вентиль запорный	9Г4.463.0I3	шт	796				66	
	I.2.3 вентиль магистральный	9Г4.463.0I4	шт	796				26	
	I.2.4 аспиратор	9Г2.933.0I6	шт	796				20	
	I.2.5 распылитель для антибиотиков с подставкой	9Г2.933.0I7	шт	796				I0	
	I.2.6 ингалятор	9Г2.933.0I8	шт	796				6I	
	I.2.7 колпак с холодильником	9Г4.I27.00I	шт	796				I0	
	I.2.8 крестовина с заглушкой	9Г4.468.0I6	шт	796				20	
	I.2.9 тройник с ниппелями и гайками	9Г4.468.0I7	шт	796				I30	
	I.2.I0 Хомут	9Г8.666.025	шт	796				I500	
	I.3. Редуктор кислородный баллонный	ДКП-I-65 ТУ26-05-463-Д	шт	796		36457III0I		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89

ЛГ.СО

Формат

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Баллон для закиси азота V - I2л	ГОСТ949-73*	шт	796		I4II00		I2	
	I.5. Труба МЗрМ I6xI	ГОСТ6I7-72*	м	006		I84450		4,0	
	I.6. Труба МЗрМ I2xI	ГОСТ6I7-72*	м	006		I84450		I00	
	I.7. Труба МЗрМ I0xI	ГОСТ6I7-72*	м	006		I84450		200	
	I.8. Труба МЗрМ 8xI	ГОСТ6I7-72*	м	006		I84450		690	
	I.9. Труба I2xI8HI0T 28x3	ГОСТ994I-8I*	м	006		I36700		5,0	
	I.I0. Труба I2xI8HI0T I6xI	ГОСТ994I-8I*	м	006		I36700		I2,0	
	I.II. Труба I2xI8HI0T I2xI	ГОСТ994I-8I*	м	006		I36700		80	
	I.I2. Труба I2xI8HI0T I0xI	ГОСТ994I-8I*	м	006		I36700		I70	
	I.I3. Труба I2xI8HI0T 8xI	ГОСТ994I-8I*	м	006		I36700		4I0	
	I.I4. Проволока из меди и сплавов на медной основе сварочная ЛК-62-05-М-3	ГОСТI6I30-85	кг	II6		I84490		4,5	
	I.I5. Винипласт листовой	ГОСТ9639-7I*	м2	055		224621		2,0	

Привязан

Инв. №

ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Наименование	Код	изготовителя	оборудования, материала	единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые поставщиком								
	I. Лечебное газоснабжение								
	I.I. Труба 45х2,5	ГОСТ8734-75*	м	006				60	
	I.2. Труба 28х2,5	ГОСТ8734-75*	м	006				220	
	I.3. Труба I6xI	ГОСТ8734-75*	м	006				95	
	I.4. Труба I2xI	ГОСТ8734-75*	м	006				I00	
	I.5. Труба 8xI	ГОСТ8734-75*	м	006				55	
	I.6. Труба 75,5х4	ГОСТ3262-75*	м	006				2,0	
	I.7. Труба 60х3,5	ГОСТ3262-75*	м	006				8,0	
	I,8. Труба 42,3х3,2	ГОСТ3262-75*	м	006				I8	
	I.9. Труба 33,5х3,5	ГОСТ3262-75*	м	006				26	
	I.I0. Вентиль запорный сильфонный вакуумный фланцевый латунный Ру=2,5 кгс/см dy25	I5Б24р	шт	796				9	

Ал. 10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89

ЛГ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.II. Вентиль запорный муфтовый *dy*I5 Ру-25 кгс/см2	I5нж6бк	шт	796				2	
	I.I2. Вентиль запорный муфтовый *dy*I0 Ру-25 кгс/см2	I5нжII6к	шт	796				7	
	I.I3. Лента стальная упаковочная 0,5хI5 мм	ГОСТ3560-73*	м	006				240	
	I.I4. Шнур асбестовый ШАОП/I0	ГОСТ1779-83*	м	006				40	
	I.I5. Бумага асбестовая - I мм	ГОСТ23779-79*	м2	055				2	

Привязан

Инв. №

252-2-29.IC.89 ЛГ.СО

Лист 5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ал. 10

ОВ.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Вентиляция								
	I.I. Вентилятор радиальный общего назначения ЛО° с колесом Дном с электродвигателем 0,55 кВт, 2740 об/мин	В.Ц4-75-2,5 4АА63В2	компл	67I		486I2442II		5	
	I.2. То же, ПрО° с колесом Дном с электродвигателем 0,55 кВт, 2740 об/мин	В.Ц4-75-2,5 4АА63В2	компл	67I		486I2442II		3	
	I.3. -"- ЛО° с колесом Дном с электродвигателем 0,55 кВт, I390 об/мин	В.Ц4-75-4 4А7IА4	компл	67I		486I2444II		6	53,8
	I.4. -"- ПрО° с колесом Дном с электродвигателем 0,55 кВт, I390 об/мин	В.Ц4-75-4 4А7IА4	компл	67I		486I2444II		I2	53,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГАП	Скороход	
Нач. АСМ-I	Загниборода	
Гл. спец.	Левицкий	
Рук. гр.	Гирявая	
Ст. инж.	Штейнберг	
Ст. техн.	Мордухович	
Н. контр.	Левицкий	1989

Привязан

252-2-29.IC.89 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I8

Формат А3

1	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5. Заслонка воздушная утепленная	II600xI000Э	комп.	67I				6	30
	без электроподогрева	МЭО-I6/63-							
	с электроприводом	-0,25-82							
	I.6. Клапан воздушный утепленный								
	с электроподогревом	КВУ600xI000Б	компл	67I		48633I4368		7	43,0
	с электроприводом	МЭО-I6/63-							
		-0,25-82							
	I.7. Установка кондиционирования воздуха	УКВ-2В	компл	67I		945I4I0002		II	700
	I.8. Приточная вентиляционная камера, левая	2ПК-I0	компл	67I				I	
		5.904-I2							
		Бланк-заказ							
		№ I							
	I.9. То же, правая	2ПК-I0	компл	67I				I	
		5.904-I2							
		Бланк-заказ							
		№ 2							
	I.I0. Воздуховод из нержавеющей холоднокатанной стали марки								
	IxI3 по ГОСТ 5582-75, δ=0,5, ϕ I60		м	006				53/I8	

Привязан

Инв. №

ОП.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.II. То же, ф 200		м	006				II	
	I.I2. -"- б=0,6 ф 250		м	006				50/30	
	I.I3. -"- ф 3I5		м	006				4/4	
	I.I4. -"- ф 400		м	006				7/7	
	I.I5. -"- б=0,5 I50x250		м	006				7	
	I.I6. -"- 250x250		м	006				58/I8	
	I.I7. -"- б=0,7 250x300		м	006				3	
	I.I8. -"- 250x400		м	006				I50/66	
	I.I9. Решетка воздухоприточная из нержавеющей холоднокатанной стали марки IxI3 по ГОСТ 5582-75	I.494-8 РРВ4	шт	796				I3	
	I.20. То же	РРВ5	шт	796				II	
	I.2I. Дроссель-клапан с ручным управлением из нержавеющей холоднокатанной стали марки IxI3 по ГОСТ 5582-75	I.494-39 ДК	шт	796				I	
	I.22. То же	ДК-04	шт	796				4	
	I.23. -"-	ДКСП-06	шт	796				2	
	I.24. Термометр стеклянный технический в оправе, предел измерения -30+50°С	ТТ	шт	796		432I22I509		3	
		У2-I60-I4I							
		ГОСТ 2823-73							
		ГОСТ 3029-75							
	I.25. Таль ручная шестеренная	Таль I-I-3	шт	796		3I732II02I0I		2	37,0
		ГОСТ 2799-8I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 ОВ.СО

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Теплоснабжение								
	2.I. Манометр показывающий общего назначения, предел измерения 0-16 кгс/см2	ОБМI-I00-I6 ГОСТ8625-77	шт	796		42I2I3I30205		26	
	2.2. Термометр стеклянный технический в оправе, предел измерения 0-I00°С	ТТ У4 I60 I04 ГОСТ3029-75	шт	796		432I22I520		I3	
	2.3. Клапан регулирующий фланцевый с электрическим исполнительным механизмом типа ЕСПА-02ПВ на РуI6 кгс/см2, Т до 220°С ∅ 25	25ч940нж (И68066)	шт	796		37225II32606		2	
	2.4. Вентиль запорный сальниковый с электромагнитным приводом с защелкой типа СВВ, модернизированным магнитом ЭВ-3, фланцевый, РуI6 кгс/см2, Т до I50°С на напряжение 220 В переменного тока ∅25	I5кч892п3 СВВ (С32I087-00)	шт	796		3732III08I02		II	
	2.5. Насос вихревой с электродвигателем I,5 кВт, I440 об/мин.	ВК I/I6а ЛОЛ2-22-4	компл	67I		363I9III42		2	43,5

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Индивидуальный тепловой пункт								
	3.I. Электронный регулятор отопления	"Электроника Р-IM" №3 МI.400.003ТУ	шт	796				I	32,0
	3.2. Счетчик турбинный горячеводный Ду80	СТВГ-I-80 ТУ25-02 (30-78-I2-00. 00.00)	шт	796		42I32I2487I		I	
	3.3. Регулирующий клапан н.о. ϕ50 с регулирующим прибором (3/х сильфонная сборка предел настройки 0,I7±0,5 МПа)	РК-IM РД-3а	компл	67I				I	45,0
	3.4. Насос ручной "Родник"	Р-0,8-30	шт	796		3632280I55		I	
	3.5. Трубопровод из красномедных труб по ГОСТ 6I7-72, ϕI2		м	006				I5	
	3.6. Манометр показывающий общего назначения. Предел измерения 0-I6 кгс/см2	ОБМI-I00-I6 ГОСТ8625-77	шт	796		42I2I3I30205		5	

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 ОВ.СО

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А4

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.7. Термометр стеклянный технический в оправе,	ТТ							
предел измерения 0-100°С	П4-160-103	шт	796		432122121		3	
	ГОСТ 2823-73							
	ГОСТ 3029-75							
3.8. То же	У4-160-104	шт	796		432122520		4	

Привязан

Инв. №

ал.10

Бланк-заказ № I

на приточную вентиляционную камеру

типа 2ПК I0

серии 5.904-I2

Количество камер по данному бланк-заказу I

Исполнение камеры правое

Тип вентилятора В-Ц4-75 № 5

Схема исполнения I Кол-во I

Электродвигатель 4А80В4 /тип/ мощность,кВт I,5

Число оборотов вентилятора в мин. I4I5

Положение корпуса вентилятора Л0° /ГОСТ 5976-73/

Калориферная секция АIА I88.000-02 с калориферами по ГОСТ 720I-70

КВБ I0 Б - ПУ3 2 шт.

Количество рядов калориферов по ходу воздуха I

Секция орошения АIА 236.000

Приемная секция с фильтром ФСВУ, без рециркуляции АIА 224.000

Вставка гибкая В.00.00-09 I шт.
по серии 5.904-38

Вставка гибкая Н.00.00-II
по серии 5.904-38 I шт.

Утепленная заслонка П 600 х I000 Э /обозначение, кол-во/ I шт.

Привод утепленной заслонки МЭО-I6/63-0,25-82 /тип, кол-во/ I шт.

Реквизиты заказчика _____

Заказчик _____

Бланк-заказ № 2

на приточную вентиляционную камеру

типа 2 ПК I0

серии 5.904-I2

Количество камер по данному бланк-заказу I

Исполнение камеры левое

Тип вентилятора В-Ц4-75 № 6,3

Схема исполнения I Кол-во I

Электродвигатель 4А II2М4 /тип/ мощность, кВт 5,5

Число оборотов вентилятора в мин. I445

Положение корпуса вентилятора Пр0° /ГОСТ 5976-73/

Калориферная секция АIА I88.000-02 с калориферами по ГОСТ 720I-70

КВБ I0 Б - ПУ3 2 шт.

Количество рядов калориферов по ходу воздуха I

Секция орошения А I А 236.000

Приемная секция с фильтром ФСВУ, без рециркуляции АIА 224.000

Вставка гибкая В.00.00-I2 I шт.
по серии 5.904-38

Вставка гибкая П.00.00-I5 I шт.
по серии 5.904-38

Утепленная заслонка П 600 х I000 Э /обозначение, кол-во/ I шт.

Привод утепленной заслонки МЭО-I6/63-0,25-82 /тип. кол-во/ I шт.

Реквизиты заказчика _____

Заказчик _____

ПРИВЯЗАН

ИНВ №

ФОРМАТ А1

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудований, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Отопление								
	I.I. Радиатор отопительный чугунный	МС-140-108							
	I.I.I. при t н=-10°С		экм	084				479,5	
	I.I.2. То же, при t н=-20°С		экм	084				583,77	
	I.2. Панель отопительная бетонная	ПГ-I,5							
	I.2.I. при t н=-10°С		шт	796				I	
	I.2.2. То же, при t н=-20°С		шт	796				I	
	I.3. Панель отопительная бетонная	ПГ-2							
	I.3.I. при t н=-10°С		шт	796				I7	
	I.3.2. То же, при t н=-20°С		шт	796				II	
	I.4. Панель отопительная бетонная	ПГ-2,5							
	I.4.I. при t н=-10°С		шт	796				5	
	при t н=-20°С		шт	796				II	
	I.5. Панель отопительная бетонная при t н=-20°С	ПГ-3	шт	796				3	

Привязан

Лист

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
		Наименование	Код					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.6. Воздухосборник горизонтальный с плоскими днищами	5.903-2 в.0.I							
I.6.I. То же, при tн=-I0°С	АИСI3.000-0I	шт	796				2	
I.6.2. То же, при tн=-20°С	АИ0I3.000-0I	шт	796				2	
I.7. Задвижка параллельная фланцевая	30ч6бр							
на Ру10 кгс/см2, Т до 225°С	(ГЛI6003)							
I.7.I. при tн=-I0°С ф50		шт	796				6	
I.7.2. То же, при tн=-20°С ф50		шт	796				4	
I.7.3. -"- при tн=-I0°С ф80		шт	796				4	
I.7.4. -"- при tн=-20°С ф80		шт	796				6	
I.8. Вентиль запорный муфтовый								
на Ру I6 кгс/см2, Т до 225°С	I5ч9п2							
I.8.I. при tн=-I0°С ф15		шт	796				2	
I.8.2. То же, при tн=-20°С ф15		шт	796				8	
I.8.3. -"- при tн=-I0°С ф20		шт	796				20	
I.8.4. -"- при tн=-20°С ф20		шт	796				I5	
I.9. Вентиль запорный фланцевый								
на Ру I6 кгс/см2, Т до 225°С	I5ч9п2							
I.9.I. при tн=-I0°С ф25		шт	796				4	
I.9.2. То же, при tн=-20°С ф25		шт	796				2	
I.9.3. -"- при tн=-I0°С ф40		шт	796				2	
I.9.4. -"- при tн=-20°С ф40		шт	796				2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I0. Кран пробковый проходной муфтовый								
	на Ру10 кгс/см2, Т до 100°С	11ч6бк II							
	I.I0.I. при $t_н$=-10°С ⌀15		шт	796				70	
	I.I0.2. То же, при $t_н$=-20°С ⌀15		шт	796				70	
	I.I0.3. -"- при $t_н$=-10°С ⌀20		шт	796				35	
	I.I0.4. -"- при $t_н$=-20°С ⌀20		шт	796				30	
	I.I0.5. -"- при $t_н$=-10°С ⌀25		шт	796				6	
	I.I0.6. -"- при $t_н$=-20°С ⌀25		шт	796				8	
	I.II. Кран трехходовой сальниковый								
	на Ру 6 кгс/см2, Т до 100°С	КРТП							
	I.II.I. при $t_н$=-10°С ⌀15		шт	796				48	
	I.II.2. То же, при $t_н$=-20°С ⌀15		шт	796				54	
	I.II.3. -"- при $t_н$=-10°С ⌀20		шт	796				35	
	I.II.4. -"- при $t_н$=-20°С ⌀20		шт	796				30	
	I.I2. Воздуховыпускной кран конструкции инженера Маевского		шт	796				48	
	I.I3. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76								
	I.I3.I. при $t_н$=-10°С ⌀18х2		м	006				480/75	
	I.I3.2. То же, при $t_н$=-20°С ⌀18х2		м	006				560/85	
	I.I3.3. То же, при $t_н$=-10°С ⌀25х2		м	006				410/60	
	I.I3.4. То же, при $t_н$=-20°С ⌀25х2		м	006				375/45	

Ал.10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 ОВ.СО

Лист 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I3.5. То же, при $t_н$=-I0°С ⌀32х2		м	006				I80/48	
	I.I3.6. -"- при $t_н$=-20°С ⌀32х2		м	006				I60/45	
	I.I3.7. -"- при $t_н$=-I0°С ⌀38х2		м	006				I60/I60	
	I.I3.8. -"- при $t_н$=-20°С ⌀38х2		м	006				II5/II5	
	I.I3.9. -"- при $t_н$=-I0°С ⌀45х2,5		м	006				68/68	
	I.I3.I0.-"- при $t_н$=-20°С ⌀45х2,5		м	006				97/97	
	I.I3.II.-"- при $t_н$=-I0°С ⌀57х3		м	006				305/305	
	I.I3.I2.-"- при $t_н$=-20°С ⌀57х3		м	006				I60/I60	
	I.I3.I3.-"- при $t_н$=-I0°С ⌀76х3		м	006				I60/I60	
	I.I3.I4.-"- при $t_н$=-20°С ⌀76х3		м	006				295/295	
	I.I4. Экран из асбестоцементного листа = I0 мм								
	I.I4.I. при $t_н$=-I0°С размером 800х600		шт	796				I	
	I.I4.2. при $t_н$=-20°С размером I000х600		шт	796				I	
	2. Вентиляция								
	2.I. Решетка щелевая регулирующая	I.494-I0							
		PI50	шт	796				II0	
	2.2. То же	P200	шт	796				285	
	2.3. Лючок для замера параметров воздуха		шт	796				I00	
	2.4. Дроссель-клапан с ручным управлением круглого	I.494-39							
	сечения ⌀200	ДК	шт	796				I3	
	2.5. То же ⌀250	ДК-02	шт	796				20	
	2.6. -"- ⌀3I5	ДК-04	шт	796				8	
	2.7. Дроссель-клапан с ручным управлением прямоугольного	I.494-39							
	сечения 250х300	ДКСп-05	шт	796				3	

Привязан

252-2-39.I6.88

Лист

ОП.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Единица оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.8. Дроссель-клапан с ручным управлением прямоугольного сечения 250х400	ДКСп-06	шт	796				4	
	2.9. То же 250х500	ДКСп-07	шт	796				I	
	2.I0.-"- 400х400	ДКСп-I2	шт	796				2	
	2.II. Глушитель шума трубчатый	5.904-I7							
	⌀200, ℓ= 980, ГТК I-2	A7EI87.000-0I	шт	796				6	
	2.I2. То же, ⌀250, ℓ= 980, ГТК I-3	A7EI87.000-02	шт	796				I6	
	2.I3. -"- ⌀3I5, ℓ= 930, ГТК I-4	A7EI87.000-03	шт	796				I2	
	2.I4. -"- ⌀400, ℓ= 980, ГТК I-5	A7EI87.000-04	шт	796				26	
	2.I5. Глушитель шума трубчатый прямоугольного сечения	5.904-I7							
	300х400, ℓ= 980, ГТП I-4	A7I89.000-03	шт	796				2	
	2.I6. -"- 400х400, ℓ= 980, ГТП I-5	A7EI89.000-04	шт	796				6	
	2.I7. Глушитель шума пластинчатый прямоугольного сечения	5.904-I7							
	800х500, ℓ= I500, ГП 5-I	A7EI8I.000	шт	796				2	
	2.I8. Зонт из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ I49I8-80, б=I 600х1000		шт	796				I	
	2.I9. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ I49I8-80, б=0,5, ⌀I00		м	006				285/57	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 ОВ.СО

и-я	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.20. То же ⌀I25		м	006				3I5/57	
	2.2I. -"- ⌀I60		м	006				250/I50	
	2.22. -"- ⌀200		м	006				222/II2	
	2.23. -"- б=0,6 ⌀250		м	006				273/I85	
	2.24. -"- ⌀3I5		м	006				75/56	
	2.25. -"- ⌀400		м	006				76/76	
	2.26. -"- б=0,5 I50x250		м	006				240/23	
	2.27. -"- 250x250		м	006				90/56	
	2.28. -"- б=0,7 250x300		м	006				I5/II	
	2.29. -"- 250x400		м	006				33/30	
	2.30. -"- 250x500		м	006				I3/II3	
	2.3I. -"- 400x400		м	006				45/45	
	2.32. -"- 400x500		м	006				6/6	
	2.33. -"- 500xI000		м	006				8/8	
	2.34. Вставка гибкая к вентилятору В.Ц4-75 № 2,5	5.904-38 В.00.00-03	шт	796				8	
	2,35. То же, № 4	В.00.00-08	шт	796				I8	
	2.36. -"- № 2,5	Н.00.00-03	шт	796				8	
	2.37. -"- № 4,	Н.00.00-08	шт	796				I8	
	2.38. Вставка гибкая к кондиционеру УКВ-2В 525x2I5 - ⌀250		шт	796				2	
	2.39. То же, 525x2I5 - ⌀3I5		шт	796				I	
	2.40. -"- 525x2I5 - ⌀400		шт	796				8	

Привязан

Лист

ал.10

ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Наименование	Код	изготовителя	оборудования, материала	единицы оборудования, тыс. руб.	чество	единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.41. Виброизолятор стальной пружинный к вентилятору В-Ц4-75								
	№ 2,5	Д038	шт	796				32	
	2.42. То же, № 4	Д039	шт	796				90	
	2.43. -"- № 5	Д040	шт	796				5	
	2.44. -"- № 6,3	Д041	шт	796				5	
	2.45. Фундамент под кондиционер 1300х810, h= 100		шт	796				11	
	из бетона класса В12,5								
	2.46. Подставка под клапан воздушный h = 500	4.904-15	шт	796				52	
	2.47. Подставка под воздуховод из угловой стали								
	по ГОСТ 8509-72 25х25х4 h = 785		шт	796				22	
	2.48. Переход из тонколистовой оцинкованной стали по								
	ГОСТ 14918-80, б=0,7, 550х300 - 1000х600, ℓ= 500		шт	796				11	
	2.49. Труба стальная бесшовная горячедеформированная								
	по ГОСТ 8732-78 для треноги ⌀76х3,5		м	006				30	
	3. Теплоснабжение								
	3.1. Вентиль запорный фланцевый на Ру16 кгс/см2, Т до 225°С ⌀25	15ч9п2	шт	796				44	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 ОВ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.2. То же ф32		шт	796				4	
	3.3. -"- ф45		шт	796				4	
	3.4. Вентиль бронзовый запорный муфтовый на Ру16 кгс/см2, Т до 200°С для выпуска воздуха	15Б16бк,п	шт	796				27	
	3.5. Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ру16 кгс/см2, Т до 225°С	11Б18бк (14М1-16)	шт	796				40	
	3.6. Фильтр жидкостной	5.903-1							
	ф25	0РК1.20.00-02	шт	796				11	
	3.7. То же ф32	0РК2.10.00	шт	796				1	
	3.8. -"- ф40	0РК2.10.00-01	шт	796				1	
	3.9.								
	3.9. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф32х2		м	006				280/280	
	3.10. То же, ф38х2		м	006				55/55	
	3.11. -"- ф45х2,5		м	006				170/170	
	3.12. -"- ф57х3		м	006				35/35	
	3.13. -"- ф76х3		м	006				50/50	
	3.14. -"- ф89х3,5		м	006				55/55	
	3.15. Закладная конструкция	Главмонтаж-автоматика 3К4-46-70	шт	796				40	

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Стоимость единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.I6. То же	64-3К4-2-75	шт	796				II	
	3.I7. -"-	65-3К4-2-75	шт	796				I	
	3.I8. -"-	84-3К4-2-75	шт	796				II	
	3.I9. -"-	85-3К4-2-75	шт	796				I	
	3.20. -"-	3-3К4-3-75	шт	796				I	
	3.2I. -"-	7-3К4-4-75	шт	796				I	
	3.22. Виброизолирующее основание и гибкие вставки для насоса марки ВКI/I6а	3.904-27 А7БI48.000	компл	67I				2	
	4. Индивидуальный тепловой пункт								
	4.I. Грязевик абонентский ⌀I00	4.903-I0 Т34.05	шт	796				2	
	4.2. Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем из серого чугуна РуI0 кгс/см2, Т до 225°С ⌀80	30ч6бр (ГЛ I6003)	шт	796				8	
	4.3. То же, ⌀I00	30ч6бр (ГЛ I6003)	шт	796				2	
	4.4. Вентиль запорный муфтовый из серого чугуна РуI6 кгс/см2, Т до 225°С ⌀I5	I5ч8бр, п2	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 ОВ.СО

Альб.10

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5. Вентиль запорный фланцевый из серого чугуна Ру16 кгс/см2, Т до 225°С ф25	15ч9п2	шт	796				3	
4.6. Клапан обратный подъемный фланцевый Ру16 кгс/см2, Т до 225°С ф25	16ч3бр	шт	796				1	
4.7. Кран пробковый проходной сальниковый, муфтовый Ру10 кгс/см2, Т до 100°С ф20	11ч6бк11	шт	796				5	
4.8. То же, ф25	11ч6бк II	шт	796				4	
4.9. Вентиль запорный муфтовый Ру16 кгс/см2, Т до 200°С ф15	15Б1бк,п	шт	796				8	
4.10. То же, ф25	15Б1бк,п	шт	796				2	
4.11. Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ру16 кгс/см2, Т до 225°С ф15	11Б18бк (14МП-16)	шт	796				19	
4.12. Опоры для крепления узла присоединения	5.903-6	кг	116				27	
4.13. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф38х2		м	006				14/14	
4.14. То же, ф57х3		м	006				2/2	
4.15. То же, ф76х3		м	006				25/25	
4.16. То же, ф89х3,5		м	006				18/18	

Привязан

ОЛ.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.17. То же, ⌀108х3,5		м	006				10/10	
	4.18. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75 ⌀20		м	006				7	
	4.19. То же, ⌀25		м	006				13	
	4.20. Закладная конструкция ЗК4-45-70	Главмонтаж-автоматика	шт	796				10	
	4.21. То же, ЗК4-46-70		шт	796				9	
	4.22. -"- ЗК4-47-70		шт	796				3	
	4.23. -"- 10-ЗК4-1-75		шт	796				6	
	4.24. -"- 65-ЗК4-2-75		шт	796				1	
	В 9 графе в числителе указано общее количество								
	труб и воздуховодов, в знаменателе - количество								
	изолируемых								

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 ОВ.СО

Лист 18

зи-ия	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Водопровод								
	I.I. Кран пожарный, ⌀50:								
	а) рукав пожарный напорный, льняной L = 20 м	ГОСТ472-75	шт	796		8I93230I02		22	
	б) головка соединительная муфтовая ГМ-50	ГОСТ22I7-76	шт	796		485484422I		44	
	в) головка соединительная напорная, цапковая ГЦ-50	ГОСТ22I7-76	шт	796		48548442I3		22	
	г) ствол пожарный ручной РС-Б, ⌀ спрыска I6	ГОСТ9923-80Е	шт	796		485482202I		22	
	д) контейнер для крепления имущества пожарного крана	ВК-28.29	шт	796				22	
	I.2. Электронасос центробежный, с электродвигателем	ГНОМ10-10Т							
	I.I кВт, 2830 об/мин	АОЛ2-I2-2В	к-т	67I		363I83I420		2	
	I.2.I. То же (для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями)	ГНОМ10-10Т							
		АОЛ2-I2-2В	к-т	67I		363I83I420		I	
	I.3. Манометр общего назначения Р=0,6 МПа	ОБМ-100	шт	796		42I2I0		2	
	I.3.I. То же (для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями)	ОБМ-100	шт	796		42I2I0		I	

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 ВК.СО

ГАП	Скороход	
Гл.спец.	Прушанский	
Вед.инж.	Лисенко	
Н.контр.	Прушанский	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I0

ГИПРОНИЗДРАВ Киевский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Кран для манометра, ∅I5	I4MI-00-00	шт	796		37I2226007		2	
	I.4.I То же (для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями)	I4MI-00-00	шт	796		37I2226007		I	
	2. Оборотное водоснабжение								
	2.I. Насос центробежный с электродвигателем 4 кВт, 3000 об/мин	К-20/30 4AI00S2	к-т	67I		363III007I		2	
	2.2. Манометр общего назначения Р = 0,6 МПа	ОБМ-I00	шт	796		42I2I0		2	
	2.3. Кран для манометра, ∅ I5	I4MI-00-00	шт	796		37I2226007		2	
	3. Нестандартизированное оборудование								
	3.I. Бак для промывки фильтров	Серия 5.90I-2 выпуск I	шт	796				I	
	3.2. Воронка стальная сварная, ∅ 50	изготовить	шт	796				35	

Ал 10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 ВК.СО

Лист 2

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
		Наименование	Код					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I. Водопровод								
I.I. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, под накатку резьбы, ∅ I5	ГОСТ3262-75	м	006				870,0	
I.2. То же, ∅ 20	ГОСТ3262-75	м	006				220,0	
I.3. То же, ∅ 25	ГОСТ3262-75	м	006				I50,0	
I.4. То же, ∅ 32	ГОСТ3262-75	м	006				I2,0	
I.5. То же, ∅ 40	ГОСТ3262-75	м	006				II,0	
I.6. То же, ∅ 50	ГОСТ3262-75	м	006				I80,0	
I.7. То же, ∅ 65	ГОСТ3262-75	м	006				95,0	
I.8. То же, ∅ 80	ГОСТ3262-75	м	006				I20,0	
I.9. То же, ∅ I00	ГОСТ3262-75	м	006				5,0	
I.I0. Труба ЧНР, ∅ I00	ГОСТ5525-6I	м	006				6,0	
I.II. Труба асбестоцементная безнапорная ∅ 500	ГОСТI839-80	м	006				6,0	
I.I2. Труба ПНД ∅ I2 СЛ, питьевая	ТУ6-I9-05I-820-84	м	006				I00,0	
I.I3. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, чугунная, фланцевая, ∅ I00	ГОСТ8437-75 31ч6бр	шт	796				2	
I.I4. То же, ∅ 80	3Iч6бр	шт	796				I	
I.I5. То же, ∅ 50	3Iч6бр	шт	796				I2	
I.I6. Вентиль запорный, муфтовый, ∅ I5	ГОСТI8I6I-72	шт	796				II0	
I.I7. То же, ∅ 20	I5кчI8р2	шт	796				47	

Привязан

Инв. №

Ал.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение документа и номер опросного листа оборудования.	Наименование	Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Масса единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I8. Вентиль запорный, муфтовый, ∅25	I5кчI8р2	шт	796				28	
	I.I9. То же, ∅ 32	I5кчI8р2	шт	796				3	
	I.20. То же, ∅ 40	I5кчI8р2	шт	796				I	
	I.2I. Вентиль запорный, пожарный, с муфтой и цапкой, ∅ 50	IБIР	к-т	67I				22	
	I.22. Клапан обратный фланцевый, ∅ I00	I9ч2I6р	шт	796				2	
	I.23. Кран поливочный с подводкой холодной воды, длина шланга 35м, ∅ 25		к-т	67I				5	
	I.24. Кран поливочный с подводкой холодной и горячей воды, длина шланга I0м, ∅ I5	Серия5.90I-2	к-т	67I				30	
	I.25. Кран водоразборный типа КВ-I5	ГОСТ20275-74	шт	796				2	
	I.26. Кран водоразборный типа КВ-20	ГОСТ20275-74	шт	796				II	
	I.27. Смеситель для душевых установок со стационарной душевой трубкой и сеткой типа См-Д-СТ	ГОСТ25809-83	к-т	67I				I3	
	I.28. Смеситель для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге типа См-Д-Шл	ГОСТ25809-83	к-т	67I				24	
	I.29. Смеситель настенный с нижним изливом типа См-М-НН	ГОСТ25809-83	к-т	67I				2	
	I.30. Переход стальной сварной I00х80	ГОСТI0704-76	шт	796				2	
	I.3I. Уголки стальные гнутые равнополочные = 25	ГОСТI977I-74	кг	II6				I95,5	
	I.32. Фланец стальной приварной, ∅ I00	ГОСТI2820-80	шт	796				4	
	I.33. То же, ∅ 80	ГОСТI2820-80	шт	796				2	
	I.34. То же, ∅ 65	ГОСТI2820-80	шт	796				6	
	I.35. То же, ∅ 50	ГОСТI2820-80	шт	796				I8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.IC.89 ВК.СО

Лист

Формат А3

ЦИТП 55 12104 ГОСТ 21.110-82

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
		Наименование	Код					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Горячее водоснабжение								
2.I. Труба стальная водогазопроводная оцинкованная,								
под накатку резьбы, ∅ I5	ГОСТ3262-75	м	006				I380,0	
2.2. То же, ∅ 20	ГОСТ3262-73	м	006				II00,0	
2.3. То же, ∅ 25	ГОСТ3262-75	м	006				I70,0	
2.4. То же, ∅ 32	ГОСТ3262-75	м	006				I65,0	
2.5. То же, ∅ 40	ГОСТ3262-75	м	006				25,0	
2.6. То же, ∅ 50	ГОСТ3262-75	м	006				60,0	
2.7. Труба ПНД, ∅ I2 СЛ, питьевая	ТУ6-I9-05I-							
	-820-84	м	006				I00,0	
2.8. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, чугунная,								
фланцевая, ∅ 50	3Iч6бр	шт	796				I	
2.9. Вентиль запорный муфтовый, ∅ I5	I5бIбк	шт	796				65	
2.I0.То же, ∅ 20	I5БIбк	шт	796				68	
2.II.То же, ∅ 25	I5БIбк	шт	796				20	
2.I2.То же, ∅ 32	I5БIбк	шт	796				8	
2.I3.То же, ∅ 40	I5БIбк	шт	796				2	
2.I4.Полотенцесушитель трехъярусный П0-30	ТУ2I-26-I23-80	шт	796				42	
2.I5.Кран водоразборный типа КВ-I5	ГОСТ20275-74	шт	796				I	
2.I6.Кран водоразборный типа КВ-20	ГОСТ20275-74	шт	796				II	
2.I7.Фланец стальной приварной, ∅ 50	ГОСТI2820-80	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Канализация								
	3.I. Умывальник прямоугольний фаянсовый со спинкой,	ГОСТ23759-85							
	со смесителем СМ-УМ-НЛ, с бутылочным сифоном СБПУ	ГОСТ25809-83							
		ГОСТ23412-79	к-т	671				110	
	3.2. Унитаз керамический тарельчатый с косым выпуском, с	ГОСТ22847-85							
	высокорасположенным смывным бачком, с пластмассовым	ГОСТ21485.0-76							
	сиденьем	ГОСТ15062-83	к-т	671				12	
	3.3. Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском с	ГОСТ22847-85							
	сидением и армированным смывным бачком	ГОСТ21485.0-76	к-т	671				25	
Э-2	3.4. Слив больничный тарельчатый СБ-I	ТУ21-РСФСР-							
		327-75	к-т	671				11	
Э-46	3.5. Умывальник хирургический со смесителем медицинским	ТУ21-РСФСР-							
	настенным СМ-УМ-МЛ с сифоном бутылочным латунным	328-75							
	СБЛУ	ГОСТ25809-83							
		ГОСТ23412-79	к-т	671				56	
Э-432	3.6. Мойка чугунная эмалированная на одно отделение	ГОСТ7506-83							
	малой модели, со смесителем для мойки СМ-М-НН,	ГОСТ25809-83							
	сифоном СФ-IIОД	ГОСТ6924-73	к-т	671				12	
Э-10	3.7. Ванна прямобортная чугунная эмалированная L=1500	ГОСТ1154-80							
	с сифоном напольным для ванн и смесителем для ванн	ГОСТ23412-79							
	с душевой сеткой на гибком шланге типа СМ-В-ШЛ	ГОСТ25809-83	к-т	671				8	

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 ВК.СО

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альб. 10

Формат А3

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8. Мойка чугунная эмалированная на два отделения, на стальном шкафчике, со смесителем для мойки типа СМ-М-НН, сифоном типа СФ-II0Д	ГОСТ7506-83 ГОСТ25809-83 ГОСТ6924-73	к-т	67I				2	
3.9. Раковина стальная эмалированная с водоразборными кранами типа КВ-I5 и двухоборотным сифоном	ГОСТ24843-87 ГОСТ20275-74 ГОСТ6924-73	к-т	67I				I	
3.I0.Поддон душевой стальной эмалированный мелкий типа ПМ с сифоном напольным	ТУ2I-26-027-80 ГОСТ234I2-79	к-т	67I				25	
3.II.Трап чугунный эмалированный, ∅ 50	ГОСТI8II-8I	шт	796				70	
3.I2.То же, ∅ I00	ГОСТI8II-8I	шт	796				4	
3.I3.Трубы ПВХ-I00, ∅ 50	ТУ6-I9-23I-83	м	006				760,0	
3.I4.Трубы ПВХ-I00, ∅ I00	ТУ6-I9-23I-83	м	006				II50,0	
3.I5.Трубы ПВХ-I00, ∅ I60	ТУ6-I9-23I-83	м	006				38,0	
3.I6.Трубы асбестоцементные безнапорные, ∅ 500	ГОСТI839-80	м	006				35,0	
3.I7.Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, ∅ 40	ГОСТ3262-75	м	006				4,0	
3.I8.Двухоборотный сифон СФII0Д, ∅ 50	ГОСТ6924-73	шт	796				I5	
3.I9.Сифон напольный для ванн, ∅ 50	ГОСТ234I2-79	шт	796				25	
3.20.Ревизия из ПВХ, ∅ 50	ТУ6-I9-308-86	шт	796				28	
3.2I.То же, ∅ II0	ТУ6-I9-308-86	шт	796				80	
3.22.Заглушка из ПВХ, ∅ 50	ТУ6-I9-308-86	шт	796				60	
3.23.Заглушка из ПВХ, ∅ II0	ТУ6-I9-308-86	шт	796				36	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Оборотное водоснабжение								
	4.I. Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная,								
	под накатку резьбы, ∅ 25	ГОСТ3262-75	м	006				I20,0	
	4.2. То же, ∅ 32	ГОСТ3262-75	м	006				50,0	
	4.3. То же, ∅ 40	ГОСТ3262-75	м	006				II8,0	
	4.4. То же, ∅ 50	ГОСТ3262-75	м	006				I57,0	
	4.5. То же, ∅ 65	ГОСТ3262-75	м	006				23,0	
	4.6. То же, ∅ 80	ГОСТ3262-75	м	006				I27,0	
	4.7. То же, ∅ I00	ГОСТ3262-75	м	006				5,0	
	4.8. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, чугунная,	ГОСТ8437-75							
	фланцевая, ∅ 80	3Iч6бр	шт	796				4	
	4.9. То же, ∅ I00	3Iч6бр	шт	796				4	
	4.I0. Вентиль запорный муфтовый , ∅ 25	ГОСТI8I6I-72	шт	796				26	
	4.II. То же, ∅ 32	I5кчI8р2	шт	796				2	
	4.I2. То же, ∅ 50	I5кчI8р2	шт	796				8	
	4.I3. Клапан обратный фланцевый, ∅ 80	I9ч2Iбр	шт	796				2	
	4.I4. Видроизолирующее основание и гибкие вставки для								
	насосов типа К	серия3.904-24	к-т	67I				2	
	4.I5. Переход стальной сварной I00х80	ГОСТI0704-76	шт	796				I	
	4.I6. То же, ∅ I00х50	ГОСТI0704-76	шт	796				2	
	4.I7. То же, ∅ 40х25	ГОСТI0704-76	шт	796				2	
	4.I8. То же, ∅ 65-50	ГОСТI0704-76	шт	796				2	
	4.I9. То же, ∅ 32х25	ГОСТI0704-76	шт	796				2	

Ал. 10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 ВК.СО

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
		Наименование	Код					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.20. Фланец стальной приварной, ∅ I00	ГОСТI2820-80	шт	796				8	
4.2I. То же, ∅ 80	ГОСТI2820-80	шт	796				I0	
4.22. То же, ∅ 50	ГОСТI2820-80	шт	796				4	
4.23. То же, ∅ 40	ГОСТI2820-80	шт	796				4	
5. Водостоки								
5.I. Трубы асбестоцементные безнапорные, ∅ 500	ГОСТI839-80	м	006				20,0	
5.2. Трубы ПВХ-I00, ∅ 50	ТУ6-I9-23I-83	м	006				23,0	
5.2.I. То же (для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями)	ТУ6-I9-23I-83	м	006				-	
5.3. Трубы ПВХ-I00, ∅ I00	ТУ6-I9-23I-83	м	006				205,0	
5.3.I. То же (для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями)	ТУ6-I9-23I-83	м	006				I55,0	
5.4. Трубы ПВХ-I00, ∅ I60	ТУ6-I9-23I-83	м	006				4,0	
5.5. Труба стальная водогазопроводная, неоцинкованная, под накатку резьбы, ∅ 50	ГОСТ3262-75	м	006				63,0	
5.5.I. То же (для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями)	ГОСТ3262-75	м	006				28,0	
5.6. Вентиль запорный фланцевый, ∅ 50	I5кчI9п2	шт	796				2	
5.6.I. То же (для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями)	I5кчI9п2	шт	796				I	
5.7. Обратный клапан муфтовый	I6кчIIР	шт	796				2	
5.7.I. То же (для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями)	I6кчIIр	шт	796				I	
5.8. Воронка водосточная ВР-9, ∅ I00		шт	796				7	
5.9. Компенсатор раструбный с эластичной заделкой		шт	796				2	
5.I0. Ревизия из ПВХ, ∅ II0	ТУ6-I9-308-86	шт	796				I0	

Привязан

Инв. №

ал.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.II. Заглушка из НВХ, ∅ II0	ТУ6-I9-308-86	шт	796				I0	
	5.II.I.То же (для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями)	ТУ6-I9-308-86	шт	796				5	
	5.I2. Фланец стальной приварной, ∅ 50	ГОСТI2820-80	шт	796				8	
	5.I2.I.То же (для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями)	ГОСТI2820-80	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.IC.89

ВК.СО

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электроосвещение								
	I. Трансформаторы								
	I.I. Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 кВа на напряжение 220/42В мощностью 0,25 кВа	ЯТП-0,25-23У3 220/42В ТУ36-631-76	шт	796		343429506I		I8	
	2. Щиты								
)-8,	2.I. Щит осветительный, 380/220В, переменного тока,	ЯОУ-8505У3	шт	796		343414		4	I5

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 Э.С0

ГАП	Скороход
Гл.спец.	Э.Курцер
Рук.гр.	Тарасенко
Ст.инж.	Литвак
Инж.	Фистель
Н.контр.	Курцер

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	25

ГИПРОНИИЗДРАВ Киевский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЩА-1,2, 4	навесного исполнения, с выключателем на вводе типа ПВЗ-60 и 6-тью автоматическими выключателями типа АЕ-1031-1 с комбинированными расцепителями на ток 16А	ТУ16-536.683-81							
ЩО-1÷7, ЩО-9÷12 ЩА-3,5	2.2. Щит осветительный, 380 В, переменного тока, навесного исполнения, с выключателем на вводе типа ПВЗ-100 и 12 автоматическими выключателями типа АЕ-1031-1 с комбинированными расцепителями на ток 16А	ЯОУ-8506У3 ТУ16-536.683-81	шт	796		343414		13	15
	3. Оборудование светотехническое								
	3.1. Светильник потолочный промышленный с лампой накаливания мощностью до 100 Вт	НПП03-100 ТУ16-535. 991-75	шт	796		346111073		155	
	3.2. Светильник потолочный с лампой накаливания мощностью до 100 Вт	НП030-100	шт	796				250	
	3.3. Светильник подвесной пылезащищенный с защитной сеткой, с болтом, непозволяющим снимать защитное стекло без применения специального инструмента, с лампой накаливания мощностью до 100 Вт	НСП02х100/ Р51-03	шт	796		346111 2500		34	

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 Э.С0

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ОЛ 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.4. Светильник подвесной пылезащищенный с лампой	НСП09х200/							
	накаливания мощностью до 200 Вт	Р50-03 исп.I	шт	796		346III535		35	
		ТУ16-535.							
		708-73							
	3.5. Плафон пыленепроницаемый с лампой	ПСХ-60МУ3	шт	796		346II02007		25	
	накаливания мощностью до 60 Вт	ТУ16-535.							
		829-74							
	3.6. Светильник прикроватный с лампами накаливания	НБЛ02-100+60/							
	мощностью 100 и 60 Вт	О-П-01УХЛ4	шт	796		346III2562		50	
	3.7. Светильник прикроватный с лампой накаливания	НБЛ02-60/							
	мощностью до 60 Вт	П-03-УХЛ4	шт	796		346III2563		15	
		ТУ16-535.							
		809-80							
	3.8. Светильник настенный с лампой накаливания	НБ006х100/							
	мощностью до 60 Вт	Р00-03	шт	796		346III0000		8	
		ТУ16-535.							
		825-74							
	3.9. Указатель световой с надписью "Выход"	СУВ-НУ3	шт	796		344995202I		40	
		ТУ36-101-82							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.I0. Указатель световой с надписью "Выход"	ПСХ-60МУ3	шт	796		346II02007-		3	
	3.II. Светильник ночного освещения палат с лампой накаливания мощностью I5 Вт	ДС-I9У4 ТУ16-535. 488-79	шт	796		346III255I		35	
	3.I2. Светильник потолочный с 2-мя люминесцентными лампами мощностью 40 Вт	ЛП002-2х40 ТУ16-535. 368-72	шт	796		346II2495		I80	
	3.I3. Светильник потолочный с 4-мя люминесцентными лампами мощностью 40 Вт	ЛП002-4х40 ТУ16-535. 368-72	шт	796		346II20000		43	
	3.I4. Светильник потолочный с 2-мя люминесцентными лампами мощностью 40 Вт	ЛП025-2х40 ТУ16-535. 8I8-75	шт	796		346II20000		276	
	3.I5. Светильник потолочный с 6-ью люминесцентными лампами мощностью 20 Вт	Л20I0-6х20	шт	796		346II20000		I5	
	3.I6. Светильник потолочный, пылевлагозащищенный с 2-мя люминесцентными лампами мощностью 40 Вт	ПВЛП-2х40	шт	796		346II20000		43	
	3.I7. Лампа люминесцентная напряжением220 В мощностью 40 Вт	ЛБ36-4	шт	796		3467I3II53		630	

Ал.10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.IC.89 Э.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.I8. Лампа люминесцентная напряжением 220 В мощностью 20 Вт	ЛБ20-4	шт	796		3467I3		92	
	3.I9. Лампа люминесцентная напряжением 220 В мощностью 40 Вт	ЛХЕ40-4	шт	796		3467330000		570	
	3.20. Стартер для люминесцентных ламп	СК-220/I5-80 ГОСТ8799-75	шт	796		3469220003		I300	
	3.2I. Лампа накаливания общего назначения, с цоколем Е-I4/25-I7, напряжением 230 В, мощностью I5 Вт	РН230-I5 ТУI6.535. 538-73	шт	796		346600		36	
	3.22. Лампа накаливания общего назначения напряжением 220 В, мощностью 25 Вт	В235-245-25 ГОСТ2239-79	шт	796		3466IIII26		50	
	3.23. Лампа накаливания общего назначения напряжением 220 В, мощностью 40 Вт	Б2I5-225-40 ГОСТ2239-79	шт	796		3466II2I08		I0	
	3.24. Лампа накаливания общего назначения напряжением 220 В, мощностью 60 Вт	Б2I5-225-60 ГОСТ2239-79	шт	796		3466II3I08		I60	
	3.25. Лампа накаливания общего назначения напряжением 220 В, мощностью I00 Вт	Б2I5-225-I00 ГОСТ2239-79	шт	796		3466II5I08		370	

ал.10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

...зи-ия	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.26. Лампа накаливания общего назначения напряжением 220 В, мощностью 150 Вт	Г215-225-150 ГОСТ2239-79	шт	796		3466116112		38	
	3.27. Лампа накаливания общего назначения напряжением 220 В мощностью 200 Вт	Г215-225-200 ГОСТ2239-79	шт	796		3466121107		5	
	3.28. Лампа накаливания для местного освещения напряжением 40 В, мощностью 40 Вт	М040-40 ГОСТ11182-77	шт	796		3466154102О1		20	
	3.29. Лампа накаливания для местного освещения напряжением 40 В, мощностью 60 Вт	М040-60 ГОСТ11182-77	шт	796		3466154103ОО		20	
	4. Кабельные изделия								
	4.1. Кабель с ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами напряжением до 660 В сечением 2х2 кв.мм	АВВГ-660 ГОСТ16442-80	км	008		353300		1,3	
	4.2. Кабель с ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами напряжением до 660 В сечением 3х2 кв.мм	АВВГ-660 ГОСТ16442-80	км	008		353300		0,91	
	4.3. Кабель с ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами напряжением до 660 В сечением 2х4 кв.мм	АВВГ-660 ГОСТ16442-80	км	008		353300		0,36	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.4. Провод с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 380 В сечением 2х2 кв.мм	АПВ-380 ГОСТ6323-79	км	008		355333		8,1	
	4.5. Провод с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 380 В, сечением 3х2 кв.мм	АПВ-380 ГОСТ6323-79	км	008		355333		5,8	
	4.6. Провод с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 660 В, сечением 2 кв.мм	АПВ-660 ГОСТ6323-79	км	008		3551330111		1,1	
	4.7. Провод с алюминисвой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 660 В, сечением 10 кв.мм	АПВ-660 ГОСТ6323-79	км	008		3551330115		1,6	
	4.8. Провод с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 660 В, сечением 16 кв.мм	АПВ-660 ГОСТ6323-79	км	008		3551330116		0,6	
	Силовое электрооборудование								
	1. Вводно-распределительные устройства								
	1.1. Главний распределительный щит 0,4 кв, состоящий из 4-х панелей	ВРУ1 опросный лист 49	к-т	671		3434362000		1	540

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 Э.СО

Лист 7

ал.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Щиты								
ЩС-3	2.1. Пункт распределительный 380 В, переменного тока	ПРП-3074-							
	навесного исполнения с выключателем на вводе типа А3728Ф	-2ІУ3	шт	796		3434II507409		I	67
	без расцепителя и I2 выключателями с комбинированными	ТУІ6-536.							
	расцепителями, из них: 6 типа АЕ2044 на I6А;	6І0-79							
	3 типа АЕ2046 на 32А; I типа АЕ2046 на 20А								
	2 типа АЕ2046 на I6А;								
ЩС-I4	2.2. Пункт распределительный 380 В, переменного тока	ПРП-3086-							
	навесного исполнения с выключателем на вводе типа	-2ІУ3	шт	796		3434II508605		I	66
	А3728Ф без расцепителя и I4 выключателями с комбини-	ТУІ6-536.							
	рованными расцепителями, из них: 6 типа АЕ2044 на I6А;	6І0-79							
	6 типа АЕ2046 на I6А; 2 типа АЕ2046 на 32А								
ЩС-I3	2.3. Пункт распределительный 380 В переменного тока	ПРП-3086-							
	навесного исполнения с выключателем на вводе типа А3728Ф	-2ІУ3	шт	796		3434II508605		I	66
	без расцепителя и I4 выключателями с комбинированными	ТУІ6-536.							
	расцепителями, из них: 6 типа АЕ2044 на I6А;	5І0-79							
	7 типа АЕ2046 на I6А; I типа АЕ2046 на 32 А								
ЩР-I	2.4. Пункт распределительный 380 В, переменного тока навесного								
	исполнения с выключателем на вводе типа А3728Ф без расце-	ПРП-3086-							
	пителя и I4 выключателями с комбинированными расцепителями	-2ІУ3	шт	796		3434II508605		I	66

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 Э.СО

Формат А3

	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	из них; 6 типа АЕ2044 на I6А; 4 типа АЕ2046 на 25А;	ТУI6-536.							
	I типа АЕ2046 на I6А; 3 типа АЕ2046 на 32А	6I0-79							
I	2.5. Пункт распределительный 380 В, переменного тока	ПРII-3060-							
	навесного исполнения с выключателем на вводе	-2IУ3	шт	796		3434II506004		I	50
	типа А3728Ф без расцепителя и 6 выключателями	ТУI6-536.							
	типа АЕ2046 с комбинированными расцепителями на	6I0-79							
	I6А								
I5	2.6. Пункт распределительный 380 В, переменного тока	ПРII-3074-							
I6	навесного исполнения с выключателем на вводе типа А3728Ф	-2IУ3	шт	796		3434II507409		2	63
	без расцепителя и I2 выключателями с комбинированными	ТУI6-536.							
	расцепителями, из них: 6 типа АЕ2044 на I6А и 4 типа	6I0-79							
	АЕ2046 на I6А, 2 типа АЕ2046 на 32А								
2	2.7. Пункт распределительный 380 В переменного тока	ПРII-3064-							
	навесного исполнения с выключателем на вводе типа А3728Ф	-2IУ3	шт	796		3434II506400		I	63
	без расцепителя и I0 выключателями с комбинированными	ТУI6-536.							
	расцепителями, из них; 6 типа АЕ2044 на I6А;	6I0-79							
	3 типа АЕ2046 на I6А; I типа АЕ2046 на 32А;								
5	2.8. Пункт распределительный 380 В переменного тока								
	навесного исполнения с выключателем на вводе типа А3728Ф	ПРII-3062-							
	без.расцепителя и I4 выключателями с комбинированными	-2IУ3	шт	796		3434II506202		I	63

Привязан

Инв. №

ОЛ.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	расцепителями, из них: II типа АЕ2044 на I6А;	ТУ16-536.							
	I типа АЕ2044 на 25А; 2 типа АЕ2046 на I6А	6I0-79							
ЩС-6	2.9. Пункт распределительный 380 В переменного тока	ПРII-3062-							
	навесного исполнения с выключателем на вводе типа А3728Ф	-2IУ3	шт	796		3434II506202		I	65
	без расцепителя и I4 выключателями с комбинированными	ТУ16-536.							
	расцепителями, из них: I2 типа АЕ2044 на I6А;	6I0-79							
	I типа АЕ2046 на I6А; I типа АЕ2046 на 20А								
ЩХС-I	2.I0. Пункт распределительный 380 В переменного тока	ПРII-3074-							
ЩХС-2	утопленного исполнения с выключателем на вводе типа	-2IУ3	шт	796		3434II507409		3	67
ЩХС-3	А3728Ф без расцепителя и I2 выключателями с комбини-	ТУ16-536.							
	рованными расцепителями, из них: 6 типа АЕ2044 на I6А;	6I0-79							
	6 типа АЕ2046 на I6А								
ЩС-7	2.II. Пункт распределительный 380 В переменного тока	ПРII-3082-							
	навесного исполнения с выключателем на вводе типа А3728Ф	-2IУ3	шт	796		3434II508209		I	66
	без расцепителя и 22 выключателями с комбинированными	ТУ16-536.							
	расцепителями, из них: I7 типа АЕ2044 на I6А;	6I0-79							
	I типа АЕ2044 на 25А; 3 типа АЕ2046 на I6А;								
	2 типа АЕ2046 на 20А; I типа АЕ2046 на 25А;								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.IC.89

Э.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЩС-4	2.I2.Пункт распределительный 380 В переменного тока	ПРП-3082-							
ЩС-I2	навесного исполнения с выключателем на вводе типа	-2IУ3	шт	796		3434II508209		3	63
ЩС-9	А3728Ф без расцепителя и 22 выключателями с комбини-	ТУI6-536.							
	рованными расцепителями, из них: I8 типа АЕ2044 на I6А;	6I0-79							
	3 типа АЕ2046 на I6А; I типа АЕ2046 на 20А								
ЩС-II	2.I3.Пункт распределительный 380В переменного тока	ПРП-3II4-							
ЩС-I2	навесного исполнения с выключателем на вводе типа	-2IУ3	шт	796		3434II5II407		2	63
	А3738Ф без расцепителя и I8 выключателями с комбини-	ТУI6-536.							
	рованными расцепителями, из них: I2 типа АЕ2044 на I6А;	6I0-79							
	5 типа АЕ2046 на I6А; I типа АЕ2046 на 20А								
ЩС-8	2.I4.Пункт распределительный 380 В переменного тока	ПРП-3058-							
	навесного исполнения с выключателем на вводе типа	-2IУ3	шт	796		3434II505809		I	50
	А3728Ф без расцепителя и I8 выключателями типа АЕ2044	ТУI6-536.							
	с комбинированными расцепителями на I6А	6I0-79							

Привязан

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	М еди обо ва
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3. Аппараты низкого напряжения								
	3.I. Пускатель магнитный переверсивный с катушкой 220 В с реле РТЛ1008 на ток уставки 2,5 А, ТУ16-523.549-78; с приставкой на 2з+2р контакта ПКЛ 2204, ТУ16-523.554-78	ПМЛ12I002 ТУ16-526. 437-78	шт	796		342700		2	
	3.2. Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220 В с реле РТЛ 1008 на ток уставки 3,6 А, ТУ16-523.549-78; с приставкой на 2з+2р контакта ПКЛ 2204, ТУ16-523.554-78	ПМЛ12I002 ТУ16-526. 437-78	шт	796		342700	—	3	
	3.3. Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220 В, с реле РТЛ 1007 на ток уставки I,7 А, ТУ16-523.549-78, с приставкой на 2з+2р контакта ПКЛ 2204, ТУ16-523.554-78	ПМЛ12I002 ТУ16-526. 437-78	шт	796		342700		7	
	3.4. Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220 В; без реле, с приставкой на 2з+2р контакта ПКЛ 2204, ТУ16-523.554-78	ПМЛ4II002 ТУ16-526. 437-78	шт	796		342700		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89

Э.С0

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
		Наименование	Код					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5. Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220 В, без реле, с приставкой на 2з+2р контакта ПКЛ 2204, ТУ16-523.554-78	ПМЛ5II002 ТУ16-526. 437-78	шт	796		342700		2	
3.6. Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220 В, с реле, РТЛ 1014 на ток установки 8А, ТУ16-523.549-78, с приставкой на 2з+2р контакта ПКЛ 2204, ТУ16-523.554-78	ПМЛ12I002 ТУ16-526. 437-78	шт	796		342700		2	
3.7. Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220 В, без реле, с приставкой на 2з+2р контакта ПКЛ 2204, ТУ16-523.554-78	ПМЛ1II002 ТУ16-526. 437-78	шт	796		342700		6	
3.8. Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220 В, без реле, с приставкой на 2з+2р контакта ПКЛ 2204, ТУ16-523.554-78	ПМЛ3II002 ТУ16-526. 437-78	шт	796		342700		I	
3.9. Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220 В, с реле, РТЛ1016 на ток установки 12А, ТУ16-523.549-78, с приставкой на 2з+2р контакта ПКЛ 2204, ТУ16-523.554-78	ПМЛ-22I002 ТУ16-526. 437-78	шт	796		342700		2	

Привязан

Инв. №

ал 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.I0. Пускатель магнитный реверсивный, с катушкой	ПМЛ-I6II02	шт	796		342700		I	
	220 В, с реле РТЛI004 на ток уставки 0,45 А,	ТУI6-526.							
	ТУI6-523.549-78, с приставкой на 2з+2р контакта	437-78							
	ПКЛ 2204, ТУI6-523.554-78								
	3.II. Пост управления	ПКУI5-2I.							
	№ I - "КЕОII", "исп.2", "Ч", "Пуск";	I3I-40У3	шт	796		3428458044		2I	
	№ 2 - "КЕОII", "исп.2", "К", "Стоп"	ТУI6-526.333							
	№ 3 - "АЕI22I2I", "220В", "Включено"	-83							
	с сальником снизу Д=I9 мм								
	3.I2. Выключатель автоматический трехполюсный	АП50Б3МТ	шт	796		342I48		2	
	номинальный ток максимального расцепителя	ТУI6-522.							
	I6А	I39-78							
	3.I3. Выключатель автоматический трехполюсный	АП50Б2М3ТН	шт	796		342I48		2	
	номинальный ток максимального расцепителя	ТУI6-522.							
	25А	I39-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.IC.89 Э.СО

Ли I4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Ящики управления								
4.I.	Станция автоматического переключения на резерв одностороннего обслуживания защищенного исполнения на ток 100А	ШУ8254-22А2	шт	796		343I840002		I	
4.2.	Ящик управления нереверсивный эл. двигателем однофидерный на ток 2,5А	Я5III-24-74-УХЛ4 ТУI6-536.042-85	шт	796		343546		II	
4.3.	Ящик управления нереверсивным эл.двигателем однофидерный на ток I,6А	Я5III-22-74-УХЛ4 ТУI6-536.042-85	шт	796		343546		8	
4.4.	Панель операционная	ЭЩ-02 ТУ400-22-I0-80	шт	796		343430		6	

Привязан

Инв. №

Ал. 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Кабельные изделия								
	5.I. Провод одножильный с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 660 В сечением 2 кв.мм	АПВ-660 ГОСТ6323-79	км	008		355II3		8,8	
	5.2. Провод одножильный с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 660 В сечением 4 кв.мм	АПВ-660 ГОСТ6323-79	км	008		355II3		0,56	
	5.3. Провод одножильный с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 660 В сечением 6 кв.мм	АПВ-660 ГОСТ6323-79	км	008		355II3		2,42	
	5.4. Провод одножильный с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 660 В сечением I0 кв.мм	АПВ-660 ГОСТ6323-79	км	008		355II3		I,26	
	5.5. Провод одножильный с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 660 В сечением I6 кв.мм	АПВ-660 ГОСТ6323-79	км	008		355II3		I,53	
	5.6. Провод одножильный с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 660 В сечением 25 кв.мм	АПВ-660 ГОСТ6323-79	км	008		355II3		I,6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

...ия	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.7.Провод одножильный с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 660 В сечением 2,5 кв.мм	ПВ2 ГОСТ6323-79	км	008		355II3		0,7	
	5.8.Провод с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией, плоский, трехжильный, на напряжение 380 В сечением 3х2 кв.мм	АПВ-380 ГОСТ6323-79	км	008		355II3		3,9	
	5.9.Провод с алюминиевыми жилами поливинилхлоридной изоляцией, плоский, двухжильный, на напряжение 380 В сечением 2х2 кв.мм	АПВ-380 ГОСТ6323-79	км	008		355II3		2,3	
	5.I0.Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, напряжение до 660 В сечением 3х2 кв.мм	АВВГ-660 ГОСТI6442-80	км	008		353300		0,22	
	5.II.Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, напряжением до 660 В сечением 4х4 кв.мм	АВВГ-660 ГОСТI6442-80	км	008		353300		0,02	
	6. Шины из цветных металлов								
	6.I.Шина алюминиевая 30х4 мм	АДЗIТ 30х4 ГОСТI5I76-84	кг	I66				26	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Оборудование светотехническое								
	7.1. Светильник с одной люминесцентной лампой мощностью 20 Вт с надписью: "Горит бактерицидный облучатель"	ЛПО03-1х20 ОСТ160.535. 043-79	шт	796		346112		100	
	7.2. Лампа люминесцентная мощностью 18Вт, 220 В	ЛБ-18-1	шт	796		3467122125		120	
	7.3. Стартер к люминесцентным лампам	15-80/СК-220 ГОСТ8799-75	шт	796		3469220003		120	
	8. Защитные средства по технике безопасности								
	8.1. Галоши диэлектрические	ГОСТ13385-78	пара	715		259521		2	
	8.2. Перчатки резиновые диэлектрические со швом	ТУ38.105. 504-72	пара	715		251443		2	
	8.3. Коврик диэлектрический резиновый 900х1500х6 мм	ГОСТ4997-75	шт	796		253313		1	
	8.4. Противогаз	ГП-5	шт	796		253921		1	

Оп.10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ия	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.5. Указатель высокого напряжения	УВН-80М	шт	796		422471		I	
		ТУ25-04-							
		-845-74							
	8.6. Огнетушитель сухой химический	ОУ-5							
		ГОСТ7276-77	шт	796				I	
	8.7. Клещи изолирующие до 1000 В	К 1000	шт	796		392646		I	
		ТУ34-3807-75							

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 Э.С0

Лист 19

ОЛ.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Электроосвещение								
	I. Электроустановочные изделия								
	I.I. Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки без заземляющего контакта одноместная 6,3 А, 220 В	РШ-Ц-2-С--02-6/220 ГОСТ7396-85	шт	796				I20	
	I.2. Розетка штепсельная двухполюсная с плоскими контактами для открытой установки без заземляющего контакта одноместная IOА, 42В	РШ-П-2-О--IP43-0I--I0/42 ГОСТ7396-85	шт	796				I5	
	I.3. Выключатель для скрытой установки однополюсный с клавишным приводом 6,3 А, 220 В	С-I-05-6/220 ГОСТ7397-76	шт	796				290	
	I.4. Выключатель для скрытой установки однополюсный с клавишным приводом 6,3 А, 220 В на две цепи	С-2-06-6/220 ГОСТ 7397-76	шт	796				I20	
	I.5. Выключатель для открытой установки однополюсный с клавишным приводом 6,3 А, 220 В брызгозащищенный	О-I-IP44-I7--6/220 ГОСТ7397-76	шт	796				I00	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 Э.С0

Формат А3

	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Трубы								
	2.I. Труба стальная электросварная с полностью сплющенным гратом с наружным диаметром и толщиной стенки T20xI,6 мм	ГОСТ10704-76	км	008				0,44	
	2.2. Труба стальная электросварная с плюсовым допуском с полностью сплющенным гратом с наружным диаметром и толщиной стенки T47x2 мм	ГОСТ10704-76	км	008				0,6	
	3. Изделия заводов ГЭМ и УГЭМ								
	3.I. Коробка ответвительная пластмассовая	КОР-73УI,5 ТУ36 УССР 667-75	шт	796				260	
	3.2. Коробка ответвительная пластмассовая	КОР-74УI,5 ТУ36 УССР 667-75	шт	796				I30	

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 Э.СО

Лист 2I

Ал.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.3. Коробка ответвительная для протяжки, соединения, ответвления проводов при скрытой электропроводке	У197УХЛ3 ТУ36-1449--79	шт	796				1400	
	3.4. Коробка ответвительная для протяжки, соединения и ответвления проводов при скрытой электропроводке	У198УХЛ3 ТУ36-1449--79	шт	796				700	
	3.5. Коробка протяжная	У995У2 ТУ36-2415-81	шт	796				100	
	3.6. Коробка протяжная	У996У2 ТУ36-2415--81	шт	796				50	
	Силовое электрооборудование								
	I. Электроустановочные изделия								
	I.I. Розетка штепсельная трехполюсная с заземляющим контактом на 25А, 380 В	А700	шт	796				26	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 Э.С0

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Розетка штепсельная однополюсная с цилиндрическими контактами для скрытой установки, 6А, 220 В	РШ-Ц-2-С-02-6/200 ГОСТ7396-85	шт	796				4	
	I.3. Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим контактом для скрытой установки, 25А, 220 В	РШ-П-20-0-25/220 ТУ16-526.385-75	шт	796				I3	
	I.4. Розетка штепсельная однополюсная для скрытой установки в нормальном исполнении с третьим заземляющим контактом 10А, 220 В	РШ-П-20-С-02-10/220 ГОСТ7396-85	шт	796				218	
	I.5. Розетка штепсельная однополюсная открытой установки с третьим заземляющим контактом 10 А, 220 В в исполнении IP43	РШ-П-20-0-IP43-10/220 ГОСТ7396-85	шт	796				75	
	I.6. Выключатель для скрытой установки однополюсный с клавишным приводом в нормальном исполнении 6 А, 220 В	С-I-05-6/220 ГОСТ7397-76	шт	796				I48	

Привязан

Ал.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Сталь								
	2.I. Сталь полосовая 25х4 мм	ГОСТ103-76	кг	166				20	
	2.2. Сталь полосовая 40х4 мм	ГОСТ103-76	кг	166				37,8	
	2.3. Сталь круглая ⌀ I2 мм, L = 5 м (электрод заземления)	ГОСТ5781-81	шт	796				2	
	3. Трубы								
	3.I. Труба стальная электросварная с полностью сплющенным гратом, с наружным диаметром и толщиной стенки Т26хI,8 мм (условный проход 20 мм)	ГОСТ10704-76	км	008				3,3I	
	3.2. Труба стальная электросварная с полностью сплющенным гратом, с наружным диаметром и толщиной стенки Т47х2 мм (условный проход 40 мм)	ГОСТ10704-76	км	008				I,340	
	4. Изделия заводов ГЭМ и УГЭМ								
	4.I. Ввод гибкий для труб с наружным диаметром 25-27 мм длиной 925 мм	КI082У3 ТУ36-I684-78	шт	796				38	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 Э.СО

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
		Наименование	Код					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2. Коробка ответвительная	УI97УХЛ4	шт	796				600	
	ТУ36-I449-79							
4.3. Коробка ответвительная	УI98УХЛ4	шт	796				300	
	ТУ36-I449-79							
4.4. Коробка протяжная	У994У2	шт	796				262	
	ТУ36-24I5-8I							
4.5. Коробка протяжная	У995У2	шт	796				264	
	ТУ36-24I5-8I							
4.6. Коробка протяжная	У996У2	шт	796				70	
	ТУ36-24I5-8I							

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 Э.СО

ОЛ.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы,								
	комплектуемые заказчиком								
	I. Приборы и средства автоматизации								
П2.А6;	Регулятор температуры микроэлектронный								
П3.А6	0...40°С	ТН-8	шт	796		42I8823802		2	
П2.А8;	Блок регулирующий релейный относительной влажности								
П3.А8	воздуха, диапазон регулирования относительной								
	влажности воздуха 35...60%	СПР3.0I.I.ТУ4	шт	796				2	
П2.ВКI;	Термометр сопротивления предели	ТУ25.02.792288							
П3.ВКI	измерения -50°... +200°С	-80							
		ТСМ-0879							
		5Ц2.82I425-28	шт-	796		42II430000		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

252-2-29.1С.89 АИО.С0I

ГАП	Скороход	
Нач.ИТО	Кравцов	
Гл.спец.	Грабовский	
Рук.гр.	Примушко	
Ст.инж.	Кобезкая	
Н.контр.	Грабовский	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист
Р	I

ГИПРОНИИЗЦ Киевский, фи.

...зи-ия	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Термометр показывающий сигнализирующий с металлической защитной оболочкой соединительного капилляра. Длина погружения термобалана 160 мм								
,ВК1;									
,ВК1	-50°... +50°С; кап. = 6 м	ТТП-100ЭК	шт	796		42111301211		2	
ВК2;									
ВК1;									
ВК1;									
,ВК1	-50° ... +50°С; кап. = 10 м	ТТП-100ЭК	шт	796		42111301211		4	
ВК1;									
ВК1;									
ВК1...									
ВК1;									
ВК1; ,ВК1	-50° ... +50°С; кап. = 16 м	ТТП-100ЭК	шт	796		42111301211		7	
ВК2;									
,ВК2	0° ... +150°С; кап. = 6 м	ТТП-100ЭК	шт	796		42111301211		2	
ВК2...									
ВК2;									
ВК2;									
,ВК2									
,ВК2	0... +150°С; кап. = 10 м	ТТП-100ЭК	шт	796		42111301211		6	

Привязан

Инв. №

ОЛ.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Термометр показывающий сигнализирующий с								
	металлической защитной оболочкой соединительного								
	капилляра. Длина погружения термобаланса 160 мм								
П1.ВК2;									
П2.ВК3;									
П3.ВК3;									
П10.ВК2 П8.ВК2	0 ... 150°С; кап. = 16 м	ТПП-100ЭК	шт	796		421113012I		5	
Д1,А2,	Регулятор-сигнализатор уровня на температуру среды	ТУ25-2408-							
Д2,А2	до 200°С и давление до 25 кГс/см^2 с датчиками	0001-86							
	= = = 0,6 м	ЭРСУ-4	шт	796		4218740903		2	
ВР1,ВР2	Электроконтактный манометр, пределы 0 ... 6 кгс/см^2	ЭКМ-1У	шт	796		4212010017		2	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

252-2-29.1С.89 АИО.С01

Л

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Электроаппаратура, устанавливаемая по месту								
	2.1. Выключатель пакетный	ОСТ160526001-77							
		ВПК-2-10	шт	796		3424820000		13	
	2.2. Пост управления кнопочный,"1/2"	ТУ16.526.216-78							
	№ 1-Ц, 4, 1р+1з, "Откр", №2-Ц, К, 1р+1з, "Закр".	ПКЕ-212-2У3	шт	796		3428440005		13	
	2.3. Пост управления кнопочный с сальником снизу	ТУ16.526.333-							
	Д=25 мм; §1, "АСТЗ", "220В", "Система включена",	-83							
	№2, "КЕ081", исп.2(4); "РУСК", №3, "КЕ081",исп.2(К),	ПКУ15,21.131-							
	"Стоп	54У2	шт	796		3428453300		13	
	2.4. Пост управления кнопочный с 2 сальниками Д=28 мм,	ТУ16.526.333							
	№1 "АСТЗ", "220В", "Питание вентиляции включено";	-83							
	№2, "КЕ081", исп2(4);"ПУСК"; №3, "КЕ081", исп2(к),	ПКУ15.21.							
	"СТОП"; №4 "АСТЗ", "220В", "Питание вентиляции включено";	231-54У2							
	№5, "КЕ081", исп2(4); "ПУСК"; №6, "КЕ081", исп2(К),								
	"СТОП".		шт	796		3428453300		1	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.5. Пост управления кнопочный с 2 сальниками Д=28 мм; №1, "АСТЗ", "220В", "Питание вентиляции включено"; №2, "КЕ08I", исп.2(4), "ПУСК"; №3, "КЕ08I", исп2(к),"СТОП"; №4, "АСТЗ", "220В", "Питание вентиляции включено"; №5, "КЕ08I", исп2(4), "ПУСК"; №6, "КЕ08I", исп2(к), "СТОП"; №7, "АСТЗ", "220В", "Питание вентиляции включено"; №8, "КЕ08I", исп2(4), "ПУСК"; №9, "КЕ08I", исп2(к), "СТОП"	ТУI6.526. 333-83 ПКУI5.2I. 33I-54У2	шт	796		3428453300		I	
	2.6. Звонок, 220В	ЗВП-220	шт	796		3563440III		I	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

252-2-29.1С.89 АИО.СОI

Л. 5

Ал.10

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Провода и кабели								
	3.1. Провод с медной жилой, сечением 1х1,2 мм^2	ГОСТ6323-79*							
		ПВ	км	008		3551130000		0,16	
	3.2. Провод с медной жилой, сечением 1х0,5 мм2	ГОСТ6323-79*							
		ПВ	км	008		3551130000		0,5	
	3.3. Провод с алюминиевой жилой, сечением 1х2,0 мм2	ГОСТ6323-79*							
		АПВ	км	008		3551330000		19	
	3.4. Провод с алюминиевой жилой, сечением 1х4,0 мм2	ГОСТ6323-79*							
		АПВ	км	008		3551330000		0,06	
	3.5. Кабель контрольный с медными жилами экранированный сечением 4х1,0 мм2	ГОСТ7868.1-76* КНРЭ	км	008		3581111000		0,15	
	3.6. Провод экранированный, с медной жилой с ПВХ изоляцией сечением 1х1,0 мм2	ГОСТ17515-72Е НВЭ	км	008		3582122000		3,0	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Трубопроводная арматура								
	4.I. Кран контрольный трехходовой	I4MI-I6 ТУ26.07.I06I-73	шт	796		37I22I0000		2	

Оп.10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 АИО.СОI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия и материалы, комплектуемые подрядчиком								
	I. Трубы и основные монтажные изделия								
	I.I. Трубы								
	Труба стальная электросварная	ГОСТ10704-76							
I.I.I	20xI,6x6000		км	008				I,6	
I.I.2	26xI,8x6000		км	008				2,0	
I.I.3	32x2x6000		км	008				I,0	
I.I.4	40x2x6000		км	008				0,4	
I.I.5	Труба, импульсная красномедная ϕ 8xI,0		км	008				0,I	
	Металлорукав	ТУ222I73-77							
I.I.6	= I5 мм		км	008				0,I3	
I.I.7	= 20 мм		км	008				0,06	
I.I.8	= 25 мм		км	008				0,05	
I.I.9	= 32 мм		км	008				0,05	

Привязан

Инв. №

ал. 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Ма един обор ван ки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1(
	I.2. Монтажные изделия								
	I.2.I. Коробка протяжная	ТУ36.I070-75							
		ПК200х90	шт	796				65	
	Коробка соединительная	ТУ36.I753-75							
	I.2.2	КСК-8	шт	796				6	
	I.2.3	КСК-I6	шт	796				24	
	I.2.4 Металлоизделия		кг	II6				240	
	I.2.5 Сталь I2х8НIОТ ∅ 6 мм								
	длиной I,2 м		шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.IC.89 АИО. СОI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Щиты и пульты								
	I.I Щит автоматизации системы кондиционирования	ОСТ36.I3-76							
	П1(П4...П6) Черт. АИО-И1	ЩММ1000х600х							
		х350							
		УХЛ4IР30	шт	796		333I954I00		4	
	I.2 Щит автоматизации приточной системы	ОСТ36.I3-76							
	П2(П3) Черт. АИО-И2	ЩММ1000х600х							
		х500							
		УХЛ4IР30	шт	796		333I954I00		2	
	I.3 Щит автоматизации системы кондиционирования	ОСТ36.I3-76							
	П7(П10,П11,П13) Черт АИО-И3	ЩММ1000х600х							
		х350							
		УХЛ4IР30	шт	796		333I954I00		4	
	I.4 Щит автоматизации системы кондиционирования	ОСТ36.I3-76							
	П8(П12) Черт. АИО-И4	ЩММ1000х600х							
		х350							
		УХЛ4IР30	шт	796		333I954I00		2	

Инв. №

Привязан

252-2-29.1С.89 АИО.С02

ГАП	Скороход	
Нач.ИТО	Кравцов	
Гл.спец.	Грабовский	
Рук.группы	Примушко	
Ст.инж.	Кобезкая	
Н.контр.	Грабовский	

Спецификация щитов автоматизации

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОНИИЗДРАВ Киевский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5 Щит автоматизации дренажного насоса № I (№2)	ОСТ36.I3-76							
	Черт. АИО-И5	ЩМ600х400х							
		х250							
		УХЛ4IР30	шт	796		333195400		2	
	I.6 Щит автоматизации насосов оборотного водоснабжения	ОСТ36.I3-76							
	Черт. АИО-И6	ЩМ1000х600х							
		350 УХЛ4IР30	шт	796		— " —		I	
	I.7 Щит приборов систем П1,П2(П3,П4)	ОСТ36.I3-76							
	Черт. АИО-И7	С-П-600IР00	шт	796		— " —		2	
	I.8 Щит приборов систем П5,П6(П8,П9)	ОСТ36.I3-76							
	Черт. АИО-И8	С-П-600IР00	шт	796		— " —		2	
	I.9 Щит приборов системы П7(П13)	ОСТ36.I3-76							
	Черт. АИО-И9	ЩМ600х400х							
		х250 УХЛ4IР30	шт	796		— " —		2	
	2.0 Щит приборов систем П10,П11,П12	ОСТ36.I3-76							
	Черт. АИО-И10	С-П-800IР00	шт	796		— " —		I	
	2.I Щит противопожарной автоматики и аварийной сигнализации Черт. АИО-И11	ОСТ36.I3-76							
		ЩМ1000х600х							
		350 УХЛ4IР30	шт	796		— " —		I	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

252-2-29.1С.89 АИО.С02

Лист 2

ОП.10

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Электроаппаратура, устанавливаемая на щитах								
2.I Переключатель типа "ТУМБЛЕР"	УС0.360.049ТУ							
	ТВI-I	шт	796		638230I0II		I3	
Переключатель универсальный	ТУI6524074-75							
2.2	УП53I2-Ф343	шт	796		3428210001		2	
2.3	УП53I2-С86	шт	796		342821000I		I5	
2.4	УП53I2-С29	шт	796		342I2I000I		2	
Кнопка управления, исп.2	ТУI6642015-84							
2.5 Цилиндрический, красный "СТОП"	КЕ0IIУ3	шт	796		342842I00I		20	
2.6 Цилиндрический, черный "ПУСК"	КЕ0IIУ3	шт	796		342842I00I		20	
2.7 Цилиндрический, черный "ЗАКРЫТЬ"	КЕ0IIУ3	шт	796		342842I00I		2	
2.8 Цилиндрический; черный "ОТКРЫТЬ"	КЕ0IIУ3	шт	796		342842I00I		2	
2.9 Цилиндрический, черный, без надписи	КЕ0IIУ3	шт	796		342842I00I		I5	
2.I0 Цилиндрический, красный, без надписи	КЕ0IIУ3	шт	796		342842I00I		4	
2.II Цилиндрический, желтый, без надписи	КЕ0IIУ3	шт	796		342842I00I		I8	
Арматура светосигнальная, 220В, с лампой А24-I	ТУI653593I-73							
2.I2 Красный колпачок	АЕР22I IУI	шт	796		346I80000		I9	
2.I3 Зеленый колпачок	АЕР223 IУI	шт	796		346I80000		44	
2.I4 Молочный колпачок	АЕР225 IУI	шт	796		346I80000		2	
2.I5 Реле времени 0,Ic ... 30 мин.	ТУI6523624-80							
	ВЛ-54УХЛ4	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I6 Реле двухпозиционное, 220В, 50Гц	ТУI6523072-75							
		РП-I2	шт	796		3425560000		I	
	Реле промежуточное, универсальное, 220В, 50Гц	ТУI6.523457-80							
	2.I7	ПЭ-37-44УЗ	шт	796				I	
	2.I8	ПЭ-37-62УЗ	шт	796		3425II0000		II	
	2.I9	ПЭ-37-42УЗ	шт	796		3425II0000		54	
	2.20	ПЭ-37-22УЗ	шт	796		3425II0000		39	
	2.2I	ПЭ-37-24УЗ	шт	796		3425II0000		2	
	2.22 Реле времени комбинированное, 220В, 50Гц	ТУI6647036-86							
		РКВ-II-43-I2I-							
		-УХЛ4	шт	796				37	
	Выключатель автоматический, отс.=I,3	ТУI6522II0-74							
	2.23 = 0,6А	А63-М	шт	796		342I30I000		2	
	2.24 = IА	А63-М	шт	796		342I30I000		I9	
	2.25 = 2А	А63-М	шт	796		342I30I000		6	
	2.26 = 4А	А63-М	шт	796		342I30I000		II	
	2.27 Диод кремниевый	ШБ3362.002-ТУ							
		Д226-Б	шт	796		2III2II47		4	

Ал.10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89

АИО.С02

Л

зи-ия	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Городская телефонная связь								
	I. Аппараты								
	I.I. Аппарат абонентский ГОСТ 7153-85	ТА-72	шт.	796		6654III600		II	
	I.2. Аппарат монетный ГОСТ 7152-84	АМТ-69/2	шт.	796		6654I50400		6	
	I.3. Аппарат переносной с удлиненным шнуром	ТА-72	шт.	796		6654III600		4	
	2. Провода и шнуры								
	2.I. Провод телефонный распределительный емк. Ix2x0,5 мм ГОСТ 20575-75Е	ТРП	км.	008		3575II0100		0,53	
	2.2. Шнур телефонный	ШТРШ	км.	008				0,I	
	3. Кабельные изделия								
	3.I. Кабель телефонный ГОСТ 22498-77-Е								
	емк. I0x2x0,5 мм	ТПШ	км.	008		3572II0II4		0,2	
	емк. 20x2x0,5 мм	ТПШ	км.	008		3572II0II5		0,0I	
	емк. 30x2x0,5 мм	ТПШ	км.	008		3572II0II6		0,03	

Инв. №

Привязан

252-2-29.1С.89 СС.СО

ГАП	Скороход	
Нач. НТО	Кравцов	
Гл. энер.	Кошмак	
Вед. инж.	Рудык	
Ст. инж.	Нестеренко	
Н. контр.	Кошмак	1988

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2I

ГИПРОНИИЗДРАВ Киевский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексная сеть								
	4. Аппараты								
	4.I. Аппарат абонентский ГОСТ 7153-85	ТА-72	шт.	796		6654III600		23	
	5. Провода								
	5.I. Провод распределительный телефонный емк. Ix2x0,5 мм ГОСТ 20575-75 Е	ТРП	км	008		3575II0I00		0,58	
	6. Кабельные изделия								
	6.I. Кабель телефонный ГОСТ 22498-77 Е								
	емк. I0x2x0,4 мм	ТПП	км	008		3572II0I02		0,I5	
	емк. 20x2x0,4 мм	ТПП	км	008		3572II0I03		0,06	
	емк. 50x2x0,4 мм	ТПП	км	008		3572II0I05		0,0I	
	емк. I00x2x0,4 мм	ТПП	км	008		3572II0I06		0,03	

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 СС.СО

Лист 2

Ал.10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оперативная связь								
	I. Аппараты								
	I.I. Аппарат оперативной связи	из к-та коммутатора	шт	796				2	
	2. Провода								
	2.I. Провод телефонный распределительный емк. Ix2x0,5 мм ГОСТ 20575-75 Е	ТРП	км	008		3575II0I00		0,05	

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 СС.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проводное вещание (городское)								
	I. Громкоговорители								
	I.I. Громкоговоритель абонентский ГОСТ I8286-82	"Маяк-202"	шт	796		6586I00000		36	
	2. Головные телефоны								
	2.I. Телефон головной	ТОН-2	шт	796		6673III800		4I	
	3. Провода								
	3.I. Провод радиотрансляционный сеч. I,8 мм2 ГОСТ I0254-75Е	ПВЖ	км	008		3577820I02		0,8	
	3.2. То же, емк.2xI,2 ГОСТ I0254-75Е	ПТЛЖ	км	008		35755I0I00		0,54	
	3.3. То же, емк. 3x2x0,5 мм ТУ45-72 6е3,686.002ТУ	КРВПС	км	008				I,0	
	4. Трансформаторы								
	4.I. Трансформатор абонентский ТУ4574-750433.004	ТАМУ-25	шт	796		5295356362		I	
	5. Молниезащитное заземление радиостойки и телеантенны								
	5.I. Уголок стальной 50x50x5 ГОСТ 8509-86		км	008				0,006	
	5.2. Проволока стальная оцинкованная ⌀ 6 мм	ПСО	км	008				0,09	
	5.3. Сталь полосовая 40x4 ГОСТI03-76		км	008				0,02	
	5.4. Сталь круглая ⌀ I6 мм ГОСТ2590-7I		км	008				0,0I	

Ф.Я.10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 СС.СО

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
		Наименование	Код					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проводное вещание (местное)								
I. Громкоговорители								
I.I. Громкоговоритель абонентский ГОСТ5961-84	ГА-Ш	шт	796		6573541130		33	
2. Провода								
2.I. Провод радиотрансляционный сеч.I,8 мм2 ГОСТI0254-75Е	ПВХ	км	008		3577820102		0,28	
2.2. То же, емк. 2xI,2 ГОСТ 10254-75Е	ПТПЖ	км	008		3575510100		0,5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрочасофикация								
	I. Электрочасы								
	I.I. Часы электрические вторичные	ВЧСI-М2ПВ-							
	ТУ-25.07.I503-82	-24Р-300-323К	шт	796		4282720004		29	
	2. Кабельные изделия								
	2.I. Кабель распределительный емк. 2х0,8 мм								
	ТУI6-505.755-75	ПРШМ	км	008		3577II0300		0,44	

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 СС.СО

Лист 6

зи-ия	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оповещение о пожаре								
	I. Громкоговорители								
	I.2. Громкоговоритель абонентский ГОСТ596I-84	ГА-Ш	шт	796		657354II30		23	
	2. Провода								
	2.I. Провод радиотрансляционный сеч. I,8 мм2 ГОСТ I0254-75Е	ПВЖ	км	008		3577820I02		0,28	
	2.2. То же, емк. 2хI,2 ГОСТ I0254-75Е	ПТПЖ	км	008		35755I0I00		0,56	
	2.3. Провод сеч. 4 мм ГОСТ 6323-79Е	ПВ	км	008		355II30300		0,05	
	3. Кабельные изделия								
	3.I. Кабель сеч. 2хI,5 мм ГОСТ6323-79Е	ШВ	км	008				0,03	
	3.2. То же, сеч. 2х2,5 мм ГОСТ6323-79Е	ШВ	км	008				0,05	
	3.3. То же, емк. 2хI,2 ТУI6,505-755-75	ПРШМ	км	008		3577II0300		0,04	
	3.4. То же, микрофонный сеч. 2х0,35	КММ-2	км	008		358IIII400		0,0I	
	4. Оборудование радиотрансляционного узла								
	4.I. Усилитель	I00У-I0I	шт	796		6573192241		2	
	4.2. Магнитофон		шт	796				I	
	4.3. Микрофон	МД-66	шт	796		6573334500		2	
	4.4. Щит заземления	ЩЗ-П2	шт	796				I	
	4.5. Огнетушитель углекислотный	ОУ-2	шт	796				I	
	4.6. Коврик диэлектрический		шт.	796				2	

Привязан

Инв. №

ал.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Больничко-вызывная сигнализация (СПС-2А)								
	I. Система палатной сигнализации:	СПС-2А	к-т	671		9452I70004		4	
	I.I. центральный пульт		шт	796				4	
	I.2 прикроватный щиток		шт	796				4I	
	I.3 надпалатный фонарь		шт	796				30	
	2. Кабельные изделия								
	2.I. Кабель распределительный ТУI6.505-755-75 емк. 2х0,8 мм	ПРШМ	км	008		3577II0300		I,5	

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 СС.СО

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Телевидение								
	Оборудование телевизионное унифицированное ТУ20I-УССР60-85	ОТУ-3.2.42--30/12.94/2	К-Т	671				I	
	Блок фильтров телевизионных канальных ТУ80IРСФС1I-3I0-79	БФТК4/2,40/2	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Ал.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пожарная сигнализация								
	I. Извещатели, ревуны, указатели, лампы								
	I.I. Извещатель тепловой ТУ25-09.I-93	ИПI04-I	шт	796		437III4002		584	
	I.2. То же (I0% запаса)	- " -	шт	796		437III4002		59	
	I.3. Извещатель ручной	ИПР-МР-2I0	шт	796		437IIII00I		22	
	I.4. Извещатель пожарный ТУ25-08-050-8I	ДИП-2	шт	796				96	
	I.5. То же, (I0% запаса)	ДИП-2	шт	796				I0	
	I,6. Ревун переменного тока 220В, I0ВА МрТУ5-567-700В-65	РВП-220	шт	796				I	
	I.7. Указатель световой 250В ТУ36I0I-76	СУП-М	шт	796				I	
	I.8. Лампа накаливания 220В, I5ВТ ГОСТ2239-79	Б220-I5-I	шт	796				I	
	2. Провод								
	2.I. Провод телефонный емк. 2х0,6 мм	ЛТВ-II	км	008		357882028I		6,74	
	3. Кабельные изделия ГОСТ22498-77-Е								
	емк. I0х2х0,4 мм	ТПП	км	008		3572II0I02		0,08	
	емк. 20х2х0,4 мм	ТПП	км	008		3572II0I03		0,I4	
	емк. 50х2х0,4 мм	ТПП	км	008		3572II0I05		0,05	
	емк. I00х2х0,4 мм	ТПП	км	008		3572II0I06		0,05	
	4. Пульты и выпрямители								
	4.I. Концентратор пожарный КСПП-0I9-20/60-2 на 60 шлейфов	ППС-3	шт	796		6653I27700		I	
	4.2. Выпрямительный блок ТУI6.536.457-75	ВБ-24/6-4	шт	796				I	
	4.3. Блок защиты и переключений ТУ32-ЦШ4I-70	БЗП-50	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Охранная сигнализация								
	I. Извещатели								
	I.I. Извещатель оптико-электронный	"Фотон-I"	шт	796				I	
	I.2. Извещатель магнитоконтактный ТУ25.02.263-77	СМК-2	шт	796		6653I20400		45	
	I.3. Извещатель емкостной Дв2.724.00ТУ	"Барьер-М"	шт	796				I	
	2. Аппаратура								
	2.I. Сигнализатор охранной сигнализации на I0 шлейфов	"Рубин-3"	шт	796		6653I229I0		I	
	2.2. Прибор приемно-контрольный	"Сигнал-37м"	шт	796				I	
	2.3. Блок-объектовый	"Атлас-3"	к-т	67I				I	для монтажа
	3. Провода								
	3.I. Провод распределительный емк. Ix2x0,5 мм ГОСТ20575-75Е	ТРП	км	008		3575II0I00		0,I5	
	3.2. Провод монтажный сеч.0,35 ТУI6.505.437-73	МГШВ	км	008		3583I0800		0,02	
	3.3. Провод с ПХВ изоляцией сеч. 0,2 ГОСТI75 -72Е(для двери)	НВ	км	008		3582II0000		0,I5	
	3.4. То же, (для блокировки стен)	НВ	км	008		3582II0000		I,8	
	4. Фольга, ревуны, указатели, лампы								
	4.I. Фольга алюминиевая ГОСТ6I8-73	А-I	км	008		I82I000000		0,I	
	4.2. Ревун переменного тока 220В, I0ВА МРТУ5-567-700В-65	РВП-220	шт	796				I	
	4.3. Указатель световой 250В ТУ36I0I-76	СУП-М	шт	796				I	
	4.4. Лампа накаливания 220В, I5ВТ ГОСТ2239-79	Е220-I5-I	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

ал.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Городская телефонная связь								
	I. Коробки								
	I.I. Коробка распределительная ГОСТ 8525-78Е	КРТП-10	шт	796				4	
	I.2. Коробка подштукатурная ГОСТ 8594-80	КП-5	шт	796				2I	
	I.3. Крышка декоративная	У-89М	шт	796				2I	
	2. Трубы								
	2.I. Труба поливинилхлоридная ТУ6-I9-2I5-83 ø 40 мм		км	008				0,2	
	3. Розетки								
	3.I. Розетка телефонная безобрывная ГОСТ88I0-8I	РТШК-4	шт	796				30	
	4. Вилки								
	4.I. Вилка телефонная	ВТ-4	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 СС.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексная сеть								
	I. Коробки								
	I.I. Коробка распределительная ГОСТ8525-78Е	КРТП-10	шт.	796				6	
	I.2. Коробка подштукатурная ГОСТ8594-80	КП-5	шт	796				23	
	I.3. Крышка декоративная	У-89М	шт	796				23	
	I.4. Коробка подпольная разм. I00xI00	ПК-I0	шт	796				60	
	2. Муфты								
	2.I. Муфта разветвительная ТУI6.538.I49-82								
	емк. 20=I0+I0		шт	796				I	
	емк. 50=20+I0+I0		шт	796				I	
	емк. I00=50+I0+I0		шт	796				I	
	3. Шкафы								
	3.I. Шкаф слаботочный 630x480xI36								
	ТУ-36УССР057-76изм.	ШСС-I	км	008				I2	
	4. Трубы								
	4.I. Труба поливинилхлоридная ТУ6-I9-2I5-83								
	⌀ 63 мм		км	008				0,03	
	⌀ 40 мм		км	008				0,20	
	⌀ 32 мм		км	008				0,30	
	⌀ 25 мм		км	008				0,25	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оперативная связь								
	I. Коробки								
	I.I. Коробка подштукатурная ГОСТ8594-80	КП-5	шт	796				2	
	I.2. Крышка декоративная	У-89М	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

252-2-29.10.89 СС.СО

Лист 14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ал. 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проводное вещание (городское)								
	I. Коробки								
	I.1. Коробка универсальная ТУ 45-74	УК-2М	шт	796				I40	
	I.2. Коробка подштукатурная (для ТОН)	КП-5	шт	796				4I	
	I.3. Крышка декоративная	У-89М	шт	796				4I	
	2. Радиорозетки								
	2.I. Радиорозетка с I парой гнезд ГОСТ88I0-8I	РШР-I	шт	796				36	
	2.2. Радиорозетка с 3 парами гнезд		шт	796				4I	
	3. Трубы								
	3.I. Труба поливинилхлоридная ТУ6-I9-2I5-83 ϕ 40 мм		км	008				0,3	
	4. Радиотрубостойки								
	4.I. Радиотрубостойка h = 2,5 м	РС-I	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проводное вещание (местное)								
	I. Коробки								
	I.I. Коробка универсальная ТУ45-74	УК-2М	шт	796				50	
	2. Радиорозетка								
	2.I. Радиорозетка с I парой гнезд ГОСТ8810-81	РШР-I	шт	796				33	

Привязан

Инв. №

252-2-29.1С.89 СС.СО

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ал.10

ал.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрочасофикация								
	I. Коробка универсальная ТУ45-74	УК-2М	шт	796				29	

Привязан

Инв. №

Ал. 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оповещение о пожаре								
	I. Коробки								
	I.I. Коробка универсальная ТУ 45-74	УК-2М	шт	796				40	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

252-2-29.1С.89

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Телевидение								
	I. Антенны								
	I.I. Антенна телевизионная приемная коллективного	АТКГ2.I.2.4I							
	пользования	ГОСТII289-80	К-т	67I				I	
	I.2. То же	АТКГ4.I.6.-							
		ГОСТII289-80	К-т	67I				I	
	I.3. То же	АТКГ5.I.2I-4I.I							
		ГОСТII289-80	К-т	67I				I	
	2. Мачты								
	2.I. Мачта телевизионная ТУ20IРСФСР-390-79	МТ5/Ш	шт	796				I	
	3. Ящики								
	3.I. Ящик	ЯОУ-03-78Л3	шт	796				I	
	4. Кабельные изделия								
	4.I. Кабель радиочастотный коаксиальный	РК-75-4-II3	км	008				0,05	
	4.2. То же ТУОХТ.505.2I9.8I (магистральный)	РК75-9-I2	км	008				0,03	
	4.3. То же (абонентский)	РК-75-4-II	км	008				0,06	
	5. Трубы								
	5.I. Труба поливинилхлоридная ϕ 40 мм ТУ6-I9-2I5-83		км	008				0,I2	
	6. Устройства								
	6.I. Устройство абонентское распределительное								
	ТУ ОХТ.505.2I9.8I	УАР6.I	шт.	796				2	
	6.2. Аттенюатор	АТ-20	шт	796				4	
	6.3. Резистор 75 ом	ВС-0,I25	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

252-2-29.IC.89 СС.СО

Лист I9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пожарная сигнализация								
	I. Коробки								
	I.I. Коробка распределительная ГОСТ8525-78Е	КРТП-IO	шт	796				8	
	I.2. Коробка ответвительная Т45-86	КО-I	шт	796				699	
	I.3. Коробка подпольная разм. I00xI00	ПК-IO	шт	796				IO	
	2. Резистор								
	2.I. Резистор R = II ком ГОСТ73I3-75	МЛТ-0,25	шт	796				584	
	2.2. То же R= 4,3 ком ГОСТ73I3-75	МЛТ-0,25	шт	796				49	
	3. Диоды								
	3.I. Диод полупроводниковый СМ3.382.007ТУ	Д-I05	шт	796				49	
	3.2. Крышка на ревун		шт	796				2	
	4. Муфты								
	4.I. Муфта разветвительная ТУI6.538.I49-82								
	емк. 20=IO+IO		шт	796				3	
	емк. 50=20+20		шт	796				I	
	емк. I00=50+50		шт	796				I	
	емк. 50=IO+20+20		шт	796				I	
	5. Трубы								
	5.I. Труба поливинилхлоридная ТУ6-I9-2I5-83								
	⌀ 63 мм		км	008				0,08	
	⌀ 40 мм		км	008				0,I6	
	5.2. Труба стальная ⌀ I8 мм ГОСТI0704-76		км	008				I,I	

Привязан

Инв. №

252-2-29.IC.89 СС.СО

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ОП.10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Охранная сигнализация								
	I. Коробки								
	I.I. Коробка ответвительная ТУ45-86	КО-I	шт	796				II0	
	2. Трубы								
	2.I. Трубка полихлорвиниловая ∅ 5 мм ТУ I605-I632-72	ПХВ	км	008				0,02	
	3. Крышки								
	3.I. Крышка на ревун		шт	796				2	

Привязан

gost.e-ecolog.ru