ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

124-87-151.87

12,13,14-ЭТАЖНЫЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ 65-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ II

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I	АС.01-1-АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ. 0,000 ОВ.01-1-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ НИЖЕ ОТМ. 0,000 ВК.01-1-ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НИЖЕ ОТМ. 0,000
АЛЬБОМ II	АС. 0-1-ОБЩИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АС.1-1-АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 ОВ.1-1-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 ВК.1-1-ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 Э. 1-1-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ НИЖЕ И ВЫШЕ ОТМ. 0,000 УС.1-1-УСТРОЙСТВА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НИЖЕ И ВЫШЕ ОТМ. 0,000
АЛЬБОМ III	УАС2-1-УЗЛЫ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
АЛЬБОМ IV	ИДI.1-1-ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ; ИМЦ.1-1-ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЖ4.1-1-ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ
АЛЬБОМ V	А.1-1-АВТОМАТИКА ДЫМОУДАЛЕНИЯ; А.1-2-АВТОМАТИКА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ. А.2-1-ОДС
АЛЬБОМ VI	ТЭ1-1-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АЛЬБОМ VII	СМ-1-1-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
АЛЬБОМ VIII	ВМ-1-1-ВЕДОМОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ IX	ПНТД-1-ОТЧЕТ ПО СН 514-79
АЛЬБОМ X	СО ЗАГОТОВКИ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ "ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ"
ПРИКАЗ №7 ОТ 26.02.87г.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ "ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ"
1988г.

Примененные материалы: Серия 65.к-10, раздел 10.8-2-Рабочие чертежи типовых металлических и деревянных изделий многоэтажных общественных зданий. Распространяется на ЦТП

9870/2

Привязан

Инв.№

gost.e-ecolog.ru

ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КИРПИЧА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

124-87-151.87

12,13,14-ЭТАЖНЫЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ 65-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЩИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АС.0-1

РАЗРАБОТАН „ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТОМ" ДОНЕЦК-50, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКО 4,
УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ УССР, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 25.06.86 г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ „ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТОМ," ПРИКАЗ №
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: АВТОР ПРОЕКТА АРХИТЕКТОР ВИГДЕРГАУЗ П.И.
ПРИ УЧАСТИИ АРХИТЕКТОРА КУПЫРЕВА В.В.

В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: ТИМАРЦЕВ Ю.Н., ПРИСТИНСКИЙ В.В., ДАШЕВСКАЯ Л.С., ГАЙДАШ Ю.С, ОБОЛЕНЦЕВА С.В., СИТУХА Т.В., РЫБАЛЬЧЕНКО Г.П., МИНКА Н.В., КУПЫРЕВ В.К., НИКОЛАЕНКО Н.Н., СЛАКВА Н.И., ПЛАТОНОВА Л.Т., АДОНЬЕВА А.В., ВАСИЛЬЕВА Н.А., ДЕНИЩЕНКО Л.А., БРЮХОВЕЦКИЙ В.Н., ГОРУН И.А., КОВАЛЕНКО Л.И., ВАТНИК В.Е., МОРОЗОВА Л.Н., БАСИНА К.Г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА
IIв IIIБ И IIIв СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ С РАСЧЕТНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ -20°С И -25°С.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
РАСЧЕТНАЯ НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -20°С И -25°С.
СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА IIВ, IIIБ И IIIВ.
НОРМАТИВНАЯ СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА - 1 КПА (100 КГС/М²)
НОРМАТИВНЫЙ СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 0,45 КПА (45 КГС/М²)
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ СЛУЖАТ: $\Phi^н = 0{,}49$ РАД. ИЛИ 28°
$C^н = 2$ КПА (0,02 КГС/СМ²)
$E = 14{,}7$ МПА (150 КГС/СМ²)

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ АЛЬБОМА

Лист	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Пояснительная записка	
2	Фасады в осях 1-16, А-Н	
3	Фасады в осях 16-1, Н-А	
4	Планы 1-го, типового этажей и подполья	
5	Планы одно- и трехкомнатных квартир с расстановкой мебели	
6	Основные данные и показатели	

НАСТОЯЩИЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ВИГДЕРГАУЗ П.И.

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ТИМАРЦЕВ Ю.Н.

Привязан

Инв. №

9650/2

I. Введение

Типовой проект 12, 13, 14-этажного жилого дома со стенами из кирпича для строительства в IIБ, IIВ и III климатических районах СССР утвержден Госстроем СССР 25 июня 1986 г. постановлением №53

Проект 12, 13, 14-этажный жилой дом предназначен для застройки в жилой зоне города с качеством электрической энергии

Представленный дом предназначен для обеспечения постоянного проживания семей с различным составом по возрасту и социальному положению

Настоящий проект разработан взамен типового проекта 14-этажного жилого дома серии 124-87-107/1.2 в нем учтены требования в направлении снижения расхода основных материалов и экономии тепла. Отопление и вентиляция сняты отм. 0000 рассчитаны на температуры -20°С и -25°С

II. Общая характеристика проекта

В доме предусмотрены 120 однокомнатных и 53 трехкомнатных квартиры.

В квартирах запроектированы лоджии помещения кладовые и антресоли. При кухнях запроектированы обеденные террасы.

Площадь ванных комнат принята из расчета размещения ванны длиной 17м Площадь кухонь и жилых комнат принята в соответствии с СНиП 2.08.01-85.

В трехкомнатных квартирах предусмотрено функциональное зонирование Спальные комнаты организованы в глубине квартиры Санитарный узел удобно расположен по отношению к спальным помещениям и общей площади. Проектом предусмотрено: центральное отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение электрическая и телевизионные сети, соответствующие требованиям к ОДС Наружные стены здания облицованы декоративным запроектированы подоконные доски и отливы лоджии

Лестница запроектирована незадымляемой с естественным освещением через оконные проемы в наружных стенах. Входы в квартиры изолированы от лестничного холла самозакрывающимися дверями с уплотнением дверной и оборудованы системой сигнализации. Вход через подземные каналы предусмотрен для обслуживания при возникновении пожара. Для этого предусмотрен выход из подвала в каждой секции. Лестница этим зданием имеет 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг. Лифты имеют тепловой пол и теплый чердак.

Грузоподъемность каждого запроектированного лифта 1000 кг

По первому этажу предусмотрен вестибюль с постом для почтовых ящиков, диспетчерская, комната для обслуживающего персонала.

Здание разработано с наружными стенами толщиной 51см. Ограждение лоджий принято кирпичное

III. Объемно-планировочное решение.

Проект 12, 13, 14-этажного жилого дома здания в виде сильно разрезной объемно-пространственной композиции и предназначен для среднестатистических условий, требующих обеспечения жилой застройки жилья семьями с различной структурой


Проект здания однотипового кирпичного дома


Здание решено с продольными и поперечными несущими стенами.

Сборные железобетонные изделия приняты по общесоюзному каталогу сборно-монолитных железобетонных и бетонных изделий для кирпичных домов ГОСТ 13580-85, ГОСТ 13579-78, ГОСТ 8717.1-84, ГОСТ 19804.1-79, серии 1.141-1 в. 60-65, 1.030.1-1 в 1,2, 1.165.1-15, 1.151.1-6 в1, 1152.1-8 с1, 1137.1-8 в.1, 1.137.1-9 в.1, 1.138-5 в.12.11

Столярные изделия приняты по ГОСТ 11214-78, ГОСТ 6629-74*, 24698-81, серия 1-172.5-8.

ГИП	Шагинян			124-87-107.87	АС.01
Нач.отд.	Шагинян			85 и 12,13,14-этажный жилой дом со стенами из кирпича. Пояснительная записка	Стадия / Лист / Листов: П / 1 / 5
					ДОНГИАЗГРАЖДАНПРОЕКТ





9650/2 4

Нач. АПМ	Полетаишев						
Гл. конст.	Польшин						
ГАП	Вигдергауз						
ГИП	Тимарцев						
Авторы тех.	Вигдергауз						
Рук. гр.	Карпинос						
Провер.	Карпинос						
Разраб.	Вигдергауз						
Н. контр.	Купырев						

Привязан

Инв. №

т.п. 124-87-151.87 АС.0-1


65 кв 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича


Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Фасады в осях 1-16, А-Н

ДонЦССгражданпроект г. Донецк

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





5
9850/2

Нач. АПК	Пустовалов				
Гл. инж.	Польшин				
ГАП	Виноградов				
ГИП	Пичкарев				
Контр.	Виноградов				
Рук. гр.	Капунов				
Констр.	Капунов				
Разраб.	Виноградов				
Инв. №	Инженер	Кулунев			

Привязан

Инв. №

ТП. 124-87-151.87 АС.01


65-кв. 12,13,14 эт. эрклей дет. со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	5	


Фасады в осях 16-1; Н-А

Челябгражданпроект г. Челябинск


План I этажа



План типового этажа



План подполья



Б

9850/2

				т.п. 124-87-151.87 АС.04	
Нач.АПМ	Толстичев				
Гл.конт	Полошит				
ГАП	Виеберсах			65-16, 12, 13, 14 эт. жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Рук.гр	Капинос				
Разраб	Капинос			Планы 1-го, типового этажей и подполья.	ДСК Госстроя УкрАНИПРОЕКТ г. Донецк
Провер	Купырев				
Н.контр	Купырев				


Привязан

Инв. №


Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


3 39,37 / 65,00 (68,86)



1 19,08 / 36,00 (38,86)



Вариант для 9-14 этажей



3650/2 7

Нач АПМ	Толстиков			т.п. 124-87-15.87 АС. 0-1	
Гл.констр	Полышин				
ГАП	Виндерских				
Рук.гр	Котинос				
Констр	Котинос				
Провер	Виндерских			65-кв. 12, 13, 14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия: р; Лист: 5; Листов:
Н.контр	Кульчев			Планы 2-х- и трехкомнатных квартир с расстекловкой лоджий.	Харьковгражданпроект г. Донецк

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Строительные конструкции.

Наименование	Характеристика
Фундаменты	Сваины. Сваи 300×300 мм. по ГОСТ 19804.1-79.
Стены наружные и внутренние ниже ±0.000	Из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78.
Стены выше ±0.000 наружные	Из условно эффективного кирпича с облицовкой лицевым условно эффективным кирпичом.
Стены выше ±0.000 внутрен.	Из полнотелого глиняного кирпича.
Перекрытия	Железобетонные панели с круглыми пустотами по каталогу 1.141-1, вып. 60÷65.
Крыша с тёплым чердаком	Железобетонные ребристые панели по серии 1.165.1-15.
Лестницы	Железобетонные площадки и марши по серии 1.152.1-6 вып.1 и 1-151.1-6 вып.1.
Санузлы	Сантехкабины по серии 1.188-5, вып. 10.11.
Перегородки комнат	Из сухой гипсовой штукатурки по серии 1.131-16, вып. 2.
Балконы-лоджии	Железобетонные плиты по серии 1.131.1-9, вып. 1.
Ограждение балконов-лоджий.	Из лицевого кирпича.
Козырьки входов	Монолитные, индивидуальные.
Полы в жилых помещениях	Линолеум по ГОСТ 18108-80.
Полы в санузлах	Керамическая плитка.
Полы в общих коридорах и лифт. холлах	Мозаичные.
Окна.	Раздельные переплёты по ГОСТ 11214-78
Двери.	По ГОСТ 6629-74, 24698-81.

Отделка здания.

Наименование	Характеристика.
Стены жилых помещений и передних.	Оклейка обоями.
Стены лестничных клеток	Расшивка швов с послед. побелкой.
Поэтажные коридоры и лифтовые холлы с тамбуром, вестибюль	Масляная окраска в цокольной части на высоту 0.15м, выше улучшенная клеевая окраска на всю высоту.
Стены кухонь и санузлов.	Масляная окраска на высоту 1.8 м. выше-улучшенная клеевая окраска до потолка. Облицовка белой глазурованной плиткой в кухнях по длине фронта кух. оборудования выс. 0.6м включая боковые стены у плиты и мойки. В ваннах санузлов и ванных 1.8м у сантехприборов на ост. ух. 0.15м
Наружные стены.	Лицевой условно эффективный кирпич.
Продольные стены балконов-лоджий.	Лицевой условно эффективный кирпич.

Инженерное оборудование.

Отопление		Центральное с температурой воды 100-70°С. Система отопления тупиковая с радиаторами на расчётную температуру -20 и -25°С.
Вентиляция.		Естеств. вытяжная из санузлов и кухонь в 1-комн. кв-дополнительно из передней.
Водопровод	Холодный	Хозяйственно-питьевой от городской сети.
	Горячий	Центральный от внешнего источника.
Канализация.		В городскую сеть, с установкой в квартирах унитаза, ванны, умывальника и мойки.
Электрооборудование.		Электроосвещение лампами накаливания от сети 380/220.
Слаботочные устройства.		Радиотрансляционная сеть, телефон, коллективные телеантенны.

Стоимостные показатели

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во
Сметная стоимость.	тыс. руб.	644.71
Стоимость м² общей площади.	тыс. руб.	0.156

Технико-экономические показатели

Наименование		Ед. изм.	Кол-во дом с техпод.
Кол-во этажей.		эт.	12,13,14
Кол-во квартир		шт.	65
в том числе	1комнатных	шт	12
	3комнатных	шт.	53
Жилая площадь		м²	2315.57
Общая площадь.		м²	4130.89
Площадь балконов и лоджий с понижающ. коэффициентом		м²	253.89
Площадь застройки.		м²	519.66
Объём строительный.		м³	18161.32
в том числе подземной части.		м³	111.15
Коэффициент К1.			0.56
Коэффициент К2.			4.40

Эксплуатационные показатели по дому

Наименование		Ед. изм.	Кол-во дом с техпод.
Теплопотери дома при расчётной температуре.	t=-25°	ккал/час	258600
	t=-28°		231270
Расход тепла на горячее водоснабжение		то же	303790
Расход воды	при пожаротушении	л/сек	2.6
	холодный водопровод		2.08
	горячий водопровод		2.35
Необход. напор на вводе	при пожаротушении	м.	54
	холодный водопровод		42.5
	горячий водопровод		50.5
Расчетная нагрузка на вводе P_1 P_2		квт.	121.3 28.0
Кол-во радиотрансл. точек.		шт.	65
Телефонный ввод.		пар	50
Расход воды на наружное пожаротушение.		л/сек	20

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Нач. АПМ	Толстунов	
Гл. констр.	Полынин	
ГАП	Рыбаченко	
ГИП	Пичугина	

т.п. 124-87-151.87 АС.01

65 кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича. Основные данные и показатели.

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ

8

9650/2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

124-87-151.87

65-КВАРТИРНЫЙ 12,13,14-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ 0.000 - АС.1-1

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечан.
1в*	Общие данные	
3и	Пояснительная записка	
4	Пояснительная записка	
5	План 1го этажа	
6	План 2-8го этажей на отм. 2.80, 5.60, 8.40, 11.20, 14.00, 16.80, 19.60	
7	План 9го этажа на отм. 22.40	
8	План 10-12 этажей на отм. 25.20, 28.00, 30.80	
9	План 13го этажа на отм. 33.60	
10	План 14го этажа на отм. 36.40	
11	План кровли	
12*	Фасады в осях 1-16, А-Н	
13	Фасады в осях 16-1, Н-А	
14	Разрез 1-1	
15	Сводная спецификация столярных изделий	
16	Ведомость отделочных работ	
17	Кладочный план 1го этажа на отм. 0.000	
18	Кладочный план 2-8эт. на отм. 2.80, 5.60, 8.40, 11.20, 14.00, 16.80, 19.60	
19	Кладочный план 9этажа на отм. 22.40	
20	Кладочный план 10-12 эт. на отм. 25.20, 28.00, 30.8	
21	Кладочный план 13го этажа на отм. 33.60	
22	Кладочный план 14 этажа на отм. 36.40	
23	План чердака	
24	Разбертки стен чердака	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	примечание
25н	Схема расположения анкерных сеток на 14-м этаже разрез 1-1 таблицы 2.3	
26	Схема расположения анкерных сеток. Указания по выполнению кирпичной кладки	
27н	Спецификация арматурных сеток	
28	Разбертка бенткналов по осям „13", „4"	
29	Разбертка бенткналов по оси „Е" Схема каналов дымоудаления	
30	Разбертка бенткналов по оси „А" .. „11"	
31	Разбертки бенткналов по оси „Г", „К", „6"	
32	Разбертки бенткналов по осям „1" и „9" разбертка каналов пробентбивания однокомн. квартир	
33	План установки перегородок. Спецификация сантехнических кабин	
34	Полы. Схема расположения	
35	Схема расположения плит перекрытий на отм.2.54, 30.54	
36	Схема расположения плит перекрытий на отм.33-34	
37	Схема расположения плит перекрытий на отм. 36.14 и покрытия	
38	Схема рас-ния плит перекрытия и покрытия	
39	Схема рас-ния плит перекрытия. бенткканалы и покрытия	
40	План раскладки парапетных плит	
41	Спецификация к схемам расположения плит перекрытия и покрытия	
42	Спецификация к схемам расположения плит перекрытия и покрытия	
43	Данные для заказа лифта	
44	Разбертки стен шахты лифтов	
45	Данные для заказа лифта	
46	Схема мусоропровода. План шахты лифтов и канала дымоудаления. Спецификация	
47	Спецификация перемычек	
48	Ведомость перемычек	
49	Ведомость перемычек	
50	Сводная спе-ция перемычек на отм. ведомость перемычек. Спе-ция элементов лестниц 1.151.2 вып.к, вып.к.	
51	Спецификация металлических изделий	

привязки настоящего типового проекта выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе взрывопожарной безопасности)

Гл. архитектор проекта
Гл. инженер проекта
19 г.

настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе взрывопожарной безопасности)

гл. архитектор проекта Вигдергауз П.И.
гл. инженер проекта Тимирубев Ю.Н.
1989 г.

Лист скорректирован.
Рук. гр. констр. Буд. Пристинский
20.11.87г.

					Привязан	
Инв. №						

Нач. АПМ	Пристинский	
Гл. констр	Польшин	
ГИП	Богдергауз	
ГИП	Тимирубев	
Рук. гр.	Капулос	
Разраб.	Стерконь	
Проверил	Купырев	
Н. контр.	Купырев	

т.п. 124-87-151.87 АС.1-1

65кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича

Общие данные.

Стад.	Лист	Листов
Р	1в	51

Архитектурно-планировочное бюро

9
9650/2

Ведомость основных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 1.141-1, вып. 60÷65	Панели перекрытий железобет. многопустот.	
Серия 1.242 1-3, вып. 1	Панели перекрытий железобетонные ребристые для общественных зданий	
Серия 1.166 1-15	Ребристые панели покрытий 5-9 эт. жил. зд.	
Серия 1.137 1-9, вып. 1	Плиты балконов железобетонные для жилых зданий	
Серия 1.137. 1-8, вып. 1	Плиты лоджий железобетонные много-пустотные для жилых зданий	
Серия 1.038 1-1, вып. 1,2	Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами	
Серия 1.243 1-4	Плиты плоские железобетонные	
Серия 1 188-5, вып. 10,11	Железобетонные кабины санитарно-технических узлов жилых домов до 9эт. с высотой этажа 2,8м	
Серия 1.151 1-6, вып. 1	Маршилестничные железобетонные плоские для жилых зданий с высотой этажа 2,8м	
Серия 1 152 1-8, вып 1	Площадки лестничные железобетонные к плоским маршам для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м.	
Серия 1 136 1-13, вып 1	Плиты балконные железобетонные	
Серия 1 238-1, вып 2	Железобетонные козырьковбалконов и парапетные плиты общественных зданий	
Серия 1 131-16, вып. 2	Перегородки панелементной сборки из сухой гипсовой штукатурки повышенного качества для жилых зданий	
Серия 1.235-2, вып 8,11	Железобетонные прогоны	
Серия 1 494-32	Зонты и дефлекторы вентиляционных систем	
Серия 83, часть 10	Крупнопанельные жилые дома	

Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 10 В-2	Изделия заводского изготовления Рабочие чертежи типовых металлических и деревянных изделий мусоропровода	
Серия 1 172. 5-6	Встроенные шкафы и антресоли	
Серия 2 130-1, вып.1	Детали стен и перегородок жилых зданий	
Серия 2.244-1 вып 4	Детали полов общественных зданий	
Серия 2.144-1	Узлы полов жилых зданий	
Серия 2.160-4, вып. 2	Детали крыш жилых зданий	
	Детали перекрытий жилых зданий	
ГОСТ 1839-80	Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов.	
ГОСТ 24324-80	Клапаны загрузочные для мусоропроводов жилых и общественных зданий	
ГОСТ 26256-84	Шиберы для мусоропроводов жилых и общественных зданий.	
ГОСТ 26257-84	Контейнеры несменяемые для мусоропроводов жилых и общественных зданий	
ГОСТ 5336-80	Сетки стальные плетённые одинарные	
ГОСТ 24698-81	Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий	
ГОСТ 6629-74	Двери деревянные внутренние для жилых и общественные здания	
ГОСТ 11214-78	Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественные зданий	
ГОСТ 8242-75	Детали деревянные фрезерованные для строительства	
ГОСТ 19111-77	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	
ГОСТ 8717.1-84	Ступени железобетонные и бетонные	

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
УАС 2-1	Узлы архитектурно-строительных решений	
ИЖ 4.1-1	Изделия железобетонные и бетонные	
ИМ 1.1-1	Изделия металлические	
ИД 1.1-1	Изделия деревянные	

10
9650/2

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. АОМ	Телетинов		
Гл. конст.	Польшин		
ГАП	Виндергауз		
ГИП	Тимарцев		
Рук. гр.	Капинос		
Разраб.	Стаканов		
Пробер.	Купырев		
Н. контр.	Купырев		

Инв. №

т.п. 124-87-151.87 АС.1-1

65 кв. 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича. Общие данные

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Донгипрогражданпроект г. Донецк

Настоящий раздел типового проекта содержит рабочие чертежи надземной части здания. Общая пояснительная записка и характеристика здания даны в разделе „Общие архитектурно-строительные решения" АС.0-1.

Наружная отделка.

Фасады облицовываются лицевым кирпичом с расшивкой швов. Кладка фасадных поверхностей торцовых стен ведется с соблюдением рисунка швов указанного на фрагментах в разделе УАС 2-1. Цоколь оштукатуривается цементной штукатуркой. Перемычки над окнами и балконными дверями окрашиваются полимерными красками в цвет лицевого кирпича.

Оконные коробки и переплеты окрашиваются эмалями. Двери входа в здание и выхода на переходную лоджию окрыть водостойким лаком. Металлические элементы балконов и лоджий окрашиваются эмалями в чёрный цвет.

Внутренняя отделка

Полы, ступени и площадки крылец, полы лифтовых холлов, поэтажных коридоров, вестибюля – мозаичные. Полы в санузлах и кафеле пескоцементного – метлахская плитка, в жилых комнатах и кухнях – линолеум. Кирпичные стены и кирпичные перегородки оштукатурятся и окрашиваются обоями. Перегородки из сухой штукатурки оклеиваются обоями. Стены общих коридоров, лифтового холла окрашиваются масляной краской в цокольной части на высоту 0.15м. выше до потолка – улучшенная клеевая окраска. Стены лестничной клетки не штукатурятся. Швы расшиваются и стена белится.

В ванных комнатах и совмещенных санузлах стены, к которым примыкают санитарные приборы, облицовываются плиткой на высоту 1.8м, при этом открытые участки стен облицовываются только в цокольной части на высоту 0.15 м. и окрашиваются масляной краской на высоту 1.8м. В кухнях и ванных стены по всему периметру облицовываются только в цокольной части на высоту 0.15 м и окрашиваются масляной краской на высоту 1.8м. В кухнях облицовываются поверхности стен между напольными и навесными шкафами и приборами по всей длине кухонного фронта на высоту 0.6м, включая боковые стены у плиты и мойки, вся остальная поверхность стен до высоты 1.8м. окрашивается масляной краской.

Окраску и побелки по шкафу ПК выполнить по ГОСТ 12.4.009-83, пункт 2.5.4.

Основные конструктивные решения.

Пространственная жесткость здания обеспечивается за счет продольных и поперечных стен, объединенных между собой единым горизонтальным диском – перекрытием. Наружные и внутренние стены дома разработаны в монолитной кирпичной кладке, которая выполняется из кирпича пластического прессования керамического пустотелого плотностью 1450 кг/м³ по ГОСТ 530-80 с облицовкой керамическим пустотелым лицевым кирпичом плотностью 1450 кг/м³ морозостойкостью F 25 по ГОСТ 7484-78 с объемным весом кладки 1650 кг/м³. Расчет стен выполнен по программе „ГОСТ", разработанной „Киевпроектом". Для простенков и отдельных участков стен нижних этажей предусмотрено сетчатое поперечное армирование. Конструкции дома приняты: из сборных железобетонных изделий индустриального изготовления по действующему каталогу 3.01.ЖГ-1.85 и дополнительно разработанных в составе проекта в разделе КЖ4.1-1. Все металлические изделия разработаны в разделе ИМ1.1-1. В проекте разработаны два варианта кирпичной кладки стен с объёмным весом 1650 кг/м³ и 1800 кг/м³. Смета и ведомость материалов составлены для варианта с объёмным весом 1650 кг/м³.

Перегородки полистовой сборки из сухой гипсовой штукатурки по серии 1.131-16. вып 2 (на металлическом каркасе)

Столярные изделия – окна и балконные двери-приняты с раздельными переплетами по ГОСТ 11214-78; двери внутренние по ГОСТ 6629-74[ВК] ; двери тамбурные, гаражные, складские и лазы по ГОСТ 24698-81; встроенные шкафы по серии 1.172.5-6.

В местах устройства полов из линолеума, укладка его предусмотрена насухо размером на комнату с приклейкой отдельных участков в местах дверных проемов.

Крыша с теплым чердаком и внутренним отводом воды. Утеплитель – пенобетон плитный 400 кг/м³. Все ограждающие конструкции чердака должны быть тщательно герметизированы. Входные двери должны иметь плотные притворы по всему периметру.

В целях стабильного теплового режима чердака, наладочной работы вентиляции и других систем инженерного оборудования на всех дверях необходимо установить запирающее устройство.

Отдельные требования при выполнении строительно-монтажных работ

До начала строительства дома необходимо разработать проект производства работ. Монтажные работы необходимо производить в соответствии с указаниями СНиП III-16-80.

Монтаж балконных плит должен осуществляться с с применением поддерживающих монтажных стоек. Из числа всех монтируемых сборных конструкций особое внимание уделить консольным балкам марок Б-1, Б-2, Б-3.

Сварочные работы выполнять в соответствии с „Инструкцией по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" (СН 393-78). Перед сваркой необходимо обратить внимание на плотное прилегание монтажных накладок.

Для обеспечения безопасных условий производства строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться главой СНиП III-4-80. „Техника безопасности в строительстве", которая содержит общие положения по охране труда в строительстве и общие требования техники безопасности и производственной санитарии при организации строительной площадки и рабочих мест, эксплуатации строительных машин и технологической оснастки.

Указания по антикоррозионной защите.

Антикоррозионную защиту закладных и соединительных деталей, стальных анкеров, поверхности металлических ограждений выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85 „Защита строительных конструкций от коррозии" и СНиП III-23-76 „Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Правила производства и приемки работ."

Выполнение антикоррозионных мероприятий должно обязательно оформляться специальными актами на скрытые работы.

Рекомендации по производству работ в зимних условиях.

Настоящие указания содержат рекомендации для проектной организации, осуществляющей привязку проекта, о необходимых мероприятиях при строительстве здания в зимнее время.

11

9650/2

Лист скорректирован
Гл. инж. проекта (Пристинский)
20.11.87г.

Привязан

Инв. №

Нач. АПУ	Толстиков			Т.П. 124-87-151.87	АС.1-1
Гл. констр.	Польшин				
ГАП	Буздерева			65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия / Лист / Листов
ГИП	Литарчев				Р / 3И
Разраб.	Литарчев			Пояснительная записка	АПИ БССР Гражданпроект г. Донецк
Провер.	Польшин				
Н. контр.	Пристинский				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

В эти рекомендации должны быть внесены коррективы, вызываемые конкретными условиями строительства, обоснованные расчетами несущих конструкций в соответствии со СНиП II-22-81.

Рабочие чертежи, предназначенные для производства кирпичной кладки в зимних условиях, должны иметь подпись проектной организации, выполнившей привязку. По проектам, не имеющим такой подписи, производство кладки в зимних условиях запрещается. При сдаче здания в эксплуатацию должно быть документально подтверждено достижение растворам и бетоном проектных марок.

Учитывая высокое напряженное состояние армированной кирпичной кладки 1-4 этажей рекомендуется недопускать ее выполнение в зимних условиях.

Для обеспечения твердения в зимних условиях растворов и бетонов, последние приготовляются с противоморозными добавками, кроме этого при необходимости может производиться дополнительный внутренний обогрев помещений

В качестве противоморозных добавок в процессе приготовления растворов и бетонов следует применять нитрит натрия ($NaNO_2$), комплексную добавку НКМ (нитрит кальция – мочевина), поташ (K_2CO_3) и совмещенную добавку поташа с нитритом натрия. Применение противоморозных добавок нитрита рекомендуется при температуре наружного воздуха до -15°С комплексной добавки НКМ – до -20°С поташа и совмещенной добавки нитрита с поташом – до -30°С. Количество противоморозных добавок назначается, исходя из среднесуточной температуры по прогнозам на декаду, в соответствии с „Руководством по возведению каменных и монолитных конструкций зданий повышенной этажности в зимних условиях" Москва 1978г. ЦНИИОМТП им. В.А. Кучеренко.

Во время возведения здания минимальная прочность раствора в швах кладки поэтажно должна быть следующей:

Минимальная прочность раствора (марка раствора) кирпичной кладки при различной стадии готовности дома.

Возводимый этаж	Расчетные этажи									
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	С									
6	0	0								
7	4	0	0							
8	10	4	0	0						
9	25	10	4	0	0					
10	25	25	10	4	0	0				
11	50	25	25	10	4	0	0			
12	50	50	25	25	10	4	0	0		
13	50	50	50	25	25	10	4	0	0	
14	50	50	50	50	25	25	10	4	0	0

Если температура ниже -15°С, то растворы и бетоны с добавкой нитрита натрия следует применять с дополнительной их термообработкой, т.е. внутренним обогревом помещений с помощью универсальных строительных воздухонагревателей или центрального отопления, обеспечивающих внутреннюю температуру воздуха не менее 15°С. Снижение конечной прочности раствора с химическими добавками, твердеющего при температуре ниже -20°С должна компенсироваться повышением марки раствора на одну ступень.

В соответствии с п.7.8 СНиП III-17-78 способом замораживания растворов допускается возводить каменные конструкции высотой не более 15м (5 этажей). При этом прочность кладки нижних этажей, выполняемой методом замораживания, должна быть проверена расчетом.

Основные рекомендации по возведению кирпичной кладки методом замораживания с последующим естественным оттаиванием следующие:

1. Наружные и внутренние стены должны возводиться одновременно с тщательной перевязкой кладки в местах пересечения стен. Разрывы в кладке рекомендуется выполнять „Убегом" не более 1м. по высоте.

2. Не допускать обрызгивание наледей на грани кирпича.

3. Толщина швов не должны превышать размеров, установленных для летней кладки.

4. К моменту перерыва в работе все вертикальные швы верхнего ряда кладки должны быть заполнены раствором

5. Поливка кирпича и заливка швов жидким раствором запрещается

6. Температура раствора в момент его применения для кладки по способу замораживания принимается согласно п. 7.13 СНиП III-17-78.

7. Растворы для кирпичной кладки должны обязательно приготавливаться из портландцемента.

8. Приготовление раствора для зимней кладки должно производиться в соответствии с указаниями СН 290-74.

9. Температура воды, применяемой для приготовления раствора должна быть не выше 80°С и песка – не выше 60°С.

10. Использование замерзшего и отогретого горячей водой раствора запрещается

11. Под опорами несущих перемычек, перекрывающих проёмы шириной 2 и более метров, четыре ряда кладки армировать сетками из арматуры ф 4 В I с ячейками 5×5см. в каждом шве – для неармированных участков стен.

12. Панели перекрытия монтировать непосредственно после возведения стен в пределах этажа, производя их анкеровку в стену. Заливку швов между панелями перекрытий выполнять раствором с применением добавок, обеспечивающих приобретение раствором не менее 25% прочности до его замораживания.

13. К моменту наступления оттепелей и на весь период оттаивания и последующего твердения кладки необходимо соблюдать следующее:

а) с междуэтажных перекрытий должны быть удалены все временные и случайные нагрузки (остатки строительных материалов, снег с кровли, строительный мусор и т.п.);

б) балконные плиты, козырьки следует укрепить временными стойками;

в) незаделанные гнезда, борозды и другие ослабления несущих конструкций должны быть заделаны кирпичом;

г) к периоду оттаивания кладки, выполненной методом замораживания растворов для разгрузки перенапряженных на этот период участков, которые определяются проектной организацией, составляющей проект производства работ в зимних условиях, должны устанавливаться временные стойки не только в разгружаемом проеме кладки или прогоне, но и во всех нижележащих этажах.

Особо отмечается, что простенки этажей, возводимые способом замораживания с последующим оттаиванием, необходимо разгрузить временными стойками на встречных клиньях, устанавливаемыми во всех проемах наружных и внутренних стен.

Помимо клиньев, стойки должны иметь поперечные прокладки из мягких пород древесины (осины, сосны), которые могут сминаться поперек волокон при осадках здания (см. рис. 1 и 2).

д) за кладкой, выполняемой способом замораживания, должно производиться при ее оттаивании, тщательное наблюдение с принятием мер, обеспечивающих устойчивость возведенных конструкций;

е) о готовности строящегося дома к периоду оттаивания кладки должен быть составлен специальный акт.

Рис.1 Установка временных стоек в оконном проеме.





Рис 2. Установка временных стоек в дверном проеме.



Привязан	Нач.АПО	Толстиков	
	Гл.конс.	Польшин	
	ГАП	Виденеев	
	ГИП	Титаренко	
	Разраб.	Титаренко	
	Провер.	Польшин	
Инв.№	Н.контр.	Простинская	

Т.П. 124-87-151.87 АС.1-1


65-кв. 12-ти 14-эт. жилой дом со стенами из кирпича. Пояснительная записка.

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

ДЕНЗАССТРАЖДАНПРОЕКТ г. Донецк

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Спецификация столярных изделий.

Марка на планах	Марка по ГОСТ	ГОСТ	Размеры блока. L	B	h	Кол. на этаже
1	2	3	4	5	6	7
О-1	ОР15-15	11214-78	1460	1470	138	4
О-2	ОР15-7,5		1460	720	138	8
О-3	ОР15-14		1460	1400	138	4
О-4	ОС15-6		1460	570	138	4
ДБ-1	БР22-7,5		2176	720	138	8
ДБ-1л	БР22-7,5л		2176	720	138	4
Д-1	Д021-13	6629-74*	2071	1298	74	4
Д-2л	Д021-9л		2071	870	74	9
Д-3	Д021-8		2071	770	74	4
Д-4	ДГ21-7		2071	670	74	8
Д-5л	ДГ21-10Ал		2071	970	74	4
РП-1	см. черт. АС.1-1 лист 2,4	инд.	2500	2950	74	4
ДН-1	ДН21-13п	24698-81	2085	1274	94	10
ДН-3	ДН21-13п		2085	1274	94	1
ДН-2	ДН21-10п		2085	964	94	2
Ш-1	см. черт. АС.1-1 лист 3	21-178-5	—	—	—	4
Л-1	" " лист 3-6		—	—	—	4
ОТ	см. АС.1 лист 2,3	инд.	—	—	—	4
О-4	ОС15-6	ИНД.	1460	570	138	1

Площадь на этаже:
жилая — 152,48 м²
общая без летних — 260,0 м²
общая — 275,44 м²

1. Разбивочная перегородка ПР-1 изображается по осям жилых комнат и устанавливается вместо дверей Д-1.
2. Двери НД-1 и Д-2л остеклить армированным стеклом, НД-1 – с устройством для самозакрывания.
3. Шкаф пожарного крана ПК-1 серии 1.279.3-2 обозн. 22.00.00 окрасить и выполнить надписи по ГОСТ 12.4.009-83 согласно пункта 2.5.4.
В шкаф ПК-1 установить 2 огнетушителя по 10 литров по ГОСТ 12.4.009-83, пункты 2.3.4 и 2.3.5.


13

9650/2

Нач. АПМ	Топорнин			ТП 124-89-151.87 АС.1-1	
Гл. констр.	Польшин				
ГАП	Виберсон				
ГИП	Питрашев				
Архитектор	Виберсон				
Рук. гр.	Котинос			65-кв. 12,13,14-этажный дом с подвалом из кирпича	Стадия Р; Лист 5; Листов
Разраб.	Виберсон				
Гособщ.	Котинос			План 1-го этажа	ГПИ Промстройпроект г. Донецк
Н. контр.	Гнылеев				

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Спецификация столярных изделий.

Марка на плансх	Марка по ГОСТ	ГОСТ	Размеры блока L	B	h	Кол. на этаже
1	2	3	4	5	6	7
О-1	ОР15-15	11214-78	1460	1470	138	5
О-2	ОР15-7,5		1460	720	138	9
О-3	ОР13-14		1460	1400	138	4
ДБ-1	БР22-7,5		2176	720	138	8
ДБ-1л	БР22-7,5л		2176	720	138	6
Д-1	Д021-13	6629-74*	2071	1298	74	5
Д-2л	Д021-9л		2071	870	74	8
Д-3	Д021-8		2071	770	74	4
Д-3л	Д021-8л		2071	770	74	1
Д-4	Д21-7		2071	670	74	8
Д-4л	Д21-7л		2071	670	74	1
Д-5л	Д21-10л		2071	970	74	5
РП-1	См. черт. АС1.4	ИНО	2500	2950	74	4
ДН-1	ДН21-13	24698-81	2085	1274	94	6
ДН-1л	ДН21-13л		2085	1274	94	1
Ш-1	См. черт. АС1.1-1	с.1.172.5-6	—	—	—	4
Ш-2	лист 3-8 — " —		—	—	—	1
А-1	— " —		—	—	—	4
ОТ	См. АС1 лист 2.3	ИНО	—	—	—	5

Площадь на этаже:
жилая 176,56 м²
общая без лепн. печей 206,00 м²
общая 214,30 м²

Дверь из асбестоцем. листов см. УАС2-1 лист 28 с 5 по 14 эт. включ.

1. Примечания см. лист 5 „План первого этажа."


14
9650/2

Нач. АПУ	Торгунов		т.п. 124-87-151.87 АС.1-1
Гл. конст.	Полышин		
ГИП	Зайферауэ		
ГИП	Тимофеев		
Автор пр.	Зайферауэ		
Рук. гр.	Котинов		65-кв. 12, 13, 14-эт. жилой дом со стенами из кирпича. Стадия Лист Листов: Р 5
Разраб.	Зайферауэ		
Провер.	Котинов		План 2-8 этажей на отм. 2.20, 5.60, 8.80, 11.20, 14.00, 16.80, 19.60 Донецкпромстройпроект г. Донецк
Н. контр.	Хупырев		

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Спецификация столярных изделий

Марка по плану	Марка по ГОСТ	ГОСТ	Размеры блока L	B	H	Кол. на этаже
1	2	3	4	5	6	7
О-1	ОР15-15	11214-78	1460	1470	138	5
О-2	ОР15-13		1460	720	138	9
О-3	ОР15-14		1460	1400	138	4
ДБ-1	ВР22-15		2176	720	138	8
ДБ-1л	ВР22-15		2176	720	138	8
Д-1	ДО21-13	6629-74*	2071	1298	74	5
Д-2л	ДО21-9л		2071	870	74	8
Д-3	ДО21-8		2071	770	74	4
Д-3л	ДО21-8л		2071	770	74	1
Д-4	ДГ21-7		2071	670	74	9
Д-4л	ДГ21-7л		2071	670	74	1
Д-5л	ДГ21-10м		2071	970	74	5
РЛ-1	См. черт. ИД1.1-1 лист 4	инд.	2500	2950	74	4
ДН-1	ДН21-13	24698-81	2085	1274	94	6
ДН-1л	ДН21-13л		2085	1274	94	1
Ш-1	См. черт. ИД1.1-1	11214-78	—	—	—	4
Ш-2	— " — лист 5+8		—	—	—	1
А-1	— " —		—	—	—	4
ОТ	См. ИД1.1 лист 2,3	инд	—	—	—	5

Площадь на этаже:
жилая — 176.56 м²
общая без лет. помещ — 296.00 м²
общая — 315.88 м²

1. Примечания см. лист 5.

План первого этажа.

15
3650/2

Нач. АПТ	Толстиков		
Гл. констр.	Польшин		
ГАП	Виндергауз		
ГИП	Титорцев		
Автор пр.	Виндергауз		
Рук. гр.	Капинос		
Разраб.	Виндергауз		
Провер.	Капинос		
Н. контр.	Кулырев		

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


ТП 124-87-151.87 АС 1-1

65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

План 9-го этажа на отм. 22.40

Донбассгражданпроект г. Донецк



Спецификация столярных изделий

Марка на планах	Марка по ГОСТ	ГОСТ	Размеры блока			Кол. на этаже
1	2	3	4	5	6	7
О-1	ОР15-15	11214-78	1460	1470	138	5
О-2	ОР15-15		1460	720	138	9
О-3	ОР15-14		1460	1400	138	4
ДБ-1	БР22-15		2176	720	138	4
ДБ-1л	БР22-15л		2176	720	136	10
Д-1	Д021-13	6629-74*	2071	1298	74	5
Д-2л	Д021-9л		2071	870	74	8
Д-3	Д021-8		2071	770	74	4
Д-3л	Д021-8л		2071	770	74	1
Д-4	ДТ21-7		2071	670	74	9
Д-4л	ДГ21-7л		2071	670	74	1
Д-5л	ДГ21-10л		2071	970	74	5
РП-1	см. черт. КД1.1-1 лист 5	ННО	2500	2950	74	4
ДН-1	ДН21-13	24698-81	2085	1274	94	6
ДН-1л	ДН21-13л		2085	1274	94	1
Ш-1	см. черт. КД1.1-1 лист 5-8	с.1.112 5-6	—	—	—	4
Ш-2			—	—	—	1
А-1	— " —		—	—	—	4
ОТ	см. КД1 лист 2-3	ННО	—	—	—	5

Площадь на этаже:
жилая - 176.55 м²
общая без летн. помещ. - 296.00 м²
общая - 317.46 м²

Нач. ОПС	Толстяков		
Гл. инж.	Ольшин		
ГАП	Виферець		
ГИП	Тимощук		
Автор пр.	Виферець		
Рук. гр.	Копинос		
Разраб.	Виферець		
Пробер	Копинос		
Н. контр.	Купцев		

Привязан

Инв. №

т.п. 124-87-151.87 АС.1-1


65-кв 12,13,14 эт жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

План 10-12 этажей на отм. 25.20, 28.0, 33.8

УНИИЭП Гражданпроект г. Донецк

16
9650/2



Спецификация столярных изделий

Марка по плоск.	Марка по ГОСТ	ГОСТ	Размеры блока L	B	h	Кол. на этаже
1	2	3	4	5	6	7
О-1	ОР15-15	14629-74*	1460	1470	138	4
О-2	ОР15-7,5		1460	720	138	7
О-3	ОР15-14		1460	1400	138	3
ДБ-1	БР22-7,5		2176	720	138	3
ДБ-1п	БР22-7,5п		2176	720	138	8
Д-1	ДО21-15		2071	1298	74	4
Д-2п	ДР21-9п		2071	870	74	6
Д-3	ДО21-8		2071	770	74	3
Д-3п	ДО21-8		2071	770	74	1
Д-4	ДГ21-7		2071	670	74	7
Д-4п	ДГ21-7п		2071	670	74	1
Д-5п	ДГ21-10п		2071	970	74	4
РД-1	См. черт. 14.1-1 вып. 4	ЦНИЭП	2500	2950	74	3
ДН-1	ДН21-13	24698-81	2085	1274	94	6
ДН-1п	ДН21-13п		2085	1274	94	1
Ш-1	См. черт. 14.1-1					3
Ш-2	ТИГСП-5-8	Сб. 172.2.6				1
А-1						3
ОТ	См. АС-1 вып. 2-3	ЦНИЭП				4

Площадь на этаже:
жилая 137.19 м²
общая без летн. помещ. 231.0 м²
общая 247.80 м²

Примечания см. лист 5 „План первого этажа.

17
9650/2

Нач. АПУ	Толстиков		
Гл. констр.	Пальцын		
ГАП	Биедерман		
ГИП	Пугарцев		
Автор	Биедерман		
Рук. гр.	Капинос		
Сварщ.	Биедерман		
Проверил	Капинос		
Н. контр.	Купырев		

Привязан

Инв. №


Т.П. 124-87-15187 АС.1-1.

65-кв. 12, 13, 14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

План 13-го этажа. Отм. 33.60

Госгражданстройпроект г. Донецк



Спецификация столярных изделий

Марка на планах	Марка по ГОСТ	ГОСТ	Размеры блока L	B	h	Кол. на этаже
1	2	3	4	5	6	7
О-1	ОР15-15	11214-78	1460	1470	138	2
О-2	ОР15-7,5		1460	720	138	4
О-3	ОР15-14		1460	1400	138	2
ДБ-1	БР22-7,5		2176	720	138	2
ДБ-1Л	БР22-7,5Л		2176	720	138	4
Д-1	ДО21-13	6629-74*	2071	1298	74	2
Д-2Л	ДО21-9Л		2071	870	74	4
Д-3	ДО21-8		2071	770	74	2
Д-4	ДГ21-7		2071	670	74	5
Д-4Л	ДГ21-7Л		2071	670	74	—
Д-5Л	ДГ21-10Л		2071	970	74	2
РП-1	см. ИДС лист 4	ИНД	2535	2950	74	2
ДН-1Л	ДН21-13Л	24698-81	2585	1274	94	1
ДН-1	ДН21-13		2085	1274	94	6
ДН-4Л	ДН19-9Л		1885	884	94	1
Ш-1	см. черт. ИД1.1-1	2.1-ПЭ25-6	—	—	—	2
Ш-2	лист 5-3		—	—	—	—
А-1	—"—		—	—	—	2
ОТ	см. ИДС лист 2.3	ИНД	—	—	—	2

Площадь на этаже.
Жилая — 78,74 м²
Общая без летн. помещ. — 130.0 м²
Общая — 139.29 м²

1. Примечание см. лист 5 „План первого этажа"

18
9650/2

Нач. отд.	Толстинев	
Гл. конст.	Польщиц	
ГАП	Вигдергауз	
ГИП	Тумарцев	
Автор. пр.	Вигдергауз	
Рук. гр.	Капинос	
Разраб.	Вигдергауз	
Провер.	Капинос	
Н. контр.	Купырев	

т.п. 124-87-151.87 АС.1-1

65-кв 12,13,14 эт жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

План 14-го этажа на отм. 36.40


Донбассгражданпроект г. Донецк

Привязан

Инв. №

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



1. Молниезащиту см.
2. Асбестоцементные листы приклеить на мастике к рулонной кровле
3. Кровлю по детали 44 (УАС 2-1 лист 32) выполнить только над венткамерой.

19.
9650/2

Нач.АПР	Толстихин		
Гл.конст.	Голованов		
ГАП	Виеберсаа		
ГИП	Гагарцев		
Авторы	Виеберсаа		
Рисов	Калинов		
Резерв	Виеберсаа		
Провер.	Калинов		
Н.контр.	Куныров		

Привязан

Инв.№

Т.П. 124-87-151.87 АС.1-1


65-кв. 121314-эт. жилой дом со стенами из кирпича.


Стадия	Лист	Листов
Р	11	

План кровли

ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ г. Донецк

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№






1. Фрагменты обозначенные на фасаде в осях 1-16 аналогичны фрагментам других фасадов и отличаются только отметками


20
.9650/2

Нач.АПР	Толстиков		т.п. 124-87-151.87		АС.1-1
Гл.конс.	Гольцин				
ГИП	Шведенков				
Гип	Тимченко				
Автор	Шведенков				
Рук.гр.	Капинос		65-кв. 12,13,14,эт. жилой блок-сек. со стенами из кирпича	Лист	Листов
Провер.	Капинос			Р	12
Разраб.	Шведенков				
Привязан			Фасады в осях 1-16, А-Н	Донгипрожилгражданпроект г. Донецк	
Инв.№		Н.контр.	Кулыгеб		

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№





1. Обозначение фрагментов кроме №10 и 11 см. фасад в осях 1-16.

Привязан		Нач.отд.	Толкачева		т.п. 124-87-151.87 АС.1-1	
		Гл.констр.	Польшин			
		ГАП	Виеверегов			
		ГИП	Пичугуев			
		Автор пр	Виеверегов			
		Рук.гр.	Капитас		65-кв.12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия Р, Лист 13, Листов
		Провер.	Капитас			
		Разраб.	Виеверегов		Фасады в осях 16-1, Н-А.	ХЖИИ ГОССТРАЖДАНПРОЕКТ г. Донецк
Инв.№		Нач.сект.	Купреев			


21
9650/2

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

А–А

Б–Б


по 27 2.150-18.1 установить ГМ5
ЛМ1
ЛМ2
по 28 2.150-18.1
по 26 2.150-18.1 установить ГМ7
ПВ1
1230
2400
1220
16 2.150-18.1
1550
4480
43.744
48.264
48.114
46.620
43.120
42.534
42.209
42.009
41.784
40.820
41.020
39.020
39.220
36.135
36.355
35.835
34.380
33.035
31.580
30.235
28.780
27.435
25.980
24.635
23.180
21.835
20.380
19.035
17.580
16.235
14.780
13.435
11.980
10.635
9.180
7.835
6.380
5.035
3.580
2.010
0.020
-0.380
-2.460
МВ1
1
2
2.150-18.1
А
Б
В
Е
Ж
Л
Л1
Привязан
Инв.№
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
ГИП
Рук.гр. Разраб. Н.контр.
Ведущ. Типпроект
Плотников
Капилов
Капилов
Разрез 1-1
ТП 129-87-152.87 АР.1-1
65кв 12эт 3эт жилой дом со спортзалом по улице
Стадия Лист Листов
Р 22
ЦНИИЭП Аранжерей
Альбом чертежей
9660/12
22

Сводная спецификация столярных изделий

Марка на плане	Марка по ГОСТ	ГОСТ серия	Наименование	Размеры блока L	B	h	Количество, шт 1 эт	2-8 эт	9 эт	10-12 эт	13 эт	14 эт	уер. бак	тех. подп	Всего шт.
Окна и балконные двери															
О-1	ОР15-15	11КТ-79	Оконный блок	1460	1470	138	4	35	5	15	4	2	—	—	65
О-2	ОР15-7,5		То же	1460	1720	138	8	63	9	27	7	4	—	—	118
О-3	ОР15-14		—"—	1460	1400	138	4	28	4	12	3	2	—	—	53
О-4	ОС15-6		—"—	1460	570	138	1	—	—	—	—	—	—	—	1
ДБ-1	БР22-7,5		Дверь балконная	2176	720	138	8	56	6	12	3	2	—	—	87
ДБ-1,л	БР22-7,5л		То же	2176	720	138	4	42	8	30	8	4	—	—	96
ОТ	—	ШД	Остекление террасы	—	—	—	4	35	5	15	4	2	—	—	65
ОП-1	—	ШД	Окно-проух	350	500	74	—	—	—	—	—	—	—	5	5
Внутренние дверные блоки.															
Д-1	Д021-13	6620-74*	Дверной блок остекленный	2071	1298	74	4	35	5	15	4	2	—	—	65
Д-2л	Д021-9л		То же	2071	870	74	9	56	8	24	6	4	—	—	107
Д-3	Д021-8		—"—	2071	770	74	4	28	4	12	3	2	—	—	53
Д-3л	Д021-8л		—"—	2071	770	74	—	7	1	3	1	—	—	—	12
Д-4	Дг21-7		Дверной блок глухой	2071	670	74	8	56	9	27	7	5	—	—	112
Д-4л	Дг21-7л		То же	2071	670	74	—	7	1	3	1	—	—	—	12
Д-5л	Дг21-10л		—"—	2071	970	74	4	35	5	15	4	2	—	—	65
РП-1	—	ИИ8.	Раздвижная перегородка	2500	2950	74	4	28	4	12	3	2	—	—	53
ЛР	—	ИИД	Люк ревизии	470	370	34	4	4	4	3	1	2	—	—	18
Дверные блоки наружные, тамбурные, служебные и люки															
ДН-1	ДН21-13Р1	24698-81	Дверь наружная	2085	1274	94	10	42	6	18	6	6	3	—	91
ДН-1,л	ДН21-13л		То же	2085	1274	94	—	7	1	3	1	1	—	—	13
ДН-2	ДН21-10т		—"—	2085	984	94	2	—	—	—	—	—	—	—	2
ДН-3	ДС21-13Р1		Дверь служебная	2085	1274	94	1	—	—	—	—	—	—	—	1
ДН-4л	ДС19-9Р1у		То же	1885	884	94	—	—	—	—	—	1	—	—	1
ДН-5л	ДН21-10		Дверь наружная	2085	984	94	—	—	—	—	—	—	1	—	1
ДН-6	ДН21-10г		То же	2085	984	94	—	—	—	—	—	—	1	—	1
ДН-7	ДС19-9Р1у		Дверь служебная	1885	884	94	—	—	—	—	—	—	1	2	3
ДН-7,л	ДС19-9Л1т		То же	1885	884	94	—	—	—	—	—	—	—	2	2
ДН-8,л	ДН21-10Л1т		Дверь наружная	2085	984	94	—	—	—	—	—	—	1	—	1
ДН-9л	ДС18-9л		Дверь служебная	1585	884	94	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Л-1	ДЛ18-10А		Блок-люк	985	984	112	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Л-2	ГИИА.СМ.Р ИМ.1-1ИО		То же	1285	984	112	—	—	—	—	—	—	1	—	1
ДПК-1	—	ШД	Дверца потолочного крана	345	240	74	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Встроенные шкафы															
Ш-1	—	11Т2.5-6	Встроенный шкаф	—	—	—	4	28	4	12	3	2	—	—	53
Ш-2	—		То же	—	—	—	—	7	1	3	1	—	—	—	12
А-1	—		Антресоль	—	—	—	4	28	4	12	3	2	—	—	53
ВШ-1	—	ИИД	Шкаф под мойкой	—	—	—	4	35	5	15	4	2	—	—	65
ПК-1	ПК-1	13Х.16	Шкаф пожарного крана	—	—	—	1	7	1	3	1	1	—	—	14

1. Все наружные и тамбурные двери остеклённые армированным стеклом.
2. Двери ДН-1; ДН-1,л оборудованы приборами самозакрывания.
3. Раздвижные перегородки РП-1 устанавливаются в трехкомнатных квартирах по заказу граждан за счет их средств.

Привязан

Инв. №

Нач. АПО	Валентинов	
Гл. конст.	Полянин	
ГАП	Погорелов	
ГИП	Гончарцев	
Рук. гр.	Капинос	
Разраб.	Купырев	
Провер.	Погорелов	
Н. контр.	Купырев	

т.п. 124-87-151.87 АС.1-1

23
9850/2

65-кв. 12,13,14-этажный жилой дом со стенами из кирпича

Сводная спецификация столярных изделий

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Донгражданпроект г. Донецк

Наименование помещения	Потолки. Площадь	Потолки. Вид отделки по проекту	Потолки. Вид отделки по заказу	Стены и перегородки. Площадь	Стены и перегородки. Вид отделки по проекту	Стены и перегородки. Вид отделки по заказу	Полы. Тип пола по проекту	Полы. Тип пола по заказу	Окна, балконные двери, откосы, подоконники. Вид отделки по проекту	Окна, балконные двери, откосы, подоконники. Вид отделки по заказу	Двери внутренние. Вид отделки по проекту	Двери внутренние. Вид отделки по заказу	Наличники, плинтусы. Вид отделки по проекту	Наличники, плинтусы. Вид отделки по заказу	Примечания
Жилые комнаты.	Смотри смету	Улучшенная клеевая окраска.	Синтетическая окраска.	Смотри смету	Оклейка обоями обыкновенного качества на всю высоту	Оклейка обоями на всю высоту: а. Улучшенными ерунтованными б. высококачественными.	Линолеум на теплозвукоизоляционной основе по плите перекрытия.	а. Паркетная доска. б. Паркетные щиты в Паркет штучный г. Линолеум (Расширенного ассортим)	Эмалевая окраска	а) Масляная окраска б) Синтетическая окраска.	Окраска эмалями.	а. Масляная окраска высококачественная. б. Оклейка поливинилхлоридной плёнкой в. фанеровка.	Из древесины хвойных пород крашенные	Из древесины твёрдых пород вскрытые лаком	В графах „по заказу" дана улучшенная отделка, выполняемая по заказам граждан с привлечением их средств. Перечень улучшенных видов отделки и материалов может дополняться и уточняться.
Кухни.					Масляная окраска на высоту 1.8м, выше-улучшенная клеевая окраска и облицовка белой глазурованной плиткой по длине фронта кухонного оборудования на высоту 0.6м) между напольными и навесными шкафами включая боковые стены у плиты и мойки.	а. Синтетическая окраска на всю высоту б Оклейка моющимися плёночными обоями на всю высоту и облицовка глазурованной плиткой цветной, орнаментированной) по длине фронта кухонного оборудования как и по проекту	Линолеум на теплозвукоизоляционной основе по плите перекрытия.	Линолеум на теплозвукоизоляционной основе по плите перекрытия (Расширенного ассортимента)						
Прихожие, коридоры, кладовые					Оклейка на всю высоту обоями обыкновенного качества	Оклейка на всю высоту обоями. а. Улучшенными ерунтованными. б. Моющимися пленочными.	Линолеум на теплозвукоизоляционной основе по плите перекрытия.	а. Паркетная доска. б. Паркетные щиты в. Паркет штучный г. Линолеум (Расширенного ассортимента)	—	—					
Ванные комнаты, совмещенные санузлы					Синтетическая окраска.	Оклейка поливинилхлоридной плёнкой.	Керамическая метлахская плитка по цементной стяжке	Керамическая плитка по цементной стяжке (Расширенного ассортимента) а. метлахская б. гладкоглазурованная в. рельефноглазурованная г. коврамозаичная					Наличники из древесины твёрдых пород вскрытые лаком. Плинтусы-керамические.		
Вс троенные ш. кафы.					Облицовка белой глазурованной плиткой стен, к которым примыкают санитарные приборы на высоту 1.8м, облицовка остальных участков стен в цокольной части на высоту 0.15м. и масляная окраска до высоты 1.8м, выше-улучшенная клеевая окраска.	Облицовка глазурованной плиткой (цветной, орнаментированной) всех стен на высоту 2.1м. и экрана ванны, окраска остальных поверхностей синтетическими красками.								
Уборные.					Облицовка керамической метлахской плиткой в цокольной части на высоту 0.10м. и масляная окраска до высоты 1.80м. выше-улучшенная клеевая окраска.	Облицовка керамической глазурованной плиткой (цветной орнаментированной) на высоту 1.80-2.10м. (расширенного ассортимента) выше-синтетическая окраска.								
Вестибюль, внеквартирные коридоры, тамбуры					Масляная окраска в цокольной части на высоту 0.15м. улучшенная клеевая окраска на всю высоту.	—	Мозаичные без рисунка.	—				а. Масляная окраска высококачественная. б. Оклейка поливинилхлоридной плёнкой в. фанеровка.		Наличники из древесины твёрдых пород вскрытые лаком. Плинтусы-керамические.	
Лестничная клетка		Известковая побелка	—		Расшивка швов кирпичной кладки с последующей побелкой.	—	Мозаичные без рисунка.	—					Наличники из древесины хвойных пород крашенные плинтусы цементные тянутые	—	
Мусорокамера					Масляная окраска на всю высоту.	—	Керамическая метлахская плитка по цементной стяжке.	—							
Электрощитовая к-та уборочного инвентаря.					Известковая побелка.	—	Керамическая метлахская плитка по цементной стяжке.	—	Эмалевая окраска						

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

В трёхкомнатных квартирах в общих комнатах вместо двери Д-1 по заказу граждан за счёт их средств устанавливаются раздвижные перегородки.

Окраску щитов пожавтоматики предусмотреть в красный цвет по ГОСТ 12.4.009-83

Нач. АПР	Толстичев		
Гл. констр.	Польшин		
ГАП	Виздерева		
ГИП	Тимарцев		
Рук. гр.	Калинов		
Разраб.	Калинов		
Провер.	Виздерева		
Н. контр.	Купуеев		

Привязан

Инв. №


т.п. 124-87-151.87 АС.1-1


65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича


Стадия	Лист	Листов
Р	15	


Ведомость отделочных работ.


ДПИ Госгражданпроект г. Донецк











Условные обозначения.
Э - электроснабжение
СУ - слаботочные устройства
А - автоматика дымоудаления
ВВ - внутренний водосток
В - водопровод
К - канализация
О - отопление

Кирпичная кладка
Армированные участки стен
Вентканалы

1 Развертки вентканалов см. листы 28÷32
2 Перемычки над проемами в перегородках толщ. 65 выполнить в соответствии с ПР47; толщ. 120 - ПР46.
3 Указания по выполнению кирпичной кладки см. листы 26

25

Нач. АПМ	Толстиков		
Гл. констр.	Польшин		
ГАП	Виноградов		
ГИП	Тимофеев		
Автор-ль	Виноградов		
Рук. гр.	Приставко		
Разраб.	Виноградов		
Разраб.	Ашевская		
Провер.	Тимофеев		
Н. контр.	Приставко		

Привязан

Инв. №

9550/2

т.п. 124-87-151.87 АС.1-1


65-кв 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Кладочный план 6 захватки на отм. 0.000

Донбассгражданпроект г. Донецк

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




9650/2-26

Нач. ЛПМ	Толстинев		Т.П. 124-87-151.87	АС.1-1
Гл. констр.	Польшин			
СДП	Виедергауз			
ГИП	Тимофеев			
Автор пр.	Виедергауз			
Рук. гр.	Пустынский		85-кб 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича	Стадия: Р; Лист: 18; Листов:
Разраб.	Виедергауз			
Гл. разраб.	Ешевская		Кладочный план 2-8 эт. на отм. 2,80; 5,60; 8,40; 11,20; 14,00; 16,80; 19,60	Диепрогражданпроект г. Донецк
Н. контр.	Пустынский			

Привязан

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Схемы расположения закладных деталей для крепления ограждений балконов и лоджий




9650/2 27

Нач. АПМ	Толстичнев		Т.П. 124-87-151.87 АС.1-1		
Гл. констр.	Панькин				
ГАП	Виглеверцуз				
ГИП	Титарцев				
Автор п-та	Виглеверцуз		65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия: Р; Лист: 19; Листов:	
Рук. гр.	Пристинский				
Разраб.	Виглеверцуз				
Разраб	Авдеенцева		Кладочный план 3 этажа на отм. 22.400	Днепрогражданпроект г. Донецк	
Н. контр	Пристинский				

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № дубл.



28
3550/2

Нач. АПМ	Толстилев		
Гл. констр.	Пальшин		
ГАП	Виеверегуз		
ГИП	Тимарцев		
Абдрахманов	Виеверегуз		
Рук. гр.	Пристинский		
Разраб.	Виеверегуз		
Разраб.	Обвинцева		
Инженер	Пристинский		

Привязан

Инв. №


т.п. 124-87-151.87 АС.1-1

65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами. из кирпича.

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Кладочный план 10-12 эт. этажей на отм 25.20, 28.0, 30.8.

Донбассгражданпроект г. Донецк




29
9650/2

Нач. АПМ	Толстиков		т.п. 124-87-151.87 АС.1-1
Гл. конст.	Полищук		
ГАП	Виеверская		
ГИП	Тимарцев		
Авторы	Виеверская		
Вк гр.	Пристинский		
Рисовал	Виеверская		65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича
Рисовал	Абаленкина		Стадия: Р; Лист: 21; Листов:
Проверил	Тимарцев		Кладочный план 13 этажа на отм. -33.60.
Утвердил	Толстиков		ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ г. Донецк

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




1. Условные обозначения см кладочный план 1 этажа.
2. Узлы кладки см кладочный план 1 этажа.
3. Указания по выполнению кирпичной кладки см. листы 26

30
9650/2

Нач. АПН	Толстинев		т.п. 124-87-151.87 АС.1-1
Гл. констр	Польшин		
ГАП	Виговецкий		
ГИП	Тимарцев		
Автор с-та	Виговецкий		
Рук. гр	Пристинский		65-кв 12,13,14-эт жилой дом со стенами из кирпича
Разраб	Виговецкий		Стадия Р; Лист 22; Листов
Провер.	Тимарцев		Кладочный план 14-го этажа на отм 38,40
Разраб	О.Белгинцева		Донбассгражданпроект г. Донецк
Н.контр	Пристинский		

Привязан

Инв. №



Спецификация столлярных изделий

Марка на планах	Марка по ГОСТ	ГОСТ	Размеры блока L	B	h	Кол. на этаже
1	2	3	4	5	6	7
АН-1	АН21-13	24698-81	2085	1274	94	3
АН-5А	АН21-10		2085	984	94	1
АН-6	АН21-10г		2085	984	94	1
АН-7	АС19-9нз		1885	884	94	1
АН-8А	АН11-10пр		2085	984	94	1
АН-9А	АС16-9А		1585	884	94	1
А-1	АД10-10в		985	984	112	1
А-2 (ИМ-6)	—	ИМА	1210	910	82	1

1. Вветабые проемы заложить стеклоблоками после устройства гидроизоляции и ограждений на козырьках лоджий. Стеклоблоки 194×194×98 (153 штуки) по ГОСТ 9272-81*.
2. ПР44 по оси 7 выполнить на отм. 40.74
3. Указания по выполнению кирпичной кладки, см. лист 26; А-2 см. ИМ1.1-1 лист 27, окрасить краской ВПМ-2

4. Выступающие ребра и грани свежеуложенной кирпичной кладки следует подалбеть до полного набора ее прочности.
5. В машинном помещении по периметру стен выполнить крепление на дюбелях закладной детали ИМ20 с шагом 1000 мм, низ на отметке 40.580

Нач. АПМ	Толстинев		
Гл. конст.	Польщин		
ГИП	Тимарцев		
Авторнадз.	Вигдергауз		
Рук. гр.	Пристинский		
Разраб.	Вигдергауз		
Разраб.	Оболенцева		
Пробер.	Тимарцев		
Н. контр.	Пристинский		

Привязан

Инв. №

Подпись и дата | Взам. инв. №

т.п. 124-87-151.87 АС.1-1

65 кв. 12.13.14 эт. жилой дом ее стенами из кирпича

Стад.	Лист	Листов
Р	23	


План чердака

Донбассгражданпроект г. Донецк


31

9650/2


Развертка стены по оси „Л"




Развертка стены по оси „Ж"




Развертка стены по оси „Б"




Развертка стены по оси „В"




Развертка стены по оси „В"




Развертка стены по оси „Е"




Развертка стены по оси „Е"




Развертка стены по оси „14"




Сечение стены 1-1



Развертка стены по оси „11"



Развертка стены по оси „В"




32
9650/2


Нач АПМ	Толстинев		Т.П. 124-87-151.87 АС.1-1
Гл.конст	Польшин		
ГАП	Вигдергауз		
ГИП	Тимофеев		
Автор пр	Вигдергауз		
Рук.гр	Копинос		65-кв.12,13,14эт.жилой дом со стенами из кирпича — Стадия: П; Лист: 24; Листов:
Привязан	Созрод	Пирожников	
	Провер	Копинос	
Инв.№	Н.контр	Купырь	Развертки стен лестниц — Госгражданпроект г.Донецк

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Схема расположения анкерных сеток на 14-ом этаже.



1–1



Укладку арматурных сеток в горизонтальных швах стен и простенков выполнять через количество рядов кладки в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

NN простенков	Этажи 1	2	3	4	5	6	7	8	Марки сеток
1	1	2	3	4	4	5			С45, С17
2	3	4	5						С48, С20
3	4	5							С16
4	4	5		5	5	5	5	5	С40, С36, С16
5	2	3	4	5					С16
6	2	3	4	5					С26, С25
7	2	5	5	5	5	5	5	5	С32, С27
8	4	5							С30, С29, С22
9	4	5							С22
10	4	5							С24
11	4	5							С23
12				5	5	5	5	5	С16
13	4	5							С19
14	4	5		5	5	5	5	5	С16, С18, С28, С42
15				5	5	5	5	5	С16
16				5	5	5	5	5	С18
17	5								С11

Под опорами перемычек, кроме основного армирования, установить дополнительные арматурные сетки по деталям на листе УАС 2-1 и в соответствии с таблицей 3.

Табл. 3

Индекс опоры	Этажи 1	2	3	4	5	6	7	8	Марки сеток
А	IV	V	V	V					С31
Б	I	II	IV	V	III				
В	–	I	II	IV	IV	V	III	III	
Г	I	II	IV	V	III	III	III	III	

Таблица армирования простенков для варианта с объемным весом кладки 1800 кг/м³

№ простенка	Шаг армирования в рядах кладки. Деталь армирования на местное смятие 1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт	8 эт
1	2/I	2/I	3/II	3/II	3/II	5/V	III	III
2	3/II	3/II	5/V	III				
3	3/II	5/V	5/V					
5	I	2/I	2/I	3/II	4/IV	5/V		
6	2/I	3/II	4/II	4/II	4/IV	5/V	III	III

1. Лист читать с листом 26 и листами кладочных планов 17÷23 АС. 1-1.
2. В простенке 14 в 1-ом, 2-ом этажах стык сеток С16 и С18 выполнять по рядам в разбежку. Участки кладки с вентканалами с 4-го по 8-ой этаж армировать сетками С16.
3. Армирование стен и простенков №4, 7÷17 для варианта кладки с объемным весом 1800 кг/м³ см. табл. 2.3.
4. При варианте кладки с γ = 1800 кг/м³ оконный проем шириной 510мм на 4этаже по ряду „8" в осях „6-9" убрать.

Лист скорректирован

Рук.гр констр. (Пристинский)

20.11.87г.


33
9650/2

Нач.АПУ	Толстиков			Т.П. 124-87-151.87 АС.1-1	
Гл.конс.	Полянин				
ГАП	Вязовский				
ГИП	Тимченко				
Автор	Вязовский				
Рук.гр	Пристинский				
Привязан	Росгипрооб	Дементьева		65-ка 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия Р / Лист 2511 / Листов
	Провер.	Пристинский		Схема расположения анкерных сеток на 14 этаже. Разрез 1-1. Таблицы 2,3.	Домблоспецжилпроект г. Донецк
Инв.№	Н.контр.	Пристинский			


Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


На 2-8 этажах




На 9 этаже на отм. 22.40



На 10-12 этажах на отм. 25.20; 28.00; 30.80



На 13 этаже на отм. 33.60



1 Указания по выполнению кирпичной кладки приведены для строительства здания в летних условиях.

2. Марки кирпича и раствора приняты по таблице 1

Табл 1

Марки кирпича и раствора						
этажи	1-6		7-9		10-14	
материал / стены	Кирпич	Раствор	Кирпич	Раствор	Кирпич	Раствор
Наружные и внутренние	150	100	125	75	100	50

3. Укладку анкерных сеток и армокирпичного пояса под плитами перекрытий выполнять по схемам на данном листе и листе 25 АС.1-1.

4. Детали армокаменного пояса см. лист 27 УАС 2.1

5. Поперечное армирование стен выполнять в соответствии с листами АС.1-1 и таблицами 2,3 на листе 25 АС.1-1.

6. Размеры арматурных сеток взаимоувязаны с размерами стен.

7. При выполнении поперечного армирования стен не допускать наложения в одном шве анкерных сеток, сеток поперечного армирования и армокаменного пояса.

8. В местах прохождения вентканалов в сетках вырезать отверстия по месту до укладки следующего ряда кирпича.

9. Участки стен под опорами перемычек, обозначенные на кладочных планах индексами А,Б,В,Г, армировать дополнительно сетками С31 в соответствии с табл. 3 на листе 25 АС.1-1 и деталям на листе 21 УАС 2-1. В простенках 6 и 7 на 1ом этаже в каждом шве 12 ти верхних рядов кладки под опорными плитами уложить сетки С26 и С32 соответственно. Остальное по табл. 2.

10. На участках стен под опорами балок Б1, Б2, Б3 в каждом шве 3х верхних рядов кладки уложить арматурные сетки С31.

11. Листы 23,26 АС. 1-1 читать с листами кладочных планов 17÷23 АС.1-1.

12. Схемы сечения перемычек см. листы 48,49 АС.1-1.

13. Арматурные сетки См. листы 45÷47 ИМ 1-1.

14. Разрез 1-1 см. на листе 14 АС.1-1.

15. Детали примыкания оконных и дверных блоков к стенам выполнять в соответствии с серией 2.130-1 в. 1

16. Места установки закладных деталей и пробок см. лист 19 АС.1-1. 34

9650/2

• 17 Систематически выполнять контроль прочности кирпича и раствора при выполнении кладки простенков №1,3,5,6,7.

Нач. АПМ	Простинев		т.п. 124-87-151.87 АС.1-1		
Гл. констр.	Полынин				
ГАП	Виноградова				
СИП	Тимарцева				
Авторск.	Виноградова				
Рук. гр.	Простинев		65 кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича	Стадия: Р	Лист: 23	Листов:
Разраб.	Дашевская					
Пробер	Простинев		Схемы расположения анкерных сеток. Указания по выполнению кирпичной кладки.	Донбассгражданпроект г. Донецк		
Н. контр.	Простинев					

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Лист скорректирован Ржегрконстр. Зам. Пристинская 20.11.87г.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на этаже 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Всего	Масса ед., кг	Примечание
1	ИИ-1 лист 45	с16	(21) 16	(32) 14	(18)	(57) 49	(58) 49	(57) 49	49	49							(377) 277	2.95	
2	лист 45	с17	(36) 54	54	39	(73) 30	(12) 9	(7) 7									(181) 193	2.50	
3	лист 45	с18	9	7		7	7	7	7	7							51	9.20	
4	лист 45	с19	9	7													16	0.87	
5	лист 45	с20	(9) 9	(9) 7	(8)			1	1		1	1					(30) 20	3.52	
6	лист 45	с21	1		1	1		1	1		1	1		1	1	1	10	2.92	
7	лист 46	с22	9	7	1	1		1	1		1	1		1	1	1	25	4.86	
8	лист 46	с23	3		3	3		3	3		3	3		3	2		26	4.00	
9	лист 46	с24	9	7	1	1		1	1		1	1		1	1	1	25	4.6	
10	лист 46	с25		12	(12) 9	(11) 7	(9)	(9) 1	1		1	1		1	1	1	(54) 35	4.25	
11	лист 46	с26	18														18	3.92	
12	лист 46	с27		7	7	7	7	7	7								42	4.82	
13	лист 46	с28	9	7	1	1		1	1		1	1		1	1	1	25	2.7	
14	лист 47	с29		7	1	1		1	1		1	1		1	1		15	8.07	
15	лист 47	с30		9													9	8.97	
16	лист 47	с31															674	0.99	
17	лист 47	с32	18														18	2.88	
18	лист 47	с33	9	7	1	1		1	1		1	1		1	1		25	4.19	
19	лист 47	с34									2	4		4	3	4	17	4.45	
20	лист 48	с35	1		1	1		1	1		1	1		1	1	1	10	3.02	
21	лист 48	с36									2	2					4	3.97	
22	лист 48	с37	4		4	4		4	4		2						22	4.25	
23	лист 48	с38	3		3	3		3	3		3	3		3	3	1	27	3.20	
24	лист 48	с39	1		1	1		1	1		1	1		1	1	1	10	1.88	
25	лист 48	с40	36	28	4	4		4	4		2	2		4	3	2	93	6.12	
26	лист 49	с41	7		1	1		1	1		1	1		1	1	1	16	7.84	
27	лист 49	с42	9	7	1	1		1	1		1	1		1	1	1	25	7.95	
28	лист 49	с43	4		4	4		4	4		2						22	5.32	
29	лист 49	с44	1		1	1		1	1		1	1		1	1	1	10	6.95	
30	лист 48	с46	35														35	3.87	
31	лист 49	с46									2	4		4	3	2	15	5.00	
32	лист 50	с47	18			1											19	4.22	
33	ГОСТ 8478-81	С $\frac{100-48ВТ}{100-48АТ}$ -150																1570	общая масса
34	ГОСТ 5336-80*	сетка 15-2,0-0																2600	—"—

В скобках дано количество сеток для варианта кирпичной кладки объёмным весом 1800 кг/м³

Читать с листами АС.1-1

Привязан

Инв. № подл.

Нач. ОМТС	Пономарёв	
Гл. конст.	Вольшин	
ГАП	Высоцкая	
ГИП	Пономарёв	
Рук. гр.	Пономарёв	
Разраб.	Кошелева	
Разраб.	Пристинская	
Н. контр.	Пристинская	

Типовой проект 84-01.1 Харьковгражданпроект г. Харьков

Альбом Специфика-ция арматурных сеток.

Стадия Р | Лист 274 | Листов

ТП 824-87-152.87 АС.1-1


65 кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича

Инв. № 9650/12


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО:

Развертка вентканалов по оси „13"



Развертка вентканалов по оси „4"



Примечание:

В местах изменения сечения каналов, подключение спутников к основному каналу выполнить на 300мм выше уровня изменения сечения.

Привязан:

Инв. № подл.				
Нач. АПУ	Капсапиев			
Гл. конструктор	Пивоварова			
ГИП	Виноградов			
Нач. сд.	Литвинцев			
Нач. сд.	Котлярова			
Разраб.	Кузнецов			
Провер.	Капинос			
Гл. контр.	Кузьмев			

ТП 124-87-15.87

Вентканалы 65-этажной жилой башни на отметке 0.000 по осям „13" и „4"

Стадия	Лист	Листов
Р	23	

Госгражданпроект г. Донецк

Альбом 9650/2

Лист 1-1


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Согласовано

Схема канала дымоудаления

с установочными проемами для клапанов противодымной защиты.

Развертка вентканалов по оси „Е"





Примечание:


В местах изменения сечения каналов, подключение спутников к основному каналу выполнить на 300мм выше уровня изменения сечения

Инв.№							
Привязан							


СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Развертка вентканалов по оси „Ж"



Развертка вентканалов по оси „11"



Примечание:

В местах изменения сечения каналов, подключение спутников к основному каналу выполнить на 300мм выше уровня изменения сечения.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Шипицын			
Нач.отд.		Виноградов			
Рук.гр.		Копилов			
Автор		Кулиев			
Проверил		Копилов			
Н.контр.		Кулиев			

Привязан

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Разверстки вентканалов по осям „Ж", „11".

Стадия: Р | Лист: 30 | Листов: 3

Донбассгражданпроект г.Донецк

65-кв.12,13,14-этажной жилой дом со стенами из кирпича.


ТП 124-87-157.87 АС.1-1

3850/2

38

Развертка вентканалов по осям „Г" и „К"

Развертку вентканалов по оси „6"




Примечание

В местах изменения сечения каналов, подключение спутников к основному каналу выполнить на 300мм выше уровня изменения сечения.


| | | |

СОГЛАСОВАНО


Развертка вентканалов по оси „9"




Развертка вентканалов по оси „7"





Развертки каналов проветривания однокомнатных квартир





| | | |





Условные обозначения:

— кирпичные стены

— перегородки поэлементной сборки из сухой гипсовой штукатурки с однослойной обшивкой без минераловатного заполнения №1.

— перегородки поэлементной сборки из сухой гипсовой штукатурки с однослойной обшивкой и минераловатным заполнением №2

ПР — люк ревизии

Примечания

1. Детали и узлы перегородок поэлементной сборки из сухой гипсовой штукатурки см. серию 1.131-16, вып.2.
2. Люк ревизии ПР см. альбом IV, НД 1.1-1 лист 10
3. Люк ревизии ПР устанавливается против ревизий на 1, 5, 9, 12 и на последних этажах.
4. Детали установки ПР см. альбом III, УАС2-1 лист 10
5. В спецификации учтены материалы для заделки отверстий в сантехкабинах.

Спецификация сантехнических кабин

Марка поз	Обозначение	Наименование	Количество на этаж: 1	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11	5	9	12	13	14		Всего	Масса ед. кг.	Примечание
1	серия 1.138-5, вып. 10, 11	2СК24ПР-Т-0Е0	4	—	4	4	3	1	2		18	3350	
2	—"—	2СК24ПР-Т-02		4			1	2			35	3350	
3	—"—	3СК24ПР-Т-12		1	1		1				10	2700	
4	—"—	3СК24ПР-Т-12Р				1		1			2	2700	
5	ГОСТ 5781-82	ф 6 AI стержни отд.										56	общая масса
6	ГОСТ 7473-76	Бетон класса В12.5										1.6 м³	общий объем

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. АПУ	Тюкпиняев		
Гл. инж. пр.	Польшин		
ГАП	Бугиевецкий		
ГИП	Тимарцев		
Нач. пр. №	Выпасняк		
Нач. гр.	Калинов		
Разраб.	Хлыгарев		
Провер.	Калинес		
Н. контр.	Куприс		

Привязан

Инв. №

П.П. 124-87-151.87 АС.1-1

65-кв 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	33	


План установки перегородок. Спецификация сантехнических кабин

Донбассгражданпроект г. Донецк


41

9650/2


План I этажа




План типового этажа




План машинного помещения



План подполья



План венткамеры



42
9650/2


Нач. АВМ	Полетаев		т.п. 124-87-15.87 АС.1-1		
Гл. конст.	Дольшин				
ГАП	Богдергауз				
ГИП	Тимофеев				
Авторпр.	Богдергауз				
Рук. гр.	Пристинский		65кв. 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича	Стад. Р	Лист 34	Листов
Разраб.	Акчебелла					
Пробер.	Пристинский		Планы этажей, расположение кех.	Днепропетровский Промстройпроект г. Днепр		
Н. контр.	Пристинский					

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема расположения плит перекрытия на отм. 2.54; 5.34; 8.14; 10.94; 13.74; 16.54; 19.34; 22.14; 24.94; 27.74; 30.54



1. Технические указания см. на листе 36
2. Плиту 15а с привязкой „60" уложить только на отметке 2.54

Нач.цех.	Пластинец		
Гл.констр.	Гольшмит		
ГАП	Онегаева		
ГИП	Тимачук		
Рук.гр.	Пристинко		
Констр.	Одольская		
Т.собст.	Пристинко		


Привязан

Инв. №

Тп. 124-87-151.87 АС 1-1

65 кв. 12,5 эт. жилой дом со стенами из кирпича	Стадия	Лист	Листов
	Р	35	
Схема расположения плит перекрытия на отм. 2.54 ÷ 30.54	Донгражданпроект г. Донецк		

Копировал Подпись и дата Инв. № подл.



Технические указания по устройству перекрытия

1. Панели перекрытия укладывать по выровнивающему слою свежеуложенного цементного раствора марки 100 толщиной 20 мм. При этом необходимо строго соблюдать требования п.п. 3.24, 3.25, 3.26 и 3.44 главы СНиП III-16.80.
2. Плиты перекрытий с усиленными торцами (в марке с индексом „а" или „1") укладывать над 1-6 этажами (до отм. 16.54), причём закрытые торцы панелей, образуемые при формовании, укладывать на наружные стены.
3. Анкеровку панелей перекрытий выполнять в соответствии с деталями серии 2.140-1 выпуск 1. Перед заделкой анкеров в кирпичную стену и перед сваркой составных анкеров их необходимо плотно подтянуть к подъёмным петлям. Сварку анкеров производить электродами Э-42. Анкера защитить от коррозии слоем цементного раствора марки 100.
4. Все швы между панелями перекрытий заполнить цементным раствором М 150. При этом необходимо строго соблюдать требования Раздела 5 главы СНиП III-16-80.
5. Промежутки между торцами панелей перекрытия в местах их опирания на внутренние стены замоноличить бетоном кл. В 7,5 до отм. 16.54, выше данной отметки заполнить кирпичом на растворе. При этом кирпич и раствор принять тех же марок, что и для основной кладки.
6. К возведению стен вышележащего этажа можно приступать только после окончания всех работ по анкеровке панелей нижележащего перекрытия.
7. Все отверстия в панелях перекрытия диам. до 150 мм, необходимые для пропуска стояков отопления, водопровода и канализации, выполнять путём сверления „по месту" специальными сверлами, не нарушая несущих рёбер панелей. Пробивка отверстий категорически запрещена. После монтажа трубопроводов все отверстия заделать цементным раствором М 150 на бетоне класса В 15 по прочности на сжатие. При этом необходимо звукоизолировать трубы от перекрытий путём установки на прокладках из мягкого асбестового картона.


8. Деталь 1 в по серии 2.140-1в.1 смотреть совместно с дополнениями на л. 12 с. 2.140-1 в.1
9. Спецификацию к схеме расположения плит перекрытия см. листы 41, 42
10. Отверстия для стояков отопления условно не показаны. Отверстия сверлить на расстоянии 150 мм. от грани проёма или угла и 50 мм. от поверхности кирпичной кладки ф 50 мм.

Нач. АП	Толстикова			т.п. 124-87-151.87 АС.1-1	
Гл. конс.	Польшин				
ГАП	Быздерова				
ГИП	Тимарцев				
Рук. гр.	Христинкин				
Разраб.	Обломиева				
Провер.	Христинкин				
Привязан				65 кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия: Р; Лист: 36; Листов:
Инв. №		Н.контр.	Христинкин	Схема расположения плит перекрытия на отм. 33.34	ДонЗаГражданпроект г. Луганск

9650/2

Копировал

Формат А3



1. Технические указания смотри лист 55
2. В осях „9-16" плиты покрытия уложить с уклоном с отм. 35.43 до отм. 35.15

Нач.ЛО	Гостищев		Т.П. 104-87-151.87 АС 1-1	
Гл.конс.	Польщикин			
ГАП	Сидоренко			
ГИП	Григорьев			
Рук.гр.	Пристинский			
Разраб.	Обломкова		65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия: Р; Лист: 37; Листов:
Провер.	Пристинский		Схема расположения плит перекрытия по отм. 36.14 и покрытия.	ДонбассГражданпроект г. Донецк
Привязан				
Инв.№		Н.контр.	Пристинский	




Схема расположения плит перекрытия машинного помещения





Схема расположения плит перекрытия канала подпора воздуха на отм. 38.84




Согласовано


Подпись и дата | Взам. инв. №


Нач. АПО	Толстиков		т.п. 124-87-151.87 АС.1-1	
Гл. конст.	Польский			
ГАП	Виеберсая			
ГИП	Титарцев			
Рук. гр.	Пристинский			
Привязан	Разраб.	Обломцева	65кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича	Стадия: Р; Лист: 38; Листов:
	Проф.	Пристинский		
Инв. №	Контр.	Пристинский	Схема расположения плит перекрытия и покрытия	Гипростальконструкция Проект г. Донецк

46
9650/2

Схема расположения плит перекрытия венткамеры на отм. 42.80




Ж
Е
Б
А
8760
8760
8760
1
2.140-1 ал
А1
Л1
3
5
6
7
11
14
3250
3140
3110
6880
6390
9500
2-2
L 80х6
L=1600
45.55
Отм. низа 40.25
Отм. низа 41.85
Отм. низа 43.77
Отм. низа 43.01
Ук11
48
Ук10
Ук9
Ук8
Ук7
Ук6
Ук5
Ук4
Ук3
Ук2
Ук1
Ук40.75
Ук40
Ук41.62
Ук41.19
Ук42.77
Отм. ф150
Отм. 42.50
Отм. 41.60
Отм. 41.50
Отм. 41.40
Отм. 41.30
Отм. 41.20
Отм. 41.10
Отм. 41.00
Отм. 40.90
Отм. 40.80
Отм. 40.70
Отм. 40.60
Отм. 40.50
Отм. 40.40
Отм. 40.30
Отм. 40.20
Отм. 40.10
Отм. 40.00
Отм. 39.90
Отм. 39.80
Отм. 39.70
Отм. 39.60
Отм. 39.50
Отм. 39.40
Отм. 39.30
Отм. 39.20
Отм. 39.10
Отм. 39.00
Отм. 38.90
Отм. 38.80
Отм. 38.70
Отм. 38.60
Отм. 38.50
Отм. 38.40
Отм. 38.30
Отм. 38.20
Отм. 38.10
Отм. 38.00
Отм. 37.90
Отм. 37.80
Отм. 37.70
Отм. 37.60
Отм. 37.50
Отм. 37.40
Отм. 37.30
Отм. 37.20
Отм. 37.10
Отм. 37.00
Отм. 36.90
Отм. 36.80
Отм. 36.70
Отм. 36.60
Отм. 36.50
Отм. 36.40
Отм. 36.30
Отм. 36.20
Отм. 36.10
Отм. 36.00
Отм. 35.90
Отм. 35.80
Отм. 35.70
Отм. 35.60
Отм. 35.50
Отм. 35.40
Отм. 35.30
Отм. 35.20
Отм. 35.10
Отм. 35.00
Отм. 34.90
Отм. 34.80
Отм. 34.70
Отм. 34.60
Отм. 34.50
Отм. 34.40
Отм. 34.30
Отм. 34.20
Отм. 34.10
Отм. 34.00
Отм. 33.90
Отм. 33.80
Отм. 33.70
Отм. 33.60
Отм. 33.50
Отм. 33.40
Отм. 33.30
Отм. 33.20
Отм. 33.10
Отм. 33.00
Отм. 32.90
Отм. 32.80
Отм. 32.70
Отм. 32.60
Отм. 32.50
Отм. 32.40
Отм. 32.30
Отм. 32.20
Отм. 32.10
Отм. 32.00
Отм. 31.90
Отм. 31.80
Отм. 31.70
Отм. 31.60
Отм. 31.50
Отм. 31.40
Отм. 31.30
Отм. 31.20
Отм. 31.10
Отм. 31.00
Отм. 30.90
Отм. 30.80
Отм. 30.70
Отм. 30.60
Отм. 30.50
Отм. 30.40
Отм. 30.30
Отм. 30.20
Отм. 30.10
Отм. 30.00
Отм. 29.90
Отм. 29.80
Отм. 29.70
Отм. 29.60
Отм. 29.50
Отм. 29.40
Отм. 29.30
Отм. 29.20
Отм. 29.10
Отм. 29.00
Отм. 28.90
Отм. 28.80
Отм. 28.70
Отм. 28.60
Отм. 28.50
Отм. 28.40
Отм. 28.30
Отм. 28.20
Отм. 28.10
Отм. 28.00
Отм. 27.90
Отм. 27.80
Отм. 27.70
Отм. 27.60
Отм. 27.50
Отм. 27.40
Отм. 27.30
Отм. 27.20
Отм. 27.10
Отм. 27.00
Отм. 26.90
Отм. 26.80
Отм. 26.70
Отм. 26.60
Отм. 26.50
Отм. 26.40
Отм. 26.30
Отм. 26.20
Отм. 26.10
Отм. 26.00
Отм. 25.90
Отм. 25.80
Отм. 25.70
Отм. 25.60
Отм. 25.50
Отм. 25.40
Отм. 25.30
Отм. 25.20
Отм. 25.10
Отм. 25.00
Отм. 24.90
Отм. 24.80
Отм. 24.70
Отм. 24.60
Отм. 24.50
Отм. 24.40
Отм. 24.30
Отм. 24.20
Отм. 24.10
Отм. 24.00
Отм. 23.90
Отм. 23.80
Отм. 23.70
Отм. 23.60
Отм. 23.50
Отм. 23.40
Отм. 23.30
Отм. 23.20
Отм. 23.10
Отм. 23.00
Отм. 22.90
Отм. 22.80
Отм. 22.70
Отм. 22.60
Отм. 22.50
Отм. 22.40
Отм. 22.30
Отм. 22.20
Отм. 22.10
Отм. 22.00
Отм. 21.90
Отм. 21.80
Отм. 21.70
Отм. 21.60
Отм. 21.50
Отм. 21.40
Отм. 21.30
Отм. 21.20
Отм. 21.10
Отм. 21.00
Отм. 20.90
Отм. 20.80
Отм. 20.70
Отм. 20.60
Отм. 20.50
Отм. 20.40
Отм. 20.30
Отм. 20.20
Отм. 20.10
Отм. 20.00
Отм. 19.90
Отм. 19.80
Отм. 19.70
Отм. 19.60
Отм. 19.50
Отм. 19.40
Отм. 19.30
Отм. 19.20
Отм. 19.10
Отм. 19.00
Отм. 18.90
Отм. 18.80
Отм. 18.70
Отм. 18.60
Отм. 18.50
Отм. 18.40
Отм. 18.30
Отм. 18.20
Отм. 18.10
Отм. 18.00
Отм. 17.90
Отм. 17.80
Отм. 17.70
Отм. 17.60
Отм. 17.50
Отм. 17.40
Отм. 17.30
Отм. 17.20
Отм. 17.10
Отм. 17.00
Отм. 16.90
Отм. 16.80
Отм. 16.70
Отм. 16.60
Отм. 16.50
Отм. 16.40
Отм. 16.30
Отм. 16.20
Отм. 16.10
Отм. 16.00
Отм. 15.90
Отм. 15.80
Отм. 15.70
Отм. 15.60
Отм. 15.50
Отм. 15.40
Отм. 15.30
Отм. 15.20
Отм. 15.10
Отм. 15.00
Отм. 14.90
Отм. 14.80
Отм. 14.70
Отм. 14.60
Отм. 14.50
Отм. 14.40
Отм. 14.30
Отм. 14.20
Отм. 14.10
Отм. 14.00
Отм. 13.90
Отм. 13.80
Отм. 13.70
Отм. 13.60
Отм. 13.50
Отм. 13.40
Отм. 13.30
Отм. 13.20
Отм. 13.10
Отм. 13.00
Отм. 12.90
Отм. 12.80
Отм. 12.70
Отм. 12.60
Отм. 12.50
Отм. 12.40
Отм. 12.30
Отм. 12.20
Отм. 12.10
Отм. 12.00
Отм. 11.90
Отм. 11.80
Отм. 11.70
Отм. 11.60
Отм. 11.50
Отм. 11.40
Отм. 11.30
Отм. 11.20
Отм. 11.10
Отм. 11.00
Отм. 10.90
Отм. 10.80
Отм. 10.70
Отм. 10.60
Отм. 10.50
Отм. 10.40
Отм. 10.30
Отм. 10.20
Отм. 10.10
Отм. 10.00
Отм. 9.90
Отм. 9.80
Отм. 9.70
Отм. 9.60
Отм. 9.50
Отм. 9.40
Отм. 9.30
Отм. 9.20
Отм. 9.10
Отм. 9.00
Отм. 8.90
Отм. 8.80
Отм. 8.70
Отм. 8.60
Отм. 8.50
Отм. 8.40
Отм. 8.30
Отм. 8.20
Отм. 8.10
Отм. 8.00
Отм. 7.90
Отм. 7.80
Отм. 7.70
Отм. 7.60
Отм. 7.50
Отм. 7.40
Отм. 7.30
Отм. 7.20
Отм. 7.10
Отм. 7.00
Отм. 6.90
Отм. 6.80
Отм. 6.70
Отм. 6.60
Отм. 6.50
Отм. 6.40
Отм. 6.30
Отм. 6.20
Отм. 6.10
Отм. 6.00
Отм. 5.90
Отм. 5.80
Отм. 5.70
Отм. 5.60
Отм. 5.50
Отм. 5.40
Отм. 5.30
Отм. 5.20
Отм. 5.10
Отм. 5.00
Отм. 4.90
Отм. 4.80
Отм. 4.70
Отм. 4.60
Отм. 4.50
Отм. 4.40
Отм. 4.30
Отм. 4.20
Отм. 4.10
Отм. 4.00
Отм. 3.90
Отм. 3.80
Отм. 3.70
Отм. 3.60
Отм. 3.50
Отм. 3.40
Отм. 3.30
Отм. 3.20
Отм. 3.10
Отм. 3.00
Отм. 2.90
Отм. 2.80
Отм. 2.70
Отм. 2.60
Отм. 2.50
Отм. 2.40
Отм. 2.30
Отм. 2.20
Отм. 2.10
Отм. 2.00
Отм. 1.90
Отм. 1.80
Отм. 1.70
Отм. 1.60
Отм. 1.50
Отм. 1.40
Отм. 1.30
Отм. 1.20
Отм. 1.10
Отм. 1.00
Отм. 0.90
Отм. 0.80
Отм. 0.70
Отм. 0.60
Отм. 0.50
Отм. 0.40
Отм. 0.30
Отм. 0.20
Отм. 0.10
Отм. 0.00
Отм. -0.10
Отм. -0.20
Отм. -0.30
Отм. -0.40
Отм. -0.50
Отм. -0.60
Отм. -0.70
Отм. -0.80
Отм. -0.90
Отм. -1.00
Отм. -1.10
Отм. -1.20
Отм. -1.30
Отм. -1.40
Отм. -1.50
Отм. -1.60
Отм. -1.70
Отм. -1.80
Отм. -1.90
Отм. -2.00
Отм.



Монолитные участки армировать аналогично сборным парапетным плитам сетки 48п-1-200 / 48п-1-200

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Парапетные плиты.			
1	Серия 1.238-1, вып. 2	ПП13.5-Т	66	94	
2	—"—	ПП13.6-Т	21	115	
3	—"—	ПП5.5-Т-1	17	33	
		Материалы.			
		Бетон класса В15	0.9	м³	
	ГОСТ 8478-81	С 48рТ-200 / 48рТ-400	12м²	115	
	ГОСТ 18124-75	АП-П-2.4х1.2-В / АП-П-1.2х0.8-В	1 / 1		

Нач. АПУ	Пилстинец		
Гл. конст.	Польшин		
ГАП	Видергаузъ		
ГИП	Тимериев		
Рук. гр.	Пристинский		
Разраб.	Гайдаш		
Провер.	Пристинский		
Н. контр.	Пристинский		

Привязан

Инв. №

т.п. 124-87-151.87 АС.1-1

65-кв.12.13.14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.

Стадия	Лист	Листов
Р	40	

План раскладки парапетных плит.

ГПИ Гражданпроект г. Донецк

9850/2

48

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Количество										Всего	Масса ед. кг	Примечание
		Панели перекрытия ребристые													
2	1.141 Вып.62	ПК63.15-8 КТТ		1	1	1	1	1					6	2950	
2а		ПК63.15-8К ТТ	1										6	2975	
3		ПК63.15-8КТТ		1	1	1	1	1					6	2950	
3а		ПК63.15-8КТТ1	1										6	2975	
4		ПК63.15-4КТТ		8	8	8	8	6	4				50	2950	
4а		ПК63.15-4КТТ1	8										48	2975	
8	1.141-1 Вып.65	ПК63.15-8ерВТ		9	9	9	9	11	11	8			75	2950	
8а		ПК63.15-8врВТ-а	9										54	2975	
9		ПК63.12-8врВТ		5	5	5	5	5	4	2			36	2200	
9а		ПК63.12-8врВТ-а	5										30	2250	
10		ПК63.10-8врВТ		8	8	8	8	8	6	4			58	1825	
10а		ПК63.10-8врВТ-а	8										40	1850	
11	1.141-1 Вып.62	ПК54.12-5КТТ	1	1	1	1	1	1	1				13	3025	
12	1.141-1 Вып.60	ПК30.10-8Т		4	4	4	4	4	4	3		2	33	882	
12а		ПК30.10-8Т-а	4										24	915	
13		ПК27.12-6Т		5	5	5	5	5	5	3			38	970	
13а		ПК27.12-6Т-а	5										30	1010	
14		ПК27.10-6Т		2	2	2	2	2	2	3			17	795	
14а		ПК27.10-8Т-а	2										12	830	
15		ПК24.12-6Т		2	2	2	2	2	2	2			16	867	
15а		ПК24.12-6Т-а	2										12	905	
19		ПК24.15-6Т		1	1	1	1	1	1	1	1		9	1145	
19а		ПК24.15-6Та	1										6	1190	
20	ЦКБ-1-1 лист 6	ПК63.15-4АIVТ-4		4	4	4	4	4	3	2			29	3900	
20а		ПК63.15-4АIVТ-4-а	4										24	3900	
22	1.141К-1 Вып.60	ПК24.12-8Т									2		2	867	
23		ПК42.10-6Т		1	1	1	1	1	1	1	1		9	1230	
23а		ПК42.10-6Та	1										6	1260	
24		ПК24.15-8Т									4		4	1145	
25		ПК27.15-6Т								1			1	1290	
26		ПК27.15-4Т										5	5	1200	
27		ПК27.12-4Т									1		1	970	
28	1.141-1 Вып 61	ПК42.12-8АтVТ									3		3	1490	
29	1.141-1 Вып 60	ПК42.15-6Т									1		1	1570	
30		ПК24.15-4Т										4	4	1145	
		Панели покрытия ребристые													
32	1.242.1-3 Вып.1	ПР63.15-6АтVТ-1							1	2			3	2730	
33	1.165.1-15	П63.15-5АIVТ							3	6		10	19	1700	
34		П63.12-5АIVТ							4	4		6	14	1500	
35		П57.15-5АIVТ										2	2	1500	
36		П57.12-5АIVТ										3	3	1400	

Примерен

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

ГИП Ситников

Рук.гр. Ситников

Разраб. Шевцов

Н.контр. Ситников

Гл.спец. Ситников

Типовой проект 3.650/2

ТП 124-87-157.87 АС.1-1

65-кв. 12,13,14-эт. жилые дома со стенами из кирпича

Спецификация сборных железобетонных изделий. Панели перекрытия и покрытия

Госстрой СССР Союзгипростроммаш г. Донецк

Р | 41

Согласована

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

марка поз.	обозначение	наименование	Количество 2,54 ÷ 16,54	19,34	22,14	24,94	27,74 ÷ 30,54	33,34	36,14	38,92	пер. бетк. мат. пол.	покр. бетк.		Все-го	масса ед. в кг	прим.
		Плиты балконов														
37	1.137.1-9 вып 1	ПБК 39.12-5а	4	4	4	4	4	4	3	2				53	1400	
38	ИИ 4.1-1 лист	ПБК 33.12-5а-1	4	4	4	2								30	1200	
39	1137.1-9 вып 1	ПБК 33.12-5а	1	1	1	1	1	1	1					13	1200	
40	ИИ 4.1-1 лист 6	ПБК 1	5	5	5	5	5	5	4	2				68	1410	
		Плиты лоджий														
41	1.137.1-8 вып 1	ПЛП 39.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14	1650	*
42		ПЛП 30.12			2	4	4	4	3	2				23	1220	
43	ИИ 4.1-1 лист 5	ПЛП 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14	1000	*
		Плиты инвентарного														
44	ИИ 4.1-1 лист 4	ПК 42.10-6Т-1	1	1	1	1	1	1	1	1				14	2200	
		Перемычки														
45	1.038.1-1 в.1	2ПБ 17-2									1			1	71	
46		3ПБ 27-8									2			2	189	
47		6ПБ 21-27									1			1	286	
48		6ПБ 30-27									1			1	410	
49		2ПБ 25-3									1	1		2	105	
50	1.038.1-1 в.2	2ПП 21-6									6			6	275	
51		2ПП 25-8									4			4	327	
52		3ПП 30-10									3			3	620	
		Плиты плоские														
31	1.243.1-4	ПТ 8-16.14										4		4	448	
53		ПТ 8-11.9									2			2	198	
54		ПТ 12.5-8.6									2			2	96	
		Плита карнизная														
55	1.138-3 в.1	АК-21.8								1				1	360	
		Монолитные участки														
УМ2	УАС 2-1 лист 13	УМ2	4	4	4	4	4	4	3	2				55		
УМ3	13	УМ3	1	1	1	1	1	1	1					13		
УМ4	13	УМ4							1	2				3		
УМ5	14	УМ5									1			1		
УМ6	13	УМ6									1			1		
УМ7	14	УМ7	1	1	1	1	1	1	1	1				14		
УМ8	14	УМ8	1	1	1	1	1	1	1	1				14		
УМ9	14	УМ9									1			1		
УМ10	15	УМ10									1			1		
УМ11	15	УМ11										1		1		
УМ12	15	УМ12	1											1		только на ▽2,54
УМ13	19	УМ13	1											1		—"—
		Соединительные элементы														
А1	ИМ 1.1-1 лист 32	А1	43	43	43	43	43	40	40	42	10	34		682	0.54	
А2	32	А2	18	18	22	26	26	28	22	10	18	4		334	0.46	
НМ12		НМ12	(6)											6	2.22	только на ▽2,54
НМ13		НМ13								2				2	2.94	
МН8		МН8	42	42	42	42	42(50)	24	12					528	0.75	с скосом на ▽30,54
МН14		МН14									3			3	5.23	

* плиты лоджий ПЛП 39.12 и ПЛП 1 устанавливать, начиная с отм. 5.34.

Инв. № | Привязан

Нач. АПМ	Шестиненко	
Гл. конс.	Пашкин	
ГАП	Зайферова	
ГИП	Дмитриев	
Рук. гр.	Гречанский	
Разраб.	Давыденко	
Пробер	Гречанский	
Н. контр.	Гречанский	

ТП 124-87-15.87 АС. 1-1

85кб 12.13.14 эт. жилой дом со стенами из кирпича


Стадия Р | Лист 42 | Листов

Спецчертежи с схемами расположения плит перекрытия и покрытия


Госгражданпроект г. Донецк

95502/2

План шахты




План машинного помещения



ввод электрокабеля

Размеры отверстий в полу машинного помещения должны соответствовать чертежам АТ-7.03-002; АТ-7.03-005

Развертки шахт с закладными деталями для крепления направляющих



Размеры закладных деталей для крепления дверей шахты и их привязка должны соответствовать чертежам АТ-7.03-002; АТ-7.03-005

Размеры всех закладных деталей для крепления направляющих и их привязки в горизонтальном направлении должны соответствовать чертежам АТ-7.03-002; АТ-7.03-005.

Нач. отд.	Толстолес	
Гл. конс.	Пальцын	
ГАП	Бондарь	
ГИП	Токарев	
Рук. гр.	Пристинский	
Разраб.	Глинка	
Провер.	Пристинский	
Н. контр.	Пристинский	

Т.П. 124-87-151.87 АС.1-1

65 кв. 12, 13, 14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.


Стадия	Лист	Листов
Р	43	

Данные для заказа. Лифта.

Донбассгражданпроект г. Донецк

9650/2

РАЗВЕРТКИ СТЕН ШАХТЫ ЛИФТОВ



52
9650/2

Нач.АПО	Толстичев		т.п. 124-87-151.87 АС.1-1
Гл.констр.	Полывин		
ГАП	Сидоренко		
ГИП	Григорьев		
Рук.гр.	Пристинский		
Привязан	Разраб.	Минко	65 кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича. Стадия Р; Лист 45; Листов
	Провер.	Пристинский	
Инв.№	Н.контр.	Пристинский	Развёртки стен шахты лифтов. Донецкгражданпроект г. Донецк

А-А




22.880
19.180
22.820
20.820
18.820
17.820
16.820
15.820
14.820
13.820
11.820
8.820
5.820
2.820
0.820
-1.530
30.700
2100
2100
2100


Схема мусоропровода



Спецификация на мусоропровод и лифт

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Масса ед., кг	Примечание
		5.904-5 Элементы мусоропровода			
1	Дет.000-01 серия 1.494-32	Дефлектор Д 315, ГОСТ 5976-73	1		
2	альбом Уи р. 5	Фланец дефлектора	1	4.23	
3	ГОСТ 1639-80	БНТ 300 L=3750	1	93.75	
4	НПЗ 80 ОО 100 с 65.4 Проезда 100	Переходной фланец	1	5.00	
5	ГОСТ 1639-80	БНТ 400 L=2800	15	113.4	
6	ГОСТ 1639-80	БНМ 400 L=150	15	9.2	
7	ГОСТ 21624-80	Клапан загрузочный КНЗ	14	20.0	
8	ГОСТ 26266-84	Шибер ШП600	1	11.0	
9	ГОСТ 26267-84	Контейнер КСК 2	2	118	
10	ИМ 7.1-1 лист 12	Опора мусоропровода ОМ1	1	149.07	
11	ГОСТ 1639-80	БНТ 500 L=2800	1	70.0	
12	ГОСТ 1639-80	БНМ 300 L=150	1	5.2	
		Элементы лифта			
1	ИИ 4.1-1 лист 9	Бетонные вкладыши ВВЛ1	32	10.7	
2	9	ВВЛ2	30	23	
3	9	ВВЛ3	60	23	
4	9	ВВЛ4	4	10.7	
5	9	ВВЛ5	26	21.75	
6	10	ВВЛ6	26	21.75	
7	ИМ 7.1-1 лист 12	Ригель-балка ИМ-27	16	53.6	
8	ГОСТ 8509-72*	L50×5 L=1500	30	3.66	
9		L=250	28	0.94	
10	ГОСТ 5336-80	Сетка 50-30	60м²	146.2	
11	ИМ 7.1-1 лист 12	Скоба ИМ28	6	0.98	
12	13	Изделие закладное М4	1	2.02	
13	13	М5	1	1.45	
14	13	М6	4	0.71	
15	14	М12	4	1.14	
16	10	Крышка люка ИМ6	1	60.12	
17	11	Вертик металлический ИМ21	1	6.40	
18	12	ИМ22	1	5.19	
19	12	ИМ23	1	2.57	
20	12	ИМ24	1	2.15	
21	12	ИМ25	2	2.86	
22	12	ИМ26	6	1.52	
23	11	Изделие закладное ИМ 26	43	0.19	
		Канал дымоудаления			
	ИИ 4.1-1 лист 10	Бетонный вкладыш ВВЛ7	2		

План шахты лифтов и канала дымоудаления



План приямка








Схема расположения металлических вертиков, окаймляющих отверстия плиты машинного помещения



Вид М







54
9650/2

Нач. АПМ	Пластинин		т.п. 124-87-151.87 АС.1-1		
Гл. констр.	Польшин				
ГАП	Виноградов				
ГИП	Тимощук				
Рук. гр.	Протянский				
Разраб.	Минко		66-кв 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича	Стадия: Р	Лист: 46
Провер.	Протянский				Листов
Н. контр.	Протянский		Схема мусоропроводов выше шахты лифтов и канала дымоудаления. Спецификация.	ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ г. ДОНЕЦК	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка поз	Обозначение	Наименование	Количество на этаже: 1эт	2,3,4	5,6,7,8	9	10эт	11,12	13	14	Черд	Всего	Масса ед. кг	Примечание
ПР1	ИИ 4.1-1 лист 11, 1.038.1-1 Вып.1	5ПБ 21-27-а-1	8	9	9(7)	5	5	5	4	2		95	285	Вставка для 8эт.
		2ПБ 19-3	8	9	9(7)	5	5	5	4	2		95	81	-/-
	ИИ 4.1-1 лист 4	ПБ2	8	9	9(7)	5	5	5	4	2		95	175	-/-
ПР2	1.038.1-1 Вып.1	5ПБ 27-27-а-1		1	1	1	1	1	1			12	375	
		2ПБ 25-3		1	1	1	1	1	1			12	103	
	ИИ 4.1-1 лист 4	ПБ1		1	1	1	1	1	1			12	225	
ПР2-1	лист 11	5ПБ 27-27-а-2	4	4	4	4	4	4	3	2		53	375	
	1.038.1-1 Вып.1	2ПБ 25-3	4	4	4	4	4	4	3	2		53	103	
	ИИ 4.1-1 лист 4	ПБ1	4	4	4	4	4	4	3	2		53	225	
ПР3	1.038.1-1 Вып.1	3ПБ 13-37	1									1	85	
		2ПБ 10-1	2									2	43	
ПР4	1.038.1-1 Вып.1	3ПБ 18-8	4	4	4	4	4	4	3	2		53	119	
		2ПБ 19-3	8	8	8	8	8	8	6	4		106	81	
ПР5	1.038.1-1 Вып.1	3ПБ 16-37	4	6	6	6	6	6	4			74	102	
		2ПБ 13-1	4	6	6	6	6	6	4			74	54	
ПР6	1.038.1-1 Вып.1	3ПБ 16-37	2	2	2	2	2	2	2	2		28	102	
		2ПБ 13-1	6	6	6	6	6	6	5	6		84	54	
ПР7	1.038.1-1 Вып.1	2ПБ 16-2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	30	65	
	1.038.1-1 Вып.2	2ПП 17-5	3	2	2	2	2	2	2	2	1	30	223	
ПР8	1.038.1-1 Вып.4	2ПБ 19-3	3	3	3	3	3	3	3	3		42	71	
ПР9	1.038.1-1 Вып.1	2ПБ 16-2	3	3	3	3	3	3	3	3		42	65	
ПР10		2ПБ 19-3				8	16	16	12	8		76	81	
ПР11	1.038.1-1 Вып.2	1ПП 12-3			1	3	3	1	1			13	72	
ПР12	1.038.1-1 Вып.1	3ПБ 18-37	2	2	2	2	2	2	2	2		28	119	
		2ПБ 16-2	2	2	2	2	2	2	2	2		28	65	
ПР13		2ПБ 13-1									1	1	54	
	1.038.1-1 Вып.2	2ПП 14-4									1	1	139	
ПР14	1.038.1-1 Вып.1	3ПБ 18-37	2									2	119	
		2ПБ 16-2	2									2	65	
ПР15		5ПБ 25-37		1	1	1		1	1	1		13	338	
ПР16	ГОСТ 5781-82	Ф8АI L=1160									76	76	0.46	
ПР17	1.038.1-1 Вып.1	3ПБ 13-37								1		1	86	
		1ПБ 13-1								3		3	25	
ПР18	1.038.1-1 Вып.2	1ПП 12-3								1		1	72	
ПР19	1.038.1-1 Вып.1	3ПБ 16-37								1		1	102	
		1ПБ 13-1								3		3	25	
ПР20		1ПБ 13-1								1		1	25	
ПР21		1ПБ 10-1		4	4	4	4	4	4			52	20	
ПР22		3ПБ 13-37								1		1	85	
		1ПБ 13-1								3		3	25	
ПР23		5ПБ 34-20								1		1	463	
		3ПБ 34-4								1		1	222	
ПР-1	ИИ 4.1-1 лист 4	ПБ2			(2)	2						4	175	В скобках для 9 этажа
	лист 7	Б-1			(2)	2						4	1900	

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол 1эт	Кол 2÷14эт	Черд	Всего	Масса ед. кг	Примечание
ПР24	1.038.1-1 Вып.1	5ПБ 30-37		1	1	1	410	
ПР25	1.038.1-1 Вып.2	3ПП 30-10		1	1	1	623	
ПР26	1.038.1-1 Вып.1	2ПБ 29-4		3	3	3	120	
ПР27		1ПБ 10-1		3	3	3	20	
ПР28		2ПБ 19-3		6	6	6	81	
ПР29	1.038.1-1 Вып.2	2ПП 25-8		2	2	2	327	
ПР30	1.038.1-1 Вып.3	6ПГ 44-40		1	1	1	1523	
ПР31	1.038.1-1 Вып.2	3ПП 27-71		1	1	1	568	
ПР32	ГОСТ 5781-82	Ф8АI L=2060		2	26	26	0.81	
ПР33	1.038.1-1 Вып.2	1ПП 12-3	1		1	1	72	
ПР34	ГОСТ 5781-82	Ф8АI L=1940	2	2	28	28	0.77	
ПР35	ГОСТ 6727-80	Ф4ВрI L=300	4	4	56	56	0.08	
ПР36	ГОСТ 8509-72	L100х8 L=1300	1	1	14	14	15.86	
	ГОСТ 5781-82	Ф8АI L=1300	2	2	28	28	0.61	
ПР37		Ф8АI L=1680	2	2	28	28	0.66	
ПР38		Ф8АI L=1500	2	2	28	28	0.53	
ПР39	1.038.1-1 Вып.1	1ПБ 10-1			2	2	20	
ПР40	1.038.1-1 Вып.1	5ПБ 25-27	1		1	1	338	
ПР41	1.225-2 Вып.11	ПРГ 60.2.5-4АтVТ			2	2	1502	
ПР42	1.038.1-1 Вып1	5ПБ 21-27			1	1	285	
		2ПБ 19-3			1	1	81	
ПР43	1.038.1-1 Вып.2	3ПП 21-71			1	1	433	
ПР44	1.225-2 Вып 8	П40-28п			4	4	250	
	1.038.1-1 Вып.1	2ПБ 26-4			2	2	103	
ПР45		2ПБ 16-2			4	4	65	
ПР46		5ПБ 21-27			3	3	285	
		3ПБ 21-8			3	3	137	
ПР47	ГОСТ 5781-82	Ф8АI L=1800	4	4	56	56	0.71	
ПР48		Ф8АI L=1800	12	4	6	72	0.71	
ПР49	1.225-2 Вып.8	П40-28п	5		5	5	250	

55
9650/2

Нач.АПУ	Толстиков		
Гл.конс	Пальцын		
ГАП	Виеберхиз		
ГИП	Пимаркев		
Рук.гр	Пристинский		
Разраб	Оболенцев		
Проверр	Пристинский		
Инж.стр	Пристинский		

Привязан

Инв.№

ТП. П. 124-87-151.87 АС.1-1





6,5-кв 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича.





Стадия	Лист	Листов
Р	47	





Спецификация перемычек.





Донбассельэлектропроект г. Донецк

Альбом 1.038.1-1 выпуск 1 Детали перемычек

Тип	Схема сечения	Отметка
ПР1		2.235; 5.035 7.835; 10.635 13.435; 16.235 19.035; 21.835 24.635 27.435 30.235 33.035 35.835 38.635
1.102 (ПР2-1)		2.235 5.035 7.835 10.635 13.435 16.235 19.035 21.835 24.635 27.435 30.235 33.035 35.835 38.635
ПР3		2.235
ПР4		2.235 5.035 7.835 10.635 13.435 16.235 19.035 21.835 24.635 27.435 30.235 33.035 35.835 38.635

Тип	Схема сечения	Отметка
ПР5		1.993 4.793 7.593 10.393 13.193 15.993 18.793 21.593 24.393 27.193 29.993 32.793 35.593
ПР6		1.993 4.793 7.593 10.393 13.193 15.993 18.793 21.593 24.393 27.193 29.993 32.793 35.593 38.393
ПР7		2.010 4.815 7.615 10.415 13.215 16.015 18.815 21.615 24.415 27.215 30.015 32.815 35.615 38.415 41.215
ПР8		2.195 4.995 7.795 10.595 13.395 16.195 18.995 21.795 24.595 27.395 30.195 32.995 35.795 38.595







Тип	Схема сечения	Отметка
ПР9		2.195 4.995 7.795 10.595 13.395 16.195 18.995 21.795 24.595 27.395 30.195 32.995 35.795 38.595
ПР10		24.635 27.435 30.235 33.035 35.835 38.635
ПР11		12.365 15.165 17.965 20.765 23.565 26.365 29.165 31.965 34.765
ПР12		2.010 4.815 7.615 10.415 13.215 16.015 18.815 21.615 24.415 27.215 30.015 32.815 35.615 38.415







Тип	Схема сечения	Отметка
ПР13		41.188
ПР14		2.010
ПР15		2.300 5.100 7.900 10.700 13.500 16.300 19.100 21.900 24.700 27.500 30.300 33.100 35.900
ПР16		34.140 34.325 36.940 37.625 42.425







Нач. ОПМ	Толстиней		т.п. 124-87-151.87 АС.1-1	
Гл.конс.	Польшин			
ГАП	Виеверкуз			
ГИП	Гагарцев			
Рук.гр.	Пластинский			
Разраб	Коваленцева		65-кв. 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича	Стадия: Р; Лист: 46; Листов:
Проверил	Пластинский		Ведомость перемычек	Сельхозгражданпроект г. Донецк
Н.контр.	Пластинский			







Привязан

Инв. № 9550/2

Тип	Схема сечения	Отметка
ПР17		37.70
ПР18		42.525
ПР19		41.095
ПР20		42.28
ПР21		4.788; 7.588 10.388; 13.188 15.988; 18.788 21.588; 24.388 27.188; 29.988 32.788; 35.588 38.388; 41.188
ПР22		41.02

Тип	Схема сечения	Отметка
ПР23		44.69
ПР24		40.52
ПР25		39.65
ПР26		36.94
ПР27		40.28
ПР28		36.94

Тип	Схема сечения	Отметка
ПР29		34.14 39.74
ПР30		46.16
ПР31		46.38
ПР32		2.33; 5.13 7.93; 10.73 13.53; 16.33 19.13; 21.93 24.73; 27.53 30.33; 33.13 35.93
ПР33		2.465
ПР34		0.835; 3.635 6.435; 9.235 12.035; 14.835 17.635; 20.435 23.235; 26.035 28.835; 31.635 34.435; 36.235

Тип	Схема сечения	Отметка
ПР35		2.38; 5.18; 7.98; 10.78; 13.58; 16.38; 19.18; 21.98; 24.78; 27.58; 30.38; 33.18; 35.98; 38.78
ПР36		2.53; 5.23 8.03; 10.83 13.63; 16.43 19.23; 22.03 24.83; 27.63 30.43; 33.23 36.03; 38.83
ПР37		1.20; 4.00; 6.80; 9.60; 12.40; 15.20; 18.00; 20.80; 23.60; 26.40; 29.20; 32.00; 34.80; 37.60
ПР38		2.085; 4.885; 7.685; 10.485; 13.285; 16.085; 18.885; 21.685; 24.485; 27.285; 30.085; 32.885; 35.685; 38.485
ПР39		36.30
ПР40		1.74

Привязан

Инв. №

Нач. ПТМ	Толстинев	
Гл. конст.	Польшин	
ГАП	Виедерауз	
ГИП	Тимарцев	
Рук. гр.	Пластинский	
Разраб.	Поболенцева	
Провер.	Пластинский	
Н. контр.	Пластинский	

Т.П. 124-87-151.87 АС.1-1

65-КВ. 12, 13, 14 эт. экспер. дом со стенами из кирпича

Стадия: Р | Лист: 49 | Листов:

Ведомость переемычек










Донбассгражданпроект г. Донецк

57


9650/2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость перемычек

Тип	Схема сечения	Отметка
ПР41		42.280
ПР42		39.700
ПР43		39.620
ПР44		40.470 40.740
ПР45		40.790
ПР46		35.450 38.270
ПР47		2.120 ; 4.920 7.720 ; 10.520 13.320 ; 16.120 18.920 ; 21.720 24.520 ; 27.320 30.120 ; 32.920 35.720 ; 38.520
ПР48		2.120 ; 41.320
ПР1		21.835 24.635

Ведомость перемычек

Тип	Схема сечения.	Отметка
ПР49		2.22

Спецификация подоконных досок и балконных ступеней

Марка поз	Обозначение	Наименование	Количество на этаже: 1	2-8	9	10-12	13	14	Всего	Масса ед. кг	Примечание
ПО1	1.136.1-13 Вып.1	ПО 8.35.45-Т	8	9	9	9	7	4	120	33	
ПО2		ПО 16.25.45-Т-8	4	4	4	4	3	2	53	45	
ПО3		ПО 14.35.45-Т	4	5	5	5	4	2	64	57	
СБ6	ИЖ 4.1-1 лист	СБ 6	12	14	12	10	8	4	164	550	

Спецификация железобетонных элементов лестниц №1.2

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
		Лестница п1			
1	1.151.1-6 в.1	1ЛМ 27.11.14-4	29	1330	
2	1.152.1-9 в.1	2ЛП 22.12-4-К	29	1035	
3		2ЛП 22.12В-4-К	1	1060	
		Лестница л2			
1	1.243.1-4	ЛТ 8-11.9	1	198	
2	ГОСТ 8717.1-84	ЛС 11.17	6	111	

Сводная спецификация перемычек на дом

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Примечание
1	1.038.1-1 Вып.1	1ПБ 10-1	57	20	
2		1ПБ 13-1	11	25	
3		2ПБ 10-1	6	43	
4		2ПБ 13-1	158	54	
5		2ПБ 16-2	106	65	
6		2ПБ 19-3	325	81	
7		2ПБ 25-3	65	103	
8		2ПБ 26-4	2	109	
9		2ПБ 29-4	3	120	
10		3ПБ 18-8	53	119	
11		3ПБ 13-37	3	85	
12		3ПБ 16-37	103	102	
13		3ПБ 18-37	30	119	
14		3ПБ 21-8	3	137	
15		3ПБ 34-4	1	222	
16		5ПБ 21-27	4	235	
17		5ПБ 25-37	13	338	
18		5ПБ 30-37	1	410	
19		5ПБ 34-20	1	463	
20		5ПБ 25-27	1	338	
21	1.038.1-1 Вып.2	1ПП 12-3	15	72	
22		2ПП 14-4	1	189	
23		2ПП 17-5	30	223	
24		2ПП 25-8	2	327	
25		3ПП 21-71	1	433	
26		3ПП 27-71	1	568	
27		3ПП 30-10	1	623	
28	1.038.1-1 Вып.3	6ПГ 44-40	1	1528	
29	1.225-2 Вып.8	П40-28П	9	250	
30	1.225-2 Вып.11	ПРГ 60.2.5-4АтVT	2	1500	
31		ОП4.4-Т	1	50	
32	ИИ 4.1-1 лист 11 1.038.1-1 Вып1	5ПБ 21-27-а-1	95	235	
33		5ПБ 27-27-а-2	53	375	
34	ИИ4.1-1 лист 4	ПБ1	65	225	
35		ПБ2	99	175	
36	ИИ 4.1-1 лист 11 1.038.1-1 Вып.1	5ПБ 27-27-а-1	12	375	
37/38	ИИ4.1-1 лист 7	Б-1/Б-2	4/4	1300/680	
39	1.225-2 Вып.11	ОПБ2-Т	4	90	
40	ИИ 4.1-1 лист 7	Б-3	14	830	

58

Нач. АПМ	Толстичев		
Гл. конст.	Польшин		
ГАП	Жеберяка		
Рук. гр.	Титарьев		
Разраб.	Оболенцева		
Провер.	Христинский		
Н. контр.	Ощепинский		

Т.П. 124-87-151.87 АС.1-1

65-кв. 12, 13, 14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.

Стадия	Лист	Листов
Р	50	

Сводная спецификация на перемычки на дом без стен с перемычек. Спецификация элементов лестниц №1,2. подоконных досок.

Донбассельхозпроект г. Донецк

Привязан

Инв. №

9650/2

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж, шт. 1	2	3-8	9	10-12	13	14	Черд.	ложа.	Всего	Масса ед. кг	Примечание
		Ограждения металлические												
1	ИМ 1.1-1 лист 4	ВВ1	4	4	4	4	4	3	2	—	—	53	42.20	
2	лист 4	ВВ2	—	1	1	1	1	1	—	—	—	12	38.51	
3	лист 4	ВВ3	4	4	4	2	—	—	—	—	—	34	37.70	
4	лист 4	ВВ4	4	4	4	2	—	—	—	—	—	34	11.97	
5	лист 4	ВВ5	4	5	5	5	5	4	2	—	—	65	15.88	
6	лист 5	ВВ6	—	—	—	2	4	3	2	—	—	19	29.91	
7	лист 5	ВВ7	—	—	1	1	1	1	1	1	—	13	41.16	
8	лист 5	ВВ8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	28.10	
9	лист 6	ВВ9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	22.94	
10	лист 6	ВВ10	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	11.24	
11	лист 6	ВВ11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.66	
12	лист 6	МВ1										29	30.97	
13	лист 7	ВВ1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	14.78	
14	лист	ПН1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26.75	
		Соединительные элементы												
15	ИМ 1.1-1 лист 5	МН1	4	4	4	4	2	1	—	—	—	43	1.61	
16	лист 5	МН2	18	20	20	24	24	18	10	—	—	282	0.40	
17	лист 5	МН3	4	4	4	4	4	3	2	—	—	53	0.13	
18	лист 5	МН4		1	1	1	1	1	—	—	—	12	0.19	
19	лист 5	МН5	6	8	8	8	6	5	4	2	—	99	0.16	
20	лист 5	МН6	4	5	5	5	5	4	2	—	—	65	0.47	
21	лист 5	МН7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	0.19	
		Стремянки металлические												
22	ИМ 1.1-1 лист 7	СМ1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	72.74	
23	лист 7	СМ2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	76.97	
24	лист 7	СМ3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	64.32	
25	лист 8	СМ4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	81.18	
26	лист 8	СМ5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	41.24	
27	лист 8	СМ6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	43.69	
28	лист 8	СМ7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	19.06	
29	лист 8	СМ8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	50.01	
		Разные металлические изделия												
30	ИМ 1.1-1 лист 9	ИМ1									1	1	56.35	
31	лист 9	ИМ2									1	1	45.66	
32	лист 9	ИМ3								2	—	2	6.13	
33	лист 9	ИМ4								2	—	2	8.28	
34	лист 9	ИМ5								3	—	3	64.48	
35	лист 10	ИМ6								1	—	1	60.12	
36	лист 10	ИМ7								3	—	3	18.44	
37	лист 10	ИМ8								1	—	1	27.93	
38	лист 10	ИМ10								1	—	1	190.50	
39	лист 10	ИМ11								1	—	1	194.13	
40	лист 11	ИМ14								2	—	2	51.87	
41	лист 11	ИМ15								1	—	1	8.29	
42	лист 11	ИМ16								1	—	1	9.48	
43	лист 11	ИМ17								1	—	1	1.70	
44	лист 11	ИМ18								1	—	1	13.56	
45	лист 11	ИМ19								1	—	1	1.85	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. № подл.

Нач. АПК	Тумасянц		
Н. контр.	Кольцов		
ГИП	Шпаргалка		
Рук. гр.	Пономарев		
Разраб.	Ситникова		
Пров.	Шпаргалка		

ТМ 124-87-151.87 АС.4-1

Спецификация металлических изделий

65 кв. 12, 13, 14 эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стад.	Лист	Листов
Р	31	

ЦПИ Госстроя СССР г. Ленинград

9650/2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

124-87-151.87

65-КВАРТИРНЫЙ 12.13.14-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

Отопление и вентиляция выше 0.000

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

Лист	Наименование	Примечан.
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План 1 этажа на отм -0.20	
4	План 2-8 этажей на отм -2.800; 5.600; 8.400; 11.200; 14.000; 16.800; 19.600.	
5	План 9 этажа на отм. 22.400	
6	План 10-12 этажей на отм 25.200; 28.000; 30.800;	
7	План 13 этажа на отм. 33.600.	
8	План 14 этажа на отм. 36.400	
9	План чердака на отм. 33.555; 36.355; 39.155.	
10	Схема подающих магистралей отопления	
11	Схемы стояков 1-10, гл. эт.	
12	Схемы стояков 11-19.	
13	Схемы стояков 20-32.	
14	Вентиляционные установки для подпора воздуха в лифтовых холлах и удаления дыма.	

Ведомость другой документации.

Обозначение	Наименование	Примечание
	Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примечан.
	Ссылочные документы.	
СНиП II-33-75*	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.	
СНиП 2.08.01-85	Жилые здания. Нормы проектирования	
СНиП II-3-79*	Строительная теплотехника.	
ГОСТ 21.602-79	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.	
ГОСТ 21.106-78	Условные обозначения трубопроводов сантехнических систем.	
Серия 4.904-69	Детали крепления сантехнических приборов и трубопроводов.	
Серия 1.494-28	Клапаны обратные общего назначения.	
ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя, ВНИИПО МВД СССР, 1985г.	Рекомендации по расчету вентиляционных систем противодымной защиты жилых зданий повышенной этажности.	
ЦНИИЭП жилища, 1980г.	Рекомендации по проектированию к/в крыш с теплым чердаком для жилых зданий различной этажности.	
	Прилагаемые документы.	
	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки ОВ1т-1.	

Привязка настоящего типового проекта выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе взрывопожарной безопасности)

Гл. архитектор проекта

Гл. инженер проекта

19 г.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. (в том числе взрывопожарной безопасности)

Гл. архитектор проекта Вигдерович П.Н.

Гл. инженер проекта Гитарцев Ю.Н.

1987г.

Привязан:

Нач. АПМ	Толстенев	
Гл. констр.	Попышин	
САП	Вигдерович	
ГИП	Гитарцев	
Научсекр.	Купырев	
Рук. гр.	Никитенко	
Техник	Рыбиновская	
Госстр.	Науменко	
Н. контр.	Нуцалленко	

т.п. 124-87-151.87 ов.1-1

65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича

Общие данные (начало).

Стадия	Лист	Листов
Р	1	14

Госгражданпроект г. Донецк

60

9650/2

Основные показатели

Наименование	Показатели	
	-25°С	-20°С
Площадь здания общая, м²	3877	
Расход тепла на горячее водоснабжение, Вт (ккал/ч)	352400 (303790)	
Теплоноситель внешней сети – вода	150-70°С	
Расчетная температура горячей воды в системе отопления	100-70°С	
То же, в системе горячего водоснабжения	55°С	
Удельный расход тепла на отопление 1м² общей площади здания, Вт/чм² (ккал/чм²)	80 (69)	70 (60)
Расчетный расход тепла на отопление, Вт (ккал/ч)	312382 (268600	269.967 (231270)
Расчетные потери давления в системе отопления, Па (кгс/м²)	13850 (1385)	12150 (1215)
Удельный расход: отопит.приборов, эпюр кат/м²	0,13 0,065	0,11 0,055
стальных труб, кг/м²	0.92	0.90

Сопротивление теплопередаче м²°С/Вт (м²ч°С/ккал).

Наименование ограждений	При расчетной температуре °С	
	-25°С	-20°С
Наружные стены 2,784	0.952	0.952
Окна, балконные двери 0,44	2.273	2.273
Чердачное покрытие 1,46	0.89	0.89
Перекрытие над подпольем	1.23	1.23
Сопротивление воздухопроницанию окна, м²ч(мм вод.ст)/кг (двери)	1.74 (0.36)	1.74 (0.36)

Рабочие чертежи отопления и вентиляции разработаны на основании утвержденного Госгражданстроем СССР технического проекта чертежей марки „АС" действующих глав СНиП II-33-75.*

Теплогидравлический расчет системы отопления произведен на ЭВМ ЕС-1033 по программе „КУСТО-80." для расчетной температуры наружного воздуха -25°С -20°С переменным перепадом температур в стояках. Расчетные параметры теплоносителя 100-70°С Система отопления принята однотрубная тупиковая. Подающий трубопровод прокладывается по техническому этажу, обратный — в техническом подполье.

Удаление воздуха из системы осуществляется при помощи проточных горизонтальных воздухосборников, монтируемых в высших точках системы на чердаке.

На отключении стояков от подающей магистрали устанавливаются вентили с эбонитовыми уплотнителями и спускные краны.

Стояки приняты с одностороним подключением нагревательных приборов при стандартной длине подводок равной 350мм. Стояки и подводки к нагревательным приборам прокладываются открыто. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы М140-АО. Бытовая регулировка теплоотдачи приборов осуществляется при помощи трехходовых кранов.

Трубопроводы подающей магистрали отопления на техническом этаже и главный стояк изолируются теплоизоляционными минераловатными конструкциями δ-40мм с покровным слоем из стеклопластика рулонного. Присоединение стояков к подающей магистрали не изолируется

Вентиляция запроектирована с естественным побуждением и выбросом воздуха в „теплый" чердак с последующим его удалением через центральную вытяжную шахту, выведенную выше уровня кровли.

Проектом предусматривается устройство противопожарной вентиляции: подпора воздуха в лифтовых холлах и дымоудаления из коридоров.

Монтаж систем отопления и вентиляции произвести в соответствии с главами СНиП 3.05.01-85.


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3650/2 61

Нач.Арх.	Хаустинов			Т.П. 124-87-151.87	ОВ.1-1
Гл.констр.	Полынин				
САП	Бидерганз				
ГИП	Тимофеев				
Нач.сек.	Купреев				
Рук.гр.	Никаленко			65-кв. 12, 13, 14-этажный дом со стенами из кирпича.	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
Техник	Чудновская				
Провер.	Никаленко				
Н.контр.	Нач.отд.Ник			Общие данные (окончание).	Донбассгражданпроект г.Донецк

Привязан

Инв.№



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Гип	Пальчик				
ГАП	Бондарева				
Нач.сект	Куприева				
Рук.гр	Николаенко				
Вед.инж	Колпакчи				
Провер	Николаенко				
Н.контр	Николаенко				

Привязан

Инв. №

Типовой проект 902-1-124.87 Альбом I

Ат. гр. конструкций Ат. гр. санитарно-техн. устройств Ат. гр. электрооборудования

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

т.п. 124-87-151.87 ОВ. 1-1

65-кв. 12, 13, 14-эт. 3-секц. дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

План 1 этажа на отм. 0.020

ЦИТИПРОЕКТ г. Донецк

62

9650/2




Схема расположения элементов сборных конструкций

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Нач.отд.	Толстиков		
Гл.конст.	Пальшин		
ГАП	Видерецкий		
ГИП	Литариев		
Нач.сект.	Купцов		
Рук.гр.	Николенко		
Вед.инж.	Колотовец		
Провер.	Николенко		
Н.контр.	Николенко		

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

т.п. 124-87-151.87 ов.1-1


65-кв 12,13,14-эт жилой дом со стенами из кирпича.

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

План 2-8 этажей на отм. 2.800; 5.600; 8.400; 11.200; 14.000; 16.800; 19.600

Госстройпроект г. Донецк

9650/2



64
9650/2

ГИП АПОВ	Толстопят		
ГА КОНЕС	Альянин		
ГИП	Бондарчук		
ГИП	Тимофеев		
НАЧ. СЕКТ.	Кутырева		
РУК. ГР.	Николаенко		
ВЕД. ИНЖ.	Халанова		
Н. ОБЗОР.	Николаенко		
Н. КОНТР.	Николаенко		

Привязан

Инв. №


т.п. 124-87-151.87 ов.1-1

65-кв. 12, 13, 14-эт. жилой дом со встроенными из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

План 9 этажа на отм. 22.400

Ленгражданпроект г. Донецк




Гип	Куприев				
Нач.отд.	Куприев				
Рук.гр.	Николаенко				
Гл.констр.	Ноздрюхин				
Гл.инж.проекта	Ноздрюхин				
Н.контр.	Николаенко				

Привязан			
Инв.№			

Гип.арх.мастерской	Ноздрюхин		
Гл.констр.	Ноздрюхин		
Гип	Куприев		
Нач.отд.	Куприев		
Рук.гр.	Николаенко		
Гл.инж.проекта	Ноздрюхин		
Н.контр.	Николаенко		

Т.П. 124-87-151.87			ОВ.1-1
6;7;8 кв. 12,13,14-эт жилой дом со стенами из кирпича	Стадия	Лист	Листов
	Р	6	
План 10-12 этажей на отм. 25.200; 28.200; 30.800	Донгипрострой г. Донецк		

65
9650/2



Нач. отд	Пономарев				
ГАП	Бигеорачев				
ГИП	Тимарцев				
Нач. сект	Купырев				
Рук. гр	Николаенко				
Вед. инж	Колпиорц				
Прибор	Никляенко				

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

т.п. 124-87-151.87 ОВ.1-1

65 кв. 12, 13, 14 эт жилой дом со стенами из кирпича


Стадия	Лист	Листов
Р	7	

План 13 этажа на отм. 35.600

ДонЗАГРАЖДАНПРОЕКТ г. Донецк

Н. контр. Николаенко

65
9650/2



Ст 7 Ст 8 Ст 9 Ст 10 Ст 11

$t_н$°C					
-20	-25				
2	3	2	3	–	–	6	7	3	5

Ст 12

$t_н$°C	
-20	-25
5	6

Ст 13

2	2

Ст 14

7	8

Ст 15

–	–

Ст 30

$t_н$°C	
-20	-25
–	–

Ст 29

7	8

Ст 28

2	2

Ст 27

5	6

Ст 26

$t_н$°C	
-20	-25
3	5

Ст 25

7	8

Ст 24

–	–

67
9650/2

Нач. отд.	Подольский		
Гл. констр.	Пальшин		
ГАП	Гинзбергский		
ГИП	Тимерцев		
Нач. сект.	Кипырев		
Рук. гр.	Николаенко		
Вед. инж.	Коярмолец		
Перепер	Николаенко		
Н. контр.	Николаенко		

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N


т.п. 124-87-151.87 ОВ. 1-1

65 кв 12,13,14 эт жилой дом со стенами из кирпича

План 14 этажа на отм 36.400

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ г. ДОНЕЦК



Нач. АПМ	Толстиненко		
Гл. конст	Польшин		
ГАП	Виейергаузэ		
ГИП	Гимарцев		
Нач. сект.	Купреев		
Рук. гр.	Николаенко		
Инж. тех. контроль			
Архитектор-инспектор			
Н. контр.	Николаенко		

т.п. 124-87-151.87 ов.1-1

65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со встроенными помещениями

Стадия: Р | Лист: 1 | Листов: 1

План чердака на отм. 33.555; 36.355; 39.155.

Госгражданпроект г. Донецк

Привязан


Инв. №

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

ГОСГРАЖДАНПРОЕКТ

66
9650/2



Нач.АПП	Гапстинец			т.п. 124-87-151.87	ов.1-1
Гл.констр.	Гольцин				
ГАП	Виноградова				
ГИП	Тимарцев				
Мл.сект.	Кульгеб				
Рук.гр.	Николаенко			65-кв 12,13,14-эт жилой дом со стенами из кирпича	Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Зав.отд.	Халатовец				
Гродер	Ямаленко			Схема подающих магистралей отопления.	Донбассгражданпроект г.Донецк
Привязан					
Инв.№		Н.контр.	Шпаладенко		




Диаметры подводок к нагревательным приборам равны диаметру стояка.

Нач.ЛПМ	Торстинев				
Гл.конст.	Польшин				
ГИП	Вирабрегиз				
СИП	Титрацев				
Нач.сект.	Кулырев				
Рук.гр.	Николенко				
Вед.инж.	Коломоец				
Пробер	Николенко				
Инв.№ подл.			Гл.констр.	Николенко	

Привязан:			
Инв.№ подл.			

		Т.П. 124-87-151.87	ОВ.1-1
		65-кв. 12, 13, 14-эт. жилой вст. со стенки из кирпича.	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
		Схемы стояков 1-5, 7-10 гл. ст.	Типтяжпромпроект г. Донецк

9650/2 70



Диаметры подводок к нагревательным приборам равны диаметру стояка.

Нач.ОПТО	Пластинина		
Гл.конст.	Дольнин		
ГАП	Подгорная		
ГИП	Никорцев		
Нач.сект.	Кулыгин		
Рук.гр.	Николаенко		
Ведущ.	Коротоцкий		
Проверил	Николаенко		
Н.контр.	Николаенко		

Привязан.

Инв.№ подл.

т.п. 124-87-151.87 Ов.1-1

65-кв 12,13,14-эт.жилой дом со стенами из кирпича.


Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Схемы стояков отопления 20÷32.

Донбассгражданпроект г. Донецк

9650/2 71

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№




Диаметры подводок к нагревательным приборам равны диаметру стояка.

Нач.отд	Пластинев			т.п. 124-87-151.87	ов.1-1
Гл.констр	Польшин				
ГАП	Шиберстов				
ГИП	Татарцев				
Нач.сект	Курцев				
Рук.гр.	Николенко				
Вед.инж	Колоскова			65-кв.12,13,14-эт.жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия Лист Листов: Р 13
Проверил	Николенко			Схемы стояков N 1-19.	ГПИ Гражданпроект г.Донецк
Инв.№ подл.				Н.контр. Николенко	


Привязан

9650/2 72


Разрез 1-1



Разрез 2-2



План



Спецификация

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Приточная установка ПС-1			
П1.1	В-Ц4-70-10	Вентилятор радиальный			
	лев. У2	№10, исполнение 1, Л90°			
	ТУ 22-4865-80	с виброизоляторами,			
	4А200М6	с электродвигателем			
		n=975 об/мин. N=22кВт.	1	640	
П1.2	с. 5.904-5	Гибкая вставка из про-			
		резиненной ткани ВВ-23	1		
П1.3	с. 5.904-5	То же ВН-16	1		
П1.4	Гост 19904-74	Переход из оцинкованной			
		стали ф 1500 на ф 1000			
		ℓ=1110 мм шт.	1	85	δ=1.5мм
П1.5	То же	То же 700×700 на 1000×1000			
		ℓ=500 мм шт.	1	21	δ=1.5мм
П1.6	К0п 5ч 1.494-28	Клапан обратный	1	69.4	
	Вытяжная систе	ма ВС-1, ВС-2			
В1.1	В-Ц4-70-6.3	Вентилятор радиальный			
	Пр У2	№6.3 исполнение 1, диаметр			
	ТУ 22-4208-78	колеса 405 А ком. Пр 90, с			
		виброизоляторами, 1455об/мин			
	4АТ 32 S4	с электродвигателем			
		n=1455 об/мин. N=9.5кВт.	1	221.3	
В1.2	То же лев. У2	То же Л270°	1	221.3	
В1.3		Гибкая вставка-переход			
		из асбестовой ткани			
		1000×1000 на ф630 ℓ=200мм	2		
В1.4		То же 441×441 на ф630 ℓ=250мм	2		
В1.5	Гост 19904-74	Воздуховод из оцинко-			
		ванной стали ф 630мм			
		м²	15	12.2	δ=1.5мм
В1.6	То же	То же м²	17.2	12.2	δ=1.5мм
В1.7	То же	Переход из оцинкован-			
		ной стали ф 630 на			
		ф 560 ℓ=1000 шт.	2	22.8	δ=1.5мм

73
9650/2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

Нач.АПМ	Толстикова	
Гл.конст.	Польшин	
ГАП	Вигдерчук	
ГИП	Тимарцев	
Нач.сект.	Купырев	
Рук.гр.	Николаенко	
Инженер	Дротина	
Провер	Николаенко	
Н.контр.	Николаенко	

т.п 124-87-151.87 ОВ.1-1

65К6. 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стад.	Лист	Листов
Р	14	

Вентиляционные установки для подогрева воздуха в системах водяного отопления

Донбассгражданпроект г. Донецк

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

124-87-151.87

65-КВАРТИРНЫЙ 12,13,14-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВЫШЕ 0.00

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечан.
1	Общие данные.	
2	Общие данные (окончание).	
3	План 1 этажа на отм. 0.90. Системы В1; Т3; Т4; К1; К2.	
4	План 2-8 этажей на отм. 2.80; 5.60; 8.40; 11.20; 14.00; 16.80; 19.60. Системы В1; Т3; Т4; К1; К2.	
5	План 9 этажа на отм. 22.40. Системы В1; Т3; Т4; К1; К2.	
6	План 10-12 этажей на отм. 25.20; 28.0; 30.8; Системы В1; Т3; Т4; К1; К2.	
7	План 13 этажа на отм. 33.60. Системы В1; Т3; Т4; К1; К2.	
8	План 14 этажа на отм. 35.40. Системы В1; Т3; Т4; К1; К2.	
9	План чердака. Системы В1; Т4; К1; К2.	
10	Схемы систем В1; Т4; К1; К2.	
11	Схемы стояков В1; Т3.	
12	Схемы стояков К1; К2; Т4.	
	Кухонный блок.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы.	
СНиП 2.04.01-85 -	Внутренний водопровод и	
	канализация зданий.	
СНиП 2.08.01-85	Жилые здания.	
ГОСТ 21.106-78	Условные обозначения тру-	
	бопроводов санитарно-тех-	
	нических систем.	
серия 4.900-9	Узлы и детали трубопро-	
выпуск 0-1.	водов и пластмассовых	
	труб для систем водо-	
	снабжения и канализации.	
СН 478-80	Инструкция по проектированию и	
	монтажу сетей водоснабжения и канали-	
	зации из пластмассовых труб.	
	Прилагаемые документы.	
	Ведомость потребности в материа-	
	лах по рабочим чертежам	
	марки ВК.1-1.	
	Ведомость другой документации.	
	Спецификация оборудования	
	по рабочим чертежам марки ВК.	

Привязка настоящего типового проекта выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе взрывопожарной безопасности).

Гл. архитектор проекта
Гл. инженер проекта
19 г.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. (в том числе взрывопожарной безопасности).

Гл. архитектор проекта видергауз Л.И.
Гл. инженер проекта Кипарисев Ю.Н.
1987г.

Привязан

Инв.№

Нач.АПК	Толстикова		
Гл.конс.	Польшин		
ГАП	Видергауз		
ГИП	Кипарисев		
Нач.сект.	Купырев		
Рук.гр.	Николаева		
Ведущ.	Сидкова		
Провер.	Николаева		

т.п. 124-87-151.87 ВК.1-1

65кв.12,13,14-эт.жилой дом со стенами из кирпича.

Стад.	Лист	Листов
Р	1	12

Общие данные.

ЦИТП Госгражданстроя при Госстрое СССР

74
8350/2

Рабочие чертежи водопровода, горячего водоснабжения и канализации разработаны на основании утвержденного Госграждансторем СССР технического проекта чертежей марки „АС" и действующих глав СНиП 2.04.01-85.

Проектом предусмотрен объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод с закольцованными по чердаку водоразборными и пожарным стояками.

Циркуляционные трубопроводы горячего водоснабжения объединяются в пределах теплого чердака.

Удаление воздуха из системы горячего водоснабжения осуществляется через краны верхних этажей, подключенные к стояку в высшей точке, на чердаке.

Спецификация на оборудование и материалы в типовом проекте составлена на узлы, монтируемые россыпью.

Основные показатели проекта.

Наименование системы	Потребный напор на вводе, м вод. ст.	Расчётный расход				Установленная мощн. эл. двигателей, квт.	Примечан.
		м³/сут.	м³/ч.	л/с.	при пожаре л/с.		
В1	54.0/42.5*	111.45	5.0	2.08	2.6		
Т3	50.5		5.65	2.35			
К1		101.15	10.65	6.03			

* Потребный напор на вводе при пожаротушении.

Спецификацию оборудования сантехкабин см. с. 1.188-5. в. 11.

Проект канализации выполнен в двух вариантах по применению материалов труб:

1. Стояки и отводящие трубопроводы - из чугунных труб по ГОСТ 6942.0-80, вытяжные трубопроводы по чердаку - из поливинилхлоридных труб ПВХ по ГОСТ 22689.0-77.

2. Стояки, отводящие трубопроводы, вытяжные трубопроводы по чердаку - из поливинилхлоридных труб по ГОСТ 22689.0-77.

Проектом запроектирован внутренний водосток с открытым выпуском. На зимний период предусмотрен перепуск талых вод в канализацию.

Водосточный стояк принят из напорных асбестоцементных труб по ГОСТ 539-80, отводящие трубы от воронок - чугунные канализационные по ГОСТ 6942.0-80.

Таблица расхода чёрных металлов.


Виды систем	Всего		на 1 кв. м общей площади	
	стали т.	чугуна т.	стали кг.	чугуна кг.
В1; Т3	5.13		1.2	
К1; К2	0.22	9.16	0.055	2.2

75
9650/2

Нач.АПР	Толстиёв		т.п. 124-87-151.87	ВК.1-1
Гл.конс.	Полюшин			
ГАП	Виевская			
ГИП	Тимочев			
Нач.сек.	Купырев			
Рук.гр.	Николаенко			
Ведущ.	Слатква		65-КВ.12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича	Стад. Р; Лист 2; Листов
Провер.	Николаенко		Общие данные (окончание).	ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ г. Донецк
Н.контр.	Киселенко			

Привязан

Инв.№



Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гип	Пластинин	
Н.контр.	Польшин	
ГАП	Пигалерчук	
ГАП	Тимарцев	
Нач.сект.	Куприев	
Нач.гр.	Николаенко	
Ст.инж.	Мартынова	
Инженер	Николаенко	

Привязан

Инв. №

Н.контр. Николаенко

т.п. 124-87-151.87 ВК.1-1

65 К6. 12.13.14 эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	3	


ПДСК Зим. С.Ж.Д. ЮЖ. Отм. 0.000

Системы В1; Т3; Т4; К1; К2

Приднепровгражданпроект г. Донецк

76
9850/2

Этаж	2,3,4,6,7,8	5
Марка сантех-кабины	2СК 24пр-02	2СК 24 пр-02Р



Этаж	2,3,4,6,7,8	5
Марка сантех-кабины	2СК24пр-02	2СК 24 пр-02Р

Этаж	2,3,4,6,7,8	5
Марка сантех-кабины	2СК 24пр-02	2СК 24 пр-02Р

Этаж	2,3,4,6,7,8	5
Марка сантех-кабины	3СК 24пр-12	3СК 24пр-12Р

Привязан

Инв. №

Типовой проект. Альбом чертежей. Разработан ЦИТП Госгражданстроя. Гл. инж. проекта. Гл. архитектор проекта. Гл. конструктор проекта. Начальник отдела. Гл. специалист. Начальник сектора. Руководитель группы. Старший инженер. Инженер. Копировал. Формат А4.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись и дата

Гл. АОМ	Пластинина	
Гл. конст.	Полякова	
ГАП	Котлярова	
ГИП	Комарцев	
Нач. сект.	Кулагин	
Рук. гр.	Николаева	
Ст. инж.	Малахова	
Перепр.	Николаева	
Н. контр.		

т.п. 124-87-151.87 ВК.1-1


65 кв. 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича.

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

План 2-8 этажей на отм. 3,30; 5,55; 8,80; 11,20; 14,30; 17,40; 20,50 Участки К1; Т3; Т4; К2; К3

Инженер-строительный проект

77
9850/2



78
9650/2

Нач. АПМ	Тростинская		
Гл. констр.	Польщин		
ГАП	Вигдергауз		
ГИП	Тимофеев		
Нач. сект.	Купырев		
Рук. гр.	Николаенко		
Ст. инж.	Плетнева		
Пробер.	Николаенко		
Н. контр.	Тростинская		

Прабязан

Инв. №


т.п. 124-87-151.87 ВК. 1-1

65 кв. 12.13.14 эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стад.	Лист	Листов
Р	5	

План 5 этажа на отм. 22.40
Системы В1; Т3; Т4; К1, К2

Донгосстройпроект Донецк



Этаж	10; 11	12
Марка сантех-кабины	2СК24пр-02	2СК24пр-02р

Этаж	10; 11	12
Марка сантех-кабины	2СК24пр-02	2СК24пр-02р

Этаж	10, 11	12
Марка сантех кабин	2СК24пр-02	2СК24пр-02р

Согласовано: Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Нач.АПО	Уралстинг		
Гл.констр.	Полошин		
ГАП	Виткрелло		
ГИП	Тимарцев		
Нач.сект.	Кулиров		
Рук.гр.	Николаенко		
Ст.инж.	Гилатунова		
Провер.	Николаенко		
Н.контр.	Уткобаева		

Привязан.

Инв.№

ТП 124-87-151.87 ВК.1-1


65-кв.12,13,14-эт.жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Планы 10-12 этажей. Сан. 25.20-23.0; 29.8. Системы К1; Т3.Т4; К1; К2

Донбассгражданпроект г. Донецка

79
3650/2



Согласовано
Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№
Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Нач. отд.	Пластинец	
Гл. констр.	Польшин	
ГАП	Григорьева	
ГИП	Кудрявцев	
Нач. сект.	Кудрявцев	
Рук. гр.	Николаенко	
Ст. инж.	Лопатенко	
Проект.	Николаенко	
Н. контр.	Николаенко	

Привязан.
Инв. №

т.п. 124-87-151.87 АК1-1


65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

План 13 эт. 1-2 на ел.м. 13.60
Сечения Б1, Т3, Т4, К1, К2

ДонЗЕПромгражданпроект г. Донецк

80
9550/2



Нач. отд.	Толстошеев		
Гл. констр.	Пальшин		
ГАП	Вигдерман		
ГИП	Рипарцев		
Нач. сект.	Купырев		
Рук. гр.	Николаенко		
Ст. инж.	Платонов		
Провер.	Николаенко		

Привязан

Инв. №

т.п. 124-87-151.87 ВК.1-1

65-кв 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича

План 14 этажа на отм. 36.00 Подъемы В1; Т3; Т4; К1; К2


Стадия	Лист	Листов
Р	8	

ЖЕНГАЗСЕТЬПРОЕКТ г. Донецк

81
9550/2

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Гип	Толстиков						
Гл. констр.	Польщин						
ГАП	Загдерцев						
ГИП	Погарцев						
Нач. сект.	Кунцев						
Рук. гр.	Николаенко						
Вед. инж.	Садко						
Проверил	Николаенко						
Н. контр.	Николаенко						

Привязан

Инв. №

т.п. 124-87-151.87 ВК.1-1

65х6, 12,13,14эт. жилой дом со встроен. из кирпича


Стад.	Лист	Листов
Р	9	


План чердака. Системы В1; Т4; К1; К2.


Донбассгражданпроект г. Донецк


82
3650/2


Типовой проект разработан в развитие 1-464.1-13.87 вып. 0-4











Нач. АПМ	Пилипенко		
Гл. конст.	Польшин		
ГИП	Бигдергауз		
Нач. сект.	Кипарев		
Рук. гр.	Николенко		
Вед. инж.	Цадкова		
Выполнил	Николенко		
Н. контр.	Николенко		

Привязан

Инв. №

т.п. 124-87-157.87 ВК.1-1

65 КБ. 12, 13, 14 эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стад.	Лист	Листов
Р	10	


Схемы систем В1; Т4; К1; К2.

Донбассгражданпроект г. Донецк

83
9650/2

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Примечание

1. Схему объединения стояков см. лист 10.

Нач. АПО	Пластинов		
Гл. конст	Польшин		
ГИП	Богдертрауз		
ГИП	Помарусв		
Нач. сект	Кулырев		
Рук. гр.	Николаенко		
Вед. инж	Савкова		
Разраб.	Николаенко		
Н. контр.	Николаенко		

Привязан

Инв. №

т.п. 124-87-151.87 ВК.1-1

65 кв. 12.13.14 эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	11	


Схемы стояков В1; Т3

Донбассгражданпроект г. Донецк

84
9650/2

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Примечание

1. Схему объединения стояков см. лист 10.

Нач. ОПМ	Толстогуз				
Гл. констр.	Полевин				
ГАП	Когдерюз				
ГИП	Пигарчук				
Нач. сект.	Кетырев				
Инж. гр.	Куколевско				
Гл. спец.	Шавкун				
Проверил	Куколевско				
Н. контр.	Куколевско				

Привязан

Инв. №

т.п. 124-87-151.87 ВК.1-1

65кб. 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стадия Р | Лист 12 | Листов

Схемы стояков К1; К2; ТЧ. Кухонный узел.

Госгражданпроект г. Донецк

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

85
9650/2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

124-87-151.87

65-КВАРТИРНЫЙ 12,13,14-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ НИЖЕ И ВЫШЕ ОТМ. 0,000 – Э.1-1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекса

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Однолинейная расчетная схема	
4	План сетей подполья	
5	План сетей освещения 1 этажа	
6	План сетей освещения 2-12 этажа	
7	План сетей освещения 13 этажа	
8	План сетей освещения 14 этажа	
9	План сетей чердака и вентшахты	
10	План питающих сетей электрощитовой	
	Размещение оборудования	
11	Устройство молниезащиты	
12	Опросный лист ВРУ.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
5.407-62 ВНИПИ ТЭП	Прокладка проводов в винипластовых трубах	
5.407-19 ВНИПИ ТЭП	Установка обиночных светильников с лампами накаливания.	
4.407-129 ВНИПИ ТЭП	Установка осветительных щитков	
5.407-11 ВНИПИ ТЭП.	Заземление и зануление электроустановок	
ТУ36-1002-80	Вводно-распределительные устройства жилых и общественных зданий.	
ГОСТ 9413-78	Щиток этажный	
	Прилагаемые документы	
-ЭО СО	Спецификация оборудования	

Привязка настоящего типового проекта выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе взрывопожарной безопасности).

Гл. архитектор проекта
Гл. инженер проекта
19 г.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами.
(в том числе взрывопожарной безопасности).
Гл. архитектор проекта Богдергауз П. П.
Гл. инженер проекта Тимарцев Ю. Н.
1987 г.

Привязан

Инв. №

Нач. АПО	Тимарцев		
Гл. конст.	Польшин		
ГАП	Богдергауз		
Рук. гр.	Авонесова		
Разраб.	Денищенко		
Провер.	Авонесов		
Н. контр.	Авонесов		

86
9650/2

т.п. 124-87-151.87 Э1-1

65-кв 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	1	12

Общие данные (начало)

ЦИТП Госстроя УССР г. Донецк

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Электроснабжение.

Электроснабжение 65-квартирного 12,13,14-эт. эжилого дома по степени надежности электроснабжения относится ко II категории и осуществляется от внешней питающей сети двумя кабельными взаиморезервируемыми вводами при напряжении 380/220в. Предусматривается 2 варианта вводов кабелей: со стороны главного и дворового фасадов

Электрооборудование

Проект составлен в соответствии с СН 544-82. В основу рабочих чертежей электрооборудования положены архитектурно-строительные и санитарно-технические части проекта.

Основные данные проекта:

Наименование	Данные проекта
Напряжение сети	380/220 в
Удельная расчетная мощность	1,71 квт/кв
Средневзвешенный cos φ	0.93
Расчетная нагрузка на вводе 1	121.5 квт.
Расчетная нагрузка на вводе 2	28 квт.
Максимальная потеря напряжения	1,67.

Щкафы вводные, распределительные

Электрощитовая расположена на первом этаже. В помещении электрощитовой устанавливаются. Вводные панели ВРУ1-12 и ВРУ1-11, распределительные панели ВРУ1-41 и ВРУ1-42, а также панель АВР. Комплектация панелей приведена на опросном листе.

Этажные щитки.

На этажах в нишах монтируются этажные щитки, в которых размещаются счетчики общеквартирного учета, автоматы защиты групповых линий, розетка с заземляющим контактом для подключения уборочных машин.

Питающие и групповые сети.

Питающие и групповые сети по подполью прокладываются открыто в стальных тонкостенных трубах проводом АПВ-380. Ответвления к стоякам производятся через распаечные коробки. Вертикальные прокладки питающих и групповых линий производятся проводом АПВ-380 в винипластовых трубах, проложенных в штробах и проводом АППВ, проложенным под слоем штукатурки. Питающие сети лифтов прокладываются открыто в шахтах лифтов в стальных тонкостенных трубах, сеть освещения шахт лифтов, чердака, подполья, щитовой выполняется кабелем открыто. Питающие сети потребителей дымоудаления на вертикальных участках прокладываются в винипластовых трубах, по чердаку - в стальных тонкостенных трубах. В квартирах предусматриваются 3 однофазные группы: две - для питания общего освещения и штепсельных розеток 6 и 10 А, третья - для подключения электроплит и бытовых электроприборов мощностью до 4 квт Групповая сеть в квартирах (1×16А; 1×20А; 1×25А) выполняется проводом АППВ сечением 2×2; 3×3; 3×4 кв. мм. В передних, общих комнатах и кухнях предусмотрена установка клеммных колодок, а в кухнях, кроме того, - подвесные патронов.
Розетка для подключения кондиционеров устанавливается по заявкам квартиросъемщиков. В каждой квартире устанавливаются электрический звонок с кнопкой, электропроводка к нему выполняется проводом АППВ сеч. 2×2 кв. мм.

Электроосвещение

Предусматривается рабочее и эвакуационное освещение лестничных клеток, лифтовых холлов и коридоров, управляемое автоматическими выключателями с выдержкой времени и фотовыключателем в сочетании с реле времени. Фотодатчик установить на уровне окон 2 этажа и экранировать от попадания солнечных лучей и посторонних источн. света.

Величины освещенностей помещений приняты в соответствии с „Правилами устройства электроустановок" (глава VII-2) и СН 544-82. В подполье запроектирована установка потолочных светильников типа ЛСХ, на чердаке - НСП03×60, в щитовой, машинном помещении лифтов - НСП02×100, в венткамерах - НСП09×200, в коридорах, лифтовых холлах, лестничной клетке - НП018×60. В шахтах лифтов устанавливаются настенные патроны.

Заземление.

Все нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, корпуса пусковой электроаппаратуры, стальные трубы электропроводок и т.д) заземляются путем присоединения к нулевому проводу электросети. Металлические корпуса ванн должны иметь соединения с трубами водопровода для уравнивания потенциалов, могущих возникнуть на корпусах ванн при неисправности электропроводки.

Молниезащита.

Молниезащита выполнена в соответствии с СН 305-77 по III категории. Указания по выполнению молниезащиты приведены на листе 90-11.

Все электромонтажные работы должны вестись в строгом соответствии с „Правилами устройства электроустановок," „Правилами организации и производства работ," а также „Инструкцией по выполнению заземления сетей в электроустановках."

Привязан

Инв. N

Изм. Кол. Лист. N док. Подпись Дата

Нач. ОПМ	Пожитнев	
	Пальмин	
ГАП	Виторган	
Рук. гр.	Яблонева	
Разраб.	Ленщенко	
Пробер	Яблонева	
Н. контр.	Яблонева	

9650/2 87


Т.П. 124-87-151.87 Э.1-1


65 кв 12,13,14 эт эжилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Общие данные (пробаложение)

ДОНЗИСОГРАЖДАНПРОЕКТ г. Донецк


Чердак
14 этаж
9-13 этажи
2-8 этажи
1 этаж
подполье
ЩЭ2202
ЩЭ2201
ЩЭ2202
ЩЭ2201
ЩЭ2202
ЩЭ2201
ЩЭ2201
ЩЭ2201
Лифты 2х100
Реклама Р=10кВт
Освещение чердака
Р-1; Р=22кВт
ВГ-1; Р=3,5кВт
ВГ-2; Р=3,5кВт
ЯРП-2202
УТА
ЯРП-1004-47
ЯРП-1004-47
ЯРП-1004-47



П1	АПВ 3(1х50)+1х25 п 63
П2	АПВ 3(1х50)+1х25 п 63
П3	АПВ 3(1х50)+1х25 п 63
П9	АПВ 4(1х10)
П10	АПВ 4(1х10) п 32
Гр.1	АПВ 3(1х2) п 25
Гр.4	АПВ 2(1х4)
Гр.20	АПВ 2(1х4) п 20

	ТРП 2х0.5	
Гр.9	АПВ 2(1х4) п 20	АПВ 3(1х50)+1х25 п 63
Гр.11	АВВГ 2х2.5	АПВ 3(1х50)+1х25 п 63
Гр.12	АВВГ 2х2.5	АПВ 4(1х10) п 32
Гр.13	АПВ 2(1х2) п 20	АПВ 4(1х16) п 40
Гр.15	АВВГ 2х2.5	АПВ 4(1х10) п 32
Гр.16	АВВГ 2х2.5	АПВ 3(1х2) п 25
Гр.17	АПВ 2(1х4) п 20	АПВ 2(1х4) п 20
Гр.18	АПВ 2(1х4) п 20	АПВ 2(1х4) п 25 (гр.1)
Гр.19	АПВ 2(1х4) п 20	АПВ 2(1х4) п 20
Гр.20	АПВ 2(1х4) п 20	АПВ 2(1х4) п 20
Гр.21	АПВ 3(1х2) п 20	АПВ 2(1х4) п 20
Гр.23	АВВГ 2х2.5	

П1	
П2	
П3	
П4	
П5	
П7	
П8	
П9	
П10	
Гр.1	
Гр.2	
Гр.3	
Гр.4	
Гр.6	
Гр.7	
Гр.8	

9550/2


89

Нач. отд.	Толстиков		
Гл. конст.	Польшин		
ГАП	Виторская		
Рук. гр.	Адоньева		
Разраб.	Васильева		
Разраб.	Ассистент		
Провер.	Абалаева		
Н. контр.	Адоньева		


Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т.П. 124-87-151.87			3.1-1
65-кв. 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича		Стадия	Лист	Листов
		Р.	4	
План сетей подвала		ДОНГАЗГРАЖДАНПРОЕКТ г. Донецк		



План щитовой



Одиночные стояки проложить скрыто под слоем штукатурки.

9650/2

Нач.отд.	Ульянич				
Гл.конс.	Польянин				
ГАП	Богдерова				
Рук.гр.	Афонькева				
Разраб.	Васильева				
Разраб.	Демищенко				
Провер.	Афонькева				

Типовой проект 124-87-151.87 Ал. 1


Блка. 12, 13, 14-эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Схема сетей наружного электроосвещения

Донецкий Промстройпроект г. Донецк

Согласовано



1. Одиночные стояки проложить скрыто под слоем штукатурки.
2. Стояк питания квартир П1 проложить до щита 8 этажа.
3. Фотосопротивление ФД устанавливается на уровне 2 этажа, кабель ТРП проложить под слоем штукатурки.

91
9550/2

Нач. АПМ	Молчанов	
Гл. конст.	Польщин	
ГАП	Вайсберг	
Рук. гр.	Ладнева	
Разраб.	Васильева	
Разраб.	Денищенко	
Провер.	Ладнева	
Н. контр	Ладнева	

Привязан

Инв. №

т.п. 124-87-151.87 ЭЛ-1


65-кв. 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича

Стад.	Лист	Листов
Р	6	

План сетей освещения 2-12 этажей.

ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ г. Донецк

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Одиночные стояки проложить скрыто под слоем штукатурки.

92
9650/2


Нач. ЛВР	Пролетина			т.п. 124-87-151.87	ЭЛ-1
Гл. конст.	Польшин				
ГАП	Кигдергауз				
Рук. гр.	Ланьева				
Нсправ.	Васильева				
Разраб.	Денисенко			65-кв. 12.13.14 эт. жилой дом со стенами из кирпича	Стад. Р; Лист 7; Листов
Провер.	Ланьева			План сетей заземления 13 этажа	Днепрогражданпроект г. Донецк
Н.контр	Ланьева				


Привязан


Инв. №


Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


ПУ АПВ 4(1х10) п.32
ПК АПВ 4(1х16) п.30
Гр.7 АПВ 2(1х4) п.20
Гр.15 АПВ 2(1х4) п.20
Гр.21 АПВ 3(1х2) п.20
Гр.16 АППВ 2х4
Гр.3 АППВ 2х4
АППВ 2х4
АППВ 2(1х4) под Гр.2 Гр.6
ПО 18 Гр.6
ПО 18 Гр.6
ПО 2а 2х10
ПО 10а
ПО 25
ПО 10а
ПО 10а
ПО 10а


1
2
4
6
7
8
10
11
12
14
16
Н
М
Л1
Л
К
Ж
Е
Д
Г
В
Б
А
АПВ 2х4
АВВГ 2х2,5
Гр.2
Гр.6
ПВ
Гр 18
Гр 3
АПВ4(1х16) п40
АПВ 2х4
АПВ 2х4
39.220
39.340
39.440
33.540
НСПО 3х60
2х60
НСПО 3х60
60
НСПО 3х60
2х60
НСПО 3х60
2х60
НСПО 3х60
2х


М1:25
А
ЯТП-0.25
М-6
КЧПА
ВРУ1-12
ВРУ1-11
ВРУ1-9
ВРУ1-8
НСПОЗ
1Р60
НСП02
2х100
ВБОД
БУ8253т
2ВА2
Б
В
А
6
9
800
350
450
90
800
800
800



Примечания

Молниезащита выполнена в соответствии с „Инструкцией по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений" (СН-305-77) по III категории.

Защита от прямых ударов молнии выполнена путём наложения молниеприемной сетки на неметаллическую кровлю. Молниеприемная сетка выполнена из стальной проволоки ф 6мм, уложенной непосредственно на кровлю и под слой утеплителя. Ячейки сетки не должны превышать 150 кв.м. Все узлы сетки должны быть соединены сваркой.

Неметаллические части сооружения, возвышающиеся над крышей, оборудуются дополнительными молниеприемниками, присоединенными к сетке, в качестве которых используются телеантенна, радиостойка и стальной прут ф 6мм, длиной 1м.

В качестве токоотводов служат направляющие лифтов и токопроводы из стальной проволоки ф 6мм, проложенные по наружной стене здания.

Контуры заземления машинного помещения и приямков лифтов приварить к направляющим лифтов и присоединить к наружному контуру заземления.

Наружный контур заземления выполняется комбинированным, состоящим из 3 забиваемых вертикально в землю стальных уголков сечением 40х40х4, длиной 2.5м на расстоянии друг от друга не менее 3 м, соединенных горизонтально проложенной в земле на глубине 0.7м полосовой стали сеч. 4х40.

Все соединения заземлителей между собой и с токоотводами производить сваркой.

Величина импульсного сопротивления каждого заземлителя должна быть не более 20Ом. После устройства молниезащиты проверить сопротивление и при необходимости увеличить количество заземлителей.

36
9650/2

Нач. АПМ	Полетаев		т.п. 124-87-151.87 Э.1-1
Гл. конст.	Полынин		
ГАП	Бугаенко		
Рук. гр.	Алонцева		
Разраб.	Ясинченко		65-кв. 12,13,14 эт. жилой дом со стенами из кирпича
Проверил	Алонцева		Устройство молниезащиты
Н. контр.	Алонцева		Стад. Р; Лист 11; Листов

Привязан


Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ДонелектрожилпроектГ. Донецк

Схема межплощадочных сооружений

Схема ВРУ



Тип панели	ВРУ1-12		ВРУ1-43										ВРУ1-11		АВР	ВРУ1-42									
№ № групп	Ввод №1	Ввод №2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ввод №1	Ввод №2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Номинальный ток плавкой вставки, А	200	100	—	—	100	80	160	—	—	50	80	31,5	100	100		—	—	—	31,5	31,5	40	31,5	31,5	31,5	
Тип и технические данные счётчика непосредственного включения или через трансформатор тока.	—	САЧУ-И672М 380/220 В 5 А											САЧУ-И672М 380/220 В 5 А	САЧУ-И672М 380/220 В 5 А											
Тип и технические данные трансформатора тока	—	ТК-20-0,5 100/5А											ТК-20-0,5 100/5	ТК-20-0,5 100/5											

97
9550/2

Нач. ОПР	Пустынин		
Гл. констр.	Польшин		
ГАП	Выговская		
Рук. гр.	Адонькева		
Разраб.	Денищенко		
Провер.	Адонькева		
Привязан			
Инв. №		Н. контр.	Адонькева

Т.П. 124-87-151.87 Э1-1

65-кв 12,13,14-эт жилой дом со стенами из кирпича

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Опросный лист ВРУ

Донбассгражданпроект г. Донецк

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

124-87-151.87

65-КВАРТИРНЫЙ 12,13,14-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

Устройства связи и сигнализации.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ВС.

Лист	Наименование	Примечан.
1.	Общие данные.	
2.	Структурная схема.	
3.	План подполья на отм. -2.290.	
4.	План первого этажа на отм. 0.000.	
5.	План 2÷12 этажей на отм. 2.800÷30.800.	
6.	План тринадцатого этажа на отм. 33.600.	
7.	План четырнадцатого этажа на отм. 36.400.	
	План чердака.	

Пояснительная записка

1. Проектом предусматривается устройства внутренних сетей телефонизации от ввода в подполье до распределительных коробок:
   Радиотрансляционных сетей-от трубостойки до инвентельных розеток в квартирах;
   Телевизионных сетей-от телевизионной антенны до разветвительных коробок в этажных слаботочных шкафах;
   Започно-переговорного устройства от блоков устройства до квартирных переговорных устройств.
2. Ввод телефонного кабеля предусматривается в подполье и решается при привязке с учётом вариантов.
   Вертикально телефонные кабели прокладываются в стояках из полиэтиленовых труб ф50 мм. Телефонные коробки КРТП-10 устанавливаются в слаботочных шкафах на 3, 4, 7, 10 и 11 этажах.
   Предусматривается вариант установки телефонного шкафа в тамбуре, что отражено также в строительной части проекта.
   Кроме этого, в тамбуре предусмотрена установка монетного телефонного автомата.
3. Телевизионная сеть выполняется кабелем РК 75-9-12 по чердаку в стальных трубах, вертикально-в стояках из полиэтиленовых труб ф50 мм.
   Разветвительные коробки УАР-6.1 устанавливаются в слаботочных шкафах.
   Мачта, телевизионные антенны и набор необходимого оборудования учитывается при привязке в зависимости от диапазонов и количества каналов, ретранслируемых в данном городе.
4. Радиотрансляционные сети запроектированы в соответствии с постановлением Совета Министров УССР №308 от 27.03.1965г, согласно которому радиорозетки устанавливаются во всех комнатах и кухне.

Радиосети выполняются: стояки проводом ПВЖ 1х1,8 с прокладкой по чердаку в стальной трубе и в стояках совместно с кабелем телевидения; абонентская проводка-проводом ПТПЖ 2х1,2, прокладываемым под штукатурку.

5. Започно-переговорное устройство (диспетчерская связь) запроектировано в соответствии с постановлением Совета Министров УССР от 26.10.1978 г. №515.
   Проект предусматривает установить в подъезде универсальное започно-переговорное устройство „Визит". Блок вызова и электромеханическая защелка устанавливается на входных дверях, блок электроники-в подъезде в нише.
   Соединительный кабель (поставка завода-изготовителя) между блоком вызова и блоком электроники прокладывается в гибком металлорукаве. Этажные коммутаторы устанавливаются в шкафах слаботочных устройств.
   От блока электроники до этажных коммутаторов прокладывается два провода ППВС 2х0,75 в пластмассовых трубах. Абонентская сеть от этажных коммутаторов до квартирных аппаратов выполняется проводом ППВС 2х0,75, который прокладывается в каналах, предусмотренных архитектурным разделом проекта.
6. Детали крепления радиостойки и мачты телеантенн учтены архитектурной частью проекта.
7. Для защиты радиотрубостойки и телевизионных антенн от опасных перенапряжений предусматривается их заземление путём соединения стальной проволокой ф 8 мм. с молниеприемной сеткой.

Привязка настоящего типового проекта выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе взрывопожарной безопасности).
Гл. архитектор проекта
Гл. инженер проекта
19 г.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе взрывопожарной безопасности)
Гл. архитектор проекта Н.Л. Виноградова Л.И.
Гл. инженер проекта Ю.Н. Литорцев
1987г


Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

						Т.П. 124-87-151.87	ВС-1-1
Нач. ОСА	Чубинцев						
ГАП	Виноградова			65 Кв 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.		Стадия	Лист	Листов
Отдел	Прокофьева					Р	1	7
Рук. гр.	Гарун							
Инженер	Ковалева			Общие данные.		ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ г. Горловка		
Н. контр.	Прокофьева							

9650/2 98

Структурная схема устройств связи



Условные обозначения

Наименование	Изображение
Радиотрубостойка.	
Трансформатор абонентский.	
Коробка ответвительная.	
Коробка ограничительная.	
Коробка телефонная распределительная.	
Коробка телевизионная разветвительная.	6
Блок вызова домофонной связи.	БВ
Блок электроники домофонной связи.	БЭ
Защёлка электромеханическая.	ЗЭМ
Коммутатор этажный.	
Устройство квартирное переговорное.	УКП
Антенна телевизионная.	
Шкаф телефонный распределительный.	
Кабели телефонной сети.	
Провода трансляционной сети.	
Провода сети домофонной связи.	
Кабель телевизионный коаксиальный.	
Муфта кабельная разветвительная.	
Стояк радио и телевидения.	
Стояк телефонной и домофонной связи.	
Радиорозетка.	
Коробка ответвительная домофонной сети.	


Антенное и усилительное оборудование комплектуется и заказывается при привязке проекта.

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

9650/2 99

Привязан	Нач.отд.	Чуйненко		Т.П. 124-87-151.87	УС-1-1
	ГАП	Биедевская			
	Н.спец.	Брюховецкий		65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
	Рук.гр.	Горун		Структурная схема	ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ г.Донецк
Инв.№	Инженер	Ковалевский			
	Н.контр.	Брюховецкий			




9650/2 100


				Т.П. 124-87-151.87	УС-1-1
Привязан					
		Нач.ОСР	Чиднечов		
		ГАП	Виздергала	65-кв. 12,13,14-этажный дом со стенами из кирпича	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
		Гл.спец.	Брюховецкий		
		Рук.гр	Горун	План подполья	Донбассгражданпроект г. Донецк
Инв №		Инженер	Кавалеенко		
		Н.контр	Брюховецкий		

Согласовано


Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Структурная схема домофонной связи




Привязан			Т.П. 124-87-151.87		УС-1-1
	Нач.отд.	Чернецов			
	ГАП	Будберга	65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия: Р	Лист: 4	Листов:
	Н. стан.	Бреловский			
	Рук.гр.	Горун	План первого этажа на отм. 0.000	4СМБассейная ГПИ проект г. Донецк	
Инв. №	Инжен.	Кавалеева			
	Н.контр.	Бреловский			



Привязан				ТП124-87-151.87	УС. 1-1
	Нач.отд	Чуднецов			
	ГАП	Виговская		65кв. 12,13,14-эт.жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
	Гл.спец	Брюховецкий			
	Рук.гр	Горун		План 2÷12 этажей на отм. 2.800÷30.800.	ДОНЕПРОГРАЖДАНПРОЕКТ г. Донецк
Инв. №	Инж.	Коваленко			
	Н.контр	Брюховецкий			

102
9650/2

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



103
9650/2

				т.п. 124-87-151.87	УС-1-1
Привязан					
		Нач.ОСР	Чуднецов	65-кв. 12,13,14-эт. жилой дом со стенами из кирпича.	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
		ГАП	Вигдеровский		
		Гл.спец.	Броховецкий		
		Рук.гр.	Горун	План тринадцатого этажа на отм. 33.600.	ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ г.Донецк
Инв. №		Инжен.	Коваленко		
		Н.контр.	Броховецкий		

Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№подл.

Согласовано

gost.e-ecolog.ru