ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

904-02-27.86

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

## УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## АЛЬБОМ XVIII

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ С ОДНИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Ф. чит. инв. № 21763-19
Привязан

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

904-02-27.86

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

## УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## АЛЬБОМ XVIII

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ С ОДНИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
и введены в действие
Минмонтажспецстроем СССР
протокол от 15.09.1986 г.

РАЗРАБОТАНЫ
государственным проектным институтом
ЭЛЕКТРОПРОЕКТ
главный инженер института Б.Г. ПЕРЕКОПСКИЙ
главный инженер проекта Х.К. МАНГУШЕВ

Инв. № 21763-19
Привязан
Копировал
Формат А2

XVIII

Содержание альбома

| Марка чертежа | Наименование | Страница |
|---|---|---|
| 91 | Общие данные | 2 |
| 92 | Схема электрическая принципиальная 18П | 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 |
| 93 | Щит управления Схема электрическая подключений | 11 |
| 94 | Опросный лист | 12 |

Схема электрическая принципиальная обеспечивает возможность сочетания со следующими схемами:

| Наименование схемы | Обозначение комплекта | Наименование проектной организации | Примечание |
|---|---|---|---|
| Регулирование. Схема электрическая принципиальная | | | |
| Управление вытяжными вентсистемами. Схема электрическая принципиальная | | | |
| Дистанционное управление Схема электрическая принципиальная | | | |
| Противопожарная автоматика Схема электрическая принципиальная | | | |

Аппаратура управления, включая силовые блоки, размещается в щите управления приточной вент-камерой защищенного исполнения.

2

2176.3-19

Привязан

Инв №

904-02-27.86 92

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660В

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Зам. нач. отд | Островский | | |
| Н. контр | Огиенко | | |
| Рук. гр | Гинодман | | |
| Ст. инж | Давидсон | | |


Общие данные

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Москва

Инв № подл | Подпись и дата | Взам. инв №

XVIII

Схема технологическая упрощенная взаимосвязи электроприемников




Пояснение работы контактов датчиков:

A — контакт разомкнут при аварии (например, при падении давления воды в теплосети, при пожаре и т.п.)

SD — контакт разомкнут при отсутствии потока воздуха

SK2 T° — контакт разомкнут при значениях температуры воздуха равных или меньших 3°С (перед воздухонагревателем)

SK3 T° — контакт разомкнут при значениях температуры обратной воды ниже расчетной

SK7 T° — контакт замкнут при значениях температуры воздуха ниже расчетной

K1Q(BP1) — контакт замкнут при открытии клапана на теплоносителе („Клапан не закрыт")

Условные обозначения:

- зажим реле времени КТ1
(14) - маркировка зажима реле времени КТ1
- зажим колодки блока управления Б 5167
[5] маркировка зажима колодки блока управления
- зажим колодки управления, используемый для унификации технических решений
41-1 маркировка цепи, подключаемой к зажиму колодки
2Р - маркировка цепи из схемы регулирования

Выдержка времени реле КТ11 - 4с

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Электрооборудование устанавливаемое по месту | | |
| | | | |
| ЕК1, ЕК2 | Электронагреватель ~ 380 В | 2 | Комплектно |
| М1 | Электродвигатель ~ 660 В | 1 | с оборудованием |
| М4, М5 | " ~ 380 В | 2 | |
| | | | |
| | Посты управления | | |
| | | | |
| SB1 | | 1 | |
| SB14 | | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Перечень аппаратуры, входящей в состав щитов ЩУП6, ШУП6Н, приведён в товаросопроводительной документации, поставляемой заводом-изготовителем комплектно с упомянутыми щитами

Приточная вентсистема

21763-19 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 904-02-27.86 | 32 |
| | | | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660В | |
| | | | | | | | Стадия: Р; Лист: 2; Листов: |
| Зам нач тр | Островский | | | | | Схема электрическая принципиальная 18П (начало) | ГПИ Электропроект Москва |
| Н контр | Огиенко | | | | | | |
| Рук. гр | Гиндман | | | | | | |
| Ст инж | Давидсон | | | | | | |

Привязан

Инв №

Копировал


Формат А2

Инв № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | ГИП Писаревский | Фингер

Руст = ☐ кВт
Ррасч = ☐ кВт

# Управление приточным вентилятором ~380/220В

Ввод ~660В







Из схемы управления вытяжными вентиляторами, сблокированными с приточной венткамерой

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Включение силовой цепи и питания цепей управления | |
| 2 | Включение рабочего режима | |
| 3 | Рабочий режим | сигнализация |
| 4 | Дежурный режим | |
| 5 | Включение дежурного режима | |
| 6 | Местный | Вид управления |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | Дистанционный | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | Пуск приточной венткамеры | Рабочий режим |
| 15 | | |
| 16 | Включение вентилятора | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | Дежурный режим |
| 20 | Вид управления „Опробование" | |
| 21 | Работа вентилятора | Рабочий режим |
| 22 | Пуск приточной венткамеры (дежурный режим) | |
| 23 | Сигнализация „Приточная венткамера работает" | Рабочий режим |
| 24 | | |

Привязан

Инв.№

Зам. нач. отд. Островский
Н. контр. Огиенко
Рук. гр. Гиндман
Ст. инж. Давидсон

Приточная вентсистема

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660В

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

904-02-27.86 ЭО

Стадия Р | Лист 3 | Листов

ГПИ Электропроект Москва


Копировал Буше 2 -

Формат А2


2176З-19

4

См лист 3




Узел VII




Приточная вентсистема


5

21763-19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 904-02-27.86 | 92 |
| | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В | |
| Привязан | | | | | Стадия / Лист / Листов |
| | | | | | Р / 4 / |
| Зам нач отд | Островский | | | Схема электрическая принципиальная 18П (продолжение) | ГПИ Электропроект Москва |
| Н. контр | Огиенко | | | | |
| Рук гр. | Гиндаман | | | | |
| Ст инж | Давидсон | | | | |
| Инв. № | | | | Копировал | Формат А2 |





Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

## Управление электронагревателем клапана наружного воздуха ~220 В





## Узел V

(в зависимости от соединения нагревательных элементов)

| | | |
|---|---|---|
| Смешанное соединение |  |  |
| Параллельное соединение |  |  |






Приточная вентсистема 6

21763-19

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 904-02-27.86 | | 32 |
| | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В | | |
| | | | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | Р | 5 | |
| Зам. нач. отд. | Островский | | | Схема электрическая принципиальная 18Л (продолжение) | ГПИ Электропроект Москва | |
| Н. контр. | Огиенко | | | | | |
| Рук. гр. | Гиндаман | | | | | |
| Ст. инж. | Давидсон | | | | | |


Привязан

Инв. №


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А2




Узел VIII




Приточная вентсистема

7

21763-19

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 904-02-27.86 | 32 |
| | | | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660В | |
| | | | | | | | Стадия: Р; Лист: 6; Листов: |
| Привязан | | | | | | | |
| | | | | Зам. нач. отд. | Островский | | 12.03.91 |
| | | | | Н. контр. | Огиенко | | 12.03.91 |
| | | | | Рук. гр. | Гиндман | | 11.03.91 |
| Инв. № | | | | Ст. инж. | Давидсон | | 15.03.91 |
| | | | | | | Схема электрическая принципиальная 18П (продолжение) | ГПИ Электропроект Москва |

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

# Диаграммы замыкания контактов

## Реле времени КТ1

| Номер цепи, в которой используется контакт | Обозначение контакта | Назначение контакта | Начало пуска венткамеры / Окончание пуска венткамеры |
|---|---|---|---|
| 17 | (9) (10) | Включение приточного вентилятора летом (после открытия клапана наружного воздуха) | t1 |
| | (20) (21) | Не используется | |
| 27 | (14) (15) | Подключение датчика SK3 для контроля прогрева воздухонагревателя перед включением вентилятора | t3 |
| 16 | (6) (7) | Включение приточного вентилятора зимой (после прогрева воздухонагревателя) | t4 |
| 29 | (17) (18) | Контроль пуска венткамеры | t5 |
| 14 | (4) (5) | Окончание пуска венткамеры | t6 |

** $t_1$ = 30... 120 с

$t_3 = t_4 - 15$ с

** $t_4$ = 60... 180 с

$t_5 = t_4 + 15$ с

$t_6 = t_4 + t_1$ с

** уточняется при наладке

Условные обозначения:

контакт замкнут

контакт разомкнут

## Переключатели универсальные SA2

ПКУ3-12С1204

| Соединение контактов | Местное М -45° | Опробование О 0° | Дистанционное Д +45° |
|---|---|---|---|
| 1-2 | X | — | — |
| 3-4 | — | — | X |
| 5-6 | X | — | — |
| 7-8 | — | — | X |
| 9-10 | X | — | — |
| * 11-12 | — | — | X |
| * 13-14 | X | — | — |
| 15-16 | — | — | X |
| * 17-18 | X | — | — |
| * 19-20 | — | — | X |
| 21-22 | X | — | — |
| 23-24 | — | — | X |
| * 25-26 | X | — | — |
| * 27-28 | — | — | X |
| 29-30 | X | — | — |
| * 31-32 | — | — | X |
| 33-34 | — | X | — |
| 35-36 | — | X | — |
| * 37-38 | — | X | — |
| * 39-40 | — | X | — |
| * 41-42 | — | X | — |
| 43-44 | — | X | — |
| * 45-46 | — | X | — |
| * 47-48 | — | X | — |

## SA3

ПКУ3-16И3083

| Соединение контактов | Зима З 0° | Лето Л +45° |
|---|---|---|
| 1-2 | X | — |
| 3-4 | X | — |
| 5-6 | — | X |
| 7-8 | — | X |
| * 9-10 | — | X |
| * 11-12 | — | X |

## SA1, SA4

ПКУ3-12И0103

| Соединение контактов | Отключено Откл 0° | Включено Вкл +45° |
|---|---|---|
| 1-2 | — | X |
| * 3-4 | — | X |


## SA8

ПКУ3-12И0101

| Соединение контактов | Опробование О 0° | Автоматическое А +45° |
|---|---|---|
| 1-2 | X | — |
| 3-4 | — | X |

* не используется

## Свободные контакты




Приточная вентсистема

21763-1с 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 904-02-27.86 | 32 |
| | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В | |
| | | | | Стадия Р | Лист 7 | Листов |
| Привязан | | | | Схема электрическая принципиальная 18П (продолжение) | ГПИ Электропроект Москва |
| Инв № | | | | | |
| Зам. нач. отд. | Островский | | | | |
| Н. контр. | Огиенко | | | | |
| Рук. гр. | Гиндман | | | | |
| Ст. инж. | Давидсон | | | | |







Копировал

Формат А2



Подпись и дата | Взам. инв. №

Таблица 1

## Контакты аппаратов, предусмотренные схемой управления приточной венткамерой

| Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты) | Номер цепи | Контакты (пакеты) | Назначение контактов (пакетов) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Управление приточными венткамерами (с применением средств телемеханики) | 82 |  | Включение (отключение) приточных венткамер | |
| Сигнализация (на диспетчерском пункте или на одиночном посту в помещении, обслуживаемом приточной венткамерой) | 83 |  | Перевод приточной венткамеры на опробование или местное управление | |
| | 84 |  | Срабатывание защиты от замерзания | |
| | 85 |  | Включение электронагревателя | |
| | 86 |  | Включение рабочего режима | |
| | 87 |  | Включение дежурного режима | |

Продолжение табл 1

| Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты) | Номер цепи | Контакты (пакеты) | Назначение контактов (пакетов) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Управление вытяжными вентиляторами | 91 |  | Включение вытяжных вентиляторов, сблокированных с приточной венткамерой | |
| Регулирование | 92 |  | См. проект регулирования | |

Приточная вентсистема

21763-19 9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 904-02-27.86 | 32 |
| | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электроводонагревателями на напряжение 660В | |
| Привязан | | | | | Стадия / Лист / Листов |
| | | | | | Р / 8 / |
| | Зам. нач. отд | Островский | | | |
| | Н. контр | Огиенко | | Схема электрическая принципиальная 1ВП (продолжение) | ГПИ Электропроект Москва |
| | Рук. гр | Гиндман | | | |
| Инв. № | Ст. инж. | Давидсон | | | |

Копировал

Формат А-2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Таблица 2

## Контакты для дистанционного управления вентилятором







| Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры предусматривается только один из видов дистанционного управления) | Расшифровка условного обозначения контактов указанных в схеме | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Пуск1 (рабочий режим) | Пуске (дежурный режим) | стоп | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Управление с диспетчерского пункта |  |  |  | |
| |  |  |  | |
| |  |  |  | |
| Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста) |  |  |  | |

Таблица 3

## Контакты для дистанционного управления электронагревателем








| Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры предусматривается только один из видов дистанционного управления) | Расшифровка условного обозначения контактов указанных в схеме | | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Пуск | Стоп | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Управление с диспетчерского пункта |  |  | |
| |  |  | |
| |  |  | |
| Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста) |  |  | |

Таблица 4

отсутствует

Таблица 5

Ток уставки теплового реле пускателя

| Наименование механизма | Iуст. (А) | | | |
|---|---|---|---|---|
| Приточный вентилятор | | | | |
| Циркуляционный насос | | | | |

Приточная вентсистема

21763-19


10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 904-02-27.86 | ЭО |
| Привязан | | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В | |
| | | | | Стадия: Р; Лист: 9; Листов: |
| Инв. № | Зам. нач. отд. | Островскин | Схема электрическая принципиальная 18П (окончание) | ГПИ Электропроект Москва |
| | И. контр. | Огиенко | | |
| | Рук. гр. | Гиндман | | |
| | Ст. инж. | Давидсон | | |

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| | | | |
|---|---|---|---|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | |
| Инв. № | Привязан | | |
| Зам. нач. ОВ | Островский | | |
| Н. контр. | Гриненко | | |
| Рук. гр. | Гинзбург | | |
| Вед. инж. | Кишкинская | | |
| Щит управления вентиляционными камерами с электродвигателями напряжением 660В. Управление и силовое электрооборудование приточных | | | |
| Схема электрическая подключений | | | |
| ГПИ Электропроект Москва | | | |
| Стадия: Р | Лист: 10 | Листов: 33 | |
| 904-02-27.86 | | | |
| 21763-19 | | | |

Копировал

Формат А2

Форма 1

Опросный лист ____
на щит типа

1 Наименование и адрес предприятия _____

2 Наименование объекта _____

3 Наименование и адрес заказчика _____

4. Наименование и адрес проектной организации _____

5 Завод-изготовитель - Ангарский электромеханический завод 665821 г. Ангарск, Иркутская обл

6 Исполнение щита ЩУП6 -□□□-□□□□

7 Переменные технические данные принципиальной схемы управления

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(ненужные вычеркнуть)

8 По данному опросному листу изготовить ____ щит(ов)

9 Обозначение щита (ов) по проекту электротехнической части объекта _____

10. Количество приведенных панелей на один щит _____

11 Количество приведенных панелей на ____ щит(ов) _____

12 Степень защиты щита - IP31, IP41 по ГОСТ 14254-80
(ненужное вычеркнуть)

Главный инженер проекта _____ /_____/

"____" _____ 19____г

Форма 2

Опросный лист ____
на щит типа

1 Наименование и адрес предприятия _____

2 Наименование объекта _____

3 Наименование и адрес заказчика _____

4 Наименование и адрес проектной организации _____

5 Завод-изготовитель - Ангарский электромеханический завод 665821 г Ангарск, Иркутская обл.

6 Исполнение щита ЩУП6Н-□□□-□□□□□

7. Переменные технические данные принципиальной схемы управления

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(ненужные вычеркнуть)

8 По данному опросному листу изготовить ____ щит(ов)

9 Обозначение щита (ов) по проекту электротехнической части объекта _____

10 Количество приведенных панелей на один щит ____

11 Количество приведенных панелей на ____ щит(ов) _____

12 Степень защиты щита - IP31, IP41 по ГОСТ 14254-80
(ненужное вычеркнуть)

Главный инженер проекта _____ /_____/

"____" _____ 19____ г

(12)

21763-19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Привязан | | | | 904-02-27.86 | 34 |
| | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В | |
| | | | | | Стадия / Лист / Листов |
| | Зам нач отд | Островский | | | Р / 11 / |
| | Н контр | Огненко | | Опросный лист | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА |
| | Рук гр | Гинодман | | | |
| Инв № | Ст инж | Давидсон | | | |

Копировал

Формат А2

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

56/19
Заказ № 7480 Инв № 21763-19 Тираж 320

Сдано в печать 16/9 1987 Цена 1-06

gost.e-ecolog.ru