ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

# 407-3-587.90

# ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

## (ЗРУ 10-6х24-ЖБ-51-2-КЭ)

АЛЬБОМ 4

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

*СФ 1019-03*

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-587.90

# ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

# ( ЗРУ 10-6х24-ЖБ-51-2-КЭ )

АЛЬБОМ 4

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ МИНЭНЕРГО СССР
ПРОТОКОЛОМ ОТ 05.04.91 N 6

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Е.И.БАРАНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.Д.ФОМИН

## Содержание альбома N 4


| Обозначение спецификаций | Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка | Стр. |
|---|---|---|
| 407-3-587.90 -ЭП1.СО | Электротехнические чертежи (вариант со шкафами КРУ серии К-104) -ЭП1 | 3...10 |
| -ЭП2.СО | Электротехнические чертежи (вариант со шкафами КРУ серии КМ-1М, КМ-1ф) -ЭП2 | 11...20 |
| -ОВ.СО | Отопление и вентиляция -ОВ | 21,22 |

Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. | | | | | | | | |
| 1 | Шкаф КРУ-10 ввода с выключателем, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток главных цепей 1600А | К-104 ТУ34-13-10854-84 | компл. | 671 | | 34 1471 [ ] | | [ ] | 840 |
| | Шкаф КРУ-10 секционной связи с выключателем, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток главных цепей [ ] А | К-104 ТУ34-13-10854-84 | компл. | 671 | | 34 1471 [ ] | | 2 | [ ] |
| | Шкаф КРУ-10 секционной связи с разъединяющими контактами, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток главных цепей [ ] А | К-104 ТУ34-13-10854-84 | компл. | 671 | | 34 1471 [ ] | | 2 | [ ] |
| | Шкаф КРУ-10 с шинными аппаратами, номинальное напряжение 10кВ. | К-104 ТУ34-13-10854-84 | компл. | 671 | | 34 1471 [ ] | | [ ] | 533 |
| | Шкаф КРУ-10 для питания трансформатора СН, номинальное напряжение 10кВ. | К-104 ТУ34-13-10854-84 | компл. | 671 | | 34 1471 [ ] | | 2 | 698 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Роменский | | 04.91 |
| Н. контр. | Ломакасова | | 04.91 |
| ГИП | Фомин | | 04.91 |
| Гл. спец. | Лурье | | 04.91 |
| Нач. гр. | Карпов | | 04.91 |
| Инж. II кат. | Зайцева | | 04.91 |

407-3-587.90-ЭП1.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 8 |

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Альбом № 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Шкаф КРУ-10 отходящих кабельных линий с выключателем, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток главных цепей 630А. | К-104 ТУ34-13-10854-84 | компл. | 671 | | 34 1471 | | | |
| | То же, номинальный ток главных цепей 1000А. | К-104 ТУ34-13-10854-84 | компл. | 671 | | 34 1471 | | | |
| | То же, номинальный ток главных цепей 1600А | К-104 ТУ34-13-10854-84 | компл. | 671 | | 34 1471 | | | |
| | Шкаф КРУ-10 дугогасителя, номинальное напряжение 10кВ | К-104 ТУ34-13-10854-84 | компл. | 671 | | 34 1471 | | 8 | 115 |
| | Шинный ввод к ближнему ряду, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток [ ] А | БКШ.092.05[ ]-01 | компл. | 671 | | 34 1471 | | 2 | |
| | Шинный ввод к дальнему ряду, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток [ ] А | [ ] | компл. | 671 | | 34 1471 | | 2 | |
| | Шинный блок, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток [ ] А | ШБ ТУ34-13-10854-84 | компл. | 671 | | 34 1471 | | 2 | 195 |
| | Отдельно стоящий релейный шкаф. | ОРШ ТУ34-13-10854-84 | компл. | 671 | | 34 1471 | | | |

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод -изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Ящик управления с пускателем ПМЛ 110004 на ток Iн=1А | 9371401207464ХЛ4 | компл. | 671 | | 34 3313 | | 1 | |
| | | ТУ16-536.023-75 | | | | | | | |
| 3 | Пост кнопочный, с диаметром для ввода провода 1/2" | ПКЕ-222-2У2 1/2п | компл. | 671 | | | | 1 | |
| | | ТУ16-526.216-78 | | | | | | | |
| 4 | Автоматический выключатель | АП50Б2ТН34363 | компл. | 671 | | | | 1 | |
| | | ТУ16-522.139-78 | | | | | | | |
| 5 | Щиток освещения на 6 однополюсных автоматов АЕ-1031-1 номинальные токи расцепителей 5х6А; 1х10А | ЯОУ-8501 У3 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | ТУ16-536.683-81 | | | | | | | |
| 6 | Лампа ручная переносная с гибким шланговым кабелем | ПЛ-64 | шт. | 796 | | 34 6616 | | 1 | |
| | | ТУ16.545.132.77 | | | | | | | |
| 7* | Переносной аккумуляторный фонарь | | шт. | 796 | | 34 6698 | | 1 | |
| 8 | Лампа накаливания 12В, 40Вт | МО 12-40 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | ГОСТ 1182-77 | | | | | | | |
| | Лампы накаливания 220В | | | | | | | | |
| 9 | Лампа накаливания 150Вт | Б-220-230-150УХЛ2 | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | | ГОСТ 2239-79 | | | | | | | |
| 10 | Лампа накаливания 100Вт | Б-220-230-100УХЛ2 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | | ГОСТ 2239-79 | | | | | | | |

* При отсутствии на ПС аккумуляторной батареи.

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Лампа накаливания 60Вт | Б-220-230-60Ук12 ГОСТ 2239-79 | шт | 796 | | | | 12 | |
| 12 | Кабель силовой на напряжение до 1 кВ с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, сечением | ГОСТ 16442-80 | | | | | | | |
| | 3х16+1х10 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |
| | 3х10+1х6 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |
| | 3х6+1х4 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |
| | 3х4+1х2,5 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |
| | 3х4 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |
| | 2х4 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:

Инв.№

Альбом V

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Изделия номенклатуры ВО „Союзэлектромонтаж"* | | | | | | | | |
| 1 | Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВ·А высшее напряжение 220 В, низшее 12 В. | ЯПТ-0,25-2143 ТУ36-631-76 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| 2 | Ящик вводной на вводе Р16-31320 I=10А, тип предохранителей НП2-100. | ЯВ8101-4010 ТУ34-13-110/10-85 | шт. | 796 | | 34 3339 4030 | | 2 | |
| 3 | Стойка кабельная | С-400 УХЛ2 ТУ34-43-10683-84Е | шт. | 796 | | 34 4962 5911 | | 56 | |
| 4 | Стойка кабельная | С-800 УХЛ2 ТУ34-43-10683-84Е | шт. | 796 | | 34 4962 5931 | | 24 | |
| 5 | Стойка кабельная | С-1200 УХЛ2 ТУ34-43-10683-84Е | шт. | 796 | | 34 4962 5941 | | 43 | |
| 6 | Консоль | К-250 УХЛ2 ТУ34-43-10683-84Е | шт. | 796 | | 34 4962 5821 | | 152 | |
| 7 | Консоль | К-450 ТУ34-43-10683-84Е | шт | 796 | | 34 4962 5841 | | 171 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Лоток глубокий прямой | ЛГ-200-0,6 | шт. | 796 | | 34 4961 5901 | | 14 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 9 | Лоток глубокий прямой | ЛГ-200-1 | шт. | 796 | | 34 4961 5903 | | 2 | |
| | | ТУ-34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 10 | Лоток глубокий прямой | ЛГ-200-2 | шт. | 796 | | 34 4961 5905 | | 20 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 11 | Лоток глубокий ответвительный | ЛГО-200УХЛ2 | шт. | 796 | | 34 4961 5921 | | 2 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 12 | Лоток глубокий угловой | ЛГУ-200УХЛ2 | шт. | 796 | | 34 4961 5931 | | 4 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 13 | Соединитель угловой | СУ | шт. | 796 | | 34 4961 5951 | | 4 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 14 | Прижим | В-41 | шт. | 796 | | 34 4961 5851 | | 56 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 15 | Полоса-пряжка | К395УХЛ2 | шт. | 796 | | 34 4966 1611 | | 2500 | |
| | | ТУ36-2266-80 | | | | | | | |
| | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| 16 | Пакетный выключатель | ПВ2-40Т$_{р}$56 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | ТУ16-642.051-76 | | | | | | | |

Альбом 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | Выключатель однополюсный 250В, 6А. | 01-02-6/220 ГОСТ 7397-76 | шт. | 796 | | 34 6421 | | 2 | |
| 18 | То же, в герметичном исполнении | 0-1-Тр44-П-6/220 ГОСТ 7397-76 | шт. | 796 | | 34 6426 | | 4 | |
| 19 | Переключатель пакетный | ПП1-16/4С Тр 56 ТУ16-642.051-76 | шт. | 796 | | | | 8 | |
| 20* | Переключатель пакетный 220В; 10А | ПВ2-16 Тр 56 ТУ16-642.051-76 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| 21 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом. | РП-П-20-04-10/220 ТУ16-526.463-79 | шт. | 796 | | 34 6433 1242 | | 8 | |
| 22 | Розетка штепсельна 428. | РШ-П-2-0-03-10/02 ТУ16-528.463-79 | шт. | 796 | | 34 6435 | | 6 | |
| 23 | Коробка ответвительная трехвводная | КОМ1-3 ТУ34-43-2349-77 | шт. | 796 | | 34 6474 | | 69 | |

* При отсутствии на ПС аккумуляторной батареи.

Привязан:

Инв. №:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №:

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Светильники и арматура | | | | | | | | |
| 24 | Светильник потолочный | НСП21-200-Д034У3 ТУ16-545.333-80 | шт. | 796 | | 34 6111 | | 10 | |
| 25 | Светильник брызгозащищенный | ПСХ-60МУ3 ТУ16-535.360-74 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| 26 | Светильник настенный | НБ006×100Т₂20 ТУ16-535.825-74 | шт. | 796 | | 34 6111 | | 4 | |

Альбом 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №:

Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| 1 | Шкаф КРУ-10 ввода с выключателем, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток главных цепей ☐ А | КМ-1Ф | компл. | 671 | | 34 1471 ☐ | | 4 | ☐ |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | КМ-1М | компл. | 671 | | 34 1471 ☐ | | 4 | ☐ |
| | | ТУ 16-91 | | | | | | | |
| | | UBKA674522.085TY | | | | | | | |
| | Шкаф КРУ-10 глухого ввода, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток главных цепей 3150А. | КМ-1Ф | компл. | 671 | | 34 1471 ☐ | | 4 | ☐ |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | КМ-1М | компл. | 671 | | 34 1471 ☐ | | 4 | ☐ |
| | | ТУ 16-91 | | | | | | | |
| | | UBKA674522.085TY | | | | | | | |
| | Шкаф КРУ-10 секционирования с выключателем, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток главных цепей ☐ А | КМ-1Ф | компл. | 671 | | 34 1471 ☐ | | 2 | ☐ |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | КМ-1М | компл. | 671 | | 34 1471 ☐ | | 2 | ☐ |
| | | ТУ16-91 | | | | | | | |
| | | UBKA674522.085TY | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Роменский | | 04.91 |
| Н. контр. | Ломаносова | | 04.91 |
| ГИП | Фомин | | 04.91 |
| Гл. спец. | Лурье | | 04.91 |
| Нач. гр. | Карпов | | 04.91 |
| Инж. II кат. | Лыкасова | | 04.91 |

407-3-587.90-ЭП2.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 10 |

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Шкаф КРУ-10 секционирования с разъединяющими контактами, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток главных цепей ____ А | КМ-1Ф | компл. | 671 | | 34 1471 ____ | | 2 | ____ |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | КМ-1М | компл. | 671 | | 34 1471 ____ | | 2 | ____ |
| | | ТУ 16 – 91 | | | | | | | |
| | | UBKA674522085TY | | | | | | | |
| | Шкаф КРУ-10 с шинными аппаратами, номинальное напряжение 10кВ | КМ-1Ф | компл. | 671 | | 34 1471 ____ | | ____ | ____ |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | КМ-1М | компл. | 671 | | 34 1471 ____ | | ____ | ____ |
| | | ТУ 16 – 91 | | | | | | | |
| | | UBKA674522085TY | | | | | | | |
| | Шкаф КРУ-10 для питания трансформатора СН, номинальное напряжение 10кВ | КМ-1Ф | компл. | 671 | | 34 1471 ____ | | 2 | ____ |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | КМ-1М | компл. | 671 | | 34 1471 ____ | | 2 | ____ |
| | | ТУ 16 – 91 | | | | | | | |
| | | UBKA674522085TY | | | | | | | |
| | Шкаф КРУ-10 отходящих кабельных линий с выключателем, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток главных цепей 630А. | КМ-1Ф | компл. | 671 | | 34 1471 ____ | | ____ | ____ |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | КМ-1М | компл. | 671 | | 34 1471 ____ | | ____ | ____ |
| | | ТУ 16 – 91 | | | | | | | |
| | | UBKA674522085TY | | | | | | | |

Альбом V

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:

Инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Шкаф КРУ-10 отходящих кабельных линий с выключателем, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток главных цепей 1000А. | КМ-1Ф | компл. | 671 | | 34 1471 | | | |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | КМ-1М | компл. | 671 | | 34 1471 | | | |
| | | ТУ16 – 91 | | | | | | | |
| | | ИВКА674522.085ТУ | | | | | | | |
| | То же, номинальный ток главных цепей 1600А | КМ-1Ф | компл. | 671 | | 34 1471 | | | |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | КМ-1М | компл. | 671 | | 34 1471 | | | |
| | | ТУ 16 – 91 | | | | | | | |
| | | ИВКА674522.085ТУ | | | | | | | |
| | Шкаф шинного ввода к ближнему ряду, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток ____ А | ШШВ ____ | компл. | 671 | | 34 1471 | | 2 | |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | ТУ16 – 91 | | | | | | | |
| | | ИВКА674522.085ТУ | | | | | | | |
| | Шкаф шинного ввода к дальнему ряду, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток ____ А | ШШВ ____ | компл. | 671 | | 34 1471 | | 2 | |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | ТУ 16 – 91 | | | | | | | |
| | | ИВКА674522.085ТУ | | | | | | | |
| | Отдельно стоящий релейный шкаф | ОРШ | компл. | 671 | | 34 1471 | | | |
| | | ТУ16-674.028-84 | | | | | | | |
| | | ТУ16 – 91 | | | | | | | |
| | | ИВКА674522.085ТУ | | | | | | | |

Альбом 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Ящик управления с пускателем ПНЛ 110004 на ток Iн=1А | ЯЗ140120745УХЛ4 | компл. | 671 | | 34 3313 | | 1 | |
| | | ТУ16-535.023-75 | | | | | | | |
| 3 | Пост кнопочный, с диаметром для ввода провода 1/2" | ПКЕ-222-2У2 1/2" | компл. | 671 | | | | 1 | |
| | | ТУ16-526.216-78 | | | | | | | |
| 4 | Автоматический выключатель | АП50Б27М3У3Б3 | компл. | 671 | | | | 1 | |
| | | ТУ16-522.139-78 | | | | | | | |
| 5 | Щиток освещения на 6 однополюсных автоматов АЕ-1031-1 номинальные токи расцепителей 5×6А; 1×10А. | ЯОУ-250143 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | ТУ16-536.683-81 | | | | | | | |
| 6 | Лампа ручная переносная с гибким шланговым кабелем. | ПЛ-64 | шт. | 796 | | 34 6616 | | 1 | |
| | | ТУ16.545.132.77 | | | | | | | |
| 7* | Переносной аккумуляторный фонарь. | | шт. | 796 | | 34 6698 | | 1 | |
| 8 | Лампа накаливания 12В, 40Вт | МО 12-40 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | ГОСТ 1182-77 | | | | | | | |
| | Лампа накаливания 220В | | | | | | | | |
| 9 | Лампа накаливания 150 Вт | Б-220-230-150УХЛ2 | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | | ГОСТ 2239-79 | | | | | | | |
| 10 | Лампа накаливания 100 Вт | Б220-230-100УХЛ2 | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | | ГОСТ 2239-79 | | | | | | | |

* При отсутствии на ПС аккумуляторной батареи.

Привязан:

Инв. №

Альбом 4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Лампа накаливания 60Вт | Б-220-230-60ХЛ2 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | | ГОСТ 2239-79 | | | | | | | |
| 12 | Кабель силовой на напряжение до 1кВ с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, сечением | ГОСТ 16442-80 | | | | | | | |
| | 3х16+1х10 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |
| | 3х10+1х6 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |
| | 3х6+1х4 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |
| | 3х4+1х2,5 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |
| | 3х4 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |
| | 2х4 | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 1100 | | | |
| 13* | Шина алюминиевая | АДО-8х100 | кг | 166 | | | | 0,72 | |
| | | ГОСТ 15176-84 | | | | | | | |

* Только при ИПУ-10/2000-12,5УХЛ1

Привязан:

Инв.№:



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия номенклатуры ВПО „Союзэлектросетьизоляция" | | | | | | | | |
| 14 | Изолятор проходной, номинальное напряжение 10кВ, номинальный ток 2000А | ИПУ-10/2000-12,5УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | шт. | 796 | | 34 9331 2062 | | 12 | |
| | То же, номинальный ток 3150А | ИПУ-10/3150-12,5УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | шт. | 796 | | 34 9331 2054 | | 12 | |
| | Изолятор проходной, номинальное напряжение 20кВ, номинальный ток 2000А | ИП-20/2000-12,5УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | шт. | 796 | | 34 9331 2056 | | 12 | |
| | То же, номинальный ток 3150А | ИП-20/3150-12,5УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | шт | 796 | | 34 9331 2058 | | 12 | |
| | Изолятор проходной, номинальное напряжение 35кВ, номинальный ток 1600А | ИП-35/1600-7,5УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | шт. | 796 | | 34 9331 2070 | | 12 | |

Альбом 4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

407-3-587.90-302.СО

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Изделия номенклатуры ВО „Союзэлектромонтаж" | | | | | | | | |
| 1 | Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВ·А высшее напряжение 220В, низшее 12В. | ЯПТ-0,25-2143 ТУ36-631-76 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| 2 | Ящик вводной на вводе Р16-31320 I=10А, тип предохранителей НП2-100 | ЯЗ8101-4070 ТУ34-43-110/10-85 | шт. | 796 | | 34 3339 4030 | | 2 | |
| 3 | Стойка кабельная | С-400УХЛ2 ТУ34-43-10683-84Е | шт. | 796 | | 34 4962 5911 | | 56 | |
| 4 | Стойка кабельная | С-800УХЛ2 ТУ34-43-10683-84Е | шт. | 796 | | 34 4962 5931 | | 24 | |
| 5 | Стойка кабельная | С-1200УХЛ2 ТУ34-43-10683-84Е | шт. | 796 | | 34 4962 5941 | | 43 | |
| 6 | Консоль | К-250УХЛ2 ТУ34-43-10683-84Е | шт. | 796 | | 34 4962 5821 | | 152 | |
| 7 | Консоль | К-450УХЛ2 ТУ34-43-10683-84Е | шт. | 796 | | 34 4962 5841 | | 171 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Лоток глубокий прямой | ЛГ-200-0,6 | шт. | 796 | | 34 4916 5901 | | 14 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 9 | Лоток глубокий прямой | ЛГ-200-1 | шт. | 796 | | 34 4961 5903 | | 2 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 10 | Лоток глубокий прямой | ЛГ-200-2 | шт. | 796 | | 34 4961 5905 | | 20 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 11 | Лоток глубокий ответвительный | ЛГО-200УХЛ2 | шт. | 796 | | 34 4961 5921 | | 2 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 12 | Лоток глубокий угловой | ЛГУ-200УХЛ2 | шт. | 796 | | 34 4961 5931 | | 4 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 13 | Соединитель угловой | СУ | шт. | 796 | | 34 4961 5951 | | 4 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 14 | Прижим | В-41 | шт. | 796 | | 34 4961 5851 | | 56 | |
| | | ТУ34-43-10683-84Е | | | | | | | |
| 15 | Полоска-пряжа | К3 95 УХЛ2 | шт. | 796 | | 34 4966 1611 | | 2500 | |
| | | ТУ36-2266-80 | | | | | | | |
| | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| 16 | Пакетный выключатель | ПВ2-40Тр56 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | ТУ16-642.051-76 | | | | | | | |

Альбом 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | Выключатель однополюсный 250В, 6А | 01-02-6/220 ГОСТ 7397-76 | шт. | 796 | | 34 6421 | | 2 | |
| 18 | То же, в герметичном исполнении | 0-1-Тр 44-П-6/220 ГОСТ 7397-76 | шт. | 796 | | 34 6426 | | 4 | |
| 19 | Переключатель пакетный | ПП1-16/4С1р 56 ТУ16-642.051-76 | шт. | 796 | | | | 8 | |
| 20* | Переключатель пакетный 220В; 10А | ПВ2-16Тр 56 ТУ16-642.051-76 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| 21 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | РП-П-20-04.10/220 ТУ16-526.483-79 | шт. | 796 | | 34 6433 1242 | | 8 | |
| 22 | Розетка штепсельная 42В. | РШ-П-2-0-03-10.02 ТУ16-528.463-79 | шт. | 796 | | 34 6435 | | 6 | |
| 23 | Коробка ответвительная трехвводная. | КОМ1-3 ТУ34-43-2349-77 | шт. | 796 | | 34 6474 | | 85 | |

* При отсутствии на ПС аккумуляторной батареи.

Привязан:

Инв. №



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Светильники и арматура | | | | | | | | |
| 24 | Светильник потолочный | НСП21-200-00343 ТУ 16-545.333-80 | шт. | 796 | | 34 6111 | | 10 | |
| 25 | Светильник брызгозащищенный | ПСХ-60 М43 ТУ16-535.360-74 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| 26 | Светильник настенный | НБ006х100Ip20 ТУ16-535.825-74 | шт. | 796 | | 34 6111 | | 16 | |

Привязан:

Инв. №

407-3-587.90-ЭП2.СО

Лист 10

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| 1 | Печь электрическая N= 1кВт | ПЭТ-4 | шт. | 796 | | | | | 6,0 |
| | з-д „Электроаппарат" г. Миасс | | | | | | | | |
| | t вн. = +5°С t нар. = -20°С | | | | | | | 14 | |
| | t вн. = +5°С t нар. = -30°С | | | | | | | 20 | |
| | t вн. = +5°С t нар. = -40°С | | | | | | | 26 | |
| | t вн. = -25°С t нар. = -40°С | | | | | | | 1 | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| 1 | Вентилятор крышный радиальный N4, исп. 1 | ВКР4.00256 | компл. | 671 | | 4861714401 | | 1 | 61.0 |
| | с электродвигателем 4АА63В4У2 N= 0,25 кВт | т.у. 22-4952-81 | | | | | | | |
| | n= 890 об/мин | | | | | | | | |
| 2 | Вентиль запорный муфтовый для воды и пара | | | | | | | | |
| | на Ру= 1,6 МПа и t° до 225°С Ду20 | 15ч8п2 | шт. | 796 | | 3722121019 | | 1 | 0,9 |

Привязан

Инв. №

407-3-587.90-ОВ.СО

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нач. отд | Роменский | | 04.91 | ЗРУ10(6)кВ с кабельным этажом (ЗРУ10-6×24-ЖБ-51-2-КЭ) | Стадия | Лист | Листов |
| Н. контр. | Ломоносова | | 04.91 | | РП | 1 | 2 |
| ГИП | Фомин | | 04.91 | | | | |
| Нач. гр. | Колпаков | | 04.91 | Спецификация оборудования | СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| 1 | Электроды | ГОСТ 9467-75 | кг | 166 | | | | 5 | |
| 2 | Краска масляная | ГОСТ 10503-71 | кг | 166 | | | | 3 | |
| 3 | Рама металлическая МР-1 из уголка 50×5 | Альбом 2 лист ОВ-5 | шт. | 796 | | | | 1 | 5,4 |
| 4 | Рама металлическая МР-2 из уголка 50×5 | Альбом 2 лист ОВ-6 | шт. | 796 | | | | 4 | 6,9 |
| 5 | Рама металлическая МР-3 из уголка 50×5 | Альбом 2 лист ОВ-6 | шт. | 796 | | | | 2 | 10,4 |
| 6 | Рама металлическая МР-4 из уголка 50×5 | Альбом 2 лист ОВ-5 | шт. | 796 | | | | 5 | 12,7 |
| | | | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| 1 | Труба водогазопроводная легкая 20 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 5 | 1,2 |
| 2 | Жалюзийная решетка 150×490 | т.у. 36-1517-84 | шт | 796 | | | | 30 | 1,0 |
| 3 | Клапан утепленный 670×450 (h) | Серия 1.494-27 | шт | 796 | | | | 6 | 3,7 |
| 4 | Лебедка ручная | Серия 1.494.27 | шт | 796 | | | | 3 | 4,3 |
| 5 | Блок | Серия 1.494-27 | шт | 796 | | | | 8 | 1.9 |
| 6 | Канат стальной Ф 4,5 мм | ГОСТ 3062-80 | м | 006 | | | | 60 | |
| 7 | Заслонка воздушная Р400Р | Серия 5.904.13 | шт | 796 | | | | 1 | 10,8 |
| 8 | Установка крышного вентилятора на кровле | Серия 1.469.-7 | шт | 796 | | | | 1 | 35,0 |
| 9 | Поддон к стакану Ф700 | Серия 1.469-7 | шт | 796 | | | | 1 | 22,2 |
| 10 | Краска масляная | ГОСТ 10503-71 | кг | 166 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru

Привязан

Инв. №