ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
407-03-501.88

# СХЕМЫ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ 220 кВ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ С УПРОЩЕННЫМИ СХЕМАМИ

# АЛЬБОМ 2

## ЭС2-НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

стр. 3-26

9307тм-т2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
407-03-501.88

# СХЕМЫ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ 220 кВ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ С УПРОЩЕННЫМИ СХЕМАМИ

# АЛЬБОМ 2

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ:


АЛЬБОМ 1 ПЗ1-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА стр. 4
ЭС1-СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И СИГНАЛИЗАЦИИ стр. 5-77
АЛЬБОМ 2 ЭС2-НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ стр. 3-26



РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ „ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"
МИНЭНЕРГО СССР

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ИН-ТА — С. Я. ПЕТРОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — Ф. Н. РЫБКИНА

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
МИНЭНЕРГО СССР

ПРОТОКОЛ ОТ 13.03.89г. № 7.

# Содержание альбома N 2


| NN листов | Наименование и обозначение документов | Стр. |
|---|---|---|
| 1 | ЭС2 Общие данные (начало) | 3 |
| 2 | Общие данные (окончание) | 4 |
| 3, 4, 5 | ЭС2 Блок БА234-88х автоматики с однократным АПВ с проверкой синхронизма выключателя 110-220кВ. Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид. | 5, 6, 7 |
| 6 | ЭС2 Блок ББ382-89 трансформатора напряжения линии 110-220кВ без резервирования. Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид. | 8 |
| 7, 8, 9, 10 | ЭС2 Блок БУ594-89х управления АТ и линии 220кВ с одним выключателем на стороне 6-10, 35кВ. Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид. | 9, 10, 11, 12 |
| 1 11, 12, 13 | ЭС2 Блок БУ595-89х управления АТ и линии 220кВ с двумя выключателями на стороне 6-10кВ. Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид. | 13, 14, 15 |
| 14, 15, 16, 17 | ЭС2 Блок БУ596-89х управления АТ и линии 220кВ с одним выключателем на стороне 6-10, 35кВ. Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид. | 16, 17, 18, 19 |
| 1 18, 19, 20 | ЭС2 Блок БУ597-89х управления АТ и линии 220кВ с двумя выключателями на стороне 6-10кВ. Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид. | 20, 21, 22 |
| 21, 22, 23, 24 | ЭС2 Блок БИ491-89х измерения и регулирования автотрансформатора с одним выключателем на стороне НН. Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид. | 23, 24, 25, 26 |
| 23, 24, 25, 26 | ЭС2 Блок БИ492-89Х измерения и регулирования автотрансформатора с двумя выключателями на стороне НН. Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид. | 25, 26, 27, 28 |


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом 2

# Ведомость рабочих чертежей марки ЭС2

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Общие данные (начало) | |
| 2 | Общие данные (окончание) | |
| 3,4, | Блок БА 234-88Х автоматики с | |
| 5 | однократным АПВ с проверкой синхронизма выключателя 110-220кВ. | |
| | Схема полная соединений рядов | |
| | зажимов и общий вид. | |
| 6 | Блок БВ 382-89 трансформатора | |
| | напряжения линии 110-220кВ без | |
| | резервирования. | |
| | Схема полная соединений рядов | |
| | зажимов и общий вид. | |
| 7,8, | Блок БУ 594-89х управления АТ и линии | |
| 9,10 | 220кВ с одним выключателем | |
| | на стороне 6-10,35кВ. | |
| | Схема полная соединений рядов | |
| | зажимов и общий вид. | |
| 11,12, | Блок БУ595-89Х управления АТ и линии | |
| 13 | 220кВ с двумя выключателями на | |
| | стороне 6-10кВ. | |
| | Схема полная соединений рядов | |
| | зажимов и общий вид. | |
| 14,15, | Блок БУ596-89х управления АТ и линии | |
| 16,17 | 220кВ с одним выключателем | |
| | на стороне 6-10,35кВ. | |
| | Схема полная соединений рядов | |
| | зажимов и общий вид. | |

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 18,19 | Блок БУ 597-89х управления АТ и линии | |
| 20 | 220кВ с двумя выключателями на | |
| | стороне 6-10кВ. | |
| | Схема полная соединений рядов | |
| | зажимов и общий вид. | |
| 21,22 | Блок БИ 491-89Х измерения и регулирования автотрансформатора с одним | |
| | выключателем на стороне НН. | |
| | Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид. | |
| 23,24 | Блок БИ 492-89Х измерения и регулирования автотрансформатора с двумя | |
| | выключателями на стороне НН. | |
| | Схема полная соединений рядов | |
| | зажимов и общий вид. | |

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами.

Главный инженер проекта Ф.Н. Рывкина

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 407-03-501.88 ЭС2 | |
| | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами | |
| Н. контр. | Рывкина | | | Стадия | Лист | Листов |
| Нач. ПТО | Рывкина | | | РП | 1 | 24 |
| Рук. гр. | Варшицкая | | | Общие данные (начало) | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. | |
| Ст. инж. | Яланова | | | | | |
| Техник | Соколова | | | | | |

Копировал: Шилина Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
5307-тм-2

## Назначение и замена НКУ

| Тип НКУ | Назначение НКУ | Тип и наименование аннулируемого НКУ |
|---|---|---|
| БА 234-88Х | Автоматика воздушного 110-220кВ и масляного 220кВ с пружинным приводом выключателей с однократным АПВ с проверкой синхронизма. Применяется для выключателей линий, автотрансформаторов и выключателя „мостика" ПС с упрощенными схемами и ПС со схемой „Четырехугольник". Блок выполнен в двух модификациях А и Б мод. А – с переключателем SX2 типа ПП2-16/Н3 для выполнения АПВ линии и АПВ ошиновки; мод. Б – с переключателем SX2 типа ПБ1-16 для выполнения АПВ линии. | БА 206-83 с однократным АПВ с проверкой синхронизма выключателя 220кВ с пружинным приводом (аннулируется после освоения заводами БА 234-88Х) |
| БУ 594-89Х | Управление автотрансформатором и линией 220кВ ПС „Два блока с выключателем и неавтоматической перемычкой со стороны линий" и „Мостик с выключателями в цепях автотрансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны автотрансформатора" с одним выключателем на стороне 6-10-35кВ. Выполняется в двенадцати модификациях: А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М. | |
| БУ 595-89Х | Управление автотрансформатором и линией 220кВ ПС „Два блока с выключателем и неавтоматической перемычкой со стороны линий" и „Мостик с выключателями в цепях автотрансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны автотрансформатора" с двумя выключателями на стороне 6-10кВ. Выполняется в четырех модификациях: А,Б,В,Г. | |
| БУ 596-89Х | Управление автотрансформатором и линией 220кВ ПС „Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий" с одним выключателем на стороне 6-10-35кВ. Выполняется в двенадцати модификациях: А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М. | |
| БУ 597-89Х | Управление автотрансформатором и линией 220кВ ПС „Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий" с двумя выключателями на стороне 6-10кВ. Выполняется в четырех модификациях: А,Б,В,Г. | |
| БИ 491-89Х | Измерительные приборы и регулирование напряжения автотрансформатора с одним выключателем на стороне 6-10-35кВ. Измерительные приборы линии 220кВ. Применяется с блоками управления БУ 594-89Х и БУ 596-89Х. Выполняется в четырех модификациях: А,Б,В,Г. Модификации А и Б – для автотрансформатора без линейного регулировочного трансформатора; модификации В и Г – с линейным регулировочным трансформатором | |
| БИ 492-89Х | Измерительные приборы и регулирование напряжения автотрансформатора с двумя выключателями на стороне 6-10кВ. Измерительные приборы линии 220кВ. Применяется с блоками управления БУ 595-89Х и БУ 597-89Х. Выполняется в двух модификациях А и Б. | |
| БВ 382-89 | Цепи трансформатора напряжения 110-220кВ для ПС „Два блока" | Блок БВ 631-80 трансформатора напряжения 110-220кВ |

Аннулируется после освоения заводами БВ 382-89.

Альбом 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 407-03-501.88 ЭС 2 |
| | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами |
| | | | Стадия: РП; Лист: 2; Листов: |
| Н. контр. | Рыбкина | | Общие данные (окончание) |
| Нач. ПТО | Рыбкина | | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. |
| Рук. гр. | Ванчикова | | |
| Ст. инж. | Яблочкова | | |


Копировал Шилина


Формат А2

Альбом 2

## Общий вид

масштаб 1:10




Контакты

## Перечень надписей

| Блочный номер аппарата | Позиционное обозначение по схеме | | Места надписи в рамке | Текст надписи | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KH1 | | | АПВ | |
| 16 | KH2 | | | Неисправность цепей оперативного тока | |
| 15 | KH3 | | | Пружины не заведены | Для выкл. с пружин. приводом |
| 15 | KH3 | | | Давление упало | Для возд. выключ. |
| 14 | KH4 | | | Непереключение фаз | |
| 13 | KH5 | | | Автоматика завода пружин отключена | |
| 20 | SAC1 | | | Выбор режима включения | |
| 19 | SX1 | | | АПВ | |
| 18 | SX2 | | | Пуска АПВ | Для модиф.Б |
| 18 | SX2 | T(ii) | Слева от аппарата | АПВ ошиновки | Для модиф. А См. примеч. 2, 3 |
| | | W(ii) | Под аппаратом | АПВ линий | |
| | | W T(i) | Справа от аппарата | АПВ линии АПВ ошиновки | |
| 18 | SX2 | T1(ii) | Слева от аппарата | АПВ ошиновки T1 | |
| | | T2(ii) | Под аппаратом | АПВ ошиновки T2 | |
| | | T1 T2(i) | Справа от аппарата | АПВ ошиновки T1 АПВ ошиновки T2 | |
| 18 | SX2 | W2(ii) | Слева от аппарата | АПВ линии W2 | |
| | | W1(ii) | Под аппаратом | АПВ линии W1 | |
| | | W1 W2(i) | Справа от аппарата | АПВ линии W1 АПВ линии W2 | |

### Примечания

1. В качестве переключателя SAC1 может использоваться переключатель типа ПМОФ90-111144/I-Д43 или ПМОФ90-111111/I-Д42 на чертеже показаны цепи переключателя ПМОФ90-111144/I Д43. При применении переключателя ПМОФ90-111111/I Д42 третье положение „Р" отсутствует, а контакты 22-23 и 18-19 разомкнуты во всех положениях.
2. Надписи в рамках под аппаратом SX2 для модификации А выбираются при конкретном проектировании и выполняются на месте.
3. В скобках указано заводское обозначение положений рукоятки переключателя.
4. Рамки РБ устанавливаются под реле указательными и переключателями.
5. Блок выполнен в двух модификациях А и Б Модификация А – с переключателем SX2 типа ПП2-16/Н3 для выполнения АПВ линии и АПВ ошиновки.
   Модификации Б – с переключателем SX2 типа ПВ1-16 для выполнения АПВ линии.

## Перечень аппаратуры

| Блочный номер аппарата | Позиционное обозначение по схеме | Наименование | Тип | Техническая характеристика | К-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | AKS1 | Реле повторного включений | РПВ-01 | 220В, 4А | 1 | |
| 25 | KBS1 | Реле промежуточное | РП16-44 | 220В ... А | 1 | 4А или 8А |
| 22 | KCC1 | То же | РП18-74 | 220В | 1 | 4/1 |
| 21 | KCC2 | То же | РП16-14 | 220В | 1 | 4/2 |
| 24 | KCT1 | То же | РП16-41 | 220В | 1 | 4/2 |
| 23 | KCT2 | То же | РП16-41 | 220В | 1 | 4/2 |
| 17 | KH1 | Реле указательное | РЭУ11-30-85Т2 | 4А | 1 | |
| 16; 15 | KH2, KH3 | То же | РЭУ11-21-85012 | 0,1А | 2 | |
| 14, 13 | KH4, KH5 | То же | РЭУ11-33-85Т2 | 0,025А | 2 | |
| 05 | KL1 | Реле промежуточное | РП16-14 | 220В | 1 | *4/2 |
| 07 | KL2 | То же | РП18-74 | 220В | 1 | 4/1 |
| 29 | KL3 | То же | РП18-14 | 220В; 0,25с | 1 | 5/0 |
| 27, 26 | KL4, KL5 | То же | РП18-74 | 220В | 2 | 4/1 |
| 09 | KL6 | То же | РП18-64 | 220В | 1 | 2/3 |
| 28 | KL7 | То же | РП18-14 | 220В; 0,25с | 1 | 1/4 |
| 11 | KL8 | То же | РП17-54 | 220В | 1 | |
| | | | | | | |
| 12 | KQ1 | Реле промежуточное двухпозиционное | РП-8 | 220В | 1 | |
| 02; 08 | KQC1, KQC2 | Реле промежуточное | РП16-14 | 220В | 2 | 2/4 |
| 01 | KQT1 | То же | РП16-14 | 220В | 1 | 4/2 |
| 10 | KSS1 | Реле сдвига фаз | РСФП-20-5 | 100В, 100В | 1 | |
| 04; 03 | KV1, KV2 | Реле минимального напряжения | РН-154/150 | 40 ÷ 150В | 2 | |
| | | | | | | |
| 34, 35, 36 | R1, R2, R3 | Резистор | С5-35В-50 | 1кОм | 3 | Устанавливаются с задней стороны блока |
| 33 | R4 | То же | С5-35В-7,5 | 1 Ом | 1 | |
| 30, 31, 32 | R5, R6, R11 | То же | С5-35В-25 | 3,9кОм | 3 | |
| 37, 38 | R9, R10 | То же | С5-35В-50 | 1кОм | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 20 | SAC1 | Переключатель малогабаритный | ПМОФ90..... | | 1 | См. примеч. 1 |
| 19 | SX1 | Переключатель пакетный | ПВ1-16 | Исполн. 1 | 1 | |
| 18 | SX2 | То же | ПП2-16/Н3 | Исполн. 1 | 1 | Для модиф. А |
| 18 | SX2 | То же | ПВ1-16 | Исполн. 1 | 1 | Для модиф. Б |
| | — | Рамка для надписи | РБ | | 10 | Для модиф. А |
| | — | Рамка для надписи | РБ | | 8 | Для модиф. Б |
| | — | Рамка для надписи | РМ | | 21 | |

См. примеч. 4

Схема выполнена на листах 3,4,5

| | | | | 407-03-501.88 ЭС2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кв для подстанции с упрощенными схемами | | | |
| Нач.сект | Дьяконко | | 1987 | Блок БА234-89 с автоматики однократным АПВ и проверкой синхронизма выключателя 110-220 кВ | Стадия | Лист | Листов |
| Нач.ПТО | Дьячкина | | | | Р.П. | 3 | |
| Рук.гр. | Весникова | | | Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид | Энергосетьпроект г. Москва 1988 г. | | |
| Ст.инж. | Абрамова | | | | | | |
| Техник | Соколова | | | | | | |

Копировал: Пономарева Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 8307

Альбом 2

Только для модификации А

Цепи напряжения

Цепи управления

Цепи сигнализации

Изменения для модификации Б

К заж. 20 реле KQ1

К заж. 43 ряда зажимов

К заж. 49 ряда зажимов

Схема выполнена на листах 3, 4, 5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 407-03-501.88 ЭС2 | |
| | | | | Схемы НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220 кВ для подстанции с упрощенными схемами | |
| Н. контр. | Рыбкина | | | Блок БА 234-88Х автоматики с однократным АПВ с проверкой синхронизма выключателя 110-220 кВ | Стадия: Р; Лист: 4; Листов: |
| Нач. ПТП | Рыбкина | | | | |
| Рук. гр. | Дежникова | | | Схема полная соединений рядов зажимов и общих вид | Энергосетьпроект г. Москва 1988г |
| Ст. инж. | Рыбкина | | | | |
| Техник | Соколова | | | | |


Копировал: Пономарева

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3207ТМ-2

## Ряды зажимов блока





### Изменения для модификации Б (левая боковина)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | | | |
| 45 | | | KV2:1 |
| 46 | | | |
| 47 | | | SX2:C1 |
| 48 | | | KV2:3 |

Схема выполнена на листах 3,4,5

| | | |

Альбом 2





| Цепи напряжения | Монтажная вд. 01, 02 |
|---|---|
| Цепи сигнализации | |

## Перечень аппаратуры


| Блочный номер аппарата | | Позиционное обозначение по схеме | Наименование | Тип | Техническая характеристика тока | Кол. | Примечан. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Трансформатор напряжения линии W1, W2 110,220кВ | | | | | |
| 04 | 01 | KH1 | Реле указательное | РЭУ11-3Б-85(42 | 0,025А | 2 | |
| 06 | 03 | PA1 | Миллиамперметр | Э-6030 | 0-100мА | 2 | |
| 09 | 07 | R1 | Резистор | С5-35В-15 | 15Вт, 1500м | 2 | |
| 10 | 08 | R2 | То же | С5-35В-25 | 25Вт 3,9кОм | 2 | |
| 05 | 02 | SB1 | Кнопка | КЕ-011 | Исп. 2 | 2 | |
| | | – | Рамка для надписи | Ф6 | | 6 | |

## Общий вид

Масштаб 1:10




## Ряды зажимов блока





## Перечень надписей

| Блочный номер аппарата | Поз. обозначение по схеме | Места надписи | Текст надписи | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 0106 0203 | PA1 | В рамке под аппаратом | Контроль цепей разомкнутого тр-ка ТН | |
| 0105 0202 | SB1 | | Контроль цепей разомкнутого тр-ка ТН | |
| 0104 0201 | KH1 | | Неисправность ТН | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 407-03-501.88 | ЭС 2 |
| | | | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кВ для подстанции с упрощенными схемами. | |
| Н. контр. | Зинина | | | | | Блок БВ 309-69 трансформатора напряжения линии 110-220кВ без резервирования; | Стадия: РП; Лист: 6; Листов: |
| Нач. ПТО | Зинина | | | | | | |
| Рук. гр. | Янишевская | | | | | Схема полная, соединений дводов зажимов и общий вид. | Энергосетьпроект г. Москва 1938г. |
| Ст. инж. | Соколова | | | | | | |
| Техник | Калоева | | | | | | |

Копировал Шилина

Формат А2




Монтажная единица 02


Цепи защиты автотрансформатора T1(T2)

Цепи управления выключателя Q3

Цепи управления выключателя Q2

Цепи управления выключателя Q1

Цепи защиты минимального напряжения




Монтажная единица 02


Цепи сигнализации автотрансформатора T1(T2)

Монтажная единица 01

Световое табло „Линия" W1(W2)

## Перечень аппаратуры

| Блочный номер аппарата | Позиционное обозначение по схеме | Наименование | Тип | Техническая характеристика | К-во | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Линия W1(W2) | | | | |
| 01 | HLA1 | Табло световое | ТСБ | 220В | 1 | |
| | – | Лампа сигнальная | С-215-225-10 | 220В, 10Вт | 2 | |
| 03,02 | SF1, SF2 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | Iн.р.=2,5А | 2 | Iотс.=13Iн.р. 2п |
| 02 | | Автотрансформатор T1(T2) | | | | |
| 01 | HLA1 | Табло световое | ТСБ | 220В | 1 | |
| | – | Лампа сигнальная | С-215-225-10 | 220В, 10Вт | 2 | |
| 13,07 | HLG1, HLG2 | Арматура „Линза" зеленая | АС-12013 | 220В | 2 | |
| 05 | HLG3 | То же | АС-12013 | 220В | 1 | |
| 12,06 | HLR1, HLR2 | Арматура „Линза" красная | АС-12011 | 220В | 2 | |
| 04 | HLR3 | То же | АС-12011 | 220В | 1 | |
| 14,09 | SA1, SA2 | Переключатель малогабаритный | ПМОВ-112222 | I-Д55 | 2 | |
| 08 | SA3 | То же | ПМОВ-112222 | I-Д55 | 1 | |
| 15,11 | SF1, SF2 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | Iн.р.=... А по заказу | 2 | Iотс.=13Iн.р. 2п |
| 10 | SF3 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р.=... А по заказу | 1 | Iотс.=13Iн.р. 2п |
| 03,02 | SF5, SF6 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р.=2,5А | 2 | Iотс.=13Iн.р. 2п |
| 16 | SF7 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р.=2,5А | 1 | Iотс.=13Iн.р. 2п |
| 03 | | Охлаждение автотрансформатора T1(T2) | | | | |
| 01 | SF1 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | Iн.р.=2,5А | 1 | Iотс.=13Iн.р. 2п |




Монтажная единица 03

Цепи охлаждения автотрансформатора T1(T2)

Монтажная единица 01

Цепи защиты линии W1(W2)

Схема выполнена на листах 7, 8, 9, 10

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 407-03-501.88 ЭС.2 | | |
| | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами. | | |
| Н. контр. | Рыбкина | | | Блок БУБЦ4-69Х управления АТ и линий 220кВ с одним выключателем на стороне 6-10кВ. | Стадия | Лист | Листов |
| Нач. ОТП | Рыбкина | | | | РП | 7 | |
| Рук. гр. | Бадрина | | | Схема полная соединений, ряды зажимов и общий вид. | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. | | |
| Ст. инж. | Волкова | | | | | | |
| Техник | Сокурова | | | | | | |


Копировал: Шишкин

Формат А2


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 2


Модификация А





Модификация Б




Модификация В




Модификация Г




## Перечень надписей

| Блочный номер аппарата | Позиционное обозначение по схеме | Место надписи | Текст надписи | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | HLA1 | В табло | Линия W1(W2) | |
| 0201 | HLA1 | В табло | Автотрансформатор T1(T2) | |

Схема выполнена на листах 7, 8, 9, 10


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 407-03-501.88 ЭС.2 |
| | | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами |
| Н. контр. | Сеськина | | | | Блок БУ6Л-6Л управления Т и линий 220кВ с одним выключателем на стороне 6-10кВ |
| Нач. ПТО | Сеськина | | | | Стадия: РП; Лист: 8; Листов: |
| Рук. гр. | Соколова | | | | Схема полная соединений, рядов зажимов и общий 6:10 |
| Ст. инж. | Соколова | | | | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. |
| Техник | Соколова | | | | |

Копировал Шилов


Формат А2

Инв. № подл. | 9307ТМ-2 | Подпись и дата | Взам. инв. №


Модификация Д





Модификация Е





Модификация Ж





Модификация З





Модификация И




Модификация К




Модификация Л




Модификация М





Схема выполнена на листах 7,8,9,10

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 407-03-501.88. ЭС2 | | |
| | | | | | Схемы и КРУ управления и сигнализации автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами | | |
| Н.контр. | Рыбкина | | | | Блок 6ЭЗ4-85Х управления АТ и линии 220кВ с общим с.ч.мачтами на стороне 6-10-35кВ | Стадия | Лист | Листов |
| Нач. ПТО | Рыбкина | | | | | РП | 9 | |
| Рук. гр. | Зернацкая | | | | Схема полная соединений, разъёмов зажимов и общий вид. | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. | | |
| Ст. инж. | Колобова | | | | | | | |
| Техник | Осколова | | | | | | | |

Копировал Шишкина

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9907ТМ-2

# Ряды зажимов






Схема выполнена на листах 7,8,9,10


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 407-03-501.86 | ЭС2 |
| Инженер | Иванова | | | Охлаждение и АТУ трансформаторов 220кВ с управлением с ключами. Ряды зажимов | |
| Нач. отд. | Иванова | | | | |
| Рук. гр. | Иванова | | | | |
| Ст. инж. | Иванова | | | | |
| Техник | Иванова | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

Копировал

Формат А2

Альбом 2




Монтажная единица 02

Цепи защиты автотрансформатора T1(T2)


Цепи управления выключателя Q3

Цепи управления выключателя Q4

Цепи управления выключателя Q2

Цепи управления выключателя Q1

Цепи защиты минимального напряжения






Цепи сигнализации автотрансформатора T1(T2)


Монтажная единица 02

Световое табло "линия" W1(W2)

Монтажная единица 01




Цепи охлаждения автотрансформатора T1(T2)

Цепи защиты линии W1(W2)

Монтажная единица 01

## Перечень аппаратуры

| Блочный номер аппарата | Позиционное обозначение по схеме | Наименование | Тип | Техническая характеристика | К-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Линия W1 (W2) | | | | |
| 01 | HLA1 | Табло световое | ТСБ | 220В | 1 | |
| | — | Лампа сигнальная | Ц-215-225-16 | 220В 10Вт | 2 | |
| 03, 02 | SF1, SF2 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | Iн.р. = 2,5А | 2 | Iотс = 10 Iн.р. 2П |
| 2 | | Автотрансформатор T1 (T2) | | | | |
| 01 | HLA1 | Табло световое | ТСБ | 220В | 1 | |
| | — | Лампа сигнальная | Ц-215-225-16 | 220В 10Вт | 2 | |
| 15, 07 | HLG1, HLG2 | Арматура Линза зеленая | АС-12013 | 220В | 2 | |
| 05, 13 | HLG3, HLG4 | То же | АС-12013 | 220В | 2 | |
| 14, 06 | HLR1, HLR2 | Арматура Линза красная | АС-12011 | 220В | 2 | |
| 04, 12 | HLR3, HLR4 | То же | АС-12011 | 220В | 2 | |
| 19, 09 | SA1, SA2 | Переключатель галетный | ПМОВ-112222/I-Д55 | | 2 | |
| 08, 17 | SA3, SA4 | То же | ПМОВ-112222/I-Д55 | | 2 | |
| 20, 11 | SF1, SF2 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | Iн.р. = ... А по заказу | 2 | Iотс = 10 Iн.р. 2П |
| 10, 16 | SF3, SF4 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р. = ... А по заказу | 2 | Iотс = 10 Iн.р. 2П |
| 03, 02 | SF5, SF6 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р. = 2,5А | 2 | Iотс = 10 Iн.р. 2П |
| 18 | SF7 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р. = 2,5А | 1 | Iотс = 10 Iн.р. 2П |
| | | | | | | |
| 03 | | Охлаждение автотрансформатора T1(T2) | | | | |
| 01 | SF1 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | Iн.р. = 2,5А | 1 | Iотс = 3,5 Iн.р. 2П |

Схема выполнена на листах 11, 12, 13

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 407-03-501.88 | ЭС.2 |
| | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами. | |
| Н.контр. | Рыбкина | | | Блок БУ595-89Х управления АТ и линии 220кВ с двумя выключателями на стороне 6-10кВ | Стадия: РП; Лист: 11; Листов: |
| Нач.ПТО | Рыбкина | | | | |
| Рук.гр. | Верницкая | | | Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид. | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. |
| Ст.инж. | Яблонова | | | | |
| Техник | Сокорева | | | | |


Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


930 Гтм 3

## Блок БУ 595-89 А, Б, В, Г




## Блок БУ 595 -91 Д, Е

см. примеч. 1




### Перечень надписей

| Блочный номер аппарата | Позицион. обознач. по схеме | Место надписи | Текст надписи | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | HLA1 | В табло | Линия W1(W2) | |
| 0201 | HLA1 | В табло | Автотрансформатор T1(T2) | |

### Примечание

1.2 1 Для модификации Д и Е автомат SF6 не устанавливается.

Схема выполнена на листах 11, 12, 13

| | | | | | 407-03-501.88 ЭС2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами. | | | |
| 1 | N5-91 | | 05.07 | 15кВт | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Блок БУ595-89Х управления автоматики 220кВ с обычным выключателями на стороне 6-10кВ | Стадия | Лист | Листов |
| Н. контр. | | Рывкина | | 05.07 | | РП | 12 | |
| Нач. ПТО | | Рывкина | | 05.07 | | | | |
| Рук. гр. | | Верникова | | | Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид | Энергосетьпроект г. Москва 1989г | | |
| Ст. инж. | | Яблокова | | | | | | |
| Техник | | Соколова | | | | | | |

Копир. Парамонова Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
9207тм-2

# Ряды зажимов






Схема выполнена на листах 11, 12, 13

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 407-03-501.88 | ЭС 2 |
| | | | | Схемы цепей управления и автоматики автотрансформаторов 220 кВ с/п подстанций с упрощенными схемами | |
| Нач. отд. | Пилипенко | | | | |
| Нач. ПТП | Ермолаев | | | Блок БУ 55-89Х управления ВЫКЛ и линии 220 кВ с/шины и АТ и линии 220 кВ с/шины с выключателем 3Р10 на стороне 6-10 кВ | Стад. Лист Листов |
| Рук. гр. | Ермолаев | | | | РП 13 |
| Ст. инж. | Ермолаев | | | Схема полная сборочный | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. |
| Техник | Ермолаев | | | Перечень элементов | |


Копировал Гад

Формат А2












| | | |
|---|---|---|
| Цепи защиты автотрансформатора T1(T2) | Монтажная единица 02 | Монтажная единица 03 |
| Цепи управления выключателя Q3 | | |
| Цепи управления выключателя Q1 | | |
| Цепи защиты минимального напряжения | | |
| Цепи охлаждения автотрансформатора T1(T2) | | |

| | |
|---|---|
| Цепи сигнализации автотрансформатора T1(T2) | Монтажная единица 02 |
| Цепи сигнализации линии W1(W2) | Монтажная единица 01 |

## Перечень аппаратуры

| Ключевой номер аппарата | Позиционное обозначение по схеме | Наименование | Тип | Техническая характеристика | К-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Линия W1(W2) | | | | |
| 01 | HLA1 | Табло световое | ТСБ | 220В | 1 | |
| | — | Лампа сигнальная | Ц-215-225-10 | 220В; 10Вт | 2 | |
| 05 | HLG1 | Арматура линза зеленая | АС-12013 | 220В | 1 | |
| 04 | HLR1 | Арматура линза красная | АС-12011 | 220В | 1 | |
| 06 | SA1 | Переключатель малогабаритный | ПМОВ-112222 | I-D55 | 1 | |
| 07 | SF1 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | Iн.р.=... А по заказу | 1 | Iотс=10Iн.р. 2п |
| 03,02 | SF2,SF3 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р.=2,5А | 2 | Iотс=10Iн.р. 2п |
| 02 | | Автотрансформатор T1(T2) | | | | |
| 01 | HLA1 | Табло световое | ТСБ | 220В | 1 | |
| | — | Лампа сигнальная | Ц-215-225-10 | 220В; 10Вт | 2 | |
| 09,05 | HLG1,HLG3 | Арматура линза зеленая | АС-12013 | 220В | 2 | |
| 08,04 | HLR1,HLR3 | Арматура линза красная | АС-12011 | 220В | 2 | |
| 10,06 | SA1, SA3 | Переключатель малогабаритный | ПМОВ-112222 | I-D55 | 2 | |
| 11,07 | SF1, SF3 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | Iн.р.=... А по заказу | 2 | Iотс=10Iн.р. 2п |
| 03,02 | SF5,SF6 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р.=2,5А | 2 | Iотс=10Iн.р. 2п |
| 12 | SF7 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р.=2,5А | 1 | Iотс=10Iн.р. 2п |
| 03 | | Охлаждение автотрансформатора T1(T2) | | | | |
| 01 | SF1 | Выключатель автоматический | АП50Б-2М | Iн.р.=2,5А | 1 | Iотс=3,5Iн.р. 2п |
| | | | | | | |




| | |
|---|---|
| Цепи защиты линии W1(W2) | Монтажная единица 01 |
| Цепи управления выключателя Q1 | |

Схема выполнена на листах 14,15,16,17


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 407-03-501.86 ЭС2 | |
| | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами. | |
| Н. контр. | Рыбкина | Блок БУ536-83Х управления АТ и линий 220кВ с одним выключателем на стороне 6-10,35кВ | Стадия: РП; Лист: 14; Листов: |
| Нач. ПТО | Рыбкина | | |
| Рук. гр. | Бернштейн | Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. |
| Ст. инж. | Яламова | | |
| Техник | Самолова | | |

Копировал: Шилина


Формат А2

Альбом 2


Модификация А





Модификация Б




Модификация В




Модификация Г




## Перечень надписей

| Ключевой номер аппарата | Позиц. обозначение по схеме | Место надписи | Текст надписи | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | HLA1 | В табло | Линия W1(W2) | |
| 0201 | HLA1 | В табло | Автотрансформатор Т1(Т2) | |

Схема выполнена на листах 14, 15, 16, 17

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 407-03-501.88. ЭС.2 | |
| | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами | |
| Н. контр. | Рыбкина | | | Блок БУ596-89Х управления АТ и линий 220кВ с одним выключателем на стороне 6-10-35кВ | Стадия: РП; Лист: 15; Листов: |
| Нач. ПТГ | Рыбкина | | | | |
| Рук. гр. | Варницкая | | | Схема полная соединений рядов зажимов и общих | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. |
| Ст. инж. | Яблонова | | | | |
| Техник | Соколова | | | | |

Копировал


Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


5907ТМ-2

Альбом 2


Модификация Д





Модификация Е





Модификация Ж





Модификация З





Модификация И




Модификация К




Модификация Л




Модификация М





Схема выполнена на листах 14, 15, 16, 17

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 407-03-501.88 ЭС2 | | |
| | | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики сетитрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами | | |
| | | | | | Блок БУ595-89Х управления АТ и линии 220кВ с одним выключателем на стороне 6-10-35кВ | Стадия: РП | Лист: 16 |
| Н. контр. | Рыбкина | | | 1989 | | | |
| Нач. ПТО | Рыбкина | | | | Схема полная соединений, ряды зажимов и общий вид | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. | |
| Рук. гр. | Вернинская | | | | | | |
| Ст. инж. | Хлопова | | | | | | |
| Техник | Гамалова | | | | | | |

Копировал: Шилина

Формат А2

Инв. № подлинника | Подпись и дата | Взам. инв. № | 9307тм-2

# Ряды зажимов







Схема выполнена на листах 14, 15, 16, 17

| | | |




Цепи сигнализации автотрансформатора T1(T2) — Монтажная единица 02

Цепи сигнализации линии W1(W2) — Монтажная единица 01

Цепи защиты автотрансформатора T1(T2) — Монтажная единица 02

Цепи управления выключателя Q3 — Монтажная единица 02

Цепи управления выключателя Q4 — Монтажная единица 02


Цепи управления выключателя Q1 — Монтажная единица 02


Цепи защиты минимального напряжения — Монтажная единица 02

Цепи охлаждения автотрансформатора T1(T2) — Монтажная единица 03

## Перечень аппаратуры

| Блочный номер аппарата | Позиционное обозначение по схеме | Наименование | Тип | Техническая характеристика | Кво | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Линия W1(W2) | | | | | |
| 01 | HLA1 | Табло световое | ТСБ | 220В | 1 | |
| | — | Лампа сигнальная | Ц-215-225-10 | 220В; 10Вт | 2 | |
| 05 | HLG1 | Арматура линза зеленая | АС-12013 | 220В | 1 | |
| 04 | HLR1 | Арматура линза красная | АС-12011 | 220В | 1 | |
| 06 | SA1 | Переключатель малогабаритный | ПМОВ-11222 | 2/I-D55 | 1 | |
| 07 | SF1 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | Iн.р.=...А по заказу | 1 | Iотс.=10Iн.р. 2п |
| 03,02 | SF2, SF3 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р.=2,5А | 2 | Iотс.=10Iн.р. 2п |
| 02 | Автотрансформатор T1(T2) | | | | | |
| 01 | HLA1 | Табло световое | ТСБ | 220В | 1 | |
| | — | Лампа сигнальная | Ц-215-225-10 | 220В; 10Вт | 2 | |
| 11,05 | HLG1, HLG3 | Арматура линза зеленая | АС-12013 | 220В | 2 | |
| 03 | HLG4 | То же | АС-12013 | 220В | 1 | |
| 10,04 | HLR1, HLR3 | Арматура линза красная | АС-12011 | 220В | 2 | |
| 08 | HLR4 | То же | АС-12011 | 220В | 1 | |
| 15,06,13 | SA1, SA3, SA4 | Переключатель малогабаритный | ПМОВ-11222 | 2/I-D55 | 3 | |
| 16,07,12 | SF1, SF3, SF4 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | Iн.р.=...А по заказу | 3 | Iотс.=10Iн.р. 2п |
| 03,02 | SF5, SF6 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р.=2,5А | 2 | Iотс.=10Iн.р. 2п |
| 14 | SF7 | То же | АП50Б-2МТ | Iн.р.=2,5А | 1 | Iотс.=10Iн.р. 2п |
| 03 | Охлаждение автотрансформатора T1(T2) | | | | | |
| 01 | SF1 | Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | Iн.р.=2,5А | 1 | Iотс.=3,5Iн.р. 2п |




Цепи защиты линии W1(W2) — Монтажная единица 01

Цепи управления выключателя Q1 — Монтажная единица 01

Схема выполнена на листах 18,19,20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 407-03-501.88 ЭС2 | |
| | | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами | |
| Н. контр. | Рыбкина | | | | Блок БУ597-89Х управления АТ и линий 220кВ с двумя выключателями на стороне 6–10кВ | Стадия: РП; Лист: 18; Листов: |
| Нач. ПТО | Рыбкина | | | | | |
| Рук. гр. | Волощук | | | | Схема полная соединений цепей зажимов и общий вид | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. |
| Ст. инж. | Яблоков | | | | | |
| Техник | Соколова | | | | | |


Копировал

Формат А2

Альбом 4
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
930714-2


Альбом 2

## Блок БУ 597-89 А, Б, В, Г




## Блок БУ 597-91 Д, Е

см. примеч. 1




### Перечень надписей

| Блочный номер аппарата | Позицион. обозначение по схеме | Место надписи | Текст надписи | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | HLA1 | В табло | Линия W1 (W2) | |
| 0201 | HLA1 | В табло | Автотрансформатор T1 (T2) | |

### Примечания

1. Для модификации Д и Е автомат SF6 не устанавливается.

Схема выполнена на листах 18,19,20

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 407-03-501.88 ЭС2 | | | |
| | | | | | Схемы и НКУ управления и сигнализации автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами | | | |
| 1 | NS-91 | Яблок | 26.04 | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Блок БУ597-88Х управления АТ и линии 220кВ с двумя выключателями на стороне 6-10кВ | Стадия | Лист | Листов |
| Н. контр. | | Рывкина | | 03.05 | | РП | 19 | |
| Нач. ПТО | | Рывкина | | 03.05 | | | | |
| Рук. гр. | | Зерникова | | | Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид | Энергосетьпроект г. Москва 1989г | | |
| Стар. | | Яблокова | | | | | | |
| Техник | | Соколова | | | | | | |

Копир. Парамонова Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ЭЗОТМ-2

# Ряды зажимов





Схема выполнена на листах 18, 19, 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Н. контр. | Ратнер | | | 407-03-501.88 ЭС2 |
| Нач. отд. | Гуськова | | | Схемы цепей управления и сигнализации автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами. |
| Рук. гр. | Семенова | | | |
| Ст. инж. | Уколова | | | |
| Техник | Сосина | | | |

Блок БУ 597-ех управления АТ и линии 220кВ с выключателями на стороне 6-10кВ


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 20 | |

Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Схема полной секущей рядов зажимов в общий вид.

Копировал Чиц

Формат А2




См. примеч. 3

## Перечень аппаратуры

| Блочный номер аппарата | Позиционное обозначение по схеме | Наименование | Тип | Техническая характеристика | К-во | Примечан. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Линия ... кВ W1(W2) | | | | |
| 04 | PA1 | Амперметр | Э-365 | — A | 1 | |
| 12 (11) | PVA1 | Варметр | Ц301/1 | — A, 100 В | 1 | |
| 07 | PW1 | Ваттметр | Ц301/1 | — A 100 В | 1 | |
| 02 | | Автотрансформатор T1(T2) | | | | |
| 02 | PA1 | Амперметр | Э355 | — A | 1 | |
| 03 | PA2 | То же | Э355 | — A | 1 | |
| 01 | PA3 | То же | Э355 | — A | 1 | |
| 10 (09) | PVA1 | Варметр | Ц301/1 | — A, 100 В | 1 | |
| 08 | PVA3 | То же | Ц301/1 | — A, 100 В | 1 | |
| 06 | PW1 | Ваттметр | Ц301/1 | — A, 100 В | 1 | |
| 05 | PW3 | То же | Ц301/1 | — A, 100 В | 1 | |
| | | | | | | |
| 11 (10) | PQ1 | Указатель-приемник | УП-30 | Комплектно с автотрансформатором | 1 | Модификация А, В |
| 11 (10) | PQ1 | Логометр | ЛКМ | | 1 | Модификация Б, Г |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 16 (13) | SA1 | Переключатель малогабаритный | ПМ08-222222/I-Д61 | | 1 | |
| 15 (12) | SAC1 | То же | ПМОФ45-222777/I-Д15 | | 1 | |
| | | | | | | |
| 09 | PQ2 | Указатель положения | УП-30 | Комплектно с ли. регулир. Тр | 1 | Только для модификации А, Б |
| 13 | SA2 | Переключатель малогабаритный | ПМ08-222222/I-Д61 | | 1 | |
| 14 | SAC2 | То же | ПМОФ45-222777/I-Д15 | | 1 | |
| | — | Рамка для надписи | РБ | | 2 | Для модиф. В, Г |
| | — | Рамка для надписи | РБ | | 4 | Для модиф. А, Б |

### Примечания

1. Блок выполнен в четырех модификациях:
   модификация А – для АТ с приводом отечественного производства
   модификация Б – для АТ с приводом болгарского производства – при наличии линейного регулировочного трансформатора.
   модификация В – для АТ с приводом отечественного производства
   модификация Г – для АТ с приводом болгарского производства
   без линейного регулировочного трансформатора
2. Блок выполнен применительно к логометру PQ1 со встроенным блоком питания. При поставке логометра PQ1 без блока питания провода, подключенные к зажимам 55, 57 ряда зажимов не используются.
3. Блочный номер аппарата без скобок дан для модификации А, Б, в скобках – для модификации В, Г.

Схема выполнена на листах 21, 22.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 407-03-501.88 ЭС2 | | | |
| | | | | Схемы и НКУ управления и сигнализации автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами | | | |
| Н.контр. | Рывкина | | | Блок БИ491-03 для защиты и регулирования автотрансформатора с одним выключателем на стороне НН | Стадия | Лист | Листов |
| Нач. ПТО | Рывкина | | | | РП | 21 | |
| Рук. гр. | Земцова | | | Схема полная соединений рядов зажимов и общий вид. | Энергосетьпроект г. Москва 1989г | | |
| Ст. инж. | Белова | | | | | | |
| Техник | Сотова | | | | | | |

Копировал: Пороманова

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

Инв. № 1504 9

3307тм-2

Альбом 2

инв. 15044

# Ряды зажимов

## Левая боковина

| 02 | Автотрансформатор (измерения) | T1(T2) |
|---|---|---|
| | 1 | PA2:1 |
| | 2 | PA2:2 |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | PW3:* |
| | 6 | PA3:1 |
| | 7 | PW3:* |
| | 8 | PVA3:* |
| | 9 | PA3:2 |
| | 10 | |
| | 11 | PVA3:Ic |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | PW1:* |
| | 16 | PW1:* |
| | 17 | PA1:1 |
| | 18 | PVA1:Ia |
| | 19 | PVA1:Ic |
| | 20 | PA1:2 |
| | 21 | |
| | 22 | |
| | 23 | |
| | 24 | |
| | 25 | |
| | 26 | |
| | 27 | |
| | 28 | |
| | 29 | PW3:A |
| | 30 | |
| | 31 | PW3:B |
| | 32 | |
| | 33 | PW3:C |
| | 34 | |
| | 35 | |
| | 36 | PW1:A |
| | 37 | |
| | 38 | PW1:B |
| | 39 | |
| | 40 | PW1:C |
| | 41 | |
| | 42 | |
| | 43 | |
| | 44 | |
| | 45 | |
| | 46 | |
| | 47 | |
| | 48 | |
| | 49 | |
| | 50 | |

## Правая боковина

| 01 | Линия (измерения) | W1(W2) |
|---|---|---|
| PW1:* | 1 | |
| PA1:1 | 2 | |
| PW1:* | 3 | |
| PVA1:Ia | 4 | |
| PA1:2 | 5 | |
| PVA1:Ic | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| PW1:A | 9 | |
| | 10 | |
| PW1:B | 11 | |
| | 12 | |
| PW1:C | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |

| 02 | Автотрансформ. регул. напряжения | T1(T2) |
|---|---|---|
| PQ1:C1 | 51 | |
| PQ1:P1 | 52 | |
| PQ1:P2 | 53 | |
| | 54 | |
| PQ1:P3 | 55 | |
| | 56 | |
| PQ1:C2 | 57 | |
| SAC1:13 | 58 | |
| SAC1:14 | 59 | |
| SAC1:16 | 60 | |
| SAC1:10 | 61 | |
| SAC1: 5 | 62 | |
| SAC1: 9 | 63 | |
| SAC1:11 | 64 | |
| SAC1:17 | 65 | |
| SAC1:18 | 66 | |
| SAC1:20 | 67 | |
| SAC1:21 | 68 | |
| SAC1:22 | 69 | |
| SAC1:23 | 70 | |
| SAC1: 12 | 71 | |
| SAC1: 7 | 72 | |
| SA1: 3 | 73 | |
| SA1: 4 | 74 | |

Только для модификаций А,В

| 02 | Автотрансформатор (линейный регул. тр.) | T1(T2) |
|---|---|---|
| PQ2:C1 | 75 | |
| PQ2:P1 | 76 | |
| PQ2:P2 | 77 | |
| PQ2:P3 | 78 | |
| PQ2:C2 | 79 | |
| SAC2:10 | 80 | |
| SAC2:12 | 81 | |
| SAC2:13 | 82 | |
| SAC2:14 | 83 | |
| SA2: 3 | 84 | |
| SA2: 4 | 85 | |

Для модиф. В и Г не используется

## Изменение ряда зажимов для модификаций Б и Г

| | | |
|---|---|---|
| PQ1:+* | 51 | |
| PQ1 | 52 | |
| PQ1:-* | 53 | |
| | 54 | |
| PQ1 | 55 | |
| | 56 | |
| PQ1 | 57 | |

См. примеч. 2

# Общий вид

М. 1:10

## Модификация А,Б

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0104 PA1 | 0203 PA2 | 0202 PA1 | | 0201 PA3 |
| | 0107 PW1 | | 0206 PW1 | | 0205 PW3 |
| | 0112 PVA1 | 0211 PQ1 | 0210 PVA1 | 0209 PQ2 | 0208 PVA3 |
| | 0216 SA1 | 0215 SAC1 | - | 0214 SAC2 | 0213 SA2 |

140 140 140 140 140 — 600 — 800

## Модификация В,Г

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0104 PA1 | 0203 PA2 | 0202 PA1 | | 0201 PA3 |
| | 0107 PW1 | | 0206 PW1 | | 0205 PW3 |
| | 0111 PVA1 | 0210 PQ1 | 0209 PVA1 | | 0208 PVA3 |
| | 0213 SA1 | 0212 SAC1 | | | |

140 140 140 140 140 — 600 — 800

## Перечень надписей

| Блочный номер аппарата | Позиционное обозначение по схеме | Места надписи | Текст надписи | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 0216 | SA1 | В рамке под аппаратом | Переключатель регулир. напряжения АТ | |
| 0213 | | | | |
| 0215 | SAC1 | | Перекл. режима управл. регул. напряжения АТ | |
| 0212 | | | | |
| 0213 | SA2 | | Перекл. регулир. напр. лин. регул. трансф. | Только для модификаций А,Б |
| 0214 | SAC2 | | Перекл. режима Управл. регул. напр. лин. регул. трансф. | |

Для модиф. А,Б

Для модиф. В,Г


Схема выполнена на листах 21,22.


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 407-03-501.88. ЭС2 | |
| | | | | | Схемы и НКУ управления с автоматики автотрансформаторов 220кв для подстанции с упрощенными схемами | |
| Н.контр. | Сухкина | | | | Блок БМ491-ВУХ измерения и регулирования автотрансформатора 220 с одним выключателем на стороне ВН. | Стадия: РП; Лист: 22; Листов: |
| Нач.ПТО | Сухкина | | | | | |
| Гл.ик. гр. | Зачинская | | | | Схема полная соединений цепей зажимов и общий вид | Энергосетепроект г. Москва 1989г. |
| Ст.инж. | Сухкина | | | | | |
| Техник | Сухкина | | | | | |

Копировал Шилина


Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата




Цепи регулирования напряжения и указатель положения переключающего устройства регулирования напряжения (РПН) автотрансформатора (см. прим. 1)




Цепи регулирования напряжения и указатель положения переключающего устройства регулирования напряжения линейного регулировочного трансформатора

См. примеч. 1

## Перечень аппаратуры

| Блочный номер спорота | Позиционное обозначение по схеме | Наименование | Тип | Техническая характеристика | К-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Линия .... кВ W1(W2) | | | | |
| 05 | PA1 | Амперметр | Э365 | —A | 1 | Схема 5 с ср. шкалы |
| 14 | PVA1 | Варметр | Ц301/1 | —A, 100 В | 1 | Схема 5 с ср. шкалы |
| 09 | PW1 | Ваттметр | Ц301/1 | —A, 100 В | 1 | Схема 5 с ср. шкалы |
| 02 | | Автотрансформатор Т1(Т2) | | | | |
| 03 | PA1 | Амперметр | Э365 | —A | 1 | |
| 04 | PA2 | То же | Э365 | —A | 1 | |
| 01 | PA3 | То же | Э365 | —A | 1 | |
| 02 | PA4 | То же | Э365 | —A | 1 | |
| 12 | PVA1 | Варметр | Ц301/1 | —A, 100 В | 1 | |
| 10 | PVA3 | То же | Ц301/1 | —A, 100 В | 1 | Схема 5 с ср. шкалы |
| 11 | PVA4 | То же | Ц301/1 | —A 100 В | 1 | |
| 08 | PW1 | Ваттметр | Ц301/1 | —A 100 В | 1 | |
| 06 | PW3 | То же | Ц301/1 | —A 100 В | 1 | Схема 5 с ср. шкалы |
| 07 | PW4 | То же | Ц301/1 | —A 100 В | 1 | |
| 13 | PQ1 | Указатель-приемник | УП-30 | Комплектно с автотрансформатором | 1 | Модификация А |
| 13 | PQ1 | Логометр | ЛКМ | | 1 | Модификация Б |
| | | | | | | |
| 19 | SA1 | Переключатель малогабаритный | ПМО8-222222/I-D6У | | 1 | |
| 18 | SAC1 | То же | ПМОФ45-222777/I-D15 | | 1 | |
| | | | | | | |
| 17 | PQ2 | Указатель-приемник | УП-30 | Комплектно для регулир. ТР | 1 | |
| 16 | SA2 | Переключатель малогабаритный | ПМО8-222222/I-D6У | | 1 | |
| 15 | SAC2 | То же | ПМОФ45-222777/I-D15 | | 1 | |
| | — | Рамка для надписи | РБ | | 4 | |

### Примечания

1. Блок выполнен в двух модификациях
   Модификация А – для АТ с приводом РПН отечественного производства
   Модификация Б – для АТ с приводом РПН болгарского производства
2. Блок выполнен применительно к логометру PQ1 со встроенным блоком питания. При поставке логометра PQ1 без блока питания провода, подключенные к зажимам 55, 57 ряда зажимов не используются.

Схема выполнена на листах 23, 24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 407-03-501.88 ЭС2 | | |
| | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кВ для подстанций с упрощенными схемами | | |
| Ч. контр. | Выгодчик | | | Блок ЕН492-83Х измерения и регулирования автотрансформатора с двумя выключателями по стороне НН | Стадия | Лист | Листов |
| Нач. ПТО | Зайчина | | | | Р.П | 23 | |
| Рук. гр. | Зеленская | | | Схема полной срезинений рядов зажимов и общий вид | Энергосетьпроект г. Москва 1989г | | |
| Ст. инж. | Б.Грекова | | | | | | |
| Техник | Сокалова | | | | | | |

Копировал: Гарманова

Формат А2

Альбом 2

Инв. 15046

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Альбом 2

# Ряды зажимов

## Левая боковина

| 02 | Аппаратура-формуляр (измерения) | | T1(T2) |
|---|---|---|---|
| | | 1 | PA2:1 |
| | | 2 | PA2:2 |
| | | 3 | |
| | | 4 | |
| | | 5 | PA3:* |
| | | 6 | PA3:1 |
| | | 7 | PA3:* |
| | | 8 | PYA3:1A |
| | | 9 | PA3:2 |
| | | 10 | |
| | | 11 | PYA3:1c |
| | | 12 | |
| | | 13 | |
| | | 14 | |
| | | 15 | PW1:* |
| | | 16 | PW1:* |
| | | 17 | PA1:1 |
| | | 18 | PYA1:1A |
| | | 19 | PYA1:1c |
| | | 20 | PA1:2 |
| | | 21 | |
| | | 22 | PW5:* |
| | | 23 | PW4:* |
| | | 24 | PA4:1 |
| | | 25 | PYA4:1A |
| | | 26 | PYA4:1c |
| | | 27 | PA4:2 |
| | | 28 | |
| | | 29 | PW3:A |
| | | 30 | |
| | | 31 | PW3:B |
| | | 32 | |
| | | 33 | PW3:C |
| | | 34 | |
| | | 35 | |
| | | 36 | PW1:A |
| | | 37 | |
| | | 38 | PW1:B |
| | | 39 | |
| | | 40 | PW1:C |
| | | 41 | |
| | | 42 | |
| | | 43 | PW4:A |
| | | 44 | |
| | | 45 | PW4:B |
| | | 46 | |
| | | 47 | PW4:C |
| | | 48 | |
| | | 49 | |
| | | 50 | |

## Правая боковина

| 01 | Линия (измерения) | | W1 (W2) |
|---|---|---|---|
| PW1:* | | 1 | |
| PA1:1 | | 2 | |
| PW1:* | | 3 | |
| PYA1:1A | | 4 | |
| PA1:2 | | 5 | |
| PYA1:1c | | 6 | |
| | | 7 | |
| | | 8 | |
| PW1:A | | 9 | |
| | | 10 | |
| PW1:B | | 11 | |
| | | 12 | |
| PW1:C | | 13 | |
| | | 14 | |
| | | 15 | |
| 02 | Аппаратура-клеммы (регул. напряжения) | | T1(T2) |
| PQ1:C1 | | 51 | |
| PQ1:P1 | | 52 | |
| PQ1:P2 | | 53 | |
| | | 54 | |
| PQ1:P3 | | 55 | |
| | | 56 | |
| PQ1:C2 | | 57 | |
| SAC1:13 | | 58 | |
| SAC1:14 | | 59 | |
| SAC1:16 | | 60 | |
| SAC1:10 | | 61 | |
| SAC1:5 | | 62 | |
| SAC1:9 | | 63 | |
| SAC1:11 | | 64 | |
| SAC1:17 | | 65 | |
| SAC1:18 | | 66 | |
| SAC1:20 | | 67 | |
| SAC1:21 | | 68 | |
| SAC1:22 | | 69 | |
| SAC1:23 | | 70 | |
| SAC1:12 | | 71 | |
| SAC1:7 | | 72 | |
| SA1:3 | | 73 | |
| SA1:4 | | 74 | |
| 02 | Аппаратура-клеммы регулиров. трансф. | | T1(T2) |
| PQ2:C1 | | 75 | |
| PQ2:P1 | | 76 | |
| PQ2:P2 | | 77 | |
| PQ2:P3 | | 78 | |
| PQ2:C2 | | 79 | |
| SAC2:10 | | 80 | |
| SAC2:12 | | 81 | |
| SAC2:13 | | 82 | |
| SAC2:14 | | 83 | |
| SA2:3 | | 84 | |
| SA2:4 | | 85 | |

Только для модиф. А

## Изменение ряда зажимов для модификации Б

| | | |
|---|---|---|
| PA1:* | | 51 |
| PA1:1 | | 52 |
| PA1:* | | 53 |
| | | 54 |
| PQ1 | | 55 |
| | | 56 |
| PQ1 | | 57 |

См. примеч. 2

## Общий вид

м. 1:10

Модификация А, Б

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 0105 PA1 | 0204 PA2 | 0203 PA1 | 0202 PA4 | 0201 PA3 |
| 140 | 0105 PW1 | | 0208 PW1 | 0207 PW4 | 0206 PW3 |
| 140 | 0114 PYA1 | 0213 PQ1 | 0212 PYA1 | 0211 PYA4 | 0210 PYA3 |
| 140 | 0219 SA1 | 0218 SAC1 | 0217 PQ2 | 0215 SA2 | 0215 SAC2 |
| | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

600

800

## Перечень надписей

| Блочный номер аппарата | Позиционное обозначение по схеме | Место надписи | Текст надписи | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 0219 | SA1 | В рамке под аппаратом | Переключатель регулир. напряжения АТ | |
| 0216 | SA2 | | Перекл. регулир. напр. лин. регулир. трансф. | |
| | | | | |
| 0213 | SAC1 | | Перекл. режима управл. регулир. напряжения АТ | |
| 0215 | SAC2 | | Перекл. режима управл. регул. напр. лин. регул. трансф. | |
| | | | | |

Схема выполнена на листах 2,3,24

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 407-03-501.88 ЭС2 | | | |
| | | | | Схемы и НКУ управления и автоматики автотрансформаторов 220кв для подстанций с упрощенными схемами. | | | |
| | | | | Блок блочных размещения и секционирования автотрансформатора 220кв с двумя выключателями на стороне ВН. | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | РП | 24 | |
| Н. контр. | Рыбина | | | | | | |
| Нач. ПТО | Рыбина | | | | | | |
| Рук. гр. | Ерошкина | | | Схема полных соединений блоков зажимов и общий вид. | Энергосетьпроект г. Москва 1989г. | | |
| Ст. инж. | Сонкова | | | | | | |
| Техник | Сонкова | | | | | | |

Копировал Шилов Формат А2

gost.e-ecolog.ru