**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: gost.e-ecolog.ru

17 янв 2017 № 19-16-27

На №_____ от _____

Гр. Н.Л. Москалёву

пр. Мира, д. 10, оф. 308,
г. Красноярск, 660049

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что согласно положений, изложенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федеральном законе от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в случае выполнения обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности проведение расчетов (при проектировании) по определению необходимого и расчетного времени эвакуации при пожаре не требуется.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности С.П. Воронов

gost.e-ecolog.ru

Журавлев Ю.Ю.
4499869

gost.e-ecolog.ru