**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)
Главный государственный инспектор
Российской Федерации
по пожарному надзору**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-89; факс: 623-48-59
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: gost.e-ecolog.ru

17 АПР 2009 № 43-1342-19

На №_____ от _____

Губернатору Брянской области

Н.В. Денину

Уважаемый Николай Васильевич!

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, рассмотрев Ваше обращение от 16.03.2009 г. № 1-1347, сообщает, что вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации и сообщений о пожаре от дежурного персонала объектов на пульт государственной противопожарной службы не является альтернативой прямой телефонной связи с подразделениями пожарной охраны. Одновременно сообщается, что вывод сигнала о пожаре на пульт государственной противопожарной службы является требованием рекомендательного характера.

Прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны может предусматриваться посредством снятия микротелефона без набора номера на телефонный аппарат, номер которого заранее сообщается абонентом на коммутационной станции, т.е. в так называемом режиме «прямой связи».

Г.Н. Кириллов

Исп. Пшеничников А.М.
тел. 449-95-04

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru