**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

13 июл 2016 № 19-2-12-3737

На № 64 от 21.06.2016

Директору
ООО «Аудит Сервис Оптимум»

С.Г. Светушенко

ул. Комиссарова, д. 28,
г. Владимир,600018

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, направляет заключение специалистов Федерального государственного учреждения «Всероссийский ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГУ ВНИИПО МЧС России) по поставленным в обращении вопросам.

Приложение: копия заключения ФГУ ВНИИПО МЧС России на 2-х листах в 1-м экз.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности А.А. Макаревич

Исп.: Карамышев В.В.
Тел.: 212-07-21

gost.e-ecolog.ru

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
"ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail:vniipo@mail.ru; http:gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru

10.10.2010 №19-2-12-5159

На № 19-2-12-5159 от 07.10.2010

МЧС России

Директору
Департамента надзорной деятельности
генерал-лейтенанту внутренней
службы

Ю.И. Дешевых

ул. Ватутина, 1, Москва, 121357

О подготовке заключения

Уважаемый Юрий Иванович!

Рассмотрев, по Вашему поручению, обращение генерального директора ООО «АСО» С.Г. Светушенко направляю заключение специалистов ФГУ ВНИИПО МЧС России для подготовки ответа заявителю.

Приложение: заключение на 1 листе.

Заместитель начальника
полковник внутренней службы С уважением, И.Р. Хасанов

Исп. С.Г. Ларичев
Тел. 521-80-90

Приложение

Заключение
Специалистов ФГУ ВНИИПО МЧС России по вопросам, изложенным в обращение генерального директора ООО «АСО» С.Г. Светушенко
(письмо от 31 августа 2010 г. №64)

Специалисты ФГУ ВНИИПО МЧС России рассмотрели обращение генерального директора ООО «АСО» С.Г. Светушенко (письмо от 31 августа 2010 г. №64) и сообщают следующее.

По 1 вопросу. По мнению специалистов института при проектировании, строительстве, эксплуатации линейных сооружений местных телефонных сетей следует применять терминологию приведенную в ГОСТ Р 50889-96 «Сооружения местных телефонных сетей линейные».

В письме Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору Г.Н. Кириллова от 17.04.09 г. №43-1342-19 дано разъяснение принципа организации прямой связи.

По 2 вопросу. В соответствии с правилами пожарной безопасности в Российской Федерации под объектами с массовым пребыванием людей следует принимать объекты защиты с одновременным пребыванием на нем 50 и более человек.

По 3 вопросу. Под прямой телефонной связью в п. 39 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации понимается как проводная телефонная связь, так и радиосвязь для вызова подразделений пожарной охраны.

По 4 вопросу. Сотовая связь не должна иметь сертификат пожарной безопасности.

По 5 вопросу. Подразделения пожарной охраны, виды которых установлены Федеральным законом «О пожарной безопасности» (Федеральная противопожарная служба, частная, ведомственная и другие виды пожарной охраны) осуществляют свою деятельность на основании утвержденных в установленном порядке документов (уставы, положения) в которых определены их задачи и функции.

По 6 и 7 вопросам. В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» содержание и материально-техническое обеспечение федеральной противопожарной службы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, в связи с чем вся техника и оборудование подразделений федеральной противопожарной службы находится на балансе соответствующих подразделений.

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит Сервис Оптимум»

600018, г. Владимир, ул. Комиссарова, д.28,
ОГРН 1103340003249, ИНН/КПП 3329061517/ 332901001
тел.. 8(4922) 31 71 69, +7 904 595 59 19; e-mail: ACO33@mail.ru

Исх. от 31 августа 2010 года № 64

Главному государственному
инспектору Российской Федерации
по пожарному надзору
МЧС России
Г.Н. Кириллову

109012, г. Москва. Театральный проезд. дом 3
факс. 8(495) 623 48 59, 626 39 89

О прямой телефонной связи согласно Правил пожарной безопасности в РФ

Уважаемый Геннадий Николаевич !

Просим Вас разъяснить требования пункта 39 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 в части касающейся обеспечения объектов с массовым пребыванием людей прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи, а именно:

1. Что считать прямой телефонной связью (термин употребленный во втором абзаце письма МЧС России от 17.04.09. № 43-1342-19, термин «линия прямой связи …» из пункта 5 ГОСТ Р 50889-96 «Сооружения местных телефонных сетей линейные») ?
2. Что считать, как понимать понятие - объект с массовым пребыванием людей, изложенный в п. 39 ППБ 01-03 (пункты 16,19,43,50 следует рассматривать как определение) ?
3. Можно ли использовать в качестве прямой телефонной связи (по пункту 39 ППБ 01-03) сотовую связь, которая собрана по принципу – снял трубку на телефонном аппарате – пошел вызов (при этом абонент не набирает номер – он запрограммирован в GSM –шлюз) в ПЧ ?
4. Допускается ли в качестве средства связи в сельской местности (где нет линий телефонной связи) осуществлять через сотовую связь, в аппаратном комплексе которой на объекте установлен блок бесперебойного питания, антенна усилитель ? Должна ли она иметь сертификат пожарной безопасности (подтверждение соответствия ФЗ-123) ?
5. Обязана ли Государственная противопожарная служба (частная, объектовая, муниципальная пожарная охрана) принять сигнал прямой телефонной связи от различных объектов ?
6. Аппаратура приема сигнала должна быть на балансе в ПЧ Государственной противопожарной службы или может принадлежать частной компании ?
7. Если в городской ПЧ ГПС установлен аппаратура частной компании по приему сигнала прямой связи то каким образом необходимо согласовать подключением к ней другой частной компании? При этом какие обязанности ГПС могут быть по обслуживанию вызовов от населения по аппаратуре прямой связи (на балансе частной компании).

Приложение: письмо, ГОСТ на 3-х листах.

С уважением,

Директор ООО «АСО» Аудит Сервис Оптимум С.Г. Светушенко

ВЫДЕРЖКИ

ППБ 01-03

39. Организации с массовым пребыванием людей, а также потенциально опасные в пожарном отношении предприятия нефтепереработки, деревообработки, химической промышленности и др. необходимо обеспечивать прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

ГОСТ Р 51889-96 «СООРУЖЕНИЯ МЕСТНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОССТАНДАРТ РОССИИ»

Пункт 5 Линия прямой связи местной телефонной сети (Ндп. некоммутируемая линия связи): Линия местной телефонной сети, соединяющая источник информации с ее потребителем без участия коммутационных устройств телефонных станций сети

gost.e-ecolog.ru