ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ
Государственный институт типового проектирования и технических исследований
ГИПРОТИС

БЛОКИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Альбом III

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ТИПОВ 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20.

ВЫСОТА ЭТАЖЕЙ 6 М

ВЫПУСК 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Серия 1-82-Р3

МОСКВА 1968

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ
Государственный институт типового проектирования и технических исследований
ГИПРОТИС

БЛОКИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Альбом III

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ТИПОВ 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20.

ВЫСОТА ЭТАЖЕЙ 6 М

ВЫПУСК 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Серия 1-82-Р3

Директор Гипротис Н. Лутов
Главный инженер Е. Ступин

Начальник отдела промсооружений №2 Б. Васильев
Главный инженер проекта Е. Осмоловская

МОСКВА 1958

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Пояснительная записка	I-6
Рабочие чертежи:	**Лист**
Здание тип 3. Заглавный лист	I
Здание тип 5. Заглавный лист	2
Здание тип 6. Заглавный лист	3
Здание тип 9. Заглавный лист	4
Здание тип II. Заглавный лист	5
Здание тип I2. Заглавный лист	6
Здание тип I5. Заглавный лист	7
Здание тип I7. Заглавный лист	8
Здание тип I8. Заглавный лист	9
Здание тип I9. Заглавный лист	I0
Здание тип 20. Заглавный лист	II
Здания т.т.3,9,I5,I8,I9,20. Маркировочный план плит покрытий	I2
Здания т.т.6 и I2. Маркировочный план плит покрытия	I3
Здания т.т.5,II,I7. Маркировочный план плит покрытия	I4
Здания т.т. I8,I9,20. Маркировочный план балок покрытия и подкрановых балок	I5
Здания т.т. 3,5,6,9,II,I2,I5,I7. Маркировочный план балок покрытий	I6
Здания т.т.3,9,I5,I8,I9,20. Маркировочный план плит перекрытий	I7
Здания т.т.6,I2. Маркировочный план плит перекрытий	I8
Здания т.т. 5,II,I7. Маркировочный план плит перекрытий	I9
Здание тип 3. Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	20
Здание тип 5. Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	2I

	Лист
Здание тип 6. Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	22
Здание тип 9. Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	23
Здание тип II. Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	24
Здание тип I2. Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	25
Здание тип I5. Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	26
Здание тип I7. Маркировочные схемы поперечного каркаса	27
Здание тип I7. Спецификация, выборка и расход материалов	28
Здание тип I8. Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	29
Здание тип I9. Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	30
Здание тип 20. Маркировочные схемы поперечного каркаса	3I
Здание тип 20. Спецификация, выборка и расход материалов	32
Детали крепления плит перекрытия	33
Выборка монтажных марок на один блок здания	34
Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания	35

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая работа является частью общей темы по разработке рабочих чертежей для многоэтажных производственных зданий цехов химической промышленности, выполняемой в соответствии с планом типового проектирования на 1957-58 г.

В данном выпуске - альбоме II - даны монтажные схемы несущих конструкций здания типов 3,5,6,9,11,12,15,18,19 и 20 с сеткой колонн 6х6 м, при высоте этажа 6 м для среднего блока длиной 48 м, расположенного между температурными швами здания.

Альбом содержит маркировочные схемы следующих конструкций:

1/плит и балок покрытия ;

2/подкрановых балок /для зданий типов 18,19 и 20/;

3/плит междуэтажных перекрытий под полезные нормативные нагрузки 500,1000,1500,2000 и 2500 кг/м^2;

4/ригелей междуэтажных перекрытий под полезные нормативные нагрузки 1000,1500,2000 и 2500 кг/м^2;

5/колонн при полезных нормативных нагрузках на каждом этаже 1000,1500,2000 и 2500 кг/м^2.

Кроме того в альбоме приводятся расходы материалов на блок здания.

Элементы несущего каркаса, плиты междуэтажных перекрытий, карнизные плиты, подкрановые балки, а также конструкции, не замаркированные в данном альбоме, но применяемые в многоэтажных производственных зданиях, как-то: лестничные марши и площадки, лотковые плиты и пр. приведены в следующих работах:

1.Альбом II, серия I-82-р2	Архитектурно-строительные детали
2.Альбом IУ, серия I-82-р4	Детали сопряжений сборных железобетонных конструкций
3.Альбом У, серия I-82-р5	Сборные железобетонные крупно-панельные плиты перекрытий размером 1х6 м.
4.Альбом УI. серия I-82-р6	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий
5.Альбом УП, серия I-82-р7 Вып.I	Сборные железобетонные колонны. Высота этажей 6 м.
6.Альбом УШ, серия I-82-р8	Сборные железобетонные монтажные панели
7.Альбом IX, серия I-82-р9	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты размером 1,5х6 м под легкосбрасываемую кровлю.
8.Альбом X, серия I-82-р10	Сборные железобетонные крупно-панельные плиты покрытий размером 1,5х6 м с отверстиями для шахт и трубопроводов.
9.Альбом XI, серия I-82-р11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы.
10.ГОСТ 7740-55	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1,5х6 м.
11.Серия ПК-01-05. Вып.I-а	Балки односкатные и двускатные с обычным армированием для покрытий производственных зданий.
12.Серия ПК-01-07. Вып.I	Балки двускатные напряженно-армированные, собираемые из блоков для покрытий производственных зданий.
13.Серия КЭ-01-13	Сборные железобетонные подкрановые балки.

Расчетная схема каркаса - рамная, с жесткими узлами по крайним колоннам и шарнирными по средним, за исключением верхнего этажа, где принято шарнирное соединение колонн с балками покрытия / как для одноэтажных производственных зданий/.

В зданиях с мостовыми кранами / типы 18,19 и 20/ жесткие узлы приняты также по средним колоннам на уровне пола верхнего этажа.

Расчет поперечной рамы производился с учетом влияния повышенной жесткости в зоне опоры крайних ригелей.

Арматура жестких узлов рам для зданий всех типов, кроме 15,19 и 20, принималась по моментам, рассчитанным по упругой стадии. Для зданий типов 15,19 и 20, из-за необходимости упрощения жестких узлов, опорные моменты принимались менее упругих на 25-30%, а разность между принятыми и упругими моментами перераспределялась на элементы рамы.

При расчете каркаса принимались следующие расчетные нагрузки:

а/ от покрытия - от 270 до 600 кг/м^2 /включая вес балок покрытий/;

б/ от перекрытия: постоянная - 690 кг/м2 /включая вес ригелей/;

временная - 1200,1800,2400 и 3000кг/м2 /соответственно нормативные нагрузки 1000,1500,2000 и 2500кг/м^2/;

в/ от кранов - для одного крана легкого режима работ грузоподъемностью 10 т по ГОСТ 1464 -55 /габариты крана принимались по заданию ГИАП/;

г/ ветровая нагрузка - по СНиП для I географического района.

Коэффициент распределения полезной нагрузки по этажам принят равным I.

При расчете рам нагрузка на ригели принималась в виде равномерно распределенной нагрузки на всем пролете.

Указания по выбору несущих конструкций каркаса при любых нагрузках приводятся ниже.

Покрытие

Настил покрытия принят из крупноразмерных плит по ГОСТ 7740-55 размером 1,5х6м. Плиты привариваются к балкам. Каждая плита должна быть приварена не менее ,чем на трех опорах. Швы между плитами заливаются бетоном марки 150 на мелком гравии.

Карниз

Карниз здания запроектирован из ребристых плит размером 1,5х6 м, укладываемых ребрами вверх. Эти плиты изготавливаются в той же опалубке, что и основные плиты покрытия. Плиты опираются на колонны и на самонесущие стены и крепятся к ним посредством анкеров. Конструкция карниза приводится в альбоме II серии I-82-р2 и в примерах решения зданий типов 15 и 19 /серия I-82-р/15 и I-82-р/19/.

Междуэтажные перекрытия

Настил междуэтажных перекрытий принят из крупнопанельных плит размером 1х6 м. В перекрытие укладываются плиты двух видов: опорные - по осям колонн и пролетные - между ними. Опорные плиты, являющиеся элементами продольного каркаса, соединяются между собой по верху посредством приварки накладок и крепятся на сварке к ригелю. Пролетные плиты привариваются к ригелю / кроме одной в каждом шаге колонн/. После установки опорных каркасов швы между плитами и узлы заливаются бетоном на мелком гравии марки 200.

Ригели междуэтажных перекрытий опираются на консоли колонн. В жестких узлах рамы из колонн выпущена арматура для стыкования с опорной арматурой ригелей после их установки. Соединение арматуры колонн и ригелей осуществляется посредством стержней -вкладышей. Сварка стыков стержней производится на подкладках ванным однослектродным способом или многослойными швами.

Сварка должна производится в соответствии с "Указаниями по технологии электросварки арматуры железобетонных конструкций" $\frac{\text{ВСН-38-57}}{\text{МСПМСП- МСЭС}}$.Контроль качества сварного узла должен производится в соответствии с существующими техническими условиями /ТУ-73-56/. Рекомендуется проверку качества сварных швов производить путем просвечивания с помощью ампул, рентгеноскопическими или ультразвуковыми способами без разрушения стыков.

Колонны

Колонны прямоугольного сечения имеют консоли для опирания ригелей. Расчленение колонн принято поэтажное. Для обеспечения рихтовки колонн в верхних торцах их к обоймам приварены центрирующие прокладки. Для обеспечения передачи нормальной силы по всему сечению зазор между торцами колонн должен тщательно зачеканиваться жестким раствором. После приварки к обоймам накладок из отрезков стержней и установки арматурных сеток производится торкретирование стыка. Для удобства монтажных работ стыки колонн расположены на высоте 0,6 м от верха соответствующего перекрытия.

Колонны первого этажа заделываются в стаканы фундаментов. Усилия в колоннах на уровне верха фундамента от постоянных и временных нагрузок для всех типов зданий приводятся в таблицах I и 2.

Подкрановый путь

Для зданий типов I8,I9 и 20 предусматривается один электрический мостовой кран легкого режима работ грузоподъемностью I0 т, предназначенный для монтажа оборудования. Габариты крана приняты по заданию ГИАП. Подкрановые балки приняты типовыми по серии КЭ-0I-I3 марок БК-IС и БК-IIС

Крепление рельсов принято по серии КЭ-0I-II. При необходимости устройства вдоль подкранового пути галереи / во взрывоопасных цехах/ конструкция ее может быть принята по типу, принятому в примере решения здания тип IC /серия I-82-P/I9/ и в альбом II серии I-82-P2

Стены

Стены предусматриваются самонесущие. Крепление стен может осуществляться по типу крепления стен, приведенных в примерах решения зданий типов I5 и I9 /серии I-82-P/I5/ и -P/I9/ и в альбоме II серии I-82-p2.

Табл 1

Типы зданий	Нормативные усилия в крайних колоннах																	
	От постоянной нагр.		От снеговой нагр.		От крановой нагр.		От ветровой нагр.		От полезной нагрузки 500 кг/м²		1000 кг/м²		1500 кг/м²		2000 кг/м²		2500 кг/м²	
	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}
3,5,6	-27,40	+2,93	-1,82	—	—		±1,33	±3,87	-11,14	-2,58	-22,28	+5,15	-33,42	+7,73	-44,56	+10,30	-55,70	+12,88
9,11,12	-46,10	+2,28	-1,82	—	—	—	±3,56	±5,30	-22,95	+1,75	-45,89	+3,49	-68,84	+5,24	-91,78	+6,98	-114,73	+8,73
15,17	-65,20	+2,48	-1,82	—	—	—	±7,40	±7,60	-34,60	+1,80	-68,21	+3,60	-102,21	+5,70	-136,42	+7,60	-170,02	+9,50
18	-60,30	+2,48	-5,50	—	-16,40	—	±6,76	±6,85	-23,18	+1,83	-46,26	+3,65	-68,89	+5,78	-92,52	+7,70	-115,65	+9,63
19	-84,20	+2,64	-5,50	—	-16,40	—	±14,45	±10,36	-34,19	+2,91	-68,38	+5,82	-102,57	+8,73	-136,76	+11,70	-170,95	+14,55
20	-102,08	+5,71	-5,50	—	-16,40	—	±18,18	±15,40	-46,0	+2,99	-92,01	+5,98	-138,01	+8,79	-184,02	+11,72	-230,02	+14,65

Правило знаков: для нормальных сил — сжатие, + растяжение

для моментов (+) (-)

Табл. 2

Типы зданий	Нормативные усилия в средних колоннах																	
	От постоянной нагр.		От снеговой нагр.		От крановой нагр.		От ветровой нагр.		От полезной нагрузки 500 кг/м²		1000 кг/м²		1500 кг/м²		2000 кг/м²		2500 кг/м²	
	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}	N_T	M_{TH}
3,5,6	-43,90	+0,13	-2,60	—	—	—	±1,33	±2,78	-18,00	+0,10	-36,00	+0,21	-54,00	+0,31	-72,00	+0,42	-90,00	+0,52
9,11,12	-69,60	+0,17	-3,60	—	—	—	±3,56	±4,18	-36,00	+0,15	-72,00	+0,29	-108,00	+0,40	-144,00	+0,58	-180,00	+0,79
15,17	-95,30	+0,23	-3,60	—	—	—	±7,40	±6,26	-54,00	+0,12	-108,00	+0,26	-162,00	+0,54	-216,00	+0,72	-270,00	+0,90
18	-50,25	+0,10	—	—	—	—	±8,21	±5,02	-37,65	+0,15	-75,30	+0,21	-112,85	+0,46	-150,60	+0,62	-188,25	+0,77
19	-76,70	+0,01	—	—	—	—	±12,84	±6,27	-54,00	+0,05	-106,0	+0,11	-162,00	+0,16	-216,00	+0,22	-270,00	+0,27
20	-100,90	+0,23	—	—	—	—	±18,85	±14,90	-71,44	+0,18	-142,88	+0,35	-214,32	+0,53	-285,76	+0,70	-357,20	+0,88

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ПРИ ЛЮБЫХ НАГРУЗКАХ

Выбор несущих конструкций каркаса от любой нагрузки на ригелях производится по эквивалентным равномерно распределенным нагрузкам, при этом эта нагрузка должна определяться для каждого загруженного ригеля в отдельности и по наибольшей из всех полученных величин принимается соответствующая маркировочная схема несущих конструкций для заданного типа здания.


Ниже приводятся методы расчета ригелей свободно опертых, с одним жестким узлом и с двумя жесткими узлами.

I Расчет свободно опертых ригелей

Расчет свободно опертых ригелей от любых нагрузок производится следующим образом:

I/Определяются расчетные усилия от заданной нагрузки и от собственного веса ригеля /580 кг/ п.м./ при этом расчетный пролет принимается равным 5,1 м.

2/По табл. 3 производится выбор марки ригеля, при этом эпюры моментов и поперечных сил от заданной нагрузки должны полностью вписываться в эпюры несущих способностей ригелей, /см. рис.1/.



Эпюра несущей способности по изгибающему моменту

Эпюра несущей способности по поперечной силе

Рис.1

Таблица 3

Марка ригеля	Полезная нормативная нагрузка в кг/м2 q	Соотв.ей расчетная равномерно распределенная нагрузка в т/м q_n	Несущая способность по моменту в т.м М	Несущая способность по поперечной силе в т Q_1	Q_2
P1	1000	11,34	35,8	33,4	24,6
P2	1500	14,94	47,5	45,6	32,2
P3	2000	18,54	59,0	58,5	37,8
P4	2500	22,14	69,7	64,5	45,5

II. Расчет ригелей с одним жестким узлом

Расчет ригелей с одним жестким узлом производится с учетом коэффициентов защемления, приведенных для каждого типа здания на рис.2.




Рис.2

Расчетная схема ригеля приведена на рис.3




Рис.3

Расчет ригеля производится в следующем порядке:

1/Определяется момент по оси колонны M_0 от заданной нагрузки в предположении, что ригель жестко защемлен по оси колонны / см. рис 4 / по формуле /1/ :

$$M_0 = M_{01} + R_{01} \cdot 0.6 + M_к \qquad /1/$$

где: M_0 - момент по оси колонны для жестко защемленного ригеля

M_{01} - момент в точке I / по грани консоли на расстоянии 0,6 м от оси колонны/

Момент M_{01} определяется как для балки жестко защемленной одним концом пролетом ℓ =4,9 м от заданной нагрузки, расположенной в пределах этого пролета /см. схему расчета на рис. 5 /.

R_{01} - опорная реакция в точке I для балки пролетом ℓ =4,9 м.

$M_к$ - момент по оси колонны от нагрузки, находящейся в пределах бесконечно жесткого участка / определяется как для консольной балки/.




Рис.4




Рис.5

2/Строится эпюра моментов как для простой балки пролетом ℓ = 5,5 м, нагруженной заданной нагрузкой и моментом на опоре М. Величина момента М определяется по формуле /2/:

/2/ $M = M_0 K$, где К - коэффициент защемления. Эпюра моментов и расчетная схема такой балки изображена на рис.6




Рис. 6

3/ Полученную эпюру моментов сравнивают с эпюрой моментов, определенной в тех же предположениях и при том же коэффициенте защемления „К" для равномерно распределенной по всему пролету нагрузки q_n приведенной в табл. 4

Таблица 4

Полезная нормативная нагрузка q в кг/м²	Соответственная ей расчетная равномерно распределенная нагрузка q_n в т/м
1000	10,76
1500	14,36
2000	17,96
2500	21,56

Для определения моментов по оси колонны, по грани консоли, максимального пролетного момента и момента в любом сечении от равномерно распределенной по всему пролету нагрузки следует пользоваться формулами: /3/, /4/, /5/ и /6/.

При расчетах в нагрузку собственный вес ригеля не включается и в табл. 4 расчетная равномерно распределенная нагрузка q_n дана без собственного веса.

Момент по оси колонны $M = -5,02 \cdot q_n \cdot K$ /3/

Момент по грани консоли / в т. I /

$$M_1 = q_n / 4,47\ K - 1,47 /$$ /4/

Максимальный пролетный момент

$$M_{макс} = q_n / 1,945 - 0,646 \cdot K /^2$$ /5/

при $X_{макс.} = 2,75 - 0,913\ K$, где X - расстояние от правой опоры до сечения $M_{макс}$

Момент в любом сечении на расстоянии X от правой опоры

$$M_x = q_n / 2,75x - 0,5\ x^2 - 0,913\ Kx /$$ /6/

При выборе эквивалентной нагрузки должны быть соблюдены следующие условия:

1/ Момент по оси колонны от заданной нагрузки должен быть меньше или равен моменту от равномерно распределенной нагрузки.

$$M \leq Mq$$

2/ Момент по грани консоли / в точке I/ от заданной нагрузки должен быть меньше или равен моменту от равномерно распределенной нагрузки:

$$M_1 < M_{1q}$$

3/ Эпюра положительных моментов от заданной нагрузки должна полностью вписываться в эпюру моментов от принятой по табл. 4 равномерно распределенной нагрузки.

После выбора ригеля производится проверка его по поперечной силе. Поперечная сила на грани консоли / в т. I/ и на шарнирной опоре от заданной нагрузки не должна превышать величину поперечной силы от принятой равномерно распределенной нагрузки, а суммарные нагрузки на консоли должны быть не более, чем от равномерно распределенной нагрузки.

II. Расчет ригелей с двумя жесткими узлами

Расчет ригелей с двумя жесткими узлами производится следующим образом:

I/ Определяются моменты по осям колонн $M_0^{лев}$ и $M_0^{пр}$ от заданной нагрузки в предположении, что ригель жестко защемлен по осям колонн / см. расчетную схему ригеля на рис 7 /, по схеме нагрузок: на рис 8/ по формулам /6/ и /7/

$$M_0^{лев} = Mo_1 + R_{o1} \cdot 0,6 + M_K^{лев}$$ /6/

$$M_0^{пр} = Mo_2 + R_{o2} \cdot 0,6 + M_K^{пр}$$ /7/

где $M_0^{лев}$ и $M_0^{пр}$ - моменты по осям колонн для жестко защемленного ригеля

M_{o1} и M_{o2} - моменты соответственно в т. I и 2 по грани консоли на расстоянии 0,6 м от левой или правой осей колонн.

Моменты M_{o1} и M_{o2} определяются как для балки жестко защемленной с обоих концов пролетом $\ell = 4,8$ м от заданной нагрузки, расположенной в пределах этого пролета /см. схему расчета на рис 9 /.

R_{o1} и R_{o2} - реакции в точках I и 2 для той же балки.

$M_K^{лев}$ и $M_K^{пр}$ - моменты по осям колонн от нагрузки, находящейся в пределах бесконечно жесткого участка /определяются как для консольной балки/.




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9

2/Строится эпюра моментов как для простой балки пролетом $\mathcal{L}$ = 6,0 м, нагруженной заданной нагрузкой и моментами $M^{лев}$ и $M^{пр}$ на опорах.

Величины моментов $M^{лев}$ и $M^{пр}$ определяются по формулам /8/ и /9/ для крайнего ригеля и по формулам /10/ и /11/ для среднего ригеля. Расположение ригелей в рамах, принятое в расчетах дано на схеме.

$M^{лев} = -0,424\ M_0^{лев} - 0,125\ M_0^{пр}$ /8/

$M^{пр} = -0,611\ M_0^{пр} - 0,246\ M_0^{лев}$ /9/

$M^{лев} = -0,576\ M_0^{лев} - 0,178\ M_0^{пр}$ /10/

$M^{пр} = -0,576\ M_0^{пр} - 0,178\ M_0^{лев}$ /11/




Схема расположения ригелей

Эпюра моментов и расчетная схема такой балки изображена на рис.10




Рис.10

3/Полученную эпюру моментов сравнивают с эпюрой моментов, определенной в тех же предположениях для равномерно распределенной по всему пролету нагрузки q_n, приведенной в табл. 4.

Для определения моментов по оси колонн, по грани консоли, максимального пролетного момента и поперечной силы от этой нагрузки следует пользоваться формулами /12/, /13/, /14/, /15/ /16/ и /17/ - для крайнего ригеля и формулами /18/, /19/, /20/ и /21/ - для среднего ригеля.

Крайний ригель:

Момент по оси левой колонны $M_q^{лев} = -1,94 \cdot q_n$ /12/

Момент по оси правой колонны $M_q^{пр} = -3,04 \cdot q_n$ /13/

Момент по грани консоли / в т.1 / $M_{1q} = -0,43 \cdot q_n$ /14/

Момент по грани консоли / в т.2 / $M_{2q} = -1,31 \cdot q_n$ /15/

Максимальный пролетный момент $M_{макс} = 2,04 \cdot q_n$ /16/

при $X_{макс.}$ = 2,82 м/ расстояние от левой опоры до сечения $M_{макс}$ /

Момент в любом сечении на расстоянии X от левой опоры

$M_x = q_n(2,82x - 0,5x^2 - 1,94)$ /17/

Средний ригель

Моменты по осям колонн $M_q^{лев} = M_q^{пр} = -2,64 \cdot q_n$ /18/

Моменты по граням консолей / т.1 и 2/ $M_{1q} = M_{2q} = -1,02 \cdot q_n$ /19/

Максимальный пролетный момент $M_{макс} = 1,86 \cdot q_n$ /20/

при $X_{макс.}$ = 3,0 м

Момент в любом сечении на расстоянии X от левой опоры

$M_x = q_n(3x - 0,5x^2 - 2,64)$ /21/

При расчетах нагрузка принимается в т/пм, длины в метрах.

При выборе эквивалентной нагрузки должны быть соблюдены следующие условия:

1.Моменты по осям колонн от заданной нагрузки должны быть менее или равны соответствующим моментам от равномерно распределенной нагрузки

$M^{лев} \leq M_q^{лев}$ $\quad M^{пр} \leq M_q^{пр}$

2.Моменты по граням консолей / в т.т.1 и 2/ должны быть также менее или равны соответствующим моментам от равномерно распределенной нагрузки.

$M_1^{лев} \leq M_{1q}^{лев}$ $\quad M_1^{пр} \leq M_{1q}^{пр}$

3.Эпюра положительных моментов от заданной нагрузки должна полностью вписываться в эпюру моментов от принятой по табл. 4 равномерно распределенной нагрузки.

После выбора ригеля производится проверка его по поперечной силе. Поперечная сила на грани консолей / в т.т. 1 и 2/ от заданной нагрузки не должна превышать величин поперечных сил в тех же сечениях от принятой равномерно распределенной нагрузки, а суммарные нагрузки на консоли должны быть не более, чем от тех-же равномерно распределенной нагрузки.

Пример 1: Подобрать ригель под нагрузку указанную на рис.11




Рис.11.

Расчетные усилия:

а/ от полезной нагрузки Мр = 29.1.55 = 45,0 тм

Qр = 29т

б/ от собственного веса

$M_q = \frac{5 \cdot 1,2 \cdot 0,58}{2} \cdot 1,55 - \frac{0,58 \cdot 1,55^2}{2} = 2,3 - 0,70 = 1,60$ тм

$Q_q = \frac{5 \cdot 1,2 \cdot 0,58}{2} - 0,58 \cdot 1,55 = 1,48 - 0,90 = 0,58$т $\approx 0,6$т

Расчетные момент М = 45 + 1,6 = 46,6 тм

Расчетная поперечная сила Q = 29 + 0,6 = 29,6 т

Несущая способность ригеля Р2: по моменту М=47.5 тм; по поперечной силе Q_2 =32,2т /см. табл. 3/.Следовательно, под заданную нагрузку нужно принять ригель Р2.

Пример 2: Подобрать равномерно распределенную нагрузку для ригеля с одним жестким узлом для нагрузки, указанной на рис 12 . Коэффициент защемления к= 0,57




Рис. 12

I. Определяются : а/ Опорный момент в жестко защемленной одним концом балке пролетом ℓ = 4,9 м

$$M_{OI} = -\frac{3 P_3 \cdot 6}{2\ell} = -\frac{3 \cdot 25 \cdot 1,3 \cdot 3,6}{2 \cdot 4,9} = 35,8 \text{ тм}$$

б/Опорная реакция

$$R_{o1} = \frac{P_2}{2\ell^2}(2\ell^2 + 3 \cdot 6) = \frac{25}{2 \cdot 4,9^2}(2 \cdot 4,9^2 + 3 \cdot 1,3 \cdot 3,6) = 0,52\ /48+14,0/ = 32,3 \text{ т}$$

в/Момент по оси колонны от силы P_I

$$M_R = P \cdot 0,5 = 3 \cdot 0,5 = 1,5 \text{ тм}$$

г/Суммарный момент по оси колонны

$$M_o = M_{o1} + R_{o1} \cdot 0,6 + M_R = 35,8 + 19,4 + 1,5 = 56,7 \text{ тм}$$

д/Опорный момент с учетом коэффициента защемления

$$M = k M_o = 0,57 \cdot 56,7 = 32,3 \text{ тм}$$

2. Определяются моменты как для простой балки пролетом ℓ = 5,5 м/см. рис. 13 /




Рис. 13

$$R_{лев} = \frac{25(1,3+3,6)+3,5}{5,5} = \frac{122,5+15,0}{5,5} = 25,0 \text{ т}$$

$$R_{пр} = \frac{3 \cdot 0,5 + 25(1,9+4,2)}{5,5} = \frac{1,5+152,5}{5,5} = 28,00 \text{ т}$$

а)Момент в точке I

$$M_I = 25,0 \cdot 0,6 - 3 \cdot 0,1 - \frac{32,3}{5,5} 4,9 = 15,0 - 0,3 - 28,8 = -14,1 \text{ тм}$$

б)Момент в точке 2

$$M_2 = 25,0 \cdot 1,9 - 3 \cdot 1,4 - \frac{32,3}{5,5} \cdot 3,6 = 47,5 - 4,2 - 21,2 = 22,1 \text{ тм}$$

в/ Момент в точке 3

$$M_3 = 28,00 \cdot 1,3 - \frac{32,3}{5,5} 1,3 = 36,4 - 7,64 = 28,76 \text{ тм}$$

3. Предварительно принимается по табл. 4 равномерно распределенная нагрузка q_n = 14,36 т/п.м. и определяются от нее моменты в тех же сечениях

а/ Момент по оси колонны

$$M_q = -5,02 \cdot q_n \cdot K = -5,02 \cdot 14,36 \cdot 0,57 = -41 \text{ тм}$$

б/Момент в точке I

$$M_{1q} = -q_n(4,47x - 1,47) = -14,36(2,55 - 1,47) = -15,5 \text{ тм.}$$

в/ Момент в точке 2 (x = 3,6 м)

$$M_2 = q_n(2,75x - 0,5x^2 - 0,913kx) = 14,36(9,90 - 6,47 - 1,88) = 22,2 \text{ тм}$$

г)Момент в точке 3 (x = 1,3м)

$$M_3 = 14,36(3,58 - 0,84 - 0,68) = 29,6 \text{ тм}$$

Из сопоставления моментов видно, что при заданной нагрузке следует принять маркировочную схему несущих конструкций соответствующую полезной нормативной равномерно распределенной нагрузке q = 1500 кг/м2 (q_n = 14,36 т/пм)

4. Проверяется ригель на поперечную силу

I. По грани консоли /в т.I /

а/от заданной нагрузки

$$Q = 25,0 - 3,0 = 22,0 \text{ т}$$

б/ от принятой равномерно распределенной нагрузки

$$Q_q = \frac{5,5 \cdot 14,36}{2} - 14,36 \cdot 0,6 + \frac{41,1}{5,5} = 39,5 - 8,62 + 7,47 = 38,35 \text{ т}$$

II. На шарнирной опоре:

а/ от заданной нагрузки

$$Q = 28,00 \text{ т}$$

б/от принятой равномерно распределенной нагрузки

$$Q = 39,5 - 7,47 = 32,03 \text{ т}$$

Следовательно, прочность ригеля по поперечной силе обеспечена.

5. Проверяется консоль.

Суммарная нагрузка на консоль в жестком узле равна:

а/ от заданной нагрузки R = 25 т

б/ от принятой равномерно распределенной нагрузки

$$R_q = \frac{14,36 \cdot 5,5}{2} + \frac{41,1}{5,5} = 39,5 + 7,47 = 46,97 \text{ т}$$

Следовательно, прочность консоли обеспечена.

Если консоли средних колонн, помимо нагрузки от ригеля, несут дополнительно какую-либо нагрузку / P, q см.рис. 14 / , то они так же должны проверяться, причем всегда должно быть выполнено условие : $R \leq R_q$






Рис. 14

R - нагрузка на консоль от заданной нагрузки

R_q - нагрузка на консоль от принятой равномерно распределенной нагрузки.



По 1-1



План блока

Перечень применяемых стандартов и типовых чертежей	
Шифр	Наименование стандартов и типовых чертежей
ГОСТ 514-48	Плиты железобетонные для покрытий производственных зданий
ГОСТ 7740-55	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1,5×6,0 м
Серия ПК-01-05 Вып. 1а	Балки односкатные и двускатные с обычным армированием для покрытий производственных зданий проп. 6 м
1-82-Р5	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты перекрытий размером 1×6 м
1-82-Р6	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий
1-82-Р7 Вып. 1	Сборные железобетонные колонны
1-82-Р11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы
1-82-Р4	Детали сопряжений сборных железобетонных конструкций

Перечень листов чертежей	
№№ листов	Наименование листов
1	Заглавный лист
12	Маркировочный план плит покрытия
16	Маркировочный план балок покрытия
17	Маркировочный план плит перекрытий
20	Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация
33	Детали крепления плит перекрытия
34	Выборка монтажных марок на один блок здания
35	Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на один блок

Наименование элементов	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т	Расход на 1 м² Бетон м³	Расход на 1 м² Сталь кг
500 кг/м²					
Перекрытие: Плиты	170/200	5,43/62,40	0,58 / 2,26 / 2,31 / 1,19 / 0,64 / 6,98	0,006/0,068	7,6
Перекрытие: Балки	200	13,59	1,77 / 0,11 / 0,76 / 2,64	0,015	2,9
Перекрытие: Плиты	200/200/300	95,2/20,8/74,4	(1,74) / 4,36 (2,39) / 1,46 (0,60) / 1,46 (1,77) / 1,05 (1,25) / 8,03 (7,69)	0,105/0,023/0,083	8,8 (8,4)
Перекрытие: Ригели	200	30,4	2,95 / 0,99 / 0,43 / 4,37	0,033	4,8
Колонны	200	98,6	6,80 / 1,38 / 0,12 / 1,99 / 10,29	0,054	5,6
Итого		305,62	(2,90) 18,16 (4,74) / 2,26 (2,26) / 6,56 (5,57) / 2,75 (2,07) / 4,87 (5,07) / 34,60 (33,6)	—	—
Узлы и заливка швов		30,97	0,79 (0,98) / — / 0,14 / 0,11 / 0,32 / 1,36 (1,15)	0,017	0,7 (0,6)
Всего		336,59	(2,90) 18,95 (15,92) / 2,26 (2,26) / 6,70 (5,77) / 2,86 (3,18) / 5,19 (5,39) / 35,96 (34,76)	—	—
1000 кг/м²					
Перекрытие: Плиты	170/200	5,43/62,40	— / 0,58 / 2,26 / 2,31 / 1,19 / 0,64 / 6,98	0,006/0,068	7,6
Перекрытие: Балки	200	13,59	— / 1,77 / — / 0,11 / — / 0,76 / 2,64	0,015	2,9
Перекрытие: Плиты	200/200/300	95,2/20,8/74,4	(2,90) 6,06 (2,64) / — / 1,77 (0,78) / 1,44 (1,16) / 1,05 (1,25) / 10,38 (9,33)	0,105/0,023/0,083	11,3 (10,2)
Перекрытие: Ригели	200	30,4	— / 2,95 / — / 0,99 / — / 0,43 / 4,37	0,033	4,8
Колонны	200	98,6	— / 6,80 / — / 1,38 / 0,12 / 1,99 / 10,29	0,054	5,6
Итого		305,62	(2,90) 18,16 (4,74) / 2,26 (2,26) / 6,56 (5,57) / 2,75 (2,07) / 4,87 (5,07) / 34,60 (33,6)	—	—
Узлы и заливка швов		30,97	— / 0,79 (0,98) / — / 0,14 / 0,11 / 0,32 / 1,36 (1,15)	0,017	0,7 (0,6)
Всего		336,59	(2,90) 18,95 (15,92) / 2,26 (2,26) / 6,70 (5,77) / 2,86 (3,18) / 5,19 (5,39) / 35,96 (34,76)	—	—
1500 кг/м²					
Перекрытие: Плиты	170/200	5,43/62,40	— / 0,58 / 2,26 / 2,31 / 1,19 / 0,64 / 6,98	0,006/0,068	7,6
Перекрытие: Балки	200	13,59	— / 1,77 / — / 0,11 / — / 0,76 / 2,64	0,015	2,9
Перекрытие: Плиты	200/200/300	95,2/20,8/74,4	— / 1,80 (3,55) / 6,91 (3,18) / 1,90 – / 1,67 (0,92) / 1,05 (2,16) / 15,33 (1,25) / 16,8 (4,06)	0,105/0,023/0,083	16,8 (18,1)
Перекрытие: Ригели	200	30,4	— / 3,49 / — / 1,02 / — / 0,43 / 4,94	0,033	5,4
Колонны	200	98,6	— / 7,16 / — / 1,38 / 0,12 / 1,99 / 10,65	0,054	5,8
Итого		305,62	(3,55) 14,80 (16,18) / 11,17 (2,86) / 6,72 (5,74) / 3,98 (3,47) / 4,87 (5,01) / 40,54 (36,27)	—	—
Узлы и заливка швов		30,97	— / 0,79 (0,98) / — / 0,14 / 0,11 / 0,33 / 1,37 (1,14)	0,017	0,7 (0,6)
Всего		336,59	(3,55) 15,59 (16,76) / 11,17 (2,86) / 6,86 (5,88) / 3,09 (3,58) / 5,20 (5,40) / 41,91 (37,64)	—	—
2000 кг/м²					
Перекрытие: Плиты	170/200	5,43/62,40	— / 0,58 / 2,26 / 2,31 / 1,19 / 0,64 / 6,98	0,006/0,068	7,6
Перекрытие: Балки	200	13,59	— / 1,77 / — / 0,11 / — / 0,76 / 2,64	0,015	2,9
Перекрытие: Плиты	200/200/300	95,2/20,8/74,4	4,39 / 3,83 / — / 0,92 / 2,33 / 1,25 / 12,72	0,105/0,023/0,083	14,0
Перекрытие: Ригели	300	30,4	— / 4,26 / — / 1,42 / — / 0,43 / 6,11	0,033	6,7
Колонны	200/300	70,0/28,6	— / 8,32 / — / 1,50 / 0,12 / 2,28 / 12,16	0,038/0,016	6,7
Итого		305,62	4,39 / 18,76 / 2,26 / 6,86 / 3,64 / 5,30 / 40,61	—	—
Узлы и заливка швов		30,97	— / 0,73 / — / 0,14 / 0,11 / 0,33 / 1,31	0,017	0,7
Всего		336,59	4,39 / 19,49 / 2,26 / 6,40 / 3,75 / 5,63 / 41,92	—	—
2500 кг/м²					
Перекрытие: Плиты	170/200	5,43/62,40	— / 0,58 / 2,26 / 2,31 / 1,19 / 0,64 / 6,98	0,006/0,068	7,6
Перекрытие: Балки	200	13,59	— / 1,77 / — / 0,11 / — / 0,76 / 2,64	0,015	2,9
Перекрытие: Плиты	200/200/300	95,2/20,8/74,4	5,54 / 4,39 / — / 0,92 / 2,58 / 1,25 / 14,68	0,105	16,1
Перекрытие: Ригели	300	30,4	— / 4,98 / — / 1,83 / — / 0,44 / 7,25	0,033	7,9
Колонны	200/300	70,0/28,6	— / 9,27 / — / 1,62 / 0,12 / 2,34 / 13,35	0,038/0,016	7,3
Итого		305,62	5,54 / 20,99 / 2,26 / 6,79 / 3,89 / 5,43 / 44,90	—	—
Узлы и заливка швов		30,97	— / 0,73 / — / 0,14 / 0,11 / 0,34 / 1,32	0,017	0,7
Всего		336,59	5,54 / 21,72 / 2,26 / 6,93 / 4,00 / 5,77 / 46,22	—	—

Примечания:
1. Показатели расхода материалов приведены:
   а) по плитам и балкам покрытия на 1 м² покрытия
   б) по плитам и ригелям перекрытия на 1 м² перекрытия
   в) по колоннам, узлам и швам на 1 м² развернутой площади
2. В скобках приведены расходы при замене пролетных плит из обычного железобетона предварительно напряженными.

Нач. ОПС-2 Васильев Б.Ф.
Гл.инж. пр. Ананьевский Е.А.
Инженер Кравченко Л.П.
Техник Трофимова Т.А.
Проверил инж. Скворцов И.А.
Н.контр. Ананьевский Е.А.
Гл.инж. проекта Трофимов Г.А.


ГИПРОТИС

Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности


Монтажные схемы несущих конструкций

Здание тип 3
Заглавный лист

Типовой проект
Рабочие чертежи
Сер. ПК-02.03
Выпуск 1
Марка КЖ Лист 1
1958 г.



По 1-1



План блока

Перечень применённых стандартов и типовых чертежей		Перечень листов чертежей	
Шифр	Наименование стандартов и типовых чертежей	№№ листов	Наименование листов
ГОСТ 9I4-48	Плиты железобетонные для покрытий производственных зданий	2	Заглавный лист
ГОСТ 7740-55	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1,5×6,0 м	14	Маркировочный план плит покрытия
Серия ПК-01-05 Вып. 1а	Балки односкатные и двускатные с обычным армированием для покрытий производственных зданий прол. 6 м.	16	Маркировочный план балок покрытия
1-82-Р5	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты перекрытий размером 1×6 м.	19	Маркировочный план плит перекрытий
1-82-Р6	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий	21	Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация
1-82-Р7 Вып 1	Сборные железобетонные колонны	33	Детали крепления плит перекрытия
1-82-Р11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы	34	Выборка монтажных марок на один блок здания
1-82-Р4	Детали сопряжений сборных железобетонных конструкций	35	Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на один блок


Наименование элементов	500 кг/м²											1000 кг/м²											1500 кг/м²											2000 кг/м²											2500 кг/м²										
	Норма бетона	Бетон м³	Сталь в т							Расход на 1м²		Норма бетона	Бетон м³	Сталь в т						Расход на 1м²		Норма бетона	Бетон м³	Сталь в т							Расход на 1м²		Норма бетона	Бетон м³	Сталь в т							Расход на 1м²		Норма бетона	Бетон м³	Сталь в т							Расход на 1м²	
			Подземная часть колонн стык 2Ф 16	Подземная часть колонн стык 2Ф 18	Надземная часть колонн стык 2Ф 16	Надземная часть колонн стык 2Ф 18	Крупная арматура ст.3	Закладная арматура ст.3	Прокат и метизы ст.3	Итого	Бетон м³	Сталь кг			Подземная часть колонн стык 2Ф 16	Подземная часть колонн стык 2Ф 18	Надземная часть колонн стык 2Ф 16	Надземная часть колонн стык 2Ф 18	Крупная арматура ст.3	Закладная арматура ст.3	Прокат и метизы ст.3	Итого	Бетон м³	Сталь кг			Подземная часть колонн стык 2Ф 16	Подземная часть колонн стык 2Ф 18	Надземная часть колонн стык 2Ф 16	Надземная часть колонн стык 2Ф 18	Крупная арматура ст.3	Закладная арматура ст.3	Прокат и метизы ст.3	Итого	Бетон м³	Сталь кг			Подземная часть колонн стык 2Ф 16	Подземная часть колонн стык 2Ф 18	Надземная часть колонн стык 2Ф 16	Надземная часть колонн стык 2Ф 18	Крупная арматура ст.3	Закладная арматура ст.3	Прокат и метизы ст.3	Итого	Бетон м³	Сталь кг			Подземная часть колонн стык 2Ф 16	Подземная часть колонн стык 2Ф 18	Надземная часть колонн стык 2Ф 16	Надземная часть колонн стык 2Ф 18	Крупная арматура ст.3	Закладная арматура ст.3	Прокат и метизы ст.3	Итого	Бетон м³	Сталь кг
Покрытие: Плиты	170/200	5,43/80,50	—	0,58	3,02	2,86	1,54	0,83	8,83	0,006/0,067	7,4	170/800	5,43/80,50	—	0,58	3,02	2,86	1,54	0,83	8,83	0,006/0,067	7,4	170/200	5,43/80,50	—	0,58	3,02	2,86	1,54	0,83	8,83	0,006/0,067	7,4	170/200	5,43/80,50	—	0,58	3,02	2,86	1,54	0,83	8,83	0,006/0,067	7,40	170/200	5,43/80,50	—	0,58	3,02	2,86	1,54	0,83	8,83	0,006/0,067	7,40
Покрытие: Балки	200	18,72	—	2,37	—	0,14	—	0,99	3,50	0,016	2,9	200	18,72	—	2,37	—	0,14	—	0,99	3,50	0,016	2,9	200	18,72	—	2,37	—	0,14	—	0,99	3,50	0,016	2,92	200	18,72	—	2,37	—	0,14	—	0,99	3,50	0,016	2,9	200	18,72	—	2,37	—	0,14	—	0,99	3,50	0,016	2,9
Перекрытие: Плиты	200/300 (200/300 / 300)	125,2 (120,0 / 99,2)	— (2,32)	5,74 (3,04)	— —	1,54 (0,8)	1,92 (2,38)	1,38 (1,68)	10,58 (10,17)	0,104 0,088 0,083	11,3 (10,2)	200/300 (200/300 / 300)	125,2 (120,0 / 99,2)	(3,84)	7,99 (3,42)	— —	2,34 (1,03)	1,90 (2,31)	1,38 (1,68)	12,61 (12,33)	0,104 0,088 0,083	11,3 (10,2)	200/300 (200/300 / 300)	125,2 (120,0 / 99,2)	(4,74)	2,25 (4,09)	11,85 —	2,50 (1,19)	2,20 (2,86)	1,38 (1,68)	20,18 (14,59)	0,104 0,022 0,083	16,8 (12,1)	300	125,2	5,73	5,04	—	1,19	3,07	1,68	16,71	0,104	14,0	300	125,2	7,40	5,78	—	1,19	3,40	1,68	19,45	0,104	16,2
Перекрытие: Ригели	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	40,6	—	3,66	—	1,28	—	0,56	5,50	0,034	4,6	300	40,6	—	4,41	—	1,35	—	0,56	6,32	0,034	5,3	300	40,6	—	5,47	—	1,84	—	0,56	7,87	0,034	6,6	300	40,6	—	6,56	—	2,42	—	0,57	9,55	0,034	7,9
Колонны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	124,2	—	7,87	—	1,68	0,15	2,42	12,12	0,052	5,1	200	124,2	—	8,23	—	1,68	0,15	2,42	12,48	0,052	5,2	200/300	81,2/43,0	—	9,42	—	1,80	0,15	2,65	14,02	0,084/0,018	5,8	200/300	81,2/43,0	—	10,83	—	1,99	0,15	2,84	15,81	0,084/0,018	6,6
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394,65	(3,84)	22,47 (17,90)	3,02 (3,02)	8,30 (6,99)	3,59 (4,0)	6,18 (6,48)	43,56 (42,23)	—	—	—	394,65	(4,74)	17,84 (19,68)	14,87 (3,02)	8,53 (7,22)	3,89 (4,54)	6,18 (6,48)	51,31 (45,68)	—	—	—	394,65	5,73	22,88	3,02	7,83	4,76	6,71	50,93	—	—	—	394,65	7,40	26,12	3,02	8,60	5,09	6,91	57,14	—	—
Узлы и заливка швов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,91	—	1,02 (0,74)	—	0,18	0,14	0,33	1,67 (1,39)	0,017	0,7 (0,6)	—	40,91	—	1,02 (0,74)	—	0,18	0,14	0,35	1,69 (1,4)	0,017	0,7 (0,6)	—	40,91	—	0,92	—	0,18	0,14	0,35	1,59	0,017	0,7	—	40,91	—	0,92	—	0,18	0,14	0,36	1,60	0,017	0,7
Всего	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	435,56	— (3,84)	23,49 (18,64)	3,02 (3,02)	8,48 (7,17)	3,73 (4,14)	6,51 (6,81)	45,23 (43,62)	—	—	—	435,56	— (4,74)	18,86 (20,42)	14,87 (3,02)	8,71 (7,40)	4,03 (4,68)	6,53 (6,83)	53,00 (47,08)	—	—	—	435,56	5,73	23,80	3,02	8,01	4,90	7,06	52,52	—	—	—	435,56	7,40	27,04	3,02	8,78	5,23	7,27	58,74	—	—

Примечания:


1. Показатели расхода материалов приведены:
   а) по плитам и балкам покрытия на 1 м² покрытия
   б) по плитам и ригелям перекрытия на 1 м² перекрытия
   в) по колоннам, узлам и швам на 1 м² развернутой площади
2. В скобках приведены расходы при замене пролетных плит из обычного железобетона предварительно напряженными.

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 5 Заголовный лист	Рабочие чертежи	
		Серия 1.412-3 Выпуск 1	
		Альбом	Лист 2
		1956 г.	

Гл. инж. проекта Василенко В.Ф.
Гл. инженер Остапенко А.Н.
Нач. ОПС-2 Ковальская М.П.
Техник Храмова Т.А.
Гл. спец. Сидоров И.А.
Гл. инж. проекта Ткачук



По 1-1



План блока

Перечень применённых стандартов и типовых чертежей		Перечень листов чертежей	
Шифр	Наименование стандартов и типовых чертежей	№№ листов	Наименование листов
ГОСТ 814-48	Плиты железобетонные для покрытий производственных зданий	3	Заглавный лист
ГОСТ 7740-55	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1,5×6,0 м	13	Маркировочный план плит покрытия
Серия ПК-01-05 Вып.10	Балки односкатные и двускатные с обычным армированием для покрытий производственных зданий проп. 6 м.	16	Маркировочный план балок покрытия
1-82-Р5	Сборные железобетонные крупноплитные плиты перекрытий размером 1×6 м	18	Маркировочный план плит перекрытий
1-82-Р6	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий	22	Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация
1-82-Р7	Сборные железобетонные колонны	33	Детали крепления плит перекрытия
1-82-Р11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы	34	Выборка монтажных марок на один блок здания
1-82-Р4	Детали сопряжений сборных железобетонных конструкций	35	Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на один блок

Наименование элементов		500 кг/м²											1000 кг/м²												1500 кг/м²												2000 кг/м²												2500 кг/м²											
		Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т: Стержневая горячекатаная Ст.5	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Прокат и металлы Ст.3	Итого	Расход на 1 м²: Бетон м³	Расход на 1 м²: Сталь кг	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т: Стержневая горячекатаная Ст.5	Стержневая горячекатаная Ст.5	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Прокат и металлы Ст.3	Итого	Расход на 1 м²: Бетон м³	Расход на 1 м²: Сталь кг	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т: Стержневая горячекатаная Ст.5	Стержневая горячекатаная Ст.5	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Прокат и металлы Ст.3	Итого	Расход на 1 м²: Бетон м³	Расход на 1 м²: Сталь кг	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т: Стержневая горячекатаная Ст.5	Стержневая горячекатаная Ст.5	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Прокат и металлы Ст.3	Итого	Расход на 1 м²: Бетон м³	Расход на 1 м²: Сталь кг	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т: Стержневая горячекатаная Ст.5	Стержневая горячекатаная Ст.5	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Стержневая горячекатаная Ст.3	Прокат и металлы Ст.3	Итого	Расход на 1 м²: Бетон м³	Расход на 1 м²: Сталь кг
Перекрытия: Покрытие	Плиты	170/200	5,43/107,7	—	0,58	3,78	3,41	1,88	1,03	10,68	0,004/0,072	7,2	170/200	5,43/107,7	—	0,58	3,78	3,41	1,88	1,03	10,68	0,004/0,072	7,2	170/200	5,43/107,7	—	0,58	3,78	3,41	1,88	1,03	10,68	0,004/0,072	7,2	170/200	5,43/107,7	—	0,58	3,78	3,41	1,88	1,03	10,68	0,004/0,072	7,2	170/200	5,43/107,7	—	0,58	3,78	3,41	1,88	1,03	10,68	0,004/0,072	7,2
	Балки	200	22,96	—	2,95	—	0,18	—	1,25	4,38	0,015	2,9	200	22,95	—	2,95	—	0,18	—	1,25	4,38	0,015	2,9	200	22,95	—	2,95	—	0,18	—	1,25	4,38	0,015	2,9	200	22,95	—	2,95	—	0,18	—	1,25	4,38	0,015	2,9	200	22,95	—	2,95	—	0,18	—	1,25	4,38	0,015	2,9
	Плиты	200 (300) (300)	155,2 (31,2) (124,0)	— (2,88)	7,11 (3,78)	—	1,91 (0,99)	2,37 (1,88)	1,69 (2,05)	14,08 (12,53)	0,104 (0,021) (0,083)	8,6 (8,4)	200 (300) (300)	155,2 (31,2) (124,0)	— (4,80)	9,91 (4,18)	—	2,89 (1,85)	2,36 (2,88)	1,69 (2,05)	16,85 (15,16)	0,104 (0,021) (0,083)	11,3 (10,8)	(300) (300)	(155,2) (31,2) (124,0)	— (9,92)	2,69 (4,98)	14,84 —	3,11 (1,47)	2,72 (3,54)	1,69 (2,05)	25,05 (17,94)	0,104 (0,021) (0,083)	16,8 (12,0)	800/300	7,8/147,4	7,16	6,18	—	1,47	3,82	2,05	20,68	0,025/0,099	13,9	300	156,2	8,24	7,06	—	1,47	4,23	2,05	24,05	0,104	16,1
	Ригели	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	50,7	—	4,38	—	1,55	—	0,67	6,60	0,034	4,4	300	50,7	—	5,33	—	1,66	—	0,67	7,66	0,034	5,1	300	50,7	—	6,89	—	2,25	—	0,67	9,61	0,034	6,4	300	50,7	—	8,14	—	2,99	—	0,69	11,82	0,034	7,9
Колонны		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	150,9	—	9,05	—	2,0	0,18	2,85	14,08	0,051	4,7	200	150,9	—	9,41	—	2,0	0,18	2,85	14,44	0,051	4,9	200/300	93,7/57,2	—	10,62	—	2,11	0,18	3,07	15,98	0,031/0,019	5,3	200/300	93,7/57,2	—	12,51	—	2,33	0,18	3,32	16,34	0,031/0,019	6,2
Итого		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	462,86	— (4,80)	26,67 (21,14)	3,78 (3,78)	10,03 (8,39)	4,42 (4,94)	7,49 (7,85)	52,99 (50,90)	—	—	—	462,86	— (5,92)	30,96 (23,23)	18,62 (3,78)	10,36 (11,72)	4,78 (8,60)	7,49 (7,85)	62,81 (55,12)	—	—	—	462,86	7,16	27,02	3,78	9,42	5,88	8,07	61,33	—	—	—	462,86	9,24	31,24	3,78	10,38	6,29	8,34	68,27	—	—
Узлы и заливка швов		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,86	—	1,25 (0,89)	—	0,22	0,18	0,36	2,01 (1,55)	0,017	0,7 (0,6)	—	48,86	—	1,25 (0,89)	—	0,22	0,18	0,37	2,02 (1,64)	0,017	0,7 (0,6)	—	48,86	—	1,12	—	0,22	0,18	0,37	1,89	0,017	0,6	—	48,86	—	1,12	—	0,22	0,18	0,38	1,90	0,014	0,6
Всего		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	542,74	— (4,80)	28,12 (22,03)	3,78 (3,78)	10,25 (8,61)	4,60 (5,12)	7,85 (8,22)	54,60 (52,85)	—	—	—	542,74	— (5,92)	32,21 (24,14)	18,62 (3,78)	10,58 (11,94)	4,96 (5,78)	7,86 (8,22)	64,23 (54,78)	—	—	—	542,74	7,16	28,14	3,78	9,64	6,06	8,44	63,22	—	—	—	542,74	9,24	32,36	3,78	10,60	6,47	8,72	71,17	—	—

Примечания:

1. Показатели расхода материалов приведены:
   а) по плитам и балкам покрытия на 1 м² покрытия
   б) по плитам и ригелям перекрытия на 1 м² перекрытия
   в) по колоннам, узлам и швам на 1 м² развернутой площади.
2. В скобках приведены расходы при замене пролетных плит из обычного железобетона предварительно напряженными.

Нач. отд. п.с.м.2	Васильев В.Ф.
Гл. инж. пр.	Осипенская А.Д.
Инженер	Кобелянский Н.П.
Техник	Кротова Т.Л.
Проверил инж.	Сидоров И.П.
	Журавлев
	Ефимов
	Жданова
	Хромова


ГИПРОТИС

Блоки производственных зданий химической промышленности


Монтажные схемы несущих конструкций

Здание тип 6
Заглавный лист

Типовой проект
Рабочий чертеж
Серия 1-82-23
Выпуск 1
Марка КЖ | Лист 3
1958 г.



По 1-1



План блока

Перечень применённых стандартов и типовых чертежей		Перечень листов чертежей	
Шифр	Наименование стандартов и типовых чертежей	№№ листов	Наименование листов
ГОСТ 514-48	Плиты железобетонные для покрытий пр. зводственных зданий	4	Заглавный лист
ГОСТ 7740-55	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1,5×6,0 м	12	Маркировочный план плит покрытия
Серия ПК-01-05 Вып. 12	Балки односкатные и двускатные с обычным армированием для покрытий производственных зданий пролёт 6 м.	16	Маркировочный план балок покрытия
1-82-Р5	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты перекрытий разм. 1×6 м.	17	Маркировочный план плит перекрытий
1-82-Р6	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий	23	Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация
1-82-Р7 Вып. 1	Сборные железобетонные колонны	33	Детали крепления плит перекрытия
1-82-Р11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы	34	Выборка монтажных марок на один блок здания
1-82-Р4	Детали сопряжений сборных железобетонных конструкций	35	Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на один блок

Наименование элементов		500 кг/м²										1000 кг/м²										1500 кг/м²										2000 кг/м²										2500 кг/м²									
		Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т: Горячекат. арм. ст. 5	Горячекат. арм. ст. 25 Г2С	Горячекат. арм. ст. 5	Холоднотян. арм. ст. 5	Холоднотян. арматур. ст. 3	Прокат и детали ст. 3	Итого	Расход на 1 м² Бетон м³	Расход на 1 м² Сталь кг	Марка бетона	Бетон м³	Горячекат. арм. ст. 20 ГС	Горячекат. арм. ст. 25 Г2С	Горячекат. арм. ст. 5	Холоднотян. арм. ст. 5	Прокат и детали ст. 3	Итого	Расход на 1 м² Бетон м³	Расход на 1 м² Сталь кг	Марка бетона	Бетон м³	Горячекат. арм. ст. 20 ГС	Горячекат. арм. ст. 25 Г2С	Горячекат. арм. ст. 5	Холоднотян. арм. ст. 5	Холоднотян. арматур. ст. 3	Прокат и детали ст. 3	Итого	Расход на 1 м² Бетон м³	Расход на 1 м² Сталь кг	Марка бетона	Бетон м³	Горячекат. арм. ст. 20 ГС	Горячекат. арм. ст. 25 Г2С	Горячекат. арм. ст. 5	Холоднотян. арм. ст. 5	Холоднотян. арматур. ст. 3	Прокат и детали ст. 3	Итого	Расход на 1 м² Бетон м³	Расход на 1 м² Сталь кг
Перекрытия покрытие	Плиты	170/200	5,43/62,40	—	0,88	2,26	2,31	1,19	0,64	6,98	0,006/0,068	7,6	170/200	5,43/62,40	—	0,58	2,26	2,31	1,19	0,64	6,98	0,006/0,068	7,6	170/200	5,43/62,40	—	0,58	2,26	2,31	1,19	0,64	6,98	0,006/0,068	7,6	170/200	5,43/62,40	—	0,58	2,26	2,31	1,19	0,64	6,98	0,006/0,068	7,6
	Балки	200	13,89	—	1,77	—	0,11	—	0,76	2,64	0,015	2,89	200	13,89	—	1,77	—	0,11	—	0,76	2,64	0,015	2,89	200	13,89	—	1,77	—	0,11	—	0,76	2,64	0,015	2,89	200	13,89	—	1,77	—	0,11	—	0,76	2,64	0,015	2,89
Перекрытия междуэтажные	Плиты	300 (200) (300)	190,4 (44,6) (148)	— (3,48)	8,72 (4,68)	— —	2,32 (1,2)	2,92 (2,54)	2,10 (2,6)	16,06 (15,36)	0,105 (0,028) (0,068)	11,3 (6,84)	300 (200) (300)	190,4 (44,6) (148)	(5,8)	12,12 (5,28)	— —	3,54 (1,56)	2,88 (2,52)	2,10 (2,50)	20,64 (11,86)	0,105 (0,028) (0,068)	11,3 (10,2)	300 (200) (300)	190,4 (44,6) (148)	(7,10)	3,6 (6,36)	17,88 —	3,80 (1,84)	3,34 (4,32)	2,10 (2,50)	30,66 (22,82)	0,105 (0,028) (0,068)	16,8 (12,1)	300	190,4	8,78	7,66	—	1,84	4,66	2,50	25,44	0,105	14,0	300	190,4	11,08	8,78	—	1,84	5,16	2,50	29,36	0,105	16,1
	Ригели	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	60,8	—	5,90	—	1,98	—	0,86	8,74	0,033	4,8	300	60,8	—	6,98	—	2,04	—	0,86	9,88	0,033	5,4	300	60,8	—	8,52	—	2,84	—	0,86	12,22	0,033	6,7	300	60,8	—	9,96	—	3,66	—	0,88	14,50	0,033	7,9
Колонны		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	146,4	—	10,69	—	1,95	0,36	3,44	16,44	0,053	6,0	200	146,4	—	12,67	—	2,01	0,36	3,95	18,99	0,053	7,0	200/300	93,0/52,4	—	14,44	—	2,10	0,36	3,91	20,81	0,034/0,019	7,6	200/300	93,0/52,4	—	18,01	—	2,44	0,36	4,58	25,39	0,034/0,019	9,3
Итого		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	478,02	— (5,8)	31,06 (24,28)	2,26 (2,24)	9,89 (7,91)	4,43 (6,07)	7,80 (8,20)	55,44 (53,46)	—	—	—	478,02	— (7,10)	25,6 (28,36)	20,08 (2,86)	10,27 (8,31)	4,89 (5,87)	8,31 (8,71)	69,15 (60,61)	—	—	—	478,02	8,78	32,97	2,26	9,2	6,21	8,67	68,09	—	—	—	478,02	11,08	39,1	2,26	10,36	6,71	9,36	78,87	—	—
Узлы и заливка швов		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,23	—	1,49 (0,90)	—	0,28	0,22	0,51	2,50 (1,91)	0,019	0,9 (0,7)	—	51,23	—	1,59 (1,16)	—	0,28	0,22	0,53	2,62 (2,19)	0,019	1,0 (0,8)	—	51,23	—	1,31	—	0,28	0,22	0,53	2,34	0,019	0,9	—	51,23	—	1,46	—	0,28	0,22	0,55	2,51	0,019	0,9
Всего		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	529,25	— (5,80)	32,55 (25,12)	2,26 (2,24)	10,17 (8,19)	4,65 (5,29)	8,31 (8,71)	57,94 (55,37)	—	—	—	529,25	— (7,10)	27,19 (29,52)	20,08 (2,86)	10,55 (8,59)	5,11 (6,09)	8,84 (9,24)	71,77 (62,80)	—	—	—	529,25	8,78	34,28	2,26	9,48	6,43	9,20	70,43	—	—	—	529,25	11,08	40,96	2,26	10,64	6,93	9,9:	A1 38	—	—

Примечания:

1. Показатели расхода материалов приведены:
   а) по плитам и балкам покрытия на 1 м² покрытия
   б) по плитам и ригелям перекрытия на 1 м² перекрытия
   в) по колоннам, узлам и швам на 1 м² развернутой площади
2. В графах приведены расходы при замене пролетных плит из обычного железобетона предварительно напряженными.

Нач. отд.	Васильев Б.Ф.	
Гл. инж. пр.	Остроховская Е.Е.	
Инженер	Ковалевский Л.Л.	
Техник	Харитова Т.Н.	
Гл. инж.	Сидоров И.А.	
Руководитель	Шкловер	


ГИПРОТИС

Елецкий монтажных производственных зданий химической промышленности


Монтажные схемы несущих конструкций

Здание тип 9
Заглавный лист

Типовой проект
Рабочий чертеж
Серия 1-82-Р3 Выпуск 1
Марка КЖ | Лист 4
1958 г



По 1-1



План блока

Перечень применённых стандартов и типовых чертежей		Перечень листов чертежей	
Шифр	Наименование стандартов и типовых чертежей	NN листов	Наименование листов
ГОСТ 818-48	Плиты железобетонные для покрытий производственных зданий	5	Заглавный лист
ГОСТ 7740-55	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1,5×6,0 м.	14	Маркировочный план плит покрытия
Серия ПК-01-05 Вып. 1а	Балки односкатные и двускатные с обычным армированием для покрытий производственных зданий прол. 6 м.	16	Маркировочный план балок покрытия
1-88-Р6	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты перекрытий размером 1×6 м.	19	Маркировочный план плит перекрытий
1-88-Р6	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий	24	Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация
1-88-Р7 Вып. I	Сборные железобетонные колонны	33	Детали крепления плит перекрытия
1-88-Р11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы	34	Выборка монтажных марок на один блок здания
1-88-Р4	Детали сопряжений сборных железобетонных конструкций	36	Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на один блок


Наименование элементов	500 кг/м²										1000 кг/м²										1500 кг/м²										2000 кг/м²										2500 кг/м²									
	Марка бетона	Бетон, м³	Сталь, кг: Горячекатаная периодического профиля ст.5	Горячекатаная периодического профиля ст.25Г2С	Горячекатаная периодического профиля ст.5	Арматура закладных деталей ст.3	Прокат и литые ст.3	Итого	Расход на 1 м²: Бетон, м³	Расход на 1 м²: Сталь, кг	Марка бетона	Бетон, м³	Сталь, кг: Горячекатаная периодического профиля ст.5	Горячекатаная периодического профиля ст.25Г2С	Горячекатаная периодического профиля ст.5	Арматура закладных деталей ст.3	Прокат и литые ст.3	Итого	Расход на 1 м²: Бетон, м³	Расход на 1 м²: Сталь, кг	Марка бетона	Бетон, м³	Сталь, кг: Горячекатаная периодического профиля ст.5	Горячекатаная периодического профиля ст.25Г2С	Горячекатаная периодического профиля ст.5	Арматура закладных деталей ст.3	Прокат и литые ст.3	Итого	Расход на 1 м²: Бетон, м³	Расход на 1 м²: Сталь, кг	Марка бетона	Бетон, м³	Сталь, кг: Горячекатаная периодического профиля ст.5	Горячекатаная периодического профиля ст.25Г2С	Горячекатаная периодического профиля ст.5	Арматура закладных деталей ст.3	Прокат и литые ст.3	Итого	Расход на 1 м²: Бетон, м³	Расход на 1 м²: Сталь, кг	Марка бетона	Бетон, м³	Сталь, кг: Горячекатаная периодического профиля ст.5	Горячекатаная периодического профиля ст.25Г2С	Горячекатаная периодического профиля ст.5	Арматура закладных деталей ст.3	Прокат и литые ст.3	Итого	Расход на 1 м²: Бетон, м³	Расход на 1 м²: Сталь, кг
Покрытие: Плиты	170 200	8.43 80.80	—	0.58	3.02	2.86	1.54	0.83	8.83	0.008 0.081	7.4	170 200	8.43 80.80	—	0.58	3.02	2.86	1.84	0.83	8.83	0.008 0.081	7.4	170 200	8.43 80.80	—	0.58	3.02	2.86	1.84	0.83	8.83	0.008 0.081	7.4	170 200	8.43 80.80	—	0.58	3.02	2.86	1.84	0.83	8.83	0.008 0.081	7.4	170 200	8.43 80.80	—	0.58	3.02	2.86	1.84	0.83	8.83	0.008 0.081	7.4
Балки	200	18.72	—	2.37	—	0.14	—	0.99	3.50	0.018	2.92	200	18.72	—	2.37	—	0.14	—	0.99	3.50	0.018	2.92	300	18.72	—	2.37	—	0.14	—	0.99	3.50	0.018	2.92	200	18.72	—	2.37	—	0.14	—	0.99	3.50	0.018	2.92	200	18.72	—	2.37	—	0.14	—	0.99	3.50	0.018	2.92
Перекрытие: Плиты	300 (200) 300	280.4 56.0 196.4	— (1.04)	11.48 (6.38)	— —	3.08 (1.6)	3.84 (4.62)	2.76 (3.36)	21.16 (20.34)	0.104 0.029 0.081	8.6 (8.5)	300 (200) 300	280.4 56.0 196.4	— (1.04)	15.96 (8.84)	— —	4.62 (2.06)	3.8 (4.62)	2.76 (3.36)	27.82 (24.36)	0.104 0.029 0.081	11.5 10.2	300 (200) 300	280.4 56.0 196.4	— (1.04)	4.50 (2.16)	23.70 —	2.0 (2.36)	4.40 (5.76)	2.76 (3.36)	36.36 (19.1)	0.104 0.029 0.081	18.8 12.1	300	280.4	11.46	18.06	—	2.38	0.14	3.36	35.44	0.104	12.9	300	280.4	14.80	11.60	—	2.38	0.80	3.86	36.9	0.104	16.2
Ригели	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	81.2	—	7.82	—	8.56	—	1.12	11.00	0.031	4.8	300	81.2	—	2.82	—	2.70	—	1.12	12.64	0.031	6.3	300	81.2	—	10.96	—	2.68	—	1.12	15.96	0.031	6.8	300	81.2	—	13.12	—	4.66	—	1.14	18.10	0.031	7.9
Колонны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	182.7	—	12.46	—	2.36	0.45	4.19	19.45	0.081	5.4	200	182.7	—	14.89	—	2.47	0.46	4.75	22.56	0.08	6.2	300 300	19.27 43.0	—	18.21	—	2.58	0.45	4.85	25.97	0.019 0.012	2.8	300 300	104.1 78.6	—	22.47	—	2.94	0.45	5.51	29.37	0.019 0.012	8.1
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	468.95	— (1.04)	38.70 (23.86)	3.08 (3.02)	18.60 (19.96)	5.29 (6.81)	9.89 (10.86)	70.00 (67.84)	—	—	—	468.95	— (2.16)	30.96 (26.04)	26.78 (3.02)	13.17 (10.86)	6.39 (7.69)	10.45 (11.06)	87.69 (78.64)	—	—	—	468.95	11.46	40.28	3.02	11.82	6.13	10.85	85.36	—	—	—	468.95	14.80	48.10	3.02	13.16	6.79	11.86	99.16	—	—
Узлы и заливка швов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.22	—	1.93 (1.18)	—	0.36	0.29	0.84	3.12 (2.84)	0.019	0.8 (0.71)	—	68.22	—	2.04 (1.47)	—	0.36	0.29	0.56	3.25 (2.83)	0.019	0.9 (0.7)	—	68.22	—	1.98	—	0.36	0.29	0.68	2.87	0.019	0.8	—	68.22	—	1.86	—	0.36	0.29	0.58	3.09	0.019	0.9
Всего	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	687.17	— (1.04)	40.63 (30.71)	3.08 (3.02)	18.96 (20.86)	5.68 (8.50)	12.45 (11.09)	73.12 (69.68)	—	—	—	687.17	— (2.16)	33.00 (26.11)	26.78 (3.02)	13.53 (10.91)	6.68 (7.98)	11.01 (11.61)	90.94 (78.11)	—	—	—	687.17	11.46	41.98	3.02	11.98	6.42	11.51	88.33	—	—	—	687.17	14.80	48.96	3.02	13.52	7.08	12.45	102.25	—	—

Примечания:


1. Показатели расхода материалов приведены.
   а) по плитам и балкам покрытия на 1 м² покрытия
   б) по плитам и ригелям перекрытия на 1 м² перекрытия
   в) по колоннам, узлам и швам на 1 м³ развернутой площади.
2. В скобках приведены расходы при замене пролетных плит из обычного железобетона предварительно напряженными.

Гл. инж. проекта	Васильев Б.Ф.		
Гл. инж. проекта	Онищенская В.В.		
Инженер	Ковальская Н.П.		
Техник	Кротова Т.Л.		

Гипротис		Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности		Здание тип 11 Заглавный лист	Рабочий чертеж Серия 1-88.Р6 Выпуск 1 Марка КЖ, Лист 5 1958 г.



По 1-1



План блока

Перечень применённых стандартов и типовых чертежей		Перечень листов чертежей	
Шифр	Наименование стандартов и типовых чертежей	№№ листов	Наименование листов
ГОСТ 8I4-48	Плиты железобетонные для покрытий производственных зданий	6	Заглавный лист.
ГОСТ 7I40-5.	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий разм. 1,5×6,0м	13	Маркировочный план плит покрытия.
Серия ПК-01-06 Вып. 1а	Балки односкатные и двускатные с обычным армированием для покрытий производственных зданий прол. 6м.	16	Маркировочный план балок покрытия.
1-82-Р5	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты перекрытий разм. 1×6м.	18	Маркировочный план плит перекрытий.
1-82-Р8	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий	26	Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация
1-82-Р7 Вып. 1	Сборные железобетонные колонны	33	Детали крепления плит перекрытий
1-82-Р11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы	34	Выборка монтажных марок на один блок здания
1-82-Р4	Детали сопряжений сборных железобетонных конструкций	35	Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на один блок

Наименование элементов		600 кг/м²										1000 кг/м²										1500 кг/м²										2000 кг/м²										2500 кг/м²									
		Марка бетона	Бетон $в м^3$	Сталь Вт: Горяч. а-ра перио. прок. ст. 30ГС	Горяч. а-ра перио. прок. ст. 35ГС	Горяч. а-ра перио. прок. ст. 5	Холодноут. арматура ст. 3	Прокат и метизы ст. 3	Итого	Расход на $1м^2$: бетон $м^3$	Расход на $1м^2$: сталь кг	Марка бетона	Бетон $в м^3$	Сталь Вт: Горяч. а-ра перио. прок. ст. 30ГС	Горяч. а-ра перио. прок. ст. 35ГС	Горяч. а-ра перио. прок. ст. 5	Крупная арматура ст. 3	Холодноут. арматура ст. 3	Прокат и метизы ст. 3	Итого	Расход на $1м^2$: бетон $м^3$	Расход на $1м^2$: сталь кг	Марка бетона	Бетон $в м^3$	Сталь Вт: Горяч. а-ра перио. прок. ст. 30ГС	Горяч. а-ра перио. прок. ст. 35ГС	Горяч. а-ра перио. прок. ст. 5	Крупная арматура ст. 3	Холодноут. арматура ст. 3	Прокат и метизы ст. 3	Итого	Расход на $1м^2$: бетон $м^3$	Расход на $1м^2$: сталь кг	Марка бетона	Бетон $в м^3$	Сталь Вт: Горяч. а-ра перио. прок. ст. 30ГС	Горяч. а-ра перио. прок. ст. 35ГС	Горяч. а-ра перио. прок. ст. 5	Крупная арматура ст. 3	Холодноут. арматура ст. 3	Прокат и метизы ст. 3	Итого	Расход на $1м^2$: бетон $м^3$	Расход на $1м^2$: сталь кг
Покрытие	Плиты	170 200	5,43 10,79	—	0,58	3,78	3,41	1,88	1,03	10,68	0,006 0,072	7,2	170 200	5,43 10,79	—	0,58	3,78	3,41	1,88	1,03	10,68	0,006 0,072	7,2	170 200	5,43 10,79	—	0,58	3,78	3,41	1,88	1,03	10,68	0,006 0,072	7,2	170 200	5,43 10,79	—	0,58	3,78	3,41	1,88	1,03	10,68	0,006 0,072	7,2	170 200	5,43 10,79	—	0,58	3,78	3,41	1,88	1,03	10,68	0,006 0,072	7,2
	Балки	200	22,95	—	2,95	—	0,18	—	1,25	4,38	0,015	2,9	200	22,95	—	2,95	—	0,18	—	1,25	4,38	0,015	2,9	200	22,95	—	2,95	—	0,18	—	1,25	4,38	0,015	2,9	200	22,95	—	2,95	—	0,18	—	1,25	4,38	0,015	2,9	200	22,95	—	2,95	—	0,18	—	1,25	4,38	0,015	2,9
Перекрытие	Плиты	200 (300) (300)	9,0(6,5) (12,4) (13,5)	—	4,28 (7,44)	— —	3,88 (1,98)	4,74 (6,76)	3,36 (4,10)	26,10 (35,08)	0,104 (0,081) (0,093)	11,3 (8,4)	200 (300) (300)	9,0(6,5) (12,4) (13,5)	—	19,88 (9,6)	— (2,36)	0,78 (2,68)	4,72 (5,76)	3,36 (4,10)	33,70 (30,36)	0,104 (0,081) (0,093)	11,3 (10,2)	200 (300) (300)	9,0(6,5) (12,4) (13,5)	— (11,84)	5,88 (2,98)	3,96 — (2,84)	3,22 (7,06)	5,44 (4,10)	3,38 (5,92)	30,10 (35,92)	0,104 (0,081) (0,093)	16,8 12,0	200 (300) (300)	9,0(6,5) (12,4) (13,5)	— (11,84)	5,88 (2,98)	3,96 — (2,84)	3,22 (7,06)	5,44 (4,10)	3,38 (5,92)	30,10 (35,92)	0,104 (0,081) (0,093)	16,8 12,0	200 (300) (300)	9,0(6,5) (12,4) (13,5)	— (11,84)	5,88 (2,98)	3,96 — (2,84)	3,22 (7,06)	5,44 (4,10)	3,38 (5,92)	30,10 (35,92)	0,104 (0,081) (0,093)	16,8 12,0
	Ригели	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	10,14	—	6,78	—	3,10	—	1,33	13,21	0,038	4,4	300	10,14	—	10,84	—	3,38	—	1,33	15,29	0,038	6,1	300	10,14	—	18,89	—	4,49	—	1,33	19,19	0,038	6,1	300	10,14	—	16,86	—	5,96	—	1,97	23,69	0,038	7,9
Колонны		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	20,08	—	14,29	—	2,80	0,53	4,92	22,54	0,042	5,0	800	20,08	—	16,78	—	2,94	0,53	5,57	25,82	0,042	6,8	800 300	20,08 7,68	—	18,91	—	3,32	0,53	5,29	27,85	0,042 0,013	6,8 1,1	800 300	20,08 10,48	—	23,04	—	3,48	0,53	6,26	34,51	0,042 0,013	7,5 1,1
Итого		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700,88	—	46,56 (34,96)	3,78 (3,78)	18,27 (11,99)	7,13 (8,17)	11,91 (12,83)	84,61 (81,6)	—	—	700,88	—	36,38 (40,91)	20,46 (3,78)	18,27 (12,—)	7,85 (9,49)	12,56 (13,28)	108,27 (98,09)	—	—	700,88	14,32	47,57	3,78	14,06	10,05	13,10	107,86	—	—	700,88	18,48	58,97	3,78	15,95	10,87	14,81	120,86	—	—
Узлы и заливка швов		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,80	—	2,86 (1,89)	—	0,44	0,36	0,67	3,75 2,76	8,08	0,019	0,8 (0,6)	—	83,80	—	2,50 (1,79)	—	0,44	—	0,66	4,60	3,90 (3,19)	0,019	0,9 (0,7)	—	83,20	—	2,01	—	0,44	0,66	0,60	3,41	0,019	0,8	—	83,80	—	2,26	—	0,44	0,36	0,83	3,89	0,019	0,8
Всего		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	851,88	—	48,78 (36,85)	3,78 (3,78)	18,71 (12,43)	7,49 (8,53)	12,58 (13,20)	88,84 (84,89)	—	—	851,88	—	38,88 (41,70)	20,46 (3,78)	18,81 (13,20)	8,21 (9,68)	13,16 (13,68)	112,27 (98,28)	—	—	851,88	14,32	49,58	3,78	14,48	10,41	13,70	110,27	—	—	851,88	18,48	59,21	3,78	16,39	11,23	14,84	124,39	—	—

Примечания:

1. Показатели расхода материалов приведены
   а) по плитам и балкам покрытия на $1м^2$ покрытия
   в) по плитам и ригелям перекрытия на $1м^2$ перекрытия
   б) по колоннам, узлам и швам на $1м^2$ развернутой площади
2. В скобках приведены расходы при замене пролетных плит из обычного железобетона предварительно напряженными.

Нач. отд. ПС 2	Васильев Б.Ф.	
Гл. инж. пр	Ионовская Е.А.	
Инженер	Кобальская Н.П.	
Техник	Хромова Т.А.	
Проверил инж.	Скворцов И.А.	


ГИПРОТИС

Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности


Монтажные схемы несущих конструкций

Здание тип 12
Заглавный лист

Типовой проект
Рабочий чертеж
Серия 1-82-Р3 Выпуск 1
Марка КЖ — Лист 6
1988 г.



По 1-1



План блока

Перечень применяемых стандартов и типовых чертежей		Перечень листов чертежей	
Шифр	Наименование стандартов и типовых чертежей	NN листов	Наименование листов
ГОСТ 314-46	Плиты железобетонные для покрытий производственных зданий	1	Заглавный лист
ГОСТ 7740-55	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1,5 × 6,0 м	12	Маркировочный план плит покрытия
Серия ПК-01-05 Вып. 10	Балки однопролетные и двухпролетные с обычным армированием для покрытий производственных зданий пролет 6 м.	16	Маркировочный план балок покрытия
1-82-P5	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты перекрытий размером 1×6 м	17	Маркировочный план плит перекрытий
1-82-P8	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий	26	Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация
1-82-P7 Вып. 1	Сборные железобетонные колонны	33	Детали крепления плит перекрытия
1-82-P11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы	34	Выборка монтажных марок на один блок здания
1-82-P4	Детали сопряжений сборных железобетонных конструкций	35	Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на один блок


Наименование элементов	500 кг/м²											1000 кг/м²												1500 кг/м²												2000 кг/м²												2500 кг/м²											
	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т								Расход на 1 м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т								Расход на 1 м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т								Расход на 1 м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т								Расход на 1 м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т								Расход на 1 м²	
			Горячекат. а-I периодич. проф. Ст.3 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-II периодич. проф. Ст.5 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-III периодич. проф. Ст.5 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-III гладкая Ст.5	Холоднотянутая арматурная Ст.5	Прокат и метизы Ст.3	Итого	Бетон м³	Сталь кг				Горячекат. а-I периодич. проф. Ст.3 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-II периодич. проф. Ст.5 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-III гладкая Ст.5	Холоднотянутая арматурная Ст.5	Прокат и метизы Ст.3	Итого	Бетон м³	Сталь кг				Горячекат. а-I периодич. проф. Ст.3 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-II периодич. проф. Ст.5 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-III периодич. проф. Ст.5 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-III гладкая Ст.5	Холоднотянутая арматурная Ст.5	Прокат и метизы Ст.3	Итого	Бетон м³	Сталь кг				Горячекат. а-I периодич. проф. Ст.3 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-II периодич. проф. Ст.5 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-III периодич. проф. Ст.5 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-III гладкая Ст.5	Холоднотянутая арматурная Ст.5	Прокат и метизы Ст.3	Итого	Бетон м³	Сталь кг				Горячекат. а-I периодич. проф. Ст.3 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-II периодич. проф. Ст.5 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-III периодич. проф. Ст.5 ГОСТ 5781-61	Горячекат. а-III гладкая Ст.5	Холоднотянутая арматурная Ст.5	Прокат и метизы Ст.3	Итого	Бетон м³	Сталь кг
Перекрытия Покрытия Плиты	190 / 200	5.40 / 88.40	—	0.58	2.28	2.31	1.19	0.84	6.98	0.006 / 0.006	7.6	190 / 200	5.43 / 88.40	—	0.58	2.28	2.31	1.19	0.84	6.98	0.006 / 0.006	7.6	190 / 200	5.40 / 88.40	—	0.58	2.28	2.31	1.19	0.84	6.98	0.006 / 0.006	7.6	190 / 200	5.43 / 88.40	—	0.58	2.28	2.31	1.19	0.84	6.98	0.006 / 0.006	7.6	190 / 200	5.43 / 88.40	—	0.58	2.28	2.31	1.19	0.84	6.98	0.006 / 0.006	7.6
Балки	200	13.89	—	1.77	—	0.11	—	0.26	2.84	0.006	2.9	200	13.89	—	1.77	—	0.11	—	0.26	2.84	0.006	2.9	200	13.89	—	1.77	—	0.11	—	0.26	2.84	0.006	2.9	200	13.89	—	1.77	—	0.11	—	0.26	2.84	0.006	2.9	200	13.89	—	1.77	—	0.11	—	0.26	2.84	0.006	2.9
Плиты	300 / 400 / 500	88.4 / 88.4 / 88.4	— (5.22)	15.08 (9.09)	—	5.48 (1.80)	4.88 (5.31)	3.15 (4.76)	24.05 (20.07)	0.106 / 0.106 / 0.106 (0.006)	6.8 (6.4)	300 / 400 / 500	88.4 / 88.4 / 88.4	— (5.22)	15.15 (7.98)	—	5.21 (2.34)	4.92 (5.26)	3.18 (4.75)	28.98 (27.90)	0.106 / 0.106 / 0.106 (0.006)	11.3 (10.2)	300 / 400 / 500	88.4 / 88.4 / 88.4	— (10.66)	5.40 (3.84)	88.95 —	3.70 (2.76)	8.01 (18.96)	3.15 (3.95)	46.99 (38.18)	0.106 / 0.106 / 0.106 (0.006)	16.8 (12.1)	300	88.4	—	10.47	—	3.08	—	1.29	14.83	0.0885	6.4	300	91.2	—	13.78	—	4.26	—	1.29	18.33	0.0885	6.7	300	91.2	—	16.06	—	5.49	—	1.62	21.76	0.0885	7.9
Ригели	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	91.2	—	8.85	—	2.97	—	1.29	13.11	0.0885	4.8	300	91.2	—	10.47	—	3.08	—	1.29	14.83	0.0885	6.4	300	91.2	—	13.78	—	4.26	—	1.29	18.33	0.0885	6.7	300	91.2	—	16.06	—	5.49	—	1.62	21.76	0.0885	7.9
Колонны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	196.8	—	12.66	—	2.56	0.59	8.00	23.80	0.085	8.5	300 / 400	196.8 / 196.8	—	18.08	—	2.82	0.69	5.68	26.93	0.085 / 0.085	7.4	200 / 300	88.1 / 196.1	—	21.72	—	2.83	0.59	5.76	30.89	0.085 / 0.085	8.5	200 / 300	88.8 / 196.8	—	27.82	—	3.80	0.89	6.87	38.38	0.085 / 0.085	10.6
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600.4	(3.70)	14.28 (38.97)	2.28 (2.28)	13.25 (0.29)	6.10 (7.08)	10.84 (11.44)	78.85 (78.72)	—	—	—	588.4	(0.13)	26.46 (3.28)	88.95 (3.28)	3.80 (18.96)	6.79 (8.28)	11.80 (12.10)	97.26 (64.65)	—	—	—	660.4	13.17	48.54 (1.74)	2.28	12.27	8.77	12.19	97.00	—	—	—	660.4	16.06	58.26	2.28	13.97	9.82	13.16	116.35	—	—
Узлы и заливка швов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.80	—	2.19 (1.22)	—	0.42	0.84	0.69	3.84 (3.67)	0.030	1.0 (0.71)	—	71.80	—	2.36 (1.74)	—	0.42	0.84	0.73	3.67 (3.28)	0.030	1.1 (0.9)	—	71.97	—	1.89	—	0.42	0.84	0.75	3.36	0.030	0.9	—	71.80	—	2.04	—	0.42	0.84	0.76	3.66	0.030	1.0
Всего	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.80	— (3.70)	16.47 (39.78)	2.28 (2.28)	13.68 (0.71)	6.94 (7.78)	11.53 (12.13)	82.32 (78.38)	—	—	—	72.19	— (13.83)	28.82 (5.02)	88.95 (3.28)	14.22 (19.38)	7.13 (8.60)	12.25 (12.58)	101.23 (67.93)	—	—	—	72.97	13.17	50.23	2.28	12.89	9.11	12.93	100.36	—	—	—	72.80	16.22	60.92	2.28	14.38	9.98	13.90	117.85	—	—

Примечания:


1. Показатели расхода материалов приведены:
   а) по плитам и балкам покрытия на 1 м² покрытия
   б) по плитам и ригелям перекрытия на 1 м² перекрытия
   в) по колоннам, узлам и швам на 1 м² развернутой площади.
2. В скобках приведены расходы при замене пролетных плит из обычного железобетона предварительно напряженными.

Нач. отд. тех. пр.	Васильев В.Ф.		
Гл. инж. проекта	Успенская Е.Е.		
Инженер	Кобзинская Н.Н.		
Техник	Хронова Т.Я.		
Сдавров И.А.			
Проверил инж.			

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 16 Заглавный лист	Рабочий чертеж	
		Серия 1-82-Р3 Выпуск 1	
		Альбом №	Лист 7
		1968 г.	



По 1-1



План блока

Перечень применённых стандартов и типовых чертежей		Перечень листов чертежей	
Шифр	Наименование стандартов и типовых чертежей	№№ листов	Наименование листов
ГОСТ 514-48	Плиты железобетонные для покрытий производственных зданий	6	Заглавный лист
ГОСТ 7740-65	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1,5×6 м	14	Маркировочный план плит покрытия
Серия ПК-01-05 Вып.12	Балки однослатные и двускатные с обычным армированием для покрытий производственных зданий пролетом 6 м	16	Маркировочный план балок покрытия
1-82-Р5	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты перекрытий размером 1×6 м	19	Маркировочный план плит перекрытий
1-82-Р6	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий	27	Маркировочные схемы поперечного каркаса
1-82-Р7 Вып.1	Сборные железобетонные колонны	28	Спецификация, выборка и расход материалов
1-82-Р11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы	33	Детали крепления плит перекрытия
1-82-Р4	Детали сопряжений сборных железобетонных конструкций	34	Выборка монтажных марок на один блок здания
		35	Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на один блок

Наименование элементов	600 кг/м²											1000 кг/м²											1500 кг/м²											2000 кг/м²											2500 кг/м²										
	Марка бетона	Бетон м³	Сталь В т							Расход на 1м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь В т						Расход на 1м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь В т						Расход на 1м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь В т						Расход на 1м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь В т						Расход на 1м²	
			Горячекатаная периодического профиля Ст.5	Горячекатаная периодического профиля Ст.6	Горячекатаная периодического профиля Ст.5	Крупная арматура	Холоднотянутая арматурная сталь	Прокат и метизы	Итого	Бетон м³	Сталь кг			Горячекатаная периодического профиля Ст.5	Горячекатаная периодического профиля Ст.6	Крупная арматура	Холоднотянутая арматурная сталь	Прокат и метизы	Итого	Бетон м³	Сталь кг			Горячекатаная периодического профиля Ст.5	Горячекатаная периодического профиля Ст.6	Горячекатаная периодического профиля Ст.5	Крупная арматура	Холоднотянутая арматурная сталь	Прокат и метизы	Итого	Бетон м³	Сталь кг			Горячекатаная периодического профиля Ст.5	Горячекатаная периодического профиля Ст.6	Горячекатаная периодического профиля Ст.5	Крупная арматура	Холоднотянутая арматурная сталь	Прокат и метизы	Итого	Бетон м³	Сталь кг			Горячекатаная периодического профиля Ст.5	Горячекатаная периодического профиля Ст.6	Горячекатаная периодического профиля Ст.5	Крупная арматура	Холоднотянутая арматурная сталь	Прокат и метизы	Итого	Бетон м³	Сталь кг
Плиты покрытий	170/200	5,46/60,20	—	0,58	3,08	2,86	1,54	0,83	8,89	0,005/0,097	7,4	170/200	5,46/60,20	—	0,58	3,08	2,86	1,54	0,83	8,89	0,005/0,097	7,4	170/200	5,46/60,20	—	0,58	3,08	2,86	1,54	0,83	8,89	0,005/0,097	7,4	170/200	5,46/60,20	—	0,58	3,08	2,86	1,54	0,83	8,89	0,005/0,097	7,4	170/200	5,46/60,20	—	0,58	3,08	2,86	1,54	0,83	8,89	0,005/0,097	7,4
Балки	200	16,72	—	2,37	—	0,14	—	0,99	3,50	0,018	2,92	200	16,72	—	2,37	—	0,14	—	0,99	3,50	0,018	2,92	200	16,72	—	2,37	—	0,14	—	0,99	3,50	0,018	2,92	200	16,72	—	2,37	—	0,14	—	0,99	3,50	0,018	2,92	200	16,72	—	2,37	—	0,14	—	0,99	3,50	0,018	2,92
Перекрытий Плиты	300/300/300	37,6/26,0/29,6	— (2,96)	17,23 (2,18)	—	4,08 (2,4)	2,16 (0,09)	2,16 (0,04)	31,76 (6,84)	0,106 (0,032) (0,016)	16,6 (6,6)	300/300/300	37,6/26,0/29,6	— (111,62)	25,93 (10,16)	—	7,02 (3,09)	8,7 (6,96)	4,16 (2,08)	47,83 (28,29)	0,106 (0,032) (0,016)	11,6 (10,2)	200/300/300	37,6/26,0/29,6	— (111,62)	0,76 (2,37)	38,96 —	7,90 (3,67)	6,60 (2,88)	2,16 (1,08)	56,34 (9,93)	0,106 (0,032) (0,016)	16,2 (12,1)	300	378,8	17,19	18,12	—	3,67	9,21	5,04	80,79	0,106	14,0	300	378,8	23,20	17,34	—	3,67	12,30	5,04	63,55	0,106	16,2
Ригели	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	121,8	—	10,96	—	3,84	—	1,68	16,50	0,034	4,8	300	121,8	—	10,96	—	4,05	—	1,68	18,96	0,034	5,3	300	121,80	—	10,61	—	8,52	—	1,68	25,81	0,034	8,60	300	121,80	—	19,86	—	7,26	—	1,71	28,83	0,034	7,9
Колонны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	84,43	—	20,09	—	3,16	0,76	6,06	29,99	0,05	6,2	300/300	170,4/70,9	—	21,64	—	8,24	0,76	6,84	37,48	0,036/0,014	8,6	200/300	78,3/165,1	—	25,83	—	8,52	0,76	6,87	34,98	0,018/0,034	7,7	200/300	78,6/165,1	—	28,42	—	4,11	0,76	6,10	39,39	0,018/0,034	9,6
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,43	— (11,52)	97,93 (11,22)	3,08 (0,03)	17,08 (15,08)	7,98 (0,21)	15,70 (1,60)	142,65 (28,56)	—	—	—	84,43	— (14,32)	48,69 (19,03)	38,67 (3,08)	17,79 (3,86)	8,88 (1,08)	16,86 (15,36)	130,29 (107,16)	—	—	—	84,43	—	48,61	38,67	17,79	8,88	16,86	130,29	—	—	—	84,43	—	48,61	38,67	17,79	8,88	16,86	130,29	—	—
Узлы и заливка швов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,85	—	2,83 (1,58)	—	0,84	0,43	0,76	4,84 (2,27)	0,016	0,9 (0,7)	—	86,85	—	3,08 (2,21)	—	0,84	0,43	0,76	6,81 (3,85)	0,016	1,0 (0,8)	—	86,85	—	2,40	—	0,84	0,43	0,76	4,16	0,016	0,9	—	86,85	—	2,89	—	0,84	0,43	0,83	4,56	0,016	0,9
Всего	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	293,86	— (11,52)	130,76 (23,16)	3,08 (3,03)	17,56 (15,68)	8,41 (0,84)	16,46 (1,60)	184,23 (39,96)	—	—	—	293,86	— (14,32)	149,65 (19,03)	38,67 (3,08)	18,33 (4,94)	9,31 (1,08)	18,26 (16,16)	238,10 (111,26)	—	—	—	293,86	—	149,65 (3,03)	38,67 (14,94)	18,33 (11,26)	9,31 (1,08)	18,26 (16,16)	238,10 (111,26)	—	—	—	293,86	—	149,65 (3,03)	38,67 (14,94)	18,33 (11,26)	9,31 (1,08)	18,26 (16,16)	238,10 (111,26)	—	—

Примечания:

1. Показатели расхода материалов приведены:
   а) по плитам и балкам покрытия на 1 м² покрытия
   в) по плитам и ригелям перекрытия на 1 м³ перекрытия
   б) по колоннам, узлам и швам на 1 м² развернутой площади.
2. В скобках приведены расходы при замене пролетных плит из обычного железобетона предварительно напряженными.

Нач. отд. пр. №	Васильев Б.Ф.	
Гл. инж. пр.	Знаковская Е.А.	
Инженер	Ковальская Н.П.	
Техник	Хранова Т.А.	
Проверил инж.	Сидоров В.И.	
Гл. инж. —	Ж. Абрамов	

ГИПРОТИС

Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности

Монтажные схемы несущих конструкций

Здание тип 17

Заглавный лист


Типовой проект

Рабочий чертеж


Серия 1-82-Р3 Выпуск 1

Марка КЖ | Лист 8

1958 г.



По 1-1



План блока

Перечень применённых стандартов и типовых чертежей	
Шифр	Наименование стандартов и типовых чертежей
ГОСТ 914-68	Плиты железобетонные для покрытий производственных зданий
ГОСТ 7740-56	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1,5 × 6,0 м.
Серия ПК-01-07 вып. 1	Балки двускатные напряженно армированные, собираемые из блоков для покрытий производственных зданий прол. 18 м.
1-82-Р5	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты перекрытий размером 1×6 м.
1-82-Р6	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий
1-82-Р7 вып. 1	Сборные железобетонные колонны.
Серия КЭ-01-13	Сборные железобетонные подкрановые балки. Выпуск 1968 г.
Серия КЭ-01-11	Упоры и крановый путь
1-82-Р11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы
1-82-Р4	Детали сопряжений сборных железобетонных изделий

Перечень листов чертежей	
№№ листов	Наименование листов
9	Заглавный лист
18	Маркировочный план плит покрытия
16	Маркировочный план балок покрытия и подкрановых балок
17	Маркировочный план плит перекрытий
29	Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация
33	Детали крепления плит перекрытия
34	Выборка монтажных марок на один блок здания
35	Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на один блок

Наименование элементов		500 кг/м² Марка бетона	500 кг/м² Бетон м³	500 кг/м² Сталь в т: Прокат и метизы стд.	500 кг/м² Сталь в т: Итого	500 кг/м² Расход на 1 м²: Бетон м³	500 кг/м² Расход на 1 м²: Сталь кг	1000 кг/м² Марка бетона	1000 кг/м² Бетон м³	1000 кг/м² Сталь в т: Прокат и метизы стд.	1000 кг/м² Сталь в т: Итого	1000 кг/м² Расход на 1 м²: Бетон м³	1000 кг/м² Расход на 1 м²: Сталь кг	1500 кг/м² Марка бетона	1500 кг/м² Бетон м³	1500 кг/м² Сталь в т: Прокат и метизы стд.	1500 кг/м² Сталь в т: Итого	1500 кг/м² Расход на 1 м²: Бетон м³	1500 кг/м² Расход на 1 м²: Сталь кг	2000 кг/м² Марка бетона	2000 кг/м² Бетон м³	2000 кг/м² Сталь в т: Прокат и метизы стд.	2000 кг/м² Сталь в т: Итого	2000 кг/м² Расход на 1 м²: Бетон м³	2000 кг/м² Расход на 1 м²: Сталь кг	2500 кг/м² Марка бетона	2500 кг/м² Бетон м³	2500 кг/м² Сталь в т: Прокат и метизы стд.	2500 кг/м² Сталь в т: Итого	2500 кг/м² Расход на 1 м²: Бетон м³	2500 кг/м² Расход на 1 м²: Сталь кг
Покрытие	Плиты	170 / 200	5,43 / 62,40	—	0,88	0,008 / 0,088	7,6	170 / 200	5,43 / 62,40	0,88	0,98	0,008 / 0,088	7,8	170 / 200	5,43 / 62,40	0,88	0,98	0,008 / 0,088	7,8	170 / 200	5,43 / 62,40	0,88	0,98	0,008 / 0,088	7,8	170 / 200	5,43 / 62,40	0,88	0,98	0,008 / 0,088	7,8
	Балки	400	27,72	—	3,66	0,080	14	400	27,72	3,66	3,87	0,080	8,4	400	27,72	3,66	3,87	0,080	8,4	400	27,72	3,66	3,87	0,080	8,4	400	27,72	3,66	3,87	0,080	8,4
Перекрытие	Плиты	300 / (200 / 300)	192,4 / (41,6 / 150,8)	— (0,48)	8,72 (4,88)	0,104 (0,048) / (0,056)	18,6 (8,4)	300 / (200 / 300)	192,4 / (41,6 / 150,8)	12,12 (5,68)	11,3 (10,2)	0,104 (0,048) / (0,056)	18,6 (8,4)	300 / (200 / 300)	192,4 / (41,6 / 150,8)	30,96 (7,10)	30,96 (7,10)	0,104 (0,048) / (0,056)	18,6 (8,4)	300 / (200 / 300)	192,4 / (41,6 / 150,8)	30,96 (7,10)	30,96 (7,10)	0,104 (0,048) / (0,056)	18,6 (8,4)	300	192,4	8,72	7,66	0,104	14,0
	Ригели	—	—	—	—	—	—	300	60,0	—	2,07	0,052	5,2	300	60,0	—	7,81	0,052	6,1	300	60,0	—	9,36	0,052	7,2	300	60,0	—	10,82	0,052	8,5
	Колонны	—	—	—	—	—	—	300	136,1	—	15,64	0,056	7,9	300	136,1	—	15,68	0,056	8,4	300 / 300	109,8 / 26,3	—	18,98	0,06 / 0,01	9,3	300 / 300	81,7 / 54,4	—	18,97	0,06 / 0,081	9,4
	Подкрановые балки	200	22,72	—	—	0,078	4,3	200	22,72	—	0,76	0,028	4,3	200	22,72	—	0,76	0,028	4,3	200	22,72	—	0,76	0,028	4,3	200	22,72	—	0,76	0,028	4,3
	Упоры и крановый путь	200	1,15	—	—	0,001	7,1	200	1,16	—	0,27	0,001	7,1	200	1,16	—	0,27	0,001	7,1	200	1,15	—	0,27	0,001	7,1	200	1,15	—	0,27	0,001	7,1
	Итого	—	—	—	—	—	—	507,36	5,43 / 62,40	38,70 / 24,88	43,21 / 5,21	0,104 / 0,088	18,6 / 8,4	507,36	5,43 / 62,40	32,36 / 25,11	33,03 / 5,21	0,104 / 0,088	18,6 / 8,4	507,36	5,43 / 62,40	30,96 / 24,88	31,83 / 5,21	0,104 / 0,088	18,6 / 8,4	507,36	5,43 / 62,40	8,72	44,44	5,21	10,96	0,80	15,81	67,42	—	—	—
	Узлы и заливка швов	—	—	—	—	—	—	58,46	—	1,88 / (2,43)	—	0,30	0,80	58,46	—	1,88 / (2,43)	—	0,30	0,80	58,46	—	2,80 / (3,75)	—	0,30	0,80	58,46	—	—	1,67	—	0,30	0,80	8,84	8,91	—	—	—
	Всего	—	—	—	—	—	—	565,82	5,43 / 62,40	40,58 / 24,88	43,21 / 5,21	0,104 / 0,088	18,6 / 8,4	565,82	5,43 / 62,40	34,23 / 25,11	35,09 / 5,21	0,104 / 0,088	18,6 / 8,4	565,82	5,43 / 62,40	32,84 / 24,88	33,71 / 5,21	0,104 / 0,088	18,6 / 8,4	565,82	5,43 / 62,40	8,72	46,11	5,21	10,96	0,80	15,81	67,42	—	—	—

Примечания:

1. Показатели расхода материалов приведены:
   а) по плитам и балкам покрытия на 1 м² покрытия
   б) по плитам и ригелям перекрытия на 1 м² перекрытия
   в) по колоннам, узлам и швам на 1 м² развернутой площади
   г) по подкрановым балкам и крановым путям на 1 м² одного перекрытия
2. В скобках приведены расходы при замене пролетных плит из обычного железобетона предварительно напряженными.

Нач. отд. пл. КБ	Васильев В.Ф.	
Гл. инж. проекта	Осколовский И.	
Инженер	Новицкий Н.Н.	
Техник	Хромова Т.А.	
Рук. гр.	Ушаков	
Гл. спец.	Дашкевич	
Нач. сект.	Гаврилов О.М.	
Гл. спец.	Шкляр	

ГИПРОТИС

Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности

Монтажные схемы несущих конструкций

Здание тип 1В

Заглавный лист


Типовой проект

Рабочий чертеж


Серия 1-82-Р3 Выпуск 1

Марка КЖ | Лист 9

1958 г.



По 1-1



План блока

Перечень примененных стандартов и типовых чертежей		Перечень листов чертежей	
Шифр	Наименование стандартов и типовых чертежей	NN листов	Наименование листов
ГОСТ 514-48	Плиты железобетонные для покрытий производственных зданий	10	Заглавный лист
ГОСТ 7740-55	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1,5×6,0 м	12	Маркировочный план плит покрытия
Серия ПК-01-07 Вып. 7	Балки двускатные, напряженно армированные, сборные из блоков для покрытий производственных зданий пролет 18 м	15	Маркировочный план балок покрытия и подкрановых балок
1-82-Р5	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1×6 м.	17	Маркировочный план плит перекрытий
1-82-Р6	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий	30	Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификации
1-82-Р7 Вып. 1	Сборные железобетонные колонны	33	Детали крепления плит перекрытий
Серия КЭ-01-13	Сборные железобетонные подкрановые балки. Выпуск 1956 г.	84	Выборка монтажных марок на один блок здания
Серия КЭ-01-11	Упоры и крановый путь	86	Выборка стали по монтажным маркам на один блок здания
1-82-Р11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы		
1-82-Р4	Детали сопряжений сборных железобетонных конструкций		

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на один блок

Наименование элементов		500 кг/м²										1000 кг/м²										1500 кг/м²										2000 кг/м²										2500 кг/м²									
		Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т							Расход на 1 м²			Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т						Расход на 1 м²			Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т						Расход на 1 м²			Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т						Расход на 1 м²			Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т						Расход на 1 м²		
				Стержневая арматура Ст.3	Стержневая арматура Ст.5	Стержневая арматура Ст.5	Закладные детали из стали Ст.3	Соединительные накладки из стали Ст.3	Прокат и петли Ст.3	Итого	Бетон м³	Сталь кг																																								
Покрытие	Плиты	170 200	5,43 62,40	—	0,58	2,26	2,31	1,19	0,64	6,98	0,006 0,068	7,6		170 200	5,43 62,40	—	0,58	2,26	2,31	1,19	0,64	6,98	0,006 0,068	7,6		170 200	5,43 62,40	—	0,58	2,26	2,31	1,19	0,64	6,98	0,006 0,068	7,6		170 200	5,43 62,40	—	0,58	2,26	2,31	1,19	0,64	6,98	0,006 0,068	7,6		170 200	5,43 62,40	—	0,58	2,26	2,31	1,19	0,64	6,98	0,006 0,068	7,6
	Балки	400	27,72	—	3,88	0,46	0,12	0,59	0,82	5,87	0,030	6,4		400	27,72	—	3,88	0,46	0,12	0,59	0,82	5,87	0,030	6,4		400	27,72	—	3,88	0,46	0,12	0,59	0,82	5,87	0,030	6,4		400	27,72	—	3,88	0,46	0,12	0,59	0,82	5,87	0,030	6,4		400	27,72	—	3,88	0,46	0,12	0,59	0,82	5,87	0,030	6,4
Перекрытие	Плиты	200 (200) 300	285,6 132,4 221,7	— (8,22)	18,28 (8,98)	— —	3,48 (1,80)	4,38 (5,31)	3,15 (3,75)	29,09 (23,07)	0,104 0,048 0,080	11,3 (10,2) (8,4)		200 (200) 300	285,6 132,4 221,7	— (8,30)	18,18 (7,92)	— —	6,31 (2,34)	4,32 (5,28)	3,15 (3,75)	30,96 (27,99)	0,104 0,048 0,080	11,3 (10,2) (8,4)		200 (200) 300	285,6 132,4 221,7	— (0,86)	5,40 (0,54)	26,73 —	5,70 (2,36)	6,01 (6,44)	3,15 (3,75)	46,99 (33,85)	0,104 0,048 0,080	16,8 (12,1)		300	285,6	13,17	11,49	—	2,76	6,99	3,75	38,16	0,104	14,0		300	285,6	16,62	13,17	—	2,76	7,74	3,75	44,04	0,104	16,1
	Ригели	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		200 300	50,0 40,3	—	10,34	—	3,05	—	1,26	14,65	0,018 0,013	5,3		200 300	28,7 60,6	—	12,03	—	4,27	—	1,26	17,56	0,011 0,022	6,4		300	90,3	—	18,62	—	4,35	—	1,26	24,23	0,033	10		300	90,3	—	17,42	—	5,91	—	1,36	24,69	0,033	9,0
Колонны		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		200 300	160,74 31,32	—	22,16	—	2,76	0,59	5,69	31,7	0,044 0,008	8,7		200 300	137,10 64,36	—	24,73	—	2,81	0,59	5,59	33,72	0,066 0,013	9,2		200 300	81,72 110,34	—	26,01	—	2,90	0,59	6,01	35,81	0,022 0,03	9,7		200 300	81,72 110,34	—	31,66	—	3,30	0,59	6,60	42,15	0,022 0,03	11,5
Подкрановые балки		200	22,72	—	—	2,49	0,72	—	0,76	3,97	0,025	4,3		200	22,72	—	—	2,49	0,72	—	0,76	3,97	0,025	4,3		200	22,72	—	—	2,49	0,72	—	0,76	3,97	0,025	4,3		200	22,72	—	—	2,49	0,72	—	0,76	3,97	0,025	4,3		200	22,72	—	—	2,49	0,72	—	0,76	3,97	0,025	4,3
Упоры и крановый путь		200	1,15	—	—	—	0,25	—	6,27	6,52	0,001	7,1		200	1,15	—	—	—	0,25	—	6,27	6,52	0,001	7,1		200	1,15	—	—	—	0,25	—	6,27	6,52	0,001	7,1		200	1,15	—	—	—	0,25	—	6,27	6,52	0,001	7,1		200	1,15	—	—	—	0,25	—	6,27	6,52	0,001	7,1
Итого		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		681,36	— (8,30)	35,74 (45,18)	5,21 (5,21)	14,52 (11,53)	6,69 (7,65)	18,49 (18,09)	100,65 (77,80)	—	—		587,36	— (0,86)	46,62 (50,71)	31,94 (5,21)	16,18 (13,26)	2,38 (2,85)	18,49 (19,09)	120,61 (91,08)	—	—		681,36	13,17	55,38	6,21	13,41	9,36	19,51	116,24	—	—		681,36	16,62	66,71	5,21	15,37	10,11	20,20	134,22	—	—
Узлы и заливка швов		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		74,15	—	2,67 (2,03)	—	0,44	0,31	0,99	4,41 (3,77)	0,080	1,2		74,15	—	2,67 (2,03)	—	0,44	0,31	1,02	4,44 (3,80)	0,080	1,2		74,15	—	23,5	—	0,44	0,31	1,04	4,14	0,080	1,1		74,15	—	2,50	—	0,44	0,31	1,07	4,32	0,080	1,2
Всего														761,53	— (8,30)	58,41 (47,21)	5,21 (5,21)	14,96 (11,99)	7,00 (7,96)	18,48 (20,09)	108,06 (101,46)	—	—		761,53	— (0,86)	49,29 (52,71)	31,94 (5,21)	16,62 (13,68)	2,69 (9,16)	19,51 (20,11)	125,05 (101,83)	—	—		761,53	13,17	57,93	6,21	13,85	9,67	20,55	120,38	—	—		761,53	16,62	69,21	5,21	15,81	10,42	21,27	138,54	—	—

Примечания:
1. Показатели расхода материалов приведены:
   а) по плитам и балкам покрытия на 1 м² покрытия
   б) по плитам и ригелям перекрытия на 1 м² перекрытия.
   в) по колоннам, узлам и швам на 1 м² развернутой площади
   г) по подкрановым балкам и крановым путям на 1 м² одного перекрытия.
2. В скобках приведены расходы при замене пролетных плит из обычного железобетона предварительно напряженными.

Нач. отд. П.С.2	Васильев Б.Ф.	
Гл. инж. проекта	Домашевская Е.Д.	
Инженер	Кобзарская Н.П.	
Техник	Хромова Т.К.	
Проверил инж.	Скворцов И.Я.	Жибарева
	Шмидт	Яковлева
	Яковлева	Громова


ГИПРОТИС

Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности


Монтажные схемы несущих конструкций

Здание тип 19
Заглавный лист

Типовой проект
Рабочий чертеж
Серия 1-82-Р2
Выпуск 1
Марка КЖ | Лист 10
1958 г



По 1-1



План блока

Перечень примененных стандартов и типовых чертежей		Перечень листов чертежей	
Шифр	Наименование стандартов и типовых чертежей	№№ листов	Наименование листов
ГОСТ 814-48	Плиты железобетонные для покрытий производственных зданий	11	Заглавный лист
ГОСТ 7740-55	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты покрытий размером 1.5×6.0м	12	Маркировочный план плит покрытия
Серия ПК-01-07 Вып.1	Балки двускатные напряженно армированные, сборные из блоков для покрытий производственных зданий проп. 18 м.	15	Маркировочный план балок покрытия и подкрановых балок
1-82-Р5	Сборные железобетонные крупнопанельные плиты перекрытий размером 1×6 м	17	Маркировочный план плит перекрытий
1-82-Р6	Сборные железобетонные ригели междуэтажных перекрытий	31	Маркировочные схемы поперечного каркаса
1-82-Р7 Вып.1	Сборные железобетонные колонны	32	Спецификация, выборка и расход материалов
Серия КЭ-01-13	Сборные железобетонные подкрановые балки. Выпуск 1956г.	33	Детали крепления плит перекрытия
Серия КЭ-01-11	Упоры и крановый путь	34	Выборка монтажных марок на один блок здания
1-82-Р11	Сборные железобетонные конструкции. Разные элементы	35	Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания
1-82-Р4	Детали сопряжений сборных железобетонных конструкций		

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на один блок


Наименование элементов	500 кг/м²										1000 кг/м²										1500 кг/м²										2000 кг/м²										2500 кг/м²									
	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т						Расход на 1м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т						Расход на 1м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т						Расход на 1м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т						Расход на 1м²		Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т						Расход на 1м²	
									Бетон м³	Сталь кг									Бетон м³	Сталь кг									Бетон м³	Сталь кг									Бетон м³	Сталь кг								
Перекрытия покрытые: Плиты	170/200	5.43/62.40	—	0.58	2.26	2.31	1.19	0.64	6.98	0.006/0.068	7.6	170/200	5.43/62.40	—	0.58	2.26	2.31	1.19	0.64	6.98	0.006/0.068	7.6	170/200	5.43/62.40	—	0.58	2.26	2.31	1.19	0.64	6.98	0.006/0.068	7.6	170/200	5.43/62.40	—	0.58	2.26	2.31	1.19	0.64	6.98	0.006/0.068	7.6	170/200	5.43/62.40	—	0.58	2.26	2.31	1.19	0.64	6.98	0.006/0.068	7.6
Балки	400	21.72	—	3.88	0.46	0.12	0.59	0.82	5.87	0.030	6.4	400	21.72	—	3.88	0.46	0.12	0.59	0.82	5.87	0.030	6.4	400	21.72	—	3.88	0.46	0.12	0.59	0.82	5.87	0.030	6.4	400	21.72	—	3.88	0.46	0.12	0.59	0.82	5.87	0.030	6.4	400	21.72	—	3.88	0.46	0.12	0.59	0.82	5.87	0.030	6.4
Перекрытые покрытые: Плиты	200/300/400	9.80/13.2/17.6	16.96	17.44/(3.32)	—	4.64/(2.40)	5.84/(1.08)	4.20/(5.04)	32.12/(30.24)	0.104/0.025/0.082	11.3/(10.2)	200/300/400	9.80/13.2/17.6	—	24.24/(10.84)	—	7.08/(3.12)	5.76/(7.04)	4.20/(5.00)	41.28/(37.20)	0.104/0.025/0.082	11.3/(10.2)	200/300/400	9.80/13.2/17.6	—	7.20/(4.20)	35.64/(12.72)	—	7.60/(3.68)	6.68/(12.84)	4.20/(5.00)	61.32/(44.34)	0.104/0.025/0.082	16.8/(12.1)	300	13.20	17.56	15.32	—	3.68	9.32	5.00	50.88	0.104	14.0	300	13.20	22.16	17.56	—	3.68	10.32	5.00	58.72	0.104	16.1
Ригели	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/300	6.04/6.05	—	13.62	—	4.04	—	1.68	19.34	0.016/0.017	5.3	200/300	9.9/9.10	—	15.98	—	5.60	—	1.68	23.26	0.026/0.025	6.4	300	12.09	—	18.00	—	6.49	—	1.68	27.17	0.033	7.4	300	12.09	—	23.22	—	7.85	—	1.82	32.89	0.033	9.0
Колонны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/300	12.96/19.5	—	26.25	—	3.36	0.83	7.29	38.23	0.028/0.024	8.4	200/300	10.5/13.6	—	36.39	—	3.73	0.83	8.42	48.37	0.023/0.029	10.6	200/300/400	8.1/10.8/13.6	—	38.98	—	3.98	0.83	8.42	52.18	0.028/0.023/0.032	11.4	200/300/400	8.1/10.8/13.6	—	44.58	—	4.66	0.83	8.92	58.99	0.028/0.023/0.032	12.9
Подкрановые балки	200	22.72	—	—	2.49	0.72	—	0.76	3.97	0.025	4.30	200	22.72	—	—	2.49	0.72	—	0.76	3.97	0.025	4.3	200	22.72	—	—	2.49	0.72	—	0.76	3.97	0.025	4.3	200	22.72	—	—	2.49	0.72	—	0.76	3.97	0.025	4.30	200	22.72	—	—	2.49	0.72	—	0.76	3.97	0.025	4.30
Упоры и крановый путь	200	1.15	—	—	—	0.25	—	6.27	6.52	0.001	7.1	200	1.15	—	—	—	0.25	—	6.27	6.52	0.001	7.1	200	1.15	—	—	—	0.25	—	6.27	6.52	0.001	7.1	200	1.15	—	—	—	0.25	—	6.27	6.52	0.001	7.10	200	1.15	—	—	—	0.25	—	6.27	6.52	0.001	7.1
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	860.72	— (1.60)	68.07 (65.9)	5.21 (5.2)	17.68 (8.98)	8.37 (9.65)	22.46 (22.44)	122.19 (112.25)	—	—	—	860.72	— (1.20)	83.03 (68.85)	40.85 (5.2)	20.33 (16.4)	9.29 (11.25)	22.79 (28.96)	176.28 (139.2)	—	—	—	860.72	17.56	77.73	5.21	17.59	11.98	23.59	153.56	—	—	—	860.72	22.16	88.85	5.21	19.59	12.93	24.23	173.96	—	—
Узлы и заливка швов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.42	—	3.46 (2.81)	—	0.57	0.42	1.17	5.62 (4.77)	0.021	12 (1.0)	—	94.42	—	3.76 (2.81)	—	0.57	0.42	1.22	5.97 (5.13)	0.021	1.3 (1.1)	—	94.42	—	3.08	—	0.57	0.42	1.24	5.31	0.021	1.2	—	94.42	—	3.23	—	0.57	0.42	1.28	5.50	0.021	1.2
Всего	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	955.14	— (1.80)	72.53 (68.0)	5.21 (5.2)	18.45 (14.49)	8.79 (10.07)	23.63 (23.61)	127.61 (123.16)	—	—	—	955.14	— (1.20)	86.79 (71.45)	40.85 (5.21)	20.90 (16.98)	9.71 (11.57)	24.01 (29.88)	182.26 (144.34)	—	—	—	955.14	17.56	80.81	5.21	18.12	12.39	24.83	158.92	—	—	—	955.14	22.16	93.05	5.21	20.16	13.35	25.51	179.44	—	—

Примечания:

1. Показатели расхода материалов приведены:
   а) по плитам и балкам покрытия на 1м² покрытия
   б) по плитам и ригелям перекрытия на 1м² перекрытия
   в) по колоннам узлам и швам на 1м² развернутой площади
   г) по подкрановым балкам и крановым путям на 1м² одного перекрытия.
2. В скобках приведены расходы при замене пролетных плит из обычного железобетона предварительно напряженными.


Нач.отд.ПОиС	Васильев В.Ф.		
Гл.инж.пр.	Александров Б.А.		
Гл.инж.	Кобылятов М.П.		
Инженер	Кронова Т.А.		
Техник			
Проверил инж.	Сидоров И.А.		

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 20 Заглавный лист	Рабочий чертеж	
		Серия 1-82.Р8 Выпуск 2	
		Марка КМ	Лист 11
		1958г	




Маркировочный план плит покрытия

М1:200



По 1-1

для зданий типов 9,9и15



По 1-1

для зданий типов 18,19и20

Условные обозначения:

— Номер узла

— Номер листа альбома IV (серия 1-82-Р4), на котором узел разработан.

Спецификация сборных железобетонных элементов на блок здания

Наименование элементов	Тип здания	Марка элемента	Колич. шт.	NN листов	Шифр
Плиты покрытия	9,9,15,18, 19,20	ПКЖ 3	96	1-15	ГОСТ 11069-74
		Р16-Б	192	2,4-9,14	ГОСТ 24-48
Карнизные плиты		КП-1	12		1-82-Р11
		КП-1Т	4		

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на блок здания

Наименование элементов	Тип здания	Марка бетона	Бетон м³	Сталь Ст 3 кг: Прокат-ГОСТ	Прокат	Всего
Плиты покрытия	9,9,15; 18,19,20	200	54,20	5,40	0,58	5,98
		170	5,43			
Карнизные плиты		200	8,20	0,94	0,06	1,00

Расход бетона марки „150" на заливку швов 7,1 м³


Выборка стали на сборные железобетонные элементы на блок здания Ст 3

Наименование элемента	Горячекатаная периодического профиля ст. 25Г2С					Горячекатаная период. проф. ст. 5		Круглая Ст. 3					Полосовая, универсальная и фасонная		Сталь прокатная ст. 3			Всего
	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø10	Ø12	Ø10	Ø16	Ø18	Ø22	Итого	Δ7	Итого	L уголок	Δ16	Итого	
Плиты покрытия	—	—	—	—	—	2,26	2,26	0,96	0,26	0,71	0,18	2,1	10,4	10,4	0,58	—	0,58	5,98
Карнизные плиты	0,83	0,23	0,12	0,58	—	—	—	0,14	0,07	—	0,21	0,42	0,42	—	0,06	0,06	1,00	


Примечания

1. Присоединение плит покрытия к балкам производится приваркой опорных закладных деталей плит к закладным деталям балок, при этом каждая плита должна быть приварена не менее, чем в трех углах. Швы между плитами заливаются бетоном на мелкой дробленой марки „150".
2. Детали крепления плит даны на листах 8-15 альбом IV (серия 1-82-Р4)
3. В плитах, расположенных у температурных швов, необходимо предусмотреть в продольных ребрах закладные детали (на 0,6м от конца плиты) для крепления их к балкам.
4. При расчете покрытия приняты следующие нормативные нагрузки:
   при t -20°С — снег 100 кг/м² утеплитель 60 кг/м² (пенобетон h=10см, γ=600 кг/м³)
   при t -30°С — снег 100 кг/м² утеплитель 84 кг/м² (пенобетон h=13см, γ=600 кг/м³)
   при t -40°С — снег 150 кг/м² утеплитель 70 кг/м² (пенобетон h=11см, γ=600 кг/м³)
5. В швы между плитами покрытия у торца здания для крепления стен заложить детали ММ10 (по одной с каждого торца здания в местах, указанных на маркировочном плане плит покрытия). Деталь ММ10 см. лист 11 альбома IV (серия 1-82-Р4).

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект Рабочие чертежи
Блоки многоэтажных производственных зданий с мостовыми опорными кранами	Здания тт. 9,9,15,18,19,20. Маркировочный план плит покрытия	Серия 1-82-03 Выпуск 1 Альбом VIII Лист 12
		1978г.



Маркировочный план плит покрытия
м 1:200



По 1-1

Условные обозначения:
- Номер узла
- Номер листа альбома IV (серия 1-82-Р4), на котором узел разработан.

Спецификация сборных железобетонных элементов на блок здания

Наименование элементов	Тип здания	Марка элемента	Колич. шт.	NN листов	Шифр
Плиты покрытия	6; 12	ПКЖ3	160	1-15	ГОСТ 24033
		Р16-Б	192	2.4-9, 14	ГОСТ 5144-48
Карнизные плиты		КП-1	12		1-82-Р11
		КП-1Я	4		

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на блок здания

Наименование элементов	Тип здания	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т		
				Арматура	Прокат	Всего
Плиты покрытия	6, 12	200	99.50	8.71	0.97	9.68
		170	3.43			
Карнизные плиты		200	8.20	0.94	0.06	1.00

Расход бетона марки „150" на заливку швов 11,1 м³.


Выборка стали на сборные железобетонные элементы на блок здания в т

Наименование элементов	Горячекатаная периодического профиля Ст. 25Г2С				Горячекатаная периодич. проф. Ст. 5		Круглая Ст. 3					Холоднотянутая низкоуглеродистая проволока		Сталь прокатная Ст. 3			Всего
	на плиты	на ригели	на колонны	итого	на ригели	итого	ф10	ф8	ф6	ф4	итого	ф4	итого	уголки 75×8	уголки 50×5	итого	
Плиты покрытия	—	—	—	—	3.78	3.78	1.39	0.84	1.18	0.19	3.2	1.73	1.73	0.97	—	0.97	9.68
Карнизные плиты	0.83	0.23	0.12	0.58	—	—	—	0.14	0.07	—	0.21	0.15	0.15	—	0.06	0.06	1.00


Примечания.

1. Присоединение плит покрытия к балкам производится приваркой опорных закладных деталей плит к закладным деталям балок, при этом каждая плита должна быть приварена не менее чем в трех узлах. Швы между плитами заливаются бетоном на мелком гравии марки „150."
2. Детали крепления плит даны на листах 8-15 альбома IV (серия 1-82-Р4).
3. В плитах, расположенных у температурных швов, необходимо предусмотреть в продольных ребрах закладные детали (на 0,6 м от конца плиты) для крепления их к балкам.
4. При расчете покрытия приняты следующие нормативные нагрузки:
   - при t -20° снег 100 кг/м² утеплитель 60 кг/м² (пенобетон h=10см γ=600 кг/м³)
   - при t -30° снег 100 кг/м² утеплитель 84 кг/м² (пенобетон h=13см γ=600 кг/м³)
   - при t -40° снег 150 кг/м² утеплитель 70 кг/м² (пенобетон h=11см γ=500 кг/м³)
5. В швы между плитами покрытия у торца здания для крепления стен заложить детали ММ10 (по 10 штук с каждого торца здания в местах, указанных на маркировочном плане плит покрытия). Деталь ММ10 см лист 11 альбома IV (серия 1-82-Р4).

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект. Рабочие чертежи
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здания т. п. 6 и 12. Маркировочный план плит покрытия	Серия 1-82-Р3 Выпуск 1 Марка КЖ Лист 13 1958 г.



Маркировочный план плит покрытия
1:200



По 1-1

Условные обозначения:

- Номер узла
- Номер листа альбома IV (серия 1-82-Р4), на котором узел разработан.

Спецификация сборных железобетонных элементов на блок здания

Наименование элементов	Тип здания	Марка элемента	Колич. шт.	№ листов	Шифр
Плиты покрытия	5, 11, 17	ПКЖ 3	128	1-15	ГОСТ 11440-65
		Р16-Б	192	2, 4-9, 14	ГОСТ 8Ф4-48
Карнизные плиты		КП-1	12		1-82-Р11
		КП-1А	4		

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на блок здания

Наименование элементов	Тип здания	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т		
				Арматура	Прокат	Всего
Плиты покрытия	5.11.17	200	72,30	7,06	0,77	7,83
		170	5,43			
Карнизные плиты		200	8,20	0,94	0,06	1,00

Расход бетона марки „150" на заливку швов 9,1 м³

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на блок здания в т

Наименование элементов	Горячекатаная периодического профиля ст. 25Г2С				Горячекат. периодич. проф. ст. 6		Круглая ст. 3					Закладные детали из низколегир.		Сталь прокатная ст 3			Всего
	Ø28	Ø16	Ø14	итого	Ø10	итого	Ø10	Ø8	Ø6	Ø4	итого	4т	итого	швеллер №10	δ=6	итого	
Плиты покрытия	—	—	—	—	3,08	3,08	1,87	0,64	0,35	0,19	2,65	1,39	1,39	0,77	—	0,77	7,83
Карнизные плиты	0,23	0,23	0,12	0,58	—	—	—	0,14	0,07	—	0,21	0,15	0,15	—	0,06	0,06	1,00

Примечания.

1. Присоединение плит покрытия к балкам производится приваркой опорных закладных деталей плит к закладным деталям балок, при этом каждая плита должна быть приварена не менее чем в трех узлах. Швы между плитами заливаются бетоном на мелкой гравии марки „150".
2. Детали крепления плит даны на листах 8-15 альбома IV (серия 1-82-Р4).
3. В плитах, расположенных у температурных швов, необходимо предусмотреть в продольных ребрах закладные детали (на 0,6 м от конца плиты) для крепления их к балкам.
4. При расчете покрытия приняты следующие нормативные нагрузки:
   - при t -20°C снег 100 кг/м² утеплитель 60 кг/м² (пенобетон h=10 см γ=600 кг/м³)
   - при t -30° снег 100 кг/м² утеплитель 84 кг/м² (пенобетон h=13 см γ=600 кг/м³)
   - при t -40° снег 150 кг/м² утеплитель 70 кг/м² (пенобетон h=11 см γ=500 кг/м³)
5. В швы между плитами покрытия у торца здания для крепления стен заложить детали ММ10 (по 8 штук с каждого торца здания в местах, указанных на маркировочном плане плит перекрытия). Деталь ММ10 см. лист 11 альбома IV (серия 1-82-Р4).

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
		Рабочий чертеж	
Блокированных производственных зданий химической промышленности	Здания т.т. 5, 11, 17. Маркировочный план плит покрытия	Серия 1-82-Р3 Выпуск 1	
		Марка КЖ	Лист 14
		19582	

Нач. отд. Васильев А.Р. | Гл. инж. проекта Атаманова Е.В. | Инженер Новикова Н.Г. | Ст. техник Любушкина Л.В. | Проверил инж. Кирина Н.Я. | Чертил Дмитриев | Шифры

Спецификация сборных железобетонных элементов и упоров для крановых балок здания тип 18, 19, 20

Наименование элементов	Марка элемента	Количество шт.	N N листов	Шифр
Балки покрытия	БНСД-18-3	9	29,30,69-77	ПК-01-07 Выпуск 1
Подкрановые балки	БК-1С	12	1, 2, 3, 15	КЭ-01-13
	БК-1К	4		
Упоры	—	2	13, 14	КЭ-01-11 Выпуск 1
Крановый путь	—	—	1-4	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы, упоры и крановый путь на балок здания

Наименование элементов	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т				
			Арматура	Прокат	Закладные детали	Итого	Всего
Балки покрытия	400	27,72	3,05	0,73	—	0,07	6,87
Подкрановые балки	200	22,72	3,21	0,68	—	0,08	3,97
Упоры и крановый путь	200	1,15	0,23	2,16	3,68	0,43	6,32

Расход древесины на упоры и крановый путь на балок 0,6 м³

Выборка арматуры на сборные железобетонные элементы, упоры и крановый путь на балок здания 8 т


Наименование элемента	Подвергают. термич. обработке Ст.5 6000 кг/см²				Ст. 6500 кг/см²			Горячекатаная периодич. профиля Ст.5				Круглая Ст.3			Холодно-тянутая			Всего
	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 18	Ø 20	Итого	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Итого	Ø 10	Ø 12	Итого	Ø 3	Ø 4	Итого	
Балки покрытия	0,03	0,19	0,97	2,20	3,33	0,31	0,22	0,53	—	—	—	0,46	0,46	—	0,12	0,12	0,20	0,33	0,53	6,05
Подкрановые балки	—	—	—	—	—	—	—	—	0,98	0,77	0,76	—	2,49	—	0,72	0,72	—	—	—	3,21
Упоры и крановый путь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	0,25	—	0,25	—	—	—	0,25

Выборка проката на сборные железобетонные элементы, упоры и крановый путь на балок здания 8 т


Наименование элемента	Сталь прокатная Ст.3													Газовые трубы	Болты			Разные		Всего
	L 160×10	L 140×9	L 100×8	L 90×8	L 75×8	L 50×5	Б-1а	Б-1б	Б-1в	Б-2	Б-3	Б-1/3	Итого	ст.3	Ø 16	Ø 20	Итого	Ø 16	Ø 20	
Балки покрытия	—	—	—	—	—	—	0,06	0,19	—	0,15	0,06	0,25	0,06	0,75	—	0,01	0,01	—	—	0,82
Подкрановые балки	—	—	0,11	—	—	0,19	—	—	0,06	—	0,20	0,12	—	0,68	0,08	—	0,08	—	—	0,76
Упоры и крановый путь	1,66	0,06	—	0,06	0,03	—	—	—	—	0,83	0,10	—	0,16	—	—	—	—	0,38	0,01	0,33	3,68	0,14	6,27

Примечания:


1. Принятые в выборке балки покрытия (БНСД-18-3) соответствуют расчетной зимней температуре -30°и -40°; при температуре -20° балки покрытия принятого (БНСД-18-2) по серии ПК-01-07, Выпуск 1.
2. Детали крепления балок покрытия даны на листе 13 альбома IV (см. серия 1-82-Р4).
3. Подкрановые балки приняты из условия работы эрзас крана грузоподъемностью 10 тонн для режима работы
4. Конструкция подкранового пути и упоров принята по серии КЭ-01-13. Детали крепления сетусов для мостовых кранов". Выпуск
5. В подкрановых балках марки БК-1К закладную деталь для крепления балок к колонне следует заводить с привязкой к оси 600 вместо 500, принятой в серии КЭ-01-13.




Маркировочный план балок покрытия
м 1:400



1701-1



Маркировочный план подкрановых балок
м 1:400




1702-2


Условные обозначения:

⊖ — Номер узла
— Номер листа альбома IV (серия 1-82-Р4), на котором узел разработан.


ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект / Рабочие чертежи
Блоки многоэтажных производственных зданий сборной промышленности	Здания тт. 18, 19, 20 Маркировочный план балок покрытия и подкрановых балок	Серия 1-85-13 Выпуск 1 Альбом 15 1938г




Маркировочный план балок покрытия для блока здания типов 3,9 и 15
м 1:400




По 1-1




Маркировочный план балок покрытия для блока здания типов 5,11 и 17
м 1:400



По 2-2



Маркировочный план балок покрытия для блока здания типов 6 и 12
м 1:400



По 3-3

Спецификация сборных железобетонных элементов на блок

Наименование элементов	Тип здания	Марка элемента	Количество шт.	№ № листов	Шифр
Балки покрытия	3, 9, 15	БОН6-2	18	12, 14-16, 44	ПК-01-05 Вып. 1[а]
		БДН6-2	9	13, 26-28, 44	
	5, 11, 17	БОН6-2	36	12, 14-16, 44	
	6, 12	БОН6-2	36	12, 14-16, 44	
		БДН6-2	9	13, 26-28, 44	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на блок

Наименование элементов	Тип здания	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т.		
				Арматура	Прокат	Всего
Балки покрытия	3, 9, 15	200	13.59	1,88	0,76	2,64
	5, 11, 17	200	18.72	2,51	0,99	3,50
	6, 12	200	22.95	3,13	1,25	4,38

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на блок в т.

Наименование элементов	Тип здания	Горячекатаная периодич. профиля Ст. 25 ГВС						Круглая ст. 3		Сталь прокатная ст. 3				Всего
		№№ 22	№№ 20	№№ 18	№№ 16	№№ 14	Итого	№№ 10	Итого	№№ 70×4 №№ 75×4	№№ 80×8	№№ 12	№№ 6	Итого	
Балки покрытия	3, 9, 15	0,86	0,04	0,10	0,82	0,95	1,77	0,11	0,11	0,04	0,03	0,38	0,29	0,76	2,64
	5, 11, 17	1,14	0,05	0,14	0,89	0,75	2,37	0,14	0,14	—	0,11	0,50	0,38	0,99	3,50
	6, 12	1,43	0,06	0,17	0,37	0,92	2,95	0,18	0,18	0,04	0,11	0,63	0,47	1,25	4,38

Примечания:


1. Детали крепления балок даны на листе 12 альбома IV (серия 1-82-Р4)
2. Принятые в альбоме балки покрытия (БОН6-2 и БДН6-2) соответствуют расчетной зимней температуре -20° и -30°. При t°=-40° балки покрытия принимать (БОН6-3 и БДН6-3) по серии ПК-01-05 выпуск 1[а]

Условные обозначения:

- Номер узла
- Номер листа альбома IV (серии 1-82-Р4), на котором узел разработан.

Гл. инж. проекта	Ясногорская		
Инженер	Кудрин Н.Я.		
Ст. техник	Рябович Ю.П.		

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект Рабочий чертеж
Блокированных одноэтажных производственных зданий химической промышленности	Здания т. т. 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17. Маркировочный план балок покрытия	Серия 1-82-Р3 Выпуск 3 Марка КЖ Лист 16 1958 г.



Маркировочный план плит междуэтажных перекрытий

М 1:200

Спецификация сборных железобетонных элементов на одно перекрытие

Наименование элементов	Тип здания	Полезная нормат. нагрузка в кг/м²	Марка элемента: Условная	Марка элемента: Рабочая	Количество шт.	NN листов	Шифр
Плиты перекрытий	3; 9; 15; 18; 19; 20	500	а	П-1 (ПН-1)	90	1-5 (6-10)	1-82-Р5
			б	ПТ-1 (ПНТ-1)	30	1-5, 14 (6-10, 14)	
			в	ПК-1	24	16, 17-88	
			г	ПКТ-1	8	16-19, 23-25	
		1000	а	П-2 (ПН-2)	90	1-5 (6-10)	
			б	ПТ-2 (ПНТ-2)	30	1-5, 14 (6-10, 14)	
			в	ПК-2	24	15, 17-22	
			г	ПКТ-2	8	16-19, 23-25	
		1500	а	П-3 (ПН-3)	90	1-5 (6-10)	
			б	ПТ-3 (ПНТ-3)	30	1-5, 14 (6-10, 14)	
			в	ПК-3	24	15, 17-22	
			г	ПКТ-3	8	16-19, 23-25	
		2000	а	ПН-4	90	6-9, 11	
			б	ПНТ-4	30	6-9, 11, 14	
			в	ПК-4	24	15, 17-22	
			г	ПКТ-4	8	16-19, 23-25	
		2500	а	ПН-5	90	6-9, 11	
			б	ПНТ-5	30	6-10, 11, 14	
			в	ПК-5	24	15, 17-22	
			г	ПКТ-5	8	16-19, 23-25	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на одно перекрытие

Наименование элементов	Тип здания	Полезная нормат. нагрузка в кг/м²	Марка бетона	Бетон в м³	Сталь в т: Арматура	Прокат	Всего
Плиты перекрытий	3; 9; 15; 18; 19; 20	500	200 (200/300)	95,2 (20,8/74,4)	5,98 (6,44)	1,05 (1,26)	8,03 (7,69)
		1000	200 (200/300)	95,2 (20,8/74,4)	9,27 (8,08)	1,05 (1,25)	10,32 (9,33)
		1500	200 (200/300)	95,2 (20,8/74,4)	14,28 (9,81)	1,05 (1,25)	15,33 (11,06)
		2000	300	95,2	11,47	1,25	12,72
		2500	300	95,2	13,43	1,25	14,68

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на одно перекрытие в т

Наименование элементов	Тип здания	Полезная нормат. нагрузка в кг/м²	Горячекатаная периодич. профиля ст. 30×Г2С: ф25	ф28	ф20	ф18	ф14	Итого	Горячекатаная периодического профиля ст. 25 Г2С: ф25	ф28	ф22	ф20	ф18	ф16	ф14	ф12	ф10	ф8	Итого	Горячекатаная периодич. профиля ст. 5: ф22	ф20	Итого	Круглая ст. 3: ф12	ф8	ф6	Итого	Холоднотянутая: ф5 Б1	ф5 Т	ф4 Т	ф3 Т	Итого	Сталь прокатная ст. 3: ∠120×80×10	∠90×80×8	∠88×8	б×14	б×10	б×8	Итого	Всего
Плиты перекрытий	3, 9, 15, 18, 19, 20	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,85	—	0,48	—	0,49	0,56		4,38	—	—	—	0,56	0,04	0,55	1,16	—	0,18	0,47	0,81	1,46	0,84	—	0,02	0,23	0,16	—	1,05	8,03
			—	—	—	—	(1,74)	(1,74)	—	—	—	—	—	(0,48)	—	(0,49)	(1,38)		(2,35)	—	—	—	(0,58)	(0,04)	—	(0,60)	—	(0,18)	(0,78)	(0,81)	(1,77)	(0,13)	(0,40)	(0,02)	(0,05)	(0,16)	(0,49)	(1,25)	(7,69)
		1000	—	—	—	—	—	—	—	4,24	—	—	0,60	—	0,55	0,11	0,56		6,06	—	—	—	0,56	1,03	0,18	1,77	—	0,06	0,67	0,81	1,54	0,84	—	0,02	0,23	0,16	—	1,05	10,32
			—	—	—	(2,90)	—	(2,90)	—	—	—	—	(0,60)	—	(0,55)	(0,11)	(1,38)		(2,84)	—	—	—	(0,56)	(1,04)	(0,18)	(0,78)	—	(0,06)	(0,60)	(0,81)	(1,76)	(0,13)	(0,40)	(0,02)	(0,05)	(0,16)	(0,49)	(1,25)	(9,33)
		1500	—	—	—	—	—	—	—	—	0,24	—	—	0,75	—	0,11	—		1,80	6,08	0,89		8,91	0,56	1,24	—	1,90	—	0,68	0,47	0,84	1,67	0,84	—	0,02	0,23	0,16	—	1,05	15,33
			—	—	(3,65)	—	—	(3,65)	—	—	(0,24)	—	—	(0,75)	—	(0,11)	(1,38)		(3,18)	—	—	—	—	(0,56)	(0,36)	—	(0,92)	—	(1,05)	(0,67)	(0,84)	(2,16)	(0,13)	(0,40)	(0,02)	(0,05)	(0,16)	(0,49)	(1,25)	(11,06)
		2000	—	4,89	—	—	—	4,89	—	1,14	—	—	0,99	—	—	0,68	0,82		3,83	—	—	—	—	0,56	0,36	—	0,92	—	1,22	0,47	0,84	2,53	0,13	0,40	0,02	0,05	0,16	0,49	1,25	12,72
		2500	3,64	—	—	—	—	3,64	1,47	—	—	1,25	—	—	—	0,85	0,82		4,39	—	—	—	—	0,56	0,36	—	0,92	1,41	0,08	0,47	0,84	2,58	0,13	0,40	0,02	0,05	0,16	0,49	1,25	14,68


Примечания

1. Монтаж плит производится в следующем порядке:
   а) укладываются опорные плиты по рядам колонн (оси 1, 6, 8, Г) марок ПК-1, 2, 3, 4, 5 и ПКТ-1, 2, 3, 4, 5, соединяются между собой деталями МП1-МП3 и привариваются к ригелям
   б) устанавливаются пролетные плиты и привариваются к ригелям (кроме одной в каждом шве колонн).
   в) устанавливаются опорные каркасы МК1-МК2
   г) заливаются швы бетоном марки 200 на мелкой гравии
2. Детали крепления плит перекрытия и стен из кирпичных блоков даны на листе КЖ-38
3. В скобках приведен случай замены плит из обычного железобетона (марки П-1, 2, 3 и ПТ-1, 2, 3) предварительно напряженными плитами (марки ПН-1, 2, 3 и ПНТ-1, 2, 3)

*) Уголки взяты по ОСТ 10014-39 и ОСТ 10015-39

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
		Рабочий чертеж	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности.	Здания т.т. 3, 9, 15, 18, 19, 20. Маркировочный план плит перекрытий	Серия 1-82-Р3 Выпуск 1	
		Марка КЖ	Лист 17
		1958 г.	

ГИП Васильев Б.Н.
Гл. инж. проекта Столяровский Е.П.
Инженер Гавальская М.Я.
Ст. техник Лобовик Н.П.
Проверил Шик Гетцович Ш.А.



Маркировочный план плит междуэтажных перекрытий

М 1:800.

Спецификация сборных железобетонных элементов на одно перекрытие

Наименование элементов	Тип здания	Полезная нормат. нагрузка в кг/м²	Марка элемента: Условная	Марка элемента: Рабочая	Количество шт.	№№ листов	Шифр
Плиты перекрытий	5; 11; 17	500	а	П-1 (ПН-1)	120	1-5 (6-10)	1-88-85
			б	ПТ-1 (ПНТ-1)	40	1-5, 14 (6-10, 14)	
			б	ПК-1	30	15, 17-22	
			г	ПКТ-1	10	16-19, 23-25	
		1000	а	П-2 (ПН-2)	120	1-5 (6-10)	
			б	ПТ-2 (ПНТ-2)	40	1-5, 14 (6-10, 14)	
			б	ПК-2	30	15, 17-22	
			г	ПКТ-2	10	16-19, 23-25	
		1500	а	П-3 (ПН-3)	120	1-5 (6-10)	
			б	ПТ-3 (ПНТ-3)	40	1-5, 14 (6-10, 14)	
			б	ПК-3	30	15, 17-22	
			г	ПКТ-3	10	16-19, 23-25	
		2000	а	ПН-4	120	6-9, 11	
			б	ПНТ-4	40	6-9, 11, 14	
			б	ПК-4	30	15, 17-22	
			г	ПКТ-4	10	16-19, 23-25	
		2500	а	ПН-5	120	6-9, 11	
			б	ПНТ-5	40	6-10, 11, 14	
			б	ПК-5	30	15, 17-22	
			г	ПКТ-5	10	16-19, 23-25	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на одно перекрытие

Наименование элементов	Тип здания	Полезная нормат. нагрузка в кг/м²	Марка бетона	Бетон в м³	Сталь в т: Арматура	Прокат	Всего
Плиты перекрытий	5; 11; 17	500	300 (300/300)	125,2 (86,0/99,2)	9,2 (8,49)	1,38 (1,68)	10,58 (10,17)
		1000	200 (300/300)	125,2 (86,0/99,2)	12,23 (10,60)	1,38 (1,68)	13,61 (12,28)
		1500	200 (300/300)	125,2 (86,0/99,2)	18,8 (12,87)	1,38 (1,68)	20,18 (14,65)
		2000	300	125,2	15,03	1,68	16,71
		2500	300	125,2	17,77	1,68	19,45

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на одно перекрытие в т

Наименование элемент.	Тип здания	Полезная нормат. нагрузка в кг/м²	Горячекатаная периодич. профиля ст. 30 х Г2С: ф36	ф32	ф20	ф18	ф14	Итого	Горячекатаная периодического профиля ст. 25Г2С: ф32	ф28	ф22	ф20	ф18	ф16	ф14	ф12	Итого	Горячекатаная периодич. проф. ст. 5: ф22	ф10	Итого	Круглая ст. 3: ф12	ф8	ф6	Итого	Холоднотянутая: ф5,5	ф5	ф4	ф3	Итого	Прокатная ст. 3: ∠120×80×10	∠90×6	∠65×6	5-14	6-10	5-6	Итого	Всего
Плиты перекрытий	5, 11, 17	500	— / —	— / —	— / —	— / —	— / (2,32)	— / (2,32)	— / —	— / —	— / —	3,79 / —	— / —	0,58 / (0,68)	— / (0,68)	0,68 / (0,68)	0,76 / (1,84)	6,74 / (3,04)	— / —	— / —	— / —	0,74 / (0,74)	0,06 / (0,06)	0,74 / —	1,64 / (0,8)	— / —	0,23 / (0,23)	0,68 / (1,03)	1,07 / (1,07)	1,92 / (2,33)	0,85 / (0,18)	— / (0,52)	0,03 / (0,03)	0,30 / (0,06)	0,20 / (0,20)	— / 0,66	1,38 / 1,68	10,68 / (10,17)
		1000	— / —	— / —	— / —	— / (3,84)	— / —	— / (3,84)	— / —	5,66 / —	— / —	— / —	0,76 / (0,76)	— / —	0,69 / (0,69)	0,14 / (0,14)	0,76 / (1,84)	7,99 / (3,42)	— / —	— / —	— / —	0,74 / (0,74)	1,38 / (0,07)	0,22 / (0,22)	2,34 / (1,03)	— / —	0,07 / (0,07)	0,76 / (1,17)	1,07 / (1,07)	1,90 / (2,31)	0,85 / (0,18)	— / (0,52)	0,03 / (0,03)	0,30 / (0,06)	0,20 / (0,20)	— / 0,66	1,38 / 1,68	13,61 / (13,28)
		1500	— / —	— / —	— / —	(4,74) / —	— / —	— / (4,74)	— / —	— / —	0,88 / (0,88)	0,29 / (0,29)	— / —	0,04 / (0,04)	— / —	0,4 / (0,14)	— / (1,84)	2,25 / (4,09)	10,67 / —	1,18 / —	11,85 / —	0,74 / (0,74)	1,76 / (0,45)	— / —	2,50 / (1,19)	— / —	0,74 / (1,30)	0,68 / (0,68)	0,84 / (0,84)	2,26 / (2,86)	0,85 / (0,18)	— / (0,52)	0,03 / (0,03)	0,30 / (0,06)	0,20 / (0,20)	— / 0,66	1,38 / 1,68	20,18 / (14,65)
		2000	—	5,73	—	—	—	5,73	—	1,42	—	—	1,25	—	—	1,30	1,09	5,04	—	—	—	0,74	0,45	—	1,19	—	1,61	0,68	0,84	3,07	0,18	0,53	0,03	0,06	0,20	0,66	1,68	16,71
		2500	7,40	—	—	—	—	7,40	1,85	—	—	1,56	—	—	—	1,30	1,09	5,78	—	—	—	0,74	0,46	—	1,19	1,87	0,07	0,88	0,84	3,40	0,18	0,53	0,03	0,06	0,20	0,66	1,68	19,45

Примечания:


1. Монтаж плит производится в следующем порядке:
   а) укладываются опорные плиты по рядам колонн (аои II.5.8.2.4);
   марок ПК-1,2,3,4,5 ПКТ-1,2,3,4,5 соединяются между собой деталями МП1-МП3 и привариваются к ригелям.
   б) устанавливаются пролетные плиты и привариваются к ригелям (кроме одной в каждом шаге колонн)
   в) устанавливаются опорные каркасы МК1-МК8.
   г) заливаются швы бетоном марки 200 на мелкой гравии
2. Деталу крепления плит перекрытия к стен из кирпичных блоков ванны на листе КЖ-36.
3. В скобках приведен случай замены плит из обычного железобетона (марок П-1,2,3 и ПТ-1,2,3) предварительно напряженными плитами (марок ПН-1,2,3 и ПНТ-1,2,3)

*) Уголки взяты по ОСТ 10014-39 и ОСТ 10015-39

Нач. отд. № 8	Васильева		
Гл. инж. пр-ка	Колоколова		
Инженер	Кобальская		
Ст. техник	Лобович		

Консультант			
Руководитель			
Гл. инженер	Шадрин		

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект
		Рабочий чертеж
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здания тип 5, 11, 17. Маркировочный план плит перекрытий	Серия 1-88-85 Выпуск 1
		Марка КЖ / Лист 18
		1968 г.



Маркировочный план плит междуэтажных перекрытий
м 1:200

Спецификация сборных железобетонных элементов на одно перекрытие

Наименование элементов	Тип здания	Полезная нормативная нагрузка в кг/м²	Марка элемента: Условная	Марка элемента: Рабочая	Количество в шт.	N N листов	Шифр
Плиты перекрытий	6;12	500	а	П-1 (ПН-1)	150	1-5 (6-10)	1-82-Р5
			б	ПТ-1 (ПНТ-1)	50	1-5, 14 (6-10, 14)	
			в	ПК-1	36	15, 17-22	
			г	ПКТ-1	12	16-19, 23-25	
		1000	а	П-2 (ПН-2)	150	1-5 (6-10)	
			б	ПТ-2 (ПНТ-2)	50	1-5, 14 (6-10, 14)	
			в	ПК-2	36	15, 17-22	
			г	ПКТ-2	12	16-19, 23-25	
		1500	а	П-3 (ПН-3)	150	1-5 (6-10)	
			б	ПТ-3 (ПНТ-3)	50	1-5, 14 (6-10, 14)	
			в	ПК-3	36	15, 17-22	
			г	ПКТ-3	12	16-19, 23-25	
		2000	а	ПН-4	150	6-9, 11	
			б	ПНТ-4	50	6-9, 11, 14	
			в	ПК-4	36	15, 17-22	
			г	ПКТ-4	12	16-19, 23-25	
		2600	а	ПН-5	150	6-9, 11	
			б	ПНТ-5	50	6-9, 11, 14	
			в	ПК-5	36	15, 17-22	
			г	ПКТ-5	12	16-19, 23-25	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на одно перекрытие.

Наименование элементов	Тип здания	Полезная нормативная нагрузка в кг/м²	Марка бетона	Бетон в м³	Сталь в т.: Арматура	Прокат	Всего
Плиты перекрытий	6;12	500	200 (200/300)	155,2 (31,2/124,0)	11,39 (10,48)	1,69 (2,05)	13,08 (12,53)
		1000	200 (200/300)	155,2 (31,2/124,0)	16,16 (13,11)	1,69 (2,05)	18,85 (15,16)
		1500	200 (200/300) 300	147,4 7,8 / 23,4 178,6	23,86 (16,91)	1,69 (2,05)	25,05 (17,96)
		2000	200/300	7,8 / 147,4	18,65	2,05	20,68
		2500	300	155,2	22,0	2,05	24,05

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на одно перекрытие в т.

Наименование элементов	Тип здания	Полезная нормативная нагрузка в кг/м²	Горячекатаная периодического профиля ст. 30 х ГВС: Ф25	Ф22	Ф20	Ф18	Ф14	Итого	Горячекатаная периодического профиля ст. 25 Г2С: Ф36	Ф32	Ф28	Ф20	Ф18	Ф14	Ф12	Ф10	Ф8	Итого	Горячекатан. период. профиля ст. 6: Ф36	Ф10	Итого	Круглая ст. 3: Ф12	Ф8	Ф6	Итого	Холоднотянутая: Ф8,5	Ф7	Ф4	Ф3	Итого	Сталь прокатная ст. 3: 2∠80×8 + 60×6	2∠80×8 + 60×6	2∠65×6	Б×14	Б×10	Б×6	Итого	Всего
Плиты перекрытий	6;12	500	— / —	— / —	— / —	— / —	— / (2,86)	— / (2,86)	— / —	— / —	— / —	4,74 / —	— / —	0,89 / (0,89)	— / —	0,74 / (0,74)	0,94 / (2,29)	7,11 / (5,72)	— / —	— / —	— / —	0,98 / (0,98)	0,07 / (0,07)	0,98 / —	1,91 / (3,99)	— / —	0,27 / (0,27)	0,77 / (1,29)	1,35 / (1,35)	2,37 / (2,69)	1,04 / (0,20)	— / (0,86)	0,04 / (0,04)	0,37 / (0,08)	0,84 / (0,24)	— / (0,83)	1,89 / (2,05)	13,08 / (12,58)
		1000	— / —	— / —	— / —	— / (4,8)	— / —	— / (4,8)	— / —	— / —	7,08 / —	— / —	— / —	0,90 / (0,90)	— / —	0,83 / (0,83)	0,18 / (0,18)	0,94 / (2,29)	9,91 / (8,78)	— / —	— / —	0,98 / (0,98)	1,71 / (0,07)	0,20 / (0,20)	2,89 / (1,85)	— / —	0,09 / (0,09)	0,94 / (1,48)	1,35 / (1,35)	2,38 / (2,88)	1,04 / (0,20)	— / (0,86)	0,04 / (0,04)	0,37 / (0,08)	0,24 / (0,24)	— / (0,83)	1,69 / (2,05)	16,85 / (16,16)
		1500	— / —	— / —	— / (5,98)	— / —	— / —	— / (5,98)	— / —	— / —	1,40 / (1,40)	— / —	— / —	1,13 / (1,13)	— / —	0,16 / (0,18)	— / (2,29)	2,89 / (4,98)	13,38 / —	1,48 / —	14,84 / —	0,98 / (0,98)	2,19 / (0,55)	— / —	3,11 / (1,47)	— / —	0,91 / (1,78)	0,77 / (0,77)	1,04 / (1,04)	2,72 / (3,54)	1,04 / (0,20)	— / (0,86)	0,04 / (0,04)	0,37 / (0,08)	0,24 / (0,24)	— / (0,83)	1,69 / (2,05)	25,05 / (17,98)
		2000	—	7,18	—	—	—	7,18	—	1,70	—	—	1,48	—	—	1,64	1,36	6,18	—	—	—	0,98	0,65	—	1,47	—	2,01	0,77	1,04	3,82	0,20	0,66	0,04	0,08	0,24	0,83	2,05	20,68
		2500	9,24	—	—	—	—	9,24	2,19	—	—	1,87	—	—	—	1,64	1,36	7,06	—	—	—	0,98	0,55	—	1,47	2,33	0,09	0,77	1,04	4,23	0,20	0,66	0,04	0,08	0,24	0,83	2,05	24,05


Примечания:

1. Монтаж плит производится в следующем порядке:
   а) укладываются опорные плиты по рядам колонн (оси А,Б,В,Г,Д,Е) марок ПК-1,2,3,4,5 и ПКТ-1,2,3,4,5, соединяются между собой деталями МП1-МП3 и привариваются к ригелям.
   б) устанавливаются пролетные плиты и привариваются к ригелям (кроме одной в каждом шве колонн)
   в) устанавливаются опорные каркасы МК1-МК2;
   г) заливаются швы бетоном марки 200 на мелком гравии.
2. Детали крепления плит перекрытия и стен из кирпичных блоков даны на листе КЖ-33
3. В стыках приведен случай замены плит из обычного железобетона (марки П-1,2,3 и ПТ-1,2,3) предварительно напряженными плитами (марки ПН-1,2,3 и ПНТ-1,2,3)


*) Уголки взяты по ОСТ 10014-39 и ОСТ 10015-39

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект. Рабочий чертеж
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здания т.т. 6.12. Маркировочный план плит перекрытий	Серия 1-82-Р3 Выпуск 1
		Марка КЖ Лист 19
		1958 г


Нач. ОКС и В Васильев Б.Ф.
Гл. инж. проекта Осипов Е.Н.
Инженер Кобаладзе М.Н.
Ст. техник Лобарев Ю.П.
Проверил инж. Гуляницкий
Гл. инж.




План расположения колонн и ригелей




$q = 1000$ кг/м²






$q = 1500$ кг/м²



$q = 2000$ кг/м²



$q = 2500$ кг/м²

Маркировочные схемы поперечного каркаса по осям 1-9
при полезных нагрузках на перекрытие 1000, 1500, 2000, 2500 кг/м²

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на один блок здания в т

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Горячекатаная арматура периодического профиля Ст. 25 ГОСТ								Круглая и холоднотянутая арматура Ст. 3								Сталь прокатная Ст. 3 по ГОСТ 380-71																Всего
		⌀32 П4	⌀28 П4	⌀25 П4	⌀22 П4	⌀20 П4	⌀18 А4	⌀16 А4	Итого	⌀20	⌀18	⌀16	⌀12	⌀10	⌀8	⌀6	⌀5 Вр1	Итого	Швеллер 30-40	Швеллер 40-50	Швеллер 50-65	Швеллер 60-80	Уголок 40×4	Уголок 50×5	Уголок 63×5	Уголок 75×6	Уголок 80×8	Уголок 100×8	Уголок 125×8	Уголок 160×10	Уголок 180×12	Итого	
Ригели	1000	0.80	—	—	0.54	1.43	0.18	—	2.95	0.06	—	0.15	—	—	0.76	0.06	—	0.99	0.18	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.22	0.43	4.37
	1500	0.84	—	0.69	1.74	0.22	—	—	3.49	0.06	—	0.18	—	—	0.84	—	—	1.02	0.18	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.22	0.43	4.94
	2000	0.80	0.87	2.59	—	—	—	—	4.26	0.06	—	0.13	—	1.10	0.14	—	—	1.42	0.18	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.22	0.43	6.11
	2500	1.93	2.30	0.75	—	—	—	—	4.98	0.04	0.01	0.13	1.19	0.40	0.06	—	—	1.83	0.18	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.22	0.44	7.26
Колонны	1000	0.30	—	—	1.23	2.57	1.04	1.66	6.80	0.18	0.18	0.15	0.03	—	0.40	0.42	0.12	1.50	—	—	—	0.11	—	0.13	0.29	0.38	0.12	—	—	—	—	1.99	10.29
	1500	0.30	—	1.59	—	2.57	1.04	1.66	7.16	0.18	0.18	0.15	0.03	—	0.40	0.42	0.12	1.50	—	—	—	0.11	—	0.13	0.29	0.38	0.12	—	—	—	—	1.99	10.65
	2000	0.30	2.00	—	3.35	0.15	1.20	1.32	8.32	0.19	0.19	0.15	0.03	0.81	0.21	0.42	0.12	1.62	—	—	—	0.11	0.22	0.13	0.29	0.26	0.12	—	—	—	—	2.22	12.16
	2500	0.30	2.00	—	4.90	1.44	—	0.63	9.27	0.19	0.19	0.15	0.03	0.31	0.61	0.14	0.12	1.74	—	—	—	0.11	0.22	0.13	0.48	0.13	0.12	—	—	—	—	2.34	13.35

Условные обозначения:

⊖ — Номер узла
— Номер листа альбома II (серия 1-82-Р4), на котором узел разработан.

Спецификация сборных железобетонных элементов на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка элемента	Количество штук	№№ листов	Шифр
Ригели	1000	Р1	9	1-3	1-82-Р6
		Р5	18	4-6	
	1500	Р2	9	1-3	
		Р6	18	4-6	
	2000	Р3	9	1-3	
		Р7	18	4-6	
	2500	Р4	9	1-3	
		Р8	18	4,5,7	
Колонны	1000	К1Б-1	18	1-4	1-82-Р7 Выпуск I
		К2Б-1	18	5,9-11	
		К10Б-1	18	38-42	
		К11Б-1	18	44-48	
	1500	К1Б-2	18	1-4	
		К2Б-1	18	5,9-11	
		К10Б-1	18	38-42	
		К11Б-1	18	44-48	
	2000	К1Б-3	18	1-4	
		К2Б-1	18	5,9-11	
		К10Б-2	18	38-42	
		К11Б-4	18	44-48	
	2500	К1Б-3	18	1-4	
		К2Б-2	18	5,9-11	
		К10Б-2	18	38-42	
		К11Б-5	18	44-48	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на 1 блок


Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т		
				Арматура	Прокат	Всего
Ригели	1000	200	30.4	3.94	0.43	4.37
	1500	300	30.4	4.51	0.43	4.94
	2000	300	30.4	5.68	0.43	6.11
	2500	300	30.4	6.81	0.44	7.25
Колонны	1000	200	98.6	8.30	1.99	10.29
	1500	200	98.6	8.66	1.99	10.65
	2000	~~200~~ 100	~~70.0~~ 70.0	9.94	2.22	12.16
	2500	~~300~~ 200	~~98.6~~ 70.0	11.01	2.34	13.35

Примечания.


1. Монтажные узлы даны в альбоме IV (серия 1-82-Р4)
2. Спецификацию и выборку монтажных марок см. листы 34-35
3. Маркировку узлов покрытия см. на соответствующих листах.
4. Стыки колонн зачеканить раствором марки 300

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект / Рабочий чертеж
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 3 Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	Серия 1-82-Р3 Выпуск 1; Марка КЖ, Лист 20; 1958 г.


Пом. директора Васильев В.Ф.
Гл. инж. проекта Устюгов
Инженер Павлоградец
Техник Безрядов В.И.
Проверил инж. Осокина Т.Г.
Конструктор




План расположения колонн и ригелей




q = 1000 кг/м²



q = 1500 кг/м²



q = 2000 кг/м²



q = 2500 кг/м²

Маркировочные схемы поперечного каркаса по осям 1-9
при полезных нормативных нагрузках на перекрытия 1000, 1500, 2000, 2500 кг/м²

Спецификация сборных железобетонных элементов на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Марка элемента	Количество штук	№№ листов	Шифр
Ригели	1000	Р5	18	4-6	1-82-Р5
		Р1	18	1-3	
	1500	Р6	18	4-6	
		Р2	18	1-3	
	2000	Р7	18	4-6	
		Р3	18	1-3	
	2500	Р8	18	4,5,7	
		Р4	18	1-3	
Колонны	1000	К1Б-1	18	1-4	1-82-Р7 Выпуск I
		К3Б-1	18	6,9,10,12	
		К4Б-1	9	7,9,10,12	
		К10Б-1	18	38-42	
		К11Б-1	27	44-48	
	1500	К1Б-2	18	1-4	
		К3Б-1	18	6,9,10,12	
		К4Б-1	9	7,9,10,12	
		К10Б-1	18	38-42	
		К11Б-1	27	44-48	
	2000	К1Б-3	18	1-4	
		К3Б-1	18	6,9,10,12	
		К4Б-1	9	7,9,10,12	
		К10Б-2	18	38-42	
		К11Б-4	27	44-48	
	2500	К1Б-3	18	1-4	
		К3Б-2	18	6,9,10,12	
		К4Б-2	9	7,9,10,12	
		К10Б-2	18	38-42	
		К11Б-5	27	44-48	

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на один блок здания 6 т

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Горячекатаная арматура периодического профиля ст. 25 Г2с							Круглая и холоднотянутая арматура ст. 3									Сталь прокатная Ст.3																				Всего
		⌀ 32	⌀ 28	⌀ 25	⌀ 22	⌀ 20	⌀ 18	⌀ 16	⌀ 14	⌀ 12	⌀ 10	⌀ 8	⌀ 6	⌀ 5	Итого	⌀ 32	⌀ 18	⌀ 16	⌀ 14	⌀ 12	⌀ 10	⌀ 8	⌀ 6	⌀ 5	Итого	По ОСТ 10016-39			По ГОСТ 8.509-57 ГОСТ 8.510-57												Итого	
																									∠ 200×20	∠ 75×8	∠ 63×6	∠ 100×8	∠ 100×6	∠ 125×8	∠ 125×7	∠ 90×8	∠ 70×6	Б-30	Б-12	Б-10	Б-8	Б-6		
Ригели	1000	0.80	—	—	1.07	1.43	0.56	—							3.86	0.06	—	0.17	—	—	—	0.95	0.10	—	1.28	0.16	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.31		0.56	5.60
	1500	0.84	—	1.39	1.74	0.44	—	—							4.41	0.06	—	0.17	—	—	—	1.12	—	—	1.35	0.16	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.31		0.56	6.32
	2000	0.80	1.74	2.93	—	—	—	—							5.47	0.06	—	0.17	—	—	1.86	0.25	—	—	1.84	0.16	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.31		0.56	7.87
	2500	3.01	2.24	0.75	—	—	—	—							6.56	0.04	0.02	0.17	—	1.67	0.54	0.08	—	—	2.46	0.16	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.31		0.57	9.55
Колонны	1000	0.3	—	—	1.25	2.57	1.56	2.21							7.87	0.23	0.24	0.19	—	0.03	—	0.40	0.59	0.15	1.83	—	—	—	0.11	—	0.29	0.20	0.50	0.12	0.19	—	0.16	0.85	—		2.42	12.12
	1500	0.3	—	1.69	—	2.57	1.56	2.21							8.23	0.23	0.24	0.19	—	0.03	—	0.40	0.59	0.15	1.83	—	—	—	0.11	—	0.29	0.20	0.50	0.12	0.19	—	0.16	0.85	—		2.42	12.48
	2000	0.3	2.0	—	3.55	0.15	1.60	1.82							9.42	0.23	0.24	0.19	—	0.03	0.31	0.21	0.59	0.15	1.95	—	—	—	0.11	0.22	0.29	0.20	0.58	0.12	0.19	0.23	0.16	0.75	—		2.65	14.02
	2500	0.3	2.0	—	6.68	2.08	—	0.77							10.83	0.23	0.24	0.19	—	0.03	0.31	0.81	0.18	0.15	2.14	—	—	—	0.11	0.22	0.59	0.20	0.19	0.12	0.19	0.23	0.36	0.80	—		2.84	15.81

Условные обозначения:

⊖ ← Номер узла
← Номер листа альбома IV (серия 1-82-Р4), на котором узел разработан.


Расход материалов на сборные железобетонные элементы на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т		
				Арматура	Прокат	Всего
Ригели	1000	200	40.6	4.94	0.66	5.50
	1500	300	40.6	5.76	0.56	6.32
	2000	300	40.6	7.31	0.56	7.87
	2500	300	40.6	8.98	0.67	9.65
Колонны	1000	200	124.2	9.70	2.42	12.12
	1500	200	124.2	10.06	2.42	12.48
	2000	200 300	31.2 43.0	11.37	2.65	14.02
	2500	200 300	31.2 43.0	12.97	2.84	15.81


Примечания
1. Монтажные узлы даны в альбоме IV (серия 1-82-Р4)
2. Спецификацию и выборку монтажных узлов см листы 34-35.
3. Маркировку узлов покрытия см. на соответствующих листах.
4. Стыки колонн замоноличить раствором марки 300

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
		Рабочий чертеж	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 5 Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	Серия 1-82-Р3 Выпуск 1	
		Марка КЖ	Лист 21
		1958 г	


Нач. отд. № 2 Васильев
Гл. инж. пр-та Осколовский
Инженер Сасонко
Техник Нагибина
Проверил инж. Ковалевский
Руковод. Жилин
Сдал инж.




План расположения колонн и ригелей




q = 1000 кг/м²






q = 1500 кг/м²



q = 2000 кг/м²



q = 2500 кг/м²

Маркировочные схемы поперечного каркаса по осям 1-9
при полезных нормативных нагрузках на перекрытия 1000, 1500, 2000, 2500 кг/м²

Спецификация сборных железобетонных элементов на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Марка элемента	Количество штук	№№ листов	Шифр
Ригели	1000	Р5	18	4-6	1-82-Р6
		Р1	27	1-3	
	1500	Р6	18	4-6	
		Р2	27	1-3	
	2000	Р7	18	4-6	
		Р3	27	1-3	
	2500	Р8	18	4,5,7	
		Р4	27	1-3	
Колонны	1000	К1Б-1	18	1-4	1-82-Р7 Выпуск I
		К3Б-1	18	6,9,10,12	
		К5Б-1	18	8-10,13	
		К10Б-1	18	38-42	
		К11Б-1	36	~~44-48~~	
	1500	К1Б-2	18	1-4	
		К3Б-1	18	6,9,10,12	
		К5Б-1	18	8-10,13	
		К10Б-1	18	38-42	
		К11Б-1	36	~~44-48~~	
	2000	К1Б-3	18	1-4	
		К3Б-1	18	6,9,10,12	
		К5Б-1	18	8-10,13	
		К10Б-2	18	38-42	
		К11Б-4	36	44-48	
	2500	К1Б-3	18	1-4	
		К3Б-2	18	6,9,10,12	
		К5Б-2	18	8-10,13	
		К10Б-2	18	38-42	
		К11Б-5	36	44-48	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т		
				Арматура	Прокат	Всего
Ригели	1000	200	50.7	5.93	0.87	6.80
	1500	300	50.7	6.99	0.87	7.86
	2000	300	50.7	8.94	0.67	9.61
	2500	300	50.7	11.13	0.69	11.82
Колонны	1000	200	150.9	11.23	2.85	14.08
	1500	200	150.9	11.59	2.85	14.44
	2000	~~300~~ 200	~~94.7~~ 94.4	12.91	3.07	15.98
	2500	~~300~~ 200	~~94.7~~ 94.2	15.02	3.32	18.34

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на один блок здания в т


Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка	Горячекатаная арматура периодического профиля ст. 25 г 2с										Круглая и холоднотянутая арматура ст. 3										Сталь прокатная Ст 3																										Всего
		⌀ 22 I	⌀ 22 II	⌀ 18 I	⌀ 18 II	⌀ 14 II	⌀ 12 II	⌀ 10 II	⌀ 8 I	⌀ 6 I	⌀ 6 II	Итого	⌀ 20	⌀ 16	⌀ 14	⌀ 12	⌀ 10	⌀ 8	⌀ 6	⌀ 5	Итого	18 пс ГОСТ 10016-39 Ст 3 кп 60	18 пс ГОСТ 10016-39 Ст 3 кп 60	18 пс ГОСТ 10016-39 Ст 3 кп 60	По ГОСТ 8509-57 ГОСТ 8510-57 №20	№20	№18	№16	№14	№12	№10	№8	Б-20	Б-18	Б-16	Б-14	Б-12	Б-10	Б-8	Б-6	Итого	
Ригели	1000	0.80	—	—	1.81	1.49	0.84					4.86	0.07	—	0.81	—	—	—	1.13	0.14	—	1.55	0.18	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.39										0.67	6.80
	1500	0.84	—	2.08	1.74	0.67	—					5.33	0.07	—	0.81	—	—	—	1.35	—	—	1.56	0.18	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.39										0.67	7.86
	2000	0.80	2.61	3.86	—	—	—					5.69	0.07	—	0.81	—	—	1.88	0.36	—	—	2.85	0.18	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.39										0.67	9.61
	2500	4.21	3.18	0.75	—	—	—					8.14	0.04	0.05	0.81	—	1.95	0.87	0.09	—	—	2.99	0.18	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.39										0.69	11.82
Колонны	1000	0.3	—	—	1.23	2.57	2.06	2.57				9.05	0.87	0.89	0.82	—	0.05	—	0.40	0.78	0.18	2.18	—	—	—	0.11	—	0.29	0.27	0.83	0.12	0.21	—	0.16	1.06	—										2.85	14.08
	1500	0.3	—	1.59	—	2.57	2.06	2.57				9.41	0.87	0.89	0.82	—	0.05	—	0.40	0.78	0.18	2.18	—	—	—	0.11	—	0.29	0.27	0.83	0.12	0.21	—	0.16	1.06	—										2.85	14.44
	2000	0.3	2.00	—	3.86	0.15	2.4	2.42				10.63	0.87	0.89	0.82	—	0.05	0.81	0.81	0.78	0.18	2.89	—	—	—	0.11	0.82	0.29	0.27	0.6	0.12	0.21	0.83	0.16	0.96	—										3.07	15.98
	2500	0.3	3.00	—	1.5	2.78	—	0.98				8.56	0.87	0.89	0.82	—	0.05	0.81	1.00	0.81	0.18	2.81	—	—	—	0.11	0.82	0.68	0.27	0.25	0.12	0.21	0.23	0.47	0.76	—										3.52	18.34

Примечания:
1. Монтажные узлы даны в альбоме IV (серия 1-82-Р4)
2. Спецификацию и выборку монтажных узлов см. листы 24-26.
3. Маркировку узлов покрытия см. на соответствующих листах.
4. Стыки колонн замоноличить раствором марки 200.


Условные обозначения:
⊖ — Номер узла
— Номер листа альбома IV (серия 1-82-Р4) на котором узел разработан.

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
		Рабочий чертеж	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание типа Б Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификаций	Серия 1-82-Р3 Выпуск 1	
		Марка КЖ	Лист 22
		1958 г	


Гл. инж. проекта Остроловская
Инженер Ковальская
Техник Неведомова
Руководитель группы Ю.Гейн
Гл. специалист Б.Аникеев
Н.контр. Ю.Гейн
Составил Ю.Гейн
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




План расположения колонн и ригелей




q=1000 кг/м²






q=1500 кг/м²



q=2000 кг/м²



q=2500 кг/м²

Маркировочные схемы поперечного каркаса по осям 1-9
при полезных нормативных нагрузках на перекрытие 1000, 1500, 2000, 2500 кг/м²

Спецификация сборных железобетонных элементов на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка элемента	Количество штук	№№ листов	Шифр
Ригели	1000	Р5	36	4-6	1-82-Р6
		Р1	18	1-3	
	1500	Р6	36	4-6	
		Р2	18	1-3	
	2000	Р7	36	4-6	
		Р3	18	1-3	
	2500	Р8	36	4,5,7	
		Р4	18	1-3	
Колонны	1000	К1Б-1	18	1-4	1-82-Р7 Выпуск I
		К2Б-1	18	5,9-11	
		К7Б-1	18	19-23	
		К8Б-1	18	27-31	
		К10Б-1	18	38-42	
		К11Б-1	18	44-48	
	1500	К1Б-2	18	1-4	
		К2Б-1	18	5,9-11	
		К7Б-2	18	19-23	
		К8Б-1	18	27-31	
		К10Б-2	18	38-42	
		К11Б-2	18	44-48	
	2000	К1Б-3	18	1-4	
		К2Б-1	18	5,9-11	
		К7Б-3	18	19-22,24	
		К8Б-3	18	27-31	
		К10Б-3	18	38-41,43	
		К11Б-4	18	44-48	
	2500	К1Б-3	18	1-4	
		К2Б-2	18	6,9-11	
		К7Б-4	18	19-22,24	
		К8Б-4	18	27-30,32	
		К10Б-4	18	38-41,43	
		К11Б-5	18	44-48	

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на один блок здания в т.

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Горячекатаная арматура периодического профиля ст. 25 ГОСТ 5781-61: Ø32	Ø28	Ø25	Ø22	Ø20	Ø18	Ø16	Итого	Круглая и холоднотянутая арматура ст. 3: Ø20	Ø18	Ø16	Ø12	Ø10	Ø8	Ø6	Ø5	Итого
Ригели	1000	1.6	—	—	1.08	2.86	0.36	—	5.90	0.10	—	0.26	—	—	1.52	0.1	—	1.98
	1500	1.68	—	—	1.38	3.48	0.44	—	6.98	0.10	—	0.26	—	—	1.68	—	—	2.04
	2000	1.6	1.74	5.18	—	—	—	—	8.62	0.10	—	0.26	—	2.20	0.28	—	—	2.84
	2500	3.88	4.60	1.60	—	—	—	—	9.96	0.08	0.02	0.26	2.66	0.80	0.12	—	—	3.86
Колонны	1000	0.59	—	—	1.25	4.45	1.9	2.52	10.69	0.19	0.2	0.3	0.04	—	0.56	0.66	0.36	2.31
	1500	0.59	—	1.59	3.17	0.15	0.86	2.81	12.61	0.19	0.19	0.3	0.04	—	0.77	0.62	0.86	2.37
	2000	0.59	2.0	6.94	0.25	1.21	1.48	1.57	14.44	0.19	0.19	0.3	0.04	0.31	0.52	0.55	0.36	2.46
	2500	0.59	11.19	—	5.24	1.68	0.3	1.16	18.01	0.19	0.2	0.3	0.04	0.88	0.56	0.27	0.36	2.8

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Сталь прокатная Ст. 3 по ГОСТ 10014-39/ ГОСТ 8510-57: ∠120×80×8	∠75×80×8	∠75×50×8	∠180×110×12	∠140×90×10	∠125×80×8	∠125×80×10	∠80×8	∠70×8	Б-30	Б-12	Б-10	Б-8	Б-6	Итого	Всего
Ригели	1000	0.36	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.44	0.86	8.74
	1500	0.36	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.44	0.86	9.88
	2000	0.36	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.44	0.86	12.32
	2500	0.36	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.44	0.86	14.50
Колонны	1000	—	—	—	0.23	—	0.56	0.27	0.88	0.15	0.32	—	0.15	1.04	—	3.44	16.44
	1500	—	—	—	0.23	—	1.17	0.27	0.38	0.18	0.88	—	0.78	3.84	—	7.51	18.88
	2000	—	—	—	0.23	0.22	0.77	0.27	0.50	0.16	0.52	0.23	0.47	0.76	—	3.96	18.99
	2500	—	—	—	0.23	0.88	0.77	0.27	0.13	0.15	0.32	0.9	0.47	0.44	—	3.91	20.81
																4.68	25.39

Условные обозначения
⊖ ← Номер узла
Номер листа альбома IV (Серия 1-82-Р4), на котором узел разработан


Расход материалов на сборные железобетонные элементы на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т: Арматура	Прокат	Всего
Ригели	1000	200	60.8	7.88	0.86	8.74
	1500	300	60.8	9.02	0.86	9.88
	2000	300	60.8	11.36	0.86	12.22
	2500	300	60.8	13.62	0.88	14.50
Колонны	1000	200	145.4	13.00	3.44	16.44
	1500	200	146.4	15.04	3.95	18.99
	2000	200 / 300	83.0 / 82.4	16.9	3.91	20.81
	2500	200 / 300	98.0 / 82.4	20.81	4.58	25.39


Примечания
1. Монтажные узлы даны в альбоме IV (серия 1-82-Р4).
2. Спецификацию и выборку монтажных узлов см. листы 34-35.
3. Маркировку узлов покрытия см. на соответствующих листах.
4. Стыки колонн замоноличить раствором марки 300.

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект / Рабочий чертеж
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 9. Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	Серия 1-82-Р6 Выпуск 1; Марка КЖ: лист 23
		1956г.


Инженер Жабольская
Техник Неждонова




План расположения колонн и ригелей




$q = 1000$ кг/м²



$q = 1500$ кг/м²



$q = 2000$ кг/м²



$q = 2600$ кг/м²

Маркировочные схемы поперечного каркаса по осям 1-9 при полезных нагрузках на перекрытие 1000, 1500, 2000, 2600 кг/м²

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на один блок здания в т

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Горячекатаная арматура периодического профиля Ст. 25Г2С ∅ 32	∅ 28	∅ 25	∅ 22	∅ 20	∅ 16	∅ 14	Итого	Круглая и холоднотянутая арматура Ст. 3 ∅ 20	∅ 18	∅ 16	∅ 12	∅ 10	∅ 8	∅ 6	∅ 5	Итого	Сталь прокатная Ст. 3 по ОСТ 10016-39 ∠120×8	∠75×6	∠70×6	по ГОСТ 8509-57 ∠180×110×8	∠140×90×10	∠125×8	∠100×8	∠80×8	∠70×6	Б. 20	Б. 12	Б. 10	Б. 8	Б. 6	Итого	Всего
Ригели	1000	1.60	—	—	2.14	2.66	0.72	—	7.32	0.12	—	0.84	—	—	1.90	0.20	—	2.56	0.38	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.62	1.12	11.00
	1500	1.68	—	2.76	3.48	0.66	—	—	8.58	0.12	—	0.36	—	—	2.24	—	—	2.72	0.38	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.62	1.12	12.64
	2000	1.60	2.48	5.66	—	—	—	—	10.94	0.12	—	0.84	—	2.72	0.60	—	—	4.28	0.38	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.62	1.12	16.74
	2600	6.14	5.48	1.50	—	—	—	—	13.12	0.08	0.04	0.24	3.48	1.08	0.16	—	—	4.84	0.38	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.62	1.14	18.10
Колонны	1000	0.50	—	—	1.23	4.48	2.66	3.31	12.18	0.28	0.24	0.37	0.04	—	0.66	0.82	0.48	2.81	—	—	—	0.23	—	0.40	0.38	1.13	0.16	—	0.37	—	0.16	1.38	—	4.69	19.45
	1500	0.56	—	1.59	7.95	0.18	1.60	2.11	14.69	0.28	0.24	0.37	0.04	—	0.87	0.72	0.48	2.92	—	—	—	0.23	—	0.40	1.27	0.58	0.16	—	0.37	—	0.86	0.90	—	4.75	22.36
	2000	0.56	8.00	6.94	0.26	1.74	2.16	2.85	16.51	0.28	0.24	0.37	0.04	0.81	0.60	0.77	0.48	3.01	—	—	—	0.23	0.22	0.40	0.77	0.76	0.16	—	0.37	0.28	0.87	1.08	—	4.65	23.97
	2600	0.56	11.19	—	4.75	3.28	0.24	1.47	20.47	0.28	0.24	0.37	0.04	0.86	0.83	0.56	0.48	3.39	—	—	—	0.23	0.89	0.40	1.07	0.19	0.16	—	0.37	0.90	0.70	0.80	—	5.81	29.37

Условные обозначения:

⊖ ← Номер узла

← Номер листа альбома IV (серия 1-82-Р4), на котором узел разработан.

Спецификация сборных железобетонных элементов на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка элемента	Количество штук	№№ листов	Шифр
Ригели	1000	Р 1	36	1-3	1-82-Р6
		Р 5	36	4-6	
	1500	Р 8	36	1-3	
		Р 6	36	4-6	
	2000	Р 3	36	1-3	
		Р 7	36	4-6	
	2600	Р 4	36	1-3	
		Р 8	36	4,5,7	
Колонны	1000	К1Б-1	18	1-4	1-82-Р7 Выпуск I
		К3Б-1	18	6,9,10,12	
		К4Б-1	9	7,9,10,12	
		К7Б-1	18	19-23	
		К8Б-1	27	27-31	
		К10Б-1	18	38-42	
		К11Б-1	27	44-48	
	1500	К1Б-2	18	1-4	
		К3Б-1	18	6,9,10,12	
		К4Б-1	9	7,9,10,12	
		К7Б-2	18	19-23	
		К8Б-1	27	27-31	
		К10Б-2	18	38-42	
		К11Б-2	27	44-48	
	2000	К1Б-3	18	1-4	
		К3Б-1	18	6,9,10,12	
		К4Б-1	9	7,9,10,12	
		К7Б-3	18	19-22,24	
		К8Б-3	27	27-31	
		К10Б-3	18	38-41,43	
		К11Б-4	27	44-48	
	2500	К1Б-3	18	1-4	
		К3Б-2	18	6,9,10,12	
		К4Б-2	9	7,9,10,12	
		К7Б-4	18	19-22,24	
		К8Б-4	27	27-30,32	
		К10Б-4	18	38-41,43	
		К11Б-3	27	44-48	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на 1 блок


Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка бетона	бетон м³	Сталь в т Арматура	Прокат	Всего
Ригели	1000	200	81.2	9.88	1.12	11.00
	1500	300	81.2	11.52	1.12	12.64
	2000	300	81.2	14.62	1.12	16.74
	2600	300	81.2	17.98	1.14	19.10
Колонны	1000	200	182.7	18.86	4.59	19.45
	1500	200	182.7	17.81	4.75	22.36
	2000	300	158.7	19.32	4.65	23.97
	2600	300	158.7	23.86	5.81	29.37

Примечания:


1. Монтажные узлы даны в альбоме IV (серия 1-82-Р4).
2. Спецификацию и выборку монтажных марок см. листы 34,35.
3. Маркировку узлов покрытия см. на соответствующих листах.
4. Стыки колонн зачеканить раствором марки 300.

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект / Рабочий чертеж
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 11 Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	Серия 1-82-Р3 Выпуск I; Марка КЖ; Лист 26
		1958 г.


Нач. ОПС Васильев Б.Ф.
Гл. инж. проекта Основской Л.В.
Инженер Кожевская Н.Н.
Техник Бакурова В.И.
Проверил инж. Сосонко Т.Н.
Инженер Жадан




План расположения колонн и ригелей




q = 1000 кг/м²



q = 1500 кг/м²



q = 2000 кг/м²



q = 2500 кг/м²

Маркировочные схемы поперечного каркаса по осям 1-9 при полезных нагрузках на перекрытие 1000, 1500, 2000, 2500 кг/м²

Спецификация сборных железобетонных элементов на 1 блок


Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка элемента	Количество штук	№№ листов	Шифр
Ригели	1000	Р1	34	1-3	1-82-Р6
		Р5	36	4-6	
	1500	Р2	34	1-3	
		Р6	36	4-6	
	2000	Р3	34	1-3	
		Р7	36	4-6	
	2500	Р4	34	1-3	
		Р8	36	4,6,7	
Колонны	1000	К1Б-1	18	1-4	1-82-Р7 Выпуск I
		К3Б-1	18	6,8,10,12	
		К5Б-1	18	8-10,13	
		К7Б-1	18	19-23	
		К8Б-1	36	27-31	
		К10Б-1	18	38-42	
		К4Б-1	36	44-48	
	1500	К1Б-2	18	1-4	
		К3Б-1	18	6,8,10,12	
		К5Б-1	18	8-10,13	
		К7Б-2	18	19-23	
		Б-1	36	27-31	
		К10Б-2	18	38-42	
		К4Б-2	36	44-48	
	2000	К1Б-3	18	1-4	
		К3Б-1	18	6,8,10,12	
		К5Б-1	18	8-10,13	
		К7Б-3	18	19-22,24	
		К8Б-3	36	27-31	
		К10Б-3	18	38-41,43	
		К4Б-4	36	44-48	
	2500	К1Б-3	18	1-4	
		К3Б-2	18	6,8,10,12	
		К5Б-2	18	8-10,13	
		К7Б-4	18	19-22,24	
		К8Б-4	36	27-30,32	
		К10Б-4	18	38-41,43	
		К4Б-5	36	44-48	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на 1 блок


Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т		
				Арматура	Прокат	Всего
Ригели	1000	200	101.4	11.88	1.33	13.21
	1500	300	101.4	13.96	1.33	15.29
	2000	300	101.4	17.86	1.33	19.19
	2500	300	101.4	22.22	1.37	23.59
Колонны	1000	200	220.8	17.62	4.92	22.54
	1500	200	220.8	20.25	5.37	25.62
	2000	300	184.8	21.86	5.39	27.25
	2500	300	184.8	27.05	6.46	33.51

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на 1 блок здания в т


| Наименование элемента | Полезная нормативн. нагрузка кг/м² | Горячекатаная арматура периодического профиля Ст. 25Г2С | | | | | | | Круглая и холоднотянутая арматура Ст. 3 | | | | | | | | Сталь прокатная Ст. 3 | | | | | | | |




План расположения колонн и ригелей




q = 1000 кг/м²




Зеркально



q = 1500 кг/м²



q = 2000 кг/м²



q = 2500 кг/м²

Маркировочные схемы поперечного каркаса по осям 1-9
при полезных нагрузках на перекрытие 1000, 1500, 2000, 2500 кг/м²

Спецификация сборных железобетонных элементов на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка элемента	Количество штук	№№ листов	Шифр
Ригели	1000	P1	27	1-3	1-82-Р6
		P5	54	4-6	
	1500	P2	27	1-3	
		P6	54	4-6	
	2000	P3	27	1-3	
		P7	54	4-6	
	2500	P4	27	1-3	
		P8	54	4,5,7	
Колонны	1000	К1Б-1	18	1-4	1-82-Р7 выпуск I
		К2Б-1	18	6,9-11	
		К7Б-1	36	19-23	
		К8Б-1	36	27-31	
		К10Б-2	18	38-42	
		К11Б-3	18	44-48	
	1500	К1Б-2	18	1-4	
		К2Б-1	18	5,9-11	
		К7Б-2	36	19-23	
		К8Б-1	18	27-31	
		К8Б-2	18	27-31	
		К10Б-5	18	38-42	
		К11Б-6	18	44-48	
	2000	К1Б-3	18	1-4	
		К2Б-2	18	5,9-11	
		К7Б-3	18	19-22,24	
		К7Б-7	18	19-22,25	
		К8Б-3	36	27-31	
		К10Б-6	18	38-42	
		К11Б-7	18	44-47,49	
	2500	К1Б-3	18	1-4	
		К2Б-2	18	5,9-11	
		К7Б-4	18	19-22,24	
		К7Б-7	18	19-22,25	
		К8Б-5	36	27-30,32	
		К10Б-7	18	38-41,43	
		К11Б-8	18	44,47,49	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т		
				Арматура	Прокат	Всего
Ригели	1000	200	91.2	11.82	1.29	13.11
	1500	300	91.2	13.53	1.29	14.82
	2000	300	91.2	17.04	1.29	18.33
	2500	300	91.2	20.48	1.32	21.75
Колонны	1000	200	192.20	20.00	5.00	25.00
	1500	200	138.60	21.27	5.66	26.93
	2000	300	138.60	25.14	5.75	30.89
	2500	300	138.60	31.71	6.67	38.38

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на один блок здания в т

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Горячекатаная арматура периодического профиля Ст. 25Г2С							Итого	Круглая и холоднотянутая арматура Ст. 3							Итого	Сталь прокатная Ст.3 По ГОСТ 19281-73* и ОСТ 10015-39			По ГОСТ 8509-57 ГОСТ 8510-57										Итого	Всего
		⌀32 АIV	⌀28 АIV	⌀25 АIV	⌀22 АIV	⌀20 АIV	⌀18 АIV	⌀16 АIV		⌀20	⌀18	⌀16	⌀12	⌀10	⌀8	⌀6	⌀5 Вр-I																
Ригели	1000	2.40	—	—	1.62	4.29	0.84	—	9.15	0.18	—	0.39	—	—	2.28	0.16	—	2.97	0.54	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.66	1.29	13.11
	1500	2.62	—	2.07	5.22	0.66	—	—	10.47	0.19	—	2.89	—	—	2.62	—	—	3.06	0.54	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.66	1.29	14.82
	2000	2.40	2.61	7.77	—	—	—	—	12.78	0.15	—	0.39	—	3.3	0.42	—	—	4.26	0.54	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.66	1.29	18.33
	2500	5.79	6.90	2.25	—	—	—	—	14.94	0.12	0.03	0.39	3.67	1.2	0.18	—	—	5.49	0.54	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.66	1.32	21.75
Колонны	1000	0.88	—	—	4.58	6.48	4.72	3.18	19.85	0.19	0.19	0.44	0.06	—	0.93	0.76	0.59	3.15	—	—	—	0.84	—	0.40	0.67	1.25	0.21	—	0.48	—	0.31	1.34	—	6.00	25.00
	1500	0.89	—	3.25	4.54	5.14	0.86	3.38	18.06	0.19	0.19	0.44	0.06	—	1.09	0.66	0.59	3.21	—	—	—	0.34	—	0.40	1.66	0.63	0.21	—	0.48	—	1.10	0.84	—	5.66	26.93
	2000	0.89	2.00	7.87	4.90	3.67	0.48	1.91	21.72	0.19	0.19	0.44	0.03	0.31	1.24	0.41	0.59	3.42	—	—	—	0.34	0.22	0.40	1.46	0.63	0.21	—	0.48	0.23	0.94	0.84	—	5.75	30.89
	2500	4.17	11.19	8.25	0.25	1.73	0.32	1.92	27.82	0.19	0.19	0.44	0.62	0.88	0.67	0.41	0.59	3.89	—	—	—	0.34	1.11	0.40	1.46	0.13	0.21	—	0.48	1.13	0.94	0.44	0.03	6.67	38.38

Примечания:

1. Монтажные узлы даны в альбоме IV (серия 1-82-Р4).
2. Спецификацию и выборку монтажных марок ст. листы 34, 35.
3. Маркировку узлов покрытия см. на соответствующих листах.
4. Стыки колонн зачеканить раствором марки 300


Условные обозначения

⊖ — Номер узла


— Номер листа альбома IV (серия 1-82-Р4), на котором узел разработан

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
		Рабочий чертеж	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 15 Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	Серия 1-82-Р3 Выпуск 1	
		Марка КЖ	Лист 26
		1958 г	


Нач. ОПС № 2 Васильев
Гл. инж. проекта Осокина
Инженер Безрукова
Чертил
Проверил инж. Ковальская
Н. контр.




План расположения колонн и ригелей




q = 1000 кг/м²




q = 1500 кг/м²



q = 2000 кг/м²



q = 2500 кг/м²



Примечания:

1. Монтажные узлы даны в альбоме IV (серия 1-82-24)
2. Спецификацию и выборку монтажных узлов см. листы 24, 25
3. Маркировку узлов покрытия см на соответствующих листах.
4. Спецификацию, выборку и расход материалов см. лист 26.
5. Стыки колонн замоноличить раствором марки 300.

Условные обозначения

⊖ ← Номер узла

← Номер листа альбома IV (серия 1-82-24) на котором узел разработан.

Маркировочные схемы поперечного каркаса по осям 1-9 при полезных нормативных нагрузках на перекрытие 1000, 1600, 2000, 2500 кг/м²

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
		Рабочий чертеж	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 17. Маркировочные схемы поперечного каркаса	Серия 1-82-28 Выпуск 1	
		Марка КЖ	Лист 27
		1988 г.	

Гл. инж. пр-та Васильев Б.Ф.
Гл. инж. проекта Сасонко Т.Г.
Инженер Иванченко Н.Е.
Техник Белоусова В.Ш.

Спецификация сборных железобетонных элементов на 1блок

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка элемента	Количество штук	№№ листов	Шифр
Ригели	1000	Р1	64	1-3	1-82-Р6
		Р5	64	4-6	
	1500	Р2	64	1-3	
		Р6	54	4-6	
	2000	Р3	64	1-3	
		Р7	54	4-6	
	2500	Р4	54	1-3	
		Р8	54	4,5,7	
Колонны	1000	К1Б-1	18	1-4	1-82-Р7 Выпуск I
		К3Б-1	18	6,9,10,12	
		К4Б-1	9	7,9,10,12	
		К7Б-1	36	19-23	
		К8Б-1	54	27-31	
		К10Б-2	18	38-42	
		К11Б-3	27	44-48	
	1500	К1Б-2	18	1-4	
		К3Б-1	18	6,9,10,12	
		К4Б-1	9	7,9,10,12	
Колонны	1500	К7Б-2	36	19-23	1-82-Р7 Выпуск I
		К8Б-1	27	27-31	
		К8Б-2	27	27-31	
		К10Б-5	18	38-42	
		К11Б-6	27	44-48	
	2000	К1Б-3	18	1-4	
		К3Б-2	18	6,9,10,12	
		К4Б-2	9	7,9,10,12	
		К7Б-3	18	19-22;24	
		К7Б-7	18	19-22,25	
		К8Б-3	54	27-31	
		К10Б-6	18	38-42	
		К11Б-7	27	44-47,49	
	2500	К1Б-3	18	1-4	
		К3Б-2	18	6,9,10,12	
		К4Б-2	9	7,9,10,12	
		К7Б-4	18	19-22,24	
		К7Б-7	18	19-22,25	
		К8Б-5	54	27-30,32	
		К10Б-7	18	38-41,43	
		К11Б-8	27	44-47,49	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на 1блок

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т		
				Арматура	Прокат	Всего
Ригели	1000	200	121.8	14.82	1.68	16.50
	1500	300	121.8	17.28	1.68	18.96
	2000	300	121.8	21.93	1.68	23.61
	2500	300	121.8	26.94	1.71	28.65
Колонны	1000	200	241.3	23.93	6.06	29.99
	1500	200/300	170.4/70.9	25.82	6.64	32.46
	2000	200/300	78.2/165.1	30.09	6.87	36.96
	2500	200/300	78.2/165.1	38.27	8.10	46.37

Примечания:

1. Маркировочные схемы колонн, ригелей и узлов см. лист 27


Выборка стали на сборные железобетонные элементы на 1 блок здания в т

Наименование элемента	Полезная нормативн. нагрузка кг/м²	Горячекатаная арматура периодического профиля Ст. 25 ГС										Круглая и холоднотянутая арматура Ст.3										Сталь прокатная Ст3																		Всего
																						По ОСТ 10014-36 ОСТ 10016-39			По ГОСТ 8509-57 ГОСТ 8510-57																	
		⌀ 36 и 40	⌀ 32	⌀ 28	⌀ 25	⌀ 22	⌀ 20	⌀ 18	⌀ 16	⌀ 14	⌀ 12	Итого	⌀ 30	⌀ 18	⌀ 16	⌀ 14	⌀ 12	⌀ 10	⌀ 8	⌀ 6	⌀ 5 и 4	Итого	L 200×20	L 75×8	L 70×6	L 180×110×8	L 140×90×8	L 125×80×8	L 125×80×10	L 80×50×8	L 70×6		Б. 20	Б. 12	Б. 10	Б. 8	Б. 6	Итого	
Ригели	1000	8.40	—	—	3.21	4.29	1.08	—	—	—	—	16.98	0.18	—	0.61	—	—	—	2.85	0.3	—	3.84	0.84	—	0.21	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	0.93	1.68	16.50
	1500	2.52	—	4.17	5.22	1.32	—	—	—	—	—	13.23	0.18	—	0.61	—	—	—	3.36	—	—	4.05	0.84	—	0.21	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	0.93	1.68	18.96
	2000	2.40	5.22	8.79	—	—	—	—	—	—	—	16.41	0.18	—	0.61	—	—	4.08	0.78	—	—	5.65	0.84		0.21	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	0.93	1.68	23.61
	2500	9.21	6.22	2.26	—	—	—	—	—	—	—	17.69	0.18	0.09	0.61	—	4.71	1.68	0.24	—	—	7.26	0.84	0.24	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	0.93	1.71	28.65
Колонны	1000	0.89	—	—	4.68	7.77	2.58	4.81	—	—	—	20.73	0.29	0.24	0.58	—	0.05	—	1.03	1.05	0.76	3.90	—	—	—	0.84	—	0.80	0.87	1.63	0.21		0.65	—	0.21	1.75	—	6.06	29.99
	1500	0.89	—	4.06	4.34	6.43	1.89	4.81	—	—	—	21.64	0.29	0.24	0.58	—	0.05	—	1.87	0.89	0.76	5.06	—	—	—	0.84	—	0.80	1.85	0.86	0.21		0.65	—	1.28	1.15	—	6.64	32.46
	2000	0.89	8.00	6.88	6.87	5.28	0.71	2.80	—	—	—	25.63	0.29	0.24	0.58	—	0.05	0.51	1.60	0.53	0.76	4.26	—	—	—	0.84	0.22	0.80	1.58	0.94	0.21		0.65	0.23	1.02	1.20	—	6.87	36.96
	2500	5.81	11.19	10.90	0.25	2.38	0.48	2.41	—	—	—	33.42	0.29	0.24	0.58	—	0.75	0.88	0.32	0.53	0.76	4.35	—	—	—	0.84	1.22	0.80	1.85	0.19	0.21		0.56	1.24	1.25	0.80	0.05	8.10	46.37


Нач. отдела	Васильев Б.Б.		
Гл. инж. проекта	Осиповская Н.А.		
Инженер	Ковалистая Л.Л.		
Техник	Безрукова В.И.		

Проверил инж. Сорокина Т.Г.


ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
		Рабочий чертеж	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 17 Спецификация выборка и расход материалов.	Серия 1-82-83 Выпуск 1	
		марка КЖ	лист 28
		1958 г	



План расположения колонн и ригелей




По 1-1




q = 1000 кг/м²


Зеркально



q = 1500 кг/м²



q = 2000 кг/м²



q = 2500 кг/м²

Маркировочные схемы поперечного каркаса по осям 1-9 при полезных нагрузках на перекрытие 1000, 1500, 2000, 2500 кг/м²

Спецификация сборных железобетонных элементов на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Марка элемента	Количество штук	№ № листов	Шифр
Ригели	1000	Р1	9	1-3	1-82-Р6
		Р5	18	4-6	
		Р10	9	8,10,11	
		Р14	18	12-14	
	1500	Р2	9	1-3	
		Р6	18	4-6	
		Р11	9	8,10,11	
		Р15	18	12-14	
	2000	Р3	9	1-3	
		Р7	18	4-6	
		Р12	9	9-11	
		Р16	18	15-17	
	2500	Р4	9	1-3	
		Р8	18	4,5,7	
		Р13	9	9-11	
		Р17	18	13-17	
Колонны	1000	К66-1	18	14-18	1-82-Р7 Выпуск I
		К78-3	18	19-24,24	
		К96-1	18	33-36	
		К106-1	18	38-42	
		К116-1	18	44-48	
	1500	К66-1	18	14-18	
		К78-3	18	19-22,24	
		К96-1	18	33-36	
		К106-2	18	38-42	
		К116-2	18	44-48	
	2000	К66-1	18	14-18	
		К78-3	18	19-22,24	
		К96-2	18	33-36	
		К106-4	18	38-4143	
		К116-4	18	44-48	
	2500	К66-1	18	14-18	
		К78-4	18	19-22,24	
		К96-3	18	33-36	
		К106-6	18	38-42	
		К116-5	18	44-48	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т		
				Арматура	Прокат	Всего
Ригели	1000	200	60.0	8.75	0.82	9.57
	1500	200 / 300	29.7 / 30.3	10.28	0.82	11.10
	2000	300	60.0	12.28	0.82	13.10
	2500	300	60.0	14.68	0.82	15.52
Колонны	1000	200	138.1	17.85	3.65	21.50
	1500	200	138.1	19.16	3.91	23.07
	2000	200 / 300	109.5 / 28.6	21.54	4.0	25.54
	2500	200 / 300	81.7 / 56.4	21.59	4.22	25.81


Примечания:
1. Монтажные узлы даны в альботе IV (серия 1-82-Р4)
2. Спецификацию и выборку монтажных узлов см листы 35, 34
3. Маркировку узлов покрытия и опирания подкрановых балок см на соответствующих листах.
4. Условные обозначения см. лист 30
5. Стыки колонн заанкорить раствором марки 300

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на один блок здания в т


Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Горячекатаная арматура периодического профиля Ст. 25Г2С: ⌀32	⌀28	⌀25	⌀22	⌀20	⌀18	⌀16	⌀14	⌀12	⌀10	⌀8	⌀6	⌀5Т	Итого	Круглая и холоднотянутая арматура Ст.3: ⌀20	⌀18	⌀16	⌀14	⌀12	⌀10	⌀8	⌀6	⌀5Т	Итого	Сталь прокатная Ст.3 по ЗТ 10006-39 ОСТ 10015-39: Ут 120-80-8	Ут 125-90-8	Ут 135-100-8	Ут 160-110-8	по ГОСТ 8509-57: Ут 40-25-4	Ут 50-32-4	Ут 63-40-5	Ут 70-45-6	Ут 75-50-6	Ут 20	Ут 12	Ут 10	Ут 8	Ут 6	Итого	Всего
Ригели	1000	3.04	—	—	0.54	1.43	1.84	—	0.35	—	—				6.68	0.11	—	0.25	—	—	0.26	1.40	0.05	—	2.07	0.35	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.56	0.82	9.57
	1500	2.96	—	0.69	2.89	0.22	0.57	0.28	—	—	—				7.61	0.11	—	0.25	—	0.75	0.65	0.91	—	—	2.67	0.35	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.88	0.82	11.10
	2000	3.59	0.87	2.59	1.73	0.22	0.36	—	—	—	—				9.36	0.11	—	0.25	—	0.36	2.00	0.20	—	—	2.92	0.35	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.38	0.82	13.10
	2500	4.73	2.30	2.99	0.8	—	—	—	—	—	—				10.82	0.09	0.01	0.25	0.49	2.50	0.40	0.12	—	—	3.86	0.35	0.04	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.38	0.82	15.52
Колонны	1000	0.59		6.10	1.53	3.28	1.97	1.82	—	0.03	0.02				15.44	0.34	0.19	0.15	—	0.65	—	0.81	0.5	0.36	2.41	—	—	—	0.23	—	0.27	0.77	0.38	0.21	0.27	0.10	0.76	0.66	—	3.65	21.50
	1800	0.59	—	6.10	6.53	0.86	0.93	1.62	—	0.03	0.02				16.68	0.34	0.19	0.15	—	0.85	—	1.02	0.37	0.36	2.48	—	—	—	0.23	—	0.27	1.17	0.13	0.21	0.27	0.10	1.07	0.46	—	3.91	23.07
	2000	0.59	6.03	6.72	3.04	1.06	1.20	1.27	—	0.03	0.02				18.96	0.34	0.19	0.15	—	0.85	0.33	0.75	0.4	0.36	2.58	—	—	—	0.23	0.22	0.27	0.97	0.13	0.21	0.27	0.33	0.91	0.46	—	4.0	25.54
	2500	0.59	4.16	5.27	6.27	1.25	—	1.38	—	0.03	0.02				18.97	0.34	0.19	0.15	—	0.86	0.25	1.0	0.27	0.36	3.62	—	—	—	0.23	0.44	0.27	2.97	—	0.21	0.27	0.56	0.91	0.36	—	4.22	25.81

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	Рабочий чертеж
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 18 Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	Серия 1-82-03 Выпуск 1	Марка КЖ 39
			958 г.

Нач. ОПС №2 Василенко В.Б.
Гл. инж. проекта Фомовский Г.А.
Инженер Сасонко Т.Г.
Техник Бадулова В.И.
Проверил инж. Ковальская М.Л.




План расположений колонн и ригелей




По 1-1


q = 1000 кг/м²



q = 1500 кг/м²



q = 2000 кг/м²



q = 2500 кг/м²

Маркировочные схемы поперечного каркаса по осям 1-9
при полезных нормативных нагрузках на перекрытия 1000, 1500, 2000, 2500 кг/м²

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на 1блок здания в т.

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Горячекатаная арматура периодического профиля ст. 25 Г2С										Круглая и холоднотянутая арматура ст. 3									Сталь прокатная ст. 3																		Всего
		⌀32	⌀28	⌀25	⌀22	⌀20	⌀18	⌀16	⌀14	⌀12	⌀10	⌀8	⌀6	⌀5	Итого	⌀28	⌀18	⌀16	⌀14	⌀12	⌀10	⌀8	⌀6	⌀5	Итого	∠200×20 ГОСТ 8509-57	∠180×12 ГОСТ 8509-57	∠75×6 ГОСТ 8509-57	∠70×5 ГОСТ 8509-57	∠160×10 ГОСТ 8509-57	∠140×9 ГОСТ 8509-57	∠125×8 ГОСТ 8509-57	∠80×8 ГОСТ 8509-57	∠70×6 ГОСТ 8509-57	Б-25 ГОСТ 535-58	Б-12 ГОСТ 535-58	Б-10 ГОСТ 535-58	Б-9 ГОСТ 535-58	Б-8 ГОСТ 535-58		Итого	
Ригели	1000	3.93	—	—	4.66	—	1.62	—	0.85	—		15.26	0.15	—	0.88	—	—	0.26	2.18	0.1	—	3.69	—	0.63	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.81		1.56	14.66
	1500	3.70	—	5.97	1.16	0.46	0.67	0.28	—	—		12.24	0.15	—	0.88	—	0.76	2.81	0.68	—	—	4.27	—	0.68	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.81		1.28	17.56
	2000	4.36	1.76	6.18	1.75	0.22	0.68	—	—	—		15.62	0.15	—	0.96	—	0.86	3.10	0.86	—	—	4.96	—	0.82	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.81		1.26	19.23
	2500	11.66	2.75	2.26	0.8	—	—	—	—	—		17.46	0.06	0.06	0.06	0.49	1.47	0.26	0.18	—	—	5.91	0.44	0.18	0.06	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.81		1.86	24.69
Колонны	1000	0.89	—	0.65	4.72	3.71	0.86	2.82	—	0.05	0.02	23.76	0.24	0.19	0.3	—	0.06	—	1.36	0.61	0.89	3.66	—	—	—	—	0.84	—	1.89	0.46	0.57	0.26	0.42	0.10	1.38	0.86	—		5.59	31.7
	1500	0.89	—	0.65	4.56	3.65	—	2.94	—	0.05	0.02	24.78	0.24	0.19	0.3	—	0.06	—	1.68	0.46	0.89	3.4	—	—	—	—	0.84	—	1.86	0.46	0.57	0.26	0.42	0.10	1.38	0.86	—		5.59	33.78
	2000	0.89	4.18	12.10	3.67	2.13	0.16	2.81	—	0.05	0.02	26.04	0.24	0.19	0.3	—	0.06	0.26	1.36	0.46	0.89	5.46	—	—	—	—	0.84	0.67	1.26	0.46	0.25	0.26	0.42	0.78	1.07	0.86	—		6.01	38.51
	2500	3.55	10.65	11.67	2.01	1.06	0.28	2.71	—	0.05	0.02	31.85	0.24	0.19	0.3	—	0.36	0.26	0.32	0.46	0.89	3.86	—	—	—	—	0.34	1.56	0.84	0.46	—	0.26	0.42	1.88	0.76	0.86	—		6.60	42.15

Условные обозначения:
- ⊖ ← Номер узла
- ← Номер листа альбома IV (серия 1-82-Р4), на котором узел разработан.

Примечания:
1. Монтажные узлы даны в альбоме IV (серия 1-82-Р4)
2. Спецификацию и выборку монтажных узлов см. листы 34,35
3. Маркировку узлов покрытия и опирания подкрановых балок см. на соответствующих листах.

Спецификация сборных железобетонных элементов на 1блок

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Марка элемента	Количество штук	N N листов	Шифр
Ригели	1000	Р6	36	4-6	1-82-Р6
		Р1	18	1-3	
		Р14	18	12-14	
		Р10	9	8,10,11	
	1500	Р7	36	4-6	
		Р2	18	1-3	
		Р16	18	12-14	
		Р11	9	8,10,11	
	2000	Р7	36	4-6	
		Р3	18	1-3	
		Р16	18	15-17	
		Р12	9	9-11	
	2500	Р9	36	4,6,7	
		Р4	18	1-3	
		Р17	18	15-17	
		Р13	9	9-11	
Колонны	1000	К6Б-1	18	14-18	1-82-Р7 Выпуск I
		К7Б-3	36	19-22,24	
		К9Б-1	18	27-31	
		К9Б-2	18	33-36	
		К12Б-1	18	50-54	
		К13Б-1	18	57-61	
	1500	К6Б-1	18	14-18	
		К7Б-3	18	19-22,24	
		К7Б-6	18	19-22,25	
		К6Б-2	18	27-31	
		К9Б-2	18	33-36	
		К12Б-1	18	50-54	
		К13Б-2	18	57-61	
	2000	К6Б-2	18	14-18	
		К7Б-4	18	19-22,24	
		К7Б-7	18	19-22,25	
		К6Б-3	18	27-31	
		К9Б-3	18	33-36	
		К12Б-2	18	50-54,55	
		К13Б-3	18	57-61	
	2500	К6Б-2	18	14-18	
		К7Б-4	18	19-22,24	
		К7Б-8	18	19-22,26	
		К6Б-5	18	27-30,32	
		К9Б-4	18	33-35,37	
		К12Б-3	18	50-53,56	
		К13Б-4	18	57-61	


Расход материалов на сборные железобетонные элементы на 1блок

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Марка бетона	бетон м³	Сталь в т. Арматура	Прокат	Всего
Ригели	1000	~~300~~ 200	~~22.0~~ 18.39	1.26	14.66	
	1500	~~300~~ 200	~~22.2~~ 16.30	1.26	17.56	
	2000	~~300~~ 200	~~28.7~~ 17.97	1.26	19.23	
	2500	~~300~~ 300	~~30.8~~ 23.33	1.36	24.69	
Колонны	1000	~~300~~ 200	~~26.72~~ 26.11	5.59	31.70	
	1500	~~300~~ 200	~~31.42~~ 28.13	5.59	33.72	
	2000	~~300~~ 200	~~31.70~~ 29.50	6.01	35.51	
	2500	~~300~~ 300	~~34.24~~ 35.55	6.60	42.15	


4. Стыки колонн замоноличить раствором марки 200.

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
		Рабочий чертеж	
Блоки многоэтажных, производственных зданий химической промышленности	Здание тип 19 Маркировочные схемы поперечного каркаса и спецификация	Серия 1-82-19 Выпуск 1	
		Марка КЖ	Лист 30
		1968г	


Гл. инж. проекта Осмоловская Г.А.
Гл. инженер Сафонко Т.Г.
Техник Новакова Е.Б.
Проверил инж. Ковальская М.П.
Выполнил инж. Шумова




План расположения колонн и ригелей




По 1-1




q = 1000 кг/м²




q = 1500 кг/м²



q = 2000 кг/м²



q = 2500 кг/м²



Маркировочные схемы поперечного каркаса по осям 1-9 при полезных нагрузках на перекрытиях 1000, 1500, 2000 2500 кг/м²

Примечания:

1. Спецификацию, выборку и расход материалов см. лист 32
2. Маркировку узлов покрытия и опирание подкрановых балок см. на соответствующих листах.
3. Монтажные узлы даны в альбоме IV (серия 1-82.-84).
4. Спецификацию и выборку монтажных марок см. листы 34, 35.
5. Стыки колонн замоноличить раствором марки 300, кроме стыков колонн марок К85-7÷К13-8-8, К76-11÷К125-5, (полезная нормативная нагрузка q=2500 кг/м²), которые должны замоноличиваться раствором марки 400.

Условные обозначения

⊖ — Номер узла
— Номер листа альбома IV (серия 1-82-84), на котором узел разработан.

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
		Рабочий чертеж	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 20. Маркировочные схемы поперечного каркаса	Серия 1-82-85 Выпуск 1	
		Марка КЖ	Лист 31
		1958 г.	

Гл. инж. пр. Ковальский
Рук. группы Осипов-Шкенев
Инженер Сосина Т. Н.
Техник Безрукова В.П.
Проверил инж. Сосина Т. Н.
1.1.6.6-1

Спецификация сборных железобетонных элементов на 1 блок

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Марка элемента	Количество штук	№№ листов	Шифр
Ригели	1000	Р1	27	1-3	1-82-Р2
		Р6	54	4-6	
		Р10	9	8,10,11	
		Р14	18	12-14	
	1500	Р2	27	1-3	
		Р7	54	4-6	
		Р11	9	8,10,11	
		Р15	18	12-14	
	2000	Р3	27	1-3	
		Р8	54	4,5,7	
		Р12	9	9-11	
		Р16	18	15-17	
	2500	Р4	27	1-3	
		Р9	54	4,5,7	
		Р13	9	9-11	
		Р17	18	15-17	
Колонны	1000	К6Б-1	18	14-18	1-82-Р7 Выпуск I
		К7Б-3	18	19-22,24	
		К7Б-5	18	19-22,25	
		К7Б-6	18	19-23	
		К8Б-1	18	27-31	
		К8Б-2	18	27-31	
		К9Б-2	18	33-36	
		К12Б-1	18	50-54	
		К13Б-3	18	57-61	
Колонны	1500	К6Б-1	18	14-18	1-82-Р7 Выпуск I
		К7Б-4	18	19-22,24	
		К7Б-8	18	19-23	
		К7Б-8	18	19-22,26	
		К8Б-2	18	27-31	
		К8Б-5	18	27-30,32	
		К9Б-3	18	33-36	
		К12Б-3	18	50-53,56	
		К13Б-4	18	57-61	
	2000	К6Б-2	18	14-18	
		К7Б-4	18	19-22,24	
		К7Б-7	18	19-22,25	
		К7Б-10	18	19-22,26	
		К8Б-4	18	27-30,32	
		К8Б-6	18	27-30,32	
		К9Б-4	18	33-35,37	
		К12Б-4	18	50-53,55	
		К13Б-6	18	57-60,62	
	2600	К6Б-2	18	14-18	
		К7Б-4	18	19-22,24	
		К7Б-9	18	19-22,26	
		К7Б-11	18	19-22,26	
		К8Б-6	18	27-30,32	
		К8Б-7	18	27-30,32	
		К9Б-5	18	33-35,37	
		К12Б-5	18	50-53,56	
		К13Б-6	18	57-60,62	

Расход материалов на сборные железобетонные элементы на ОК

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Марка бетона	Бетон м³	Сталь в т		
				Арматура	Прокат	Всего
Ригели	1000	200/300	60.4/80.6	17.66	1.68	19.34
	1500	200/300	69.9/91.0	21.58	1.68	23.26
	2000	300	120.9	25.49	1.68	27.17
	2500	300	120.9	31.07	1.82	32.89
Колонны	1000	200/300	129.6/109.5	30.94	7.29	38.23
	1500	200/300	105.5/139.6	32.95	8.42	48.37
	2000	200/300/400	81.7/103.0/84.4	43.76	8.42	52.18
	2600	200/300/400	81.1/67.5/110.5	50.07	8.92	58.99

Примечания:

1. Маркировочные схемы колонн, ригелей и узлов см. лист 31.

Выборка стали на сборные железобетонные элементы на один блок здания 6 т

Наименование элемента	Полезная нормативная нагрузка кг/м²	Горячекатаная арматура периодического профиля Ст. 25 ГОСТ											Круглая и холоднотянутая арматура Ст3									Сталь прокатная Ст3 По ОСТ 10014-39 ОСТ 10018-39				По ГОСТ 8509-57 ГОСТ 8510-57												Всего
		Ø 32 Л	Ø 28 Л	Ø 25 Л	Ø 22 Л	Ø 20 Л	Ø 18 Л	Ø 16 Л	Ø 14 Л	Ø 12 Л	Ø 10 Л	Итого	Ø 40	Ø 18	Ø 16	Ø 14	Ø 12	Ø 10	Ø 8	Ø 6	Ø 5 Т	Итого	∠ 80×10	∠ 80×8	∠ 75×8	∠ 75×5	∠ 80×8	∠ 40×4	∠ 125×8	∠ 125×10	∠ 80×8	∠ 70×6	Б. 20	Б. 12	Б 10	Б. 8	Б. 6	Итого	
Ригели	1000	4.77	—	—	6.83	—	1.70	—	0.32	—	—	13.62	0.19	—	0.61	—	—	0.26	2.94	0.14	—	4.04	—	0.70	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.83	1.68	18.34
	1500	4.80	—	8.81	1.13	0.67	0.57	0.28	—	—	—	15.98	0.19	—	0.81	—	0.75	3.15	1.00	—	—	5.80	—	0.70	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.83	1.68	23.26
	2000	5.18	8.23	3.28	1.73	0.22	0.36	—	—	—	—	19.00	0.19	—	0.81	—	2.79	3.51	0.49	—	—	8.49	—	0.70	—	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.83	1.68	27.17
	2500	16.06	4.12	2.24	0.80	—	—	—	—	—	—	23.22	0.05	0.11	0.81	0.49	0.05	0.42	0.24	—	—	1.85	0.88	0.17	0.12	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.88	1.82	32.89
Колонны	1000	1.18	—	8.38	6.83	5.65	0.86	3.80	—	0.03	0.02	26.76	0.84	0.19	0.44	—	0.07	—	1.68	0.84	0.23	4.19	—	—	—	—	0.46	—	0.56	2.14	0.62	0.30	0.59	0.10	1.70	2.86	—	7.29	38.23
	1500	1.18	10.55	13.02	5.87	1.06	0.28	0.58	—	0.03	0.02	32.39	0.84	0.19	0.44	—	3.07	2.86	1.28	0.34	0.23	6.66	—	—	—	—	0.46	1.11	0.56	2.14	—	0.30	0.59	1.23	1.70	0.36	—	8.42	48.37
	2000	7.46	7.11	12.60	5.78	1.06	0.44	3.46	—	0.03	0.02	38.96	0.34	0.19	0.44	—	0.91	0.28	1.31	0.84	0.23	4.81	—	—	—	—	0.46	1.11	0.56	2.14	—	0.30	0.59	1.23	1.70	0.36	—	8.42	52.18
	2600	16.48	10.04	7.32	5.36	1.21	0.80	3.49	—	0.05	0.01	44.66	0.34	0.19	0.44	—	2.16	0.25	0.76	0.54	0.25	5.49	—	—	—	—	0.46	2.89	0.83	1.16	—	0.30	0.59	2.36	0.91	0.36	0.03	8.92	58.99

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Стадия проект	-
		Рабочий чертеж	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Здание тип 20 Спецификация, выборка и расход материалов.	Серия 1-82-Р3 Выпуск 1	
		Марка КЖ	Лист 32
		1956 г.	

Зосимов Б.С.Р.
Гл. инж. проекта Осколовская Е.
Инженер Сасонко Т.Г.
Техник Безрукова А.Д.
Нач. ОПС № 2 Кобальская М.Н.
Проверил инж. Кудрина







Схема расположения соединительных деталей и опорных каркасов




Узел А




По 1-1




По 2-2




Каркасы МК1 и МК2




По 3-3




Детали сопряжения плит перекрытий с ригелями



Узел Б.



По 4-4



Условные обозначения:

xxx - монтажный сварной шов.

▭ - заливка бетоном.

Спецификация стали на одну марку

Марка каркаса или детали	N N поз.	Эскиз	ф или сечение мм	Длина мм	Колич. шт.	Общая длина м	Вес кг: Поз.	Вес кг: Марки
МК1	1	2450	ф12АI	2450	1	2,45	2,18	3,61
	3	2450	ф8	2450	1	2,46	0,97	
	4	230	ф5т	230	13	3,00	0,46	
МК2	2	2450	ф16АII	2450	1	2,45	3,87	5,30
	3	см. выше	ф8	2450	1	2,45	0,97	
	4	см. выше	ф5т	230	13	3,00	0,46	
МП1	5	Полоса	-80×10	200	1	0,20	0,47	0,47
МП2	6	Полоса	-30×12	200	1	0,20	0,57	0,57
МП3	7	Полоса	-30×14	200	1	0,20	0,66	0,66
ММ23	8	220 / 60 / 220	ф16	500	1	0,6	0,79	1,17
	9	120	ф16	120	2	0,24	0,38	

Расход бетона на заливку швов между плитами на одно перекрытие

Тип здания	Марка бетона	Бетон м³
3, 9, 15, 18, 19, 20	200	16,0
5, 11, 17	200	22,0
6, 12	200	27,0

Примечания:

1. Маркировочный план и порядок монтажа плит перекрытия см. листы КЖ-17, 18, 19.
2. Каркасы МК-1 и МК-2 должны изготовляться при помощи точечной сварки в соответствии с ТУ-73-56.
3. Опорные каркасы МК-1 и МК-2 устанавливаются в швы так, чтобы рабочий стержень большего диаметра (поз. 1,2) был сверху.
4. Монтажные сварные швы при соединении плит ПК между собой деталями МП1, МП2 и МП3 производить электродами типа Э42. Толщина шва h=8мм.
5. По наружным рядам колонн (по осям 2-8) к деталям МП1-МП3 приварить анкер ММ23 для крепления стен.

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
		Рабочий чертеж	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Детали крепления стен и плит перекрытия	Серия 1-82-ПВ Выпуск 1	
		Марка КЖ	Лист 33
		1958 г.	

Нач. ОПС № 2 Васильев Б.Ф.
Гл. инж. пр-та Куликовский В.К.
Инженер Кобашская М.П.
Техник Макеенкова В.Е.
Гл. спец. Демидов В.И.

Выборка монтажных марок на один блок здания (в шт.)

Типы зданий и нагрузки / Монтажные марки	Тип 3				Тип 5				Тип 6				Тип 9				Тип 11				Тип 12				Тип 15				Тип 17				Тип 18				Тип 19				Тип 20			
	Полезная нормативная нагрузка кг/м²																																											
	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500
ММ 1	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	162	162	162	162	162	162	162	162	108	108	108	108	162	162	162	162	216	216	216	216
ММ 2	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	360	360	432	432	468	468	540	540	576	576
ММ 3	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	108	108	108	108	108	108	108	108	144	144	144	144	180	180	180	180	216	216	216	216
ММ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	72	72	54	54	72	72	54	54	72	72
ММ 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	288	—	—	—	360	—	—	—	432	—	—	—	576	—	—	—	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ММ 6	288	288	—	—	360	360	—	—	432	432	—	—	288	576	288	—	360	720	360	—	432	864	432	—	288	864	576	288	360	1080	720	360	288	288	288	—	576	576	288	—	864	288	288	—
ММ 7	—	—	288	288	—	—	360	360	—	—	432	432	—	—	288	576	—	—	360	720	—	—	432	864	—	—	288	576	—	—	360	720	144	144	144	432	144	144	288	576	144	720	576	864
ММ 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144	144	—	—	144	144	—	—	144	144
ММ 9	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ММ 10	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	6	6	6	6	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ММ 11	144	144	144	144	180	180	180	180	216	216*	216	216	144	144	144	144	180	180	180	180	216	216	216	216	144	144	144	144	180	180	180	180	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
ММ 12	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
ММ 13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ММ 14	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ММ 15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ММ 16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ММ 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ММ 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ММ 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ММ 19А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ММ 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ММ 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ММ 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ММ 23	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	42	42	42	42	42	42	42	42	28	28	28	28	42	42	42	42	56	56	56	56
МК 1	(126)	(126)	126	126	(168)	(168)	168	168	(210)	(210)	210	210	(252)	(252)	252	252	(336)	(336)	336	336	(420)	(420)	420	420	(378)	(378)	378	378	(504)	(504)	504	504	(252)	(252)	252	252	(378)	(378)	378	378	(504)	(504)	504	504
МК 2	126	126	—	—	168	168	—	—	210	210	—	—	252	252	—	—	336	336	—	—	420	420	—	—	378	378	—	—	504	504	—	—	252	252	—	—	378	378	—	—	504	504	—	—
МП 1	112	—	—	—	140	—	—	—	168	—	—	—	224	—	—	—	280	—	—	—	336	—	—	—	336	—	—	—	420	—	—	—	224	—	—	—	336	—	—	—	448	—	—	—
МП 2	—	112	112	—	—	140	140	—	—	168	168	—	—	224	224	—	—	280	280	—	—	336	336	—	—	336	336	—	—	420	420	—	—	224	224	—	—	336	336	—	—	448	448	—
МП 3	—	—	—	112	—	—	—	140	—	—	—	168	—	—	—	224	—	—	—	280	—	—	—	336	—	—	—	336	—	—	—	420	—	—	—	224	—	—	—	336	—	—	—	448
МС 1	72	72	72	72	90	90	90	90	108	108	108	108	144	144	144	144	180	180	180	180	216	216	216	216	216	216	216	216	270	270	270	270	108	108	108	108	180	180	180	180	252	252	252	252

Примечания.
1. Количество марок ММ 10, 21, 22 дано на один торец здания.
2. Количество каркасов МК 1, приведенное в скобках, относится только к случаю замены плит из обычного железобетона (марки П-1, 2, 3 и ЛТ-1, 2, 3) предварительно напряженными плитами (марки ПН-1, 2, 3 и ПНТ-1, 2, 3)
3. Монтажные марки ММ 19, 19А, 20 после монтажа подкрановой балки снимаются и могут быть использованы повторно. В данной выборке количество их указано на весь блок здания.

Нач. ОПС № 2 Васильев Б.Ф.
Гл. инж. проекта Остроконский Е.А.
Инженер Денисенко В.И.
Техник Житкевич В.Е.
Проверил инж. Сидоров Ю.И.
Исполнил

ГИПРОТИС

Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности

Монтажные схемы несущих конструкций

Выборка монтажных марок на один блок здания

Типовой проект
Рабочий чертеж
Серия 1-82-93
Выпуск 1
Марка КЖ | Лист 34
1958 г

Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания 6 кг

Типы зданий и нагрузки / Профили стали		Тип 3				Тип 5				Тип 6				Тип 9				Тип 11				Тип 12				Тип 15				Тип 17				Тип 18				Тип 19				Тип 20			
		Полезная нагрузка		нормативн. кг/м²		Полезная нагрузка		нормативн. кг/м²		Полезная нагрузка		нормативн. кг/м²		Полезная нагрузка		нормативн. кг/м²		Полезная нагрузка		нормативн. кг/м²		Полезная нагрузка		нормативн. кг/м²		Полезная нагрузка		нормативн. кг/м²		Полезная нагрузка		нормативн. кг/м²		Полезная нагрузка		нормативн. кг/м²		Полезная нагрузка		нормативн. кг/м²		Полезная нагрузка		нормативн. кг/м²	
		1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500	1000	1500	2000	2500
Горячекатаная прокат профиля Ст. 25Г2С	Ф 32 ПЛ	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	436.4	436.4	552.4	552.4	479.6	479.6	595.6	595.6	522.8	522.8	638.8	638.8
	Ф 28 ПЛ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	258.0	258.0	—	—	258.0	258.0
	Ф 25 ПЛ	—	—	412.0	412.0	—	—	515.0	515.0	—	—	618.0	618.0	—	—	412.0	824.0	—	—	515.0	1030.0	—	—	618	1236.	—	—	412	824	—	—	515.0	1030.0	206.0	206.0	206.0	618.0	206.0	206.0	412.0	824.0	206.0	1030.0	824.0	1236.0
	Ф 20 ПЛ	262.0	262.0	—	—	328.0	328.0	—	—	393.0	393.0	—	—	262.0	524.0	262.0	—	328.0	656.0	328.0	—	393.0	786.0	393.0	—	262.0	786.0	524.0	262.0	328.0	982.0	656.0	328.0	262.0	262.0	262.0	—	524.0	524.0	262.0	—	786.0	262.0	262.0	—
	Ф 16 ПЛ	488.0	488.0	—	—	651.0	651.0	—	—	813.0	813.0	—	—	1145.0	975.0	—	—	1512.0	1300.0	—	—	1880.0	1625.0	—	—	1800.0	1460.0	—	—	2375.0	1950.0	—	—	975.0	975.0	—	—	1460.0	1460.0	—	—	1950.0	1950.0	—	—
	Ф 12 ПЛ	(275.0)	(275.0)	275.0	275.0	(366.0)	(366.0)	366.0	366.0	(458.0)	(458.0)	458.0	458.0	(549.0)	(549.0)	549.0	549.0	(732.0)	(732.0)	732.0	732.0	(915.0)	(915.0)	915.0	915.0	(824.0)	(824.0)	824.0	824.0	(1100.0)	(1100.0)	1100.0	1100.0	(549.0)	(549.0)	549.0	549.0	(824.0)	(824.0)	824.0	824.0	(1100.0)	(1100.0)	1100.0	1100.0
	Итого	793.2 (680.2)	793.2 (680.2)	730.2	730.2	1022.2 (733.2)	1022.2 (733.2)	924.2	924.2	1248.2 (894.2)	1248.2 (894.2)	1119.2	1119.2	1493.4 (897.4)	1518.4 (459.4)	1309.4	1459.4	1926.4 (1246.4)	2042.4 (1746.4)	1681.4	1848.4	2358.4 (1584.4)	2491.4 (1782.4)	2024	2231.4	2591.6 (1215.6)	2375.6 (1739.6)	1883.6	2039.6	2852.8 (1551.8)	3061.8 (2211.8)	2400.8	2587.8	1784.4 (1153.4)	1878.4 (1493.4)	1556.4	1712.4	2668.8 (2018.8)	2668.8 (2018.8)	2351.6	2506.6	3361.8 (2619.8)	3761.8 (2944.8)	3082.8	3258.8
Круглая Ст. 3	Ф 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
	Ф 16	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	32.8	32.8	32.8	32.8	49.1	49.1	49.1	49.1	65.6	65.6	65.6	65.6
	Ф 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Ф 8	123.5	123.5	123.5	123.6	165.1	165.1	165.1	165.1	206.6	206.6	206.6	206.6	248.6	248.6	248.6	248.6	328.1	328.1	328.1	328.1	409.6	409.6	409.6	409.6	367.6	367.6	367.6	367.6	491.1	491.1	491.1	491.1	245.6	245.6	245.6	245.6	367.6	367.6	367.6	367.6	490.6	490.6	490.6	490.6
	Итого	139.9	139.9	139.9	139.9	181.5	181.5	181.5	181.5	223.0	223.0	223.0	223.0	278.4	278.4	278.4	278.4	360.9	360.9	360.9	360.9	442.4	442.4	442.4	442.4	416.7	416.7	416.7	416.7	540.2	540.2	540.2	540.2	297.0	297.0	297.0	297.0	436.3	436.3	436.3	436.3	574.8	574.8	574.8	574.8
Холодно-тянутая	Ф 5т	58.0	58.0	58.0	58.0	77.2	77.2	77.2	77.2	96.7	96.7	96.7	96.7	116.0	116.0	116.0	116.0	154.5	154.5	154.5	154.5	193.0	193.0	193.0	193.0	174.0	174.0	174.0	174.0	232.0	232.0	232.0	232.0	116.0	116.0	116.0	116.0	174.0	174.0	174.0	174.0	232.0	232.0	232.0	232.0
	Ф 3т	54.0	54.0	54.0	54.0	67.4	67.4	67.4	67.4	81.0	81.0	81.0	81.0	108.0	108.0	108.0	108.0	136.0	135.0	136.0	135.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0	202.0	202.0	202.0	202.0	81.0	81.0	8 10	81.0	135.0	135.0	135.0	135.0	189.0	189.0	189.0	189.0
	Итого	112.0	112.0	112.0	112.0	144.6	144.6	144.6	144.6	177.7	177.7	177.7	177.7	224.0	224.0	224.0	224.0	289.6	289.5	289.5	289.5	355.0	355.0	355.0	355.0	336.0	336.0	336.0	336.0	434.0	434.0	434.0	434.0	197.0	197.0	197.0	197.0	309.0	309.0	309.0	309.0	421.0	421.0	421.0	421.0
Стали прокатной Ст 3.	С 12	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	С 10	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	133.2	133.2	133.2	133.2	133.2	133.2	133.2	133.2	133.2	133.2	133.2	133.2	199.8	199.8	199.8	199.8	199.8	199.8	199.8	199.8	266.4	266.4	266.4	266.4	333.0	333.0	333.0	333.0	399.6	399.6	399.6	399.6
	L 75×5	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2
	δ=14	—	—	—	74.0	—	—	—	92.4	—	—	—	109.5	—	—	—	147.8	—	—	—	184.8	—	—	—	222.0	—	—	—	222.0	—	—	—	277.0	—	—	—	147.8	—	—	—	222.0	—	—	—	296.0			
	δ=12	—	63.8	63.8	—	—	79.8	79.8	—	—	95.7	95.7	—	—	127.6	127.6	—	—	159.5	159.5	—	—	191.4	191.4	—	—	191.4	191.4	—	—	239.0	239.0	—	51.2	178.8	178.8	51.2	51.2	242.6	242.6	51.2	51.2	301.2	301.2	51.2	
	δ=10	52.6	—	—	—	65.8	—	—	—	79.0	—	—	—	105.1	—	—	—	131.5	—	—	—	158.0	—	—	—	158.0	—	—	—	197.2	—	—	—	105.1	—	—	—	158.0	—	—	—	211.0	—	—	—
	δ=8	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	136.2	131.2	136.2	136.2	136.2	136.2	136.2	136.2	136.2	136.2	136.2	136.2	204.3	204.3	204.3	204.3	204.3	204.3	204.3	204.3	263.0	263.0	286.0	286.0	331.0	331.0	354.0	354.0	399.0	399.0	422.0	422.0
	δ=6	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	Итого	279.5	290.7	290.7	300.9	282.7	306.7	306.7	319 3	305.9	322.6	322.6	336.4	466.7	489.2	489.2	509.4	493.1	521.1	521.1	546.4	518.6	553.0	553.0	583.6	654.3	687.1	687.1	718.3	693.5	736.3	736.3	773.4	758.1	780.6	803.6	823.8	945.6	979.0	1002.0	1032.6	1133.2	1178.2	1201.2	1241.2
Метизы	гайка d=20	11.5	11.5	11.5	11.5	14.4	14.4	14.4	14.4	17.3	17.3	17.3	17.3	11.5	11.5	11.5	11.5	14.4	14.4	14.4	14.4	17.3	17.3	17.3	17.3	11.5	11.5	11.5	11.5	14.4	14.4	14.4	14.4	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
	гайка d=16	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	Косой уголок L 63×4 ℓ=244 ℓ=309 ℓ=322	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
	Косой уголок L 63×4 ℓ=249 ℓ=309 d=18	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
	шайба d=30 70×16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	гайка d=25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
	Итого	39.6	39.6	39.6	39.6	42.5	42.5	42.5	42.5	45.4	45.4	45.4	45.4	39.6	39.6	39.6	39.6	42.5	42.5	42.5	42.5	43.4	45.4	45.4	45.4	39.5	39.6	39.6	39.6	42.5	42.5	42.5	42.5	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7

Примечания:

1. Выборка монтажных марок на один блок здания см. лист 34.
2. Спецификации стали монтажных марок один узел см. альбом IV (серия 1-82-Р4).
3. Монтажные марки ММ 11, 19, 19А, 20 после приварки подкрановой балки к колоннам снимаются, поэтому в расход стали они не включены.

Гл. инж. проекта Басильев Б.Ф.
Гл. инж. пр-та Ютановская Г.А.
Инженер Сафронов О.И.
Техник Кротова Т.Н.

Проверил инж. Ценицкая В.Ц.

Разработал инж. Ежакунова

ГИПРОТИС	Монтажные схемы несущих конструкций	Типовой проект	
		Рабочие чертежи	
Блоки многоэтажных производственных зданий химической промышленности	Выборка стали по монтажным узлам на один блок здания	Серия 1-82-Р3 Вып. 1	
		Марка КЖ	Лист 35
		358 т	

gost.e-ecolog.ru