МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

19.05.2011 № 13-4-03-2532@

на № 52 от 03.05.2011

Директору
ООО «АСО»
С.Г. Светушенко

Факс 8(4922) 31-71-69, 40-01-12

Разъяснение требований СП 4

На Ваш запрос сообщаю, что п. 4.16 СП 4.13 130.2009 устанавливает минимально допустимые расстояния до площадок хранения тары и мусора, исходя из целей предотвращения распространения возможного пожара на соседние здания, сооружения, строения всех классов функциональной пожарной опасности. Указанное требование соответственно распространяется на все виды тары и мусора из горючих материалов. Следует также отметить, что требования по размещению мусора (в том числе и в контейнерах для бытовых отходов возле жилых и общественных зданий), помимо противопожарых, регламентируются и другими нормами (санитарными, экологическими и т.д.).

Заместитель начальника И.Р. Хасанов

gost.e-ecolog.ru
Зуев С.А.
(495) 524-8253

gost.e-ecolog.ru