МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»

(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail:vniipo@.mail.ru; http:www.vniipo.ru

18.04.2011 № 16-1-03-1301

На № 26 от 18.02.2011 г.

Директору общества с ограниченной ответственностью «Аудит Сервис Оптимум»

С.Г.Светушенко

Ул.Комиссарова, д.28, г.Владимир, 600027.

О передаче параметров от АПС в пожарное депо

Обязательные к исполнению требования обеспечения пожарной безопасности объектов в Российской Федерации устанавливаются Федеральными законами Российской Федерации, а также иными нормативными актами, вступившими в силу на основании постановлений Правительства Российской Федерации.

Приказ МЧС России от 28.12.2009 г. № 743 «О принятии на снабжение в системе МЧС России программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях» является локальным нормативным актом МЧС России и распространяет свое действие на организации МЧС России.

Решение по обеспечению совместимости устанавливаемого в зданиях оборудования пожарной сигнализации с программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг» остается в ведении должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объекта.

Начальник В.И.Климкин

gost.e-ecolog.ru

Иващук Р.А.
(495)521-23-00

gost.e-ecolog.ru