ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXIII

ГЛАВНЫЙ КОРПУС.

СМЕТЫ НА РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ.

I987г.

Iз. 3-69

КФ ЦИТП инв.N 9747/24

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

76/24
Заказ № 2361 Инв. № 9747/24 Тираж 270
Сдано в печать 21/3 1988 Цена 3·69

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXII

ГЛАВНЫЙ КОРПУС.
СМЕТЫ НА РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ.

Разработан институтом
"Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие Госстроем СССР
протокол № АЧ-58 от 9 июня 1987г.

Главный инженер В.А.Слюсарев
Главный инженер проекта Л.И.Левонтин
Начальник отдела В.П.Щербицкий

кф цитп инв. № 9747/24

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

9747/24

№№ пп	Наименование	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Средства автоматизации котлоагрегатов КЕ-6,5-I4С	I.25	3...I4
2	Щит общих замеров. Котлоагрегаты № I и № 2.	Калькуляция № I	I5...I8
3	Щит общих замеров. Котлоагрегаты № 3 и № 4.	Калькуляция № 2	I9...22
4	Щит усилителей	Калькуляция № 3	23...25
5	Щит управления котлоагрегатом ЩК-Е	Калькуляция № 4	26...3I
6	Средства автоматизации деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	I.26	32...43
7	Щит управления № I вспомогательного оборудования деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	Калькуляция № I	44...48
8	Средства автоматизации водоподогревательной установки	I.27	49...58
9	Щит управления № 2 вспомогательного оборудования водоподогревательной установки	Калькуляция № I	59...63
I0	Средства автоматизации установки горячего водоснабжения	I.28	64...72
II	Щит управления № 3 вспомогательного оборудования установки горячего водоснабжения	Калькуляция № I	73...76
I2	Средства автоматизации водоподготовительной установки	I.29	77...83
I3	Телефонизация	I.30	84...86
I4	Радиофикация	I.3I	87...89
I5	Электрочасофикация	I.32	90...9I
I6	Пожарная сигнализация	I.33	92...95

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП-903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,25

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОТЛОАГРЕГАТОВ КЕ-6,5-14С(4МТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17 КИП И А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	27,235	ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	18,496	ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	8,739	ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	3,083	ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2872	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,797	ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	КАЛЬКУЛЯЦИ -ЩИТ ОБЩИХ ЗАМЕРОВ Я Н1 КОТЛОАГРЕГАТЫ Н1 И Н2	ШТ	1,00	190,00	190	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-МОНТАЖ Я Н1	ШТ	1,00	-	-	5	4	-	6,40	6	-	-	-
3	КАЛЬКУЛЯЦИ -ЩИТ ОБЩИХ ЗАМЕРОВ Я Н2 КОТЛОАГРЕГАТОВ Н3 И Н4	ШТ	1,00	5,00 190,00	190	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-МОНТАЖ Я Н2	ШТ	1,00	-	-	5	4	-	6,40	6	-	-	-
5	КАЛЬКУЛЯЦИ -ЩИТ УСИЛИТЕЛЕЙ Я Н3	ШТ	1,00	5,00 179,00	179	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-МОНТАЖ Я Н3	ШТ	1,00	-	-	5	4	-	6,40	6	-	-	-
7	КАЛЬКУЛЯЦИ -ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Я Н4 КОТЛОАГРЕГАТОВ ЩК-Е	ШТ	4,00	5,00 575,00	2300	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-МОНТАЖ Я Н4	ШТ	4,00	-	-	20	16	-	6,40	26	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5,00				-	-	-	-
9	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-160, ДЛ,Н,Ч,-291	14,00	0,96	13	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
10	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	12,00	2,00	24	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
11	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	12,00	-	-	3	3	-	0,50	6	-
		шт		0,21				-	-	-	-
12	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163	10,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
13	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	8,00	1,50	12	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
14	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-
		шт		0,21				-	-	-	-
15	1704ДОП,40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879 МОНТ,ДЛИНА 500ММ МАТ,ЗАЩ,АРМ,СТ08Х13	8,00	9,10	73	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		шт									
16	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	8,00	-	-	3	3	-	1,00	8	-
		шт		0,43				-	-	-	-
17	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ=ТНЖ-Н ТУ25-11-916-76	40,00	9,70	388	-	-	-	-	-	-
		1,840 КГ шт		-				-	-	-	0,07
18	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ	40,00	-	-	27	26	-	1,00	40	-
		шт		0,67				-	-	-	-
19	1704-20061	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-181071-76	12,00	5,80	70	-	-	-	-	-	-
		1,550 КГ шт		-				-	-	-	0,02
20	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
		шт		0,80				-	-	-	-
21	1704-20473	-ТЯГОНАПОРОМЕР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ=ТДЖ1,2500 ТУ25-11-935-76	5,00	7,50	38	-	-	-	-	-	-
		1,950 КГ шт		-				-	-	-	0,01
22	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ	5,00	-	-	3	3	-	1,00	5	-
		шт		0,67				-	-	-	-
23	1704-20867 ДОП,1	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МП22516 КЛАСС ТОЧНОСТИ 1,5	8,00	200,00	1600	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
24	Ц11-98-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ	8,00	-	-	12	11	-	2,00	16	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		/МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР/,ТИП ММК,МПК,МП		1,48				-	-	-	-
		ШТ									
25	17142-4048-2	-ПОТЕНЦИОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПУ1-505	4,00	235,00	940	-	-	-	-	-	-
		12,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,05
26	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1	4,00	-	-	17	17	-	6,00	24	-
				4,25				-	-	-	-
		ШТ									
27	1704-20585	-МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КОЛОКОЛЬНЫЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ=ДКО-3702 ТУ25-02-50-74	16,00	70,00	1120	-	-	-	-	-	-
		24,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,38
28	Ц11-248-1	-ДИФМАНОМЕТР КОЛОКОЛЬНЫЙ С ФЕРРОДИНАМИЧЕСКИМ ИЛИ ИНДУКЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ	16,00	-	-	64	39	2	4,00	64	-
				4,02				-	0,03	-	-
		ШТ									
29	17142-5016-3	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПД1-504	8,00	230,00	1840	-	-	-	-	-	-
		13,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,10
30	Ц11-296-3	-ПРИБОР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	-	-	13	13	-	3,00	24	-
				1,61				-	-	-	-
		ШТ									
31	1704-51416 ДОП,59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29,3	16,00	-	-	1040	-	-	-	-	-
				65,00				-	-	-	-
		ШТ									
32	Ц11-409-10	-МОНТАЖ	16,00	-	-	36	35	-	3,47	56	-
				2,23				-	-	-	-
		ШТ									
33	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-025Р=МЭО-10/25-0,25Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74	16,00	155,00	2480	-	-	-	-	-	-
		26,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,42
34	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	16,00	-	-	106	45	2	4,00	64	-
				6,63				-	3,03	-	-
		ШТ									
35	1704-21350 ДОП,36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-71СГ	4,00	200,00	800	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
36	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	18	11	1	5,00	20	-
				4,59				-	0,04	-	-
		ШТ									
37	1704-20645	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ БАРАБАНОВ ПАРОВЫХ КОТЛОВ=П-198 ТУ25-02-141969-76	4,00	15,00	60	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,05

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12,000 КГ ШТ									
38	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ШТ	4,00	-	-	16	14	-	6,00	24	-
				3,90				-	0,01	-	-
39	1704-20541	-МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ=ДМ-3583М ТУ25-02-031696-78 12,000 КГ ШТ	8,00	50,00	400	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,10
40	Ц11-246-2	-ДИФМАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ИНДУКЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ:НЕШИТОВОЙ МОНТАЖ ШТ	8,00	-	-	32	20	1	4,00	32	-
				4,04				-	0,01	-	-
41	1704-20649	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ=5424 ТУ25-02-030460-76 13,000 КГ ШТ	4,00	12,10	48	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,05
42	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ШТ	4,00	-	-	16	14	-	6,00	24	-
				3,90				-	0,01	-	-
43	17142-5001 1	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ =КСД1-002 13,000 КГ ШТ	4,00	255,00	1020	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,05
44	Ц11-296-3	-ПРИБОР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4,00	-	-	6	6	-	3,00	12	-
				1,61				-	-	-	-
45	1504-15314	-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ=УКС-1,1 ТУ16-534,038-79 4,000 КГ ШТ	16,00	40,00	640	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,06
46	Ц11-206-2	-МОНТАЖ КОМПЛ	16,00	-	-	68	68	1	7,00	112	-
				5,52				-	0,01	-	-
47	170648-159 1	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГХП-100 ШТ	1,00	20,00	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ПРИБОРЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТОМ М-КЕ									
48	Ц11-34-1	-ДОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4,00	-	-	5	5	-	2,00	8	-
				1,28				-	-	-	-
49	1704-51421 ДОП,59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29,1.12 ШТ	16,00	190,00	3040	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
50	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	16,00	-	-	83	82	-	8,00	128	-
				5,20				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИБОРЫ ПОСТАВЛЯМЫЕ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ									
51	Ц11-91-1	-МАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ	8,00	-	-	9	9	-	2,00	16	-
		ШТ		1,10				-	-	-	-
52	Ц11-190-1	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРЫЛЬЧАТКОЙ ИЛИ ВЕНТИЛЬНЫЙ	8,00	-	-	19	18	-	4,00	32	-
		ШТ		2,34				-	-	-	-
53	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
54	Ц11-250-2	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ДИФМАНОМЕТРА	44,00	-	-	258	51	4	1,86	82	-
		ШТ		5,86				1	0,03	1	-
55	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А	2,00	-	-	7	3	-	2,00	4	-
		ШТ		3,37				-	0,03	-	-
56	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	16,00	-	-	13	12	-	1,00	16	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
57	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	68,00	-	-	52	49	-	1,00	68	-
		ШТ		0,76				-	-	-	-
58	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	28,00	-	-	41	33	1	2,00	56	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-
59	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	1,50	-	-	42	23	2	25,00	38	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
60	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,65	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		100М		1,34				-	0,06	-	-
61	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,80	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100ШТ		1,65				-	0,15	-	-
62	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,10	-	-	11	3	4	61,00	6	-
		Т		108,00				1	12,69	1	-
63	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,37	-	-	46	18	14	49,00	18	-
		Т		123,00				4	14,71	5	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Ц11-620-3	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДЛ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ	28,00	-	-	26	11	1	0,64	16	-
		ШТ		0,92				-	0,01	-	-
65	Ц11-620-5	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	14,00	-	-	55	13	1	1,46	20	-
		ШТ		3,90				-	0,03	-	-
66	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,15	-	-	14	2	10	19,00	3	-
		100М		92,30				3	28,51	4	-
67	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	72,00	-	-	24	21	3	1,00	72	-
		ШТ		0,34				-	-	-	-
68	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,99	-	-	107	46	46	43,00	86	-
		100М		54,00				19	12,55	25	-
69	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,73	-	-	47	21	19	52,00	38	-
		100М		64,10				7	12,82	9	-
70	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,24	-	-	17	8	6	60,00	14	-
		100М		70,70				2	13,42	3	-
71	Ц8-416-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,63	-	-	6	5	-	15,00	9	-
		100М		9,69				-	0,10	-	-
72	Ц8-416-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,82	-	-	9	7	-	16,00	13	-
		100М		11,20				-	0,12	-	-
73	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,40	-	-	7	3	3	4,00	6	-
		100М		4,88				1	0,92	1	-
74	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	6,94	-	-	8	8	-	2,00	14	-
		100М		1,21				-	-	-	-
75	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	7,30	-	-	350	133	92	31,00	226	-
		100М		48,00				29	5,21	38	-
76	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	16,64	-	-	215	122	7	13,00	216	-
		100М		12,90				3	0,22	4	-
77	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И	5,41	-	-	54	34	2	11,00	60	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ		10,00				1	0,13	1	-
		100М									
78	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕ4ЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С	158,00	-	-	77	35	-	1,00	158	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,49				-	-	-	-
		ШТ									
79	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕ4ЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С	18,00	-	-	15	7	-	1,00	18	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14		0,81				-	-	-	-
		ШТ									
80	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕ4ЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С	8,00	-	-	8	4	-	1,00	8	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19		1,02				-	-	-	-
		ШТ									
81	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕ4ЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С	8,00	-	-	11	6	-	1,00	8	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 30		1,37				-	-	-	-
		ШТ									
82	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,25	-	-	471	42	6	61,00	76	-
		Т		377,00				2	1,82	2	-
83	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ	1,40	-	-	79	19	2	24,00	34	-
		ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2		56,10				-	0,13	-	-
		100М									
84	Ц12-522-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА	485,00	-	-	141	107	10	0,40	194	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ		0,29				5	0,01	5	-
		М									
85	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ	154,00	-	-	37	32	3	0,40	62	-
		ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ		0,24				-	-	-	-
		М									
86	Ц12-523-2ПР-ИМ	-ТО ЖЕ,Д32	250,00	-	-	60	52	5	0,40	100	-
		М		0,24				-	-	-	-
87	Ц8-406-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО	1,40	-	-	45	13	10	16,00	22	-
		СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		32,00				3	2,94	4	-
		100М									
88	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	80,00	-	-	43	42	-	1,00	80	-
		1ВВОД		3,54				-	-	-	-
89	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	16,00	-	-	17	16	-	1,00	16	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
90	Ц11-711-3	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:30	8,00	-	-	12	12	-	2,00	16	-
		1ВВОД		1,47				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
91	1504-06072 К=1,062	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПВ2-60 МЗБ ОСТ 16 0,526,001-77 ШТ	2,00	- / 2,22	-	4	-	- / -	- / -	- / -	- / -
92	С130-1039	-КРАН 14М1 ШТ	16,00	- / 1,07	-	17	-	- / -	- / -	- / -	- / -
93	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	24,00	- / 1,20	-	29	-	- / -	- / -	- / -	- / -
94	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	16,00	- / 1,47	-	24	-	- / -	- / -	- / -	- / -
95	2307ДОП, К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б50Р-3М ДИАМ.10ММ ШТ	28,00	- / 9,50	-	266	-	- / -	- / -	- / -	- / -
96	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	1,24	- / 202,00	-	250	-	- / -	- / -	- / -	- / -
97	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1 1000М	0,16	- / 281,00	-	45	-	- / -	- / -	- / -	- / -
98	С151-1818	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1 1000М	0,14	- / 487,00	-	68	-	- / -	- / -	- / -	- / -
99	С151-1820	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х1 1000М	0,14	- / 860,00	-	120	-	- / -	- / -	- / -	- / -
100	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,18	- / 195,00	-	34	-	- / -	- / -	- / -	- / -
101	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,96	- / 277,00	-	266	-	- / -	- / -	- / -	- / -

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М									
102	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,14	- / 367,00	-	51	-	- / -	- / -	- / -	- / -
103	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,04	- / 592,00	-	24	-	- / -	- / -	- / -	- / -
104	1509СТР,88	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ,1ММ2 М	860,00	- / 0,02	-	17	-	- / -	- / -	- / -	- / -
	К=1,116										
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
105	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	145,00	- / 0,42	-	61	-	- / -	- / -	- / -	- / -
106	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	6,50	- / 1,51	-	10	-	- / -	- / -	- / -	- / -
107	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	8,50	- / 2,49	-	21	-	- / -	- / -	- / -	- / -
108	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25 10ШТ	2,40	- / 1,25	-	3	-	- / -	- / -	- / -	- / -
109	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25 10ШТ	4,80	- / 0,48	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
110	С113СТР,14	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6	60,00	-	-	16	-	-	-	-	-

9947/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ10704-76									
	К=1,089	М		0,26				-	-	-	-
111	0113СТР,15	-ТО ЖЕ,33Х2	75,00	-	-	28	-	-	-	-	-
		М									
	К=1,089			0,37				-	-	-	-
112	0113СТР,15	-ТО ЖЕ,48Х2	25,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		М									
	К=1,089			0,52				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
113	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	500,00	-	-	155	-	-	-	-	-
		М		0,31				-	-	-	-
114	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	8,30	-	-	9	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,12				-	-	-	-
115	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	16,40	-	-	6	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,35				-	-	-	-
116	0113СТР,75	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 14Х2 ГОСТ 8733-74	160,00	-	-	83	-	-	-	-	-
	К=1,029	М		0,52				-	-	-	-
117	0113СТР,76	-ТО ЖЕ,32Х2	260,00	-	-	203	-	-	-	-	-
		М									
	К=1,029			0,78				-	-	-	-
118	241649-106	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ	140,00	-	-	49	-	-	-	-	-
	5К=1,089	Р3-Ц-ХШ25									
		М		0,35				-	-	-	-
119	2405ДОП	-КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ	28,00	-	-	302	-	-	-	-	-
	К=1,082	КС-20-1									
		ШТ		10,77				-	-	-	-
120	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,15	-	-	35	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
		1000ШТ		235,84				-	-	-	-
121	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3	0,06	-	-	13	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
		1000ШТ		203,68				-	-	-	-
122	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3	0,08	-	-	23	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
123	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1	24,00	-	-	13	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79									
		1М		0,54				-	-	-	-
124	2405ДОП,34	-ЛОТОК ЛМТ20	6,00	-	-	20	-	-	-	-	-
		ШТ									
	К=1,072			3,38				-	-	-	-
125	2405ДОП,34	-ЛОТОК ЛМТ40	45,00	-	-	181	-	-	-	-	-
		ШТ									
	К=1,072			4,02				-	-	-	-
126	2405ДОП,34	-ЛОТОК ЛМТ-У40	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ									
	К=1,072			2,30				-	-	-	-
127	2405-1715	-ПРИЖИМЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ПКТ-26У3	60,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1083-74,ИЗМ НР3-79									
		ЬТ		0,15				-	-	-	-
128	2405-1859	-СТОЙКИ=К310МУХЛ2	8,00	-	-	13	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-22-80									
		ШТ		1,66				-	-	-	-
129	2405-11256	-ПРОФИЛЬ ZП2000	20,00	-	-	26	-	-	-	-	-
	ДОП,10	ШТ									
	К=1,072			1,29				-	-	-	-
130	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	16,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79									
		1М		0,15				-	-	-	-
131	241829-060	-КРОНШТЕЙН	3,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	09	ШТ									
	К=1,072			2,14				-	-	-	-
132	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3	0,04	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
		1000ШТ		90,05				-	-	-	-
133	241829-060	-ПОДСТАВКА ДСС	4,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	12	ШТ									
	К=1,072			0,80				-	-	-	-
134	2405-1245	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	6,00	-	-	41	-	-	-	-	-
	К=1,073	СП200=ПГ200У3									
		ТУ36-1109-77		6,76				-	-	-	-
		ШТ									
135	2405-1251	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,073	СУ-200=УГ200У3									
		ТУ36-1109-77		3,76				-	-	-	-
		ШТ									
136	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 955-1	20,00	-	-	75	-	-	-	-	-
	634,1	ШТ									
	К=1,098			3,73				-	-	-	-
137	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО В-20	28,00	-	-	62	-	-	-	-	-
	694,1	ШТ									
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
138	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 100-200П	8,00	-	-	22	-	-	-	-	-
	554,1	ШТ									
	К=1,098			2,74				-	-	-	-
139	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	16,00	-	-	35	-	-	-	-	-
	694,1	ШТ									
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	17494	3049	1490	258		2657	1,36
				РУБ.				81		193	

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				1748				
			РУБ,		1002	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		18496	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			3808					
		ИТОГО:	РУБ,			6857	1490	258		2760	1,36
			РУБ,					81			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1238	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	561	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		112	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	226	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		18496	8095	1716	258		2872	1,36
			РУБ,					81			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			644	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	765	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		18496	8739	1716	258		2872	1,36
			РУБ,					81			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		27235	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3063	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2872	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1797	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП-903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЩИТА ОБЩИХ ЗАМЕРОВ КОТЛОАГРЕГТЫ Н1 И Н2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17 КИП И А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,197 ТЫС,РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,189 ТЫС,РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,008 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,004 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ ФОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1517ДОП.7П ,01973	-ЩИТ ШКАФНОЙ ШМ-3Д-1-600Х600 ШТ	1,00	84,00	84	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	- -	5,00 0,14	5	- -	-	-
3	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,150 КГ ШТ	2,00	0,75 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -	-	-
4	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -	-	-
5	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ ШТ	5,00	1,45 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -	-	-
6	1517-1351-4	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО	5,00	1,30	6	-	-	-	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 63А=		-				-	-	-	-
		ШТ									
7	3606-1432	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР ТВ1-1	12,00	1,05	13	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
8	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ	12,00	1,15	14	-	-	-	-	-	-
		АТЕЛИ									
		СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И									
		ДР,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-									
		222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,									
		ШПК-6, ГНЕЗДО									
		МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР,									
		ШТ		-				-	-	-	-
9	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ	6,00	0,14	1	-	-	-	-	-	-
		ДВП4-2В=ПТ									
		ТУ 36,1101-71		-				-	-	-	-
		0,036 КГ ШТ									
10	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ	1,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-
		ТУ 36,1101-71									
		0,002 КГ ШТ		-				-	-	-	-
11	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	6,00	0,70	4	-	-	-	-	-	-
		ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=									
		ШТ		-				-	-	-	-
12	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
		0,110 КГ ШТ									
				-				-	-	-	-
13	1517-1461-2	-ПРИБОРЫ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,									
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И									
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ		-				-	-	-	-
14	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25	1,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
15	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ	1,00	0,75	1	-	-	-	-	-	-
		ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТ									
		ЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И									
		ДР,=ПРОВОЛОЧНЫЕ									
		КРУПНОГАБАРИТНЫЕ									
		ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР,									
		ШТ		-				-	-	-	-
16	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	1,00	0.65	1	-	-	-	-	-	-
		РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/2									
		20		-				-	-	-	-
		ГОСТ 7396-76									
		0,060 КГ ШТ									
17	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
		АТЕЛИ									
		СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И									
		ДР,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-									
		222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,									
		ШПК-6, ГНЕЗДО									
		МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР,									
		ШТ		-				-	-	-	-
18	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000ШТ									
				-				-	-	-	-
19	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
20	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	29,00	0,10	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
21	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	80,00	0,40	32	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
22	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
23	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	183	5	4	-		7	-
				РУБ,				-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,	6	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	189	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		-					
		ИТОГО:		РУБ,		5	4	-		7	-
				РУБ,				-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ,		-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	189	8	4	-		7	-
				РУБ,				-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		-	-	-		-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		189	8	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		197	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ N2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЩИТ ОБЩИХ ЗАМЕРОВ,КОТЛОАГРЕГАТЫ N3 И N4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛЕВОНТИН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,198 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,190 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1517-01973 ДОП,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-600Х600 ШТ	1,00	84,00	84	-	-	-	-	-	-		
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	- -	5,00 0,14	5 -	- -		
3	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,150 КГ ШТ	2,00	0,75 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -		
4	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -		
5	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,6 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ ШТ	5,00	1,45 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -		
6	1517-1351-4-	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО	5,00	1,30	6	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 63А=		-				-	-	-	-
		ШТ									
7	3606-1432	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР ТВ1-1	12,00	1,05	13	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
8	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	12,00	1,15	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВГ4-2В=ПТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ	6,00	0,14	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36,1101-71 0,002 КГ	12,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	6,00	0,70	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	3609-1046 6	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25	1,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБКАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.,=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.	1,00	0,75	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	260,00	-	-					

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000ШТ									
				-				-	-	-	-
19	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
20	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	29,00	0,10	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
21	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	80,00	0,40	32	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
22	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СБ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
23	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		184	5	4	-		7	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		6	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУ .		190	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		190	8	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		190	8	4	-		7	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		198	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ Бугай СТ,ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ Прох - ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП-903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЩИТА УСИЛИТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17 КИП и А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,107 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,179 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН в Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1517-01973 ДОП,7	-ЩИТ ЩКАФНОЙ ЩУ-2Д-1-800Х600 ШТ	1,00	94,00		94	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-080-1	-ЩИТ ЩКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	-	3	3	- -	5,00 0,14	5	- -	- -
3	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,150 КГ ШТ	1,00	0,75 -	1	-	-	-	- -	- -	-	- -	- -
4	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	1,00	3,65 -	4	-	-	-	- -	- -	-	- -	- -
5	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВН4-2Б=ШТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ ШТ	1,00	0,14 -	-	-	-	-	- -	- -	-	- -	- -
6	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ШТ ТУ 36,1101-71 0,002 КГ ШТ	2,00	0,06 -	-	-	-	-	- -	- -	-	- -	- -
7	1517-1379-2-	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	1,00	0,70 -	1	-	-	-	- -	- -	-	- -	- -
8	1507-7026	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФШ-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	- -	- -	-	- -	- -

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ шт	1,00	0,65 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= шт	17,00	0,10 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
11	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А шт	160,00	0,40 -	64	-	-	- -	- -	- -	- -
12	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1600 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СЬ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ,	1,00	4,60 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
13	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950 шт	1,00	- 2,47	-	2	1	- -	2,00 0,01	2 -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		172	5	4	-		7	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		7	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		179	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		179	8	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		179	8	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			187 -	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ Бугай СТ.ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ — ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП-903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОАГРЕГАТОМ ЩК-Е

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,583 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,575 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

1	1517-01985 ДОП,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-600Х600 ШТ	1,00	74,00	74	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	-	5,00 0,14	5	-	-	-
3	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ ШТ	5,00	1,60	8	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	5,00	0,85	4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1504-06003	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ3-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,220 КГ ШТ	2,00	1,05	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,03	3,65	7	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1504-12272 ДОП,70	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ37 ШТ	3,00	5,10	15	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	3,00	4,40	13	-	-	-	-	-	-
9	1504-12236	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ-12204 ДОП,43 ШТ	4,00	4,20	17	-	-	-	-	-	-
10	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	4,00	4,40	18	-	-	-	-	-	-
11	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 0,150 КГ ШТ	2,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-
12	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-
13	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ ШТ	9,00	1,45	13	-	-	-	-	-	-
14	1517-1351-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А= ШТ	9,00	2,00	18	-	-	-	-	-	-
15	1504-15230	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ=СВ-4М ТУ 25-02-530 454-77 0,500 КГ ШТ	1,00	5,60	6	-	-	-	-	-	-
16	1517-1483-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ИСТОЧНИК СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ ШТ	1,00	1,60	2	-	-	-	-	-	-
17	1504-03063	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-КОРПУС С ПРУЖИННЫМИ КОНТАКТАМИ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,5, 1, 2, 4, 6, 10А=ПТ ТУ 36.1101-71 0,036 КГ ШТ	1,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-
18	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,5, 1, 2, 4, 6, 10А=ПТ	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ 36.1101-71 0,002 КГ ШТ									
19	1517-1379-2-	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	1,00	0,70 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
20	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	3,00	0,80 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
21	1517-1444-2-	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	3,00	1,50 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
22	1504-17085	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-П-2-0-1Р43-01-10/ 42У2 ТУ 16-526.463-79 0,104 КГ ШТ	1,00	0,30 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
23	1517-1453-2-	ВЫКЛЮ4АТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР, ШТ	1,00	1,15 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
24	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
25	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
26	1701-03291	-АМПЕРМЕТР Э365=Э350 ШТ	1,00	7,00 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
27	1517-1473-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕ ТРЫ,ЛООМЕТРЫ,4АСЫ,ШТ	1,00	1,10 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
28	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С 4АСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ -90	9,00	4,40 -	40	-	-	- -	- -	- -	- 0,01

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ 16-526.128-78									
		0,650 КГ ШТ									
29	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6	9,00	4,40	40	-	-	-	-	-	-
		СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2		-				-	-	-	-
		ШТ									
30	1507-5053	-АРМАТУРА=АСКМ-1У3,АСКМ-3У3	10,00	0,25	3	-	-	-	-	-	-
		0,019 КГ ШТ		-				-	-	-	-
31	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	10,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-				-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
32	3609-10459	-РЕЗИСТОР ПЭ25	10,00	0,10	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
33	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ	10,00	0,75	8	-	-	-	-	-	-
		ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И		-				-	-	-	-
		ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ПЭБ И ДР.									
		ШТ									
34	1504-12004	-РЕЛЕ ВС-43=ВС-10-30У4	1,00	18,40	18	-	-	-	-	-	-
		ТУ 16-523.476-79		-				-	-	-	-
		3,000 КГ ШТ									
35	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5		-				-	-	-	-
		ДО 8 ТИПОВ=									
		ШТ									
36	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И	3,00	8,60	26	-	-	-	-	-	-
		60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ		-				-	-	-	-
		0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72 -3222УХЛ4									
		ТУ 16-523.472-79									
		1,100 КГ ШТ									
37	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	3,00	2,90	9	-	-	-	-	-	-
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1		-				-	-	-	-
		ДО 4 ТИПОВ=									
		ШТ									
38	1504ДОП,43	-РЕЛЕ РПЛ14004	3,00	4,20	13	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
39	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	3,00	1,40	13	-	-	-	-	-	-
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5		-				-	-	-	-
		ДО 8 ТИПОВ=									
		ШТ									
40	1504-13221	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	1,00	6,00	6	-	-	-	-	-	-
		100,127,220В,50,60ГЦ=РП-256У4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ16-523.483-78		-				-	-	-	-
		1,600 КГ ШТ									
41	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
42	1504ДОП,43	-РЕЛЕ РПЛ13104 ШТ	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
43	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	4,40	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
44	3609	-РЕЗИСТОР ПП6-15 ШТ	1,00	0,39	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
45	1517-1420-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=РЕГУЛИРУЕМЫЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ СП,ПП-2,ПП-3,ППБ ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
46	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	37,00	0,10	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
47	1517-1498-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	272,00	0,40	109	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
48	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1600 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ,	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
49	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950 ШТ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		554	5	4	-		7	0,01
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,					-		-	
			РУБ,				4				
			РУБ,		21	-	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		575	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			5	4	-		7	0,01
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		575	8	4	-		7	0,01
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		575	8	4	-		7	0,01
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		583	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАИ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.26

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17 КИП А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,100 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 4,629 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,471 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,918 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 857 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,532 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ М1	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	1,00	475,00		475	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	
		шТ											
2	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ М1	-МОНТАЖ	1,00	-		-	5	4	-	5,40	6	-	
		шТ											
				5,00					-	-	-	-	
3	17-0648-1586	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В,Ч.-160, ДЛ.Н,Ч.-141	22,00	0,90		20	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	
		шТ											
4	17-0648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	16,00	2,00		32	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	
		шТ											
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	16,00	-		-	3	3	-	0,50	8	-	
				0,21					-	-	-	-	
		шТ											
6	17-04-10.20	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР=ТГ2С-712 ТУ25-02-141565-79 17,000 КГ	1,00	96,00		96	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	0,02	
		шТ											
7	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ	1,00	-		-	1	1	-	2,00	2	-	

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ		1,24				-	-	-	-
		шТ									
8	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	1,00	-	-	6	1	-	2,00	2	-
		10М		5,58				-	-	-	-
9	17Ø4-2ØØØ1	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-1бØ ТУ25-Ø2-181Ø71-78	22,00	5,80	128	-	-	-	-	-	-
		1,65Ø КГ шТ		-				-	-	-	Ø,ØЭ
1Ø	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	22,Ø0	-	-	18	17	-	1,Ø0	22	-
		шТ		Ø,ØØ				-	-	-	-
11	17Ø4-51421 ДОП.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29,1,12	6,Ø0	19Ø,ØØ	1140	-	-	-	-	-	-
		шТ		-				-	-	-	-
12	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	6,Ø0	-	-	31	31	-	8,Ø0	48	-
		КОМПЛ		5,2Ø				-	-	-	-
13	17Ø4-51416 ДОП.59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29,3	4,Ø0	65,ØØ	26Ø	-	-	-	-	-	-
		шТ		-				-	-	-	-
14	Ц11-4Ø9-1Ø	-МОНТАЖ	4,Ø0	-	-	9	9	-	3,47	14	-
		шТ		2,23				-	-	-	-
15	17Ø4-2Ø779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14Ø21-73	1,Ø0	14,8Ø	15	-	-	-	-	-	-
		2,ØØØ КГ шТ		-				-	-	-	-
16	Ц11-14Ø-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1ØМПА /1ØØКГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:5Ø	1,Ø0	-	-	1	1	-	1,Ø0	1	-
		КОМПЛ		1,27				-	-	-	-
17	17Ø4-21372 ДОП.Ø6	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДСС-711И2С	2,Ø0	22Ø,ØØ	44Ø	-	-	-	-	-	-
		шТ		-				-	-	-	-
18	Ц11-247-Ø	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ,САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДАВЛЕНИЯ: НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	2,Ø0	-	-	12	8	-	7,Ø0	14	-
		КОМПЛ		5,Ø4				-	Ø,Ø4	-	-
19	17Ø4-2Ø7Ø4	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14Ø21-73	1,Ø0	25,ØØ	25	-	-	-	-	-	-
		2,ØØØ КГ шТ		-				-	-	-	-
2Ø	Ц11-14Ø-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1бМПА /1ØØКГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:15Ø	1,Ø0	-	-	4	1	-	2,Ø0	2	-
		КОМПЛ.		4,Ø6				-	-	-	-
21	17Ø4-2Ø673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ	2,Ø0	4,Ø5	9	-	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ14316-73		-				-	-	-	0,01
		2,000 КГ ШТ									
22	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
23	1704-20786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	1,00	34,00	34	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	-
24	Ц11-140-4	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:200	1,00	-	-	7	1	-	2,00	2	-
		КОМПЛ		7,01				-	-	-	-
25	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ	2,00	4,65	9	-	-	-	-	-	-
		ГОСТ14316-73		-				-	-	-	0,01
		2,600 КГ ШТ									
26	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
27	1704-21362 ДОП,36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711ИН	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
28	Ц11-247-4	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ,ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С КОНТАКТНЫМ	1,00	-	-	5	4	-	6,00	6	-
		УСТРОЙСТВОМ;НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ		5,35				-	0,04	-	-
		КОМПЛ									
29	1704-20088	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МВТП-160 ТУ25-02-180315-78	1,00	5,50	6	-	-	-	-	-	-
		1,550 КГ ШТ		-				-	-	-	-
30	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ		0,50				-	-	-	-
31	1704-50522	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-П ТУ25-02-161364-78	1,00	16,00	16	-	-	-	-	-	-
		2,500 КГ ШТ		-				-	-	-	-
32	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		1,78				-	0,01	-	-
33	1704-20206	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР САМОПИШУЩИЙ=МТС-711 ТУ25-02-181962-79	1,00	57,00	57	-	-	-	-	-	-
		7,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
34	Ц11-93-4	-МАНОМЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР С ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДВУХЗАПИСНОЙ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		1,65				-	-	-	-
35	1704-20541	-МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ=ДМ-3583М	2,00	50,00	100	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ25-02-031696-76									
		12,000 КГ шТ									
36	Ц11-246-2	-ДИФМАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ ЬЕШКАЛЬНЫЙ С ИНДУКЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ;НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	2,00	-	-	8	5	-	4,00	8	-
		шТ		4,04				-	0,01	-	-
37	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-0,25Р=МЭО-10/25-0, 25Р-68,МЭО-10/03-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74	2,00	155,00	310	-	-	-	-	-	-
		26,000 КГ шТ		-				-	-	-	0,05
38	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	2,00	-	-	13	6	-	4,00	8	-
		шТ		6,63				-	0,05	-	-
39	1704-21350 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-71СГ	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
		шТ		-				-	-	-	-
40	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
		шТ		4,09				-	0,04	-	-
41	1704-20706	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ МАЛЫЙ=СУМ ГОСТ14431-73	1,00	7,10	7	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ шТ		-				-	-	-	-
42	Ц11-514-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ	1,00	-	-	4	4	-	6,00	6	-
		шТ		3,90				-	0,01	-	-
43	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В,Ч.-160, ДЛ,Н,Ч.-291	2,00	0,95	2	-	-	-	-	-	-
		шТ		-				-	-	-	-
44	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	1,00	2,00	2	-	-	-	-	-	-
		шТ		-				-	-	-	-
45	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		шТ		0,21				-	-	-	-
46	1704-20867 ДОП.1	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МП2010 КЛАСС ТОЧН.1,5	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
		шТ		-				-	-	-	-
47	Ц11-58-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ /МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР/,ТИП ММК,МПК,МП	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		шТ		1,48				-	-	-	-
48	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ шТ		-				-	-	-	0,01
49	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ		1,27				-	-	-	-
		ШТ									
50	1704-20862 ДОП.1	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МП22Б17	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
51	Ц11-98-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ /МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР/,ТИП ММК,МПК,МП	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,48				-	-	-	-
		ШТ									
52	1704ДОП	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СТВ-80	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
53	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100	1,00	-	-	3	2	-	3,00	3	-
				2,55				-	-	-	-
		ШТ									
54	1704-50564	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 10,600 КГ	3,00	54,00	162	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,03
		ШТ									
55	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	3,00	-	-	8	8	-	4,00	12	-
				2,66				-	-	-	-
		КОМПЛ									
56	170648-1257	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.И.Ч.-103	4,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
57	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	1,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
58	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
59	170648-1256	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.И.Ч.-163	9,00	0,85	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
60	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	7,00	1,50	11	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
61	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	-	-	1	1	-	0,50	4	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
62	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 1,500 КГ	4,00	20,60	82	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		ШТ									
63	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	4,00	-	-	1	1	-	1,00	4	-
				0,56				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
64	17Ф4Д0Ш	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ СТВГ-65	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
65	Ц11-156-2	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100	1,00	-	-	3	2	-	3,00	3	-
				2,55				-	-	-	-
		ШТ									
66	Ц11-250-2	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ДИФМАНОМЕТРА	12,00	-	-	70	14	1	1,86	22	-
		ШТ		-				-	0,03	-	-
				0,86							
67	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	22,00	-	-	17	16	-	1,00	22	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
68	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	20,00	-	-	16	15	-	1,00	20	-
				0,61				-	-	-	-
		ШТ									
69	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	4,00	-	-	4	3	-	1,00	4	-
		ШТ		1,04				-	0,01	-	-
70	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	11,00	-	-	16	10	-	2,00	22	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-
71	Ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ 32	8,00	-	-	1	-	-	0,05	-	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
72	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,0КГ	0,45	-	-	13	7	1	25,00	11	-
				27,00				-	0,31	-	-
		100ШТ									
73	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,05	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,34				-	0,06	-	-
		100М									
74	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,11	-	-	12	4	4	61,00	7	-
				100,00				1	12,69	1	-
		Т									
75	Ц11-620-3	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ	19,00	-	-	17	8	1	0,64	12	-
		ШТ		0,82				-	0,01	-	-
76	Ц11-620-5	-ТО ЖЕ,НА ПОЛУ	10,00	-	-	39	9	-	1,46	15	-
		ШТ		3,90				-	0,03	-	-
77	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	21,00	-	-	7	6	1	1,00	21	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
78	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,43	-	-	23	10	10	43,00	18	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ		54,00				4	12,55	5	-
		100М									
79	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,75	-	-	48	21	19	52,00	39	-
				64,10				7	12,82	10	-
		100М									
80	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,14	-	-	10	5	3	60,00	8	-
				70,70				1	13,42	2	-
		100М									
81	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	-	-	1	1	-	15,00	1	-
				9,69				-	0,10	-	-
		100М									
82	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,14	-	-	2	1	-	16,00	2	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
83	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,65	-	-	21	6	4	16,00	10	-
				32,00				1	2,94	2	-
		100М									
84	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,65	-	-	3	2	1	4,00	3	-
				4,88				-	0,92	1	-
		100М									
85	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,88	-	-	2	2	-	2,00	4	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
86	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,75	-	-	84	32	22	31,00	64	-
				48,00				7	5,21	9	-
		100М									
87	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	4,09	-	-	53	30	2	13,00	53	-
				12,90				1	0,22	1	-
		100М									
88	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,56	-	-	16	10	-	11,00	17	-
				10,00				-	0,15	-	-
		100М									
89	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	58,00	-	-	28	13	-	1,00	58	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
90	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	14,00	-	-	11	6	-	1,00	14	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
91	Ц8-743-11	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ КВВГЭ	2,00	-	-	4	2	-	1,57	3	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧ.1ММ2 КОЛ-ВО ЖИЛ ДО 7									
		ШТ		2,20				-	-	-	-
92	Ц12-622-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	5,00	-	-	1	1	-	0,30	1	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
93	Ц12-623-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	163,00	-	-	39	34	3	0,40	65	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
94	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,35	-	-	143	13	2	61,00	23	-
		Т		377,00				1	1,82	1	-
95	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	41,00	-	-	22	22	-	1,00	41	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
96	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
97	С150-1035	-КРАН 14М1	16,00	-	-	17	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
98	С150-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	14,00	-	-	17	-	-	-	-	-
				1,20				-	-	-	-
		ШТ									
99	2307Д01 К=1,09	-ВЕНТИЛЬ ТРЕХОДОВЫЙ 1014-00Б	4,00	-	-	54	-	-	-	-	-
		ШТ		15,62				-	-	-	-
100	2307-10009 К=1,09	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ15,РУ10	4,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		0,99				-	-	-	-
101	2307-10610 К=1,09	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ИЗ СТ.12Х18НУТ 15НЖ6БК ДУ15,РУ25	4,00	-	-	57	-	-	-	-	-
		ШТ		14,27				-	-	-	-
102	С151-1014	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,10	-	-	20	-	-	-	-	-
		1000М		202,00				-	-	-	-
103	С151-1016	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,09	-	-	24	-	-	-	-	-
				281,00				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М									
104	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,13	-	-	52	-	-	-	-	-
				401,00				-	-	-	-
		1000М									
105	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,10	-	-	19	-	-	-	-	-
				196,00				-	-	-	-
		1000М									
106	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,17	-	-	47	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
107	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,08	-	-	29	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
108	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,03	-	-	11	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
109	С151-1866	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,07	-	-	26	-	-	-	-	-
				378,00				-	-	-	-
		1000М									
110	1509СТР.88	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2	260,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		М									
	К=1,116			0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОК									
111	0113СТР.14	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х6 ГОСТ10704-76	45,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
	К=1,089							-	-	-	-
112	0113СТР.15	-ТО ЖЕ,33Х2	55,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		М									
	К=1,089			0,34				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	0113СТР.15	-ТО ЖЕ,48Х2	15,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		М									
	К=1,089			0,48				-	-	-	-
114	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	25,00	-	-	14	-	-	-	-	-
				0,54				-	-	-	-
		М									
115	С113-112	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-32	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,48				-	-	-	-
		10ШТ									
116	С113-121	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-32	0,80	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,67				-	-	-	-
		10ШТ									
117	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
		10М									
118	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	1,50	-	-	4	-	-	-	-	-
				2,49				-	-	-	-
		10М									
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
119	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,26				-	-	-	-
		М									
120	0113СТР.75	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 14Х2 ГОСТ 8733-74	170,00	-	-	82	-	-	-	-	-
	К=1,029	М		0,48				-	-	-	-
121	0113СТР.67	-ТО ЖЕ,108Х5 ГОСТ 9940-81	10,00	-	-	187	-	-	-	-	-
		М									
	К=1,029			18,73				-	-	-	-
122	241649-106 5	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-ХШ25	65,00	-	-	21	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,33				-	-	-	-
123	2405Д0	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10	4,00	-	-	22	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082	шт									
124	2405Д0Ш, К=1,082	-ТО ЖЕ,КС20 шт	9,00	5,52 -	-	90	-	- -	- -	- -	- -
125	2405Д0Ш, К=1,082	-ТО ЖЕ,КС40 шт	2,00	9,95 -	-	30	-	- -	- -	- -	- -
126	2405-1861 К=1,072	-СТОЙКИ=К1160У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000шт	0,05	15,04 -	-	7	-	- -	- -	- -	- -
127	2405-1862 К=1,072	-СТОЙКИ=К1161У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000шт	0,02	236,84 -	-	5	-	- -	- -	- -	- -
128	2405-1695 К=1,072	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000шт	0,06	337,68 -	-	4	-	- -	- -	- -	- -
129	2405-1696 К=1,072	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000шт	0,06	87,90 -	-	8	-	- -	- -	- -	- -
130	2405-11654 ДОП,34 К=1,072	-ЛОТОК ЛМТ-У20 шт	12,00	139,36 -	-	41	-	- -	- -	- -	- -
131	2405-11658 ДОП,34 К=1,072	-ТО ЖЕ,ЛМТ-У20 шт	1,00	3,38 -	-	2	-	- -	- -	- -	- -
132	2405-11656 ДОП,34 К=1,072	-ТО ЖЕ,ЛМТ-Т20 шт	2,00	1,98 -	-	6	-	- -	- -	- -	- -
133	2405-11266 ДОП,10 К=1,072	-ПРОФИЛЬ ЗП-200 шт	15,00	3,00 -	-	19	-	- -	- -	- -	- -
134	2405-1711 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1м	4,00	1,29 -	-	1	-	- -	- -	- -	- -
135	2405-1859 К=1,072	-СТОЙКИ=К310МУХЛ2 ТУ36-22-80 шт	2,00	0,15 -	-	3	-	- -	- -	- -	- -
136	241829-060 ø9 К=1,072	-КРОНШТЕЙН шт	5,00	1,66 -	-	11	-	- -	- -	- -	- -
137	241829-060 12 К=1,072	-ПОДСТАВКА ДСС шт	3,00	2,14 -	-	2	-	- -	- -	- -	- -
138	241829-060 59 К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200 шт	8,00	0,60 -	-	18	-	- -	- -	- -	- -
139	241829-060 63 К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225Д шт	5,00	2,20 -	-	10	-	- -	- -	- -	- -
140	241829-060 64 К=1,098	-ТО ЖЕ,16-225У шт	8,00	1,92 -	-	17	-	- -	- -	- -	- -
				2,09				-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		4387	900	447	74		796	0,20

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					23		32	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				521				
			РУБ.	242	-	-	-	-		-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	4629	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		1029						
		ИТОГО:	РУБ.		1929	447	74			828	0,20
			РУБ.				23				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		368	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	164	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-			29	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	62	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	4629	2297	509	74			857	0,20
			РУБ.				23				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		174	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	232	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	4629	2471	509	74			857	0,20
			РУБ.				23				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	7100	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	918	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			857	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	532	-			-	-

СОСТАВИЛ Бугай СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ N1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ Н-Р,1 ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС,

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,483 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,475 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

1	1517-01973 ДОП,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-800Х600 ШТ	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-		
				3,10				-	0,14	-	-		
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ТУ 16-526.128-78 0,650 КГ ШТ	12,00	4,40	53	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01		
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	12,00	4,40	53	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
5	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,150 КГ ШТ		-				-	-	-	-
6	1517-1414-2-	ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ И ВЫКЛЮ4АТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
7	1504-01006	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛЬНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74 0,270 КГ ШТ	16,00	1,45 -	23	-	-	- -	- -	- -	- -
8	1517-1351-4-	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А= ШТ	16,00	1,30 -	21	-	-	- -	- -	- -	- -
9	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2 0,017 КГ ШТ	6,00	0,33 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	6,00	0,85 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
11	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	8,00	0,15 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
12	1517-1422-2-	РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ТРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕ4НЫЕ И ДР,=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР, ШТ	8,00	0,75 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
13	1504-13333	-РЕЛЕ ТОКА РТД-12 ДОП,27 ШТ	1,00	33,50 -	34	-	-	- -	- -	- -	- -
14	1517-1433-2-	РЕЛЕ ТОКВЕ СЛОВЫЕ КТУШЕ4Ь ДО63А= ШТ	1,00	1,80 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
15	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ДОП,70 ШТ	1,00	5,10 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
16	1517-1429-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	4,40 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
17	1602-50120	-ЗВОНОК МЗ-1 ШТ	1,00	3,30 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛО КОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ ШТ	1,00	1,20	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
19	3606-1432	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР ТВ1-1 ШТ	3,00	1,05	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
20	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2002,ВУ- 222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. ШТ	3,00	1,15	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
21	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОИ ДВП4-2В=ПТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ ШТ	5,00	0,14	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36,1101-71 0,002 КГ ШТ	10,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	5,00	0,70	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
24	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,36	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
25	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ ШТ	9,00	1,60	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	9,00	0,85	8	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
28	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-УЗ-01 0,210 КГ ШТ	2,00	1,05	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
29	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
30	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1	1,00	3,45	3	-	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ 16-539.383-79		-				-	-	-	-
		1,700 КГ ШТ									
31	1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛО КОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	1,20	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
32	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/2 20 ГОСТ 7396-76	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
		0,060 КГ ШТ		-				-	-	-	-
33	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
34	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-				-	-	-	-
35	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
36	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	39,00	0,10	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
37	1517-1496-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	220,00	0,40	88	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
38	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ,		-				-	-	-	-
39	Ц11-706=6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		459	5	4	-		7	0,01
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ, РУБ,				4	-		-	

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		16	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		475	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			5	4	-		7	0,01
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		475	8	4	-		7	0,01
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		475	8	4	-		7	0,01
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		483	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ Бугай СТ,ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП-903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,27

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17 КИП И А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,756 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	2,139 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,617 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,396 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	354 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,227 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р,1	-ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ Н-Р,2 ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШТ	1,00	415,00	415	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	5	4	-	6,40	6	-	-	-
3	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В,Ч.-240,ДЛ.Н,Ч.-165 ШТ	5,00	5,00 0,85	4	-	-	-	-	-	-	-	-
4	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	4,00	- 1,50	6	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4,00	- 0,21	-	1	1	-	0,50	2	-	-	-
6	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В,Ч.-160, ДЛ.Н,Ч.-291 ШТ	4,00	2,95	4	-	-	-	-	-	-	-	-
7	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,21				-	-	-	-
9	1704ДОП.40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСП0879 МОНТ.ДЛИНА 120ММ ЗАЩ.АРМ, СТ08Х13	2,00	7,40	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
10	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,43				-	-	-	-
		ШТ									
11	1701-03223	-ЛОГОМЕТР=М69002 4,000 КГ	1,00	35,00	35	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,28				-	-	-	-
13	1704-10019	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР=ТГ2С-711 ТУ25-02-141565-79 17,030 КГ	1,00	89,00	89	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,02
14	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,24				-	-	-	-
15	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	1,00	-	-	6	1	-	2,00	2	-
		10М		5,58				-	-	-	-
16	1704ДОП,40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ ТСМ0879 МОНТ.ДЛИНА 120 ЗАЩ,АРМ,СТ08Х13	1,00	4,10	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
17	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,43				-	-	-	-
		ШТ									
18	1704ДОП,59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.2.22	1,00	225,00	225	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
19	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
		КОМПЛ		5,20				-	-	-	-
20	1704ДОП.59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29,3	1,00	65,00	65	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц11-409-10	-МОНТАЖ	1,00	-	-	2	2	-	3,47	3	-
		ШТ		2,23				-	-	-	-
22	1704-20081	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160	12,00	5,80	70	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ25-02-181071-78									
		1,550 КГ ШТ									
23	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
24	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	5,00	7,80	39	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		2,200 КГ ШТ									
25	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	5,00	-	-	6	6	-	2,00	10	-
				1,27				-	-	-	-
		ШТ									
26	1704-20541	-МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ=ДМ-3583М ТУ25-02-031696-78	1,00	50,00	50	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		12,000 КГ ШТ									
27	Ц11-246-2	-ДИФМАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ИНДУКЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ:НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	1,00	-	-	4	3	-	4,00	4	-
				4,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
28	1704-51421 ДОП.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.1.12	1,00	190,00	190	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
		КОМПЛ		5,20				-	-	-	-
30	1704-51416 ДОП.59	-УСИЛИТЕЛЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29.3	1,00	65,00	65	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
31	Ц11-409-10	-МОНТАЖ	1,00	-	-	2	2	-	3,47	3	-
		ШТ		2,23				-	-	-	-
32	1704-20784	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	25,00	50	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
33	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150	2,00	-	-	9	2	-	2,00	4	-
		КОМПЛ,		4,36				-	-	-	-
34	1704-20706	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ МАЛЫЙ=СУМ ГОСТ14319-73	2,00	7,10	14	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
35	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ	2,00	-	-	8	7	-	6,00	12	-
				3,90				-	0,01	-	-
		ШТ									
36	1704-21372	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ	2,00	220,00	440	-	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.36	САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДСС-711ИН2С		-				-	-	-	-
		ШТ									
37	Ц11-247-8	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ,САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДАВЛЕНИЯ: НЕМИТОВОЙ МОНТАЖ	2,00	-	-	12	8	-	7,00	14	-
				5,84				-	0,04	-	-
		КОМПЛ									
38	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	1,00	14,80	15	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ		-				-	-	-	-
		ШТ									
39	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,27				-	-	-	-
		КОМПЛ									
40	1704-21362 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711ИН	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
41	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
		ШТ		4,90				-	0,04	-	-
42	170648-1257	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-103	3,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
43	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	1,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
44	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
45	1704-20088	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МВТП-160 ТУ25-02-180315-78	2,00	5,80	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		1,550 КГ ШТ									
46	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
47	170648-1383	-ТЕРМОМЕТР У 4	3,00	1,25	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
48	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
49	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
50	170648-1260	-ТЕРМОМЕТР П2	3,00	0,95	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
51	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	1,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
52	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,21				-	-	-	-
53	Ц11-250-3	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ДИФМАНОМЕТРА	4,00	-	-	23	5	-	1,86	7	-
		ШТ		5,86				-	0,03	-	-
54	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	6,00	-	-	5	5	-	1,00	6	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
55	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	24,00	-	-	18	17	-	1,00	24	-
		ШТ		0,76				-	-	-	-
56	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	3,00	-	-	3	2	-	1,00	3	-
		ШТ		1,04				-	0,01	-	-
57	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-
58	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,04	-	-	1	1	-	25,00	1	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
59	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,08	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,65				-	2,15	-	-
60	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,03	-	-	3	1	1	61,00	2	-
		Т		108,00				-	12,69	-	-
61	Ц11-620-3	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ	3,00	-	-	3	1	-	0,64	2	-
		ШТ		0,92				-	0,01	-	-
62	Ц11-620-5	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	3,00	-	-	12	3	-	1,46	4	-
		ШТ		3,90				-	0,03	-	-
63	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	6,00	-	-	2	2	-	1,00	6	-
		ШТ		0,34				-	-	-	-
64	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	-	-	8	3	3	43,00	6	-
		100М		54,00				1	12,55	2	-
65	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,20	-	-	13	6	5	52,00	10	-
		100М		64,10				2	12,82	3	-
66	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,12	-	-	1	1	-	15,00	2	-
				9,89				-	0,10	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
67	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,10	-	-	1	1	-	16,00	2	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
68	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	-	-	10	3	3	16,00	5	-
				32,00				1	2,94	1	-
		100М									
69	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
70	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,67	-	-	1	1	-	2,00	1	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
71	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,00	-	-	48	18	13	31,00	31	-
				48,00				4	5,21	5	-
		100М									
72	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,15	-	-	15	8	-	13,00	15	-
				12,90				-	0,22	-	-
		100М									
73	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,57	-	-	6	4	-	11,00	6	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
74	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	26,00	-	-	13	6	-	1,00	26	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
75	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	4,00	-	-	3	2	-	1,00	4	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
76	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,26	-	-	98	9	1	61,00	16	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
77	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	107,00	-	-	26	20	2	0,30	32	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
78	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	25,00	-	-	6	5	1	0,40	10	-
				0,24				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
79	С130-1039	-КРАН 14М1	19,00	-	-	20	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
80	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		1,20				-	-	-	-
81	2307-10059 К=1,098	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ15,РУ10	5,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ		0,99				-	-	-	-
82	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,08	-	-	16	-	-	-	-	-
		1000М		202,00				-	-	-	-
83	С151-1818	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1	0,04	-	-	17	-	-	-	-	-
		1000М		487,00				-	-	-	-
84	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,06	-	-	13	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-
85	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,06	-	-	17	-	-	-	-	-
		1000М		277,00				-	-	-	-
86	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,04	-	-	13	-	-	-	-	-
		1000М		367,00				-	-	-	-
87	1509СТ,88 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ,1ММ2	100,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
88	0113СТР,14	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76	15,00	-	-	4	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,089	М		0,24				-	-	-	-
89	0113СТР15	-ТО ЖЕ,33Х2	20,00	-	-	675	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		33,76				-	-	-	-
90	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	1,20	-	-	2	-	-	-	-	-
		10М		1,51				-	-	-	-
91	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		10М		2,49				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
92	0113СТР75	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	25,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	К=1,029	14Х2 ГОСТ87-33-74									
		М		0,48				-	-	-	-
93	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д НАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	110,00	-	-	29	-	-	-	-	-
		М		0,26				-	-	-	-
94	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15	1,80	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,98				-	-	-	-
95	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15	3,60	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,27				-	-	-	-
96	241649-106	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-ХМ25	30,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	5										
	К=1,089	М		0,33				-	-	-	-
97	2405ДОП	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10	3,00	-	-	17	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		5,52				-	-	-	-
98	2405ДОП	-ТО ЖЕ,КС-20	3,00	-	-	30	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		9,95				-	-	-	-
99	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
		1000ШТ		235,84				-	-	-	-
100	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
		1000ШТ		203,68				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2405-11654	-ЛОТОК ЛМТ-20	2,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	ДОП34	МТ		-				-	-	-	-
	К=1,072			3,38				-	-	-	-
102	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79		-				-	-	-	-
		1М		0,15				-	-	-	-
103	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	3,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	59	ШТ		-				-	-	-	-
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
104	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-
	54	ШТ		-				-	-	-	-
	К=1,098			2,09				-	-	-	-
105	241829-060	-ПОДСТАВКА ДСС	3,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	12	ШТ		-				-	-	-	-
	К=1,072			0,80				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2031	416	193	29		335	0,08
			РУБ,					8		11	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				222				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		108	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		2139	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			927					
		ИТОГО:	РУБ,			1343	193	29		346	0,08
			РУБ,					8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			160	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	71	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	26	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		2139	1503	219	29		354	0,08
			РУБ,					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			114	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	100	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		2139	1617	219	29		354	0,08
			РУБ,					8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		3756	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	396	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		354	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	227	-		-	-

СОСТАВИЛ Бугай СТ.ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП-903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ Н2 ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС,

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17 КИП И А

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,423 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,415 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,004 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБЬЕРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ										
1	1517-01973 ДОП.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-600Х600 ШТ	1,00	84,00	84	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-	
				3,10				-	0,14	-	-	
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 63ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ТУ 16-526.128-78 0,550 КГ ШТ	8,00	4,40	35	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01	
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	8,00	4,40	35	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	
5	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б	2,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОСТ 16 0,526,001-77		-				-	-	-	-
		0,150 КГ ШТ									
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-
		ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=									
		ШТ		-				-	-	-	-
7	1504-06072	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	2,05	4	-	-	-	-	-	-
		ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПВ2-60 М3Б									
		ОСТ 16 0,526,001-77		-				-	-	-	-
		1,200 КГ ШТ									
8	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-
		ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=									
		ШТ		-				-	-	-	-
9	1504-06034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	4,80	5	-	-	-	-	-	-
		ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПП2-10/Н2 56,67									
		М1Б СИЛУМИН		-				-	-	-	-
		ОСТ 16 0,526,001-77									
		1,000 КГ ШТ									
10	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	1,00	3,65	4	-	-	-	-	-	-
		ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=									
		ШТ		-				-	-	-	-
11	1507-5351	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
		0,110 КГ ШТ									
				-				-	-	-	-
12	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,									
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-				-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
13	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01	4,00	1,60	6	-	-	-	-	-	-
		0,330 КГ ШТ									
				-				-	-	-	-
14	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	4,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,									
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-				-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
15	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ	10,00	0,33	3	-	-	-	-	-	-
		АС12000=АС-12011У2									
		0,017 КГ ШТ		-				-	-	-	-
16	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	10,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,									
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-				-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
17	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25	11,00	0,15	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
18	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ	11,00	0,75	8	-	-	-	-	-	-
		ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТ									
		ЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И		-				-	-	-	-
		ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ									
		КРУПНОГАБАРИТНЫЕ									
		ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР,									

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
19	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ37	2,00	5,10	10	-	-	-	-	-	-
	ДОП,70	ШТ		-				-	-	-	-
20	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	4,40	9	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	21,00	1,45	30	-	-	-	-	-	-
		0,270 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
22	1517-1351-4	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	21,00	1,30	27	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4-2В=ПТ ТУ 36.1101-71	2,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-
		0,036 КГ ШТ		-				-	-	-	-
24	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36.1101-71	4,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-
		0,002 КГ ШТ		-				-	-	-	-
25	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	2,00	0,70	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	1504-04233	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А=ПМЕ-221 ГОСТ 5.3.16.76	2,00	6,20	12	-	-	-	-	-	-
		2,100 КГ ШТ		-				-	-	-	-
27	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
28	1505ДОП,1П ,11048	-ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-0,25	1,00	10,40	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
29	1517-1460-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВ,А=	1,00	1,30	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
30	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
		0,060 КГ ШТ		-				-	-	-	-
31	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. ШТ									
32	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
33	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
34	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	41,00	0,10	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
35	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	170,00	0,40	68	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
36	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ШИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ,	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
37	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950 ШТ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		405	5	4	-		7	0,02
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				4				
			РУБ,		10	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		415	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			5	4	-		7	0,02
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		415	8	4	-		7	0,02
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		415	8	4	-		7	0,02
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		423	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ Бугай СТ.ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ 9747/24 ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП-903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,28

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17 КИП И А

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,407 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	2,369 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	3,038 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	2,321 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1506 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,407 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ НЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШТ	1,00	306,00 -	306	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 5,00	-	5	4	-	0,40	6	-	-	-
3	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В,Ч,-160, ДЛ.Н,Ч.-141 ШТ	17,00	0,90 -	15	-	-	-	-	-	-	-	-
4	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	13,00	2,00 -	26	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	13,00	- 0,21	-	3	3	-	0,50	6	-	-	-
6	1704-10019	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР=ТГ2С-711 ТУ25-02-141565-79 17,000 КГ ШТ	1,00	89,00 -	89	-	-	-	-	-	-	-	0,02
7	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ		1,24				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ,	1,00	-	-	4	1	-	2,00	2	-
				4,36				-	-	-	-
23	1704-21362 ДОП36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711ИН МТ	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
24	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ МТ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
				4,90				-	0,04	-	-
25	1704-20541	-МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ=ДМ-3583М ТУ25-02-031696-76 12,000 КГ МТ	2,00	50,00	100	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
26	Ц11-246-3	-ДИФМАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ С ДИФТРАНСФОРМАТОРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ КОМПЛ	2,00	-	-	8	5	-	4,00	8	-
				4,20				-	0,01	-	-
27	1704-20706	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ МАЛЫЙ=СУМ ГОСТ14319-73 2,800 КГ МТ	1,00	7,10	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
28	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ МТ	1,00	-	-	4	4	-	6,00	6	-
				3,90				-	0,01	-	-
29	17142-5016-23	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПД1-518 13,000 КГ МТ	1,00	230,00	230	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
30	Ц11-296-4	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ,РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМОЙ МТ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
				1,83				-	-	-	-
31	1704-51421 ДОП59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29,1,12 МТ	1,00	190,00	190	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
32	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
				5,20				-	-	-	-
33	1704-51416 ДОП59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29,3 МТ	1,00	65,00	65	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
34	Ц11-409-10	-МОНТАЖ МТ	1,00	-	-	2	2	-	3,47	3	-
				2,23				-	-	-	-
35	170648-1256	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163 МТ	3,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
36	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П МТ	2,00	1,50	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
37	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,21				-	-	-	-
38	1704ДОП40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	1,00	8,10	8	-	-	-	-	-	-
		СОПРОТВЛЕНИЯ ПЛТИНОВЫЙ		-				-	-	-	-
		ТСП-0879 МОНТ.ДЛИН.250ММ									
		МАТ,ЗАЩ,АРМ.08Х13									
		ШТ									
39	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ		0,43				-	-	-	-
		ИЛИ ДВОЙНОЙ									
		ШТ									
40	1704ДОП13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	1,00	66,00	66	-	-	-	-	-	-
		РТ-ДО-20		-				-	-	-	-
		ШТ									
41	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ		2,55				-	-	-	-
		/НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР									
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ									
		ШТ									
42	170648-1257	-ТЕРМОМЕТР	4,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
		П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-103		-				-	-	-	-
		ШТ									
43	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	3,00	1,50	5	-	-	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П		-				-	-	-	-
		ШТ									
44	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	3,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		0,21				-	-	-	-
		ШТ									
45	1704-20088	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО	7,00	5,80	41	-	-	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР,		-				-	-	-	0,01
		МАНОВАКУУММЕТР									
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МВТП-160									
		ТУ25-02-180315-76									
		1,550 КГ ШТ									
46	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	7,00	-	-	6	5	-	1,00	7	-
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		0,80				-	-	-	-
		ШТ									
47	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР,	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
		ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		-				-	-	-	0,01
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У									
		ТУ25-02-31-75									
		2,200 КГ ШТ									
48	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
		МАНОВАКУУММЕТР		1,27				-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ									
		ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ									
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ									
		ШТ									
49	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД	1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-
		ТУ25-02-160970-76		-				-	-	-	0,03
		26,000 КГ ШТ									
50	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
		ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		2,79				-	-	-	-
		ПРОХОДА ДО 50ММ									
		ШТ									
51	1704ДОП	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧИЙ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДЫ СТВГ-65									
		ШТ		-				-	-	-	-
52	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР	1,00	-	-	3	2	-	3,00	3	-
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100		2,55				-	-	-	-
		ШТ									
53	1704ДОП13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-40	1,00	71,00	71	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
54	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/, ДИАМЕТР	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ		2,55				-	-	-	-
		ШТ									
55	Ц11-250-2	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ДИФМАНОМЕТРА	3,00	-	-	18	3	-	1,86	6	-
		ШТ		5,66				-	0,03	-	-
56	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ	27,00	-	-	22	20	-	1,00	27	-
		ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,81				-	-	-	-
		ШТ									
57	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	7,00	-	-	5	5	-	1,00	7	-
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ		0,76				-	-	-	-
		ШТ									
58	Ц8-406-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО	0,25	-	-	8	2	2	16,00	4	-
		СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		32,00				1	2,94	1	-
		100М									
59	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	5,00	-	-	5	4	-	1,00	5	-
		ШТ		1,04				-	0,01	-	-
60	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-
61	Ц11-620-3	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ	4,00	-	-	4	2	-	0,64	3	-
		ШТ		0,92				-	0,01	-	-
62	Ц11-620-5	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	2,00	-	-	8	2	-	1,46	3	-
		ШТ		3,90				-	0,03	-	-
63	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ	8,00	-	-	3	2	-	1,00	6	-
		ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА		0,34				-	-	-	-
		ШТ									
64	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР	0,20	-	-	11	5	5	43,00	9	-
		ДО 25ММ		54,00				2	12,55	3	-
		100М									
65	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР	0,10	-	-	6	3	3	52,00	5	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 40ММ		64,10				1	12,82	1	-
		100М									
66	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	-	-	2	2	-	16,00	4	-
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
67	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,10	-	-	1	1	-	16,00	2	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
68	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,25	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
69	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,82	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100М		1,21				-	-	-	-
70	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,53	-	-	121	46	32	31,00	78	-
				48,00				10	5,21	13	-
		100М									
71	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,65	-	-	7	4	-	11,00	7	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
72	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,10	-	-	38	3	-	61,00	6	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
73	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	20,00	-	-	10	4	-	1,00	20	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
74	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
75	Ц8-711-1	-ПОДСТАНЦИИ ШАХТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 6КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 180КВ,А	11,00	-	-	1177	960	100	90,00	990	-
				107,00				43	5,06	56	-
		ШТ									
76	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	33,00	-	-	8	6	1	0,30	10	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
77	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР	47,00	-	-	11	10	1	0,40	19	-
				0,24				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЙ 22ММ М									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
78	С13Ø-1Ø39	-КРАН14М1 ШТ	23,00	- 1,07	-	25	-	- -	- -	- -	- -
79	С13Ø-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	7,00	- 1,20	-	8	-	- -	- -	- -	- -
8Ø	2307-10059 К=1,098	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ15,РУ10 ШТ	4,00	- Ø,99	-	4	-	- -	- -	- -	- -
81	С151-1614	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1ØØØМ	Ø,11	- 2Ø2,ØØ	-	22	-	- -	- -	- -	- -
82	С151-1616	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1 1ØØØМ	Ø,Ø6	- 261,ØØ	-	17	-	- -	- -	- -	- -
83	С151-1617	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1ØХ1 1ØØØМ	Ø,Ø3	- 4Ø1,ØØ	-	12	-	- -	- -	- -	- -
84	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1ØØØМ	Ø,1Ø	- 195,ØØ	-	19	-	- -	- -	- -	- -
85	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1ØØØМ	Ø,Ø3	- 277,ØØ	-	8	-	- -	- -	- -	- -
86	1509СТР88 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ1ММ2 М	110,ØØ	- Ø,Ø2	-	2	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
87	Ø113СТР14 К=1,Ø69	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6ГОСТ1Ø7Ø4-76	2Ø,ØØ	-	-	5	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М		0,24				-	-	-	-
88	0113СТР15	-ТО ЖЕ,33Х2	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,34				-	-	-	-
89	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	2,50	-	-	4	-	-	-	-	-
		10М		1,51				-	-	-	-
90	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		10М		2,49				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
91	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	35,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		М		0,26				-	-	-	-
92	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15	0,60	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,98				-	-	-	-
93	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15	1,20	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,27				-	-	-	-
94	0113СТР75	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	50,00	-	-	24	-	-	-	-	-
	К=1,029	14Х2 ГОСТ8733-74									
		М		0,48				-	-	-	-
95	241649-106 Б	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х25	25,00	-	-	8	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,33				-	-	-	-
96	241829ДОП	-КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-10	5,00	-	-	28	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		5,52				-	-	-	-
97	241829ДОП	-ТО ЖЕ,КС-20	1,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		9,95				-	-	-	-
98	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79									
		1М		0,15				-	-	-	-
99	2405-11256 ДОП10	-ПРОФИЛЬ ZN2000	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		1,29				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2405-1859	-СТОЙКИ=К310МУХЛ2	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-22-80									
		ШТ		1,66				-	-	-	-
101	241829-060	-ПОДСТАВКА ДСС	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	12	ШТ									
	К=1,072			0,80				-	-	-	-
102	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	7,00	-	-	13	-	-	-	-	-
	53	ШТ									
	К=1,098			1,92				-	-	-	-
103	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-200	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	54ПРИМ	ШТ									
	К=1,098			2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ, 2246	1573	1171		144		1348	0,14
				РУБ,				57		74	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			1315				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ, 123	-	-		-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ, 2369	-	-		-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,	231						
		ИТОГО:		РУБ,	1804	1171		144		1422	0,14
				РУБ,				57			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,	1012	-		-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,	-	418		-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ,	-	-		-		84	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	-	179		-		-	-
		ИТОГО:		РУБ, 2369	2816	1350		144		1506	0,14
				РУБ,				57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,	222	-		-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,	-	580		-		-	-
		ИТОГО:		РУБ, 2369	3038	1350		144		1506	0,14
				РУБ,				57			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ, 5407	-	-		-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,	-	2321		-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч	-	-		-		1506	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	-	1407		-		-	-

СОСТАВИЛ Бугай СТ,ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП-903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ N1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ N3 ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17 КИП И А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,314 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,306 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

1	1517-01973 ДОП,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ Щ*03Д-1-600Х600 ШТ	1,00	84,00	84	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х600Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	-	5,00 0,14	5	-	-	-
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОБФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОБФ,ПМОФ-45,ПМОФ -90 ТУ 16-526,128-78 0,650 КГ ШТ	7,00	4,40 -	31	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	7,00	4,40 -	31	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12000=АС-12011У2 0,017 КГ ШТ	8,00	0,33 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	8,00	0,85	7	-	-	-	-	-	-
7	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	9,00	0,15	1	-	-	-	-	-	-
8	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	9,00	0,75	7	-	-	-	-	-	-
9	1504-12272 ДОП,70	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	2,00	5,10	10	-	-	-	-	-	-
10	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	4,40	9	-	-	-	-	-	-
11	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
12	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР, ШТ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
13	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
14	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
15	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПБ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,150 КГ ШТ	2,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-
16	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-
17	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ	9,00	1,45	13	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ ШТ									
18	1517-1351-4	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	9,00	1,30	12	-	-	-	-	-	-
19	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ=ПТ ТУ 36.1101-71 0,036 КГ ШТ	3,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-
20	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36.1101-71 0,002 КГ ШТ	6,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-
21	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	3,00	0,70	2	-	-	-	-	-	-
22	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
23	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
24	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ ШТ	4,00	1,60	6	-	-	-	-	-	-
25	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	4,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
26	3606-1432	-ТУМБЛЕР ТВ1-1 ШТ	1,00	1,05	1	-	-	-	-	-	-
27	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. ШТ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
28	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	29,00	0,10	3	-	-	-	-	-	-
29	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТЪЕДНОЙ	140,00	0,40	56	-	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А		-				-	-	-	-
				ШТ							
30	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
				КОМПЛ,							
31	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				ШТ	2,47			-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	298	5	4	-		7	-
				РУБ,				-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,	8	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	306	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		-					
		ИТОГО:		РУБ,		5	4	-		7	-
				РУБ,				-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		РУБ,		-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	306	8	4	-		7	-
				РУБ,				-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	306	8	4	-		7	-
				РУБ,				-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	314	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

9747/24 ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,29

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС,

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17 КИП И А

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,944 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,987 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,957 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,364 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	321 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,211 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1704-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ=ТГС-711 ТУ25-02-141566-79 15,000 КГ ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,01		
2	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ ШТ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-		
				1,24				-	-	-	-		
3	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	0,25	-	-	1	-	-	2,00	-	-		
				5,56				-	-	-	-		
4	1704-20061	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-161071-78 1,550 КГ ШТ	11,00	5,80	64	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,02		
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	11,00	-	-	9	8	-	1,00	11	-		
				2,80				-	-	-	-		
6	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-		

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		-				-	-	-	-
7	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
9	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
12	1704-51048 ДОП,13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-40	1,00	71,00	71	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		ШТ		2,55				-	-	-	-
14	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	8,00	14,80	118	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
15	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО;50	8,00	-	-	10	5	-	1,00	8	-
		КОМПЛ		1,27				-	-	-	-
16	1704-21348 ДОП,36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-71	8,00	175,00	1400	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	-	-	37	23	2	5,00	40	-
		ШТ		4,59				-	0,04	-	-
18	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМОБОРУДОВАНИЕМ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
		ЬТ		0,80				-	-	-	-
19	1704-20088	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МВТП-160 ТУ25-02-180315-78	4,00	5,80	23	-	-	-	-	-	-
		1,550 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
20	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	3	3	-	1,00	4	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
21	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	108	-	-	-	-	-	-
		10,600 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ КОМПЛ	2,00	- 2,66	-	5	5	- -	4,00 -	8 -	- -
23	1704-3135Д ОП,1	-РОТАМЕТР РМ-0,016 ШТ	1,00	7,50 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
24	Ц11-149-4	-РОТАМЕТР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С ОБОГРЕВОМ, ФТОРОПЛАСТОВЫЙ ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 40 КОМПЛ	1,00	- 1,72	-	2	2	- -	3,00 -	3 -	- -
25	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУМЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 2,200 КГ ШТ	1,00	7,80 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
26	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	1,00	- 1,27	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
27	Ц11-250-2	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ДИФМАНОМЕТРА ШТ	16,00	- 5,86	-	94	19	1 -	1,86 0,03	30 -	- -
28	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	16,00	- 0,81	-	13	12	- -	1,00 -	16 -	- -
29	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ПАЛКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ШТ	16,00	- 0,76	-	12	12	- -	1,00 -	16 -	- -
30	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,15	- 32,00	-	5	1	1 -	16,00 2,94	2 -	- -
31	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	2,00	- 1,04	-	2	2	- -	1,00 0,01	2 -	- -
32	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	1,00	- 1,47	-	1	1	- -	2,00 0,01	2 -	- -
33	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,02	- 108,00	-	2	1	1 -	61,00 12,69	1 -	- -
34	Ц11-620-3	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ШТ	28,00	- 0,92	-	26	11	1 -	0,64 0,01	18 -	- -

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	П11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	3,00	-	-	1	1	-	1,00	3	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
36	П11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ	6,00	-	-	23	21	-	6,00	36	-
				3,90				-	0,01	-	-
		ШТ									
37	П8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	-	-	3	1	1	43,00	2	-
				54,00				-	12,56	1	-
		100М									
38	П8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	-	-	3	1	1	52,00	3	-
				64,10				-	12,82	1	-
		100М									
39	П8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,08	-	-	1	1	-	15,00	1	-
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
40	П8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,05	-	-	1	-	-	16,00	1	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
41	П8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,15	-	-	1	-	-	4,00	1	-
				4,68				-	0,92	-	-
		100М									
42	П8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,25	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
43	П8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,23	-	-	2	1	-	11,00	3	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
44	П8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,40	-	-	19	7	6	31,00	12	-
				48,00				2	5,21	2	-
		100М									
45	П8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,20	-	-	3	1	-	13,00	3	-
				12,90				-	0,22	-	-
		100М									
46	П8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	6,00	-	-	3	1	-	1,00	6	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
47	П11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	4,00	-	-	2	2	-	1,00	4	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
48	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,02	-	-	8	1	-	61,00	1	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
49	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	126,00	-	-	30	24	3	0,30	30	-
		М		0,24				-	-	-	-
50	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	19,00	-	-	5	4	-	0,40	8	-
		М		0,24				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
51	С130-1039	-КРАН14М1	16,00	-	-	17	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
52	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	16,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		ШТ		1,20				-	-	-	-
53	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,05	-	-	9	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-
54	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,04	-	-	11	-	-	-	-	-
		1000М		277,00				-	-	-	-
55	1509СТР,88	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2	40,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,116	М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
56	0113СТР,14	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,24				-	-	-	-
57	0113СТ,15	-ТО ЖЕ,33Х2	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,34				-	-	-	-
58	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	0,80	-	-	1	-	-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ25		1,61				-	-	-	-
		10М									
59	С159-645	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	0,50	-	-	1	-	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ32		2,49				-	-	-	-
		10М									
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
60	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	130,00	-	-	34	-	-	-	-	-
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1		0,26				-	-	-	-
		ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д НАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8									
		М									
61	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	2,10	-	-	2	-	-	-	-	-
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15		0,98				-	-	-	-
		10ШТ									
62	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15	4,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,27				-	-	-	-
		10ШТ									
63	0113СТР,75	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 14Х2ГОСТ 8733-74	20,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	К=1,029	М		0,48				-	-	-	-
64	0113СТР,67	-ТО ЖЕ,108Х5 ГОСТ 9940-81	18,00	-	-	187	-	-	-	-	-
		М									
	К=1,029			18,73				-	-	-	-
65	241849-106 5	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-ХМ25	15,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,33				-	-	-	-
66	2405ДОП	-КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-10	2,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		5,52				-	-	-	-
67	2405ДОП	-КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-20	1,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		9,95				-	-	-	-
68	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1	8,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ,НРЗ-79		0,54				-	-	-	-
		1М									
69	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	36,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79		0,15				-	-	-	-
		1М									
70	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	К=1,072	ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79		0,59				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1М									
71	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	53	МТ									
	К=1,098			1,92				-	-	-	-
72	241829-060	-ТО ЖЕ,64-200	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	59	МТ									
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
73	1704-20685	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	6,00	-	-	53	-	-	-	-	-
	К=1,098	СРЕДНИЙ=СРС ГОСТ14320-73									
		МТ		8,76				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		1881	345	185	16		304	0,08
			РУБ,					2		4	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				201				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		106	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		1987	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			396					
		ИТОГО:	РУБ,			741	185	16		308	0,08
			РУБ,					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			151	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	64	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		13	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	24	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1987	892	209	16		321	0,08
			РУБ,					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			65	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	91	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1987	957	209	16		321	0,08
			РУБ,					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2944	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	364	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		321	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	211	-		-	-

СОСТАВИЛ Бугай СТ,ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП-903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,30

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС.

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ17 СС2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,260	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	0,180	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,080	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,054	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	50	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,032	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	6203	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР	5,00	34,00	170	-	-	-	-	-	-			
		ШТ		-				-	-	-	-			
2	Ц10-127-5	-МОНТАЖ	5,00	-	-	2	2	-	0,50	3	-			
		ШТ		0,37				-	-	-	-			
3	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	2,00	-	-	5	4	-	3,00	6	-			
		ШТ		2,42				-	-	-	-			
4	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,20	-	-	6	3	1	28,00	6	-			
		100М		30,70				-	2,01	-	-			
5	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	1,75	-	-	14	13	-	13,00	23	-			
		100М		7,92				-	-	-	-			
6	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	-	-	8	6	1	10,00	10	-			
		ВВОД		8,21				-	0,62	1	-			
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ												

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1509СТР,88 К=1,2	-ПРОВОД ТРВ 1Х2Х0,5 М	175,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				0,03				-	-	-	-
8	1509СТР,17 К=1,25	-КАБЕЛЬ ТПВ-10Х2,5Х0,5 М	20,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				0,23				-	-	-	-
9	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,03				-	-	-	-
10	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-ТДУ-25 Т-3,2 М	9,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,42				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	170	35	28	2			48	-
			РУБ.				-			1	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			30					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	10	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	180	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		16						
		ИТОГО:	РУБ.		51	28	2			49	-
			РУБ.				-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		24	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	8	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-			1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	4	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	180	75	32	2			50	-
			РУБ.				-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		5	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	14	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	180	80	32	2			50	-
			РУБ.				-				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	260	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	64	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			50	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	32	-			-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОСТАВИЛ Буган СТ.ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/24 ФОРМА 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,31

НА ПРИОБРЕТЬНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛ.КОРПУС,

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17 СС2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,814 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,352 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,462 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,300 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	237 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,190 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	ПР084-6	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ2ТАЙГА-304 ШТ	5,00	5,00	25	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	5,00	-	-	14	12	-	4,00	20	-	-
3	1602П02-0036	-ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ СВЯЗИ ПГС-0,2 ШТ	2,00	2,73 20,70	41	-	-	-	-	-	-	-
4	Ц10-840-1	-УСИЛИТЕЛЬ ПГС В ЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ КОМПЛ,	2,00	-	-	25	18	-	8,00	16	-	-
5	1602П02-0025	-ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-10 ШТ	4,00	12,30 67,00	268	-	-	-	0,03 -	-	-	-
6	Ц10-840-1	-УСИЛИТЕЛЬ ПГС В ЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ КОМПЛ,	4,00	-	-	49	36	1	8,00	32	-	-
7	Ц10-381-6	- КОРОБКАУК-2П ШТ	6,00	12,30 -	-	15	13	-	0,03 3,00	- 18	-	-
8	Ц10-381-6	- ТО ЖЕУК-2С ШТ	6,00	2,42 -	-	15	13	-	- 3,00	- 18	-	-
				2,42				-	-	-	-	

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц10-381-6	- ТО ЖЕУ409	4,00	-	-	10	9	-	3,00	12	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
10	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,75	-	-	24	14	4	35,00	26	-
		100М		31,60				1	2,46	2	-
11	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	1,65	-	-	18	18	-	19,00	31	-
		100М		11,20				-	-	-	-
12	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	2,20	-	-	17	17	-	13,00	29	-
		100М		7,92				-	-	-	-
13	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	2,00	-	-	16	13	3	10,00	20	-
		ВВОД		8,21				1	0,62	1	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
14	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,18	-	-	29	-	-	-	-	-
		1000М		166,00				-	-	-	-
15	1509СТР,88 К=1,2	-ПРОВОД ТРВ1Х2Х0,5ММ2	180,00	-	-	40	-	-	-	-	-
		М		0,25				-	-	-	-
16	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,06	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000М		51,00				-	-	-	-
17	С152-494	-ПРОВОД ПТВЖ-2Х0,6	0,03	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		15,10				-	-	-	-
18	С152-495	-ПРОВОД ПТВЖ-2Х1,2	0,14	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000М		22,90				-	-	-	-
19	С155-12	-КОРОБКА УК-2С	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,16				-	-	-	-
20	С155-13	-КОРОБКА УК-2П	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,14				-	-	-	-
21	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	4,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		1,63				-	-	-	-
22	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	15,00	-	-	5	-	-	-	-	-

9949/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М		0,31				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	334	204	163	8			222	-
			РУБ,				2			3	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			171					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-ВАНИЯ -	РУБ,	18	-	-	-	-		-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,	352	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,		89						
		ИТОГО:	РУБ,		293	163	8			225	-
			РУБ,				2				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		136	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,		-	55	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,		-	-	-			12	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		-	25	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ,	352	429	188	8			237	-
			РУБ,				2				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		33	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,		-	75	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ,	352	462	188	8			237	-
			РУБ,				2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	814	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,		-	300	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-			237	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	190	-			-	-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.32

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС.

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17 СС2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,174 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,174 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,000 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц10-772-1	-МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ	5,00	-	-	-	7	4	-	1,39	7	-	
		ШТ		1,42					-	-	-	-	
2	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	3,00	-	-	-	7	7	-	3,00	9	-	
		ШТ		2,42					-	-	-	-	
3	Ц10-64-11	-ПРОВОД ПО СТЕНЕ	2,00	-	-	-	61	30	10	13,00	26	-	
		100М		30,70					3	2,81	4	-	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ											
4	17Э3Ч2П105 2К=1,25	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВП-200-24-326	5,00	-	-	-	44	-	-	-	-	-	
		ШТ		8,75					-	-	-	-	
5	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	3,00	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		ШТ		0,14					-	-	-	-	
6	15Э9СТР.88 К=1,2	-ПРОВОД ТРВ 1Х2Х0,5	200,00	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
		М		0,03					-	-	-	-	

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	-	76	41	10			42	-
			РУБ.				3			4	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			51					
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	-	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		50						
		ИТОГО:	РУБ.		126	41	10			46	-
			РУБ.				3				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		56	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	16	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-			3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	7	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	-	182	48	10			49	-
			РУБ.				3				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		12	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	23	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	-	174	48	10			49	-
			РУБ.				3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	174	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	90	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			49	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	51	-			-	-

СОСТАВИЛ Бугай СТ.ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-140 ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,33

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС,

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 17СС2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,480 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,918 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,562 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,433 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	290 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,261 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1502Ч2П03-0046	-ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-1	1,00	720,00	720	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-	
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ШЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	-	-	20	18	-	26,00	26	-	
		ШТ		20,20				-	-	-	-	
3	1511Ц5003	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 10НК-22	2,00	24,50	49	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-	
4	Ц10-742-2	-МОНТАЖ	2,00	-	-	21	18	-	14,00	28	-	
		ШТ		10,40				-	-	-	-	
5	Т1601ДОП	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-104-1	55,00	0,80	44	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-	
6	Ц10-743-2	-МОНТАЖ	55,00	-	-	53	48	-	1,00	55	-	
		ШТ		0,97				-	-	-	-	
7	1502ДОП	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР	4,00	1,20	5	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-	

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц10-743-1	-МОНТАЖ	4,00	-	-	2	2	-	1,00	4	-
		шт		0,45				-	-	-	-
9	1602Ц050009 4	-БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/2,6	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
10	Ц8-105-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	16	14	-	19,00	19	-
		шт		16,00				-	-	-	-
11	3609Ц10101	-РЕЗИСТОР МЛТ	42,00	0,20	8	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
12	Ц11-080-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	42,00	-	-	6	6	-	0,22	9	-
		шт		0,14				-	-	-	-
13	Ц10-381-6	-МОНТАЖ КОРОБКИ КРТП-10	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		шт		2,42				-	-	-	-
14	Ц10-381-6	-МОНТАЖ КОРОБКИ УК-2П	9,00	-	-	22	20	-	3,00	27	-
		шт		2,42				-	-	-	-
15	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,45	-	-	14	9	3	55,00	16	-
		100М		31,60				1	2,48	1	-
16	Ц10-54-11	-ПРОВОД ПО СТЕНЕ	5,00	-	-	154	70	25	13,00	65	-
		100М		30,70				8	2,01	10	-
17	Ц10-059-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	-	-	8	6	1	10,00	10	-
		ВВОД		8,21				-	0,62	1	-
		МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
18	1509СТР172 К=1,25	-КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ТПП-10Х2Х0,5	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
19	С151-1070	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000М		166,00				-	-	-	-
20	1509СТР.20	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВРГ 0М,1Х1,5ММ2	20,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,00				-	-	-	-
21	1509СТР.88	-ПРОВОД ТВ1Х2Х0,5ММ2	485,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
22	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ЖИЛКОЙ МЕДНОЙ	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
				51,00				-	-	-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛОИ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М									
23	С165-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	9,00	- 0,14	-	1	-	- -	- -	- -	- -
24	С165-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	- 1,03	-	1	-	- -	- -	- -	- -
25	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	3,00	- 0,31	-	1	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	870	317	219	29			262	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ. РУБ.			248	9			12	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	48	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	918	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		21						
		ИТОГО:	РУБ.		338	219	29			274	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ. РУБ.		183	-	9 -			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	79	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-			16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	33	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	918	521	252	29			290	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ. РУБ.		41	-	9 -			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	109	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	918	562	252	29			290	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.	1480	-	-	9 -			-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	433	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			290	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	261	-			-	-

9747/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОСТАВИЛ Буган СТ.ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

gost.e-ecolog.ru