ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РАЗДЕЛ 04

АЛЬБОМ 04.20

КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

gost.e-ecolog.ru

С О Д Е Р Ж А Н И Е

4.01.11.10	Монтаж и демонтаж скользящей опалубки стен жилого дома	I стр.
4.06.02.05	Установка арматуры и закладных элементов при бетонировании стен в скользящей опалубке	I5 стр.
4.03.09.11	Бетонирование в скользящей опалубке стен многоэтажного жилого дома	25 стр.
7.03.01.00	Установка столярных изделий при бетонировании стен жилого дома в скользящей опалубке	33 стр.
4.03.09.12	Подъем скользящей опалубки стен жилого дома в процессе бетонирования	4I стр.
4.01.02.23	Устройство и разборка опалубки перекрытий при бетонировании стен жилого дома в скользящей опалубке	47 стр.
4.07.02.09	Армирование перекрытий при бетонировании стен жилого дома в скользящей опалубке	58 стр.
4.03.02.12	Бетонирование перекрытий жилого дома в скользящей опалубке	67 стр.
7.01.06.15	Устройство стыков внутренних стеновых панелей и панелей перекрытий	74 стр.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	04.20.08 08.4.08.02.I2
БЕТОНИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖИЛОГО ДОМА В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ	

Нач.отдела И.Горобец
Гл.инженер проекта Г.Яновский
Нач.группы А.Дорман
Исполнил В.Волчела

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на бетонирование перекрытия жилого дома, возводимого в скользящей опалубке в летний период.

В основу разработки типовой технологической карты положен типовой проект I6-ти этажного экспериментального жилого дома, разработанного Мосгражданпроектом МИТЭП г.Москва.

Работы по бетонированию перекрытий производятся в помощью двух башенных кранов КБ-I60,2, в одну смену в течение 32 дней бригадой в составе 5-ти человек, при темпе работ 29,2 м3 бетона в смену.

Привязка карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств мезанизации, потребности в материально-технических ресурсах, а также графической схемы организации процесса соответственно фактическим габаритам возводимого в скользящей опалубке здания.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Трудоемкость на весь объем работ в чел.днях	I59
Трудоемкость на укладку Iм3 бетона в чел.днях	0,I7
Выработка на одного рабочего в смену в м3	5,85
Затраты м/смен крана на весь объем работ	79,52

РАЗРАБОТАНА	УТВЕРЖДЕНА:	СРОК ВВЕДЕНИЯ:
Трестом "Приднепроворгтехстрой" Минтяжстроя Украинской ССР	Главными техническими управлениями Минтяжстроя СССР Минпромстроя СССР Минстроя СССР II декабря I972г. Протокол ТЭС №20-20-2-8/802	23 июня I973 г.

Расход э/энергии на весь объем работ в кат.час – I2I2

Примечание: технико-экономические показатели подсчитаны при 7 часовом рабочем дне, при круглосуточной 3-х сменной работе по возведению здания.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

I. До начала бетонирования перекрытий должны быть выполнены следующие работы:

а/ установка опалубки, арматуры и закладных элементов на захватке,

б/ оборудование площадки для приема бетона в бадьи из автосамосвала,

в/ нанесение отметок верхнего уровня перекрытия,

г/ доставка и подготовка в зоне работ необходимых механизмов инвентаря, приспособлений и инструмента для укладки и уплотнения бетона.


д/ устройство штрабообразователей для штраб под электрическую проводку.

2. Бетонирование перекрытия на захватке производится последовательно по комнатам /рис.2/ через сутки после бетонирования стен на данном этаже. Выгрузка бетона в опалубку перекрытия производится с высоты не более Iм в нескольких точках комнаты, после чего он разравнивается ровным слоем толщиной, превышающей проектную на 2-3 см. /см.рис.I0 /.

Уплотнение бетона по площади перекрытия осуществляется поверхностными вибраторами ИВ-2 путем перестановки их на новую стоянку после полного уплотнения бетона на предыдущей. При этом рабочая площадка вибратора должна перекрывать на 50-I00мм след площадки на предыдущей стоянке /см.рис.I0/.

В местах установки каркасов для связки с перекрытием уплотнение бетона осуществляется глубинным вибратором ИВ-66/см.рис.6/. Контроль толщины перекрытия производится по отметкам на стенах верхнего уровня перекрытия и по маякам выставленным по площади помещения в нескольких точках.

Стройгенплан.




Условные обозначения.

1. Армокаркасы.
2. Отделочные стержни.
3. Контейнер с закладными элементами.
4. Площадка для складирования и подготовки домкр. стерж.
5. Навес для складирования столярных изделий и элементов опалубки стен и перекрытий.
6. Закрытый склад для хранения гидродомкратов, приборов.
7. Площадка для укрупненной сборки опалубки и столярки.
8. Место складирования арматуры перекрытий.
9. Место складирования тары и захватных приспособлений.
10. Боек.
11. Автосамосвал.
12. Бадья – туфелька.


Рис. 1

Главный инженер треста Нетелинжстрой
С. Лупинос
Гогосян


Гл. инженер проекта Коробов.
Начальник отдела Г. Яновский.
Главный инженер проекта А. Гогин
Начальник группы В. Ольчев
Исполнил




План захватки
(Рис.2).




1-1
(Рис.4).




2-2
(Рис.10)




Выгрузка бетона и заделка гнезда в стенах
(Рис.3)




Заполнение гнезд бетоном.
(Рис.5)




Уплотнение бетона в гнездах стен
(Рис.6).



Выравнивание углов в местах гнезд
(Рис.7)



Распределение бетона по площади перекрытия
(Рис.8)



Уплотнение бетона
(Рис.9)

Условные обозначения

1 — Направление производства работ.
2 — Рабочее место.
3 (1) — (6) — Порядок производства работ при бетонировании перекрытия.

Технологическая последовательность выполнения рабочих операций по бетонированию перекрытия.

3. Транспортирование бетонной смеси на объект осуществляется автосамосвалами МАЗ-503Б. Подача к месту укладки производится башенным краном при помощи бадей-туфелек V = 1,6 м3 2-х ветвевым стропом грузоподъемностью 5т конструкции Гипрооргсельстрой.

4. Качество производства бетонных работ определяется исследованием допускаемых отклонений от проектного положения, которые производятся в СНиП-В I-70.

Допускаемые отклонения при бетонировании не должны превышать следующие величины:

а/ отклонение горизонтальных плоскостей от горизонтали:

на I м плоскости в любом направлении – 5 мм

на всю плоскость – 10 мм

б/ местные отклонения верхней поверхности бетона от проектной при проверке 2-х метровой рейкой.

8мм

в/ отклонения в размерах поперечного сечения элементов

8мм

IУ. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями производятся в таблице № I.

№ звена	Состав звена по профессиям	К-во человек	Перечень работ
–	Бетонщик	I	Прием бетона из кузова автосамосвала очистка кузова, строповка бадей
I,2	Бетонщик	2	Прием бадьи с бетоном, выгрузка ее, заделка мест примыкания перекрытий со стенами, разравнивание и уплотнение бетона.

2. Методы и приемы работ. Бригада по бетонированию перекрытий состоит из 5-ти человек:

Бетонщик 4-го разряда / БI/ – 2 чел.
–"– 2-го разряда / Б2/ – 2 чел.
–"– 2-го разряда /Б3/ – I чел.

Работа по бетонированию перекрытий на одной захватке осуществляется 2-мя звеньями па 2 человека в каждом.

Бетонщик /Б3/ принимает бетон из кузова автосамосвала, очищает кузов от налипшего бетона, производит строповку бадей, подает команду на перемещение ее к месту укладки. Он же принимает и устанавливает бадьи под загрузку бетоном.

Бетонщики /БI и Б2/ работают двумя параллельными потоками /см.рис.2/ В каждом потоке одно звено. Бетонщики /БI и Б2/ выставляют маяки в нескольких точках на опалубку перекрытия, определяющие проектную толщину бетона. Бетонщик /Б2/ принимает бадью с бетоном и выгружает ее в нескольких точках на перекрытии /см.рис.3/ Бетонщик /БI/ лопатой подает бетон в гнезда стен, где установлены каркасы для связи с арматурой перекрытия /см.рис.5 /После выгрузки бадьи к этой работе подключается бетонщик /Б2/. Вдвоем они заделывают гнезда и уплотняют бетон глубинными вибраторами /см.рис.6/. Затем выравнивают углы в местах гнезд /см.рис.7/ и распределяют ранее выгруженный из бадей бетон равномерно по перекрытию /см.рис.8/ После этого включают вибратор и уплотняют бетон /см.рис.9/. После бетонирования перекрытия в одном помещении каждое из звеньев переходит во второе и т.д. по этаже /см.рис.2/

3. График производства работ смотрите стр.5.

4. Указание по технике безопасности. При производстве работ по бетонированию перекрытий необходимо выполнять правила по технике безопасности /СНиП Ш-А II-70/, а также приводимые ниже общие требования:

а/ Все грузоподъемные и такелажные средства перед началом эксплуатации, а также периодически в процессе работы должны проверяться и испытываться согласно требованиям Госгортехнадзора.

б/ бетонирование перекрытий разрешается производить только под руководством бригадира или мастера.

4. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№№ п/п	Наименование работ	Един. измер.	Объем работ	Трудоемкость на ед. измер. ч/час	Трудоемкость на весь объем работ ч/дн.	Состав бригады	Рабочие дни
1.	Бетонирование перекрытий на первой захватке с сопутствующими работами	I м3	439	I,203	75,5	5	
2.	Бетонирование перекрытий на 2-ой захватке с сопутствующими работами	I м3	496	I,I3	83,6	5	
	И т о г о:	м3	935	2,883	I59,I	5	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Все работы производятся в 3-ю смену.

Калькуляция трудовых затрат на бетонирование перекрытий I-я захватка

№ пп	Шифр норм	Наименование работ	Един. изм.	Объем работ	Норма времени	Затраты труда на весь объем	Расценка ед. изм. руб.	Ст-ть затрат труда на весь объем работ /в руб/
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	4-I-42 п.I7	Прием бетонной смеси из кузова автосамосвала в бадьи для подачи на этаж	$1м^3$	27,4	0,085	2,32	0-04,2	I-I5
2.	I-6т.2 п.25а	Подача башенным краном бетонной смеси в бадьях емкостью до $1,2м^3$ на I-4 эт.	$1м^3$	27,4	0,3I	8,5	0-I5,3	4-I9
3.	-"- п.25а+ б	То же, 5-6эт	"	"	0,334	9,I5	0-I6,5	4-52
4.	-"- п.25а+ 2б	То же, 7-8 эт.	"	"	0,358	9,82	0-I7,7	4-85
5.	-"- п.25а+ 3б	То же, 9-I0 эт.	"	"	0,382	I0,47	0-I8,9	5-I8
6.	-"- п.25а+ 4б	То же, II-I2эт	"	"	0,406	II,I2	0-20,I	5-75
7.	п.25а+ 25б	То же, I3-I4эт	"	"	0,430	II,78	0-2I,3	5-84
8.	п.25а+ 6б	То же, I5-I6эт	"	"	0,454	I2,43	0-22,5	6-I7
9.	4-I-37 т.3 п.I4 к-I,08	Укладка бетонной смеси в междуэтажные перекрытия при площади плиты до I0 $м^2$	$1м^3$	2,5	0,9I	2,28	0-50,9	I-37
I0.	4-I-37 т.3 п.I4 к-I,08	То же, до 20 $м^2$	"	24,9	0,73	I8,20	0-40,8	I0-97
		Итого: I-4эт.	$1м^3$				3I,3	I7-68
		5-6эт.	"				3I,95	I8-[illegible]
		7-8эт.	"				32,62	I8-[illegible]
		9-I0эт.	"				33,27	I8-67
		II-I2эт.	"				33,92	I9-24
		I3-I4эт.	"				34,58	I9-33
		I5-I6эт.	"				35,23	I9-66
		Всего на I-ю захватку					528,84	29I-22
		Кроме того на обслуживание крана					264	5I-78

Калькуляция трудовых затрат на бетонирование перекрытий 2-я захватка.

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	4-I-42 п.I7	Прием бетонной смеси из кузова автосамосвала в бадьи для подачи на этаж	$1м^3$	3I,0	0,09	2,4	0-04,2	I-I3
2.	I-6 т.2 п.25а	Подача башенным краном бетонной смеси в бадьях емк.до $1,2м^3$ на I-4 эт.	"	3I,0	0,3I	9,6	0-I5,3	4-7
		То же 5-6эт	"	"	0,33	I0,4	0-I6,5	5-I
		То же 7-8эт	"	"	0,36	II,I	0-I7,7	5-5
		То же 9-I0эт	"	"	0,38	II,8	0-I8,9	5-8
		То же II-I2эт	"	"	0,40	I2,6	0-20,I	6-3
		То же I3-I4эт	"	"	0,43	I3,3	0-2I,3	6-6
		То же I5-I6эт	"	"	0,45	I4,I	0-22,5	6-9
3.	4-I-37 т.3 п.I3 к-I,08	Укладка бетонной смеси в междуэтажное перекрытие при площади плиты до I0м2	"	2,5	0,9I	2,3	0-50,9	I-3
		То же до 20м2	"	24,9	0,73	20,8	0-40,8	II-2
		Итого: I-4эт	$1м^3$			34,6		I8-5
		5-6эт.	"			35,3		I9-0
		7-8эт.	"			36,I		I9-4
		9-I0эт.	"			36,8		I9-8
		II-I2эт.	"			37,6		20-2
		I3-I4эт.	"			38,3		20-5
		I5-I6эт.	"			39,I		20-9

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по 2-ой захватке					584,9		3I4-40
	Кроме того на обслуживание башенного крана					292		58-44
	Всего на дом					III3,3		6II-68
	Кроме того обслуживание башенным краном					556		II0-22

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I.Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты

№№ п/п	Наименование	Марка	Единица измерения	К-во
I	2	3	4	5
I.	Бетон	М-200	$м^3$	935

2.Машины, оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления

№№ пп	Наименование	Тип	Марка	К-во	Техническая характеристика машин
I	2	3	4	5	6
I.	Кран	башенный	КБ-I60,2	2	0=4-8т
2.	Бадья	туфелька		4	=I,6$м^3$
3.	Вибратор	поверхн.	ИВ-2	2	
4.	Вибратор	глубинный	ИВ-66	2	
5.	Трансформатор	понижающий	ИВ-4	2	380/368
6.	Лопата стальная растворная	ЛР	ГОСТ 3620-63	4	
7.	Лопата стальная подборочная	ЛП-I ЛП-2	ГОСТ 3620-63	2	
8.	Грабок		Черт. I4I00000	2	
9.	Гладилка	ГБК-I ГБК-2	ГОСТ I0403-63	2	
I0.	Кельма	КБ	ГОСТ 9533-7I	2	
II.	Метр складной металлический		ГОСТ 7253-54*	2	
I2.	Шнур в корпусе		НИИСП Госстроя УССР	2	=I5 м
I3.	Лестница		инвентар.	2	%I,2 м
I4.	Строп 2-х ветвевой		Гипроорг-сельстрой	2	г/п 5 т
I5.	Щиты настила				I5м2 инвентарные

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г.Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать: 2 июля 1976г.
Заказ 1216 Тираж 1000

gost.e-ecolog.ru