Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата
17161/1	28.03.80			

120

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. Л8-181.000-										Примечание
					–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				Документация											
12			Л8-181.000СБ	Сборочный чертеж											
				Детали											
11		1	Л8-181.001	Уголок	2										
12		2	Л8-181.002	Швеллер		2									
			-01	Швеллер			2								
			-02	Швеллер				2							
			-03	Швеллер					2						
			-04	Швеллер						2					
			-05	Швеллер							2				

Исполнения 10...15 см. листы 3.

1	1	Изм. 293		9.85	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гранич			
Пров.		Завьялчиков		27.79	
Рук.гр.		Белитченко			
Н.контр.		Бесланеева		12.79	
Утв.		Невмаев			

Л8-181.000

Балка опорная

Лит.	Лист	Листов
О	1	3

Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал

120

gost.e-ecolog.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
17161/1	28.03.30			

121

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испалн. Л8-181.000- —	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Примечание
12		2	Л8-181.002-06	Швеллер								2			
			-07	Швеллер									2		
			-08	Швеллер										2	
11		3	Л8-181.003	Планка		4									
			-01	Планка			4								
			-02	Планка				4	4						
			-03	Планка						4					
			-04	Планка							4	4	4	4	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Л8-181.000	Лист 2

121

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
17161/1	23.03.80. Илч			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. Л8-181.000- 10	11	12	13	14	15	Примечание
				Документация							
12			Л8-181.000СБ	Сборочный чертеж							
				Детали							
12		2	Л8-181.002-09	Швеллер	2						
			-10	Швеллер		2					
			-11	Швеллер			2				
			-12	Швеллер				2			
			-13	Швеллер					2		
			-14	Швеллер						2	
11		3	Л8-181.003-05	Планка	4	4					
			-06	Планка			4	4	4	4	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Л8-181.000

Лист 3

123 | 93 000 181-81

Рис. 1






Рис. 2




Способ крепления балки к блоку подвески




Г–Г

к рис. 1



к рис. 2



Пример обозначения балки опорной:

Балка опорная Л8-181.000-09

1.* Размеры для справок.

2.** Величина нагрузки (см. табл.) дана при условии распределения её на длине B*, равной ширине опоры.

При закреплении тяг подвески под балкой B отв. d величину нагрузки можно увеличить в 1,5 раза.

3. Сварные швы №1,2 по ГОСТ 5264-80, №3 и 4 по ГОСТ 14771-76

(3) 4. Электрод Э42А по ГОСТ 9467-75, проволока Св-08ГА ГОСТ 2246-70.

5. Допуск соосности отверстий относительно общей оси:

для $d \leq 18$ мм – ф 0,6 мм;

для $d > 18$ мм – ф 0,8 мм.

(2) 6. Маркировать по ТУ 34-42-10380-83.

Таблицу исполнений см. лист 2.

(2) 7. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380-83 и по Л8-167 ИИ.

3	–	Изв. 406	Сафий	10.88	
2	–	Изв. 357	Шуб	11.88	
1	1	Ук. 293	Гун	5-85	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Границ	Границ		
Провер.		Бабынникова	Бабынникова	08.89	
Т. контр.					
Рук. бр.		Велитченко	Велит		
Н. контр.		Басканичева	Баскан	12.89	
Утв.		Есарев	Есарев		

Л8-181.000 СБ

Балка опорная

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масшт.
0 А	См. табл.	—

Лист 1 | Листов 2

Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал

Копир. Иванова

Формат: 12

Инв. № подл. | 13761/1 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата


Размеры в мм

(2)

Обозначение	Рис.	Допускаемая нагрузка,** кгс	B** не менее	C*	C_1 Номин.	C_1 Доп. откл.	C_2	L	H*	h*	b*	S*	d (пред. откл. H14)	K	K_1	K_2	Масса, кг
Л 8 - 181.000	1	300	60	420	300	± 1	60	—	—	—	—	—	14	—	—	—	4,8
-01	2	1600	120	600	440	± 1,5	80	100	96	80	90	8	18	6±2	4^{+2}	4^{+2}	10,7
-02		2300	160	700	540			120	116	100			23		6^{+2}		14,4
-03		3600		800	640			130	136	120							19,4
-04		3600	240	900	740												21,5
-05		6000		1000	800		100	165	180	160	100	10	33	8±2	7^{+2}	5^{+2}	33,4
-06		8500		1100	900			200	224	200	120	12					47,1
-07		8500	400	1200	1000												51,0
-08		8000		1300	1100	± 2											53,0
-09		7500		1400	1200												57,0
-10		13500	700	1400	1140		130	220	264	240	120	12	39	10±2	8^{+2}	6^{+2}	75,6
-11		12500		1500	1240												81,5
-12		18000	600	1600	1340			250	332	300		16	46	12±2	9^{+2}		~~144~~ 114
-13		16000	700	1800	1540												129
-14		14500		1960	1700												139
-15		12500		2200	1960												154

125

Л8-181.001



1* Размеры для справок.

(2) 2. h14

				Л8-181.001	
2	—	Изв. 357		11.88	
1	1	Изм. 293		9-89	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гранич			Уголок
Провер.		Вавилычева			
Т. контр.					
Н. контр.		Васюкичева		12.89	Уголок Б-63×63×6 ГОСТ 8509-72 / ВСт3сп5 ГОСТ 535-79 (2)
Утв.		Велитченко			

Лит.	Масса	Масшт.
О А	2,4	1:2
Лист	Листов 1	


Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал

Копир. Иванова

Формат: А4

Инв.№ подл. | 17161/1 | Подп. и дата | 28.03.90 | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Л8-181.002



Размеры в мм

Обозначение	② N° профиля	② H*	L (пред. откл. h14)	② Масса, кг
Л8-181.002	8	80	600	~~4,23~~ 4,15
-01	10	100	700	~~6,81~~ 6,64
-02	~~10~~ 12	~~100~~ 120	800	~~8,32~~ 7,94
-03	12	120	900	~~9,36~~ 8,96
-04	16	160	1000	~~14,2~~ 14,0

Продолжение таблицы

Обозначение	N° профиля	H*	L (пред. откл. h14)	② Масса, кг
Л-181.002 -05	20	200	1100	~~29,2~~ 20,8
-06			1200	~~28,1~~ 21,8
-07			1300	~~25,9~~ 23,6
-08			1400	~~25,7~~ 24,9
-09	24	240	1400	~~33,6~~ 33,3
-10			1500	~~36,0~~ 34,2
-11	30	300	1600	~~56,9~~ 50,3
-12			1800	~~57,2~~ 52,6
-13			1960	~~62,8~~ 54,7
-14			2200	~~69,2~~ 64,2

* Размер для справки.

2	–	ИЗВ.357			11.88	
1	1	ИЗВ. 293			9.91	
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гранич				
Провер.		Ващенко				
Т. контр.						
Н. контр.		Галаева				
Утв.		Белитченко				

Л8-181.002

Швеллер

Лит.	Масса	Масшт.
О А	Ст. табл.	—

Лист | Листов 1


Швеллер N° ГОСТ 8240-72 ВСт.3сп3 ГОСТ 535-79 ②

Институт „Энергомонтажпроект" Ленинградский филиал

Инв. N° подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N° | Инв. N° дубл. | Подп. и дата

Формат

18-181.003



Размеры в мм

Обозначение	B (пред. откл. h14)	b*	S*	d	Масса, кг
Л8-181.003	100	90	8	18 H14	0,56
-01	120			23H14	0,60
-02	130			23H14	0,70
-03	165	100	10	33H14	1,25
-04	200	120	12	33H14	1,70
-05	220	120	12	39H14	2,37
-06	250		16	46H14	3,55

1. * Размеры для справок.

(2) 2. Допускается замена материала на Лист Б-АН-S ГОСТ 19903-74 / ВСт3сп5 ГОСТ 14637-79

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2	—	Изв. 357		

Л8-181.003

Разраб.	Гранич		
Провер.	Бабиничева		
Т.контр.			
Н.контр.	Баскакова		
Утв.	Величенко		

Планка

Лит. О А | Масса См. табл. | Масшт. —

Лист | Листов 1

Полоса Б-2-S×b ГОСТ 103-76 / ВСт3сп5 ГОСТ 535-79 (2)

Институт Энергомонтажпроект Ленинградский фил. Деталь. 11

Инв. № подл. 13461 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

gost.e-ecolog.ru