ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

# 903-4-71.13.87

## СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

# ТИП I Б

АЛЬБОМ V

СБОРНИК. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАКАЗ Т-8346
ВСЕГО СТРАНИЦ-150
ИНВ.№

Кф ЦИТП инв.№9732/9

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.№

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

31/28
Заказ № 4942 Инв. № 9732/9 Тираж 300
Сдано в печать 10-6 1988 Цена 5-74

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

# 903-4-71.13.87

## СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

# ТИП I Б

## АЛЬБОМ V

## СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ (ИЗ Т.П. №903-4-72.13.87)
АЛЬБОМ II. РАЗДЕЛ II-1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РАЗДЕЛ II-2. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ И САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ
РАЗДЕЛ II-3.1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СВЯЗИ. РАЗДЕЛ II-3.2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СВЯЗИ. (ИЗДЕЛИЯ ТРЕСТА „КИЕВЭЛЕКТРОМОНТАЖ") РАЗДЕЛ II-4. АВТОМАТИКА И КИП
РАЗДЕЛ II-5. I-1. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. (СИСТЕМА „ЭТАЛОН". РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РПО „УКРЛИФТ")
РАЗДЕЛ II-5. I-2. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. (СИСТЕМА „ЭТАЛОН" РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
РАЗДЕЛ II-5. 2. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. (СИСТЕМА „КОМФОРТ")
АЛЬБОМ III. УЗЛЫ И ДЕТАЛИ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ИЗ Т.П. №903-4-72.13.87)
АЛЬБОМ IV. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА (ИЗ Т.П. №903-4-72.13.87)
РАЗДЕЛ IV-1. ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЩМУ 1 . . . 5 РАЗДЕЛ IV-2. ЩИТ АВТОМАТИКИ №1/4 РАЗДЕЛ IV-3. ЩИТ АВТОМАТИКИ №2
РАЗДЕЛ IV-4. ЩИТ АВТОМАТИКИ №3 РАЗДЕЛ IV-5. ЩИТ АВТОМАТИКИ №5 РАЗДЕЛ IV-6. ЩИТ АВТОМАТИКИ №6
РАЗДЕЛ IV-7. ЩИТ АВТОМАТИКИ №7 РАЗДЕЛ IV-11. ЩИТ АВТОМАТИКИ №12/(13) РАЗДЕЛ IV-12. ЩИТ КИП №14
РАЗДЕЛ IV-15. ЩИТ КИП №16 РАЗДЕЛ IV-16. ЩИТ КИП №17 РАЗДЕЛ IV-17. ЩИТ АВТОМАТИКИ №18
РАЗДЕЛ IV-18. ЩИТ АВТОМАТИКИ №19
АЛЬБОМ V. СБОРНИК. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ VI. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
АЛЬБОМ VII. СМЕТЫ

К ф ЦИТП Инв № 9732/9

РАЗРАБОТАН
ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМУ И КОММУНАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
КИЕВПРОЕКТ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРДЕЕВ И.П.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПОДГОРНЫЙ В.Ю.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ УССР — ЗАКАЗ Т-8346
ПРИКАЗ ОТ 25.07.86 №.143 ВСЕГО СТРАНИЦ — 150
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВКИЕВПРОЕКТОМ — ИНВ.№.
ПРИКАЗ ОТ 04.08.86 № 255

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.№

Исполком Киевского городского Совета народных депутатов

Главное управление проектных работ по жилищно-гражданскому и коммунальному строительству
„Киевпроект"

Станция тепловодоснабжения жилых домов
наименование предприятия, здания (сооружения).

Высотой до 16 этажей Тип ТБ

# Спецификации оборудования

903-4-71.13.87-V-ТМ

Главный инженер проекта В. Подгорный
(фамилия). (подпись)

1984

| Обозначение СО | Наименование или различительный индекс проектной организации | Стр. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 903-4-71.13.87-II-1-АС.СО-1 | Главное управление „Киевпроект" | 6 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-1.1.6 | —"— | 7 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-1.1.7 | —"— | 8 | |
| 903-4-71.13.87-II 2-ТМ.СО-1.1.8 | —"— | 9 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-2.1.6 | —"— | 10 | |
| 903 4 71 13.87-II-2-ТМ.СО-2.1.7 | —"— | 13 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-2.1.8 | —"— | 16 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-1.2.4 | —"— | 19 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-1.2.5 | —"— | 20 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-1.2.6 | —"— | 21 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-1.2.7 | —"— | 22 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-1.2.8 | —"— | 23 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-2.2.4 | —"— | 24 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-2.2.5 | —"— | 26 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-2.2.6 | —"— | 29 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-2.2.7 | —"— | 32 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-2.2.8 | —"— | 35 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-1.3.1 | —"— | 38 | |
| 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-1.3.2 | —"— | 39 | |

3
9732/9

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
Инв. №

Привязан:

Инв. №

Нач. отд. Смилянский 11.84
ГИП Подгорный 11.84
Гл. спец. эл. Голивец 11.84
Гл. спец. эл. Сусак 11.84
ГИП автом. Земляк 11.84

ТП 903-4-71.13.87-V-СО.С

Перечень спецификаций оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 4 |

Главное управление „Киевпроект"

| Обозначение СО | Наименование или различительный индекс проектной организации | Стр. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.3.3 | Главное управление "Киевпроект" | 40 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.3.4 | —"— | 41 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.3.5 | —"— | 42 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.3.6 | —"— | 43 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.3.1 | —"— | 44 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.3.2 | —"— | 46 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.3.3 | —"— | 48 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.3.4 | —"— | 50 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.3.5 | —"— | 52 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.3.6 | —"— | 54 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.4.1 | —"— | 56 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.4.2 | —"— | 57 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.4.3 | —"— | 58 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.4.4 | —"— | 59 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.4.5 | —"— | 60 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.4.6 | —"— | 61 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.4.7 | —"— | 62 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.4.8 | —"— | 63 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.4.1 | —"— | 64 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.4.2 | —"— | 66 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.4.3 | —"— | 68 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.4.4 | —"— | 70 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.4.5 | —"— | 73 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.4.6 | —"— | 76 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.4.7 | —"— | 79 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.4.8 | —"— | 82 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.6.5 | —"— | 85 | |



| Обозначение СО | Наименование или различительный индекс проектной организации | Стр. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.6.6 | Главное управление "Киевпроект" | 87 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.6.7 | —"— | 89 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.6.5 | —"— | 91 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.6.6 | —"— | 95 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-2.6.7 | —"— | 99 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ОВ.СО-1 | —"— | 103 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ОВ.СО-2 | —"— | 104 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ВК.СО-1 | —"— | 107 | |
| 903-4-71.1387-II-2-ВК.СО-2 | —"— | 108 | |
| 903-4-71.1387-II-3.1-ЭО-СО-1 | —"— | 110 | |
| 903-4-71.1387-II-3.1-ЭО.СО-2 | —"— | 114 | |
| 903-4-71.1387-II-3.2-ЭО.СО-1 | —"— | 115 | |
| 903-4-71.1387-II-3.2-ЭО.СО-2 | —"— | 118 | |
| 903-4-71.1387-II-3.1-СВ•СО-1 | —"— | 119 | |
| 903-4-71.1387-II-3.1-СВ.СО-2 | —"— | 120 | |
| 903-4-71.1387-II-3.2-СВ.СО-1 | —"— | 121 | |
| 903-4-71.1387-II-3.2-СВ.СО-2 | —"— | 122 | |
| 903-4-71.1387-II-4-ЭА.СО-1 | —"— | 123 | |
| 903-4-71.1387-II-4-ЭА.СО-2 | —"— | 127 | |
| 903-4-71.1387-II-5.1.1-ЭД.СО-1 | —"— | 128 | |
| 903-4-71.1387-II-5.1.1-ЭД.СО-2 | —"— | 129 | |
| 903-4-71.1387-II-5.1.2-ЭД.СО-1 | —"— | 131 | |
| 903-4-71.1387-II-5.1.2-ЭД.СО-2 | —"— | 133 | |
| 903-4-71.1387-II-5.2-ЭД.СО-1 | —"— | 134 | |
| 903-4-71.1387-II-5.2-ЭД.СО-2 | —"— | 136 | |
| 903-4-71.1387-IV-1-ЭА.СО-1 | —"— | 138 | Применяется из типа №6 |
| 903-4-71.1387-IV-2-ЭА.СО-1 | —"— | 139 | —"— |

| Обозначение СО | Наименование или различительный инд. проектной организации | Стр. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 903-4-71.13.87-IV-3-ЭА.СО-1 | Главное управление „Киевпроект" | 140 | применяется из типа II 6 |
| 903-4-71.13.87-IV-4-ЭА.СО-1 | —"— | 141 | —"— |
| 903-4-71.13.87-IV-5-ЭА.СО-1 | —"— | 142 | —"— |
| 903-4-71.13.87-IV-6-ЭА.СО-1 | —"— | 143 | —"— |
| 903-4-71.13.87-IV-7-ЭА.СО-1 | —"— | 144 | —"— |
| 903-4-71.13.87-IV-11-ЭА.СО-1 | —"— | 145 | —"— |
| 903-4-71.13.87-IV-12-ЭА.СО-1 | —"— | 146 | —"— |
| 903-4-71.13.87-IV-15-ЭА.СО-1 | —"— | 147 | —"— |
| 903-4-71.13.87-IV-16-ЭА.СО-1 | —"— | 148 | —"— |
| 903-4-71.13.87-IV-17-ЭА.СО-1 | —"— | 149 | —"— |
| 903-4-71.13.87-IV-18-ЭА.СО-1 | —"— | 150 | —"— |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



| Обозначение СО | Наименование или различительный индекс проектной организации | Стр. | Примечание |
|---|---|---|---|

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Таль ручная передвижная червячная 1 /грузоподъемностью 1 т/ с высотой подъема груза 5,6 м | ГОСТ 1106-74 | к-т | 671 | | | | 2 | 95 |
| | Кран ручной подвесной однобалочный / кран ручной мостовой однобалочный / грузоподъемностью 1 т/ пролетом 3 м, длиной 4,2 м с высотой подъема 6 м | ГОСТ 7413-80Е | к-т | 671 | | | | 1 | 285 |

6

9732/9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. Т.О. | Гейко | | 10.84 |
| ГИП | Подгорный | | 10.84 |
| Разработал | Минкин | | 10.84 |

ТП 903-4-71.13.87-Т-1.АС-СО-1

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-5-240-103 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-78Е | У-300-100 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Регулирующий клапан системы ОРГРЭС Ду 100 | РК-1М | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Датчик температуры ТУ 25.02.162026-76 | ТМП | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Трубки красномедные ГОСТ 617-72* ф10 | ——— | м | 006 | | | | 34 | |
| | Теплосчётчик Ду 150 | ТЭМ-I | комп. | 671 | | | | 2 | 42,7 |
| | | | | | | | | | |

7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9732/9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Кириянский | | 04.84 | ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ. СО-1.1.6 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 | |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 | Спецификация оборудования. Ввод теплосети |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

Привязан:

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-5-240-103 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-73*Е | У-300-100 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Регулирующий клапан системы ОРГРЭС Ду 150 | РК-1М | шт. | 796 | | | | 2 | 240,0 |
| | Датчик температуры ТУ 25.02 162026-76 | ТМП | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Трубки краснодедные ГОСТ 617-72*Е ф10 | — | м | 006 | | | | 34 | |
| | Теплосчетчик Ду 150 | ТЭМ-I | компл | 671 | | | | 2 | 42,7 |
| | | | | | | | | | 8 |

9732/9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мацыренко | | 04.84 |
| Разработал | Мацыренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.1387-II-2-ТМ. СО-1.1.7

Спецификация оборудования
Ввод теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-5-240-103 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-73Е | У-300-100 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Регулирующий клапан системы ОРГРЭС Ду 150 | РК-1М | шт. | 796 | | | | 2 | 240 |
| | Датчик температуры ТУ 25.02.162026-76 | ТМП | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Трубки краснометные ГОСТ 617-72*Е ф10 | — | м | 006 | | | | 34 | |
| | Теплосчётчик Ду 200 | ТЭМ-I | компл. | 796 | | | | 2 | 58,2 |

9732/9

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Силянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук.гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 – II – 2 – ТМ. СО-1.1.8

Спецификация оборудования
Ввод теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | | | | | | | | |
| | ф150 | 30с 91нж | шт. | 796 | | | | 3 | 140,0 |
| | То же ф100 | 30с 64нж | шт. | 796 | | | | 2 | 52,0 |
| | | (3296) | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевая ф100 | 30ч 6бр | шт. | 796 | | | | 2 | 39,5 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15ч8р | шт. | 796 | | | | 4 | 0,75 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контроль- | | | | | | | | |
| | ного манометра Ду15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 6 | 0,26 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15кч19п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,7 |
| | Кран пробно-спускной сальниковый латунный Ду6 | 10Б8бк1 | шт. | 796 | | | | 8 | 0,25 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик вертикальный 16-150 Т34.07 | ТД сер.4.903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 59,2 |
| | Диафрагма камерная ДК-25-150 | — | компл. | 671 | | | | 2 | |
| | Фланцевое соединение с дроссельной шайбой ф125 | — | компл. | 671 | | | | 2 | |
| | Штуцер для установки манометра (М20х1,5-100) | 3К4-45-10 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | Бобышка БМ27х2 N4 для установки термометра | 3К4-1-69 | шт. | 796 | | | | 7 | |
| | Патрубок для установки камерной диафрагмы ф150 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 |

9732/9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мазуренко | | 04.84 |
| Разработал | Мазуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.1387-II-2-ТМ СО-2.1.6

Спецификация оборудования

Ввод теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Фланец ГОСТ 12820-80* с патрубком Т.105.00 | 150 -25 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | 150 -16 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | 100 -25 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | 100 -10 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | 25 -16 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | | | шт. | 796 | | | | | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* | М 24х100 | — | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же | М 20х90 | — | шт. | 796 | | | | 48 | |
| | То же | М 16х70 | — | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же | М 12х60 | — | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* | М 24 | — | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же | М 20 | — | шт. | 796 | | | | 48 | |
| | То же | М 16 | — | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80* | ф172/ф218 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | ф172/ф212 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | ф118/ф158 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | ф145/ф188 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | ф35/ф68 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* | М12 | — | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Тройник равнопроходной ГОСТ 17376-83* | ф150 с40 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| | Трубы стальные электросварные по ТУ ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | группа „В" термообработанные | ф159х40 | — | м | 006 | | | | 35 | |
| | | | | | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | То же ф133х4,0 | ——— | м | 006 | | | | 3 | |
| | То же ф108х3,5 | ——— | м | 008 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75* ф 25 | ——— | м | 006 | | | | 2 | |
| | То же ф15 | ——— | м | 006 | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубо- | | | | | | | | |
| | проводов краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | м² | 055 | | | | 21,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минераль- | | | | | | | | |
| | ной ваты вертикально-слоистыми по ТУ 550.1-97-82 | ——— | м³ | 113 | | | | 1,65 | |
| | толщиной 60мм | ——— | | | | | | | |
| | Оклейка миткалем | ——— | м² | 055 | | | | 36 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | м² | 055 | | | | 39 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | ——— | кг | 116 | | | | — | |
| | Лестница переносная с площадкой | ——— | кг | 116 | | | | 40 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | | | | | | | | |
| | ф200 | 30с 97нж | шт. | 796 | | | | 3 | 229,7 |
| | То же ф150 | 30с 97нж | шт. | 796 | | | | 2 | 140,0 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая ф150 | 30ч 6бр | шт. | 796 | | | | 2 | 73,5 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15ч8р | шт. | 796 | | | | 4 | 0,7 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду15 | 14М1-16 | шт. | 796 | | | | 6 | 0,26 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15кч 19п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,7 |
| | Кран пробно-спускной сальниковый латунный Ду6 | 10Б8бк1 | шт. | 796 | | | | 8 | 0,25 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик горизонтальный 16-200 Т30.11 | ТДсер.4.903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 273,0 |
| | Диафрагма камерная ДК-25-200 | — | компл. | 671 | | | | 2 | |
| | Фланцевое соединение с дроссельной шайбой ф150 | — | компл. | 671 | | | | 1 | |
| | Штуцер для установки манометра (М20х1,5-100) | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | Бобышка БМ 27х2 N4 для установки термометра | 3К4-1-69 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Патрубок для установки камерной диафрагмы ф200 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |

13

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв №

9732/9

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Ольховский | | 04.84 |
| ГИП | Победорный | | 04.84 |
| Рук.гр. | Махоренко | | 04.84 |
| Разработал | Махоренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМСО-2.1.7

Спецификация оборудования
Ввод теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 200-25 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 150-25 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | То же 150-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 25-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М24х100 | ——— | шт. | 796 | | | | 80 | |
| | | | | | | | | | |
| | То же М20х80 | ——— | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же М12х60 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М24 | ——— | шт. | 796 | | | | 80 | |
| | То же М20 | ——— | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же М12 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80* ф224/ф278 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же ф172/ф218 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | То же ф172/ф212 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же ф25/ф68 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Тройник равнопроходной ГОСТ 17376-83* ф200 С32 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубы стальные электросварные по ТУ ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | группа „В" термообработанные ф219х5,0 | ——— | м | 006 | | | | 35 | 28.39 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | То же ф159х4,0 | — | м | 006 | | | | 3 | 15,29 |
| | То же ф133х4,0 | — | м | 006 | | | | 3 | 12,72 |
| | | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75* ф15 | — | м | 006 | | | | 20 | |
| | То же ф25 | — | м | 006 | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | — | $м^2$ | 055 | | | | 30 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 550.1-97-82 | — | $м^3$ | 113 | | | | 2,07 | |
| | толщиной 60 мм | | | | | | | | |
| | Оклейка миткалем | — | $м^2$ | 055 | | | | 44 | |
| | Окраска масляной краской | — | $м^2$ | 055 | | | | 47 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | — | кг | 116 | | | | — | |
| | Лестница переносная с площадкой | — | кг | 116 | | | | 40 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | | | | | | | | |
| | ф250 | 30с97нж | шт. | 796 | | | | 3 | 248,7 |
| | То же ф150 | 30с97нж | шт. | 796 | | | | 2 | 140,0 |
| | | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевая ф200 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 2 | 125,0 |
| | | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15ч8р | шт. | 796 | | | | 4 | 0,7 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контроль- | | | | | | | | |
| | ного манометра Ду15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 6 | 0,26 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15к19п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,1 |
| | Кран пробно-спускной сальниковый латунный Ду6 | 106в6к1 | шт. | 796 | | | | 8 | 0,25 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик горизонтальный 16-250 ТЗО-12 | Т.Д.сер.4.903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 284,0 |
| | Диафрагма камерная ДК-25-250 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Фланцевое соединение с дроссельной шайбой ф200 | — | компл | 796 | | | | 1 | |
| | Штуцер для установки манометра (М20 х1,5-100) | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | Бобышка БМ 27х2N4 для установки термометра | 3К4-1-69 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Патрубок для установки камерной диафрагмы ф250 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16 |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Ошлянский | | 04.84 | ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ.СО-2.1.8 |
| ГИП | Подефрный | | 04.84 | |
| Рук. гр. | Мальченко | | 04.84 | Спецификация оборудования. Ввод теплосети |
| Разработал | Мальченко | | 04.84 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление „КИЕВПРСЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материалов | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудов., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т-105.00 | 250-25 | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | 150-25 | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | 200-16 | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | 25-16 | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* | М 27×110 | | шт. | 796 | | | | 48 | |
| | То же | М 24×100 | | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же | М 20×90 | | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же | М 20×80 | | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* | М 27 | | шт. | 796 | | | | 48 | |
| | То же | М 24 | | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же | М 20 | | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80* | ф 278/ф335 | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | ф 224/ф 278 | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | ф278/ф320 | | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | ф224/ф268 | | шт. | 796 | | | | 20 | |
| | То же | ф35/ф68 | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* | М12 | | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | Тройник равнопроходной ГОСТ17376-83 ф250с40 | | | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| | Трубы стальные электросварные по ТУ ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | группа „В" термообработанные | ф273×6.0 | | м | 006 | | | | 35 | |
| | | | | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | То же ф219х5 | ——— | м | 006 | | | | 3 | |
| | То же ф159х4 | ——— | м | 008 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75* ф 15 | ——— | м | 006 | | | | 20 | |
| | То же ф25 | ——— | м | 006 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубо- | | | | | | | | |
| | проводов краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | м² | 055 | | | | 37.0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минераль- | | | | | | | | |
| | ной ваты вертикально-слоистыми по ТУ 550.1-97-82 | ——— | м³ | 113 | | | | 2,50 | |
| | толщиной 60мм | | | | | | | | |
| | Оклейка миткалем | ——— | м² | 055 | | | | 50 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | м² | 055 | | | | 50 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | ——— | кг | 116 | | | | — | |
| | Лестница переносная с площадкой | ——— | кг | 116 | | | | 40 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком: | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Б = [ ] м³/ч; Н = [ ] кгс/см² | | комп. | 671 | | | | | |
| | с электродвигателем N = [ ] кВт, n = [ ] об/мин. | | | | | | 2 | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Водомер турбинный холодной воды Ду80 | СТВ-80 | шт. | 796 | | | 1 | | 18,7 |
| | Термометр стеклянн технический ГОСТ2823-73*Г | П-4-160-103 | шт. | 796 | | | 1 | | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ3629-75*Е | П-200-100 | шт. | 796 | | | 1 | | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-6 | шт. | 796 | | | 3 | | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | 3 | | |



9732/9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мохуденко | | 04.84 |
| Разработал | Мохуденко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.1387-II-2-ТМ СО-1.2.4

Спецификация оборудования

Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Q=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | [ ] | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] квт; n=[ ] об/мин. для | [ ] | компл | 796 | | | | 2 | |
| | хозяйственного водоснабжения | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Водомер турбинный холодной воды Ду 80 | СТВ-80 | шт. | 796 | | | | 1 | 18.7 |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-4-160-103 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75*Е | П-200-100 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-6 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 3 | |

20

9732/9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Сиплянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Калиненко | | 04.84 |
| Разработал | Мазуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 —II-2-ТМ СО-1.2.5

Спецификация оборудования

Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление «Киевпроект»

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Q=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | [ ] | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] кВт; n=[ ] об/мин. для | [ ] | компл. | 796 | | | | 3 | |
| | хозяйственного водоснабжения | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Водомер турбинный холодной воды ГОСТ 6167-76**; Д=100 | СТВ-100 | шт. | 796 | | | | 1 | 23,0 |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-4-160-103 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75*Е | П-200-100 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-6 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 3 | |



9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Емилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Макуренко | | 04.84 |
| Разработал | Макуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ со-1.2.6

Спецификация оборудования

Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос В= ___ м³/ч; Н= ___ кгс/см² | | | | | | | | |
| | с электродвигателем N= ___ кВт; n= ___ об/мин. для | | комп. | 671 | | | | 3 | |
| | хозяйственного водоснабжения | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Водомер турбинный холодной воды ГОСТ 14167-75*; Ду150 | СТВ-150 | шт. | 796 | | | | 1 | 39,5 |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-4-160-103 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75*Е | П-240-100 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-6 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 3 | |

22

9732/9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силинский | | 04.84 |
| ГИП | Подорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мохненко | | 04.84 |
| Разработал | Мохненко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ СО-1.2.7

Спецификация оборудования

Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Б = ☐ м³/ч; Н = ☐ кгс/см² | ☐ | | | | | | | |
| | с электродвигателем N = ☐ кВт; n = ☐ об/мин. для | ☐ | компл. | 671 | | | | 3 | |
| | хозяйственного водоснабжения | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматики | | | | | | | | |
| | Водомер турбинный холодной воды ГОСТ 14167-76*; Ду200 | СТВ-150 | шт. | 796 | | | | 1 | 39,5 |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73* | П-4-160-160 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75*Е | П-200-128 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-6 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | 23 |

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв. №

9732/9

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смирнова | 04.84 | ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ СО-1.2.8 |
| ГИП | Подорожный | 04.84 | |
| Рук. гр. | Мохыренко | 04.84 | Спецификация оборудования |
| Разработал | Мохыренко | 04.84 | Ввод водопровода |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, | | | | | | | | |
| | фланцевая Ду100 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 11 | 39,5 |
| | То же Ду80 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 2 | 29,0 |
| | | | | | | | | | |
| | Клапан обратный поворотный фланцевая Ду100 | 19ч21р | шт. | 796 | | | | 4 | 6,0 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного | | | | | | | | |
| | манометра Ду15 | 14М1-16 | шт. | 796 | | | | 6 | 0,26 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15кч19п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,1 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15ч8п2 | шт. | 796 | | | | 1 | 0,75 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик абонентский 16-100 Т34.05 Ду100 | ТД 4.903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 59,2 |
| | Штуцер для установки манометра М20х1,5-50 | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | Бобышка БМ 27к2 для установки термометра | 3К4-1-69 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т 105.00 | — | шт. | 796 | | | | | |
| | То же 25-16 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 100-16 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же 100-10 | — | шт. | 796 | | | | 17 | |
| | То же 80-10 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же 50-10 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Болт ГОСТ7798-70* М16х70 | — | шт. | 796 | | | | 200 | |
| | То же М16х60 | — | шт. | 796 | | | | 40 | |
| | То же М12х60 | — | шт. | 796 | | | | 16 | 24 |

9732/9

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Омилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мохуренко | | 04.84 |
| Разработал | Мохуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ ОО-2.2.4

Спецификация оборудования

Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М16 | — | шт. | 796 | | | | 240 | |
| | То же М12 | — | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80* | | | | | | | — | |
| | То же ф118/158 | — | шт. | 796 | | | | 25 | |
| | То же ф92/ф138 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же ф64/ф102 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же ф35/ф68 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, | | | | | | | | |
| | легкие ГОСТ 3262-75* ф100 | — | м | 006 | | | | 88 | |
| | То же ф80 | — | м | 006 | | | | 5 | |
| | То же ф25 | — | м | 006 | | | | 3 | |
| | То же ф15 | — | м | 006 | | | | 1 | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | — | м² | 055 | | | | 16 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 5501-97-82 | | | | | | | | |
| | толщиной 40мм | — | м³ | 113 | | | | 1,14 | |
| | Пергамин по изоляции | — | м² | 055 | | | | 31,0 | |
| | Оклейка миткалем | — | м² | 055 | | | | 33,0 | |
| | Окраска масляной краской | — | м² | 055 | | | | 33,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | — | кг | 116 | | | | — | |
| | Металл для рам под насосы | — | кг | 116 | | | | 150 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядником | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 13 | 39,5 |
| | То же | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду100 | 19ч21р | шт. | 796 | | | | 4 | 6,0 |
| | | | | | | | | | |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольной манометра Ду15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 8 | 0,26 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15кч19п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,1 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15ч8п2 | шт. | 796 | | | | 1 | 0,75 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик абонентский 18-125 Т34.06 Ду125 | ТД сер. 4.903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Штуцер для установки манометра М20х1,5-50 | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | Бобышка БМ27х2 N4 для установки термометра | 3К4-1-69 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т105.00 150-16 | — | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же 125-16 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же 25-16 | — | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же 125-100 | — | шт. | 796 | | | | 18 | |
| | То же 100-10 | — | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же 80-10 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

26

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Лодзинский | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махненко | | 04.84 |
| Разработал | Махненко | | 04.84 |

9732/9

ТП 903-4-71.13.87 -II- 2-ТМ.СО-2.2.5

Спецификация оборудования

Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М20х90 | — | шт. | 796 | | | | 40 | |
| | То же М16х80 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же М16х70 | — | шт. | 796 | | | | 192 | |
| | То же М16х60 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же М12х60 | — | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | | | | | | | | | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М20 | — | шт. | 796 | | | | 40 | |
| | То же М16 | — | шт. | 796 | | | | 208 | |
| | То же М12 | — | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | | | | | | | | | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80* Ф172/Ф212 | — | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | То же Ф145/Ф188 | — | шт. | 796 | | | | 19 | |
| | То же Ф118/Ф158 | — | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же Ф35/Ф68 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же Ф92/Ф138 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | | | | | | | | |
| | легкие, ГОСТ 3262-75 Ф100 | — | м | 006 | | | | 5 | |
| | Трубы стальные электросварные оцинкованные | | | | | | | | |
| | Ту14-3-482-76 Ф127х4,0 | — | м | 006 | | | | 88 | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | | | | | | | | |
| | легкие, ГОСТ 3262-75* Ф25 | — | м | 006 | | | | 3 | |
| | То же Ф15 | — | м | 006 | | | | 1 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 19,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ550.1-97-82 $\delta_{из}$=40мм | ——— | $м^3$ | 113 | | | | 1,31 | |
| | Пергамин по изоляции | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 34,0 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 36,0 | |
| | Окраска масляной краской поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | по изоляции | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 36,0 | |
| | Металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 260 | |

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду150 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 9 | 73.5 |
| | То же Ду100 | ——"—— | шт. | 796 | | | | 6 | 39.5 |
| | | | | | | | | | |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду100 | 19ч21 р | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же Ду150 | 19ч21р | шт. | 796 | | | | 2 | 11,6 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду15 | 14М1-16 | шт. | 796 | | | | 8 | 0.26 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15кч19п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2.7 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15ч8п2 | шт. | 796 | | | | 1 | 0.75 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик абонентский 16-150 Т34.07 Ду150 | ТП сер 4.903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 96.7 |
| | Штуцер для установки манометра М20×1,5-50 | ЗКЧ-45-70 | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Бобышка БМ27×2НЧ для установки термометра | ЗКЧ-1-69 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 200-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же 150-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 100-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же 25-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 150-10 | ——— | шт. | 795 | | | | 10 | |
| | То же 100-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 7 | |
| | То же 65-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |



Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смиянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II- 2 - ТМ СО-2.2.6

Спецификация оборудования
Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление "Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Болт ГОСТ 7798-70* | М20×90 | ——— | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | То же | М20×80 | ——— | шт. | 796 | | | | 80 | |
| | То же | М16×70 | ——— | шт | 796 | | | | 200 | |
| | То же | М16×60 | ——— | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | То же | М12×60 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* | М20 | ——— | шт. | 796 | | | | 92 | |
| | То же | М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 212 | |
| | То же | М12 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80* | ф224/ф268 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же | ф172/ф212 | ——— | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | То же | ф118/ф158 | ——— | шт. | 796 | | | | 25 | |
| | То же | ф80/ф122 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же | ф35/ф68 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | | | | | | | | | |
| | легкие, ГОСТ 3262-75* | ф25/ф15 | ——— | м | 006 | | | | 3/1 | |
| | Трубы стальные электросварные оцинкованные | | | | | | | | | |
| | ТУ14-3-482-76 | ф159×4 | ——— | м | 006 | | | | 93 | |
| | То же | ф114×4 | ——— | м | 006 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 36,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми: по ТУ550.1-97-82. Δиз.=40мм | ——— | $м^3$ | 113 | | | | 2,30 | |
| | Перевязи по изоляции | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 57 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 59 | |
| | Окраска масляной краской поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | по изоляции | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 59 | |
| | | | | | | | | | |
| | Металл для рам под насосы и трубопроводы | ——— | кг | 116 | | | | 290 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду200 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 7 | 125.0 |
| | То же Ду150 | ——"—— | шт. | 796 | | | | 2 | 73.5 |
| | То же Ду100 | ——"—— | шт. | 796 | | | | 8 | 39.5 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду150 | 19ч21р | шт. | 796 | | | | 3 | 11.6 |
| | То же Ду200 | 19ч21р | шт | 796 | | | | 2 | 25,0 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду 15 | 14М1-18 | шт. | 796 | | | | 8 | 0.26 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15кч19п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2.7 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду15 | 15ч8п2 | шт | 796 | | | | 1 | 0.75 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик абонентский 16-200 Т34.09 Ду200 | ТД сер.4.903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 184.7 |
| | Штуцер для установки манометра М20×1,5-50 | ЗКЧ-45-70 | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Бобышка БМ27×2НЧ для установки термометра | ЗКЧ-1-69 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 250-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же 200-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 150-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | То же 25-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 200-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же 150-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 125-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 14 | |
| | То же 100-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же 65-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | 32 |

9732/9

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв. N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смиянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ СО-2.2.7

Спецификация оборудования
Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление "Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Болт ГОСТ 7798-70* | М24 х 100 | ——— | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | То же | М20 х 90 | ——— | шт. | 796 | | | | 76 | |
| | То же | М20 х 80 | ——— | шт. | 796 | | | | 104 | |
| | То же | М16 х 70 | ——— | шт. | 796 | | | | 136 | |
| | | М16 х 60 | ——— | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | | М12 х 60 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* | М24 | ——— | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | То же | М20 | ——— | шт. | 796 | | | | 180 | |
| | То же | М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 148 | |
| | То же | М12 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80* | ф278/ф320 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же | ф224/ф268 | ——— | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | То же | ф172/ф212 | ——— | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | То же | ф118/ф158 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же | ф80/ф122 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же | ф35/ф68 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие, ГОСТ 3262-75* | ф25/15 | ——— | м | 006 | | | | 3/4 | |
| | Трубы стальные электросварные оцинкованные ТУ 14-3-482-76 | ф219х6 | ——— | м | 006 | | | | 93 | |
| | То же | ф159х4 | ——— | м | 006 | | | | 5 | |
| | То же | ф127х4,0 | ——— | м | 006 | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | ——— | м² | 055 | | | | 51 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ550.1-97-82. δиз.=40мм | ——— | м³ | 113 | | | | 2,90 | |
| | Пергамин по изоляции | ——— | м² | 055 | | | | 70,0 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | м² | 055 | | | | 72,0 | |
| | Окраска масляной краской поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | по изоляции | ——— | м² | 055 | | | | 72 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | ——— | кг | 116 | | | | 140 | |
| | Металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 200 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком* | | | | | | | | |
| | *Арматура* | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду250 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 7 | 167.8 |
| | То же Ду200 | —"— | шт. | 796 | | | | 2 | 125.0 |
| | То же Ду150 | —"— | шт. | 796 | | | | 6 | 73.5 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду150 | 19ч21р | шт. | 796 | | | | 3 | 11.6 |
| | То же Ду200 | 19ч21р | шт | 796 | | | | 2 | 33.7 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду 15 | 14М1-16 | шт. | 796 | | | | 5 | 0.26 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15кч19п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2.7 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду15 | 15ч8п2 | шт. | 796 | | | | 1 | 0.75 |
| | *Другие элементы* | | | | | | | | |
| | Грязевик вертикольный 6-250 Т32.02 Ду250 | ТД сер.ч.903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 377.0 |
| | Штуцер для установки манометра М20×1,5-50 | ЗКЧ-45-70 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | Бобышка ВМ27×2НЧ для установки термометра | ЗКЧ-1-69 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Фланец ГОСТ12820-80 с патрубком Т.105.00 250-16 | —"— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 150-16 | —"— | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же 25-16 | —"— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 250-10 | —"— | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же 200-10 | —"— | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же 150-10 | —"— | шт. | 796 | | | | 14 | |
| | То же 100-10 | —"— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же 70-10 | —"— | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | 24 | 35 |

9732/9

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Мацифенко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ СО-2.2.8

Спецификация оборудования
Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М24×100 | ——— | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же М20×90 | ——— | шт. | 796 | | | | 64 | |
| | То же М20×80 | ——— | шт. | 796 | | | | 240 | |
| | То же М16×70 | ——— | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же М16×60 | ——— | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | То же М12×60 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М24 | ——— | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же М20 | ——— | шт. | 796 | | | | 284 | |
| | То же М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 36 | |
| | То же М12 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80* ф278/ф320 | ——— | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | То же ф224/ф268 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же ф172/ф212 | ——— | шт. | 796 | | | | 22 | |
| | То же ф118/ф158 | ——— | шт | 796 | | | | 3 | |
| | То же ф80/ф122 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же ф35/ф168 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие, ГОСТ 3262-75* ф25/15 | ——— | м | 006 | | | | 3/1 | |
| | Трубы стальные электросварные оцинкованные ТУ14-3-482-76 ф273×6 | ——— | м | 006 | | | | 93 | |
| | То же ф219×6 | ——— | м | 006 | | | | 5 | |
| | То же ф159×4 | ——— | м | 006 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | — | м² | 055 | | | | 62 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 550.1-97-82, $\delta_{из}$=40мм | — | м³ | 113 | | | | 4,31 | |
| | Пергамин по изоляции | — | м² | 055 | | | | 84,0 | |
| | Оклейка миткалем | — | м² | 055 | | | | 82,0 | |
| | Окраска масляной краской поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | по изоляции | — | м² | 055 | | | | 87,0 | |
| | | | | | | | | | |
| | Металл для рам под насосы | — | кг | 116 | | | | 95 | |

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Q=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] кВт; n=[ ] об/мин. | | комп. | 796 | | | | 2 | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулятор давления прямого действия „после себя" Ду50 | 21410нм ю | шт. | 796 | | 37.2251 60239 | | 2 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ8625-77* Е | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Трубка красномедная ГОСТ 617-72* ф10 | — | м | 005 | | | | 8 | |

38

9732/9

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Сигунский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук.гр. | Мазуренко | | 04.84 |
| Разработ. | Мазуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.15.87-II-2-ТМ СО-1.3.1

Спецификация оборудования
Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Q=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | [ ] | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] кВт; n=[ ] об/мин. для | [ ] | комп. | 796 | | | | 2 | |
| | противопожарного водоснабжения | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулятор давления прямого действия „после себя" Ду50 | 21410нж на | шт. | 796 | | 3722516023Э | | 2 | 86.1 |
| | Манометр показывающий ГОСТ8625-77*Е | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Трубка красномедная ГОСТ 617-72* ф10 | — | м | 006 | | | | 8 | |

39

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силязинский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ СО-1.3.2

Спецификация оборудования
Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Q=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] кВт; n=[ ] об/мин. для | | комп. | 796 | | | | 2 | |
| | противопожарного водоснабжения | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулятор давления прямого действия „после себя" Ду80 | 21410нж но | шт. | 796 | | 372252 60127 | | 2 | 120.0 |
| | Манометр показывающий ГОСТ8625-77*Е | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Трубка красномедная ГОСТ 617-72* ф10 | — | м | 008 | | | | 8 | |

40

9732/9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Емлянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мазуренко | | 04.84 |
| Разработал | Мазуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ СО-13.3

Спецификация оборудования
Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „КИЕВПРСЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Q=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] кВт; n=[ ] об/мин. для проти- | | комп. | 796 | | | | 2 | |
| | вопожарного водоснабжения | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулятор давления прямого действия „после себя" Ду100 | 21410нж но | шт. | 796 | | 372253600 60 | | 2 | 126.0 |
| | Манометр показывающий ГОСТ8625-77*Е | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Трубка красномедная ГОСТ 617-72* ф10 | ——— | м | 006 | | | | 8 | |

41

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 – II – 2 – ТМ СО – 1.3.4

Спецификация оборудования
Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Q=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] кВт; n=[ ] об/мин. для | | компл. | 796 | | | | 2 | |
| | противопожарного водоснабжения | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулятор давления прямого действия „после себя" Ду100 | 21410нж но | шт. | 796 | | 37225160239 | | 2 | 126.0 |
| | Манометр показывающий ГОСТ8625-77*Е | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Трубка красномедная ГОСТ617-72* ф10 | ——— | м | 006 | | | | 8 | |

42

9732/9

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Емлянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук.гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ СО-135

Спецификация оборудования
Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | |

Главное управление „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Q=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | [ ] | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] квт; n=[ ] об/мин. для | [ ] | комп. | 796 | | | | 2 | |
| | противопожарного водоснабжения | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулятор давления прямого действия „после себя" Ду150 | 21410нж но | шт. | 796 | | 3722546 0057 | | 2 | 132.0 |
| | Манометр показывающий ГОСТ8625-77*Е | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Трубка красномедная ГОСТ 617-72* ф10 | ——— | м | 006 | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 43 |

9732/9

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Силязинский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2 - ТМ СО - 1.3.6

Спецификация оборудования
Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевая Ду50 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15б1бр | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду50 | 19ч21р | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного | | | | | | | | |
| | манометра Ду15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15к4 19п1 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Штуцер для установки манометра М20х1,5-50 | 3К4-45-10 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т105 00 80-10 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 50-10 | — | шт. | 796 | | | | 18 | |
| | То же 50-16 | — | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М16х70 | — | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | М16х60 | — | шт. | 796 | | | | 64 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М16 | — | шт. | 796 | | | | 90 | |



9732/9

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Сиплянский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Макуренко | | 04.84 |
| Разработал | Макуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87.-II-2-ТМ.СО-2.3.1

Спецификация оборудования
Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80 ф 92/ф138 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же ф 64/ф102 | ——— | шт. | 796 | | | | 26 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | | | | | | | | |
| | легкие ГОСТ 3262-75 ф 50 | ——— | м | 006 | | | | 55 | 4.22 |
| | То же ф 25 | ——— | м | 006 | | | | 3 | 2.12 |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ 177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 14,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 550.1-97-82, $б_{из}$=40мм | ——— | $м^3$ | 113 | | | | 0,93 | |
| | Пергамин по изоляции | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 27,0 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 29,0 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 29,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов и | ——— | кг | 116 | | | | — | |
| | металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 100 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | | |
| | фланцевая | Ду80 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 29,0 |
| | Вентиль запорный муфтовый | Ду15 | 15б1бр | шт. | 796 | | | | 2 | 0,38 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый | Ду65 | 16ч6р | шт. | 796 | | | | 2 | 18,0 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного | | | | | | | | | |
| | манометра | Ду15 | 14М1-16 | шт | 796 | | | | 4 | 0,26 |
| | Вентиль запорный фланцевый | Ду25 | 15к4 19п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,7 |
| | Другие элементы | | | | | | | | | |
| | Штыцер для установки манометра М20х1,5-50 | | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 | 80-10 | — | шт. | 796 | | | | 18 | |
| | То же | 50-10 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | 50-16 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | 65-16 | — | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* | М16х70 | — | шт. | 796 | | | | 40 | |
| | То же | М16х60 | — | шт. | 796 | | | | 72 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* | М16 | — | шт. | 796 | | | | 112 | |



Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смыляторий | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

9732/9

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-2.3.2

Спецификация оборудования
Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Прокладка δ-2мм ГОСТ 481-80 ф92/ф138 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | То же ф64/ф102 | ——— | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же ф80/ф122 | ——— | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | | | | | | | | |
| | легкие ГОСТ 3262-75* ф65 | ——— | м | 006 | | | | 55 | 5,71 |
| | То же ф50 | ——— | | | | | | 2 | 4,22 |
| | То же ф25 | ——— | | | | | | 3 | 2.12 |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ 177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | м² | 055 | | | | 22,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 550.1-97-82, δиз=40мм | ——— | м³ | 113 | | | | 1,55 | |
| | Пергамин по изоляции | ——— | м² | 055 | | | | 42,0 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | м² | 055 | | | | 49,0 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | м² | 055 | | | | 49,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов и | ——— | кг | 116 | | | | 1100 | |
| | металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | | |
| | фланцевая | Ду80 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | 9 | | 22,0 |
| | Вентиль запорный муфтовый | Ду15 | 15б1бр | шт. | 796 | | | 2 | | 0,38 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый | Ду80 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | 3 | | 9,1 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного | | | | | | | | | |
| | манометра | Ду15 | 14М1-16 | шт. | 796 | | | 4 | | 0,26 |
| | Вентиль запорный фланцевый | Ду25 | 15к4 19п2 | шт. | 796 | | | 2 | | 2,7 |
| | Прочие элементы | | | | | | | | | |
| | Штуцер для установки манометра М20×1,5-50 | | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | 6 | | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 | 80-10 | — | шт. | 796 | | | 18 | | |
| | То же | 80-16 | — | шт. | 796 | | | 12 | | |
| | То же | 50-10 | — | шт. | 796 | | | 2 | | |
| | То же | | — | шт. | 796 | | | | | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* | М16х70 | — | шт. | 796 | | | 40 | | |
| | То же | М16х60 | — | шт. | 796 | | | 96 | | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* | М16 | — | шт. | 796 | | | 136 | | |



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смирянский | | 04.84 |
| ГИП | Лабовский | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мальченко | | 04.84 |
| Разработал | Мальченко | | 04.84 |

9732/9

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-2.3.3

Спецификация оборудования

Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Прокладка б=2мм ГОСТ 481-80 ф92/ф138 | ——— | шт. | 796 | | | | 26 | |
| | То же ф64/ф102 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | | | | | | | | |
| | легкие ГОСТ 3262-75* ф80 | ——— | м | 006 | | | | 55 | 7.34 |
| | То же ф25 | ——— | м | 006 | | | | 3 | 2.12 |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ 177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 17,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 550.1-97-82, $\delta_{из}$=40мм | ——— | $м^3$ | 113 | | | | 1,20 | |
| | Пергамин по изоляции | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 32,0 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 34,0 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 34,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | ——— | кг | 116 | | | | 55 | |
| | металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 55 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевая Ду100 | 30ч 6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 39.5 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду 15 | 15811бр | шт. | 796 | | | | 2 | 0,38 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду100 | 19ч21р | шт. | 796 | | | | 2 | 18.5 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду 15 | 14 м1-16 | шт. | 796 | | | | 4 | 0.26 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15кч19п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,7 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Штуцер для установки манометра М20х1,5-50 | 3кч 45-10 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 100-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | То же 100-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | То же 80-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 50-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М16х70 | ——— | шт. | 796 | | | | 192 | |
| | То же М16х60 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 208 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мазуренко | | 04.84 |
| Разработал | Мазуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.1387-II-2-ТМ СО-2.3.4

Спецификация оборудования
Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление „КИЕВПРОЕКТ"

50
9732/9

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материалов | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудов., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Прокладка $\delta$=2мм ГОСТ 481-80* ф118/ф158 | ——— | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же ф92/ф138 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же ф64/ф102 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | **Трубопроводы** | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, легкие, ГОСТ 3262-75* ф114х4 | ——— | м | 006 | | | | 55 | 10,85 |
| | То же ф25 | ——— | м | 006 | | | | 3 | 2,12 |
| | **Материалы** | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов краской БТ 177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | м² | 055 | | | | 20,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной ваты вертикально-слоистыми по ТУ 5501-97-82, $\delta_{из}$=40мм | ——— | м³ | 113 | | | | 1,42 | |
| | Пергамин по изоляции | ——— | м² | 055 | | | | 37,0 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | м² | 055 | | | | 39,0 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | м² | 055 | | | | 39,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | ——— | кг | 116 | | | | 53 | |
| | Металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 55 | |

Инв. №подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевая Ду100 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 39.5 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 1561бр | шт. | 796 | | | | 2 | 0.38 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду150 | 19421р | шт. | 796 | | | | 2 | 11.6 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного | | | | | | | | |
| | манометра Ду15 | 14М1 -16 | шт. | 796 | | | | 4 | 0.26 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15к419п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2.7 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Штуцер для установки манометра М20×1,5 -50 | 3К4 -45-70 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80* с патрубком Т. 105.00 125-10 | — | шт. | 796 | | | | 18 | |
| | То же 150-16 | — | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же 100-10 | — | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же 80-10 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М16-70 | — | шт | 796 | | | | 160 | |
| | То же М16×60 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же М20×90 | — | шт. | 796 | | | | 48 | |
| | | | | | | | | | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М20 | — | шт. | 796 | | | | 48 | |
| | То же М16 | — | шт. | 796 | | | | 168 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



9732/9

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. ОТД | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мохненко | | 04.84 |
| Разработал | Мохненко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМСО-2.3.5

Спецификация оборудования

Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80 ф145 / ф188 | ——— | шт. | 796 | | | | 14 | |
| | То же ф172 ф212 | ——— | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же ф118 ф158 | ——— | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же ф92/ф138 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубы стальные электросварные оцинкованные | | | | | | | | |
| | легкие ТУ 14-3-482-76 ф127х4 | ——— | м | 006 | | | | 55 | |
| | То же ГОСТ 3262-75* ф114х4 | ——— | м | 006 | | | | 3 | 10.85 |
| | То же ГОСТ 3262-75* ф25 | ——— | м | 006 | | | | 3 | 2.12 |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ 177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | м² | 055 | | | | 25,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми, по ТУ 5501-97-82, δиз=40мм | ——— | м³ | 113 | | | | 1,72 | |
| | Пергамин по изоляции | ——— | м² | 055 | | | | 43,0 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | м² | 055 | | | | 45,0 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | м² | 055 | | | | 45,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | ——— | кг | 116 | | | | 45 | |
| | Металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 60 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевая Ду 150 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 73,5 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду 15 | 15б1бр | шт. | 796 | | | | 2 | 0,38 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду 150 | 19421р | шт. | 796 | | | | 2 | 11,6 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного | | | | | | | | |
| | манометра Ду 15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 4 | 0,26 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду 25 | 15кч19п2 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,7 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Штуцер для установки манометра М20х1,5-50 | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 150-16 | — | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | То же 150-10 | — | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | То же 100-10 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 80-10 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70 М20х90 | — | шт. | 796 | | | | 80 | |
| | То же М20х80 | — | шт. | 796 | | | | 112 | |
| | То же М16х70 | — | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | То же М16х60 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70 М20 | — | шт. | 796 | | | | 192 | |
| | То же М16 | — | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 54 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мануренко | | 04.84 |
| Разработал | Мануренко | | 04.84 |

9732/9

ТП 903-4-71.13.87 -II-2 -ТМ СО-2.3.6

Спецификация оборудования

Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80* ф172/ф212 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | То же ф118/ф158 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же ф92/ф138 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубы стальные электросварные оцинкованные | | | | | | | | |
| | ТУ 14-3-482-76 ф159х4 | ——— | м | 006 | | | | 55 | |
| | То же ф 25 | ——— | м | 006 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ 177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 29,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 5501-97-82, $δ_{из}$=40мм | ——— | $м^3$ | 113 | | | | 1,80 | |
| | Пергамин по изоляции | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 44,0 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 46,0 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 46,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | ——— | кг | 116 | | | | 58 | |
| | металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 60 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос G=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | [ ] | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] кВт; n=[ ] об/мин. | [ ] | компл | 796 | | | | 2 | [ ] |
| | Приборы и средства автоматизации: | | | | | | | | |
| | Регулирующий клапан системы ОРГРЭС ф50 | РК-1М | шт. | 796 | | | | 1 | 46.0 |
| | Регулирующий прибор (трёхсильфонная сборка) | РД-3Р | шт | 796 | | | | 1 | |
| | Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ф40 | 25ч939нж | шт. | 796 | | 3722511318 | | 1 | 28,3 |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-5-160-83 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75Е | У-200-80 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Трубки красномедные ГОСТ 617-72* ф10 | ——— | м | 006 | | | | 3 | |
| | Регулятор давления прямого действия „до себя" ф50 | 21ч12нж (нз) | шт | 796 | | 3722516021 | | 1 | 82.0 |
| | | | | | | | | | 56 |

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Емилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.1387-II-2-ТМ СО-14.1

Спецификация оборудования. Выход теплосети. Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Q=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | [ ] | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] кВт; n=[ ] об/мин. | [ ] | компл. | 671 | | | | 2 | [ ] |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулирующий клапан системы ОРГРЭС Ф50 | РК-1М | шт. | 796 | | | | 1 | 46.0 |
| | Регулирующий прибор | РД-3а | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом Ф40 | 25Ч959нж | шт. | 796 | | 3722511318 | | 1 | 28.3 |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-5-160-83 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75*Е | У-200-80 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Трубки красномедные ГОСТ 617-72* Ф10 | ——— | м | 006 | | | | 3 | |
| | Регулятор давления прямого действия „до себя" Ф50 | 21Ч12нж (нз) | шт. | 796 | | 3722516021 | | 1 | 82.0 |



9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.1387-II-2-ТМ СО-1.4.2

Спецификация оборудования. Выход теплосети. Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное Управление „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Б=[ ] м³/ч; Н=[ ] кгс/см² | [ ] | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] кВт; n=[ ] об/мин. | [ ] | комп. | 671 | | | | 2 | [ ] |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулирующий клапан системы ОРГРЭС Ф80 | РК-1М | шт. | 796 | | | | 1 | 54.0 |
| | Регулирующий прибор (трёхсильфонная сборка) | РД-3а | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Клапан регулирующий с электрическим | | | | | | | | |
| | исполнительным механизмом Ф50 | 25ч939нж | шт. | 796 | | 372511319 | | 1 | 35.5 |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-5-160-83 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 8029-75*Е | У-200-80 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-15 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Трубки красномедные ГОСТ 617-72* Ф10 | ——— | м | 006 | | | | 3 | |
| | Регулятор давления прямого действия „до себя Ф 80 | 21ч12нж(нз) | шт. | 796 | | 37ее516012 | | 1 | 107 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 58 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силянский | | 04 84 | ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ СО-14.3 |
| ГИП | Подгорный | | 04 84 | |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 | Спецификация оборудования. Выход теплосети. Зависимая система отопления |
| Разработал | Махуренко | | 04 84 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос G=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] квт; n=[ ] об/мин. | | комп. | 671 | | | | 2 | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулирующий клапан системы ОРГРЭС ф100 | РК-1М | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Регулирующий прибор (трёхсильфонная сборка) | РД-3М | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ф80 | 25ч939нж | шт. | 796 | | 3722521126 | | 1 | 67.8 |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-5-160-103 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3025-75*Е | У-200-80 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Трубки краснометные ГОСТ 617-72* ф10 | | м | 006 | | | | 5 | |
| | Регулятор давления прямого действия „до себя" ф80 | 21ч12нж(нз) | шт. | 796 | | 3722516012 | | 1 | 107.0 |
| | | | | | | | | | 59 |

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

9732/9

ПРИВЯЗАН:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Синлянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мазуренко | | 04.84 |
| Разработал | Мазуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ СО-1.4.4

Спецификация оборудования. Выход теплосети. Зависимая система отопления.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос G=[ ] м³/ч; H=[ ] кгс/см² | [ ] | | | | | | | |
| | с электродвигателем N=[ ] кВт; n=[ ] об/мин. | [ ] | комп. | 871 | | | | 2 | [ ] |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулирующий клапан системы ОРГРЭС ф100 | РК-1М | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Регулирующий прибор (трехсильфонная сборка) | РД-3Э | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ф100 | 25ч 914нж | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-5-240-103 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75*Е | У-300-100 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Трубки красномедные ГОСТ 617-72* ф10 | — | м | 006 | | | | 5 | |
| | Регулятор давления прямого действия „до себя" ф100 | 21ч 12нж(нз) | шт. | 796 | | 3122536005 | | 1 | 129 |
| | | | | | | | | | 60 |

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Стилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мокренко | | 04.84 |
| Разработал | Мокренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.1387-II-2-ТМ.СО-1.4.5

Спецификация оборудования
Выход теплосети
Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Б= ☐ м³/ч; Н= ☐ кгс/см² | | | | | | | | |
| | с электродвигателем N= ☐ кВт; n= ☐ об/мин. | ☐ | компл | 871 | | | | 2 | ☐ |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулирующий клапан системы ОРГРЭС ф150 | РК-1М | шт. | 796 | | | | 1 | 240.0 |
| | Регулирующий прибор (трехсильфонная сборка) | РД-3ª | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Клапан регулирующий с электрическим | | | | | | | | |
| | исполнительным механизмом ф150 | 25ч 914нж | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ2823-73*Е | П-5-240-103 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75*Е | У-300-100 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Трубки красномедные ГОСТ 617-72* ф10 | —— | м | 006 | | | | 5 | |
| | Регулятор давления прямого действия „до себя" ф150 | 21ч 12нж(нз) | шт. | 796 | | | | 1 | 186.0 |
| | | | | | | | | | 61 |

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мазуренко | | 04.84 |
| Разработал | Мазуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМСО-1.4.6

Спецификация оборудования
Выход теплосети.
Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Б= ___ м³/ч, Н= ___ кгс/см² | | | | | | | | |
| | с электродвигателем N= ___ кВт; n= ___ об/мин. | | комп. | 671 | | | | 2 | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулирующий клапан системы ОРГРЭС ф150 | РК-1М | шт. | 796 | | | | 1 | 240,0 |
| | Регулирующий прибор (трехсильфонная сборка) | РД-3а | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ф150 | 25ч 914нж | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-75*Е | П-5-240-103 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75*Е | У-300-100 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Трубки красномедные ГОСТ 617-72* ф10 | — | м | 006 | | | | 5 | |
| | Регулятор давления прямого действия „до себя" ф150 | 21ч12нж(нз) | шт. | 796 | | | | 1 | |

62

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Опилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мацуренко | | 04.84 |
| Разработал | Мацуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.87-II-2-ТМ.СО-1.4.7

Спецификация оборудования
Выход теплосети
Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос G= [ ] м³/ч; H= [ ] кгс/см² | | | | | | | | |
| | с электродвигателем N= [ ] кВт; n= [ ] об/мин | [ ] | комп. | 671 | | | | 2 | [ ] |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Регулирующий клапан системы ОРГРЭС ф150 | РК-1М | шт. | 796 | | | | 1 | 240,0 |
| | Регулирующий прибор (трехсильфонная сборка | РД-3а | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Клапан регулирующий с электрическим | | | | | | | | |
| | исполнительным механизмом ф150 | 25ч914нж | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-5-240-103 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75*Е | У-300-100 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Трубки красномедные ГОСТ 617-72* ф10 | — | м | 006 | | | | 5 | |
| | Регулятор давления прямого действия „до себя" ф150 | 21ч12нж(нз) | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 63 |

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махненко | | 04.84 |
| Разработал | Махненко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-1.4.8

Спецификация оборудования
Выход теплосети.
Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая Ду50 | 3КЛ-2-18/40 | шт. | 796 | | | | 4 | 25/35 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая | | | | | | | | |
| | Ду 50 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 18,4 |
| | Клапан обратный подъемный фланцевый Ду 65 | 16ч6бр | шт. | 796 | | | | 1 | 18,0 |
| | Клапан обратный поворотный, фланцевый Ду 50 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 2 | 2,4 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду 15 | 15ч8 р | шт. | 796 | | | | 2 | 0,75 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для конт- | | | | | | | | |
| | рольного манометра Ду 15 | АМ1-16 | шт. | 796 | | | | 6 | 0,26 |
| | | | | | | | | | |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик абонентский 16-50Т34.02 | ТДсер.4-903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 19,0 |
| | Штуцер для установки манометра (М20×1,5-100) | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | Бобышка БМ 27×2Н4 для установки термометра | 3К4-1-69 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 65-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же 50-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же 50-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | То же 40-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 40-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М16×70 | ——— | шт. | 796 | | | | 64 | |
| | То же М16×60 | ——— | шт. | 796 | | | | 56 | |
| | | | | | | | | | 64 |

9732/9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ СО-2.4.1

Спецификация оборудования
Выход теплосети.
Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление
„Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 120 | |
| | Прокладка δ=2 мм ГОСТ 481-80* ф80/ф122 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же ф64/ф102 | ——— | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же ф52/ф68 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубопроводы стальные электросварные ГОСТ 10705-80* | | | | | | | | |
| | гр. Б термообработанные ф60×2,5 | ——— | м | 006 | | | | 125 | |
| | | | | | | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | м² | 055 | | | | 36,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми. по ТУ 5501-97-82 | | | | | | | | |
| | толщиной 60мм | ——— | м³ | 113 | | | | 3,20 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | м² | 055 | | | | 82,0 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | м² | 055 | | | | 82,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | ——— | кг | 116 | | | | 30 | |
| | Металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 35 | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая Ду80 | 3КЛ-2-16/40 | шт. | 796 | | | | 3 | 38/50 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду50 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 18,4 |
| | Клапан обратный подъемный фланцевый Ду65 | 16ч6бр | шт. | 796 | | | | 1 | 18,0 |
| | Клапан обратный поворотный, фланцевый Ду50 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 2 | 2,4 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15б1бр | шт. | 796 | | | | 2 | 0,38 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 6 | 0,26 |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая Ду50 | 3КЛ2-16/40 | шт. | 796 | | | | 1 | 25/35 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик обоечтский 166 65 Т.34-03-65 | ТД сер 4-90810 | шт. | 796 | | | | 1 | 28,7 |
| | штуцер для установки манометра (М20х1,5-100) | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | Бобышка БМ27к2 N4 для установки термометра | 3К4-1-69 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 80-16 | — | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же 65-16 | — | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же 50-16 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же 50-10 | — | шт. | 796 | | | | 14 | |
| | То же 40-16 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 40-10 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М16х70 | — | шт. | 796 | | | | 64 | |
| | То же М16х60 | — | шт. | 796 | | | | 72 | |
| | | | | | | | | | 66 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Опитский | | 04.84 |
| ГИП | Подорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ.СО-2.4.2

Спецификация оборудования
Выход теплосети
Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КИЕВПРОЕКТ»

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материалов | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудов., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М16 | | шт. | 796 | | | | 136 | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80 ф92/ф138 | | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же ф80/ф122 | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же ф64/ф102 | | шт. | 796 | | | | 19 | |
| | То же ф52/ф88 | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубопроводы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | гр. „В" термообработанные ф76×2.8 | | м | 006 | | | | 85 | |
| | То же ф60×2.8 | | м | 006 | | | | 40 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | | м² | 055 | | | | 36,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 550.1-97-82 | | | | | | | | |
| | толщиной 60мм | | м³ | 113 | | | | 3,30 | |
| | Оклейка миткалем | | м² | 055 | | | | 83,0 | |
| | Окраска масляной краской | | м² | 055 | | | | 83,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | | кг | 116 | | | | 45 | |
| | Металл для рам под насосы | | кг | 116 | | | | 55 | |

Инв. №подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы Тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая Ду 80 | 3КЛ-2-16/40 | шт. | 796 | | | | 4 | 38/50 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая Ду 80 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 29.0 |
| | Клапан обратный поворотный, фланцевый Ду 80 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 3 | 4.9 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду 15 | 15б1бр | шт. | 796 | | | | 2 | 0.38 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду 15 | 14М1-16 | шт. | 796 | | | | 6 | 0.26 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик горизонтальный 16-65Т3ч.03-65 | ТДсер.4-903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 28.7 |
| | Штуцер для установки манометра (М20х1,5-100) | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | Бобышка БМ27х2Н4 для установки термометра | 3К4-1-69 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 80-16 | — | шт. | 796 | | | | 17 | |
| | То же 65-16 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же 50-16 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 80-10 | — | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | То же 50-10 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 40-10 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М16х70 | — | шт. | 796 | | | | 88 | |
| | То же М16х60 | — | шт. | 796 | | | | 56 | |
| | | | | | | | | | 68 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

9732/9

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ СО-2.4.3

Спецификация оборудования. Выход теплосети. Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 144 | |
| | Прокладка δ=2 мм ГОСТ 481-80 ф92/ф138 | ——— | шт. | 796 | | | | 25 | |
| | То же ф64/ф102 | ——— | шт. | 796 | | | | 7 | |
| | То же ф52/ф88 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубопроводы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | гр В термообработанные. ф ф89х2,8 | ——— | м | 006 | | | | 85 | |
| | То же ф 76х2,8 | ——— | м | 006 | | | | 40 | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие | | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75* ф25 | ——— | м | 006 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | м² | 055 | | | | 39,0 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 550.1-97-82 | | | | | | | | |
| | толщиной 60мм | ——— | м³ | 113 | | | | 3,53 | |
| | Оклейка рубероидом | ——— | м² | 055 | | | | 87,0 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | м² | 055 | | | | 87,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | ——— | кг | 116 | | | | 45 | |
| | Металл для рам. под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 40 | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100 | 3КЛ2-40 | шт. | 796 | | | | 3 | 82,0 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду80 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 29,0 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду100 | 19421бр | шт. | 796 | | | | 1 | 6,0 |
| | То же Ду80 | 19421бр | шт. | 796 | | | | 2 | 4,9 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15б1бр | шт. | 796 | | | | 5 | 0,38 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 6 | 0,26 |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду80 | 3КЛ2-16/40 | шт. | 796 | | | | 1 | 38/50 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик горизонтальный 16-100 т 34.05 | ТД сер.4-903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 59,2 |
| | Штуцер для установки манометра (М20х1,5-100) | 3К4-45-10 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | Бобышка БМ-27х2 N4 для установки термометра | 3К4-1-69 | | | | | | 6 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 125-16 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же 100-25 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 100-16 | — | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же 80-16 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же 80-10 | — | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М20х80 | — | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же М16х80 | | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же М16х70 | — | шт. | 796 | | | | 72 | 70 |

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Привязан:

Инв. N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махыренко | | 04.84 |
| Разработал | Махыренко | | 04.84 |

9732/9

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ.СО-2.4.4

Спецификация оборудования. Выход теплосети. Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Болт | ГОСТ 7798-70* М16-60 | ——— | шт. | 796 | | | | 40 | |
| | Гайка | ГОСТ 5915-70* М20 | ——— | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же | М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 120 | |
| | Прокладка | б=2мм ГОСТ 481-80 ф145/ф188 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же | ф118/ф158 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | ф118/ф162 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же | ф92/ф138 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | гр „В" термообработанные, | ф108х3,5 | ——— | м | 006 | | | | 85 | |
| | То же | ф89х3,8 | ——— | м | 006 | | | | 40 | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие | | ——— | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75* | ф15 | ——— | м | 006 | | | | 9 | |
| | Материалы | | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопро- | | | | | | | | | |
| | водов краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | | ——— | м² | 055 | | | | 45 | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ5501-97-82 | | | | | | | | |
| | толщиной 60мм | — | $м^3$ | 113 | | | | 3,95 | |
| | Оклейка миткалем | — | $м^2$ | 055 | | | | 94,0 | |
| | Окраска масляной краской | — | $м^2$ | 055 | | | | 94,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | — | кг | 116 | | | | 45 | |
| | Металл для рам под насосы | — | кг | 116 | | | | 40 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду150 | 30с97нж | шт. | 796 | | | | 3 | 140,0 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 39,5 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду150 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 1 | 11,6 |
| | То же Ду100 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 2 | 6 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15б1бр | шт. | 796 | | | | 5 | 0,38 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 6 | 0,26 |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100 | 3КЛ2-40 | шт. | 796 | | | | 1 | 82,0 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик горизонтальный 16-125 Т34.06 | ТД сер.4-903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 63,3 |
| | Штуцер для установки манометра (М20×1,5-100) | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | Бобышка БМ-27х2 N4 для установки термометра | 3К4-1-69 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т 105.00 150-25 | — | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же 150-16 | — | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же 125-16 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же 100-16 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 80-16 | — | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же 100-10 | — | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | Фланцевое соединение с дроссельной шайбой ф125 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М24×100 | — | шт. | 796 | | | | 48 | |
| | То же М20×90 | — | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же М16×80 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |

73

9732/9

Привязан:

Инв. N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Ольгинский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II -2 -ТМ. СО -2.4.5

Спецификация оборудования. Выход теплосети. Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | То же М16х70 | ——— | шт. | 796 | | | | 128 | |
| | То же М16х60 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М24 | ——— | шт. | 796 | | | | 48 | |
| | То же М20 | ——— | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 140 | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80 ф172/ф218 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же ф172/ф212 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же ф145/ф188 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же ф118/ф158 | ——— | шт. | 796 | | | | 15 | |
| | То же ф92/ф138 | ——— | шт | 796 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубопроводы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | гр. „В" термообработанные, ф133х4,0 | ——— | м | 008 | | | | 85 | |
| | То же ф108х3,5 | ——— | м | 006 | | | | 40 | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие | | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75* ф15 | ——— | м | 006 | | | | 9 | |
| | же | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопро- | | | | | | | | |
| | водов краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | м² | 055 | | | | 54 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ550.1-97-82, | | | | | | | | |
| | толщиной 60мм | ——— | м³ | 113 | | | | 4,50 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | м² | 055 | | | | 104,0 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | м² | 055 | | | | 104,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | ——— | кг | 116 | | | | 35 | |
| | Металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 40 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду150 | 30с97нж | шт. | 796 | | | | 4 | 140,0 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 39,5 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду150 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 3 | 11,6 |
| | | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15б1бр | шт. | 796 | | | | 5 | 0,38 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 3 | 0,26 |
| | | | | | | | | | |
| | Дубие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик горизонтальный 16-150 Т34.07 | ТД сер.4-903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 96,7 |
| | Штуцер для установки манометра (М20х1,5-100) | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | Бобышка БМ 27х2 N4 для установки термометра | 3К4-1-69 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т105.000 150-25 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же 150-16 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же 80-16 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 125-10 | — | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | То же 100-10 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же 80-10 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Фланцевое соединение с дроссельной шайбой Ф150 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М24х100 | — | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же М20х90 | — | шт. | 796 | | | | 64 | |
| | То же М16х70 | — | шт. | 796 | | | | 96 | 76 |

9732/9

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смиланский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Макуренко | | 04.84 |
| Разработал | Макуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ.СО-2.4.6

Спецификация оборудования
Выход теплосети
Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М24 | — | шт. | 796 | | | | 32 | |
| | То же М20 | — | шт. | 796 | | | | 64 | |
| | То же М18 | — | шт. | 796 | | | | 96 | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80 ф172/ф218 | — | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | То же ф145/ф188 | — | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | То же ф118/ф158 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубопроводы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | гр. „В" термообработанные, ф159х4,0 | — | м | 006 | | | | 80 | 15,29 |
| | То же ф133х4,0 | — | м | 006 | | | | 60 | 12.72 |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие | | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75* ф25 | — | м | 006 | | | | 2 | 2.12 |
| | То же ф15 | — | м | 006 | | | | 12 | 1.1 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопро- | | | | | | | | |
| | водов краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-020 | — | м² | 055 | | | | 67,0 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материалов | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудов., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ5501-97-82, | | | | | | | | |
| | толщиной 60мм | | м³ | 113 | | | | | |
| | Оклейка миткалем | | м² | 155 | | | | 5,20 | |
| | Окраска масляной краской | | м² | 055 | | | | 114,0 | |
| | | | | | | | | 115,0 | |
| | Металл для рам под насосы | | кг | 116 | | | | | |
| | | | | | | | | 55 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду200 | 30с 97нж | шт. | 796 | | | | 4 | 229,7 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду150 | 30ч 6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 73,5 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду200 | 19421бр | шт. | 796 | | | | 1 | 25,0 |
| | То же ф150 | 19421бр | шт. | 796 | | | | 2 | 11,6 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 1551бр | шт. | 796 | | | | 5 | 0,38 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду15 | 14М1-16 | шт. | 796 | | | | 3 | 0,26 |
| | | | | | | | | | |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик абонентский 16-200 Т34.09 | ТД сер 4-903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 184,7 |
| | Штуцер для установки манометра (М20х1,5-100) | ЗК4-45-70 | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | Бобышка БМ21х2 N4 для установки термометра | ЗК4-1-69 | | | | | | 4 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т.105.00 200-25 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 200-16 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 150-16 | — | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же 80-16 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 200-10 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 130-10 | — | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | Фланцевое соединение с дроссельной шайбой ф200 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70 М24х100 | — | шт. | 796 | | | | 48 | |
| | М20х90 | — | шт. | 796 | | | | 52 | |
| | М20х80 | — | шт. | 796 | | | | 104 | 79 |

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-2.4.7

Спецификация оборудования. Выход теплосети. Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | То же М16×70. | ——— | шт | 796 | | | | 16 | |
| | | | | | | | | | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М24 | ——— | шт. | 796 | | | | 48 | |
| | То же М20 | ——— | шт. | 796 | | | | 166 | |
| | То же М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80 ф224/ф278 | ——— | шт. | 796 | | | | 7 | |
| | То же ф172/ф212 | ——— | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же ф118/ф158 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубопроводы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | гр „В" термообработанные, ф219×5,0 | ——— | м | 006 | | | | 80 | |
| | То же ф159×4,0 | ——— | м | 006 | | | | 60 | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие | | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75* ф25 | ——— | м | 006 | | | | 2 | |
| | То же ф15 | ——— | м | 006 | | | | 12 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопро- | | | | | | | | |
| | водов краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | м² | 055 | | | | 89 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты, вертикально-слоистыми по ТУ5501-97-82, | | | | | | | | |
| | толщиной 60мм | ——— | $м^3$ | 113 | | | | 6,33 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 134,0 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | $м^2$ | 055 | | | | 134,0 | |
| | Металл для крепления трубопроводов | ——— | кг | 116 | | | | 35 | |
| | Металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 70 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

81
9732/9

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду200 | 30с97нж | шт. | 796 | | | | 4 | 229,7 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду150 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 6 | 73,5 |
| | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду200 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 1 | 25,0 |
| | Ду150 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 2 | 11,6 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду15 | 15б1бр | шт. | 796 | | | | 5 | 0,38 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 3 | 0,26 |
| | Дубовые элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик горизонтальный 16-200 Т3409 | ТД сер.4-903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 184,7 |
| | Штуцер для установки манометра (М20-1,5-100) | ЗК-45-70 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Бобышка БМ-27х2N4 для установки термометра | ЗК4-1-69 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Фланец ГОСТ12820-80 с патрубком Т105 00 200-25 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 200-16 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же 150-16 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 80-16 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 200-10 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 150-10 | — | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | Фланцевое соединение с дроссельной шайбой ф200 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М24х100 | — | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же М20х80 | — | шт. | 796 | | | | 96 | |
| | То же М20х90 | — | шт. | 796 | | | | 68 | 82 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мокренко | | 04.84 |
| Разработал | Мокренко | | 04.84 |

9732/9

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ СО-2.4.8

Спецификация оборудования. Выход теплосети. Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | То же М16х70 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М24 | ——— | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же М20 | ——— | шт. | 796 | | | | 164 | |
| | То же М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80* ф224/ф278 | ——— | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же ф172/ф212 | ——— | шт. | 796 | | | | 15 | |
| | То же ф118/ф158 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубопроводы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | гр „В" термообработанные, ф 219х5,0 | ——— | м | 006 | | | | | 26.39 |
| | То же ф 159х4,0 | ——— | м | 006 | | | | 80 | 15.29 |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие | | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75* ф25 | ——— | м | 006 | | | | 2 | 2.12 |
| | То же ф15 | ——— | м | 006 | | | | 12 | 1.1 |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | ——— | м² | 055 | | | | 94,0 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ5501-97-82, | | | | | | | | |
| | толщиной 60мм | ——— | м³ | 113 | | | | 6,70 | |
| | Оклейка миткалем | ——— | м² | 055 | | | | 142,0 | |
| | Окраска масляной краской | ——— | м² | 055 | | | | 144,0 | |
| | | | | | | | | | |
| | Металл для рам под насосы | ——— | кг | 116 | | | | 70 | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Водоподогреватель скоростной водоводяной ПОТУ 18 УССР 125-78 | ПВ-2-12 | сект. | 796 | | | | 22 | |
| | (ТУ 550.1-36-81) | Ф219 | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Б = ☐ м³/ч; Н = ☐ кгс/см² | ☐ | компл. | 671 | | | | 3 | |
| | с электродвигателем N = ☐ кВт; n = ☐ об/мин | ☐ | | | | | | | |
| | Аппарат для магнитной обработки воды | АМО-25-У4 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | механический завод запасных частей „Энергозапчасть" | | | | | | | | |
| | Бак для холодной и отепленной воды емк. 1,0 м³ | ТД сер | | | | | | | |
| | тип А 168 005.000-02 | 1.494-11 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Бак напорный емк. 1,5 м² ОСТ 108.271.103-76 | БВН-1,5 | шт | 796 | | | | 2 | 615,0 |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Счетчик турбинный холодной воды Ду80 | СТВ-80 | шт. | 796 | | | | 1 | 18,2 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевая с электроприводом Ду100 | 30ч 906бр | шт. | 796 | | 37211570051 | | 1 | 69,9 |
| | Регулятор давления прямого действия „после себя" Ду100 | 21ч10нж(НО) | шт. | 796 | | 372253 6005 | | 1 | 129,0 |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-5-160-103 | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75*Е | П-200-100 | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | Ротаметр | РМ-0,016Жуз | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 85 |

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Омилянович | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2 -ТМ.СО-1.6.5

Спецификация оборудования. Водоподогревательная установка систем горячего водоснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 9 | |
| | Трубки красномедные ГОСТ 617-72* ф10 | ——— | м | 006 | | | | 2 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Водоподогреватель скоростной водоводяной по ТУ 78 УССР 125-78 | ПВ-2-14 | секц. | 796 | | | | 22 | |
| | (ТУ 550.1-36-81) | Ф273 | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Q = [ ] м³/ч; H = [ ] кгс/см² | [ ] | компл. | 671 | | | | 3 | |
| | с электродвигателем N = [ ] кВт; n = [ ] об/мин. | [ ] | | | | | | | |
| | Аппарат для магнитной обработки воды. Чебоксарский | АМО-25-Ч | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | механический завод запасных частей „Энергозапчасть" | | | | | | | | |
| | Бак для холодной и отепленной воды емк. 2,0м³ | | | | | | | | |
| | тип А 168 005.000-03 | Т.д сер. 1.494-11 | шт. | 796 | | | | 1 | 366,0 |
| | Бак напорный емк. 1,5м³. Бийский котельный завод | БВН-1,5 | шт. | 796 | | | | 3 | 615,0 |
| | ОСТ 108.271.103-76 | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Счетчик турбинный холодной воды Ду100 | СТВ-100 | шт. | 796 | | | | 1 | 23,0 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевая с электроприводом Ду150 | 30ч906бр | шт. | 796 | | 3721157007 | | 1 | 103,2 |
| | Регулятор давления прямого действия „после себя" Ду150 | 21ч10нж | шт. | 796 | | 3722546005 | | 1 | 186,0 |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73*Е | П-5-160-103 | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | Оправа защитная прямая для термометров ГОСТ 3029-75* | П-200-100 | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | Ротаметр | РМ-0,025ЖУ3 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 87 |

9732/9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подорожный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Макуренко | | 04.84 |
| Разработал | Макуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.СО-1.6.6

Спецификация оборудования
Водоподогревательная установка систем горячего водоснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 9 | |
| | Трубки красномедные ГОСТ 617-72* ф10 | — | м | 006 | | | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Водоподогреватель скоростной водоводяной по ТУ 78 УССР 125-78 | ПВ-2-16 | секц. | 796 | | | | 22 | |
| | (ТУ 550.1-36.81) | ф 325 | | | | | | | |
| | Центробежный консольный насос Б = ☐ м³/ч; Н = ☐ кгс/см² | ☐ | компл. | 671 | | | | 3 | |
| | с электродвигателем N = ☐ кВт; n = ☐ об/мин. | ☐ | | | | | | | |
| | Аппарат для магнитной обработки воды Чебаксарский | АМО-25-У4 | шт | 795 | | | | 5 | |
| | механический завод запасных частей „Энергозапчасть" | | | | | | | | |
| | Бак для холодной и отепленной воды емк. 2,0 м³ | ТД сер | | | | | | | |
| | тип А 168006 000-03 | 1.494-11 | шт. | 796 | | | | 1 | 226,0 |
| | Бак напорный емк. 1,5 м³. Бийский котельный завод | БВН-1,5 | шт. | 796 | | | | 4 | 615,0 |
| | ОСТ 108.271.103-76 | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Счетчик турбинный холодной воды Ду 150 | СТВ-150 | шт. | 796 | | | | 1 | 39,5 |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевая с электроприводом Ду 200 | 30ч 906бр | шт. | 796 | | 372125 7005 | | 1 | 190 |
| | Регулятор давления прямого действия „после себя" Ду 150 | 21ч 10нж | шт. | 796 | | 372254 60057 | | 1 | 186,0 |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73 | П-5-160-103 | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-75 | П-200-100 | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | Ротаметр | РМ-Д 040 ЖУ5 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 89 |

9732/9

Привязан:

Инв. N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Олийнский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Мазуренко | | 04.84 |
| Разработал | Мазуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2 -ТМ. СО -1.6.7

Спецификация оборудования. Водоподогревательная установка систем горячего водоснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Манометр показывающий ГОСТ 8625-77*Е | ОБМ-1-160-16 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же | ОБМ-1-160-10 | шт. | 796 | | | | 9 | |
| | Трубки красномедные ГОСТ 617-72 ф10 | ——— | м | 006 | | | | 2 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, | | | | | | | | |
| | фланцевая | | | | | | | | |
| | То же Ду100 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 11 | 39,5 |
| | То же Ду80 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 16 | 29,0 |
| | То же Ду50 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 9 | 18,4 |
| | | | | | | | | | |
| | Клапан обратный поворотный, фланцевый Ду150 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 1 | 11,6 |
| | То же Ду80 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 4 | 4,9 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду25 | 15кч19п2 | шт. | 796 | | | | 7 | 2,7 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду20 | 15кч18п | шт. | 796 | | | | 5 | 0,9 |
| | То же Ду15 | 15кч18п | шт. | 796 | | | | 15 | 0,7 |
| | Вентиль запорный угловой, муфтовый Ду15 | 15ч8р | шт. | 796 | | | | 1 | 0,75 |
| | Вентиль регулирующий проходной, фланцевый Ду25 | 15нж29нж1 | шт. | 796 | | | | 1 | 5,2 |
| | Элеватор водоструйный стальной №3, dсопла 10мм | 40с10бк | шт. | 796 | | | | 1 | 18,8 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного | | | | | | | | |
| | манометра Ду15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 14 | 0,26 |
| | Запорное устройство указателя уровня кранового типа латунное цельное ГОСТ 9652-68* Ф20 | 12б1бк | шт. | 796 | | | | 1 | 1,89 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик 16-80 Т34.03 | ТД сер. 4.903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 32,2 |
| | Фильтр 25 087÷9 | сер. 08-00 1/87 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же 20 084÷6 | „Промстройпроект" | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Водомерное стекло ГОСТ 8466-74 Ф20 | — | шт. | 796 | | | | 1 | 91 |

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Омлянский | | 04.84 |
| ГИП | Подорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ.СО-2.6.5

Спецификация оборудования
Водоподогревательная установка системы горячего водоснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 4 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материалов | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудов., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Фланцевое соединение с дроссельной шайбай Ду 125 | ——— | комп. | 671 | | | | 1 | |
| | То же Ду 50 | ——— | комп. | 671 | | | | 1 | |
| | То же Ду 25 | ——— | комп. | | | | | 2 | |
| | Штуцер для установки манометра (М20×1.5-50) | 3кч-45-70 | шт. | 796 | | | | 23 | |
| | Бобышка БМ27×2 N4 для установки термометра | 3кч-1-69 | шт. | 796 | | | | 13 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80* с патрубком Т105.00 150-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 80-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 9 | |
| | То же 25-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 14 | |
| | То же 100-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же 150-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | То же 125-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 18 | |
| | То же 100-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | То же 80-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 37 | |
| | То же 50-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 21 | |
| | | ——— | | | | | | | |
| | Болт ГОСТ 7798-70* М20×80 | ——— | шт. | 796 | | | | 128 | |
| | То же М20×50 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | То же М16×90 | ——— | шт. | 796 | | | | 252 | |
| | То же М16×60 | ——— | шт. | 796 | | | | 233 | |
| | То же М12×60 | ——— | шт. | 796 | | | | 56 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М20 | ——— | шт. | 796 | | | | 144 | |
| | То же М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 485 | |
| | То же М12 | ——— | шт. | 796 | | | | 56 | |
| | | ——— | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материалов | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудов., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80 ф172/ф212 | | шт. | 796 | | | | 18 | |
| | То же ф145/ф188 | | шт. | 796 | | | | 18 | |
| | То же ф118/ф158 | | шт. | 796 | | | | 9 | |
| | То же ф92/ф138 | | шт. | 796 | | | | 46 | |
| | То же ф64/ф102 | | шт. | 796 | | | | 21 | |
| | То же ф35/ф68 | | шт. | 796 | | | | 14 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Трубопроводы стальные электросварные группа В | | | | | | | | |
| | термообработанные ф108х3,5 | ГОСТ10705-80 | м | 006 | | | | 35 | |
| | То же ф133х4,0 | —"— | м | 006 | | | | 45 | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | | | | | | | | |
| | легкие ф125 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 145 | |
| | То же ф80 | —"— | м | 006 | | | | 43 | |
| | То же ф50 | —"— | м | 006 | | | | 61 | |
| | То же ф25 | —"— | м | 006 | | | | 23 | |
| | Трубы стальные электросварные ф20 | —"— | м | 006 | | | | 32 | |
| | То же ф15 | —"— | м | 006 | | | | 11 | |
| | Гибкий шланг l=2м с 2мя полугайками ф50 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материалов | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудов., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | | м² | 055 | | | | 122 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 5501-97-82 | | м³ | 113 | | | | 10,3 | |
| | толщиной 60мм | | | | | | | | |
| | Оклейка миткалем | | м² | 055 | | | | 238 | |
| | Окраска масляной краской | | м² | 055 | | | | 273 | |
| | | | | | | | | | |
| | Металл для опор под блоки водоподогревателей | | | | | | | | |
| | горячего водоснабжения | | кг | 116 | | | | 526 | |
| | Металл для рам под насосы | | кг | 116 | | | | 80 | |
| | Покрытие опор под блоки водоподогревателей | | | | | | | | |
| | грунтом: ГФ-0119 ГОСТ 23343-78 | | м² | 055 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Изоляция водоподогревателей | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности краской БТ-177 | | | | | | | | |
| | в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | | м² | 055 | | | | 85 | |
| | Теплоизоляция матами из минеральной ваты верти- | | | | | | | | |
| | кально-слоистыми по ТУ 550.1-97-82, толщиной 60мм | | м³ | 113 | | | | 6,0 | |
| | Покровный слой - оклейка миткалем с окраской масляной | | | | | | | | |
| | краской | | м² | 055 | | | | 123 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материалов | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевая Ду 150 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 9 | 73,5 |
| | То же Ду 100 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 18 | 39,5 |
| | То же Ду 50 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 11 | 18,4 |
| | Клапан обратный поворотный, фланцевый Ду 150 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 1 | 11.6 |
| | То же Ду 100 | 19ч21бр | шт. | 796 | | | | 4 | 6.0 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ду 25 | 15кч19п2 | шт. | 796 | | | | 7 | 2.7 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду 20 | 15кч18п | шт. | 796 | | | | 5 | 0.9 |
| | То же Ду 15 | 15кч18п | шт. | 796 | | | | 20 | 0.7 |
| | Вентиль запорный угловой, муфтовый Ду 15 | 154 8р | шт. | 796 | | | | 1 | 0.75 |
| | Вентиль регулирующий проходной, фланцевый Ду 25 | 15нж29нж1 | шт. | 796 | | | | 1 | 5.2 |
| | Элеватор водоструйный стальной №3, dсопла 10мм | 40с10бк | шт. | 796 | | | | 1 | 18.8 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду 15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 14 | 0.26 |
| | Запорное устройство указателя уровня кранового типа латунное цапковое ГОСТ 9652-68* ф20 | 12618к | шт. | 796 | | | | 1 | 1.89 |
| | Другие элементы | | | | | | | | |
| | Грязевик 16-100 Т34.05 | ТДсер 4.903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | 59.2 |
| | Фильтр 250 87÷9 | сер.08-001/67 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же 200 84÷6 | „Промстройпроект" | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Водомерное стекло ГОСТ 8446-74 ф20 | — | шт. | 796 | | | | 1 | 95 |

9732/9

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Смилянская | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук.гр. | Мазуренко | | 04.84 |
| Разраб. | Мазуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.138ВII-2-ТМ СО-2.6.6

Спецификация оборудования
Водоподогревательная установка
Системы горячего водоснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 4 |

Главное управление „КИЕВПРОЕКТ"

Альбом ТМ с типовыми и индивидуальными ИТП

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Фланцевое соединение с дроссельной шайбой | Ду150 | ——— | компл | 671 | | | | 1 | |
| | То же | Ду50 | ——— | компл | 671 | | | | 1 | |
| | То же | Ду25 | ——— | компл | | | | | 2 | |
| | Штуцер для установки манометра (М20×1,5-50) | | 3КЧ-45-70 | шт. | 796 | | | | 23 | |
| | Бобышка БМ 27к2 NY для установки термометра | | 3КЧ-1-69 | шт. | 796 | | | | 13 | |
| | Фланец ГОСТ 12820-80 с патрубком Т[illegible]0 | 150-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | 100-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же | 80-16 | ——— | шт | 796 | | | | 8 | |
| | То же | 25-16 | ——— | шт. | 796 | | | | 14 | |
| | То же | 200-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | То же | 150-10 | ——— | шт | 796 | | | | 20 | |
| | То же | 125-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же | 100-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 38 | |
| | То же | 80-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | 50-10 | ——— | шт. | 796 | | | | 22 | |
| | Гайка ГОСТ 7798-70 | М20×90 | ——— | шт. | 796 | | | | 192 | |
| | То же | М20×80 | ——— | шт. | 796 | | | | 128 | |
| | То же | М16×70 | ——— | шт. | 796 | | | | 352 | |
| | То же | М16×60 | ——— | шт. | 796 | | | | 88 | |
| | То же | М12×60 | ——— | шт. | 796 | | | | 56 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* | М20 | ——— | шт. | 796 | | | | 320 | |
| | То же | М16 | ——— | шт. | 796 | | | | 440 | |
| | То же | М12 | ——— | шт. | 796 | | | | 56 | |
| | | | | | | | | | | |

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80* | ф112/ф212 | — | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же | ф118/ф158 | — | шт. | 796 | | | | 38 | |
| | То же | ф92/ф138 | — | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | То же | ф64/ф102 | — | шт. | 796 | | | | 22 | |
| | То же | ф224/ф258 | — | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | То же | ф145/ф188 | — | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | То же | ф80/ф122 | — | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же | ф36/ф68 | — | шт. | 796 | | | | 14 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы стальные электросварные группа В | | ГОСТ 10705-80 | | | | | | | |
| | термообработанные | ф133х4,0 | | м | 006 | | | | 35 | 12,72 |
| | То же | ф159х4,0 | ГОСТ 10705-80 | м | 006 | | | | 45 | 15,29 |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | ф159х4,0 | ТУ 14-3-482-76 | м | 006 | | | | 145 | |
| | То же легкие | ф100 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 43 | 10,85 |
| | То же | ф50 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 64 | 4,22 |
| | То же | ф25 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 25 | 2,12 |
| | То же | ф20 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 40 | 1,42 |
| | | ф15 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 17 | 1,1 |
| | Гибкий шланг ℓ=2м с 2 мя полугайками | ф50 | — | шт. | 796 | | | | 1 | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | — | м² | 055 | | | | 150 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 5501-97-82 | — | м³ | 113 | | | | 11,66 | |
| | толщиной 60мм | | | | | | | | |
| | Оклейка миткалем | — | м² | 055 | | | | 251 | |
| | Окраска масляной краской | — | м² | 055 | | | | 279 | |
| | | | | | | | | | |
| | Металл для опор под водоподогреватели | | | | | | | | |
| | горячего водоснабжения | — | кг | 116 | | | | 1102 | |
| | Металл для рам под насосы | — | кг | 116 | | | | 100 | |
| | Покрытие опор под блоки водоподогреватели | | | | | | | | |
| | грунтом ГФ-0119 ГОСТ 23343-78 | — | м² | 055 | | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | Изоляция водоподогревателей | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности краской БТ-177 | | | | | | | | |
| | в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | — | м² | 055 | | | | 110 | |
| | Теплоизоляция матами из минеральной ваты вертикально- | | | | | | | | |
| | слоистыми по ТУ 5501-97-82, толщиной 60мм | — | м³ | 113 | | | | 7,34 | |
| | Покровный слой-оклейка миткалем с окраской масляной краской | — | м² | 055 | | | | 147 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, | | | | | | | | | |
| | фланцевая | Ду200 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 9 | 125,0 |
| | То же | Ду150 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 10 | 73,5 |
| | То же | Ду100 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 8 | 39,5 |
| | То же | Ду50 | 30ч6бр | шт. | 796 | | | | 13 | 18,4 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Клапан обратный поворотный, фланцевый | Ду150 | 19421бр | шт. | 796 | | | | 4 | 11,6 |
| | То же | Ду200 | 19421бр | шт. | 796 | | | | 1 | 25,0 |
| | Вентиль запорный фланцевый | Ду25 | 15кч19п2 | шт. | 796 | | | | 7 | 2,7 |
| | Вентиль запорный муфтовый | Ду20 | 15кч18п | шт. | 796 | | | | 5 | 0,9 |
| | То же | Ду15 | 15кч18п | шт. | 796 | | | | 25 | 0,7 |
| | Вентиль запорный угловой, муфтовый | Ду15 | 1548р | шт. | 796 | | | | 1 | 0,75 |
| | Вентиль регулирующий проходной, фланцевый | Ду25 | 15нж29нж1 | шт. | 796 | | | | 1 | 5,2 |
| | Элеватор водоструйный стальной №3, dсопла 10мм | | 40с10бк | шт. | 796 | | | | 1 | 18,8 |
| | Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра | Ду15 | 14м1-16 | шт. | 796 | | | | 14 | 0,26 |
| | Запорное устройство указателя уровня крановое типа латунное цапковое ГОСТ 9652-68* | Ф20 | 1261бк | шт. | 796 | | | | 1 | 1,89 |
| | Другие элементы | | | | | | | | | |
| | Грязевик 16-150 Т34.07 | | ТД 4.903-10 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Фильтр 25087÷9 | | ОВ-001/67 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же 20084÷6 | | „Промстройпроект" | шт. | 796 | | | | 1 | 99 |
| | Водомерное стекло ГОСТ 8466-74 | Ф20 | — | шт. | 796 | | | | 1 | 9732/9 |

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смиланский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Махуренко | | 04.84 |
| Разработал | Махуренко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.15.87 –II-2-ТМ СО-2.6.7

Спецификация оборудования
Водоподогревательная установка системы горячего водоснабжения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 4 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Фланцевое соединение с дроссельной шайбой Ду200 | — | компл. | 671 | | | | 1 | |
| | То же Ду50 | — | компл. | 671 | | | | 1 | |
| | То же Ду25 | — | компл. | 671 | | | | 2 | |
| | Штуцер для установки манометра (М20х1,5-50) | 3К4-45-70 | шт. | 796 | | | | 23 | |
| | Бобышка БМ27х2 N4 для установки термометра | 3К4-1-69 | шт. | 796 | | | | 13 | |
| | Фланец ГОСТ12820-80 с патрубком Т105.00 150-16 | — | шт. | 796 | | | | 12 | |
| | То же 200-16 | — | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же 25-16 | — | шт. | 796 | | | | 14 | |
| | То же 250-10 | — | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же 200-10 | — | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же 150-10 | — | шт. | 796 | | | | 22 | |
| | То же 125-10 | — | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | То же 100-10 | — | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же 80-10 | — | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же 50-10 | — | шт. | 796 | | | | 26 | |
| | Гайка ГОСТ 7798-70* М20х90 | — | шт. | 796 | | | | 120 | |
| | То же М20х80 | — | шт. | 796 | | | | 384 | |
| | То же М16х70 | — | шт. | 796 | | | | 162 | |
| | То же М16х60 | — | шт. | 796 | | | | 116 | |
| | То же М12х60 | — | шт. | 796 | | | | 56 | |
| | Гайка ГОСТ 5915-70* М20 | — | шт. | 796 | | | | 504 | |
| | То же М16 | — | шт. | 796 | | | | 268 | |
| | То же М12 | — | шт. | 796 | | | | 56 | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| | Прокладка δ=2мм ГОСТ 481-80 | ф112/ф212 | ——— | шт. | 796 | | | | 34 | |
| | То же | ф145/ф188 | ——— | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | То же | ф278/ф320 | ——— | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | То же | ф224/ф268 | ——— | шт. | 796 | | | | 26 | |
| | То же | ф118/ф158 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же | ф92/ф138 | ——— | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | То же | ф64/ф102 | ——— | шт. | 796 | | | | 26 | |
| | То же | ф35/ф68 | ——— | шт. | 796 | | | | 14 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы стальные электросварные группа В | | | | | | | | | |
| | термообработанные | ф159×4,5 | ГОСТ 10705-80* | м | 006 | | | | 35 | 17.15 |
| | То же | ф 219×5,0 | —— 11 —— | м | 006 | | | | 45 | 26.39 |
| | То же | ф 159×4,0 | ТУ14-3-482-76 | м | 006 | | | | 35 | 15.29 |
| | То же | ф 125 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 8 | 13.42 |
| | Трубы стальные электросварные | ф219×6,0 | ГОСТ 10704-76* | м | 006 | | | | 145 | 31.52 |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие | ф50 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 67 | 4.22 |
| | То же | ф 25 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 28 | 2.12 |
| | То же | ф 20 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 48 | 1.42 |
| | То же | ф 15 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 24 | 1.1 |
| | | | | | | | | | | |
| | Гибкий шланг l=2м с 2 мя полугайками | ф50 | ——— | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов | | | | | | | | |
| | краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 | — | м² | 055 | | | | 206 | |
| | Теплоизоляция трубопроводов матами из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты вертикально-слоистыми по ТУ 550.1-97-82 | — | м³ | 113 | | | | 14,48 | |
| | толщиной 60мм | | | | | | | | |
| | Оклейка миткалем | — | м² | 055 | | | | 306 | |
| | Окраска масляной краской | — | м² | 055 | | | | 337 | |
| | | | | | | | | | |
| | Металл для опор под блоки водоподогревателей | | | | | | | | |
| | горячего водоснабжения | — | кг | 116 | | | | 1386 | |
| | Металл для рам под насосы | — | кг | 116 | | | | 100 | |
| | Покрытие опор под блоки водоподогреватели | | | | | | | | |
| | грунтом ГФ-0119 ГОСТ 23343-78 | — | м² | 055 | | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | Изоляция водоподогревателей | | | | | | | | |
| | Антикоррозийное покрытие поверхности краской БТ-177 | | | | | | | | |
| | в 2 слоя по грунтовке ГФ-020 | — | м² | 055 | | | | 138 | |
| | Теплоизоляция матами из минеральной ваты вертикально | | | | | | | | |
| | слоистыми по ТУ 550.1-97-82, толщиной 60мм | — | м³ | 113 | | | | 8,92 | |
| | Покровный слой-оклейка миткалем с окраской масляной краской | — | м² | 055 | | | | 176 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный | А5090-2 | комп. | 671 | | | | 1 | 117 |
| | а) центробежный вентилятор, исп.1, ПРО; n =1410 об/мин. | ВЦ4-70 N5 | | | | | | | |
| | б) электродвигатель N =1,5 кВт; n =1410 об/мин. | 4А80В4 | | | | | | | |
| | /поставка с виброизоляторами/ | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | Другие элементы системы | | | | | | | | |
| | Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823-73 | II-5-240-66 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Оправа защитная прямая для термометра ГОСТ 3029-59 | У-300-100 | шт. | 796 | | | | 2 | |

103

9732/9

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Емилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Блащук | | 04.84 |
| Разработал | Бондарь | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ОВ.СО-1

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

Привязан:

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материалов | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | Другие элементы системы | | | | | | | | |
| | Вставка к вентилятору ВВ-20 | 5.904-5. вып.1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Вставка к вентилятору ВН-13 | 5. 904-5. вып.1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Решетка щелевая регулирующая | Р200 | шт. | 796 | | | | 16 | |
| | Зонт ЗК.00.005 ф500 | 1.494-32 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Дроссель-клапан 100×200 | | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Воздуховоды по каждому сечению | | | | | | | | |
| | Воздуховод из тонколистовой стали 600×400 | ГОСТ 19903-74 | м | 006 | | | | 10,0 | |
| | То же ф 500 δ=2мм | ГОСТ 19903-74 | м | 006 | | | | 7,0 | |
| | То же 100×200 | ГОСТ 19903-74 | м | 006 | | | | 7,0 | |
| | То же 500×500 δ=2мм | ГОСТ 19903-74 | м | 006 | | | | 5,0 | |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Металл для установки вентагрегата | 1.494-30. вып.2 | кг | 116 | | | | 22,2 | |
| | Металлическая сетка с квадратными ячейками №10 | ГОСТ 3826-82 | м² | 055 | | | | 0,8 | |
| | Окраска масляной краской поверхности воздуховодов | | м² | 055 | | | | 45,0 | |
| | Изоляция воздуховодов минераловатными плитами | | м³ | 113 | | | | 0,67 | |
| | Металл для крепления шумоглушителей | | кг | 116 | | | | 40,0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 104 |

9732/9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Блащук | | 04.84 |
| Разраб. | Бондарь | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ОВ.СО-2

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материалов | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудов., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный муфтовый ф20 | 15ч8п2 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Вентиль запорный муфтовый ф15 | 15ч8п2 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | Кран пробковый проходной ф15 | 11ч6бк II | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Другие элементы системы | | | | | | | | |
| | Конвектор „Комфорт-20" при $t_н$ = □ °С | ГОСТ 20849-75 | экм / шт. | | | | | 3 | |
| | Шайба дроссельная | | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Труба стальная водогазопроводная ф20 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 67,0 | |
| | То же ф15 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 1,0 | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Окраска масляной краской поверхности трубопроводов | | м² | 055 | | | | 9,0 | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Шумоглушитель трубчатый прямоугольный размером 400×400 мм, $\ell$=0,5 по альбому серии 5.904-17. | ГТП2-5 | шт. | 796 | | | | 5 | 22,2 |
| | Шумоглушитель трубчатый круглый ф500 мм, $\ell$=1м по альбому серии 5.904-17 | ГТК1-6 | шт. | 796 | | | | 2 | 37,2 |
| | Шумоглушитель трубчатый круглый ф500 мм; $\ell$=0,5м по альбому серии 5.904-17 | ГТК2-6 | шт. | 796 | | | | 1 | 23,1 |
| | | | | | | | | | 106 |

9732/9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Фактурович | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Серая | | 04.84 |
| Разработал | Серая | | 04.84 |

ТП 903-4-71.-II-2 АК. СО-2
13.87

IБ

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком* | | | | | | | | | |
| | *Водопровод* | | | | | | | | | |
| | Пожарный кран, в том числе: | | | | | | | | | |
| | а) вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой | ф 50 | 15 кч | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | б) головка соединительная рукавная ГР-50 | ф 50 | ГОСТ 2212-66* | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | в) то же, муфтовая ГМ-50 | ф 50 | ГОСТ 2217-66* | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | г) ствол пожарный ручной РС-50 | | ГОСТ 9923-87* | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | д) рукав пожарный напорный льняной | ф 51 | ГОСТ 1811-74 | м | 006 | | | | 20,0 | |
| | *Водосток* | | | | | | | | | |
| | Трап чугунный | ф 100 | ГОСТ 1811-74 | шт | 796 | | | | 3 | |



9732/9

Привязан:

Инв.№

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач.отд | Спиридонов | | 01.84 | ТП 903-4-71.13.87-II-2-ВК.СО-1 |
| Рук.гр. | Новгородская | | 01.84 | Спецификация оборудования |
| Разраб | Кулиш | | 01.84 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Водопровод | | | | | | | | |
| | Арматура | | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная ф50 | 30ч6бр | шт. | 796 | | 3721151005З | | 1 | |
| | Вентиль запорный муфтовый ф25 | 15кч18р2 | шт. | 796 | | 3792111064З | | 1 | |
| | То же ф15 | 15кч18р2 | шт. | 796 | | 3732111062З | | 1 | |
| | Другие элементы системы | | | | | | | | |
| | Вентиль поливочный с резино-тканевым ф25 | 15кч18р7 | компл. | 796 | | 37321110643 | | 1 | |
| | рукавом ℓ=35,0 м | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая ф50 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 18,0 | |
| | То же ф25 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 11,0 | |
| | То же ф15 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 15,0 | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Окраска масляной краской поверхности трубопроводов | | м² | 055 | | | | 8,0 | |
| | Канализация | | | | | | | | |
| | Приборы | | | | | | | | |
| | Умывальник прямоугольный с бутылочным | | | | | | | | |
| | сифоном и водоразборным краном | ГОСТ 23759-79 | компл. | 796 | | | | 1 | |
| | Унитаз „Компакт" с прямым выпуском | ГОСТ 22847-77 | компл. | 796 | | | | 1 | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Труба чугунная канализационная ф100 | ГОСТ 6942.3-80 | м | 006 | | | | 6,0 | |
| | То же (в земле) ф100 | ГОСТ 6942.3-80 | м | 006 | | | | 5,0 | 108 |

9732/9

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Сапожков | | |
| Рук.гр | Новгородов | | |
| Разраб | Кулиш | | |

ТП 903-4-711387-II-2-ВК. СО-2

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Труба чугунная канализационная ф50 | ГОСТ 6942.3-80 | м | 006 | | | | 0,5 | |
| | То же (в земле) ф50 | ГОСТ 6942.3-80 | м | 006 | | | | 1,0 | |
| | | | | | | | | | |
| | Водосток | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | Труба чугунная канализационная ф100 | ГОСТ 6942.3-80 | м | 006 | | | | 5,0 | |
| | То же (в земле) ф100 | ГОСТ 6942.3-80 | м | 006 | | | | 34,0 | |
| | То же (в земле) ф50 | ГОСТ 6942.3-80 | м | 006 | | | | 32,0 | |
| | Труба стальная водогазопроводная черная ф60 | ГОСТ 3262-75* | м | 008 | | | | 13,0 | |
| | То же ф25 | ГОСТ 3262-75* | м | 008 | | | | 21,0 | |
| | | | | | | | | | |
| | Дренаж элементы системы | | | | | | | | |
| | Воронка стальная сливная ф100 | | шт. | 796 | | | | 15 | |
| | То же ф50 | | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | |
| | Окраска масляной краской поверхности трубопроводов | | м² | 055 | | | | 6,0 | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | 1. Комплектные распредустройства | | | | | | | | |
| | Вводно-распределительное устройство с 6 предохранит. типа ПН2-250/II с плавкими вставками на ток ☐ А и трансформ. тока на ток ☐/5А - 3шт, на ток ☐/5А - 3шт. | ВРУ1-11-10УХЛ4 | компл. | 796 | | | | ☐ | |
| | То же, с 6 предохранит. типа ПН2-400/II с плавкими вставками на ток ☐ А и трансформ. тока на ток ☐/5А - 3шт, на ток ☐/5А - 3шт. | ВРУ1-13-20УХЛ4 | комп. | 796 | | | | ☐ | |
| | 2. Щиты распределительные и управления | | | | | | | | |
| | Щит распределительный на 6 автоматических выключателей типа АЕ2044 с тепловым и электромагнитным расцепителями на ток 10А и 8 автоматических выключателей типа АЕ2046 с тепловым и электромагнитным расцепителями, из них: на ток 16 А - ☐ шт., на ток ☐ А - ☐ шт., на ток ☐ А - ☐ шт, на ток ☐ А - ☐ шт, на ток ☐ А - ☐ шт. | ПРН-3085-2143 | шт. | 796 | | | | ☐ | |
| | То же, на 6 автоматических выключателей типа АЕ2044 с тепловым и электромагнитным расцепителями на ток 10А и 8 автоматических выключателей типа АЕ2046 с тепловым и электромагнитным расцепителями, из них: на ток 16 А - ☐ шт., на ток ☐ А - ☐ шт., на ток ☐ А - ☐ шт, на ток ☐ А - ☐ шт., на ток ☐ А - ☐ шт, на ток 63А - 1шт. | ПРН-3085-2143 | шт. | 796 | | | | ☐ | 110 |
| | | | | | | | | | 9732/9 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПРИВЯЗАН:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Массальский | | 04.84 |
| Разработал | Ткачук | | 04.84 |

ТП 903-4-71.1387-II -3.1 - ЭО. СО-1

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 4 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Щит распределительный на 8 автоматических выключателей типа АЕ2046 с тепловым и электромагнитным расцепителями, из них: на ток 16А - [ ] шт., на ток [ ] А - [ ] шт., на ток [ ] А - [ ] шт., на ток [ ] А - [ ] шт., на ток [ ] А - [ ] шт. | ПР11-3121-21У3 | шт. | 796 | | | | [ ] | |
| | То же, на 8 автоматических выключателей типа АЕ2056 с тепловым и электромагнитным расцепителями, из них: на ток 16А - [ ] шт., на ток [ ] А - [ ] шт., на ток [ ] А - [ ] шт., на ток [ ] А - [ ] шт., на ток 63А - [ ] шт. | ПР11-3121-21У3 | шт. | 796 | | | | [ ] | |
| | То же, на 6 автоматических выключателей типа АЕ1031-11 с тепловым и электромагнитным расцепителями на ток 10А | ОП-6 | шт. | 796 | | | | [ ] | |
| | Щит местного управления в соответствии с опросным листом ЭА-8 альбома IV, раздел IV-1 (ТП 903-4-72.13.87) | ЩМУ-1-4 | шт. | 796 | | | | [ ] | |
| | То же | ЩМУ-1-6 | шт. | 796 | | | | [ ] | |
| | Щит АВР в соответствии с альбомом IV, раздел IV-11 (ТП 903-4-72.13.87) | Щит автоматики N18 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Аппараты низкого напряжения | | | | | | | | |
| | Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 В·А, 220/12 В, тремя автоматич. выключателями и штепсельной розеткой | ЯТП-0,25-21У5 | шт. | 796 | | | | [ ] | |
| | То же, 250 В·А, 220/36 В | ЯТП-0,25-23У3 | шт. | 796 | | | | [ ] | |
| | Ящик силовой с рубильником и тремя предохранит. Е27 на ток 6А | ЯРП-20 | шт. | 796 | | | | [ ] | |
| | Ящик с рубильником на 100А | Р15-31320 | шт. | 796 | | | | [ ] | |
| | | | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4 Светотехническое оборудование | | | | | | | | |
| | Светильник типа „Плафон" брызгонепроницаемый, лампа | | | | | | | | |
| | мощностью до 100 Вт | НПП03×100-001 | шт | 796 | | | | 19 | |
| | Светильник рассеянного света, пылезащищенный, лампа | | | | | | | | |
| | мощностью до 100 Вт | НСП 02×100 | шт. | 796 | | | | 9 | |
| | То же, лампа мощностью до 200 Вт | НСП 09×200 | шт. | 796 | | | | 17 | |
| | Светильник типа „бра" настенный, лампа мощностью до 60 Вт | БУН-60 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Светильник люминесцентный, пылезащищенный, среднего | | | | | | | | |
| | светораспределения на 2 лампы мощностью по 40 Вт | ПВЛП-2×2×40-02-У4 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Лампа накаливания 220 В, 150 Вт | Г 220-150 | шт. | 796 | | | | 18 | |
| | То же, 220 В, 100 Вт | Г 220-100 | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | То же, 220 В, 60 Вт | Б 220-60 | шт. | 796 | | | | 22 | |
| | Лампа люминесцентная, белого света, 220 В, мощностью 40 Вт | ЛБ-40 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | Стартер для люминесцентных ламп с керамическим конден- | | | | | | | | |
| | сатором | 80С-220 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | Светильник-указатель пожарного крана | НПП03-100-001 | шт. | 796 | | | | | |
| | Лампа накаливания 220 В, 25 Вт | В220-25 | шт. | 796 | | | | | |
| | 5 Кабельная продукция | | | | | | | | |
| | Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоля- | | | | | | | | |
| | цией гибкий сечением 1,2 мм² | ГОСТ 6323-79* ПВ2-380 | км | 008 | | | | 0,09 | |
| | Кабель с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оболочке с поливинилхлоридной изоляцией сечением 2×2,5 мм² | ГОСТ 16442-80* АВВГ-660 | км | 008 | | | | 0,35 | |
| | То же, сечением 3×2,5 мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением 4×2,5 мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением ____ мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением ____ мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением ____ мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением ____ мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением ____ мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением ____ мм² | АВВГ-1000 | км | 008 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 6. Инвентарь | | | | | | | | |
| | Указатель напряжения | МИН-1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Изолирующие клещи | К-1000 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Диэлектрические перчатки | | пар | 671 | | | | 2 | |
| | Ковер резиновый диэлектрический размером 1000×750×6 мм | ГОСТ 4997-75 | шт./кг | 796/116 | | | | 2/18 | |
| | Защитные очки | ГОСТ 12.4.003-74 | пар | 671 | | | | 1 | |
| | Диэлектрические галоши | | пар | 671 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 1. Установочные материалы | | | | | | | | |
| | Выключатель брызгозащищенный 220В; 6,3А | О-1-24-6/220 ГОСТ 7397-76 | шт. | 796 | | | | 15 | |
| | Розетка штепсельная для скрытой установки двухполюсная 220В; 6,3А | РШ-Ц-2-С-17-6/220 ГОСТ 7396-76 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же, с заземляющим контактом 220В, 10А | РШ-Ц-20-С36-10/220 ОСТ 16.0.800.466-77 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же, для открытой установки, брызгозащищенная, 42В, 10А | РШ-П-О-1Р43-04-10/42 ГОСТ 7396-76 | шт. | 796 | | | | 13 | |
| | Коробка пластмассовая для открытой проводки | КОР-73 | шт. | 796 | | | | 25 | |
| | Кронштейн для подвески светильника | У116УЗ ТУ36.2240-80 | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | Вилка с цилиндрическими контактами | ВШ-Ц-2-03-6/220 | | | | | | | |
| | 220В; 6,3А | ГОСТ 7396-76* | шт. | 796 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Трубы, прокат | | | | | | | | |
| | Рукав гибкий, металлический, герметичный ф22,4мм | Р3-СХ-22,4 | м | 006 | | | | | |
| | То же, ф 33,6 мм | Р3-СХ-33,6 | м | 006 | | | | | |
| | То же, ф 43,0 мм | Р3-СХ-43,0 | м | 006 | | | | | |
| | То же, ф 69,5 мм | Р3-СХ-69,5 | м | 006 | | | | 15 | |
| | Сталь полосовая 25х4 | ГОСТ 106-76* | м | 006 | | | | 20 | |
| | Сталь угловая равнополочная 40х40х4 | ГОСТ 8509-72* | м | 006 | | | | 6. | |
| | Стойка кабельная | К 1150УЗ ТУ 36-1496-75 изм 2 | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же | К 1151УЗ ТУ 36-1496-75 изм 2 | шт. | 796 | | | | 31 | |
| | Полка кабельная | К 1160УЗ ТУ 36-1496-75 изм 2 | шт. | 796 | | | | 165 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

114

9732/9

Инв. № подл. | 1482/П-31 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Массальская | | 04.84 |
| Разработал | Ткачук | | 04.84 |

ТП 903-4-71.-П-3.1-ЭО. СО-2
13.87

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1. Щиты распределительные и управления | | | | | | | | |
| | Шкаф с перекидными рубильниками и предохранителями | | | | | | | | |
| | на ток [ ] А - 3 шт., на ток [ ] А - 3 шт. | ШПРП-2-[ ] | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Ящик учета с установленными в нем: | | | | | | | | |
| | а) счетчиками четырехпроводными, активной энергии, 380В, 5А, сх. 8 | | | | | | | | |
| | б) трансформаторами тока [ ]/5А и [ ]/5А | ЯУ-2М | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Щит распределительный на 10 автоматических выключателей типа АЕ 20 В с тепловым и электромагнитным расцепителями, из них: на ток 16А - [ ] шт., на ток 20А - [ ] шт, | | | | | | | | |
| | на ток [ ] А - [ ] шт., на ток [ ] А - [ ] шт, на ток [ ] А - | | | | | | | | |
| | [ ] шт., на ток [ ] А - [ ] шт, на ток [ ] А - [ ] шт. | ЯВР-81-[ ]-10 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же, на ток 10А - 1шт, на ток 16А - [ ] шт., на ток 20А - [ ] шт, | | | | | | | | |
| | на ток [ ] А - [ ] шт., на ток [ ] А - [ ] шт., на ток | | | | | | | | |
| | [ ] А - [ ] шт. | ЯВР-81-[ ]-10 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же, на 6 автоматических выключателей типа АЕ 1031-11 | | | | | | | | |
| | с тепловым и электромагнитным расцепителями на ток 10А | ОЩАВ-78-6 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Щит АВР в соответствии с альбомом IV, раздел IV-17 | Щит автоматики №18 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Щит местного управления в соответствии с опросным | | | | | | | | |
| | листом ЭА-8 альбома IV, раздел IV-1 (ТП 903-4-72.13.87) | ЩМУ-1-4 | шт. | 796 | | | | [ ] | |
| | То же | ЩМУ-1-6 | шт. | 796 | | | | [ ] | |
| | | | | | | | | | 115 |

9732/9

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Емилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Массальская | | 04.84 |
| Разработал | Ткачук | | 04.84 |

ТП 903-4-71.1387-II – 3.2 – ЭО. СО-1

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2 Аппараты низкого напряжения | | | | | | | | |
| | Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 В·А, | | | | | | | | |
| | 220/12 В, тремя автоматическими выключателями и | | | | | | | | |
| | штепсельной розеткой | ЯТ-250-4/II | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | То же, 250 В·А, 220/36 В | ЯТ-250-4/I | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Ящик с двумя автоматическими выключателями типа | | | | | | | | |
| | А3163 с тепловыми расцепителями на ток 15 А | ЯА-2-50 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3. Светотехническое оборудование | | | | | | | | |
| | Светильник-указатель пожгидранта | НПП03-100-001 | шт. | 796 | | | | | |
| | Светильник типа "Плафон" брызгонепроницаемый, лампа | | | | | | | | |
| | мощностью до 100 Вт | НПП03-100-001 | шт. | 796 | | | | 21 | |
| | Светильник рассеянного света, пылезащищенный, лампа | | | | | | | | |
| | мощностью до 100 Вт | НСП 02×100 | шт. | 796 | | | | 9 | |
| | То же, лампа мощностью до 200 Вт | НСП 09×200 | шт. | 796 | | | | 14 | |
| | Светильник типа „бра" настенный, лампа мощностью до 60 Вт | БУМ-60 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Светильник люминесцентный, пылезащищенный, среднего | | | | | | | | |
| | светораспределения на 2 лампы мощностью по 40 Вт | ПВЛП-2-2×40-02-У4 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Лампа накаливания 220 В, 150 Вт | Г 220-150 | шт. | 796 | | | | 15 | |
| | То же, 220 В, 100 Вт | Г 220-100 | шт. | 796 | | | | 15 | |
| | То же, 220 В, 60 Вт | Б 220-60 | шт. | 796 | | | | 17 | |
| | Лампа люминесцентная, белого света, 220 В мощностью 40 Вт | ЛБ-40 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | Стартер для люминесцентных ламп с керамическим конденсатором | 80С-220 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | Лампа накаливания 220 В, 25 Вт | В 220-25 | шт. | 796 | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. Кабельная продукция | | | | | | | | |
| | Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией гибкий сечением 1,2 мм² | ГОСТ 6323-79* ПВ2-380 | км | 008 | | | | | |
| | Кабель с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной оболочке с поливинилхлоридной изоляцией сечением 2×2,5 мм² | ГОСТ 16442-80* АВВГ-660 | км | 008 | | | | 0,35 | |
| | То же, сечением 3×2,5 мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением 4×2,5 мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением 3×4+1×2,5 мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением ____ мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением ____ мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением ____ мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением ____ мм² | АВВГ-660 | км | 008 | | | | | |
| | То же, сечением ____ мм² | АВВГ-1000 | км | 008 | | | | | |
| | 5. Инвентарь | | | | | | | 1 | |
| | Указатель напряжения | МИН-1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Изолирующие клещи | К-1000 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Диэлектрические перчатки | | пар | | | | | 2/18 | |
| | Ковер резиновый диэлектрический размером 1000×750×8 мм | ГОСТ 4997-75 | шт/кг | 796/116 | | | | 1 | |
| | Защитные очки | ГОСТ 124.003-74 | пар | | | | | 2 | |
| | Диэлектрические... галоши | | пар | 671 | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 1. Установочные материалы | | | | | | | | |
| | Выключатель брызгозащищенный 220В; 6,3А | 0-1-24-6/220 ГОСТ 7301-76* | шт. | 796 | | | | 18 | |
| | Розетка штепсельная для скрытой установки двухполюсная, | | | | | | | | |
| | 220В; 6,3А | РШ-Ц-2-С-11-6/230 ГОСТ 7396-76* | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же, с заземляющим контактом 220В, 10А | РШ-Ц-20-С-36-10/220 ОСТ16.0.800466-77 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | То же, для открытой установки, брызгозащищенная, 42В, 10А | РШ-П-0-1Р13-01-10Р2 ГОСТ 7396-76* | шт. | 796 | | | | 13 | |
| | Коробка герметическая с прямым патрубком на 10А | ТУ16.538.268-75 К ГП-10 | шт. | 796 | | | | 25 | |
| | Кронштейн для подвески светильников | У1160 ТУ36.2240-80 | шт. | 796 | | | | 11 | |
| | Вилка с цилиндрическими контактами 220В; 6,3А | ВШ-Ц-2-03-6/220 ГОСТ 7396-76* | шт. | 796 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Трубы, прокат | | | | | | | | |
| | Рукав гибкий, металлический, герметичный Ф22,4 мм | Р3-СХ-22,4 | м | 006 | | | | | |
| | То же, Ф33,6 мм | Р3-СХ-33,6 | м | 006 | | | | | |
| | То же, Ф43,0 мм | Р3-СХ-43,0 | м | 006 | | | | | |
| | То же, Ф69,5 мм | Р3-СХ-69,5 | м | 006 | | | | 15 | |
| | Сталь полосовая размером 25×4 мм | ГОСТ 103-76* | м | 006 | | | | 20 | |
| | Стойка кабельная | К 1150 ТУ36.1496-82 | шт. | 796 | | | | 24 | |
| | То же | К 1151 ТУ36.1496-82 | шт. | 796 | | | | 31 | |
| | Полка кабельная | К 1160 ТУ36.1496-82 | шт. | 796 | | | | 165 | |
| | Сталь угловая равнополочная 40×40×4 | ГОСТ 8509-72* | м | 006 | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 118 |

9732/9

Инв. № подл. | 1482/II-3.2 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смиянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Моссинский | | 04.84 |
| Разработал | Ткачук | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II - 3.2-ЭО.СО-2

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Телефонизация | | | | | | | | |
| | А. Оборудование и материалы | | | | | | | | |
| | Телефонный аппарат системы АТС | ТА-72 | шт | 796 | | | 0,01035 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | Б Кабельная продукция | | | | | | | | |
| | Кабель связи емк. и диам. жилы 10×2×0,32 | ТПП | | | | | | | |
| | | ГОСТ 22498-77* | км | 008 | | | 0,093 | 0,005 | |
| | Провод телефонный распределительный | ТРП | | | | | | | |
| | емк. и диам. жилы 2×0,5 | ГОСТ 20575-75* | км | 008 | | | 0,012 | 0,045 | |
| | | | | | | | | | |
| | II. Радиофикация | | | | | | | | |
| | А. Оборудование и материалы | | | | | | | | |
| | Громкоговоритель абонентский | „Украина" | шт | 796 | | | 0,0137 | 1 | |
| | 3х программный | | | | | | | | |
| | Б. Кабельная продукция | | | | | | | | |
| | Провод радиофикации емк. и диам. жилы | ПТПЖ | | | | | | | |
| | 2×1,2 | ГОСТ 10254-75* | км | 008 | | | 0,026 | 0,02 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 119 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Рябичев | | 04.84 |
| Разработал | Зубач | | 04.84 |

ТП 903-4-71.-II-3.1-СВ.СО-1
13.87

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком: | | | | | | | | |
| | I. Телефонизация | | | | | | | | |
| | Труба винипластовая диам. 25мм толщина | Ø25 х 3,0 | | | | | | | |
| | стенки 3,0мм | ТУ16.05-1573-77 | км | 008 | | | | 0,003 | |
| | Коробка кабельная распределительная | КРТП-10 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | Муфта соединительная | ПСКМ-10х2 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | II. Радиофикация | | | | | | | | |
| | Радиотрубостойка | РС | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Трансформатор абонентский 240/30 в 10 ВА | ТАМУ-10Т | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Коробка универсальная радиосети | УК-2 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Радиорозетка пластмассовая | РПВ-1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Труба винипластовая диам. 25мм | Ø25х3,0 | | | | | | | |
| | толщ. стенки 3,0мм | ТУ16.05-1573-77 | км | 008 | | | | | |
| | Труба стальная ф32мм, толщина стенки 2,0мм | ГОСТ10704-76* | км | 008 | | | | 0,005 | |
| | III. Молниезащитное заземление | | | | | | | 0,005 | |
| | Проволока стальная оцинкованная | | | | | | | | |
| | диам. 6мм | ПС0 | м | 006 | | | | 30 | |

120

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Рябичев | | 04.84 |
| Разработал | Зубач | | 04.84 |

ТП 903-4-71-II- 3.1-СО.СО-2
13.87

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1-18-2/11-3.1 ГСН 1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Телефонизация | | | | | | | | |
| | А. Оборудование и материалы | | | | | | | | |
| | Телефонный аппарат системы АТС | ТА-72 | шт. | 796 | | | 0,01035 | 1 | |
| | Б. Кабельная продукция | | | | | | | | |
| | Кабель связи емк. и диам. жилы 10×2×0,32 | ТПП | | | | | | | |
| | | ГОСТ 22498-77* | км | 008 | | | 0,093 | 0,005 | |
| | Провод телефонный распределительный | ТРП | | | | | | | |
| | емк. и диам. жилы 2×0,5 | ГОСТ 20575-75* | км | 008 | | | 0,012 | 0,045 | |
| | II. Радиофикация | | | | | | | | |
| | А. Оборудование и материалы | | | | | | | | |
| | Громкоговоритель абонентский | „Украина" | шт. | 796 | | | 0,0137 | 1 | |
| | 3-х программный | | | | | | | | |
| | Б. Кабельная продукция | | | | | | | | |
| | Провод радиофикации емк. и диам. жилы | ПТПЖ | | | | | | | |
| | 2×1,2 | ГОСТ 10254-75* | км | 008 | | | 0,026 | 0,02 | |

121

9732/9

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. ОТД | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Рябичев | | 04.84 |
| Разработал | Зыбоч | | 04.84 |

ТП 903-4-71-II-3.2-св.со-1
1387

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком: | | | | | | | | |
| | I. Телефонизация | | | | | | | | |
| | Труба винипластовая диам. 25мм толщина | Ø25×3,0 | | | | | | | |
| | стенки 3,0мм | ТУ16.05-1573-77 | км | 008 | | | | 0,003 | |
| | Коробка кабельная распределительная | КРТП-10 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Муфта соединительная | ПСКМ-10×2 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | II. Радиофикация | | | | | | | | |
| | Радиотрубостойка | РС | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Трансформатор абонентский 240/30 В, 10 ВА | ТАМУ-10Т | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Коробка универсальная радиосети | УК-2 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Радиорозетка пластмассовая | РПВ-1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | Труба винипластовая диам. 25мм | Ø25×3,0 | | | | | | | |
| | толщ. стенки 3,0мм | ТУ16.05-1573-77 | км | 008 | | | | 0,005 | |
| | Труба стальная электросварная диам. 32мм, δ=2,0мм | | | | | | | 0,006 | |
| | III. Молниезащитное заземление | | | | | | | | |
| | Проволока стальная оцинкованная | | | | | | | | |
| | диам. 6мм | ПС0 | м | 006 | | | | 30 | |



Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 14192/П-3.2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Стилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подворный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Рябичев | | 04.84 |
| Разработал | Зубач | | 04.84 |

ТП 902-4-71-II- 3.2-Сб.С0-2 13.87

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| 1 | Датчик-реле температуры камерный биметалли | | | | | | | | |
| | ческий. Предприятие УК-161/8, г. Кустанай | ДТКБ-47 | шт. | 796 | | | 0,0048 | 1 | |
| 2 | Устройство терморегулирующее дилатометри- | | | | | | | | |
| | ческое, диапазон регулируемых температур | | | | | | | | |
| | -30°С...+40°С, дифференциал 2°С, длина чувствитель- | | | | | | | | |
| | ной трубки 265 мм, контакт замыкается при | | | | | | | | |
| | повышении температуры, исполнение пылебрызго- | | | | | | | | |
| | защищенное. Каменец-Подольский приборострои- | | | | | | | | |
| | тельный завод | ТУДЭ-1-3. | шт. | 796 | | | 0,0206 | 1 | |
| 3а | Термопреобразователь сопротивления платиновый | | | | | | | | |
| | 100п, длина монтажной части ☐ мм. | ТСП-0879 | | | | | | | |
| | Луцкий приборостроительный завод | 5Ц.2.821.☐ | шт. | 796 | | | 0,0082 | 2 | |
| 3б | Термопреобразователь сопротивления платиновый | ТСП-0879 | | | | | | | |
| | 100п, длина монтажной части ☐ мм | 5Ц.2.821.☐ | шт. | 796 | | | 0,0082 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 123 |

Взам. инв.№ | Инв.№ подл. | Подпись и дата

4-III-241

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силлянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| ГИП разд. | Земляк | | 04.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разработ. | Корсунский | | 04.84 |

9732/9

ТП 903-4-71.13.87-II-4-ЭА.СО-1

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 4 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3б | Мост электронный автоматический показывающий самопишущий 100 П, пределы измерения 0 ... 200 °С, | | | | | | | | |
| | п/я Г-4243, г. Львов | КСМ2-021 | шт. | 796 | | | 0.235 | 1 | |
| 4а | Термопреобразователь сопротивления медный, 50 М, | | | | | | | | |
| | длина монтажной части 320 мм. | ТСМ-0879 | | | | | | | |
| | Луцкий приборостроительный завод. | 5Ц2.821.426-18 | шт. | 796 | | | 0.0041 | 1 | |
| 4б | Термопреобразователь сопротивления медный, 50 М, | ТСМ-0879 | | | | | | | |
| | длина монтажной части [ ] мм | 5Ц2.821-[ ] | шт. | 796 | | | 0.0041 | 1 | |
| 4в | Устройство задающее. | | | | | | | | |
| | Московский завод тепловой автоматики | ЗУ-11 | шт. | 796 | | | 0.0073 | 1 | |
| 4г | Усилитель трехпозиционный. | | | | | | | | |
| | Московский завод тепловой автоматики | У29.2 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| 4д | Прибор регулирующий компактный с импульсным | | | | | | | | |
| | выходом, 50 М. | | | | | | | | |
| | Московский завод тепловой автоматики. | РС29.2.32 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| 5 | Манометр технический. | | | | | | | | |
| | Томский манометровый завод | ОБМ1-100 | шт. | 796 | | | 0.0023 | [ ] | |
| 6 | Датчик-реле давления, пределы уставок срабатывания | | | | | | | | |
| | 0.4 кгс/см² ... 25 кгс/см², модификация II. | Д210-11 | шт. | 796 | | | 0.0135 | 1 | |
| | Приборостроительный завод г. Тарту | | | | | | | | |
| 7 | Датчик-реле давления, пределы уставок срабатывания 2 кгс/см² ... 8 кгс/см², модификация II | Д210-11 | шт. | 796 | | | 0.0135 | [ ] | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Инв. N подл. | 14482/11-4 | Подпись и дата | Взам. инв. N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 8 | Манометр самопишущий с приводом диаграммы | | | | | | | | |
| | от синхронного двигателя, 220/50, время одного | | | | | | | | |
| | оборота диаграммы 24 часа, пределы измерения | | | | | | | | |
| | 0... ☐ кГс/см$^2$ | | | | | | | | |
| | Завод теплоконтроль, г. Казань | МТ2С-711 | шт. | 796 | | | 0,074 | 1 | |
| 9 | Датчик-реле разности давлений, | | | | | | | | |
| | Завод приборов, г. Орел | РКС1-ОМ5-01 | шт. | 796 | | | 0,04 | ☐ | |
| 10а | Дифманометр мембранный дифференциальный, | | | | | | | | |
| | пределы измерения 0... ☐ т/ч. Ивано-Франковский | | | | | | | | |
| | приборостроительный завод | ДМ3583М | шт. | 796 | | | 0,072 | ☐ | |
| 10б | Прибор вторичный с дифференциально-трансфор- | | | | | | | | |
| | маторной схемой 0... 10мГ, пределы измерения | | | | | | | | |
| | 0... ☐ т/ч. Ивано-Франковский приборострои- | | | | | | | | |
| | тельный завод | КСД2-054 | шт. | 796 | | | 0,250 | ☐ | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Электроаппаратура | | | | | | | | |
| | 1. Конструкция с переключателем ПП3-10/Нг. | | | | | | | | |
| | Завод ЭЗНЭК, г. Киев | КП-3 | шт. | 796 | | | 0.0024 | 1 | |
| | 2. Пост управления кнопочный. | | | | | | | | |
| | Завод „Электроаппаратура" г. Гомель | ПКЕ-212-2 | шт. | 796 | | | 0.0024 | 1 | |
| | Кабели и провода | | | | | | | | |
| | 1. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами | АКВВГ-4×2.5 | | | | | | | |
| | и ПВХ изоляцией, сеч. 2.5 мм² | ГОСТ 1508-71 | км | 008 | | | 0.195 | | |
| | 2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами | АКВВГ-5×2.5 | | | | | | | |
| | и ПВХ изоляцией, сеч. 2.5 мм² | ГОСТ 1508-71 | км | 008 | | | 0.211 | | |
| | 3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами | АКВВГ-7×2.5 | | | | | | | |
| | и ПВХ изоляцией, сеч. 2.5 мм² | ГОСТ 1508-71 | км | 008 | | | 0.277 | | |
| | 4. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами | АКВВГ-10×2.5 | | | | | | | |
| | и ПВХ изоляцией, сеч. 2.5 мм² | ГОСТ 1508-71 | км | 008 | | | 0.367 | | |
| | 5. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами | АКВВГ-14×2.5 | | | | | | | |
| | и ПВХ изоляцией, сеч. 2.5 мм² | ГОСТ 1508-71 | км | 008 | | | 0.458 | | |
| | 6. Провод одножильный с медной жилой, | ПВ1-380 | | | | | | | |
| | сеч. 1.0 мм² | ГОСТ 6323-79* | км | 008 | | | 0.0228 | | |

Инв. N подл. | 1482/П-4 | Подпись и дата | Взам. инв. N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком* | | | | | | | | |
| | 1. Труба винипластовая наружным диаметром 20мм | В20х2,5 | | | | | | | |
| | толщина стенки 2,5мм | ТУ16.05-1573-77 | км | 008 | | | 0,215 | | |
| | 2. Труба винипластовая наружным диаметром 25мм, | В25х3,0 | | | | | | | |
| | толщина стенки 3,0мм | ТУ16.05-1573-77 | км | 008 | | | 0,333 | | |
| | 3. Труба стальная бесшовная наружным диаметром | Т 14х2,0 | | | | | | | |
| | 14мм, толщина стенки 2,0мм | ГОСТ 8734-75* | км | 008 | | | 0,48 | | |
| | 4. Труба стальная электросварная наружным | Т20х1,6 | | | | | | | |
| | диаметром 20мм, толщина стенки 1,6мм | ГОСТ 10704-76* | км | 008 | | | 0,2 | | |
| | 5. Труба стальная электросварная наружным | Т26х1,8 | | | | | | | |
| | диаметром 26мм, толщина стенки 1,8мм | ГОСТ 10704-76* | км | 008 | | | 0,4 | | |
| | 6. Рукав металлический гибкий | | | | | | | | |
| | наружным диаметром 22,1мм | РЗ-АЛ-Х | км | 008 | | | 0,228 | | |
| | 7. Коробка ответвительная | КО-1 | шт. | 796 | | | | | |
| | 8. Коробка соединительная | КСК-8 | шт. | 796 | | | 0,00238 | | |
| | 9. Кран трехходовой контрольный | КТК | шт. | 796 | | | 0,00113 | | |
| | | | | | | | | | 127 |

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силянский | | 04.84 |
| ГИП раздела | Земляк | | 04.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разработал | Корсинский | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-4-ЭА.СО-2

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

Альбом III-4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Кабели и провода | АКВВ 4х2.5 | | | | | | | |
| | 1. Кабель контрольный с алюминиевыми | ГОСТ | | | | | | | |
| | жилами с ПВХ изоляцией сечением 4х2.5 мм² | 1508-78* | м | 006 | | | 0.00017 | 30 | |
| | 2. Провод телефонный емкостью и | ТРП | | | | | | | |
| | диаметром 1х2х0.5 | ГОСТ 20575-75* | м | 006 | | | 0.000012 | 120 | |

128

Инв.№ подл. 1482/II-5.1-1 | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силянский | | 04.84 |
| ГИП | Земляк | | 04.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разработал | Проценко | | 04.84 |

9732/9

ТП 903-4-71.1387-II-5.1-1-ЭД. СО-1

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Периферийная аппаратура диспетчеризации | | | | | | | | |
| | 1. Щит вводной, РПО „Укрлифт" | ЭТ1. ЩД 2/0 | шт. | 796 | | | 0.525 | 1 | |
| | 2. Блок управления освещением, РПО „Укрлифт" | ЭТ1. БО1 | шт. | 796 | | | 0.06 | 2 | |
| | 3. Устройство переговорное, РПО „Укрлифт" | ЭТ1. УПМ1 | шт. | 796 | | | 0.02 | 1 | |
| | 4 Датчик затопления, РПО „Укрлифт." | ЭДЗ | шт. | 796 | | | 0.00138 | 1 | |
| | | | | | | | | | 129 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

4182/П-5.1-1

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП разд. | Земляк | | 04.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разработал | Проценко | | 04.84 |

9732/9

ТП 903-4-71.13.87 - II - 5.1 - 1 - ЭД. СО-2

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трубы металлорукав | | | | | | | | |
| | 1. Труба винипластовая наружным диаметром 20мм | В20 х 2.5 | | | | | | | |
| | толщина стенки 2.5 мм | ТУ16.05.1573-77 | м | 006 | | | 0.000198 | 40 | |
| | 2. Рукав металлический гибкий защитный | РЗ-АЛ-Х | | | | | | | |
| | наружным диаметром 22.1 мм | ОТУ-22-118-66 | м | 006 | | | 0.00019 | 15 | |
| | Электромонтажные изделия | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель конечный | ВПК-2110 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 2. Коробка протяжная | ПК | шт. | 796 | | | | 1 | |

Инв.№ подл. 11482/П-5-1 | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| 1 | Термометр манометрический электроконтактный показывающий сигнализирующий, пределы измерения 0... +150°С длина капилляра 6м, длина погружения термобаллона 160мм | | | | | | | | |
| | Казанский завод „Теплоконтроль" | ТГП-100ЭК | шт. | 796 | | | 0.0048 | 2 | |
| 3 | Датчик-реле разности давлений | РКС-I-0М5-03 | шт. | 796 | | | 0.04 | 1 | |
| | Завод приборов, г. Орел | | | | | | | | |

131

9732/1

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04 84 |
| ГИП | Подгорный | | 04 84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04 84 |
| Разработал | Проценко | | 04 84 |

ТП 903-4-71.13.87-I-5.1-2-ЭД. СО-1

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

Инв.№ подл. | 11682/I-5-2 | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабели и провода | | | | | | | | |
| | 1. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией сечением 5х2.5 мм² | АКВВГ 5х2.5 ГОСТ 1508-78* | м | 006 | | | 0.000185 | 30 | |
| | 2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией сечением 4х2.5 мм² | АКВВГ 4х2.5 ГОСТ 1508-78* | м | 006 | | | 0.00017 | 25 | |
| | 3. Провод одножильный с медной жилой сечением 1 мм² | ПВ1 380 ГОСТ 6323-79* | м | 006 | | | 0.0000195 | 25 | |

Инв.№ подл. 1489/II-51-2 | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Трубы, металлорукав | | | | | | | | |
| | 1. Труба стальная бесшовная наружным диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм | Т14 х 2,0 ГОСТ 8734-75* | м | 006 | | | | 10 | |
| | 2. Рукав металлический гибкий защитный наружным диаметром 22,1 мм | РЗ-АЛ-Х ОТУ-22-118-66 | м | 006 | | | | 10 | |
| | Электромонтажные изделия | | | | | | | | |
| | 1. Коробка клеммная | КС-12 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Кран трехходовой контрольный | КТК | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | 133 |

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП (разд.) | Земляк | | 04.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разработал | Проценко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 - II - 5.1-2 - ЭД СО-2

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

14782/II-5-2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| 1 | Термопреобразователь сопротивления медный 50 м, длина монтажной части 120 мм. Луцкий приборостроительный завод | ТСМ-0879 5Т2.821.425-28 | шт. | 796 | | | 0.0041 | 1 | |
| 2 | Термометр манометрический электроконтактный показывающий сигнализирующий пределы измерения 0...+150°С, длина капилляра 6 м, длина погружения термобаллона 160 мм, Казанский завод „Теплоконтроль". | ТГП-100ЭК | шт. | 796 | | | 0.031 | 1 | |
| 3 | Манометр электроконтактный, пределы измерения 0...10 кгс/см² Томский завод „Манометр" | ЭКМ-1У | шт. | 796 | | | 0.0078 | 2 | |

134

9732/9

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силязинский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разработал | Працевка | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-Д-5.2-ЭД.СО-1

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

Т 9-11/78.84

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *Кабели и провода* | | | | | | | | |
| | 1. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами | АКВВГ 4х2.5 | | | | | | | |
| | с ПВХ изоляцией, сечением 4х2,5 мм² | ГОСТ 1508-78* | м | 006 | | | 0.000195 | 10 | |
| | 2. Провод телефонный емкостью и диаметром жилы 1х2х0.5 | ТРП | | | | | | | |
| | | ГОСТ 20575-75* | м | 006 | | | 0.0000074 | 320 | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Периферийная аппаратура диспетчеризации | | | | | | | | |
| | 1. Щит вводной дома, „РПО „Укрлифт" | ЩВД-7/5 | шт. | 796 | | | 0.059 | 1 | |
| | 2. Щит бойлерной, РПО „Укрлифт" | ЩМ-77М | шт. | 796 | | | 0.0223 | 1 | |
| | 3 Блок управления освещением, РПО „Укрлифт" | БО-7 | шт. | 796 | | | 0.029 | 2 | |
| | 4. Датчик затопления, РПО „Укрлифт" | ЭДЗ | шт. | 796 | | | 0.00138 | 1 | |

136

9732/9

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Скулянский | | 04.84 |
| ГИП | Подсорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Конин | | 04.84 |
| Разработал | Проценко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87 -Д-5.2-ЭД СО-2

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

Инв.№ подл. | 1482/Д-5.2 | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *Трубы, металлорукав* | | | | | | | | |
| | 1. Труба стальная бесшовная наружным диаметром 14 мм, | Т14×2.0 | | | | | | | |
| | толщина стенки 1.6 мм | ГОСТ 8734-75* | м | 006 | | | 0.00048 | 10 | |
| | 2. Труба стальная электросварная наружным диаметром 20 мм, | Т20×1.6 | | | | | | | |
| | толщина стенки 1.6 мм | ГОСТ 10704×76* | м | 006 | | | 0.0002 | 35 | |
| | 3. Труба винипластовая наружным диаметром 20 мм, | В20×2.5 | | | | | | | |
| | толщина стенки 2.5 мм | ТУ 16.05.1573-77 | м | 006 | | | 0.000219 | 40 | |
| | 4. Рукав металлический гибкий защитный наружным | РЗ-АЛ-Х | | | | | | | |
| | диаметром 22.1 мм | ОТУ-22-118-66 | м | 006 | | | 0.000228 | 80 | |
| | *Электромонтажные изделия* | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель конечный | ВПК-2110 | шт. | 796 | | | 0.0024 | 3 | |
| | 2. Коробка протяжная | ПК | шт. | 796 | | | 0.0009 | 2 | |
| | 3. Кран трехходовой контрольный | КТК | шт. | 796 | | | 0.00113 | 3 | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты | | | | | | | | |
| | 1. Пульт навесной ЯОУ-01-78У3, 500×400×180 мм, ТУ36. УССР. 050-76 | ТП 903-4-72.13.87-Ⅳ-1-ЭА-3 | шт. | 796 | | | | | |
| | 2. Пульт навесной ЯОУ-02-78У3, 600×350×280 мм, ТУ36. УССР. 050-76 | ТП 903-4-72.13.87-Ⅳ-1-ЭА-4 | шт. | 796 | | | | | |
| | 2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель кнопочный | ВК14-21-11110 | шт. | 796 | | | | | |
| | 2. Переключатель | ПКУ3-12с 2001 | шт. | 796 | | | | | |
| | 3. Выключатель автоматический, Iрасц. = 6 3А | АЕ-2025-10 | шт. | 796 | | | | | |
| | 4. Пускатель магнитный | ПМЛ- | шт. | 796 | | | | | |
| | 5. Пускатель магнитный | ПМЛ- | шт. | 796 | | | | | |
| | 6. Пускатель магнитный | ПМЛ- | шт. | 796 | | | | | |
| | 7. Пускатель магнитный | ПМЛ- | шт. | 796 | | | | | |
| | 8. Контактная приставка | ПКЛ-1104 | шт. | 796 | | | | | |
| | 9. Контактная приставка | ПКЛ-2204 | шт. | 796 | | | | | |
| | 10. Реле электротепловое | РТЛ- | шт. | 796 | | | | | |
| | 11. Реле электротепловое | РТЛ- | шт. | 796 | | | | | |
| | 12. Реле электротепловое | РТЛ- | шт. | 796 | | | | | |
| | 13. Реле электротепловое | РТЛ- | шт. | 796 | | | | | |
| | 14. Реле электротепловое | РТЛ- | шт. | 796 | | | | | 138 |
| | 15. Реле электротепловое | РТЛ- | шт. | 796 | | | | | 5732/9 |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
1483/Ⅳ-1

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Сичкарский | | 04.86 |
| Гл. проект. | Земляс | | 04.86 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разраб. | Корсунский | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-Ⅳ-1-ЭА.СО-1

Спецификация ЩМУ-1-4, ЩМУ-1-6

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление "Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты | | | | | | | | |
| | Щит шкафной малогабаритный | ТП 903-4-72.13.87- | | | | | | | |
| | ЩШМ 1000х600 Х350 УХЛ4 IP30, ОСТ 36.13-76 | -IV-2-ЭА-6 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель кнопочный | ВК14-21-11110 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 2. Выключатель кнопочный | ВК14-21-20110 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Переключатель универсальный | ПКУ3-12Ж-2029 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 4. Тумблер | ТВ1-2 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 5. Выключатель автоматический, Iраст=2А | А-63 исп. „МГ" | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 6. Табло однолампавое | ТСМ | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 7. Арматура сигнальная | АС-220 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | 8. Реле времени пневматическое, 220/50 | РВП 72-3221-0094 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 9. Реле, 220/50 | РПУ-2-360023 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 10. Реле, 220/50 | РПУ-2-364203 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 11. Реле, 220/50 | РПУ-2-366203 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 12. Диод кремниевый | Д-226Б | шт. | 796 | | | | 7 | |



9732/9

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук.гр. | Канчин | | 04.84 |
| Разработ. | Кучин | | 04.84 |

ТП 903-4-71.87 -IV-2-ЭА. С01

Спецификация щита автоматики №1/4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты | | | | | | | | |
| | Щит шкафной малогабаритный | ТП 903-4-72.13.87- | | | | | | | |
| | ЩШМ 1000×600×500 УХЛ4 IP30, ОСТ 36.13-76 | -IV-3-ЭА-4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель кнопочный | ВК14-21-11110 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 2. Переключатель универсальный | ПКУ3-12с 1204 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Тумблер | ТВ2-1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 4. Выключатель автоматический, $I_{расц.}$ = 2А | А-63, ик.п., МГ | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 5. Табло одноламповое | ТСМ | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 6. Арматура сигнальная | АС-220 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 7. Реле времени, 1... 1000 с, 220/50 | ВЛ-47У3 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 8. Реле времени, 220/50 | РВП-72-3221-004У4 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 9. Реле, 220/50 | РПУ-2-360023 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 10. Реле, 220/50 | РПУ-2-364203 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 11. Реле, 220/50 | РПУ-2-366203 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 12. Реле, 220/50 | РПУ-2-368003 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 13. Диод кремниевый | Д 226 Б | шт. | 796 | | | | 7 | |



5732/9

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | 1483/IV-3

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Смиянский | | 04.84 |
| Гип.разд | Земляк | | 04.84 |
| Рук.гр. | Конин | | 04.84 |
| Разраб. | Куценко | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-IV-3-ЭА.СО-1

Спецификация щита автоматики №2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты | | | | | | | | |
| | Шит шкафной малогабаритный | ТП 903-4-72.87 | | | | | | | |
| | ЩШМ 1000х600х350 УХЛ4 1Р30, ОСТ 36.13-76 | -IV-4-ЭА-4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель кнопочный | ВК14-21-11110 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 2. Переключатель универсальный | ПКУ3-12м2029 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Тумблер | ТВ2-1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 4. Выключатель автоматический, Iрасц.=2А | А-63, исп. "МГ" | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 5. Табло одноламповое | ТСМ | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 6. Арматура сигнальная | АС-220 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | 7. Реле времени пневматическое, 220/50 | РВП 72-3221-004У4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 8. Реле, 220/50 | РПУ-2-360023 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 9. Реле, 220/50 | РПУ-2-366203 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 10. Реле, 220/50 | РПУ-2-368003 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 11. Реле, 220/50 | РП-9 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 12. Диод кремниевый | Д226Б | шт. | 796 | | | | 7 | |



9732/9

Привязан.

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разраб. | Корсунский | | 04.84 |

ТП 903-4-71.87 IV-4-ЭА.СО-1

Спецификация щита автоматики №3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное Управление "Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода — изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты | | | | | | | | |
| | Щит шкафной малогабаритный | ТП 903-4-72.13.87- | | | | | | | |
| | ЩШМ 1000×600×350 УХЛ4 IP30, ОСТ 36.13-76 | -IV-5-ЭА-4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель кнопочный | ВК14-21-11110 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 2. Переключатель универсальный | ПКУ3-12ж 2029 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Тумблер | ТВ2-1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 4. Выключатель автоматический, Iрасц. =2А | А-63, исп. „МГ" | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 5. Табло однолампавое | ТСМ | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 6. Арматура сигнальная | АС-220 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 7. Реле времени пневматическое, 220/50 | РВП 72-3221-0044 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 8. Реле, 220/50 | РПУ 2-360023 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 9. Реле, 220/50 | РПУ 2-364203 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 10. Реле, 220/50 | РПУ 2-366203 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 11. Диод кремниевый | Д 226 Б | шт. | 796 | | | | 4 | |

142

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Привязан:

Инв. N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смиянский | | 09.84 |
| ГИП | Подгорный | | 09.84 |
| Гл. инж. | Земляк | | 09.84 |
| Рук. гр. | Конин | | 09.84 |
| Разраб. | Корсунский | | 09.84 |

ТП 903-4-71.13.87-IV-5-ЭА.СО-1

Спецификация щита автоматики N5

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты | | | | | | | | |
| | Щит шкафной малогабаритный | ТП 903-4-72.1387- | | | | | | | |
| | ЩШМ 1000×600×500 УХЛ4Р30, ост 36.13-76 | -IV-6-ЭА-4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель кнопочный | ВКН4-21-11110 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 2. Переключатель универсальный | ПКУ3-12С1204 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Тумблер | ТВ 2-1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 4 Выключатель автоматический, Iрасц.=2А | А63, исп. МГ" | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 5 Табло одноламповое | ТСМ | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 6. Арматура сигнальная | АС-220 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 7 Реле времени, 220/50, 1...100С | ВЛ-47У3 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 8. Реле времени, 220/50 | РВП 72-3221-0014 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 9 Реле, 220/50 | РПУ-2-360023 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 10 Реле, 220/50 | РПУ-2-366203 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 11. Реле, 220/50 | РПУ-2-368003 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 12 Диод кремниевый | Д226Б | шт. | 796 | | | | 6 | |



9732/9

ПРИВЯЗАН:

Инв №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Силянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разработ. | Корсунский | | 04.84 |

ТП 903-4-72.1387-IV-6-ЭА. С01

Спецификация щита автоматики №6

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **1. Щиты** | | | | | | | | |
| | Щит шкафной малогабаритный | ТП 903-4-72.1387- | | | | | | | |
| | ЩШМ-1000×600×500 УХЛ4 IP30, ОСТ 36.13-76 | -IV-7-ЭА-4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | **2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом** | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель кнопочный | ВК14-21-11110 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 2. Переключатель универсальный | ПКУ3-12с 1204 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Тумблер | ТВ2-1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 4. Выключатель автоматический, Iрасц. =2А | А-63, исп., МГ | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 5. Табло однолампавое | ТСМ | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 6. Арматура сигнальная | АС-220 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 7. Реле времени, 220/50, 1...1000 с | ВЛ-47У3 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 8. Реле времени пневматическое, 220/50 | РВП 72-3221-004У4 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 9. Реле, 220/50 | РПУ2-360023 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 10. Реле, 220/50 | РПУ2-364203 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 11. Реле, 220/50 | РПУ 2-366203 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 12. Реле, 220/50 | РПУ2-368003 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 13. Диод кремниевый | Д 226 Б | шт. | 796 | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | 144 |
| | | | | | | | | | 9752/9 |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| ГИП проф. | Земляк | | 04.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разраб. | Корсунский | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-IV-7-ЭА.С01

Спецификация щита автоматики №7

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты | | | | | | | | |
| | Щит шкафной малогабаритный ЩШМ 600×400×250 УХЛ4 IP30, ОСТ 36.13-76 | ТП 903-4-72.13.87 -IV-11-ЭА-3 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель кнопочный | ВКН-21-11110 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 2. Переключатель универсальный | ПКУ3-12с 2029 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Выключатель автоматический, Iрасц. =4А | АЕ 2026-10Н | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 4. Реле, 220/50 | РПУ-2-364203 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 5. Пускатель магнитный, 380/50 | ПМЛ-150104 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 6. Приставка контактная | ПКЛ-1104 | шт. | 796 | | | | 2 | |



9732/9

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1403/12-11

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| Н. контр. | Нассодьевский | | 04.84 |
| ГИП | Подторный | | 04.84 |
| Гл. спец. | Земляк | | 04.84 |
| Рук. гр. | Гаркин | | 04.84 |
| Разраб. | Корсунский | | 04.84 |

ТП 903-4-71.13.87-IV-11-ЭА.СО-1

Спецификация щита автоматики №12(13)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление "Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты | | | | | | | | |
| | Щит шкафной с задней дверью | ТП 903-4-72.13.87- | | | | | | | |
| | ЩШ-3Д-800×600 УХЛ4 1Р30, ОСТ 36.13-76 | -IV-12-3А-4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2 Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель кнопочный | ВК-14-21-11110 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 2. Переключатель универсальный | ПКУ3-12ж 2029 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Тумблер | ТВ2-1 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 4. Выключатель автоматический, $I_{расц.}$ = 2А | А-63, исп. „г" | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | 5. Табло одноламповое | ТСМ | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 6. Арматура сигнальная | АС-220 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 7. Патрон потолочный | П-27 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 8. Лампа накаливания | Б-220-60 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 9. Реле времени, 220/50 | РВП-72-3221-00УЗ | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 10. Реле, 220/50 | РПУ-2-360023 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 11. Реле, 220/50 | РПУ-2-3622003 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 12 Реле, 220/50 | РПУ-2-364403 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 13. Реле, 220/50 | РПУ-2-366203 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 14. Диод кремниевый | Д 226Б | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | 146 |
| | | | | | | | | | 9732/9 |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

1433/17-12

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смиянский | | 08.85 |
| Н. контр. | Моссальский | | 08.85 |
| Гипродор | Землях | | 08.85 |
| Рук. гр. | Конин | | 08.85 |
| Разраб. | Корсунский | | 08.85 |

ТП 903-4-72.13.87-IV-12-3А.СО-1

Спецификация щита КИП №14

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты | | | | | | | | |
| | Щит шкафной с задней дверью | ТП 803-4-72.13.87- | | | | | | | |
| | ЩШ-3Д-800×600 УХЛ4 1Р30, ОСТ 36.13-76 | IV-15-ЭА-4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель автоматический, Iрасч. = 3.15А | А-63, исп., МГ | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Выключатель автоматический, Iрасч. = 2А | А-63, исп., МГ | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 3. Патрон потолочный | Е27ФП-01 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 4. Лампа накаливания | Б-220-60 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 5. Катушка подгоночная, 2.5 Ом | | шт. | 796 | | | | 6 | |

147

9732/9

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смиланский | | 09.84 |
| Н. контр. | Массальская | | 09.84 |
| ГИП разд. | Земляк | | 09.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 09.84 |
| Разраб. | Горсунский | | 09.84 |

ТП 803-4-74.13.87 – IV – 15 – ЭА.СО-1

Спецификация щита КИП №16

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты. | | | | | | | | |
| | Щит шкафной с задней дверью | ТП 903-4-72.13.87- | | | | | | | |
| | ЩШ-3ДГ-800×600 УхЛ4 1Р30, ОСТ 36.13-76 | -Ш-16-3А-4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом. | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель автоматический, Iрасц. = 3,15А | А-63, исп. „МГ" | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Выключатель автоматический, Iрасц. = 2А | А-63, исп. „МГ" | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 3. Патрон потолочный | Е27ФП-01 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 4. Лампа накаливания | Б-220-50 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 5. Катушка подъточная, 25 Ома | | шт. | 796 | | | | 6 | |

148

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 08.85 |
| Н. контр. | Массальская | | 08.85 |
| Гип разр. | Земляк | | 08.85 |
| Рук. гр. | Канин | | 08.85 |
| Разраб. | Корсунская | | 08.85 |

9732/9

ТП 903-4-71.13.87-Ш-16-3А. СО-1

Спецификация щита КИП №17

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „КИЕВПРОЕКТ"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма) | Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты | | | | | | | | |
| | Щит шкафной малогабаритный | ТП 903-4-72.1387- | | | | | | | |
| | ЩШМ 1000×600×350 УХЛ4 1Р30, ОСТ 36.13-76 | -IV-17-ЭА-3 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом. | | | | | | | | |
| | 1. Вольтметр переменного тока, 0...450 В | Э-8023 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Переключатель универсальный | ПКУ3-12с 2015 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Выключатель автоматический, Iрасц. = 10А | АЕ 2026-10Р | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 4. Выключатель автоматический, Iрасц. = 5А | АЕ 2026-10Р | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 5. Выключатель автоматический, Iрасц = 4А | А-63, исп. „МГ" | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | 6. Пускатель магнитный, 220/50 | ПМЛ 150104 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 7. Приставка контактная (к пускателю ПМЛ 150104) | ПКЛ-2004 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 8. Табло одноламповое | ТСМ | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 9. Арматура сигнальная | АС-220 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 10. Реле контроля трехфазного напряжения, 380/220 | ЕЛ 10-1У3 | шт. | 796 | | | | 2 | |

149

9732/9

Привязан:

Инв. N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. ОИО | Смилянский | | 10.84 |
| Н. контр. | Массальская | | 10.84 |
| ГИП разр. | Земляк | | 10.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 10.84 |
| Разраб. | Корсунский | | 10.84 |

ТП 903-4-72.13.87-IV-17-ЭА. СО-1

Спецификация щита автоматики N18

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Оборудование документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Щиты | | | | | | | | |
| | Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-1000х600х350 | ТП 903-4-72.13.87- | | | | | | | |
| | УХЛ4 1Р30, ОСТ 3613-70 | -IV-18-ЭА-3 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом | | | | | | | | |
| | 1. Выключатель кнопочный | ВК14-21-11110 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Тумблер | ТВ2-1 | шт. | 796 | | | | 20 | |
| | 3. Выключатель автоматический, Iрасц.=25А | А63, исп. „МГ" | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 4. Арматура сигнальная, 24В | АЕ3112 112У2 | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | 5. Трансформатор, 220/24 | ОСМ1-0,1У3 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 6. Диод | Д226Б | шт. | 796 | | | | 10 | |
| | 7. Реле, 24/50 | РП21-003 | шт. | 796 | | | | 13 | |
| | 8. Розетка к реле РП21-2 | РП21-2 | шт. | 796 | | | | 13 | |
| | | | | | | | | | 150 |
| | | | | | | | | | 9732/9 |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Инв.№ 1483/15

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.ОИО | Смилянский | | 10.84 |
| Н.контр. | Массальская | | 10.84 |
| ГИП разр. | Земляк | | 10.84 |
| Рук.гр. | Канин | | 10.84 |
| Разраб. | Карсунский | | 10.84 |

ТП 903-4-73.1387-IV-18-ЭА.СО-1

Спецификация щита автоматики N 19

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

gost.e-ecolog.ru