**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: gost.e-ecolog.ru

29 АПР 2011 № 19-2-11-1597

На № 29/03/11-1 от 29.03.2011

Генеральному директору
Некоммерческого партнерства
«Альянс Пожарной Безопасности»
В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит.А, пом.5Н
г. Санкт-Петербург, 192220

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение в адрес Минрегиона России по вопросу применения отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), сообщает следующее.

Техническим регламентом требования пожарной безопасности к акустическим материалам не установлены.

При применении декоративно-отделочных и облицовочных материалов, в том числе обладающих специальными акустическими свойствами необходимо руководствоваться требованиями статей 13 и 134 Технического регламента и таблиц 3 и 29 приложения к нему.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности А.А.Макаревич

В.Е. Комков
449-98-71

gost.e-ecolog.ru

3705-11

«Альянс Пожарной Безопасности»
Некоммерческое Партнерство

Адрес: 192220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н
Тел./факс: **(812)248-91-39** E-mail: gost.e-ecolog.ru г: www.apbez.ru
ИНН 7804183357 КПП 780401001

Министерство регионального развития
Российской Федерации
127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная,
д. 10/23, стр. 1,
Факс (495) 699-38-41, (495) 699-38-41,
(495) 980-25-47

Исх. № 29/03/11-1
от 29 марта 2011 года

Директору Департамента
Надзорной деятельности МЧС России
Дешевых Ю.И.
121357 г. Москва, ул. Ватутина, д. 1,
Факс (495) 212-05-99, (495) 212-09-94

Просим Вас разъяснить:

Распространяются ли требования табл. 29 и табл. 3 123-ФЗ на акустическую отделку стен и потолков театральных залов?

В соответствии с требованиями табл. 20 и табл. 3 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для отделки стен и потолков театральных залов вместимостью более 300 мест декоративно-отделочными и облицовочными материалами должны применяться материалы класса КМО (класс пожарной опасности строительных материалов – НГ).

В театральных залах всегда имеется акустическая отделка, выполняемая из деревянных тканевых и других сгораемых материалов.

Генеральный директор
НП «АПБ» В.В. Лебедев

gost.e-ecolog.ru

Исполнитель: Решетникова Анна Игоревна моб. 945-74-49