ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Шифр О-312

ПЛИТЫ РЯДОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ СТЕНДОВОГО БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ ВЫСОТОЙ 220 мм ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Выпуск 4

ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 1493 мм, АРМИРОВАННЫЕ ПРОВОЛОКОЙ КЛАССА Вр-II

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

19768

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1984 года

Заказ № 9714 Тираж 2950 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Шифр О-312

ПЛИТЫ РЯДОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ СТЕНДОВОГО БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ ВЫСОТОЙ 220 ММ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Выпуск 4

ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 1493 мм,
АРМИРОВАННЫЕ ПРОВОЛОКОЙ КЛАССА Вр-II
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ
Уральским Промстройниипроектом
Главный инженер института Носков С.М.
Главный инженер проекта Обухов Ю.Н.
Заведующий отделом ЖБК Эпп А.Я.

СОВМЕСТНО
с НИИЖБ Госстроя СССР
Зам. директора института Коровин И.Н.
Руководитель лаборатории Бердичевский Г.И.
Заведующий сектором Крамарь В.Г.

Утверждены
Госгражданстроем
Приказ от 05.06.1984 г. N 154
Введены в действие
с 01.07.1984 г.

Обозначение	Наименование	Стр
0-312.4-00ТО	Техническое описание	3
0-312.4-01	Плита шириной 1493 мм длиной 2380 мм	7
0-312.4-02	Плита шириной 1493 мм длиной 2650 мм	8
0-312.4-03	Плита шириной 1493 мм длиной 2680 мм	9
0-312.4-04	Плита шириной 1493 мм длиной 2760 мм	10
0-312.4-05	Плита шириной 1493 мм длиной 2980 мм	11
0-312.4-06	Плита шириной 1493 мм длиной 3130 мм	12
0-312.4-07	Плита шириной 1493 мм длиной 3280 мм	13
0-312.4-08	Плита шириной 1493 мм длиной 3580 мм	14
0-312.4-09	Плита шириной 1493 мм длиной 3880 мм	15
0-312.4-10	Плита шириной 1493 мм длиной 4180 мм	16
0-312.4-11	Плита шириной 1493 мм длиной 4260 мм	17
0-312.4-12	Плита шириной 1493 мм длиной 4480 мм	18
0-312.4-13	Плита шириной 1493 мм длиной 4780 мм	19
0-312.4-14	Плита шириной 1493 мм длиной 5080 мм	20
0-312.4-15	Плита шириной 1493 мм длиной 5160 мм	21
0-312.4-16	Плита шириной 1493 мм длиной 5260 мм	22
0-312.4-17	Плита шириной 1493 мм длиной 5380 мм	23
0-312.4-18	Плита шириной 1493 мм длиной 5650 мм	24
0-312.4-19	Плита шириной 1493 мм длиной 5680 мм	25
0-312.4-20	Плита шириной 1493 мм длиной 5760 мм	26
0-312.4-21	Плита шириной 1493 мм длиной 5860 мм	27
0-312.4-22	Плита шириной 1493 мм длиной 5980 мм	28
0-312.4-23	Плита шириной 1493 мм длиной 6280 мм	29

Продолжение

Обозначение	Наименование	Стр
0-312.4-24	Плита шириной 1493 мм длиной 6580 мм	30
0-312.4-25	Плита шириной 1493 мм длиной 6850 мм	31
0-312.4-26	Плита шириной 1493 мм длиной 6880 мм	32
0-312.4-27	Плита шириной 1493 мм длиной 7180 мм	33
0-312.4-28	Плита шириной 1493 мм длиной 7260 мм	34
0-312.4-29	Плита шириной 1493 мм длиной 7480 мм	35
0-312.4-30	Плита шириной 1493 мм длиной 7780 мм	36
0-312.4-31	Плита шириной 1493 мм длиной 8080 мм	37
0-312.4-32	Плита шириной 1493 мм длиной 8380 мм	38
0-312.4-33	Плита шириной 1493 мм длиной 8650 мм	39
0-312.4-34	Плита шириной 1493 мм длиной 8680 мм	40
0-312.4-35	Плита шириной 1493 мм длиной 8760 мм	41
0-312.4-36	Плита шириной 1493 мм длиной 8980 мм	42
0-312.4-00СБ	Плита шириной 1493 мм (П24.15 ... П90.15) Сборочный чертеж	43

ГИП	Одухов		20.05.83
Гл. констр. пр.	Тутов		
Нач. отд.	Данильченко		20.05.83
Н. контр.	Лобова		
Гл. инженер	Одарченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Вертодан		

0-312.4-00

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1. Материалы для проектирования и общие указания по монтажу плит приведены в выпуске 0.

2. В выпуске 4 разработаны рабочие чертежи рядовых железобетонных многопустотных предварительно напряженных плит шириной 1493 мм, армированных проволокой класса Вр-II по ГОСТ 7348-81. В нижней полке арматура принята диаметром 5 и 6 мм, в верхней полке - диаметром 5 мм.

Плиты запроектированы из тяжелого бетона марок М300, М350, М400, М450 и М500.

3. На сборочном чертеже плиты римская цифра I обозначает нижнюю арматуру, римская цифра II - верхнюю арматуру. Арабские цифры обозначают порядок установки стержней, которые необходимо располагать в местах, обозначенных в сечении плиты цифрами, начиная с первого номера.

Защитный слой бетона для нижнего ряда арматуры в нижней полке плиты принят 25 мм, для арматуры в верхней полке - 20 мм.

4. Типоразмеры плит приведены в документе 00СБ.

В документах 01-36 в зависимости от марки бетона и количества стержней в нижней полке плит приведены допустимые величины расчетных равномерно распределенных нагрузок в кПа (1 кПа = 100 кгс/м²) без учета массы плиты.

Масса плит с учетом бетона заливки швов принята: нормативная - 3,6 кПа (360 кгс/м²), расчетная - 4 кПа (400 кгс/м²).

5. Плиты, разработанные в данном выпуске, могут применяться как в зданиях с несущими стенами, так и в каркасных зданиях. Для подбора соответствующих плит в документах 01-36 приведена расчетная нагрузка при защемлении в стенах из кирпича или крупных блоков и при свободном опирании на ригели каркасных зданий.

В таблицах рамками выделены нагрузки, близкие к унифицированным нагрузкам, принятым для плит перекрытий и покрытий в действующих типовых сериях.

6. Маркировка плит принята в соответствии с ГОСТ 23009-78.

Марка плит состоит из двух буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом. В первой группе содержится условное обозначение и размеры плиты по длине и ширине в дм, во второй группе - несущая способность плиты в кПа, класс рабочей (нижней) арматуры и вид бетона.

Первая группа дополняется цифрами, обозначающими способ опирания плиты. Во второй группе после класса арматуры в скобках указывается диаметр.

Плиты перекрытий и покрытий, разработанные в данном выпуске обозначаются буквой П.

В маркировке плиты буквы и цифры означают:
1П - условное обозначение плит, защемленных на опоре.
2П - условное обозначение плит, свободно опертых.

В документах 01-36 в марках плит условно опущены индексы, характеризующие способ опирания и несущую способность плиты. В конкретном проекте эту марку необходимо дополнить соответствующими индексами.

Пример маркировки плиты длиной 5980 мм, шириной 1493 мм под расчетную нагрузку 8 кПа (800 кгс/м²), при защемлении на опорах, армированную проволокой класса Вр-II диаметром 5 мм, из тяжелого бетона:

1П60.15 - 8 Вр II (5) Т

Марки плит проставляются в спецификациях проектов, заказах заводам-изготовителям и на готовых изделиях.


7. Номенклатура типовых плит приведена на листах 2-4.

8. В техническом описании в обозначениях документов условно опущены шифр работы и номер выпуска.

Начотд.	Данилюченко		01.88	0-312.4-00ТО	
Н.контр.	Лобова			Техническое описание	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 4
Гл.конст.	Сафаренко				УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Рук. гр.	Иванова				
Рассч.	Фриш				
Провер.	Механошин				
Исполн.	Верховцева				

Типовыми являются только те плиты, нагрузки для которых в документах ВК-36 выделены рамками
Остальные плиты и нагрузки к ним приведены как справочный материал.

Номенклатура типовых плит



Обозначение	Марка плиты	Длина L, мм	Марка бетона	Расход материалов: бетон, м³	Расход материалов: сталь, кг	Масса, кг
0-312.4-01	1П24.15-2ВрII(5)Т	2380	300	0,47	3,67	1140
0-312.4-02	2П26.15-17,5ВрII(5)Т	2650		0,52	4,08	1270
0-312.4-03	1П27.15-17ВрII(5)Т	2680		0,53	4,13	1280
0-312.4-04	2П28.15-16ВрII(5)Т	2760		0,54	4,25	1320
0-312.4-05	1П30.15-13ВрII(5)Т	2980		0,58	4,59	1420
-01	1П30.15-18,5ВрII(5)Т				5,51	
0-312.4-06	1П31.15-11ВрII(5)Т	3130		0,61	4,82	1490
-01	1П31.15-15ВрII(5)Т				5,78	
0-312.4-07	1П33.15-10ВрII(5)Т	3280		0,64	5,05	1570
-01	1П33.15-14,5ВрII(5)Т				6,06	
-02	1П33.15-18,5ВрII(5)Т				7,07	
0-312.4-08	1П36.15-7,5ВрII(5)Т	3580		0,70	5,51	1710
-01	1П36.15-11,5ВрII(5)Т				6,62	
-02	1П36.15-15ВрII(5)Т				7,72	
-03	1П36.15-18,5ВрII(5)Т				8,82	

Продолжение

Обозначение	Марка плиты	Длина L, мм	Марка бетона	Расход материалов: бетон, м³	Расход материалов: сталь, кг	Масса, кг
0-312.4-09	1П39.15-6ВрII(5)Т	3880	300	0,76	5,98	1850
-01	1П39.15-9ВрII(5)Т				7,17	
-02	1П39.15-12ВрII(5)Т				8,37	
-03	1П39.15-15ВрII(5)Т				9,56	
-04	1П39.15-18ВрII(5)Т				10,76	
0-312.4-10	1П42.15-4,5ВрII(5)Т	4180		0,82	6,44	2000
-01	1П42.15-7ВрII(5)Т				7,72	
-02	1П42.15-10ВрII(5)Т				9,01	
-03	1П42.15-12,5ВрII(5)Т				10,30	
-04	1П42.15-17ВрII(5)Т				12,87	
0-312.4-11	2П43.15-4ВрII(5)Т	4260		0,84	6,56	2030
-01	2П43.15-6,5ВрII(5)Т				7,87	
-02	2П43.15-9ВрII(5)Т				9,18	
-03	2П43.15-12ВрII(5)Т				10,50	
-04	2П43.15-14,5ВрII(5)Т				11,81	
-05	2П43.15-16,5ВрII(5)Т				13,12	
0-312.4-12	1П45.15-3,5ВрII(5)Т	4480	300	0,88	6,90	2140
-01	1П45.15-5,5ВрII(5)Т				8,28	
-02	1П45.15-8ВрII(5)Т				9,66	
-03	1П45.15-10ВрII(5)Т				11,04	
-04	1П45.15-12,5ВрII(5)Т				12,42	
-05	1П45.15-17ВрII(5)Т		400		15,18	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение

Обозначение	Марка плиты	Длина L мм	Марка бетона	Расход материалов: бетон, м³	Расход материалов: сталь, кг	Масса, кг
0-312.4-13	1П48.15-4,5ВрII(5)Т	4780	300	0,94	8,83	2280
-01	1П48.15-6,5ВрII(5)Т				10,31	
-02	1П48.15-8,5ВрII(5)Т				11,78	
-03	1П48.15-10,5ВрII(5)Т				13,25	
-04	1П48.15-12,5ВрII(5)Т				14,72	
-05	1П48.15-16,5ВрII(5)Т		500		17,67	
0-312.4-14	1П51.15-3,5ВрII(5)Т	5080	300	1,0	9,39	2430
-01	1П51.15-5ВрII(5)Т				10,95	
-02	1П51.15-7ВрII(5)Т				12,52	
-03	1П51.15-8,5ВрII(5)Т				14,08	
-04	1П51.15-10,5ВрII(5)Т				15,65	
-05	1П51.15-12,5ВрII(5)Т		400		17,21	
0-312.4-15	2П52.15-3,5ВрII(5)Т	5150	300	1,01	9,51	2460
-01	2П52.15-5ВрII(5)Т				11,10	
-02	2П52.15-6,5ВрII(5)Т				12,69	
-03	2П52.15-8,5ВрII(5)Т				14,27	
-04	2П52.15-10ВрII(5)Т				15,86	
-05	2П52.15-13ВрII(5)Т				19,03	
-06	2П52.15-16,5ВрII(5)Т				23,79	
0-312.4-16	2П53.15-3ВрII(5)Т	5260	300	1,03	9,72	2510
-01	2П53.15-4,5ВрII(5)Т				11,34	
-02	2П53.15-6ВрII(5)Т				12,96	
-03	2П53.15-8ВрII(5)Т				14,58	
-04	2П53.15-11ВрII(5)Т				17,82	
-05	2П53.15-12,5ВрII(5)Т				19,44	
-06	2П53.15-16ВрII(5)Т				25,92	

Продолжение

Обозначение	Марка плиты	Длина L мм	Марка бетона	Расход материалов: бетон, м³	Расход материалов: сталь, кг	Масса, кг
0-312.4-17	1П54.15-4ВрII(5)Т	5380	300	1,05	11,60	2570
-01	1П54.15-6ВрII(5)Т				13,25	
-02	1П54.15-9ВрII(5)Т				16,57	
-03	1П54.15-10ВрII(5)Т				18,22	
-04	1П54.15-13ВрII(5)Т		500		21,54	
0-312.4-18	2П56.15-3,5ВрII(5)Т	5650	300	1,11	12,18	2700
-01	2П56.15-5ВрII(5)Т				13,92	
-02	2П56.15-6,5ВрII(5)Т				15,66	
-03	2П56.15-9ВрII(5)Т				19,14	
-04	2П56.15-10ВрII(5)Т				20,88	
-05	2П56.15-12,5ВрII(5)Т				26,10	
-06	2П56.15-16ВрII(5)Т		500		27,84	
0-312.4-19	1П57.15-3,5ВрII(5)Т	5680	300	1,11	12,25	2710
-01	1П57.15-5ВрII(5)Т				14,00	
-02	1П57.15-6ВрII(5)Т				15,74	
-03	1П57.15-9ВрII(5)Т				19,24	
-04	1П57.15-10,5ВрII(5)Т		400		20,99	
0-312.4-20	2П58.15-3ВрII(5)Т	5760	300	1,13	12,42	2750
-01	2П58.15-4,5ВрII(5)Т				14,19	
-02	2П58.15-6ВрII(5)Т				15,97	
-03	2П58.15-8,5ВрII(5)Т				19,52	
-04	2П58.15-10,5ВрII(5)Т				23,06	
-05	2П58.15-13ВрII(5)Т				28,39	
-06	2П58.15-16ВрII(5)Т		500		30,16	

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение

Обозначение	Марка плиты	Длина мм	Марка бетона	Расход материалов: бетон м³	Расход материалов: сталь кг	Масса, кг
0-312.4-21	2П59.15-3 Вр II (5) Т	5860	300	1,15	12,63	2800
-01	2П59.15-3,5 Вр II (5) Т				16,24	
-02	2П59.15-7 Вр II (5) Т				18,05	
-03	2П59.15-8 Вр II (5) Т				19,85	
-04	2П59.15-10 Вр II (5) Т				23,46	
-05	2П59.15-13 Вр II (5) Т				30,68	
0-312.4-22	1П60.15-4 Вр II (5) Т	5980	300	1,17	14,73	2860
-01	1П60.15-5 Вр II (5) Т				16,57	
-02	1П60.15-6,5 Вр II (5) Т				18,41	
-03	1П60.15-8 Вр II (5) Т				22,10	
-04	1П60.15-10 Вр II (5) Т		500		23,94	
0-312.4-23	1П63.15-3 Вр II (5) Т	6280	300	1,23	15,48	3000
-01	1П63.15-4,5 Вр II (5) Т				17,41	
-02	1П63.15-6,5 Вр II (5) Т				21,28	
-03	1П63.15-8 Вр II (5) Т		400		23,21	
-04	1П63.15-10 Вр II (5) Т		500		27,08	
0-312.4-24	1П66.15-3,5 Вр II (5) Т	6580	300	1,29	18,24	3140
-01	1П66.15-4,5 Вр II (5) Т				20,26	
-02	1П66.15-6,5 Вр II (5) Т				24,32	
-03	1П66.15-8 Вр II (5) Т		400		28,37	
0-312.4-25	2П68.15-3 Вр II (5) Т	6850	300	1,35	18,98	3280
-01	2П68.15-4,5 Вр II (5) Т				23,21	
-02	2П68.15-6,3 Вр II (5) Т				27,43	
-03	2П68.15-8 Вр II (5) Т				35,87	
-04	2П68.15-10,3 Вр II (5) Т		500		35,87	
0-312.4-26	1П69.15-3 Вр II (5) Т	6880	300	1,35	19,07	3290
-01	1П69.15-4,5 Вр II (5) Т				23,31	
-02	1П69.15-6 Вр II (5) Т				29,67	
-03	1П69.15-8 Вр II (5) Т		500		31,79	

Продолжение

Обозначение	Марка плиты	Длина мм	Марка бетона	Расход материалов: бетон м³	Расход материалов: сталь кг	Масса, кг
0-312.4-27	1П72.15-3 Вр II (5) Т	7180	300	1,41	22,11	3430
-01	1П72.15-4,5 Вр II (5) Т				26,54	
-02	1П72.15-6 Вр II (5) Т		400		28,75	
0-312.4-28	2П73.15-3 Вр II (5) Т	7260	300	1,42	22,36	3470
-01	2П73.15-4,5 Вр II (5) Т				26,83	
-02	2П73.15-6,3 Вр II (5) Т				33,54	
-03	2П73.15-8 Вр II (5) Т		400		38,01	
0-312.4-29	1П75.15-3,5 Вр II (5) Т	7480	300	1,47	25,34	3570
-01	1П75.15-4,5 Вр II (5) Т				29,35	
-02	1П75.15-6,3 Вр II (5) Т		400		34,56	
0-312.4-30	1П78.15-3 Вр II (5) Т	7780	300	1,52	26,36	3720
-01	1П78.15-4,5 Вр II (5) Т				35,94	
-02	1П78.15-6 Вр II (5) Т		500		35,94	
0-312.4-31	1П81.15-3 Вр II (5) Т	8080	300	1,58	29,86	3860
-01	1П81.15-4,5 Вр II (5) Т				39,82	
0-312.4-32	1П84.15-3 Вр II (5) Т	8380	300	1,64	36,13	4000
-01	1П84.15-4,5 Вр II (5) Т		400		41,30	
0-312.4-33	2П86.15-3 Вр II (5) Т	8650	300	1,70	39,96	4130
0-312.4-34	1П87.15-3 Вр II (5) Т	8680	300	1,70	40,10	4140
0-312.4-35	2П88.15-3 Вр II (5) Т	8760	300	1,72	43,17	4180
0-312.4-36	1П90.15-3 Вр II (5) Т	8980	400	1,76	47,02	4290

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед. кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых									
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500	Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
1П24.15-...Вр II (5) Т	5-Вр I	4	Вр I	5	6	23,0	23,0	23,0	23,0	23,5	23,0	23,0	23,0	23,0	23,5	0,47	1,47	2,20	3,67	1140
					8	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0			2,93	4,40	
					10	40,5	40,5	41,0	41,0	41,0	40,5	40,5	41,0	41,0	41,0			3,67	5,13	
					12	49,0	49,5	49,5	49,5	50,0	49,0	49,5	49,5	49,5	50,0			4,40	5,86	
					14	56,0	58,0	58,0	58,5	58,5	57,5	58,0	58,0	58,5	58,5			5,13	6,60	
					16		61,5	66,5	67,0	67,0	66,0	66,5	66,5	67,0	67,0			5,86	7,33	
					18			67,0	71,0	74,5	74,0	74,5	75,0	75,5	76,0			6,60	8,06	
					20						82,0	83,0	83,5	84,0	84,5			7,33	8,80	
					22						87,0	89,0	92,0	92,5	92,5			8,06	9,53	
					24						91,5	95,5	100,0	100,0	101,0			8,80	10,26	
					26						96,5	100,0	105,0	108,0	109,0			9,53	11,00	
					28						99,0	105,0	110,0	113,0	115,0			10,26	11,73	
					30						99,5	110,0	115,0	118,0	121,0			11,00	12,46	
1П24.15-...Вр II (6) Т				6	6	32,5	32,5	32,5	32,5	33,0	32,5	32,5	32,5	32,5	33,0			3,17	4,64	
					8	44,0	44,5	44,5	44,5	45,0	44,0	44,5	44,5	44,5	45,0			4,23	5,69	
					10	55,5	56,0	56,5	56,5	56,5	55,5	56,0	56,5	56,5	56,5			5,28	6,75	
					12	56,0	61,5	67,0	68,0	68,5	67,0	67,5	68,0	68,0	68,5			6,34	7,81	
					14				71,0	74,5	78,0	78,5	79,5	79,5	80,0			7,40	8,86	
					16						85,5	89,5	90,5	91,0	91,5			8,45	9,92	
					18						92,0	96,0	101,0	102,5	103,0			9,51	10,98	
					20						96,5	102,0	107,0	110,0	113,0			10,57	12,03	
					22						97,0	105,0	113,0	117,0	117,0			11,62	13,09	
					24						97,5	103,0	119,0	123,0	126,0			12,68	14,15	
					26						97,5	103,0	120,0	129,0	133,0			13,74	15,20	
					28						98,0	110,0	120,0	130,0	138,0			14,79	16,26	
					30								121,0	130,0	139,0			15,85	17,32	

Нач. отд.	Данильченко		
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Озерченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Захарданова		

0-312.4-01

Плита шириной 1493 мм длиной 2380 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Копировал 19768 8 Формат А3

Марка плиты	Верхняя арматура (I)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса сб., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П26.15-...Вр-II(15)Т	5-ВрI	4	ВрI	5	6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,52	1,63	2,45	4,08	1270
					8	24,5	24,5	25,0	25,0	25,0	24,5	24,5	25,0	25,0	25,0			3,26	4,90	
					10	31,5	31,5	32,0	32,0	32,0	31,5	31,5	32,0	32,0	32,0			4,08	5,71	
					12	38,5	38,5	38,5	39,0	39,0	38,5	38,5	38,5	39,0	39,0			4,90	6,53	
					14	44,5	45,5	45,5	45,5	46,0	45,0	45,5	45,5	45,5	46,0			5,71	7,35	
					16		49,0	52,5	52,5	53,0	51,5	52,0	52,5	52,5	53,0			6,53	8,16	
					18			53,5	56,5	59,5	58,0	58,5	59,0	59,5	59,5			7,35	8,98	
					20						64,5	65,5	66,0	66,0	66,5			8,16	9,79	
					22						68,5	70,5	72,5	72,5	73,5			8,98	13,61	
					24						72,5	75,5	79,0	79,5	80,0			9,79	11,43	
					26						76,0	79,5	83,5	85,5	86,5			10,61	12,24	
					28						80,0	83,5	87,5	89,5	91,5			11,43	13,06	
					30						84,0	87,0	91,0	93,5	95,5			12,24	13,88	
П26.15-...Вр-II(15)Т				6	6	25,0	25,0	25,0	25,5	25,5	25,0	25,0	25,0	25,5	25,5			3,53	5,16	
					8	34,5	34,5	34,5	35,0	35,0	34,5	34,5	34,5	35,0	35,0			4,71	6,34	
					10	43,5	44,0	44,0	44,0	44,5	43,5	44,0	44,0	44,0	44,5			5,88	7,52	
					12	44,5	49,0	53,5	53,5	53,5	52,5	53,0	53,5	53,5	53,5			7,06	8,69	
					14				56,5	59,5	61,5	62,0	62,5	62,5	63,0			8,24	9,87	
					16						67,5	70,5	71,5	72,0	72,0			9,41	11,05	
					18						72,5	75,5	79,5	80,5	81,0			10,59	12,22	
					20						78,0	81,0	85,0	87,0	89,0			11,77	13,40	
					22						81,5	86,0	90,0	92,5	94,5			12,94	14,57	
					24						85,0	91,5	95,5	97,5	100,0			14,12	15,75	
					26						85,0	95,5	100,0	103,0	105,0			15,30	16,93	
					28						85,5	95,5	105,0	108,0	110,0			16,47	18,10	
					30								105,0	113,0	115,0			17,65	19,28	

Нач.отд	Гапильченко		
Н.контр	Лодова		
Гл.констр	Сударченко		
Инж.гр.	Иванова		
Пров.	Мехоношина		
Исполн.	Хорхордина		

0-312.4-02

Плита шириной 1493 мм длиной 2650 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Копировал 19768 9 Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса сб., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П27.15-...ВрII(5)Т	5-ВрII	4	ВрI	5	6	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	0,53	1,65	2,48	4,13	1280
					8	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0			3,30	4,95	
					10	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0			4,13	5,78	
					12	37,5	37,5	37,5	38,0	38,0	37,5	37,5	37,5	38,0	38,0			4,95	6,60	
					14	43,5	44,0	44,5	44,5	44,5	44,0	44,0	44,5	44,5	44,5			5,78	7,43	
					16		48,0	51,0	51,5	51,5	50,5	50,5	51,0	51,5	51,5			6,60	8,25	
					18			52,0	55,0	58,0	57,0	57,0	57,5	58,0	58,0			7,43	9,08	
					20						63,0	63,5	64,0	64,5	64,5			8,25	9,91	
					22						66,5	68,5	70,5	71,0	71,0			9,08	10,73	
					24						70,5	73,5	77,0	77,5	78,0			9,91	11,56	
					26						74,5	77,5	81,0	83,5	84,5			10,73	12,38	
					28						78,0	81,0	85,0	87,0	89,0			11,56	13,21	
					30						82,0	85,0	89,0	91,0	93,0			12,38	14,03	
П27.15-...ВрII(6)Т				6	5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5			3,57	5,22	
					8	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0	33,5	33,5	34,0	34,0	34,0			4,76	6,41	
					10	42,5	42,5	43,0	43,0	43,0	42,5	42,5	43,0	43,0	43,0			5,95	7,60	
					12	43,5	48,0	52,0	52,0	52,5	51,0	51,5	52,0	52,0	52,5			7,14	8,79	
					14				55,0	58,0	60,0	60,5	61,0	61,0	61,5			8,33	9,98	
					16						65,5	68,5	69,5	70,0	70,5			9,52	11,17	
					18						71,0	74,0	77,5	79,0	79,0			10,71	12,36	
					20						76,0	79,0	83,0	85,0	87,0			11,90	13,55	
					22						79,5	84,0	88,0	90,0	92,0			13,09	14,74	
					24						83,5	89,0	93,0	95,5	97,5			14,28	15,93	
					26						84,0	94,0	98,5	100,0	102,0			15,47	17,12	
					28						84,0	94,5	103,0	105,0	107,0			16,66	18,31	
					30								104,0	110,0	113,0			17,85	19,50	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Азнильченко		200583
Н. контр.	Лобова		
Гл. инженер	Здарченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Мехоношина		
Исполн.	Бердоданова		

0-312.4-03

Плита шириной 1493 мм длиной 2680 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	класс арматуры, Ф, мм	количество стержней	класс арматуры	Ф, мм	количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П28.15-...ВрII(5)Т	5-ВрII	4	ВрI	5	8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0,54	1,70	2,55	4,25	1320
					8	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5			3,40	5,10	
					10	28,5	28,5	29,0	29,0	29,0	28,5	28,5	29,0	29,0	29,0			4,25	5,95	
					12	35,0	35,0	35,0	35,5	35,5	35,0	35,0	35,0	35,5	35,5			5,10	6,80	
					14	41,0	41,5	41,5	41,5	42,0	41,0	41,5	41,5	41,5	42,0			5,95	7,65	
					16		45,0	48,0	48,0	48,0	47,0	47,5	48,0	48,0	48,0			6,80	8,50	
					18			49,0	51,5	54,5	53,0	53,5	54,0	54,0	54,5			7,65	9,35	
					20				52,0	54,5	59,0	59,5	60,0	60,5	60,5			8,50	10,20	
					22						62,5	64,0	66,0	66,5	66,5			9,35	11,05	
					24						66,0	69,0	72,0	72,5	73,0			10,20	11,90	
					26						69,5	72,5	76,0	78,0	79,0			11,05	12,75	
					28						73,0	76,0	80,0	81,5	83,5			11,90	13,60	
					30						76,5	79,5	83,5	85,5	87,5			12,75	14,45	
П28.15-...ВрII(6)Т				6	6	22,5	22,5	23,0	23,0	23,0	22,5	22,5	23,0	23,0	23,0			3,68	5,38	
					8	31,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,0	31,5	31,5	31,5	31,5			4,90	6,60	
					10	39,5	40,0	40,0	40,5	40,5	39,5	40,0	40,0	40,5	40,5			6,13	7,83	
					12	41,0	45,0	48,5	49,0	49,0	48,0	48,5	48,5	49,0	49,0			7,35	9,05	
					14			49,0	51,5	54,5	56,0	56,5	57,0	57,0	57,5			8,58	10,28	
					16				52,0	54,5	61,5	64,0	65,0	65,5	66,0			9,80	11,50	
					18						66,5	69,0	72,5	74,0	74,0			11,03	12,73	
					20						71,0	74,0	77,5	79,5	81,5			12,25	13,95	
					22						76,0	79,0	82,5	84,5	86,5			13,47	15,17	
					24						80,5	83,5	87,5	89,5	91,5			14,71	16,41	
					26						81,0	88,5	92,0	94,0	96,0			15,93	17,63	
					28						81,0	91,0	97,0	99,0	101,0			17,16	18,86	
					30								100,0	104,0	106,0			18,38	20,08	

Нач. отд	Цунильченко		20.05.85
Н. контр	Азова		
Гл. констр	Ярошенко		
Рук. гр	Иванов		
Пров.	Метаношина		
Исполн	Бережковская		

0-312.4-04

Плита шириной 1493 мм длиной 2760 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					бетон, м³	верхняя арматура, кг	нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПЗ0.15-...ВрII(5)Т	5-ВрII	4	ВрII	5	6	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0,58	1,84	2,75	4,59	1420
					8	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5			3,67	5,51	
					10	23,5	24,0	24,0	24,0	24,0	23,5	24,0	24,0	24,0	24,0			4,59	6,42	
					12	29,0	29,0	29,5	29,5	29,5	29,0	29,0	29,5	29,5	29,5			5,51	7,34	
					14	34,5	34,5	35,0	35,0	35,0	34,5	34,5	35,0	35,0	35,0			6,42	8,26	
					16	35,0	38,5	40,0	40,0	40,5	39,5	40,0	40,0	40,0	40,5			7,34	9,18	
					18			41,5	44,0	45,5	44,5	45,2	45,5	45,5	45,5			8,26	10,10	
					20					46,5	49,5	50,0	50,5	51,0	51,0			9,18	11,01	
					22						52,5	54,0	55,5	56,0	56,0			10,10	11,94	
					24						55,5	58,0	61,0	61,0	61,5			11,01	12,85	
					26						58,5	61,0	64,0	66,0	66,5			11,93	13,77	
					28						61,5	64,0	67,5	69,0	70,5			12,85	14,69	
					30						64,5	67,5	70,5	72,0	73,5			13,77	15,60	
ПЗ0.15-...ВрII(6)Т				6	6	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0			3,97	5,81	
					8	26,0	26,0	26,5	26,5	26,5	26,0	26,0	26,5	26,5	26,5			5,29	7,13	
					10	33,0	33,5	33,5	33,5	34,0	33,0	33,5	33,5	33,5	34,0			6,62	8,45	
					12	35,0	38,5	41,0	41,0	41,0	40,0	40,5	41,0	41,0	41,0			7,94	9,77	
					14			41,5	44,0	46,5	47,0	47,5	48,0	48,0	48,5			9,26	11,10	
					16						51,5	54,0	55,0	55,0	55,5			10,58	12,42	
					18						56,0	58,5	61,5	62,5	62,5			11,91	13,74	
					20						60,0	62,5	65,5	67,0	68,5			13,23	15,07	
					22						64,0	66,5	69,5	71,5	73,0			14,56	16,40	
					24						68,0	70,5	73,5	75,5	77,0			15,88	17,71	
					26						72,0	74,5	78,0	79,5	81,5			17,20	19,04	
					28						73,5	78,5	82,0	83,5	85,5			18,52	20,36	
					30								86,0	87,5	89,5			19,85	21,68	

Нач. отд.	Данильченко		03583
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Сидоренко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Меганошина		
Исполн.	Зарковалова		

0-312.4-05

Плита шириной 1493 мм длиной 2980 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ø мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ø, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П31.15-...ВрII(5)Т	5-ВрII	4	ВрII	5	6	11,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,61	1,93	2,89	4,82	1490
					8	16,0	16,0	16,5	16,5	16,5	16,0	16,0	16,5	16,5	16,5			3,86	5,78	
					10	21,0	21,0	21,0	21,5	21,5	21,0	21,0	21,0	21,5	21,5			4,82	6,75	
					12	26,0	26,0	26,0	26,0	26,5	26,0	26,0	26,0	26,0	26,5			5,78	7,71	
					14	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0			6,75	8,68	
					16	31,5	34,5	36,0	36,0	36,0	35,5	35,5	36,0	36,0	36,0			7,71	9,64	
					18			37,5	39,5	41,0	40,0	40,5	40,5	40,5	41,0			8,68	10,60	
					20					42,0	44,0	45,0	45,0	45,5	45,5			9,64	11,57	
					22						47,0	48,5	50,0	50,0	50,5			10,60	12,53	
					24						50,0	52,0	54,5	55,0	55,0			11,57	13,50	
					26						52,5	55,0	57,5	59,0	60,0			12,53	14,46	
					28						55,5	57,5	60,5	62,0	63,5			13,50	15,42	
					30						58,0	60,5	63,0	64,5	66,0			14,46	16,39	
П31.15-...ВрII(6)Т				6	6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5			4,17	6,10	
					8	23,0	23,0	23,5	23,5	23,5	23,0	23,0	23,5	23,5	23,5			5,56	7,49	
					10	29,5	29,5	30,0	30,0	30,0	29,5	29,5	30,0	30,0	30,0			6,95	8,89	
					12	31,5	34,5	36,5	36,5	36,5	36,0	36,0	36,5	36,5	36,5			8,34	10,27	
					14			37,5	39,5	42,0	42,0	42,5	43,0	43,0	43,0			9,73	11,66	
					16						46,0	48,5	49,0	49,5	49,5			11,12	13,05	
					18						50,0	52,0	55,0	56,0	56,0			12,51	14,44	
					20						53,5	56,0	58,5	60,0	61,5			13,90	15,83	
					22						57,5	59,5	62,5	64,0	65,5			15,29	17,22	
					24						61,0	63,5	66,0	67,5	69,0			16,68	18,60	
					26						64,5	67,0	70,0	71,5	73,0			18,07	19,99	
					28						68,0	70,5	73,5	75,0	76,5			19,46	21,38	
					30								77,0	79,0	80,5			20,85	22,77	

Нач. отд	Данильченко	29.05.83	
Н. контр.	Лодова		
Гл. констр.	Одинченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Испол.	Зерновалова		

0-312.4-06

Плита шириной 1493 мм длиной 3130 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Копировал 10768 13 Формат А3

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					бетон, м³	верхняя арматура, кг	нижняя арматура, кг	итого, кг	
	класс арматуры, Ф, мм	количество стержней	класс арматуры	Ф, мм	количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПЗ3.15-...ВрII(5)Т	5-ВрI	4	ВрII	5	6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,64	2,02	3,03	5,05	1570
					8	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5			4,04	6,06	
					10	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0			5,05	7,07	
					12	23,0	23,0	23,5	23,5	23,5	23,0	23,0	23,5	23,5	23,5			6,06	8,08	
					14	27,5	27,5	27,5	28,0	28,0	27,5	27,5	27,5	28,0	28,0			7,07	9,09	
					16	28,5	31,5	32,0	32,0	32,5	31,5	32,0	32,0	32,0	32,5			8,08	10,10	
					18			34,0	36,0	36,5	36,0	36,0	36,5	36,5	36,5			9,09	11,11	
					20					38,0	39,5	40,5	40,5	41,0	41,0			10,10	12,12	
					22						42,0	43,5	45,0	45,0	45,5			11,11	13,13	
					24						45,0	46,5	49,0	49,5	49,5			12,12	14,14	
					26						47,5	49,5	52,0	53,0	54,0			13,13	15,15	
					28						50,0	52,0	54,5	55,5	57,0			14,14	16,16	
					30						52,0	54,5	57,0	58,0	59,5			15,15	17,17	
ПЗ3.15-...ВрIII(6)Т				6	6	14,5	14,5	14,5	15,0	15,0	14,5	14,5	14,5	15,0	15,0			4,37	6,39	
					8	20,5	20,5	21,0	21,0	21,0	20,5	20,5	21,0	21,0	21,0			5,83	7,85	
					10	26,5	26,5	27,0	27,0	27,0	26,5	26,5	27,0	27,0	27,0			7,28	9,30	
					12	28,5	31,5	32,5	33,0	33,0	32,0	32,5	32,5	33,0	33,0			8,74	10,76	
					14			34,0	36,0	38,0	38,0	38,0	38,5	38,5	39,0			10,19	12,21	
					16						41,5	43,5	44,0	44,5	44,5			11,65	13,67	
					18						45,0	47,0	49,5	50,0	50,5			13,11	15,13	
					20						48,5	50,5	53,0	54,0	55,5			14,56	16,58	
					22						51,5	53,5	56,0	57,5	59,0			16,02	18,04	
					24						55,0	57,0	59,5	61,0	62,5			17,48	19,50	
					26						58,0	60,5	63,0	64,5	66,0			18,93	20,95	
					28						61,5	63,5	66,5	67,5	69,0			20,39	22,41	
					30								69,5	71,0	72,5			21,84	23,87	

Нач. отд	Данильченко		20.05.87
Н. контр.	Азарова		
Гл. констр.	Озарченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Зерноданова		

0-312.4-07

Плита
шириной 1493 мм
длиной 3280 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал 19768 14 Формат А3

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса изд кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					бетон, м³	верхняя арматура, кг	нижняя арматура, кг	итого, кг	
	класс арматуры, ф, мм	количество стержней	класс арматуры	ф, мм	количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПЗ6.15-...BpII(5)T	5-BpII	4	BpII	5	6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,70	2,21	3,31	5,51	1710
					8	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5			4,41	6,62	
					10	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			5,51	7,72	
					12	18,5	18,5	19,0	19,0	19,0	18,5	18,5	19,0	19,0	19,0			6,62	8,82	
					14	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5			7,72	9,92	
					16	23,5	26,0	26,0	26,0	26,5	25,5	26,0	26,0	26,0	26,5			8,82	11,03	
					18			28,5	30,0	30,0	29,0	29,5	29,5	30,0	30,0			9,92	12,13	
					20					31,5	32,5	33,0	33,0	33,5	33,5			11,03	13,23	
					22						34,5	35,5	36,5	37,0	37,0			12,13	14,34	
					24						36,5	38,5	40,0	40,5	40,5			13,23	15,44	
					26						38,5	40,5	42,5	43,5	44,0			14,33	16,54	
					28						41,0	42,5	44,5	45,5	47,0			15,44	17,64	
					30						43,0	44,5	46,5	48,0	49,0			16,54	18,74	
ПЗ6.15-...BpII(6)T				6	6	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5			4,77	6,97	
					8	16,5	16,5	16,5	16,5	17,0	16,5	16,5	16,5	16,5	17,0			6,36	8,56	
					10	21,5	21,5	21,5	21,5	22,0	21,5	21,5	21,5	21,5	22,0			7,95	10,15	
					12	23,5	26,0	26,5	26,5	27,0	26,0	26,5	26,5	26,5	27,0			9,54	11,74	
					14			28,5	30,0	31,5	31,0	31,0	31,5	31,5	31,5			11,13	13,33	
					16						34,0	35,5	36,0	36,5	36,5			12,72	14,92	
					18						37,0	38,5	40,5	41,0	41,5			14,31	16,51	
					20						39,5	41,5	43,5	44,5	45,5			15,90	18,10	
					22						42,5	44,0	46,0	47,5	48,5			17,49	19,70	
					24						45,0	47,0	49,0	50,0	51,5			19,07	21,28	
					26						47,5	49,5	52,0	53,0	54,0			20,66	22,87	
					28						50,5	52,5	54,5	56,0	57,0			22,25	24,46	
					30								57,5	58,5	60,0			23,84	26,05	

Нач. отд	Данильченко		20.05.83
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Сударенко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Нехлюшина		
Исполн.	Зерновалова		

0-312.4-08

Плита шириной 1493 мм длиной 3580 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					бетон, м³	верхняя арматура, кг	нижняя арматура, кг	итого, кг	
	класс арматуры, Ф, мм	количество стержней	класс арматуры	Ф, мм	количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПЗ9.15-...ВрII(5)Т	5-ВрII	4	ВрII	5	6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,76	2,39	3,59	5,98	1850
					8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0			4,78	7,17	
					10	12,0	12,0	12,0	12,0	12,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,5			5,98	8,37	
					12	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5			7,17	9,56	
					14	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5			8,37	10,76	
					16	20,0	21,5	21,5	21,5	21,5	21,0	21,5	21,5	21,5	21,5			9,56	11,95	
					18		22,0	24,0	24,5	24,5	24,0	24,5	24,5	24,5	24,5			10,76	13,15	
					20				25,5	26,5	27,0	27,5	27,5	27,5	28,0			11,95	14,34	
					22						28,5	29,5	30,5	30,5	31,0			13,15	15,54	
					24						30,5	32,0	33,5	33,5	34,0			14,34	16,73	
					26						32,0	33,5	35,5	36,5	37,0			15,54	17,98	
					28						34,0	35,5	37,0	38,0	39,0			16,73	19,12	
					30						35,5	37,0	39,0	40,0	41,0			17,93	20,32	
ПЗ9.15-...ВрII(6)Т				6	6	9,0	9,0	9,0	9,5	9,5	9,0	9,0	9,0	9,5	9,5			5,17	7,56	
					8	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5			6,89	9,28	
					10	17,5	17,5	17,5	18,0	18,0	17,5	17,5	17,5	18,0	18,0			8,61	11,00	
					12	20,0	21,5	22,0	22,0	22,0	21,5	21,5	22,0	22,0	22,0			10,34	12,73	
					14		22,0	24,0	25,5	26,0	25,5	26,0	26,0	26,0	26,0			12,06	14,45	
					16					26,5	28,0	29,5	30,0	30,0	30,5			13,78	16,17	
					18						30,5	32,0	33,5	34,5	34,5			15,50	17,89	
					20						33,0	34,5	36,0	37,0	38,0			17,23	19,62	
					22						35,0	36,5	38,5	39,5	40,5			18,95	21,34	
					24						37,5	39,0	41,0	42,0	43,0			20,67	23,06	
					26						40,0	41,5	43,0	44,0	45,0			22,40	24,79	
					28						42,0	43,5	45,5	46,5	47,5			24,12	26,51	
					30								48,0	49,0	50,0			25,84	28,23	

Нач. отд.	Данильченко		20.05.83
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Сварченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Нехаошина		
Исполн.	Серходанова		

0-312 4-09

Плита шириной 1493 мм длиной 3880 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
	Класс арматуры, Ø мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ø, мм	Количество стержней	для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
						300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПГ12.15-...Ар2К150Т	Ат-IIIС	4	Ат-I	5	6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,82	2,57	5,15	7,72	2000
					8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			6,44	9,01	
					10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5			7,72	10,30	
					12	15,0	15,0	15,0	15,5	15,5	15,0	15,0	15,0	15,5	15,5			9,01	11,59	
					14	17,0	17,5	18,0	18,0	18,0	17,5	17,5	18,0	18,0	18,0			10,30	12,87	
					16		19,0	20,5	20,5	20,5	20,0	20,5	20,5	20,5	20,5			11,59	14,16	
					18				21,5	23,0	22,5	23,0	23,0	23,0	23,0			12,87	15,45	
					20						24,0	24,5	25,5	26,0	26,0			14,16	16,73	
					22						25,5	26,5	28,0	28,5	28,5			15,45	18,02	
					24						27,0	28,0	29,5	30,5	31,0			16,74	19,31	
					26						28,5	29,5	31,0	32,0	33,0			18,02	20,60	
					28						30,0	31,0	33,0	33,5	34,5			19,31	21,89	
					30															
ПГ12.15-...Ар2К165Т				6	6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			5,57	8,14	
					8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0			7,42	10,00	
					10	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5			9,28	11,85	
					12	17,0	18,0	18,0	18,5	18,5	18,0	18,0	18,0	18,5	18,5			11,14	13,71	
					14		19,0	20,5	21,5	22,0	21,5	21,5	21,5	22,0	22,0			12,99	15,57	
					16					23,0	23,5	24,5	25,0	25,5	25,5			14,85	17,42	
					18						25,5	27,0	28,5	29,0	29,0			16,70	19,28	
					20						27,5	29,0	30,5	31,0	32,0			18,56	21,13	
					22						29,5	31,0	32,5	33,0	34,0			20,42	22,99	
					24						31,5	33,0	34,5	35,5	36,0			22,27	24,85	
					26						33,5	35,0	36,5	37,5	38,0			24,13	26,70	
					28						35,5	37,0	38,5	39,5	40,0			25,96	28,56	
					30								40,5	41,5	42,0			27,84	30,41	

Нач. отд.	Данильченко		
Н. контр.	Азарова		
Гл. констр.	Овсянников		
Отв. гр.	Иванова		
Разраб.	Мельникова		
Исполн.	Корсакевич		

0-312.4-10

Плита шириной 1493 мм длиной 4180 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Копировал 19768 17 Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (I)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
	Класс арматуры, Ф мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
						300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПГ43.15-...ВрII(5)Т	5-ВрI	4	ВрI	5	6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,84	2,62	3,94	6,56	2030
					8	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0			5,25	7,87	
					10	9,0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,0	9,5	9,5	9,5	9,5			6,56	9,18	
					12	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0			7,87	10,50	
					14	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5			9,18	11,81	
					16	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0			10,50	13,12	
					18		18,0	19,5	19,5	19,5	19,0	19,5	19,5	19,5	19,5			11,81	14,43	
					20				21,0	22,0	21,5	22,0	22,0	22,0	22,0			13,12	15,74	
					22						23,0	23,5	24,5	24,5	24,5			14,43	17,05	
					24						24,5	25,5	27,0	27,0	27,0			15,74	18,37	
					26						26,0	27,0	28,5	29,0	29,5			17,06	19,68	
					28						27,0	28,5	30,0	30,5	31,5			18,37	20,99	
					30						28,5	30,0	31,5	32,0	33,0			19,68	22,31	
ПГ43.15-...ВрII(6)Т				6	6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			5,67	8,30	
					8	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			7,57	10,19	
					10	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0			9,46	12,08	
					12	16,5	17,0	17,5	17,5	17,5	17,0	17,0	17,5	17,5	17,5			11,35	13,97	
					14		18,0	19,5	21,0	21,0	20,5	20,5	20,5	21,0	21,0			13,24	15,86	
					16					22,0	22,5	23,5	24,0	24,0	24,5			15,13	17,76	
					18						24,5	25,5	27,0	27,5	27,5			17,02	19,65	
					20						26,5	27,5	29,0	30,0	30,5			18,91	21,54	
					22						28,5	29,5	31,0	32,0	32,5			20,81	23,43	
					24						30,0	31,5	33,0	34,0	34,5			22,70	25,32	
					26						32,0	33,5	35,0	35,5	36,5			24,59	27,21	
					28						34,0	35,0	37,0	37,5	38,5			26,48	29,10	
					30								38,5	39,5	40,5			28,37	31,00	

Нач. отд.	Данильченко		0-312.4-11
Н. контр.	Азарова		
Гл. констр.	Сварченко		Плита шириной 1493 мм длиной 4260 мм
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Зверобанова		

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					бетон, м³	верхняя арматура, кг	нижняя арматура, кг	итого, кг	
	класс арматуры, ф, мм	количество стержней	класс арматуры	ф, мм	количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П45.15-...ВрII(5)т	5 ВрI	4	ВрI	5	6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,88	2,76	4,14	6,90	2140
					8	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5			5,52	8,28	
					10	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			6,90	9,66	
					12	10,0	10,5	10,5	10,5	10,5	10,0	10,5	10,5	10,5	10,5			8,28	11,04	
					14	12,5	12,5	12,5	12,5	13,0	12,5	12,5	12,5	12,5	13,0			9,66	12,42	
					16	14,5	15,0	15,0	15,0	15,0	14,5	15,0	15,0	15,0	15,0			11,04	13,80	
					18	15,0	16,5	17,0	17,5	17,5	17,0	17,0	17,0	17,5	17,5			12,42	15,18	
					20			17,5	18,5	19,5	19,0	19,5	19,5	19,5	19,5			13,80	16,56	
					22						20,0	21,0	21,5	21,5	22,0			15,18	17,94	
					24						21,5	22,5	24,0	24,0	24,0			16,56	19,32	
					26						23,0	24,0	25,0	26,0	26,5			17,94	20,70	
					28						24,0	25,0	26,5	27,0	28,0			19,32	22,08	
					30						25,5	26,5	28,0	28,5	29,5			20,70	23,46	
П45.15-...ВрII(6)т				6	6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			5,97	8,73	
					8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0			7,96	10,72	
					10	12,0	12,0	12,0	12,0	12,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,5			9,95	12,71	
					12	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5			11,93	14,69	
					14		16,5	17,5	18,5	18,5	18,0	18,0	18,5	18,5	18,5			13,92	16,68	
					16			18,0	19,0	19,5	20,0	21,0	21,5	21,5	21,5			15,91	18,67	
					18					20,0	21,5	22,5	24,0	24,5	24,5			17,90	20,66	
					20						23,5	24,5	26,0	26,5	27,0			19,89	22,65	
					22						25,0	26,0	27,5	28,0	29,0			21,88	24,64	
					24						27,0	28,0	29,5	30,0	30,5			23,87	26,63	
					26						28,5	29,5	31,0	32,0	32,5			25,86	28,62	
					28						30,0	31,5	33,0	33,5	34,5			27,85	30,61	
					30								34,5	35,5	36,0			29,84	32,60	

Нач. отд	Данильченко		
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Сударенко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Берлодымова		

0-312.4-12

Плита шириной 1493 мм длиной 4480 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Копировал 19768 19 Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед. кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П48.15-... Вр II(5)Т	5-Вр II	4	Вр I	5	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,94	2,94	5,16	8,10	2280
					8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			5,89	8,83	
					10	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			7,36	10,31	
					12	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			8,83	11,78	
					14	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			10,31	13,25	
					16	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5			11,78	14,72	
					18	13,0	14,0	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5			13,25	16,19	
					20			15,5	16,5	16,5	16,0	16,5	16,5	16,5	16,5			14,72	17,67	
					22					17,0	17,0	18,0	18,5	18,5	18,5			16,19	19,13	
					24					17,5	18,5	19,0	20,5	20,5	20,5			17,67	20,61	
					26						19,5	20,5	21,5	22,0	22,5			19,14	22,08	
					28						20,5	21,5	22,5	23,5	24,0			20,61	23,56	
					30						21,5	22,5	24,0	24,5	25,0			22,08	25,03	
П48.15-... Вр II(6)Т				6	6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			6,37	9,31	
					8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			8,49	11,43	
					10	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,61	13,56	
					12	12,5	12,5	13,0	13,0	13,0	12,5	12,5	13,0	13,0	13,0			12,73	15,68	
					14	13,0	14,0	15,5	15,5	15,5	15,0	15,5	15,5	15,5	15,5			14,86	17,8	
					16				16,5	17,0	17,0	17,5	18,0	18,5	18,5			16,98	19,92	
					18					17,5	18,5	19,5	20,5	21,0	21,0			19,10	22,05	
					20						20,0	21,0	22,0	22,5	23,0			21,22	24,17	
					22						21,5	22,5	23,5	24,0	25,0			23,34	26,28	
					24						23,0	24,0	25,0	26,0	26,5			25,47	28,41	
					26						24,5	25,5	26,5	27,5	28,0			27,59	30,53	
					28						26,0	27,0	28,0	29,0	29,5			29,71	32,66	
					30								29,5	30,5	31,0			31,83	34,78	

Нач. отд.	Данильченко		
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Сварченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Мехоношина		
Исполн.	Беркованова		

0-312.4-13

Плита шириной 1493 мм длиной 4780 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПЗ1.15-...ВрII(5)Т	5-ВрII	4	ВрI	5	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,00	3,13	4,70	7,83	2430
					8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			6,26	9,39	
					10	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5			7,82	10,95	
					12	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			9,39	12,52	
					14	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0			10,95	14,08	
					16	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			12,52	15,65	
					18	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,0	12,5	12,5	12,5	12,5			14,08	17,21	
					20			13,5	14,0	14,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,5			15,65	18,78	
					22				14,5	14,5	14,5	15,0	16,0	16,0	16,0			17,21	20,34	
					24					15,0	15,5	16,5	17,5	17,5	17,5			18,78	21,90	
					26						16,5	17,5	18,5	19,0	19,5			20,34	23,47	
					28						17,5	18,5	19,5	20,5	20,5			21,90	25,03	
					30						18,5	19,5	20,5	21,0	21,5			23,47	26,60	
ПЗ1.15-...ВрII(6)Т				6	6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			6,77	9,90	
					8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			9,02	12,15	
					10	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			11,28	14,41	
					12	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0			13,53	16,66	
					14	11,5	12,5	13,0	13,5	13,5	13,0	13,0	13,0	13,5	13,5			15,79	18,92	
					16			13,5	14,5	15,0	14,5	15,0	15,5	15,5	15,5			18,04	21,17	
					18						16,0	16,5	17,5	18,0	18,0			20,30	23,43	
					20						17,0	18,0	19,0	19,5	20,0			22,56	25,68	
					22						18,5	19,0	20,5	21,0	21,5			24,81	27,94	
					24						20,0	20,5	21,5	22,5	23,0			27,07	30,20	
					26						21,0	22,0	23,0	23,5	24,0			29,32	32,45	
					28						22,5	23,5	24,5	25,0	25,5			31,58	34,71	
					30								25,5	26,5	27,0			33,83	36,96	

Нач. отд	Азнильченко		20.05.83
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Бударченко		
Вед. гр.	Иванова		
Пров.	Мелоношина		
Исполн.	Аркодакова		

0-312.4-14

Плита шириной 1493 мм длиной 5080 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал АПСВ 21 Формат А3

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса сб., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П52.15-...ВрII(5)Т	5-ВрI	4	ВрI	5	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,01	3,17	4,76	7,93	2460
					8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			6,34	9,51	
					10	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			7,93	11,10	
					12	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0			9,52	12,69	
					14	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			11,10	14,27	
					16	10,0	10,0	10,0	10,5	10,5	10,0	10,0	10,0	10,5	10,5			12,69	15,86	
					18	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0	11,5	12,0	12,0	12,0	12,0			14,28	17,45	
					20			13,5	13,5	14,0	13,0	13,5	13,5	13,5	14,0			15,86	19,03	
					22				14,0	14,5	14,0	14,5	15,0	15,5	15,5			17,45	20,62	
					24					15,0	15,0	16,0	17,0	17,0	17,0			19,03	22,20	
					26						16,0	17,0	18,0	18,5	19,0			20,62	23,79	
					28						17,0	18,0	19,0	19,5	20,0			22,21	25,38	
					30						18,0	19,0	20,0	20,5	21,0			23,79	26,96	
П52.15-...ВрII(6)Т				6	6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			6,86	10,03	
					8	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0			9,15	12,32	
					10	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			11,43	14,60	
					12	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			13,72	16,89	
					14	11,0	12,0	13,0	13,0	13,0	12,5	12,5	13,0	13,0	13,0			16,01	19,18	
					16			13,5	14,0	15,0	14,0	14,5	15,0	15,0	15,0			18,29	21,46	
					18						15,0	16,0	17,0	17,5	17,5			20,58	23,75	
					20						16,0	17,5	18,5	19,0	19,5			22,87	26,04	
					22						18,0	18,5	19,5	20,0	20,5			25,15	28,32	
					24						19,0	20,0	21,0	21,5	22,0			27,44	30,61	
					26						20,5	21,0	22,5	23,0	23,5			29,73	32,90	
					28						21,5	22,5	23,5	24,0	24,5			32,01	35,18	
					30								25,0	25,5	26,0			34,30	37,47	

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд	Ермильченко		270583
Н.контр.	Азбова		
Гл.констр.	Озерченко		
Рук.гр.	Иванова		
Пров.	Мелешкина		
Исполн.	Дергобанова		

0-312.4-15

Плита шириной 1493 мм длиной 5150 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Копировал 19768 22 Формат А3

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПГ53.15-...ВрII(5)Т	5-ВрI	4	ВрI	5	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,03	3,24	4,86	8,10	2510
					8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			6,48	9,72	
					10	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			8,10	11,34	
					12	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5			9,72	12,96	
					14	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			11,34	14,58	
					16	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5			12,96	16,20	
					18	10,5	11,0	11,5	11,5	11,5	11,0	11,0	11,5	11,5	11,5			14,58	17,82	
					20		11,5	12,5	13,0	13,0	12,5	12,5	13,0	13,0	13,0			16,20	19,44	
					22				13,0	13,5	13,5	14,0	14,5	14,5	14,5			17,82	21,06	
					24				13,5	14,0	14,5	15,0	16,0	16,0	16,0			19,44	22,68	
					26						15,5	16,0	17,0	17,5	18,0			21,06	24,30	
					28						16,0	17,0	18,0	18,5	19,0			22,68	25,92	
					30						17,0	18,0	19,0	19,5	20,0			24,30	27,54	
ПГ53.15-...ВрII(6)Т				6	6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			7,01	10,25	
					8	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5			9,34	12,58	
					10	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			11,68	14,92	
					12	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0			14,01	17,25	
					14	10,5	11,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0			16,35	19,59	
					16			12,5	13,5	14,0	13,0	14,0	14,0	14,5	14,5			18,68	21,92	
					18						14,5	15,0	16,0	16,5	16,5			21,02	24,26	
					20						15,5	16,5	17,5	18,0	18,5			23,35	26,59	
					22						17,0	17,5	18,5	19,0	19,5			25,69	28,93	
					24						18,0	19,0	20,0	20,5	21,0			28,03	31,27	
					26						19,5	20,0	21,0	21,5	22,0			30,36	33,60	
					28						20,5	21,5	22,5	23,0	23,5			32,70	35,94	
					30								23,5	24,0	25,0			35,03	38,27	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Данильченко		20.05.83
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Одарченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Дерковановский		

0-312.4-16

Плита шириной 1493 мм длиной 5260 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П54.15-...Вр-II(5)Т	5-Вр-II	4	Вр-II	5	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,05	3,31	4,97	8,28	2570
					8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			6,63	9,94	
					10	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5			8,29	11,60	
					12	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			9,94	13,25	
					14	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			11,60	14,91	
					16	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0			13,26	16,57	
					18	10,0	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			14,91	18,22	
					20		11,0	12,0	12,0	12,0	11,5	12,0	12,0	12,0	12,0			16,57	19,88	
					22				12,5	13,0	12,5	13,0	13,5	13,5	13,5			18,23	21,54	
					24				13,0	13,5	13,5	14,0	15,0	15,0	15,5			19,88	23,19	
					26						14,5	15,0	16,0	16,5	17,0			21,54	24,86	
					28						15,5	16,0	17,0	17,5	18,0			23,20	26,51	
					30						16,0	17,0	18,0	18,5	19,0			24,86	28,17	
П54.15-...Вр-II(6)Т				6	6	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0			7,17	10,48	
					8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			9,55	12,86	
					10	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			11,94	15,25	
					12	9,0	9,0	9,0	9,5	9,5	9,0	9,0	9,0	9,5	9,5			14,33	17,64	
					14	10,0	11,0	11,5	11,5	11,5	11,0	11,0	11,5	11,5	11,5			16,72	20,03	
					16			12,0	13,0	13,5	12,5	13,0	13,5	13,5	13,5			19,11	22,42	
					18						13,5	14,5	15,0	15,5	15,5			21,50	24,81	
					20						14,5	15,5	16,5	17,0	17,5			23,89	27,20	
					22						16,0	16,5	17,5	18,0	18,5			26,27	29,58	
					24						17,0	18,0	19,0	19,5	20,0			28,66	31,97	
					26						18,5	19,0	20,0	20,5	21,0			31,05	34,36	
					28						19,5	20,0	21,0	21,5	22,0			33,44	36,75	
					30								22,5	23,0	23,5			35,83	39,14	

Нач. отд.	Данильченко		30.05.83
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Дворченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Дерходанова		

0-312.4-17

Плита шириной 1493 мм длиной 5380 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса сб., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПТ56.15-...Вр-II(5)Т	5-Вр-I	4	Вр-I	5	6											1,11	3,48	6,97	10,45	2700
					8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			5,70	12,18	
					10	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			10,44	13,92	
					12	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			12,18	15,66	
					14	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			13,92	17,40	
					16	7,5	7,5	8,0	8,0	8,0	7,5	7,5	8,0	8,0	8,0			15,66	19,14	
					18	9,0	9,0	9,0	9,0	9,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,5			17,40	22,88	
					20		10,0	10,5	10,5	10,5	10,0	10,5	10,5	10,5	10,5			19,14	22,62	
					22			10,5	11,0	11,5	11,0	11,5	12,0	12,0	12,0			20,88	24,36	
					24			11,0	11,5	12,0	12,0	12,5	13,5	13,5	13,5			22,62	26,10	
					26						12,5	13,5	14,0	14,5	15,0			24,36	27,84	
					28						13,5	14,0	15,0	15,5	16,0			26,10	29,58	
					30						14,0	15,0	15,5	16,0	16,5					
ПТ56.15-...Вр-II(6)Т				6	6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			7,53	11,01	
					8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			10,03	13,51	
					10	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			12,54	16,32	
					12	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			15,05	18,53	
					14	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0			17,56	21,04	
					16			11,0	11,5	12,0	11,0	11,5	11,5	12,0	12,0			20,07	23,55	
					18						12,0	12,5	13,5	13,5	14,0			22,58	26,06	
					20						13,0	13,5	14,5	15,0	15,5			25,09	28,57	
					22						14,0	14,5	15,5	16,0	16,5			27,59	31,07	
					24						15,0	16,0	16,5	17,0	17,5			30,10	33,58	
					26						16,0	17,0	17,5	18,0	18,5			32,61	36,09	
					28						17,0	18,0	19,0	19,5	19,5			35,12	38,60	
					30								20,0	20,5	21,0			37,63	41,11	

Нач. отд.	Данильченко		
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Сварченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Верховцанова		

0-312.4-18

Плита шириной 1493 мм длиной 5650 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал 19768 25 Формат А3

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПГ7.15-...Вр-II(5)Т	5-Вр-II	4	Вр-II	5	6											1,11	9,50	7,00	10,5	2710
					8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			8,75	12,25	
					10	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			10,50	14,00	
					12	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			12,25	15,74	
					14	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5			14,00	17,49	
					16	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			15,74	19,24	
					18	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0			17,49	20,99	
					20		10,0	10,5	10,5	10,5	10,0	10,5	10,5	10,5	10,5			19,25	22,75	
					22			10,5	11,0	11,0	11,0	11,5	12,0	12,0	12,0			20,99	24,49	
					24			11,0	11,5	12,0	11,5	12,5	13,0	13,0	13,5			22,74	26,24	
					26						12,5	13,0	14,0	14,5	14,5			24,49	27,99	
					28						13,0	14,0	14,5	15,0	15,5			26,24	29,74	
					30						14,0	14,5	15,5	16,0	16,5					
ПГ7.15-...Вр-II(6)Т	5-Вр-II	4	Вр-II	6	6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			7,57	11,07	
					8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			10,09	13,59	
					10	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			12,61	16,11	
					12	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0			15,13	18,63	
					14	9,0	9,5	9,5	10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	10,0	10,0			17,65	21,15	
					16		10,0	11,0	11,5	11,5	10,5	11,0	11,5	11,5	11,5			20,18	23,68	
					18					12,0	11,5	12,5	13,0	13,5	13,5			22,70	26,20	
					20						13,0	13,5	14,0	14,5	15,0			25,22	28,72	
					22						14,0	14,5	15,5	16,0	16,0			27,74	31,24	
					24						15,0	15,5	16,5	17,0	17,5			30,26	33,76	
					26						16,0	16,5	17,5	18,0	18,5			32,78	36,28	
					28						17,0	17,5	18,5	19,0	19,5			35,31	38,81	
					30								19,5	20,0	20,5			37,83	41,33	

Нач. отд.	Данильченко		20.05.83
И. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Одарченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Зверобанова		

0-312.4-19

Плита шириной 1493 мм длиной 5680 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					бетон, м³	верхняя арматура, кг	нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПГ58.15-...Вр II(5)Т	5 Вр II	4	Вр I	5	6															
					8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			7,10	10,65	
					10	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5			8,87	12,42	
					12	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			10,64	14,19	
					14	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			12,42	15,97	
					16	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5			14,19	17,74	
					18	8,5	8,5	8,5	8,5	9,0	8,5	8,5	8,5	8,5	9,0			15,97	19,52	
					20		9,5	10,0	10,0	10,0	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0			17,74	21,29	
					22			10,0	10,5	11,0	10,5	11,0	11,5	11,5	11,5			19,51	23,06	
					24			10,5	11,0	11,5	11,0	12,0	12,5	12,5	13,0			21,29	24,84	
					26						12,0	12,5	13,5	14,0	14,0			23,06	26,61	
					28						13,0	13,5	14,0	14,5	15,0			24,86	28,39	
					30						13,5	14,0	15,0	15,5	16,0	1,13	3,55	26,61	30,16	2750
ПГ58.15-...Вр II(6)Т				6	6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			7,67	11,22	
					8	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0			10,23	13,78	
					10	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5			12,79	16,34	
					12	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			15,34	18,89	
					14	8,5	9,0	9,5	9,5	9,5	9,0	9,0	9,5	9,5	9,5			17,90	21,45	
					16		9,5	10,5	11,0	11,5	10,0	11,0	11,0	11,0	11,5			20,46	24,01	
					18						11,0	12,0	12,5	13,0	13,0			23,02	26,57	
					20						12,5	13,0	13,5	14,0	14,5			25,57	29,12	
					22						13,5	14,0	15,0	15,0	15,5			28,13	31,68	
					24						14,5	15,0	16,0	16,5	16,5			30,69	34,24	
					26						15,5	16,0	17,0	17,5	18,0			33,25	36,80	
					28						16,5	17,0	18,0	18,5	19,0			35,80	39,35	
					30								19,0	19,5	20,0			38,36	41,91	

Нач. отд.	Данильченко		220583
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Ващенко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Зертова		

0-312.4-20

Плита шириной 1493 мм длиной 5760 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Кронсфа 19768 27 Формат А1

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П59.15-...Вр II (5)Т	5-Вр I	4	Вр I	5	6											1,15	3,61	7,22	10,83	2800
					8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			9,02	12,63	
					10	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			10,83	14,44	
					12	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5			12,63	16,24	
					14	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5			14,44	18,05	
					16	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			16,24	19,85	
					18	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5			18,05	21,66	
					20	8,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,0	9,5	9,5	9,5	9,5			19,85	23,46	
					22			10,0	10,0	10,5	10,0	10,5	10,5	11,0	11,0			21,66	25,27	
					24				10,5	11,5	10,5	11,5	12,0	12,0	12,0			23,46	27,07	
					26						11,5	12,0	13,0	13,0	13,5			25,27	28,88	
					28						12,0	13,0	13,5	14,0	14,5			27,07	30,68	
					30						13,0	13,5	14,5	14,5	15,0					
П59.15-...Вр II (6)Т	5-Вр I	4	Вр I	6	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			7,80	11,41	
					8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			10,41	14,02	
					10	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5			13,01	16,62	
					12	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			15,61	19,22	
					14	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0			18,21	21,82	
					16		9,5	10,0	10,5	10,5	9,5	10,5	10,5	10,5	10,5			20,81	24,42	
					18					11,5	10,5	11,5	12,0	12,5	12,5			23,42	27,03	
					20						11,5	12,5	13,0	13,5	14,0			26,02	29,63	
					22						12,5	13,5	14,0	14,5	15,0			28,62	32,23	
					24						13,5	14,5	15,0	15,5	16,2			31,22	34,83	
					26						14,5	15,5	16,0	16,5	17,0			33,82	37,43	
					28						15,5	16,5	17,0	17,5	18,0			36,43	40,04	
					30								18,0	18,5	19,0			39,03	42,64	

Нач. отд	Данильченко		20.05.83
Н. контр	Лобова		
Гл. констр	Одарченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Нетюшкина		
Исполн.	Барходанова		

0-312.4-21

Плита шириной 1493 мм длиной 5868 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед.
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых									
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500	Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
ПГ60.15-...Вр II-5 IT	5 Вр II	4	Вр I	5	6											1,17	3,68	7,37	11,05	2860
					8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			9,21	12,89	
					10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			11,05	14,73	
					12	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			12,89	16,57	
					14	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5			14,73	18,41	
					16	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			16,58	20,26	
					18	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0			18,42	22,10	
					20	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0			20,26	23,94	
					22			9,5	9,5	10,0	9,5	9,5	10,0	10,0	10,5			22,10	25,78	
					24				10,5	11,0	10,0	10,5	11,5	11,5	11,5			23,94	27,62	
					26						11,0	11,5	12,0	12,5	13,0			25,79	29,47	
					28						11,5	12,0	13,0	13,0	13,5			27,63	31,31	
					30						12,0	13,0	13,5	14,0	14,5					
ПГ60 15-..Вр II-6 T				6	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			7,97	11,65	
					8	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5			10,62	14,30	
					10	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			13,29	16,96	
					12	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			15,93	19,61	
					14	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5			18,59	22,27	
					16		9,0	9,5	10,0	10,0	9,0	9,5	10,0	10,0	10,0			21,24	24,92	
					18				10,5	11,0	10,0	10,5	11,5	11,5	12,0			23,90	27,58	
					20						11,0	11,5	12,5	13,0	13,0			26,55	30,23	
					22						12,0	12,5	13,5	14,0	14,0			29,21	32,89	
					24						13,0	13,5	14,5	15,0	15,0			31,86	35,54	
					26						14,0	14,5	15,5	15,5	16,0			34,52	38,20	
					28						15,0	15,5	16,5	16,5	17,0			37,17	40,85	
					30								17,0	17,5	18,0			39,83	43,51	

Нач. отд.	Данильченко	
Н. контр.	Гобова	
Гл. констр.	Бадриенко	
Рук. гр.	Иванова	
Пров.	Механошина	
Исполн.	Зерковановс	

0-312.4-22

Плита шириной 1493 мм длиной 5980 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (I)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса сб., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ø мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ø, мм	Количество стержней	300	350	400	450	300	300	350	400	450	500					
ПБ3.15-...Вр I (5) Т	5-Вр I	4	Вр I	5	6											1,23	3,87	7,74	11,61	3000
					8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			9,67	13,54	
					10	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			11,61	15,48	
					12	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5			13,54	17,41	
					14	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			15,47	19,34	
					16	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5			17,41	21,28	
					18	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			19,34	23,21	
					20	7,5	7,5	8,0	8,0	8,0	7,5	7,5	8,0	8,0	8,0			21,28	25,15	
					22		8,0	8,5	8,5	9,0	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0			23,21	27,08	
					24			9,0	9,5	10,0	8,5	9,0	10,0	10,0	10,0			25,15	29,02	
					26						9,5	10,0	10,5	11,0	11,0			27,08	30,95	
					28						10,0	10,5	11,0	11,5	12,0			29,01	32,88	
					30						10,5	11,0	12,0	12,0	12,5					
ПБ3.15-...Вр I (6) Т	5-Вр I	4	Вр I	6	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			8,37	12,24	
					8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			11,16	15,03	
					10	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			13,94	17,81	
					12	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5			16,73	20,60	
					14	7,0	7,0	7,0	7,0	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,5			19,52	23,39	
					16	7,5	8,0	8,5	9,0	9,0	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0			22,31	26,18	
					18			9,0	9,5	10,0	9,0	9,5	10,0	10,5	10,5			25,09	28,96	
					20						9,5	10,0	11,0	11,0	11,5			27,88	31,75	
					22						10,5	11,0	11,5	12,0	12,5			30,67	34,54	
					24						11,5	12,0	12,5	13,0	13,5			33,46	37,33	
					26						12,0	13,0	13,5	14,0	14,0			36,25	40,12	
					28						13,0	13,5	14,5	14,5	15,0			39,04	42,91	
					30								15,0	15,5	16,0			41,82	45,69	

Нач. отд	Данильченко		
Н. контр	Лобова		
Гл. констр	Одарченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Мехоношина		
Исполн	Дерюгданова		

0-312.4-23

Плита шириной 1493 мм длиной 6280 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса сб. кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П66.15-...Вр II (5)Т	5-Вр I	4	Вр I	5	6											1,29	4,05			3140
					8															
					10	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			10,14	14,19	
					12	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			12,16	16,21	
					14	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			14,19	18,24	
					16	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			16,21	20,26	
					18	5,5	5,5	5,5	5,5	6,0	5,5	5,5	5,5	5,5	6,0			18,24	22,29	
					20	6,5	6,5	6,5	6,5	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	7,0			20,27	24,32	
					22		7,0	7,5	7,5	8,0	7,0	7,5	7,5	7,5	8,0			22,29	26,34	
					24		7,5	8,0	8,5	9,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,0			24,32	28,37	
					26						8,0	8,5	9,0	9,5	10,0			26,35	30,40	
					28						8,5	9,0	10,0	10,0	10,5			28,37	32,42	
					30						9,5	10,0	10,5	11,0	11,0			30,40	34,45	
П66.15-...Вр II (6)Т				6	6															
					8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			11,69	15,74	
					10	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			14,61	18,66	
					12	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0			17,53	21,58	
					14	6,0	6,0	6,0	6,0	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,5			20,45	24,50	
					16	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5			23,37	27,42	
					18			8,0	8,5	9,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,0			26,29	30,34	
					20						8,5	9,0	9,5	10,0	10,0			29,22	33,27	
					22						9,0	9,5	10,5	10,5	11,0			32,14	36,19	
					24						10,0	10,5	11,0	11,5	11,5			35,06	39,11	
					26						10,5	11,0	12,0	12,0	12,5			37,98	42,03	
					28						11,5	12,0	12,5	13,0	13,5			40,90	44,95	
					30								13,5	14,0	14,0			43,82	47,87	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Данильченко		
Н. контр.	Лобова		
Гл. инжст.	Одарченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Дерюзинова		

0-312.4-24

Плита шириной 1493 мм длиной 6580 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (Е)		Нижняя арматура (Т)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
						300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПГ68.15-...Вр II(5)Т	5 Вр II	4	Вр II	5	6											1,35	4,22			3280
					8															
					10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			10,55	14,77	
					12	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			12,66	16,88	
					14	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			14,76	18,98	
					16	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			16,87	21,09	
					18	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0			18,99	23,21	
					20	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0			21,10	25,32	
					22	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0	6,0	6,5	6,5	6,5	7,0			23,21	27,43	
					24	6,0	6,5	7,0	7,5	7,5	6,5	7,0	7,5	7,5	7,5			25,32	29,54	
					26					8,0	7,0	7,5	8,0	8,5	8,5			27,43	31,65	
					28						7,5	8,0	8,5	9,0	9,0			29,54	33,76	
					30						8,0	8,5	9,0	9,5	10,0			31,65	35,87	
ПГ68.15-...Вр II(6)Т				6	6															
					8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			12,16	16,38	
					10	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0			15,20	19,42	
					12	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			18,25	22,47	
					14	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5			21,29	25,51	
					16	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5			24,33	28,55	
					18			7,0	7,5	8,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,0			27,37	31,59	
					20						7,5	7,5	8,5	8,5	9,0			30,42	34,64	
					22						8,0	8,5	9,0	9,5	9,5			33,45	37,67	
					24						8,5	9,0	10,0	10,0	10,5			36,50	40,72	
					26						9,5	10,0	10,5	11,0	11,0			39,54	43,76	
					28						10,0	10,5	11,0	11,5	12,0			42,58	46,80	
					30								12,0	12,0	12,5			45,62	49,84	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Нач.отд	Данильченко		
Н.контр.	Лобова		
Гл.конструктор	Одарченко		
Гип гр	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн	Верходанова		

О-312.4-25

Плита шириной 1493 мм длиной 6850 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПГ69.15-...Вр II (15)Т	5-Вр I	4	Вр I	5	6											1,35	4,24	10,60	14,84	3290
					8													12,72	16,96	
					10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			14,83	19,07	
					12	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			16,95	21,19	
					14	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			19,07	23,31	
					16	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			21,19	25,43	
					18	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0			23,32	27,56	
					20	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0			25,43	29,67	
					22	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0	6,0	6,5	6,5	6,5	7,0			27,55	31,79	
					24	6,0	6,5	7,0	7,5	7,5	6,5	7,0	7,5	7,5	7,5			29,67	33,91	
					26					8,0	7,0	7,5	8,0	8,5	8,5			31,79	36,03	
					28						7,5	8,0	8,5	9,0	9,0					
					30						8,0	8,5	9,0	9,5	10,0					
ПГ69.15-...Вр II (16)П				6	6													12,22	16,46	
					8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			15,27	19,51	
					10	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0			18,33	22,57	
					12	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			21,38	25,62	
					14	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5			24,44	28,68	
					16	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5			27,49	31,73	
					18			7,0	7,5	8,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,0			30,55	34,79	
					20						7,5	7,5	8,5	8,5	9,0			33,60	37,84	
					22						8,0	8,5	9,0	9,5	9,5			36,66	40,90	
					24						8,5	9,0	10,0	10,0	10,5			39,71	43,95	
					26						9,5	10,0	10,5	11,0	11,0			42,77	47,01	
					28						10,0	10,5	11,0	11,5	12,0			45,82	50,06	
					30								12,0	12,0	12,5					

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Данильченко		
Н.контр.	Азарова		
Гл.констр.	Озарченко		
Рук.гр.	Иванова		
Пров.	Мехоношина		
Исполн.	Зарходанова		

0-312.4-26

Плита шириной 1493 мм длиной 6880 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Копировал 19768 33 Формат А3

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса сб., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПТ2.15-...ВрII(5)Т	5-ВрII	4	ВрII	5	6															
					8															
					10															
					12	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			13,27	17,69	
					14	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			15,48	19,90	
					16	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5			17,69	22,11	
					18	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			19,90	24,33	
					20	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0			22,11	26,54	
					22	5,0	5,5	6,0	6,0	6,0	5,0	5,5	6,0	6,0	6,0			24,33	28,75	
					24	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5			26,54	30,96	
					26				7,0	7,5	6,0	6,5	7,0	7,5	7,5			28,75	33,17	
					28						6,5	7,0	7,5	8,0	8,0			30,96	35,38	
					30						7,0	7,5	8,0	8,5	8,5	1,41	4,42	33,17	37,59	3430
ПТ2.15-...ВрII(6)Т				6	6															
					8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			12,75	17,17	
					10	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			15,94	20,36	
					12	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			19,13	23,55	
					14	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			22,32	26,74	
					16	5,0	5,5	5,5	5,5	6,0	5,0	5,5	5,5	5,5	6,0			25,50	29,93	
					18	5,5	6,0	6,5	7,0	7,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,0			28,69	33,11	
					20					7,5	6,5	7,0	7,5	7,5	8,0			31,88	36,30	
					22						7,0	7,5	8,0	8,0	8,5			35,07	39,49	
					24						7,5	8,0	8,5	9,0	9,0			38,26	42,68	
					26						8,5	8,5	9,5	9,5	10,0			41,44	45,87	
					28						9,0	9,5	10,0	10,0	10,5			44,63	49,05	
					30								10,5	11,0	11,0			47,82	52,24	

Нач. отд.	Данильченко		20.05.85
Н. контр.	Лобова		
Гл. конструктор	Бударченко		
Утв. гл.	Иванова		
Пров.	Металошина		
Исполн.	Верховцанова		

0-312.4-27

Плита шириной 1493 мм длиной 7180 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (I)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса сб., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					бетон, м³	верхняя арматура, кг	нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П73.15-...Вр II (5)Т	5-Вр I	4	Вр I	5	6											1,42	4,47	13,42	17,89	3470
					8													15,66	20,13	
					10													17,89	22,36	
					12	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			20,12	24,60	
					14	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5			22,36	26,83	
					16	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			24,60	29,07	
					18	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			26,83	31,31	
					20	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0			29,07	33,54	
					22	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5			31,31	35,78	
					24	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5			33,54	38,01	
					26				7,0	7,0	6,0	6,5	7,0	7,0	7,5					
					28						6,5	7,0	7,5	7,5	8,0					
					30						7,0	7,5	8,0	8,0	8,5					
П73.15-...Вр II (6)Т				6	6													12,90	17,37	
					8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			16,12	20,59	
					10	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			19,34	23,81	
					12	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5			22,56	27,04	
					14	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5			25,79	30,26	
					16	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5			29,01	33,48	
					18	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5			32,23	36,71	
					20				7,0	7,0	6,0	6,5	7,0	7,5	7,5			35,46	39,93	
					22						6,5	7,0	7,5	8,0	8,0			38,68	43,15	
					24						7,5	8,0	8,5	8,5	9,0			41,90	46,38	
					26						8,0	8,5	9,0	9,5	9,5			45,13	49,60	
					28						8,5	9,0	9,5	10,0	10,0			48,35	52,82	
					30								10,5	10,5	11,0					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Данильченко		20.05.83
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Ударченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Дерковская		

О-312.4-28

Плита шириной 1493 мм длиной 7260 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПТ5.15-...Вр II (5)Т					6															
					8															
					10															
					12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			13,83	18,43	
					14	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			16,13	20,74	
					16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			18,43	23,04	
					18	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			20,73	25,34	
				5	20	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5			23,04	27,65	
					22	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0			25,34	29,95	
					24	5,0	5,0	5,5	6,0	6,0	5,0	5,0	5,5	6,0	6,0			27,65	32,25	
					26		5,5	6,0	6,5	6,5	5,5	5,5	6,0	6,5	6,5			29,95	34,56	
					28					7,0	6,0	6,0	6,5	7,0	7,0			32,25	36,86	
					30						6,0	6,5	7,0	7,5	7,5	1,47	4,61	34,56	39,17	3570
ПТ7.15-...Вр II (6)Т	5-Вр II	4	Вр II	6	6															
					8															
					10	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			16,61	21,22	
					12	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0			19,93	24,53	
					14	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0			23,25	27,86	
					16	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0			26,57	31,18	
					18	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0			29,89	34,50	
					20			6,0	6,5	7,0	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0			33,21	37,82	
					22						6,0	6,5	7,0	7,0	7,5			36,56	41,17	
					24						6,5	7,0	7,5	8,0	8,0			39,85	44,46	
					26						7,5	7,5	8,0	8,5	8,5			43,17	47,78	
					28						8,0	8,5	9,0	9,0	9,5			46,50	51,10	
					30								9,5	9,5	10,0			43,82	54,42	

Нач. отд.	Данильченко		
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Одарченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Зерхованова		

О-312.4-29

Плита шириной 1493 мм длиной 7480 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Копировал 19768 36 Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П78.15-...Вр II (5)Т	5-Вр I	4	Вр I	5	6											1,52	4,79	16,78	21,57	3720
					8													19,17	23,96	
					10													21,57	26,36	
					12													23,96	28,75	
					14	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			26,36	31,15	
					16	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			28,75	33,55	
					18	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			31,15	35,94	
					20	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			33,55	38,34	
					22	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5			35,94	40,74	
					24	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0					
					26	4,5	5,0	5,5	5,5	6,0	4,5	5,0	5,5	5,5	6,0					
					28				6,0	6,0	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5					
					30						5,5	6,0	6,0	6,5	6,5					
П78.15-...Вр II (6)Т				6	6													17,27	22,06	
					8													20,73	25,52	
					10	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5			24,18	28,97	
					12	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5			27,63	32,43	
					14	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5			31,09	35,88	
					16	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5			34,54	39,34	
					18	4,0	4,5	5,0	5,0	5,5	4,0	4,5	5,0	5,0	5,5			38,0	42,79	
					20	4,5	5,0	5,5	6,0	6,0	5,0	5,0	5,5	6,0	6,0			41,45	46,24	
					22						5,5	5,5	6,0	6,5	6,5			44,91	49,70	
					24						3,0	6,0	6,5	7,0	7,0			48,36	53,15	
					26						6,5	7,0	7,5	7,5	7,5			51,81	56,61	
					28						7,0	7,5	8,0	8,0	8,5					
					30								8,5	8,5	9,0					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Данильченко		12.0583
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Одарченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Дерюгданова		

0-312.4-30

Плита шириной 1493 мм длиной 7780 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Корпусная 19758

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ø, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ø, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПВ1.15-...Вр II (5)Т	5-Вр II	4	Вр I	5	6											1,58	4,98	17,42	22,40	3860
					8															
					10															
					12															
					14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
					16	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			19,9	24,89	
					18	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			22,40	27,37	
					20	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			24,89	29,86	
					22	3,0	3,5	3,5	3,5	4,0	3,0	3,5	3,5	3,5	4,0			27,37	32,35	
					24	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5			29,86	34,84	
					26	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0			32,35	37,33	
					28	4,5	4,5	5,0	5,5	5,5	4,5	4,5	5,0	5,5	5,5			34,84	39,82	
					30						4,5	5,0	5,5	5,5	6,0			37,33	42,31	
ПВ1.15-...Вр II (6)Т				6	6															
					8															
					10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			17,94	22,92	
					12	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0			21,53	26,51	
					14	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0			25,11	30,09	
					16	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5			28,70	33,68	
					18	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5			32,29	37,26	
					20	4,0	4,5	5,0	5,0	5,5	4,0	4,5	5,0	5,0	5,5			35,88	40,85	
					22	4,0	4,5	5,0	5,0	5,5	4,5	5,0	5,5	5,5	6,0			39,47	44,45	
					24	4,5	4,5	5,0	5,5	5,5	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5			43,05	48,03	
					26					5,5	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0			46,64	51,62	
					28					6,0	6,0	6,5	6,5	7,0	7,0			50,23	55,20	
					30								7,0	7,5	7,5			53,81	58,79	

Нач отд	Данильченко		03.05.83
Н контр	Лобова		
Гл конструктор	Бударченко		
Рук гр.	Иванова		
Пров.	Мехоношина		
Исполн	Верходанова		

0-312.4-31

Плита шириной 1493 мм длиной 8080 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса изд., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ø, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ø, мм	Количество верхней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П84.15-...Вр II(5)Т	5-Вр II	4	Вр I	5	6											1,64	5,16			4000
					8															
					10															
					12															
					14															
					16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			20,64	25,81	
					18	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			23,21	28,37	
					20	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5			25,81	30,97	
					22	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0			28,37	33,53	
					24	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0			30,97	36,13	
					26	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5			33,55	38,72	
					28	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0			36,13	41,30	
					30		4,5	5,0	5,0	5,0	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0			38,72	43,88	
П84.15-...Вр II(6)Т				6	6															
					8															
					10															
					12	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			22,33	27,49	
					14	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			26,04	31,20	
					16	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0			29,77	34,93	
					18	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0			33,49	38,65	
					20	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5			37,21	42,37	
					22	3,5	4,0	4,5	4,5	5,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0			40,93	46,09	
					24	4,0	4,5	5,0	5,0	5,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5			44,65	49,81	
					26						5,0	5,5	5,5	6,0	6,0			48,37	53,53	
					28						5,0	5,5	6,0	6,0	6,5			52,09	57,25	
					30								6,5	6,5	6,5			55,81	60,97	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд	Данильченко		20.05.83
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Сударченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Зерхозано...		

0-312.4-32

Плита шириной 1493 мм длиной 8380 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (I)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кгс/м² при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					бетон, м³	верхняя арматура, кг	нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПВ6.15-...Вр II (5)Т	5-Вр II	4	Вр I	5	6											1,70	5,33	21,31	26,64	4130
					8													23,98	29,31	
					10													26,64	31,97	
					12													29,31	34,64	
					14													31,97	37,30	
					16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			34,63	39,96	
					18	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			37,30	42,63	
					20	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			39,96	45,29	
					22	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0					
					24	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5					
					26	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0					
					28		3,5	4,0	4,0	4,0	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0					
					30						3,0	3,5	4,0	4,0	4,0					
ПВ6.15-...Вр II (6)Т				6	6															
					8															
					10															
					12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			23,05	28,38	
					14	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0			26,90	32,23	
					16	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5			30,72	36,05	
					18	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5			34,57	39,89	
					20	3,0	3,0	3,5	4,0	4,0	3,0	3,0	3,5	4,0	4,0			38,41	43,73	
					22	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5			42,25	47,58	
					24		4,0	4,5	4,5	5,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5			46,09	51,42	
					26						4,0	4,0	4,5	4,5	5,0			49,93	55,26	
					28						4,0	4,5	4,5	5,0	5,0			53,77	59,10	
					30								5,0	5,5	5,5			57,61	62,94	

Нач. отд.	Кашильченко		12.05.83
Н. контр.	Хабова		
Гл. констр.	Здорченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Мехоношина		
Исполн.	Зевакозанова		

О-312.4-33

Плита шириной 1493 мм длиной 8650 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых									
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500	Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
ПВ7.15-...Вр II(5)Т	5-Вр II	4	Вр II	5	6											1,70	5,35			4140
					8															
					10															
					12															
					14															
					16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			21,38	26,73	
					18	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			24,05	29,40	
					20	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			26,73	32,08	
					22	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5			29,40	34,75	
					24	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5			32,08	37,43	
					26	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0			34,75	40,10	
					28	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0			37,43	42,78	
					30						3,0	3,5	4,0	4,0	4,0			40,10	45,45	
ПВ7.15-...Вр II(6)Т				6	6															
					8															
					10															
					12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			23,13	28,48	
					14	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0			26,98	32,33	
					16	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5			30,83	36,18	
					18	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5			34,69	40,03	
					20	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0			38,54	43,89	
					22	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0			42,39	47,74	
					24	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5			46,25	51,59	
					26					4,5	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5			50,10	55,45	
					28					5,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0			53,95	59,30	
					30								5,0	5,5	5,5			57,81	63,16	

Нач. отд.	Данильченко		
Н. контр.	Лобова		
Гл. конструктор	Ударченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Зверобанова		

0-312.4-34

Плита шириной 1493 мм длиной 8680 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
П88.15-...Вр II(5)Т	5-Вр II	4	Вр I	5	6											1,72	5,43	21,58	26,98	4180
					8													24,26	29,68	
					10													26,95	32,38	
					12													29,68	35,08	
					14													32,38	37,77	
					16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			35,08	40,47	
					18	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			37,77	43,17	
					20	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			40,47	45,87	
					22	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5					
					24	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0					
					26	2,5	3,0	3,5	3,5	3,5	2,5	3,0	3,5	3,5	3,5					
					28	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0					
					30					4,5	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0					
П88.15-...Вр II(6)Т				6	6															
					8															
					10															
					12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			23,34	28,74	
					14	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			27,23	32,62	
					16	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5			31,12	36,52	
					18	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5			35,00	40,40	
					20	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5			38,89	44,29	
					22	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0			42,78	48,18	
					24	3,5	4,0	4,0	4,0	4,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5			46,67	52,07	
					26			4,0	4,5	4,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5			50,56	55,96	
					28			4,5	4,5	5,0	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0			54,45	59,85	
					30								5,0	5,0	5,5			58,34	63,74	

Нач. отд.	Данильченко		
Н. контр.	Сазова		
Гл. констр.	Бондаренко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Берсеновова		

0-312.4-35

Плита шириной 1493 мм длиной 8760 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1

УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал 19768 42

Формат А3

Марка плиты	Верхняя арматура (II)		Нижняя арматура (I)			Расчетная нагрузка в кПа при марке бетона										Расход материалов				Масса ед., кг
						для плит, защемленных на опорах					для плит свободно опертых					Бетон, м³	Верхняя арматура, кг	Нижняя арматура, кг	Итого, кг	
	Класс арматуры, Ф, мм	Количество стержней	Класс арматуры	Ф, мм	Количество стержней	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500					
ПЭ0.15-...Вр II(5)Т	5-Вр II	4	Вр I	5	6											1,76	5,53			4290
					8															
					10															
					12															
					14															
					16															
					18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			24,90	30,43	
					20	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			27,66	33,19	
					22	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5			30,43	35,96	
					24	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0			33,19	38,72	
					26		2,5	2,5	2,5	3,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0			35,96	41,49	
					28			2,5	2,5	3,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,5			38,72	44,25	
					30			3,0	3,0	3,5	2,0	2,5	3,0	3,0	3,5			41,49	47,02	
ПЭ0.15-...Вр II(6)Т				6	6															
					8															
					10															
					12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			23,92	29,45	
					14	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			27,91	33,44	
					16	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0			31,90	37,43	
					18	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0			35,88	41,42	
					20	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5			39,87	45,40	
					22	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0			43,86	49,39	
					24	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0			47,85	53,38	
					26	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0			51,83	57,36	
					28	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5			55,82	61,35	
					30			4,0	4,5	4,5			4,5	4,5	4,5			59,81	65,34	

Нач. отд.	Данильченко		
Н. контр.	Лобова		
Гл. констр.	Бабченко		
Рук. гр.	Иванова		
Пров.	Механошина		
Исполн.	Берсенева		

0-312.4-36


Плита шириной 1493 мм длиной 8980 мм

Стадия	Лист	Листов
Р		1


УРАЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Копировал 9768 А3 Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




1-1



1-1

(Порядок установки стержней)



Обозначение	Типоразмер плиты	Длина L, мм	Объем по наружному обмеру, м³	Приведенная толщина бетона см
О-312.4-01	1П24.15	2380	0,766	
О-312.4-02	2П26.15	2650	0,852	
О-312.4-03	1П27.15	2680	0,861	
О-312.4-04	2П28.15	2760	0,887	
О-312.4-05	1П30.15	2980	0,957	
О-312.4-06	1П31.15	3130	1,005	
О-312.4-07	1П33.15	3280	1,053	
О-312.4-08	1П36.15	3580	1,148	
О-312.4-09	1П39.15	3880	1,244	
О-312.4-10	1П42.15	4180	1,340	13,4
О-312.4-11	2П43.15	4260	1,365	
О-312.4-12	1П45.15	4480	1,434	
О-312.4-13	1П48.15	4780	1,531	
О-312.4-14	1П51.15	5080	1,627	
О-312.4-15	2П52.15	5150	1,649	
О-312.4-16	2П53.15	5260	1,683	
О-312.4-17	1П54.15	5380	1,723	
О-312.4-18	2П56.15	5650	1,809	
О-312.4-19	1П57.15	5680	1,818	

Продолжение

Обозначение	Типоразмер плиты	Длина L, мм	Объем по наружному обмеру, м³	Приведенная толщина бетона см
О-312.4-20	2П58.15	5760	1,844	
О-312.4-21	2П59.15	5960	1,876	
О-312.4-22	1П60.15	5980	1,914	
О-312.4-23	1П63.15	6280	2,010	
О-312.4-24	1П66.15	6580	2,105	
О-312.4-25	2П68.15	6850	2,193	
О-312.4-26	1П69.15	6880	2,202	
О-312.4-27	1П72.15	7180	2,297	
О-312.4-28	2П73.15	7260	2,322	
О-312.4-29	1П75.15	7480	2,394	13,4
О-312.4-30	1П78.15	7780	2,489	
О-312.4-31	1П81.15	8080	2,586	
О-312.4-32	1П84.15	8380	2,682	
О-312.4-33	2П86.15	8650	2,768	
О-312.4-34	1П87.15	8680	2,778	
О-312.4-35	2П88.15	8760	2,801	
О-312.4-36	1П90.15	8980	2,871	

1. Номенклатура типовых плит по исполнениям приведена в документе ООТО
2. Количество стержней нижней арматуры (поз I) и расход материалов в зависимости от расчетной нагрузки приведены в документах 01-36.

Нач. отд.	Данильченко		
Н. контр.	Лобова		
Гл. инж. пр.	Ударченко		
Рук. гр.	Иванова		
Разраб.	Фриш		
Провер.	Зерходанова		
Исполн.	Механошина		

О-312.4-00СБ

Плита шириной 1493мм (1П24.15 ... 1П90.15) Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р		1:10
Лист	Листов 1	

Уральский ПромстройНИИпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru