ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ

ул. Строителей, дом. 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991

17.03 2004 № 9-24/229

На № 15/04 от 09.03.2004

Президенту корпорации
ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ

С.П.Иванову

ул.Зиповская, 3, г. Краснодар,
350010

Управление технормирования рассмотрело Ваше письмо и сообщает, что размещение офисных помещений в 3-ем этаже жилого дома, возводимого в крупном городе, соответствует правилам, установленным в п. 4.10 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

Заместитель начальника
Управления технормирования С.Ю.Сопоцько

Викторова
930-53-92

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru